



表面線量当量率データに差異が生じた本数(年度別)

年度	美浜発電所の廃棄体測定データを提出した本数(本)	差異が生じた本数(本)		
		合計	当初測定値より高めになるもの	当初測定値より低めになるもの
平成13年度	496	42	0	42
平成14年度	1,440	14	8	6
平成15年度	824	102	1	101
平成16年度	1,440	66	1	65
平成17年度	1,432	63	8	55
平成18年度	1,240	75	3	72
平成19年度	1,200	16	9	7
合計	8,072	378	30	348