

## 平成19年度設備運転実績（プラント別）

項目 プラント	発電時間 (時間)	発電電力量 (億 kWh)	時間稼働率 (%)	設備利用率 (%)	定格熱出力一定運 転による電気出力 の増減分 <sup>1</sup> (%)
美浜発電所 1号機	4,750	16.15	54.1	54.1	0.9
美浜発電所 2号機	2,651	13.25	30.2	30.2	0.1
美浜発電所 3号機	6,472	55.31	73.7	76.2	3.1
高浜発電所 1号機	8,492	73.02	96.7	100.6	4.0
高浜発電所 2号機	3,323	28.76	37.8	39.6	1.9
高浜発電所 3号機	5,674	51.29	64.6	67.1	2.6
高浜発電所 4号機	6,712	60.15	76.4	78.7	2.6
大飯発電所 1号機	7,980	93.77	90.8	90.9	0.7
大飯発電所 2号機	6,792	80.05	77.3	77.6	1.6
大飯発電所 3号機	7,378	88.35	84.0	85.2	1.3
大飯発電所 4号機	6,958	83.28	79.2	80.4	1.4
	67,181	643.39	69.5	75.0	1.9
	合 計		平 均		

1 設備利用率に含まれる値です。

注：合計・平均は、四捨五入により合わないことがあります。