

異常事象等について（平成22年度発生分）

1. 法律¹に基づく報告事象

なし

2. 安全協定に基づく異常時報告事象 [合計 10 件]

表 - 4

No	プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転への 影響等
1	美浜2号機	平成22年4月19日	運転中	1次冷却材中の放射能濃度の上昇 (燃料集合体からの漏えい)	原子炉 手動停止
2	高浜2号機	平成22年5月11日	運転中	発電機水素ガス冷却器冷却水の漏れに伴う出力降下	出力抑制
3	高浜4号機	平成22年5月12日	定期検査中 (調整運転中)	発電機水素ガス冷却器冷却水入口弁上部フランジ部からの漏れにともなう発電停止	発電停止
4	高浜1号機	平成22年5月14日	運転中	タービン動補助給水ポンプの待機除外	-
5	大飯2号機	平成22年8月10日	定期検査中	主復水タンク内での協力会社社員の負傷	-
6	美浜2号機	平成22年10月26日	定期検査中 (調整運転中)	調整運転中における電気出力の変動	-
7	美浜2号機	平成22年11月1日	定期検査中 (調整運転中)	原子炉格納容器空気再循環ファン定期試験における保安規定の運転上の制限の逸脱	-
8	高浜1号機	平成23年2月7日	定期検査中	タービン建屋内での協力会社作業員の負傷	-
9	高浜3号機	平成23年3月8日	運転中	補助建屋内での協力会社社員の負傷	-
10	高浜1号機	平成23年3月9日	定期検査中	B-非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏えい	-