

3. 保全品質情報²等 [合計 5 件]

表 - 5

No	プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転への 影響等
1	高浜 4 号機	平成22年4月16日	定期検査中	体積制御タンク室内での漏水	-
2	美浜 2 号機	平成22年4月25日	停止中 ³	格納容器内空気排気時の格納容器排気筒 ガスモニタ指示値の上昇	-
3	美浜 2 号機	平成22年12月 7,20,21日	運転中	格納容器循環空調装置冷却コイル冷却水 出口弁他の予防保全取替作業に伴う待機 除外	-
4	大飯 1 号機	平成23年1月15日	定期検査中	原子炉格納容器での火災報知器の発報	-
5	大飯 4 号機	平成23年3月9日	運転中	B - アニュラス空気浄化ファン入口ダンパ 用電磁弁の予防保全取替作業に伴う待機除 外	-

1 : 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」
「電気関係報告規則（電気事業法）」

2 : 保安活動向上の観点から、産官学において情報共有することが有益である事象のうち、法律に基づ
く報告事象および安全協定に基づく異常時報告事象（表 - 4）を除いたもの。

3 : 燃料集合体からの漏えいの疑いに伴う調査のための計画的な停止。