

大飯発電所 3号機タービン・発電機のバランシング結果について

バランスウェイトを以下のとおり付加した結果、表のとおり良好な振動状況となった。

- ・第3低圧タービン発電機側（#8軸受の位置）に445gのバランスウェイトを2個付加
- ・第2低圧タービン発電機側（#6軸受の位置）に580gのバランスウェイトを1個付加

単位：1/100mm

	タービン								発電機・励磁機		
	#1 軸受	#2 軸受	#3 軸受	#4 軸受	#5 軸受	#6 軸受	#7 軸受	#8 軸受	#9 軸受	#10 軸受	#11 軸受
7/3 11:46 1800rpm	1.5	1.8	3.1	1.4	5.5	1.7	8.1	7.5	2.4	2.7	0.6
7/4 13:28 1800rpm	0.8	1.6	2.9	2.4	3.6	0.6	3.5	3.7	1.8	2.6	0.7

限度値：10/100mm以下

メーカー推奨値：7.5/100mm 以下

