

大飯発電所 3, 4号機 共通盤「1, 2ディーゼル消火ポンプ作動」
警報の発信について

平成24年9月7日14時57分頃、大飯発電所3, 4号機の中央制御室において「1, 2ディーゼル消火ポンプ作動」の警報が発信しました。

今回の警報は、3, 4号機電動消火ポンプのモータを単体で起動したことでポンプ出口の水圧が確認されなかったことから、1, 2号機のディーゼル消火ポンプが自動起動したことにより発信したものであり、正常動作として発信したことを現場にて確認しています。

なお、警報は同日15時00分にリセットしています。

また、こうした試験は過去にも実施しており、同様の警報が発信しています。

今後は、3, 4号機電動消火ポンプモータ単体の試運転を行う際は、3, 4号機電動消火ポンプの出口の水圧が確認されなくても、1, 2号機のディーゼル消火ポンプが自動起動することがないような運用を行うこととします。

大飯発電所3, 4号機の運転に影響はありません。

また、本事象による環境への放射能の影響はありません。

以 上