

土壌調査結果および横大路変電所の概略図

<土壌調査結果【最大値】>

土壌溶出量	
基準を超えた特定有害物質	鉛及びその化合物
検出された濃度	0.021 mg/ℓ
基準	0.01 mg/ℓ
基準に対する倍率	2.1 倍

土壌溶出量	
基準を超えた特定有害物質	砒素及びその化合物
検出された濃度	0.052 mg/ℓ
基準	0.01 mg/ℓ
基準に対する倍率	5.2 倍

土壌含有量	
基準を超えた特定有害物質	鉛及びその化合物
検出された濃度	1300 mg/kg
基準	150 mg/kg
基準に対する倍率	8.7 倍

<横大路変電所の概略図>

