

今夏の需給見通し(7月:原子力の再起動がない場合)

添付資料4

(単位:万kW)

	①5/22時点	②6/10時点	差分 (②-①)	備考
供給力-需要 (予備率)	84 (3.0%)	84 (3.0%)		
需要	2,791	2,791	0	
供給力(合計)	2,875	2,875	0	
原子力	0	0	0	
水力	232	232	0	
火力	1,687	1,592	▲94	○姫路第二発電所 蒸気タービンの不具合に伴う減(▲94)
揚水	375	383	+9	○夜間帯の応援融通受電量増加等に伴う揚水供給力の増(+9)
新エネ	0.3	0.3	0	
他社・融通	581	667	+86	○自家発調達(+9) ○応援融通等の増(+77) (応援融通受電量の増分 計+71 (中部電力+25、北陸電力+16、四国電力+30))
他社	567	576	+9	
水力・揚水	68	68	0	
火力	420	429	+9	
新エネ	79	79	0	
融通等	14	91	+77	

※5/22時点の応援融通(合計19)
 中部電力 計10
 中国電力 計9
 ※下記増分加味後(合計90)
 中部電力 計35
 中国電力 計9(変更なし)
 北陸電力 計16
 四国電力 計30

※四捨五入のため合計が合わないことがあります。

今夏の需給見通し(8月:原子力の再起動がない場合)

(単位:万kW)

	①5/22時点	②6/10時点	差分 (②-①)	備考
供給力-需要 (予備率)	84 (3.0%)	84 (3.0%)		
需要	2,791	2,791	0	
供給力(合計)	2,875	2,875	0	
原子力	0	0	0	
水力	212	212	0	
火力	1,682	1,623	▲58	○姫路第二発電所 蒸気タービンの不具合に伴う減(▲58)
揚水	368	376	+8	○夜間帯の応援融通受電量増加等に伴う揚水供給力の増(+8)
新エネ	0.3	0.3	0	
他社・融通	613	663	+50	
他社	570	580	+10	
水力・揚水	68	68	0	
火力	420	430	+10	
新エネ	82	82	0	
融通等	43	83	+40	

※5/22時点の応援融通(合計48)
 中部電力 計20
 中国電力 計28
 ※下記増分加味後(合計82)
 中部電力 計29
 中国電力 計38
 北陸電力 計10
 四国電力 計5

○自家発調達の増(+10)
 ○応援融通等の増(+40)
 (応援融通受電量の増分 計+34 (中部電力+9、北陸電力+10、中国電力+10、四国電力+5))

※四捨五入のため合計が合わないことがあります。

今夏の需給見通し(9月:原子力の再起動がない場合)

(単位:万kW)

	①5/22時点	②6/10時点	差分 (②-①)	備考
供給力-需要 (予備率)	82 (3.0%)	82 (3.0%)		
需要	2,712	2,712	0	
供給力(合計)	2,794	2,794	0	
原子力	0	0	0	
水力	193	193	0	
火力	1,663	1,624	▲39	○姫路第二発電所 蒸気タービンの不具合に伴う減(▲39)
揚水	382	386	+4	○夜間帯の応援融通受電量増加等に伴う揚水供給力の増(+4)
新エネ	0.1	0.1	0	
他社・融通	556	592	+36	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content;"> ※5/22時点の応援融通(合計41) 中部電力 計23 中国電力 計18 ※下記増分加味後(合計62) 中部電力 計23(変更なし) 中国電力 計39 </div> ○自家発調達の増(+9) ○応援融通等の増(+27) (応援融通受電量の増分 計+21 (中国電力+21))
他社	521	530	+9	
水力・揚水	68	68	0	
火力	420	429	+9	
新エネ	33	33	0	
融通等	35	62	+27	

※四捨五入のため合計が合わないことがあります。

今夏の需給見通し(原子力の再起動がない場合)

(単位: 万kW)

	7月	8月	9月
需要	2,791	2,791	2,712
供給力	2,875	2,875	2,794
予備力	84	84	82
予備率	3.0%	3.0%	3.0%

供給力内訳	原子力	0	0	0
	火力	1,592(▲94)	1,623(▲58)	1,624(▲39)
	水力	232	212	193
	揚水	383(+9)	376(+8)	386(+4)
	新エネ	0.3	0.3	0.1
	他社・融通	667(+86)	663(+50)	592(+36)

※四捨五入のため合計が合わないことがあります。
 ※カッコ内は5/22時点の見通しからの増減