

今冬の需給見通しについて
(高浜発電所3号機再稼動後)

平成28年2月5日
関西電力株式会社

今冬(2月)の需給見通し

添付資料1

(単位:万kW)

	①10/30時点	②今回	差分 (②-①)	備考
供給力-需要 (予備率)	83 (3.3%)	173 (6.9%)		
需要	2,496	2,496	0	
供給力(合計)	2,579	2,669	+89	
原子力	0	87	+87	○高浜3号再稼動に伴う増(+87)
水力	167	167	0	
火力	1,668	1,639	▲29	○姫路第二2号停止に伴う減(▲29)
揚水	276	308	+32	○高浜3号再稼動に伴う揚水供給力の増等(+32)
新エネ	0	0	0	
他社・融通	468	468	0	
他社	473	473	0	
水力・揚水	62	62	0	
火力	411	411	0	
新エネ	0	0	0	
融通等	▲5	▲5	0	

※四捨五入のため合計が合わないことがあります。

今冬(3月)の需給見通し

添付資料2

(単位:万kW)

	①10/30時点	②今回	差分 (②-①)	備考
供給力-需要 (予備率)	70 (3.1%)	186 (8.2%)		
需要	2,261	2,261	0	
供給力(合計)	2,331	2,447	+116	
原子力	0	87	+87	○高浜3号再稼動に伴う増(+87)
水力	174	174	0	
火力	1,509	1,480	▲29	○姫路第二2号停止に伴う減(▲29)
揚水	251	308	+57	○高浜3号再稼動に伴う揚水供給力の増等(+57)
新エネ	0	0	0	
他社・融通	398	398	0	
他社	404	404	0	
水力・揚水	57	57	0	
火力	347	347	0	
新エネ	0	0	0	
融通等	▲7	▲7	0	

※四捨五入のため合計が合わないことがあります。