

< 参考資料 1 >

当社が本日実施したMOX燃料輸送容器の放射線量当量率および表面汚染密度の測定結果は下記のとおりで、法令の基準値を満足していることを確認しました。

(1 基目の輸送容器)

	最大線量当量率 (mSv/h)		表面汚染密度 (Bq/cm ²)	
	容器表面	容器表面から 1 m	α	$\beta \cdot \gamma$
基準値	2 以下	0.1 以下	0.4 以下	4 以下
測定結果	0.045	0.007	< 0.4	< 2

(2 基目の輸送容器)

	最大線量当量率 (mSv/h)		表面汚染密度 (Bq/cm ²)	
	容器表面	容器表面から 1 m	α	$\beta \cdot \gamma$
基準値	2 以下	0.1 以下	0.4 以下	4 以下
測定結果	0.054	0.010	< 0.4	< 2

以 上

輸送における安全性について

1. 輸送物の種類

BM型核分裂性輸送物

2. 輸送容器の概要

型式：TN-12P (M) II型

形状：円筒形

寸法：長さ約6.2m、外径約2.5m

重量：約108.1トン（最大収納時）

材質：炭素鋼等

3. 輸送物の安全確認

本輸送物については、別添に示す国の安全基準を満たすことを、国により確認されたものです。

4. 輸送上の安全対策

輸送にあたっては、自動衝突予防援助装置付きレーダーや二重船殻構造等を有する輸送船を採用するなど、十分な安全対策を施しています。

なお、万一緊急の事態が生じた場合にも、関係省庁等に連絡するとともに、適切な措置をとることとしており、十分な安全対策を講じることとしています。

以 上

BM型核分裂性輸送物の安全基準

「危険物船舶運送及び貯蔵規則」第87条に基づき国が定めているBM型核分裂性輸送物に係わる技術上の基準の主なものは以下のとおりである。

①線量当量率：

表面で、 2 mSv/h 以下
表面から1m離れた位置で、 0.1 mSv/h 以下

②表面汚染密度：

α 線を放出する放射性物質の場合、 0.4 Bq/cm^2 以下
 α 線を放出しない放射性物質の場合、 4 Bq/cm^2 以下

また、BM型核分裂性輸送物の試験条件には、

①一般の試験条件：水の吹きつけ試験

自由落下試験

圧縮試験

貫通試験

②特別の試験条件：9m落下試験

棒上の1m落下試験

耐火試験

浸漬試験

があり、これらの厳しい諸条件下においても容器の健全性を維持し、臨界の防止を確保するよう、法令の基準値を満足している。

以 上