

不適切事象一覧表

番号	部門	部門番号	判明経緯	評価	関係法令	発電所等	件名	時期	事象番号	
1	原子力	1	記録等	B	電事法	美浜1号機	溶接事業者検査手続き漏れ(余熱除去系統)	H19.2	原	
2		2	聴き取り等	D	協定	大飯3号機	キャピティ水の移送実績の改ざん	H7.9	原	
3		3	記録等	D	協定	大飯3,4号機	復水器海水温度に関する計器の不適切な調整	H10.1	原	
4		4	聴き取り等	D	協定	大飯2号機	充てんポンプ出口弁からの水漏れ事象に関する不適切な対応	H12.1	原	
5		5		E		若狭支社(当時)	総合保安管理調査に提示する社内資料の改ざん	H7	原	
6		6		E		美浜・大飯・高浜	総合負荷性能検査での記録対象計器に関する不適切な調整	H15.10以前	原	
7		7		E		原子力事業本部	保安規定変更認可申請書における誤記の不適切な取り扱い	H17.7	原	
8		8	E			大飯3,4号機	制御用空気圧縮機の切替え操作実績の改ざん	H19.2	原	
9	火力	1	記録等	B	電事法	姫路第二	溶接事業者検査手続き漏れ(補助蒸気配管)	H17.1	火 ア	
10		2		B	電事法	姫路第二		H17.3		
11		3		B	電事法	姫路第二6号機		H17.6	火 イ	
12		4	聴き取り等	C	電事法	海南3号機	保安日誌記載データの改ざん	H13~H15	火	
13		5		C	電事法	姫路第二3号機		S56.12		
14		6		C	消防法	姫路第二2号機	発火、漏油時の未通報	H8.8	火	
15		7		C	消防法	姫路第二1号機		S61.5		
16		8		C	消防法	姫路第二5号機		S55.7		
17		9		C	市条例	姫路第二2号機	火気使用工事における届出漏れ	H16.11	火	
18		10		C	労安法	堺港1~8号機	第二種圧力容器の定期自主検査一部未実施	H14	火	
19		11		C	労安法	姫路第二2,4,6号機	特定化学設備の定期自主検査一部未実施	H19	火	
20		12		C	労安法	堺港		H19		
21		13		C	労安法	海南4号機		H19		
22		14		聴き取り等	C	電事法	姫路第二	保安日誌記載データの改ざんの可能性	H7前後	火
23		15			C	電事法	姫路第二		S56~S60	
24		16			C	電事法	高砂(廃止済)	定期検査記録(ヒートン記録)の改ざんの可能性	S60年代	火
25		17	C		消防法	高砂(廃止済)	発火時の未通報の可能性	H10.6	火	
26		18	C		消防法	高砂(廃止済)		H9.7		
27		19	C		消防法	高砂(廃止済)		不明		
28		20	C		消防法	三宝(廃止済)	燃料タンクミキサ-振動計設置時の届出漏れの可能性	H7.6	火	
29		21	C		市条例	尼崎第三(廃止済)	火気使用工事における届出漏れの可能性	H9以前	火	
30		22	E			赤穂	チャートの改ざん(所内ボイラー蒸気流量)の可能性	S63~H2	火	
31		23	E			尼崎東(廃止済)		H6~H8		
32		24	E			堺港		S50頃		
33		25	E			海南	ポンプ・コンプレッサ-組立て記録の改ざんの可能性	H12以前	火	
34		26	E			南港	繁忙期における一部巡回点検の未実施の可能性	H16以前	火	
35		27	E			姫路第二	少量油膜の不適切な処理の可能性	平成以前	火	

() 本人申告があったが、資料等で事実確認ができなかったもの

番号	部門	部門番号	判明経緯	評価	関係法令	発電所等	件名	時期	事象番号
36	水力	1	記録等	C	電事法	読書	柿其えん堤洪水吐ゲート取替工事の事前届出漏れ	S63	水
37		2		C	電事法	黒部川第四3号機	発電機固定子巻線他取替工事の工事計画認可申請漏れ	H10	
38		3		C	電事法	黒部川第二3号機	発電機固定子巻線他取替工事の事前届出漏れ	H15	
39		4		C	電事法	黒部川第二	水圧鉄管弁取替工事の工事計画認可申請漏れ	S55	
40		5		C	電事法	愛本	音谷えん堤の本体等の改築工事変更の工事計画認可申請漏れ	不明	
41		6		C	電事法	和知ダム	調整池堆砂状況報告における不適切な記録	H10	
42		7		C	電事法	喜撰山ダム		H10	
43		8		C	電事法	殿山ダム		S61	
44		9		C	電事法	黒川ダム		H6	
45		10		C	電事法	太田ダム		H5	
46		11		C	電事法	三浦ダム		S42	
47		12		C	電事法	黒部ダム		S35	
48		13		C	電事法	小屋平ダム		H10	
49		14		C	電事法	出し平ダム		H7	
50		15		C	電事法	鳩谷ダム		H10	
51		16		C	電事法	椿原ダム		S28	
52		17		C	電事法	成出ダム		S26	
53		18		C	電事法	赤尾ダム		H10	
54		19		C	電事法	小原ダム		H10	
55		20		C	電事法	祖山ダム		S5	
56		21		C	電事法	利賀ダム		H10	
57		22		C	電事法	小牧ダム		H10	
58		23		C	電事法	下小鳥ダム		H10	
59		24		C	電事法	坂上ダム		H10	
60		25		C	電事法	打保ダム		H10	