

表-1

平成23年度設備運転実績（プラント別）

項目 プラント		発電時間 (時間)	発電電力量 (億kWh)	時間稼働率 (%)	設備利用率 (%)	定格熱出力一定運 転による電気出力 の増減分 ^{※1} (%)
美 浜 発 電 所	1号機	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2号機	6027.3	29.8	68.6	68.0	-0.5 ^{※2}
	3号機	1043.0	9.0	11.9	12.4	0.6
高 浜 発 電 所	1号機	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2号機	5735.0	49.5	65.3	68.3	3.1
	3号機	7823.0	72.1	89.1	94.4	5.4
	4号機	2687.0	24.7	30.6	32.4	1.8
大 飯 発 電 所	1号機	2563.8	30.2	29.2	29.3	0.2
	2号機	6232.0	74.5	70.9	72.3	1.4
	3号機	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4号機	2711.5	32.3	30.9	31.2	0.4
		34822.6	322.5	36.0	37.6	1.2
		合 計		平 均		

※1 設備利用率に含まれる値

※2 定格電気出力からの増減を記載しているため、定格電気出力未達の場合は、マイナスの値となる

注：発電電力量は切り捨て、その他は四捨五入。合計・平均は、切り捨てまたは四捨五入により一致しないことがある