

異常事象等について（平成23年度発生分）

表－4

1. 法律^{※1}に基づく報告事象[合計2件]

No	プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転への 影響等	国際原子力・ 放射線事象 評価尺度 ^{※2}
1	高浜4号機	平成23年8月18日	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査 における有意な信号指示	－	0－
2	高浜3号機	平成24年3月29日	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査 における有意な信号指示	－	0－ (暫定)

※1：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」
「電気関係報告規則（電気事業法）」

※2：総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会INES（国際原子力・放射線事象評価尺度）評価小委員会によるトラブルの評価であり、「評価対象外」および「レベル0～7」で評価される。0評価については、「0+」の安全に影響を与える事象と、「0－」の安全に影響を与えない事象に分類される

表－5

2. 安全協定に基づく異常時報告事象 [合計3件]

No	プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転への 影響等
1	大飯1号機	平成23年7月15日	定期検査中 (調整運転中)	C－蓄圧タンク圧力の低下	原子炉 手動停止
2	美浜2号機	平成23年12月7日	運転中	A－加圧器スプレ弁グランドリークオフ流量 の増加	原子炉 手動停止
3	高浜2号機	平成23年12月31日	定期検査中	タービン建屋内での協力会社社員の負傷について	－

表－6

3. 保全品質情報^{※3} [合計3件]

No	プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転への 影響等
1	大飯2号機	平成23年8月30日	運転中	格納容器内温度計の指示値の低下	－
2	高浜3号機	平成24年2月7日	運転中	タービン動補助給水ポンプの一時的な 待機除外	－
3	高浜発電所	平成24年3月15日	定期検査中	協力会社事務所A棟工作室における 火災(ポヤ)	－

※3：保安活動向上の観点から、産官学において情報共有することが有益である事象のうち、法律に基づく報告事象（表－4）および安全協定に基づく異常時報告事象（表－5）を除いたもの