

今夏の電力需給の当日予想と実績(平成26年7月)

(単位:万kW)

	月	火	水	木	金	土	日
当日予想		1 84%	2 88%	3 80%	4 88%	5 74%	6 80%
		需 2,050	需 2,100	需 1,980	需 2,040	需 1,740	需 1,700
		供 2,415	供 2,360	供 2,448	供 2,297	供 2,343	供 2,108
実績(確報値)		86%	88%	79%	89%	72%	80%
		2,087(16時-17時)	2,089(13時-14時)	1,948(11時-12時)	2,047(14時-15時)	1,699(11時-12時)	1,689(19時-20時)
トピックス				御坊1号機運転再開延期			御坊1号機復旧
当日予想	7 81%	8 81%	9 89%	10 86%	11 88%	12 79%	13 75%
	需 1,970	需 2,160	需 2,360	需 2,200	需 2,230	需 2,000	需 1,810
	供 2,414	供 2,666	供 2,627	供 2,541	供 2,507	供 2,520	供 2,389
実績(確報値)	81%	83%	86%	83%	89%	74%	76%
	1,972(16時-17時)	2,230(13時-14時)	2,276(11時-12時)	2,133(11時-12時)	2,245(13時-14時)	1,874(13時-14時)	1,837(19時-20時)
トピックス							姫二5号機出力抑制
当日予想	14 84%	15 81%	16 88%	17 91%	18 90%	19 78%	20 75%
	需 2,220	需 2,260	需 2,370	需 2,360	需 2,420	需 1,950	需 1,820
	供 2,613	供 2,772	供 2,668	供 2,568	供 2,688	供 2,493	供 2,409
実績(確報値)	82%	82%	89%	95%	88%	81%	75%
	2,159(14時-15時)	2,297(16時-17時)	2,378(14時-15時)	2,464(14時-15時)	2,382(14-15)	2,035(13時-14時)	1,818(19時-20時)
トピックス	姫二5号機復旧						
当日予想	21 79%	22 83%	23 90%	24 89%	25 92%	26 92%	27 82%
	需 1,940	需 2,350	需 2,400	需 2,440	需 2,620	需 2,370	需 2,150
	供 2,449	供 2,804	供 2,654	供 2,726	供 2,822	供 2,552	供 2,606
実績(確報値)	81%	84%	90%	92%	94%	92%	72%
	1,997(19時-20時)	2,361(14時-15時)	2,412(14時-15時)	2,518(16時-17時)	2,667(14時-15時)	2,365(14時-15時)	1,902(10時-11時)
トピックス		姫二新4号機営業運転開始					
当日予想	28 80%	29 88%	30 86%	31 89%			
	需 2,260	需 2,320	需 2,420	需 2,460			
	供 2,816	供 2,635	供 2,795	供 2,764			
実績(確報値)	78%	90%	87%	91%			
	2,223(16時-17時)	2,385(14時-15時)	2,445(13時-14時)	2,526(14時-15時)			
トピックス							

※当日予想 ・需…当日の予想最大電力
 ・供…当日のピーク時供給力

※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)

今夏の電力需給の当日予想と実績(平成26年8月)

(単位:万kW)

	月	火	水	木	金	土	日
当日予想					1 92%	2 76%	3 77%
					需 2,550	需 2,030	需 1,900
					供 2,768	供 2,658	供 2,460
実績 (確報値)					88%	73%	74%
					2,441(14時-15時)	1,944(11時-12時)	1,833(19時-20時)
トピックス							
当日予想	4 84%	5 88%	6 87%	7 89%	8 85%	9 76%	10 80%
	需 2,330	需 2,350	需 2,400	需 2,420	需 2,300	需 1,920	需 1,810
	供 2,769	供 2,658	供 2,729	供 2,702	供 2,675	供 2,499	供 2,256
実績 (確報値)	79%	91%	88%	90%	90%	71%	77%
	2,210(14時-15時)	2,442(13時-14時)	2,417(14時-15時)	2,455(13時-14時)	2,415(11時-12時)	1,799(10時-11時)	1,756(19時-20時)
トピックス							南港1号機出力抑制・復旧 2号機発電停止 3号機出力抑制
当日予想	11 87%	12 78%	13 83%	14 86%	15 89%	16 91%	17 82%
	需 2,300	需 1,930	需 1,900	需 1,850	需 1,880	需 1,870	需 1,870
	供 2,626	供 2,461	供 2,266	供 2,148	供 2,092	供 2,042	供 2,263
実績 (確報値)	77%	78%	81%	89%	91%	89%	86%
	2,033(14時-15時)	1,931(16時-17時)	1,854(13時-14時)	1,932(19時-20時)	1,911(18時-19時)	1,824(19時-20時)	1,957(19時-20時)
トピックス	南港3号機復旧						
当日予想	18 90%	19 87%	20 88%	21 91%	22 90%	23 91%	24 83%
	需 2,470	需 2,420	需 2,510	需 2,540	需 2,490	需 2,050	需 1,890
	供 2,727	供 2,762	供 2,841	供 2,791	供 2,763	供 2,248	供 2,251
実績 (確報値)	88%	91%	87%	87%	87%	94%	81%
	2,427(14時-15時)	2,526(16時-17時)	2,495(13時-14時)	2,432(11時-12時)	2,414(10時-11時)	2,120(14時-15時)	1,825(18時-19時)
トピックス	南港2号機復旧		姫二6号機発電停止				
当日予想	25 86%	26 87%	27 82%	28 83%	29 86%	30 89%	31 76%
	需 2,210	需 2,390	需 2,300	需 2,100	需 2,060	需 1,830	需 1,770
	供 2,568	供 2,731	供 2,790	供 2,509	供 2,384	供 2,051	供 2,300
実績 (確報値)	90%	85%	81%	78%	83%	86%	75%
	2,315(14時-15時)	2,345(13時-14時)	2,275(14時-15時)	1,978(14時-15時)	2,000(13時-14時)	1,781(14時-15時)	1,745(19時-20時)
トピックス						姫二6号機復旧	

※当日予想 ・需…当日の予想最大電力
 ・供…当日のピーク時供給力

※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)

今夏の電力需給の当日予想と実績(平成26年9月)

(単位:万kW)

	月		火		水		木		金		土		日	
当日 予想	1	83%	2	84%	3	83%	4	86%	5	86%	6	86%	7	81%
	需 2,030		需 2,120		需 2,190		需 2,060		需 2,150		需 1,910		需 1,780	
	供 2,432		供 2,516		供 2,614		供 2,381		供 2,472		供 2,207		供 2,182	
実績 (確報値)	78%		83%		79%		87%		88%		92%		80%	
	1,915(11時-12時)		2,100(14時-15時)		2,071(11時-12時)		2,075(14時-15時)		2,200(14時-15時)		2,035(13時-14時)		1,766(18時-19時)	
トピックス	姫二新5号機営業運転開始													
当日 予想	8	85%	9	86%	10	88%	11	89%	12	88%	13	89%	14	81%
	需 2,060		需 2,090		需 2,060		需 1,990		需 1,920		需 1,700		需 1,620	
	供 2,403		供 2,419		供 2,336		供 2,224		供 2,179		供 1,898		供 2,000	
実績 (確報値)	84%		85%		87%		88%		84%		85%		80%	
	2,023(16時-17時)		2,067(16時-17時)		2,043(15時-16時)		1,970(11時-12時)		1,850(15時-16時)		1,624(18時-19時)		1,606(18時-19時)	
トピックス														
当日 予想	15	83%	16	89%	17	87%	18	78%	19	87%	20	81%	21	78%
	需 1,700		需 1,990		需 1,970		需 1,830		需 1,810		需 1,630		需 1,610	
	供 2,043		供 2,221		供 2,261		供 2,327		供 2,072		供 1,997		供 2,054	
実績 (確報値)	83%		89%		84%		77%		84%		79%		76%	
	1,711(18時-19時)		1,988(16時-17時)		1,905(14時-15時)		1,801(18時-19時)		1,759(18時-19時)		1,585(18時-19時)		1,574(18時-19時)	
トピックス														
当日 予想	22	84%	23	81%	24	85%	25	82%	26	82%	27	83%	28	81%
	需 1,850		需 1,690		需 1,910		需 1,940		需 1,910		需 1,740		需 1,610	
	供 2,188		供 2,079		供 2,228		供 2,346		供 2,307		供 2,075		供 1,986	
実績 (確報値)	82%		84%		85%		86%		80%		81%		81%	
	1,807(14時-15時)		1,749(18時-19時)		1,898(16時-17時)		2,032(10時-11時)		1,847(16時-17時)		1,683(18時-19時)		1,626(18時-19時)	
トピックス														
当日 予想	29	84%	30	79%										
	需 1,880		需 1,830											
	供 2,224		供 2,291											
実績 (確報値)	83%		80%											
	1,861(18時-19時)		1,855(16時-17時)											
トピックス														

※当日予想 ・需…当日の予想最大電力
 ・供…当日のピーク時供給力

※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)