

# 関西電力原子力発電所の安全確保に向けた取組みについて

東日本大震災により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

また、この冬の節電のお願いにあたり、お客さまには、ご不便とご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

当社は、今回の震災により福島第一原子力発電所で発生した事故を、同じ原子力事業に携わる者として大変重く受け止め、事故直後より緊急安全対策を速やかに実施するなど、原子力発電所の安全確保対策に全力で取り組んでいます。7月22日、福島第一原子力発電所事故を踏まえた、安全性に関する総合評価（ストレステスト）の実施について国からご指示を受け、10月28日、大飯発電所3号機の一次評価報告書を経済産業省原子力安全・保安院に提出するとともに、福井県及びおおい町に報告しました。今後も、原子力発電所再稼動に向けた取組みを進めるなど、供給力確保に最大限努力してまいります。

今回は、当社原子力発電所の安全確保に向けた取組みについての現況をお知らせいたします。

## 安全確保対策ならびにストレステストの実施について

- 当社は、福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力発電所の安全確保対策を実施してまいりましたが、これら安全確保対策の有効性を大飯発電所3号機のストレステストの実施により、定量的に評価しました。
- その結果、安全上重要な施設・機器等は、設計上の想定を超える事象（地震・津波等）に対する安全裕度を十分に有していること、これまでに実施した安全確保対策によって、さらに安全裕度が向上していることを確認しました。
- 今後、報告書の内容については原子力安全・保安院の審査や、原子力安全委員会などの確認が行われる予定であり、当社はそれらに真摯に対応してまいります。
- 引き続き、原子力発電所の安全確保対策を実施していくとともに、今後も、新たな知見が得られた場合は迅速かつ的確に対策を追加してまいります。

### 【福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全確保対策の実施】

#### 福島第一原子力発電所事故の概要

地震発生後、原子炉は正常に自動停止しました。地すべりによる送電鉄塔の倒壊等で外部電源が失われたものの、非常用ディーゼル発電機は全て正常に起動し、原子炉の冷却に必要な機器は正常に動作しました。しかし、津波により、非常用ディーゼル発電機等の電源設備が浸水したため、外部電源に加え、非常用電源も使用できなくなり、全交流電源を失いました。さらに、原子炉を冷やすために必要な海水ポンプも津波により損壊し、原子炉を冷やすことができなくなりました。この状況が長期にわたり継続したため、燃料の重大な損傷など、深刻な事態に陥りました。

#### 事故を踏まえた安全確保対策の実施

これらの概要を踏まえ、プラントを監視するために必要な（電源確保）、原子炉等を冷却するための（水源確保）、重要機器の浸水を防止するための（浸水対策）を実施しており、今後も安全性を向上するためにさらなる対策を実施してまいります。


##### 電源確保



##### 水源確保



##### 浸水対策




### 【安全確保対策の有効性等を評価するストレステストの実施】

#### ストレステストとは

ストレステストは、原子力発電所の設計上の想定を超える地震や津波等（発電所にとってのストレス）に見舞われた場合を想定し、その大きさを徐々に大きくしていった時に、安全上重要な施設や機器等が、どの程度まで耐えられるのかを調べた上で発電所としての総合的な安全裕度を評価するものです。評価には一次評価と二次評価があり、一次評価は、定期検査で停止している発電所の運転再開の可否を、二次評価は、運転中の発電所も含め全ての発電所の運転継続の判断のために実施するものです。

#### 大飯発電所3号機のストレステスト一次評価について

一次評価では、想定を超える地震が発生した場合などの項目で、安全を確保するための方策が多段に講じられていることに加え、安全上重要な施設や機器等がどの程度耐えられるのか、緊急安全対策の効果がどの程度かを評価します。



##### <一次評価結果概要（原子炉の燃料に関わる評価）>

	緊急安全対策後 (平成23年10月1日時点)	緊急安全対策前	評価の指標
地 震	1.80倍 (1,260gal相当)	1.75倍 (1,225gal相当)	地震による機器損傷で、燃料の冷却手段が確保できなくなる地震動と基準地震動との比較 <sup>※3</sup>
津 波	約4.0倍 (11.4m)	約1.6倍 (4.65m)	津波による機器損傷で、燃料の冷却手段が確保できなくなる津波高さと想定津波高さとの比較
全交流電源喪失 <sup>※1</sup>	約16日後	約76倍向上 約5時間後	外部からの支援がない条件で、燃料の冷却手段が確保できなくなるまでの時間
最終ヒートシンク喪失 <sup>※2</sup>	約16日後	約2.6倍向上 約6日後	燃料の冷却手段が確保できなくなるまでの時間

\*1 全交流電源喪失……外部電源、非常用ディーゼル発電機が失われ、発電所が完全に停電すること。

\*2 最終ヒートシンク喪失……燃料から除熱するための海水を取水できなくなること。

\*3 基準地震動……原子炉発電所の周辺で起きると想定される最も大きな地震による揺れの大きさ。

なお、ガル(gal)とは、海水による地盤や建物等の揺れの強さを表す加速度の単位。

ストレステスト一次評価の詳細は、<http://www.kepco.co.jp/pressure/2011/1028-1j.html>をご覧ください。