

美浜発電所3号機の状況について（お知らせ）

 2021年6月20日
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 〔 6月19日 9時 ~ 6月20日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（6月17日開始） ○2次系（タービン・発電機関係） ・なし [検査関係] ○定期事業者検査 ・主蒸気安全弁機能検査
予 定 〔 6月20日 9時 ~ 6月21日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（6月17日開始） ○2次系（タービン・発電機関係） ・なし [検査関係] ○定期事業者検査 ・核計装設備検査 ・1次冷却材ポンプ機能検査 等



美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2021.6.20 9:00時点



