

1 k W級発電モジュールおよび発電結果

1 k W級発電モジュール



1 k W級発電モジュール発電試験結果

項目	試験結果
燃料	都市ガス
出力 (D C)	1 0 3 0 W
発電効率 (L H V)	5 7 . 6 %
スタック温度	7 3 3