

法律に基づく報告事象および安全協定に基づく異常時報告事象一覧
 (平成16年度報告分)

プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事 象 概 要	運転への 影響等	国への 報告区分 ¹
					経済産業省 評価尺度 ²
大飯発電所 3号機	H16. 5. 5	定期検査中	原子炉容器上部ふた制御棒駆動装置取 付管台からの漏えい		法律
					0-
高浜発電所 4号機	H16. 5.29	運 転 中	B直流電源の一時的な喪失		-
					-
大飯発電所 1号機	H16 6.10	定期検査中	燃料取替用水タンクの変形		法律
					0-
大飯発電所 1号機	H16. 7. 5	定期検査中	2次系主給水配管曲がり部の減肉		法律
					0-
大飯発電所 1号機	H16. 7.14	定期検査中	燃料取替用水タンクからの水のにじみ		法律
					0-
高浜発電所 2号機	H16. 7.24	運 転 中	主変圧器負荷時タップ切換器取り替え作 業(予防保全)のための発電停止	手動停止	-
					-
美浜発電所 3号機	H16. 8. 9	運 転 中	2次系配管破損事故	自動停止	法律
					暫定0+
高浜発電所 4号機	H16. 8.30	定期検査中	タービンサンプ水モニタ等の指示値の 上昇		-
					-
高浜発電所 4号機	H16. 9. 6	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷		法律
					0-
美浜発電所 1号機	H16. 9.16	計画停止中	B余熱除去クーラ下部からのほう酸析 出		-
					-
美浜発電所 1号機	H16.10.19	計画停止中	タービン動補助給水配管の肉厚不足		法律
					0-
大飯発電所 1号機	H17. 1.12	運 転 中	加圧器安全弁出口温度の上昇に伴う原 子炉手動停止	手動停止	-
					-
美浜発電所 1号機	H17. 1.20	運 転 中	湿分分離加熱器ドレンタンク上部保温 部からのわずかな蒸気漏れに伴う出力 降下	出力抑制	-
					-
美浜発電所 1号機	H17. 2. 4	運 転 中	湿分分離加熱器加熱蒸気室ドレン抜き 栓からの漏えいに伴う原子炉手動停止	手動停止	-
					-
高浜発電所 1号機	H17. 2.10	運 転 中	協力会社社員の管理区域内での負傷		-
					-

大飯発電所 4号機	H17. 2.14	運 転 中	A 高低圧注入ポンプ燃料取替用水ピット側入口電動弁の不具合		-
					-
大飯発電所 3号機	H17. 3. 7	運 転 中	原子炉格納容器内での1次冷却水の漏えいに伴う原子炉手動停止	手動停止	-
					-
美浜発電所 1号機	H17. 3.19	運 転 中	B 充てんポンプマニホールドカバーボルトの損傷		法律
					暫定0-
美浜発電所 1号機	H17. 3.22	運 転 中	A 余熱除去ポンプメカニカルシールからのわずかな漏えいに伴う待機除外		-
					-

- 1 法律：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」
「電気関係報告規則（電気事業法）」
- 2 経済産業省による I N E S (国際原子力事象評価尺度) の評価