



大飯発電所1号機

A - タービン動主給水ポンプミニマムフローラインベント部からの漏えいについて




状況写真



【ベントライン配管仕様】
 材質：炭素鋼
 口径：15 A (外径約22mm)
 使用温度：約195
 使用圧力：約12MPa

ミニマムフローライン配管



【ベント部第一弁仕様】
 型式：玉形弁
 材質：炭素鋼
 口径：15 A

漏えい箇所

ベント部
第一弁

溶接部

ベントライン配管