

[電気事業法に基づく申請漏れ発電所一覧]

発電所	工事件名	工事 実施時期	工事概要	申請しなかった 理由	申請 種別
よみかき 読書発電所	かきぞれ 柿其えん堤 洪水吐ゲート取替工事	S63.3.12 (完了時期)	洪水吐ゲートの取替	洪水吐ゲートで設備区分されているが、洪水処理としての運用がされていないため、申請不要と判断した	事前 届出
黒部川第四 発電所	3号発電機 固定子巻線他取替工事	H10.7.31 ~ H10.12.18	発電機固定子巻線の取替を実施し、定格周波数を「50/60Hz 両用」から「60Hz 専用」に変更	周波数の変更を伴う発電機の改造について、認可申請が必要であるとの認識がなかった	認可
黒部川第二 発電所	3号発電機 固定子巻線他取替工事	H15.7.29 ~ H15.12.12	発電機固定子巻線の取替を実施し、定格周波数を「50/60Hz 両用」から「60Hz 専用」に変更	周波数の変更を伴う発電機の改造について、事前届出申請が必要であるとの認識がなかった	事前 届出
	水圧鉄管弁取替工事	S55.8 (完了時期)	鉄管弁を単管に取替	既設の管胴本体を許容応力が同等な材質の単管へ取替えたが、板厚および内径の変更がなかったことから、認可申請不要と判断してしまった	認可
あいもと 愛本発電所	おとだに 音谷(支水路)えん堤 本体および取水口の 改築工事	(不明)	支水路の取水えん堤(高さを1.8mから3.4mに変更)および取水口を改築	えん堤の高さが変更されていることから、改築工事が実施されたものと推定されるが、調査の結果、改築時期および改築内容の特定には至らず、認可申請漏れの理由は不明	認可