

表 - 1

平成 1 8 度設備運転実績（プラント別）

項目 プラント	発電時間 (時間)	発電電力量 (億 kWh)	時間稼働率 (%)	設備利用率 (%)	定格熱出力一定運 転による電気出力 の増減分 ¹ (%)
美浜発電所 1号機	5,145	17.39	58.7	58.4	-0.3
美浜発電所 2号機	7,366	36.46	84.1	83.3	0.3
美浜発電所 3号機	2,083	16.75	23.8	23.1	0.8
高浜発電所 1号機	6,450	54.99	73.6	76.0	2.7
高浜発電所 2号機	6,890	59.50	78.7	82.2	3.9
高浜発電所 3号機	6,604	59.20	75.4	77.7	2.8
高浜発電所 4号機	8,760	78.82	100.0	103.4	3.4
大飯発電所 1号機	6,370	74.35	72.7	72.2	-0.4
大飯発電所 2号機	6,085	72.79	69.5	70.7	1.6
大飯発電所 3号機	7,001	83.51	79.9	80.8	1.2
大飯発電所 4号機	8,760	105.34	100.0	101.9	1.9
	71,513	659.11	74.2	77.0	1.7
合 計			平 均		

1 設備利用率に含まれる値です。

注 四捨五入のため合計・平均は合わないことがあります。