

4. 1、2、3に該当しないその他事象（保全品質情報以外のその他情報）[合計 15 件]

No	プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	運転 への 影響等
1	大飯発電所 1号機	H18.5.5	運転中	復水ポンプ出口ナトリウム計の上昇について (監視強化)	
2	大飯発電所 2号機	H18.5.15	運転中	下部炉心構造物の表面線量当量率測定作業に伴う 協力会社社員の計画線量超過	
3	美浜発電所 2号機	H18.5.17	第23回 定期検査中	2次系水張り作業での水漏れについて	
4	大飯発電所 1号機	H18.5.17~ H18.5.23	運転中	B - 余熱除去ポンプ軸シール部の点検作業 (Oリング取替)について	
5	大飯発電所 3号機	H18.11.1	第12回 定期検査中	1次冷却材ポンプモータ配管点検作業における 協力会社作業員の計画線量の超過について	
6	高浜発電所 3号機	H18.11.2	第17回 定期検査中	非常用予備発電装置機能検査中の不具合について	
7	美浜発電所 1号機	H18.11.15	第22回 定期検査中	燃料集合体での異物発見について	
8	美浜発電所 1号機	H19.1.21	第22回 定期検査中	原子炉容器炉内計装用熱電対シール部からの 水のにじみについて	
9	美浜発電所 1号機	H19.2.1	第22回 定期検査中	A - 加圧器逃がし弁シート部の不具合について	
10	高浜発電所 1号機	H19.2.11	第24回 定期検査中	A - 1次冷却材ポンプ軸シール部の不調について (原子炉起動予定日等の変更について)	
11	美浜発電所 2号機	H19.2.28	運転中	B - 非常用ディーゼル発電機過給機冷却水入口配 管の予防保全取替作業に伴う待機除外について	
12	高浜発電所 3号機	H19.3.5	運転中	第6A高圧給水加熱器 抽気圧力計元弁からの 蒸気漏れについて	
13	大飯発電所 1号機	H19.3.15	第21回 定期検査中	仮設レール架台撤去作業中の負傷について (1) [新規]	
14	美浜発電所 1号機	H19.3.22	第22回 定期検査中	Bループ室壁面からの僅かな水のにじみについて	
15	大飯発電所 1号機	H19.3.26	第21回 定期検査中	原子炉補助建屋での水漏れについて (2) [新規]	

1 : 別紙 - 1 参照、 2 : 別紙 - 2 参照