

美浜発電所1号機 第22回定期検査中の発表実績
-------------------------

年月日	実 績 ・ 予 定
平成18年	
11月 1日	定期検査開始
11月15日	燃料集合体での異物発見（平成19年2月15日 月例プレスにてお知らせ）
11月28日	A - 湿分分離加熱器加熱管の損傷（平成19年2月15日 月例プレスにてお知らせ）
平成19年	
1月21日	原子炉容器炉内計装用熱電対シール部からのにじみ （平成19年2月15日 月例プレスにてお知らせ）
2月 1日	A - 加圧器逃がし弁シート部の不具合（平成19年2月15日 月例プレスにてお知らせ）
2月16日	余熱除去系統サンプリングラインの溶接事業者検査手続き漏れ （平成19年2月16日 お知らせ）
3月16日	余熱除去系統サンプリングラインの溶接事業者検査手続き漏れ原因と対策 （平成19年3月16日 お知らせ）
3月22日	原子炉格納容器内の壁面からの水のにじみ（平成19年3月23日 お知らせ）
6月14日	原子炉格納容器内の壁面からの水のにじみ原因と対策 （平成19年6月14日 お知らせ）
8月29日	原子炉起動予定（解列～原子炉起動302日）
8月31日	並列予定（解列～並列304日）

: 安全協定に基づく異常事象の発生  
 : 安全協定に基づく異常事象の原因対策  
 : 保全品質情報