

平成20年度 美浜・高浜・大飯発電所の運転計画図

表-1

年月 プラント	平成20年									平成21年			時間 稼働率 (%)	設備 利用率 (%)
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
美浜発電所 1号機 (34.0万kW)	第23回定期検査												77.0	75.1
美浜発電所 2号機 (50.0万kW)	第24回定期検査												67.4	65.0
美浜発電所 3号機 (82.6万kW)						第23回定期検査							80.0	79.5
高浜発電所 1号機 (82.6万kW)	第25回定期検査												72.3	72.2
高浜発電所 2号機 (82.6万kW)	第24回定期検査										第25回定期検査		67.9	68.1
高浜発電所 3号機 (87.0万kW)	第18回定期検査												69.6	69.2
高浜発電所 4号機 (87.0万kW)					第18回定期検査								71.2	70.8
大飯発電所 1号機 (117.5万kW)		第22回定期検査											83.3	80.3
大飯発電所 2号機 (117.5万kW)											第22回定期検査		88.2	86.2
大飯発電所 3号機 (118.0万kW)	第13回定期検査												81.1	79.0
大飯発電所 4号機 (118.0万kW)						第12回定期検査							77.8	76.1
【凡例】												全体	76.0	75.8