平成20年度設備運転実績（プラント別）

項目 プラント	発電時間 (時間)	発電電力量 (億kWh)	時間稼働率 (%)	設備利用率 (%)	定格熱出力一定運 転による電気出力 の増減分 (%)
美浜発電所 1号機	6,695	22.9	76.4	77.2	1.5
美浜発電所 2号機	5,838	29.1	66.6	66.5	0.6
美浜発電所 3号機	7,025	60.0	80.2	83.0	3.4
高浜発電所 1号機	6,345	54.4	72.4	75.2	3.1
高浜発電所 2号機	6,279	54.0	71.7	74.7	3.4
高浜発電所 3号機	5,768	51.6	65.8	67.8	2.4
高浜発電所 4号機	5,801	51.2	66.2	67.3	2.1
大飯発電所 1号機	7,320	86.0	83.6	83.6	0.4
大飯発電所 2号機	7,474	89.6	85.3	87.1	1.8
大飯発電所 3号機	3,463	41.0	39.5	39.7	0.4
大飯発電所 4号機	6,630	79.1	75.7	76.6	1.2
	68,637	619.5	71.2	72.4	1.8
	合 計		平 均		

設備利用率に含まれる値。

注：発電電力量は切り捨て、その他は四捨五入。合計・平均は、切り捨てまたは四捨五入により合わないことがある。