

3. 保全品質情報等 [合計 12 件]

保全品質情報

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則および電気関係報告規則に基づく報告事象や安全協定の異常時報告事象に該当する事象を含め、保安活動向上の観点から、産官学において情報共有することが有益である事象（平成15年10月以降、電気事業連合会大で運用開始）

| NO | プラント | 発生日 | 事象発生時 運転状況 | 事象概要 | 運転への 影響等 |
|----|--------------|-------------|---------------|---|-------------|
| 1 | 大飯発電所 1号機 | 平成20年7月7日 | 定期検査中 | 2次系配管の点検結果 | - |
| 2 | 大飯発電所 2号機 | 平成20年7月25日 | 運転中 | B - 非放射性機器冷却水ポンプメカニカルシールの不具合 | - |
| 3 | 大飯発電所 2号機 | 平成20年11月3日 | 運転中 | 6 C 高圧給水加熱器胴リリース弁の動作 | - |
| 4 | 大飯発電所 2号機 | 平成20年12月4日 | 運転中 | B ディーゼル発電機盤 直流制御電源回路の接地 | - |
| 5 | 大飯発電所 3号機 | 平成20年12月12日 | 運転中 | A - 余熱除去ポンプ出口流量計の指示値不良 | - |
| 6 | 大飯発電所 4号機 | 平成20年5月11日 | 運転中 | 脱気器水位制御弁の自動制御不調による僅かな出力変動 | - |
| 7 | 高浜発電所 3号機 | 平成20年7月3日 | 定期検査中 | B - 余熱除去冷却器パルス流量制御弁クランドリクワ配管フランジからの僅かな漏えい | - |
| 8 | 大飯発電所 1号機 | 平成20年7月16日 | 定期検査中 | キャスクピットへの協会社社員の落水 | - |
| 9 | 高浜発電所 1号機 | 平成20年8月4日 | 運転中 | C ループ主給水流量検出器の再校正に伴う定期検査工程の遅延 | - |
| 10 | 美浜発電所 1号機 | 平成20年10月28日 | 運転中 | 「水平地震パーシャルトリップ」警報の発信 | - |
| 11 | 大飯発電所 3号機 | 平成21年1月11日 | 運転中 | 格納容器スプレイ作動パーシャル警報の発信 | - |
| 12 | 大飯発電所 1号機 | 平成21年1月26日 | 運転中 | B - 余熱除去ポンプ軸シール部の予防保全作業に伴う待機除外 | - |