

表－１

平成２２年度 美浜・高浜・大飯発電所の運転計画

プラント		年月	平成22年								平成23年			時間稼働率(%)	設備利用率(%)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			3
美浜発電所	1号機 [34.0万kW]											第25回定期検査※1			64.9	63.0
	2号機 [50.0万kW]	化学体積制御系統の空気抜き配管溶接部からの漏えい（H22.3.19～4.7）						第26回定期検査						79.7	77.1	
	3号機 [82.6万kW]													100.0	99.5	
高浜発電所	1号機 [82.6万kW]											第27回定期検査			78.9	78.8
	2号機 [82.6万kW]			第26回定期検査										68.5	68.9	
	3号機 [87.0万kW]							第20回定期検査						79.7	79.3	
	4号機 [87.0万kW]	第19回定期検査（H22.2.4～）												88.5	87.8	
大飯発電所	1号機 [117.5万kW]	1次冷却材中の放射能濃度の上昇〔燃料漏えい〕※2（H22.2.6～）									第24回定期検査			66.3	63.7	
	2号機 [117.5万kW]			第23回定期検査										67.1	66.0	
	3号機 [118.0万kW]											第25回定期検査		96.2	93.8	
	4号機 [118.0万kW]	第13回定期検査（H22.2.7～）												84.1	82.2	
【凡例】			：運転期間（運転期間は発電再開後の調整期間を含む）									：定期検査期				
												：発電停止期			全体	79.5
																78.8

※１：美浜１号機にかかる計画については、４０年を超えて運転を継続する場合の計画。

※２：大飯１号機は、４月末まで発電を停止した場合の想定計画であり、点検結果によっては変更の可能性あり。