


## 美浜2号機他 1次系小口径配管継手部取替工事

## 工事概要


信頼性向上の観点から、事故時の通水にて母管と共振する可能性がある安全注入系統の小口径分岐配管の継手形状(ソケット溶接)を、溶接部の応力集中が小さい形状(突合せ溶接)に変更する。

## 取替範囲概要図

## 【美浜2号機の例】



## 継手の溶接方法の変更例(概要図)



【実施状況】  
＜今年度実施プラント＞  
美浜2号機