



# 大飯発電所1号機の原子炉手動停止について

## 概略系統図



**【蓄圧タンクの仕様】**

寸法：高さ約7m × 内径約3m  
 容量：約38m<sup>3</sup> (最大)  
           約28m<sup>3</sup> (運転中のほう酸水量)  
 ほう素濃度：2800 ppm以上  
 圧力：約4.2～4.7MPa(運転中)  
 材質：低合金鋼

