

### 大飯発電所 3 号機「復水処理装置注意」警報の発信について

平成 24 年 9 月 20 日 0 時 00 分頃、大飯発電所 3 号機において、「復水処理装置注意」の警報が発信しました。

現場を確認したところ、復水処理装置の制御盤内にある CPU カードの演算処理にエラーが確認されました。当該制御盤は 2 系統（A 系、B 系）の制御系を有しており、今回は A 系が異常により停止し、B 系へ自動的に切り替わったことにより、復水処理装置は問題なく機能しています。

その後、復水処理装置の制御盤内にある CPU カードのリセット操作を実施したところ、2 時 38 分に当該カードは正常な状態に復帰しました。現在、制御は B 系で行い、A 系が待機状態となっています。

なお、警報発信の原因については、CPU カード内での演算処理において、一過性のエラーが発生したと推定しています。

本事象による大飯 3 号機、4 号機の運転状態に影響はなく、また本件による外部への放射性物質の影響はありません。

以 上