

# 大河内発電所4号機の発電機 設備概要

添付資料

(原因)

設備に異常な電流や電圧などが発生した場合に異常を検出するための電子回路に動作不良が発生したものと確認

(対策)

動作不良となった電子回路基板の取替えを実施

