

＜参考資料＞ 今冬の需給見通しについて(高浜発電所4号機稼動後)

今冬(3月)の需給見通し

(単位: 万kW)

		①今回の3号 再稼動	②4号再稼動 した場合	差分 (②－①)	備考
供給力－需要 (予備率)		186 (8.2%)	327 (14.4%)		
需要		2,261	2,261	0	
供給力(合計)		2,447	2,588	+141	
	原子力	87	174	+87	○高浜4号 再稼動に伴う増(+87)
	水力	174	174	0	
	火力	1,480	1,480	0	
	揚水	308	362	+54	○高浜4号再稼動に伴う揚水供給力の増等(+54)
	新エネ	0	0	0	
	他社・融通	398	398	0	
	他社	404	404	0	
	水力・揚水	57	57	0	
	火力	347	347	0	
	新エネ	0	0	0	
	融通等	▲7	▲7	0	

※四捨五入のため合計が合わないことがあります。