高浜発電所　4号機　運転パラメータ（平成28年3月4日12:00時点）

主要パラメータ

原子炉運転モード　5

補助建屋排気筒モニタ
（標準値　8～30）　11.3cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.93）　2.7　MPa

加圧器水位（原子炉保有水）
（標準値　17.0～70.0）　100　%

発電機出力
（標準値　0～930）　－　MW（　0　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7）　99.21　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100）　2.2cps

原子炉出力（炉外核計装指示値）
（標準値　0～100.0）　-　%

1次冷却材温度
（標準値　0～321.0）　80.1　℃

蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）
（標準値　≦2660）　-　MWt（ - %）



気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所　気象

天候　晴れ

風速　1.2　m/s

風向　東南東

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

モニタポストNo.1
44　nGy/h

モニタポストNo.2
34　nGy/h

モニタポストNo.5
39　nGy/h

モニタステーション
39　nGy/h

モニタポストNo.4
29　nGy/h

モニタポストNo.3
37　nGy/h



添付資料－2