

高浜発電所構内でのクレーンブームの損傷について

平成29年1月21日
関西電力株式会社

高浜発電所では、平成29年1月20日21時49分、構内で大きな音がしたため、現場を点検したところ、1、2号機格納容器上部遮蔽設置工事用の大型クレーン4台のうち1台のクレーンブームが2号機原子炉補助建屋ならびに燃料取扱建屋へもたれかかっていることを確認しました。

このため、2号機原子炉補助建屋ならびに燃料取扱建屋の屋根が一部変形していることを確認しました。

燃料取扱建屋を内部から確認したところ、燃料取扱建屋天井からの落下物は無く、使用済燃料ピットへの影響はありません。

クレーンブームの損傷時、暴風警報が出ており、強風が吹いていました。

なお、当時、作業は実施しておらず、けが人はおりません。

また、発電所敷地内および周辺のモニタリングポストの指示値には有意な変化は認められず、周辺環境等への影響はありません。

以 上