大飯発電所　3号機　運転パラメータ（平成30年3月14日13:00時点）

添付資料－2

主要パラメータ

原子炉運転モード　モード3

排気筒ガスモニタ
（標準値　8～30cps）　9.2 cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.94MPa）　15.4 MPa

加圧器水位
（標準値　15.0～70.0%）　23.3 %

発電機出力
（標準値　≦1278.1MW）　－　MW（　0　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7kPa）　99.54　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100cps）　2.4　cps

原子炉出力
（標準値　＜100.0%）　－　%

1次冷却材温度
（標準値　＜324.6℃）　292.3　℃

蒸気発生器熱出力
（標準値　≦3423MWt）　－　MWt



気象、モニタポスト・モニタステーション



モニタポストNo.1
36.3　nGy/h

モニタポストNo.5
39.5　nGy/h

モニタステーション
42.8　nGy/h

モニタポストNo.4
33.0　nGy/h

モニタポストNo.2
33.3　nGy/h

モニタポストNo.3
36.5　nGy/h

大飯発電所　気象

天候	晴れ
風速	4.1　m/s
風向	北北東

※風向・風速はEL80m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値　20～170nGy/h）