

美浜発電所3号機の状態について（週報）

 2021年7月2日
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 〔 6月25日 9時 ~ 7月2日 9時 〕	[主要工程] ○起動試験 (6月17日開始) ・タービン起動 (6月27日9時30分) ○調整運転 (6月29日開始) ・発電機並列 (6月29日15時00分) [検査関係] ○定期事業者検査 ・固体廃棄物処理系焼却炉機能検査 (6月25日) ・蒸気タービン性能検査 (6月27日、29日) ・炉物理検査 (6月27日、7月1日、2日)
予 定 〔 7月2日 9時 ~ 7月9日 9時 〕	[主要工程] ○調整運転 (6月29日開始) ・定格熱出力一定運転 (7月3日) [検査関係] ○主な定期事業者検査 ・炉物理検査 等 ○主な使用前検査 ・五号検査 (主変圧器)
その他	[保安規定の運転上の制限の逸脱] ○タービン動補助給水ポンプについて運転上の制限の逸脱を判断 (7月2日11時59分) 本日、タービン動補助給水ポンプの定期試験を行っていたところ、ポンプの運転状態に異常はないものの、ポンプ入口にあるストレーナ（フィルター）詰まりの可能性や、ストレーナ圧力計の不調の可能性があるので、念のため試験を一時中断している。

美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2021.7.2 9:00時点



