

御坊発電所から運搬中のばいじんを含んだ水の漏えいについて

2021年9月10日

関西電力株式会社

昨日、御坊発電所（和歌山県御坊市）で発生したばいじん※¹をトラックで処理工場（大阪府堺市）に搬入した際、ばいじんを入れていた袋から漏水し、ばいじんを含んだ水が一般道に漏えい※²していることを、トラックの運転手が確認しました。

今回漏えいしたばいじんは、袋に入れて発電所構内（屋外）に保管※³しており、保管している間に浸入した雨水が運搬中に染み出たものと推定しています。

なお、発電所で同様に保管しているばいじんを含んだ水を検査した結果、弱酸性であることから、今回漏えいしたばいじんを含む水による環境への影響は軽微であると考えています。

地元の方々をはじめ、社会の皆さまにご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

- ※1：発電することによって排出される灰
- ※2：ばいじんを含んだ雨水の想定量は約50L
- ※3：18袋、5,216kg

以 上