

## 高浜発電所 1、2号機 海水電解装置建屋における火災について

2022年12月9日  
関西電力株式会社

定期検査中の高浜発電所 1、2号機の海水電解装置建屋※（非管理区域・屋外）において、本日 14時57分、火災報知器が発報し、同建屋内にいた現場作業員が直ちに消火を行うとともに、当社社員が 119番通報し、その後、15時28分に消防署員により鎮火が確認されました。

なお、本件において負傷者は発生しておらず、環境への放射能の影響はありません。

※ 取水路から海水をポンプで汲み取り、電気分解し次亜塩素酸ナトリウムを作り、貝類などの海洋生物が循環水管等に付着することを防止する装置が設置されている建屋。

以 上