

大飯発電所1号機の第2回定期事業者検査終了について

2023年12月8日
関西電力株式会社

大飯発電所1号機（加圧水型軽水炉：2019年12月11日～廃止措置中）は、2022年7月6日から実施していた第2回定期事業者検査を、本日終了しました。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設

以上

添付資料：大飯発電所1号機 第2回定期事業者検査実績工程表

大飯発電所1号機 第2回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2022年度						2023年度	備考
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	
	▽検査開始 (7月6日)						▽検査終了 (12月8日)	
原子炉本体	■							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設		■						核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設		■				■※		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設			■					屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設				■				構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設	■							非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設		■						原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

※放射性廃棄物の廃棄設備である廃樹脂処理装置について、一部の部品の取替えを行ったため、当初の終了予定日（2022年12月5日）から変更。