

大飯発電所1、2号機の第3回定期事業者検査終了

2024年7月12日
関西電力株式会社

大飯発電所1、2号機（加圧水型軽水炉：2019年12月11日～廃止措置中）において、2024年1月4日から実施していた第3回定期事業者検査を、本日終了しました。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設

以上

添付資料：大飯発電所1号機 第3回定期事業者検査実績工程表
大飯発電所2号機 第3回定期事業者検査実績工程表

大飯発電所 1 号機 第 3 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023年度			2024年度				備考
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
	▼検査開始 (1月4日)							
原子炉本体	1/4 1/17							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	1/26	[Redacted]					7/4	核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設	1/9	[Redacted]					6/25	気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設				4/22	[Redacted]		5/31	屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設	2/6	[Redacted]					7/4	構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設	1/4	[Redacted]		2/15				非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設	1/4	[Redacted]					7/12	原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2号機 第 3 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023年度			2024年度				備考
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
	▼検査開始 (1月4日)						▼検査終了 (7月12日)	
原子炉本体	1/4 ■ 1/25							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設		2/8 ■ 2/8						気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設					5/13 ■ 5/31			屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		2/6 ■ 6/21						構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設		2/20 ■ 2/20						非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設					6/3 ■ 7/12			原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能検査