

美浜発電所3号機の新燃料輸送

2025年11月10日 関西電力株式会社

当社は、美浜発電所3号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力82万6千キロワット、定格熱出力244万キロワット)の新燃料集合体を原子燃料工業株式会社から、下記のとおり輸送しました。

記

- 1. 輸送年月日
 - 2025年11月10日00時00分 原子燃料工業株式会社 発 (大阪府泉南郡熊取町) 2025年11月10日06時07分 美浜発電所 着
- 2. 輸送数量 新燃料集合体 16体(輸送容器 8個に収納して運搬)
- 3. 輸送物の種類 A型核分裂性輸送物
- 4. 輸送方法陸上輸送

以上

<参考資料>

・「輸送における安全性について」

「輸送における安全性について」

1. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

2. 輸送容器の概略

型式:NFI-V型

形状:円筒形

寸法:全長 約5m

外径 約1m

重量:約3.8トン(輸送容器だけで約2.4トン)

材質:ステンレス鋼製

3. 輸送物の安全確認

本輸送物については、別添に示す国の安全基準を満たすことを、原子力規制委員会により確認されたものです。

4. 輸送上の安全対策

輸送にあたっては、車両の積付け・標識等、輸送上の十分な安全対策を 実施しております。

なお、万一緊急の事態が生じた場合にも、最寄りの消防、警察、自治体 および官庁等に連絡するとともに、適切な措置をとることとしており、 十分な安全対策を講じることとしております。

以上

「A型核分裂性輸送物の安全基準」

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第59条に基づき、国が定めているA型核分裂性輸送物に係わる技術上の基準の主なものは、以下のとおりである。

①線量当量率 :表面で2mSv/h以下

表面から1m離れた位置で0.1mSv/h以下

②表面密度限度 : α線を放出する放射性物質の場合、0.4 Bq/cm²以下

 α 線を放出しない放射性物質の場合、 $4\,\mathrm{Bq/cm^2}$ 以下

また、A型核分裂性輸送物の試験条件には、

①一般の試験条件:水の吹きつけ試験

自由落下試験

圧縮試験

貫通試験

②特別の試験条件: 9 m落下試験

棒上の1m落下試験

耐火試験

浸漬試験

があり、これらの厳しい諸条件下においても、容器の健全性を維持し、臨界 に達することがないよう、法令の基準値を満足している。

以上