

美浜発電所 1、2号機の第7回定期事業者検査終了

2026年2月17日
関西電力株式会社

美浜発電所1、2号機（加圧水型軽水炉：2017年4月19日～廃止措置中）において、2025年9月18日から実施していた第7回定期事業者検査を、本日終了しました。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

- 原子炉本体
- 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- 放射性廃棄物の廃棄施設
- 放射線管理施設
- 原子炉格納施設
- その他原子炉の附属施設
- その他主要施設

以上

添付資料1：美浜発電所1号機 第7回定期事業者検査実績工程表

添付資料2：美浜発電所2号機 第7回定期事業者検査実績工程表

美浜発電所 1号機 第7回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2025年度						備考
	9月 ▼検査開始 (9月18日)	10月	11月	12月	1月	2月 ▼検査終了 (2月17日)	
原子炉本体		10/27 10/27					放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	9/18					1/22	核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設		11/10				1/14	気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設		11/6				2/3	屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		11/10				2/6	構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設		10/16 10/23					非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設		10/22				2/17	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査

美浜発電所 2号機 第7回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2025年度						備考
	9月 ▼検査開始 (9月18日)	10月	11月	12月	1月	2月 ▼検査終了 (2月17日)	
原子炉本体		10/30 10/30					放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	9/18						核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設		11/11				1/29	気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設	9/18						屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		11/10					構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設				12/22			非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設		10/30				2/17	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査