

資料一 平成18年度 美浜・高浜・大飯発電所の運転計画図

年月 プラント	H18 4	5	6	7	8	9	10	11	12	H19 1	2	3	時間稼働率	設備利用率
美浜発電所1号機 [34.0万kW]						第22回定期検査							78.6%	77.3%
美浜発電所2号機 [50.0万kW]	第23回定期検査												84.4%	81.5%
美浜発電所3号機 [82.6万kW]	起動時期未定												未定	未定
高浜発電所1号機 [82.6万kW]									第24回定期検査				78.1%	78.1%
高浜発電所2号機 [82.6万kW]		第23回定期検査											78.6%	78.3%
高浜発電所3号機 [87.0万kW]						第17回定期検査							76.4%	75.8%
高浜発電所4号機 [87.0万kW]													100%	99.2%
大飯発電所1号機 [117.5万kW]										第21回定期検査			71.8%	69.2%
大飯発電所2号機 [117.5万kW]		第20回定期検査											69.3%	67.6%
大飯発電所3号機 [118.0万kW]							第12回定期検査						79.2%	77.3%
大飯発電所4号機 [118.0万kW]													100.0%	97.7%
												当社全体	74.2%	73.3%

凡例： 運転期間

定期検査期間

\* : 美浜3号機は起動時期未定のため、11ユニット合計の時間稼働率、設備利用率においては、発電時間「0」、発電電力量を「0」として算出している。

注) 運転期間は、発電再開後の調整運転を含む。