

令和 6 年度 第 3 四半期原子力規制検査について

令和 7 年 2 月 19 日に、原子力規制委員会から令和 6 年度第 3 四半期に実施した原子力規制検査検査の結果が通知されました。通知された検査指摘事項は以下の通りです。

発電所	件 名	事象、指摘内容	重要度 ／深刻度
美浜	3号機 不適切な保全による 1 次系冷却水クーラ海水系統戻り配管の減肉	・ 1 次系冷却水クーラ海水系統戻り母管に微小な穴と減肉を確認したため、原因調査のためプラントを停止。 ・ 前回定検のエポキシ樹脂系ライニング補修の剥がれから局部的腐食により貫通に至ったと推定。	緑／SLIV (通知なし)

以上