

令和 6 年度 第 4 四半期原子力規制検査について

令和 7 年 5 月 2 2 日付で、原子力規制委員会から令和 6 年度第 4 四半期に実施した原子力
規制検査結果が通知されました。通知された検査指摘事項は以下の通りです。

発電所	件 名	事象、指摘内容	重要度 ／深刻度
大飯	3号機 不適正な隔離範囲による排 気筒からの計画外の放射性気体廃 棄物の放出	・ 2025年2月27日12時53分に排気筒ガスモ ニタの指示値が一時的に上昇し、13時12分 に通常値に低下した。この指示上昇に伴う 計画外の放射性気体廃棄物の放出放射能量 は約1.4×10^9Bq（放出管理目標値：$1.0 \times$ 10^{15}Bq/年）と評価した。 ・ 当日は廃棄物処理建屋でサンプリングラ ックの取り外し工事が行われ、4号機で体 積制御タンクのガス分析が実施されてい た。 ・ 原因はラック取外し時の不十分な隔離に よるガス漏れと推定された。	緑／SLIV (通知なし)

以上