

令和7年度 第4四半期原子力規制検査結果について

令和8年5月18日および20日付で、原子力規制委員会から令和7年度第4四半期の間
 に実施した原子力規制検査の結果が通知されました。通知された検査指摘事項は以下の通
 りです。

発電所	件名	事象、指摘内容	重要度 ／深刻度
美浜	3号機 燃料油タンク内水分混入 による空冷式非常用発電装置の 自動停止（LCO逸脱）	2月2日定期試験中にA空冷式非常用発電装置 が自動停止し保安規定の運転上の制限 （LCO）を逸脱。 燃料油タンクの通気口から侵入した雨等がタ ンク底部に水の層を形成し内燃機関に混入し たことが原因のため、燃料を入れ替え復旧し た。設置環境を考慮すれば雨雪が侵入するこ とは予測・防止が可能であったことから指摘 とされたもの。	緑／SLIV （通知なし）
美浜	核物質防護事案（物理的防護）	積雪等で地面のぬかるみにより、監視カメラ 用ポールの傾斜が発生。画角のズレにより監 視が不十分となったが、適正な対応がとられ ていなかったことから指摘とされたもの。	緑／SLIV （通知なし）

以上