

添付資料－2 基本設計方針

目次

- a. 原子炉本体 添 2-a-1
- b. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 添 2-b-1
- c. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。） 添 2-c-1
- d. 蒸気タービン 添 2-d-1
- e. 計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。） 添 2-e-1
- f. 計測制御系統施設
(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置)
- g. 放射性廃棄物の廃棄施設 添 2-g-1
- h. 放射線管理施設 添 2-h-1
- i. 原子炉格納施設 添 2-i-1
- j. その他発電用原子炉の附属施設
 - 1. 非常用電源設備 添 2-j-1-1
 - 2. 常用電源設備 添 2-j-2-1
 - 3. ボイラー 添 2-j-3-1

4. 火災防護設備 添 2-j-4-1
5. 浸水防護施設 添 2-j-5-1
6. 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び
補助ボイラーに係るものを除く。） 添 2-j-6-1
7. 非常用取水設備 添 2-j-7-1
8. 敷地内土木構造物
9. 緊急時対策所 添 2-j-9-1

6 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格
 (1) 基本設計方針

変更前	変更後
用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。	用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらとの解釈による。
第1章 共通項目 原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等、2. 自然現象、3. 火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要求（5. 5 安全弁等、5. 6 逆止め弁、5. 7 内燃機関の設計条件、5. 8 電気設備の設計条件を除く。）、6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。	第1章 共通項目 原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等、2. 自然現象、3. 火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要求（5. 5 安全弁等、5. 6 逆止め弁、5. 7 内燃機関の設計条件、5. 8 電気設備の設計条件を除く。）、6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。
第2章 個別項目 1. 炉心等 燃料体（燃料材、燃料要素及びその他の部品を含む）は、設置（変更）許可を受けた仕様となる構造及び設計とする。	第2章 個別項目 1. 炉心等 燃料体（燃料材、燃料要素及びその他の部品を含む）は、設置（変更）許可を受けた仕様となる構造及び設計とする。
	燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、通常運転時における原子炉運転状態に対応した圧力、温度条件、燃料使用期間中の燃焼度、中性子照射量及び水質の組み合わせのうち想定される最も厳しい条件下において、耐放射線性、寸法安定性、耐熱性、核性質及び強度のうち必要な物理的性質並びに耐食性、水素吸収特性及び化学的安定性のうち必要な化学的性質を保持し得る材料を使用する。

変更前	変更後
<p>燃料体は下部炉心板の上に配列され、その荷重を下部炉心支持板及び炉心そとににより原子炉容器のフランジで支持する設計とする。</p> <p>燃料体は、地震力に耐える設計とするとともに、設置（変更）許可を受けた、最高使用圧力、自重、附加荷重に加え、核分裂生成物の蓄積による燃料被覆材の内圧上昇及び熱応力の荷重に耐える設計とする。</p> <p>炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重及び地震力に加え、熱応力の荷重に耐える設計とする。</p> <p>炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、1次冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能とあわせて機能することにより、燃料要素の許容損傷限界を超えない設計とする。</p> <p>燃料体（燃料要素以外の燃料体の構成要素）、減速材、反射材及び炉心支持構造物（原子炉容器内で炉心附近に位置する燃料体以外の構成要素）は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できる設計とする。</p>	

変更前	炉心の過剰増倍率の低下に応じて燃料取替を行い、燃料取替時の炉心設計については、設置（変更）許可を受けた炉心の安全性確認項目が安全解析使用値から逸脱しないことを確認するため、保安規定に取替炉心の安全性評価を実施することを定め管理すること。	変更後
	2. 热遮蔽材 放射線により材料が著しく劣化するおそれがある原子炉容器には、これを防止するため熱遮蔽材を設置する設計とする。	2. 热遮蔽材 変更なし 変更なし
	熱遮蔽材は分割型とし、ペネル型の熱遮蔽材をボルトで炉心そうに固定する設計とする。熱遮蔽材と炉心そうの相対熱膨張差を吸収するために上下2分割構造とし、熱応力による変形により、原子炉容器の内部構造物に過度の変形を及ぼすことのない設計とする。	3. 原子炉容器 3. 1 原子炉容器本体 原子炉容器本体の原子炉冷却材圧力バウンダリに係る基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第2章 個別項目 2. 1 原子炉冷却材圧力バウンダリ」に基づく設計とする。 原子炉容器は、円筒形の胴部に半球形の底部を付した鋼製容器に、半球形の上部ふたをボルト締めする構造であり、原子炉容器出入口ノズル等を取り付ける。

変更前	変更後
<p>原子炉容器本体内の1次冷却材の流路は、原子炉容器入口ノズル（胴上部4箇所）から入り、炉心そとの外側を下方向に流れ、方向を変えて炉心の真下から上方向に炉心内を通り抜け、原子炉容器出口ノズル（胴上部4箇所）から出る設計とする。</p> <p>原子炉容器の支持方法は、原子炉容器出入口ノズル下部に取り付けた支持金具により、原子炉容器周囲の内部コンクリート壁に支持する設計とする。</p> <p>原子炉容器は最低使用温度を21°Cに設定し、関連温度（初期）を-12°C以下に管理することで脆性破壊が生じない設計とする。</p> <p>中性子照射脆化の影響を受ける原子炉容器にあっては、日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法」(JEAC4206-2007)に基づき、適切な破壊じん性を有する設計とする。</p> <p>3. 2 監視試験片</p> <p>1メガ電子ボルト以上の中性子の照射を受ける原子炉容器は、当該容器が想定される運転状態において脆性破壊を引き起こさないようにするために、施設時に適用された告示（通商産業省告示第501号）を満足し、機械的強度及び破壊じん性の変化を確認できる個数の監視試験片を内部に挿入することにより、照射の影響を確認できる。</p>	

変更前	変更後
<p>る設計とする。</p> <p>監視試験片は、適用可能な日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」(JEAC4201)により、取り出しおび監視試験を実施する。</p>	<p>また、保安規定に、監視試験片の評価結果に基づき1次冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定することを定めて、原子炉容器の脆性破壊を防止するよう管理する。</p> <p>4. 流体振動等による損傷の防止 燃料体、炉心支持構造物、熱遮蔽材及び原子炉容器は、1次冷却材の循環、沸騰その他の1次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の1次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けない設計とする。</p> <p>4. 流体振動等による損傷の防止 変更なし</p> <p>5. 主要対象設備 原子炉本体の対象となる主要な設備について、「表1 原子炉本体の主要設備リスト」に示す。</p> <p>5. 主要対象設備 原子炉本体の対象となる主要な設備について、「表1 原子炉本体の主要設備リスト」に示す。</p>

表1 原子炉本体の主要設備リスト (1/3)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後	
			設計基準対象施設(注) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備(注) 機器クラス	設備分類 機器クラス	設計基準対象施設(注) 耐震重要度 分類
	炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径	炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径	S	—	—	—
	炉心	燃料材の種類、燃料材の濃縮度又は富化度、燃料集合体最高燃焼度及び核燃料物質の最大装荷量	S	—	—	—

表1 原子炉本体の主要設備リスト (2/3)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			耐震重要度分類	設計基準対象施設(注)	重大事故等対処設備(注)	名稱	設計基準対象施設(注)	重大事故等対処設備(注)
炉心	炉心槽	炉心そう	S	機器クラス 炉心支持構造物	機器クラス 重大事故等 機器クラス	—	機器クラス 耐震重要度分類	機器クラス 重大事故等 機器クラス
	上部炉心支持板	上部炉心板	S	炉心支持構造物	—	—	機器クラス 耐震重要度分類	機器クラス 重大事故等 機器クラス
	上部炉心板	上部炉心板	S	炉心支持構造物	—	—	機器クラス 耐震重要度分類	機器クラス 重大事故等 機器クラス
	上部炉心支持柱	上部炉心支持柱	S	炉心支持構造物	—	—	機器クラス 耐震重要度分類	機器クラス 重大事故等 機器クラス
	下部炉心支持板	下部炉心支持板	S	炉心支持構造物	—	—	機器クラス 耐震重要度分類	機器クラス 重大事故等 機器クラス
	下部炉心板	下部炉心板	S	炉心支持構造物	—	—	機器クラス 耐震重要度分類	機器クラス 重大事故等 機器クラス
	下部炉心支持柱	下部炉心支持柱	S	炉心支持構造物	—	—	機器クラス 耐震重要度分類	機器クラス 重大事故等 機器クラス
	—	熱遮蔽材	S	—	—	—	機器クラス 耐震重要度分類	機器クラス 重大事故等 機器クラス

表1 原子炉本体の主要設備リスト (3/3)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			設備基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)	名称	設計基準対象施設 ^(注1)	
			耐震重要度分類	機器クラス	設備分類		重大事故等機器クラス	耐震重要度分類
原子炉容器試験片	原子炉容器本体並びに監視物	原子炉容器	S	クラス1	—	—	機器クラス	—
原子炉容器支持構造物	支持構造物	原子炉容器支持構造物	S	クラス1	—	—	機器クラス	—
原子炉容器基礎部ルート	基礎部ルート	原子炉容器支持構造物基礎部ルート	S	クラス1	—	—	機器クラス	—
原子炉容器ふた管台	ふた管台	原子炉容器ふた管台	S	クラス1	—	—	機器クラス	—
原子炉容器付属構造物	炉内計装筒	炉内計装筒	S	クラス1	—	—	機器クラス	—
原子炉容器内部構造物に係る制御棒クラスター案内管	案内管	制御棒クラスター案内管	S	—	—	—	機器クラス	—

(注1) 表1に用いる略語の定義は「付表1」による。

6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

	変更前	変更後
用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。	用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。	用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。
第1章 共通項目 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の共通項目である「1. 地盤等、2. 自然現象、3. 火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要求（5. 5 安全弁等、5. 8 電気設備の設計条件を除く。）、6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。	第1章 共通項目 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の共通項目である「1. 地盤等、2. 自然現象、3. 火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要求（5. 5 安全弁等、5. 8 電気設備の設計条件を除く。）、6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。	第1章 共通項目 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の共通項目である「1. 地盤等、2. 自然現象、3. 火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要求（5. 5 安全弁等、5. 8 電気設備の設計条件を除く。）、6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。
第2章 個別項目 1. 燃料取扱設備 燃料取扱設備は、燃料取替クレーン、使用済燃料ピットクレーン、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、燃料移送装置（一部1・2・3号機共用（以下同じ。）及び除染装置（1・2・3号機共用）から構成し、燃料体等を発電所内に搬入してから発電所外に搬出するまで、燃料体等を安全に取り扱うことができる設計とする。	第2章 個別項目 1. 燃料取扱設備 燃料取扱設備は、燃料取替クレーン、使用済燃料ピットクレーン、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、燃料移送装置（一部1・2・3号機共用（以下同じ。）及び除染装置（1・2・3号機共用）から構成し、燃料体等を発電所内に搬入してから発電所外に搬出するまで、燃料体等を安全に取り扱うことができる設計とする。	第2章 個別項目 1. 燃料取扱設備 燃料取扱設備は、燃料取替クレーン、使用済燃料ピットクレーン、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、燃料移送装置（一部1・2・3号機共用（以下同じ。）及び除染装置（1・2・3号機共用）から構成し、燃料体等を発電所内に搬入してから発電所外に搬出するまで、燃料体等を安全に取り扱うことができる設計とする。

変更前	変更後
<p>燃料取替えは、原子炉上部の原子炉キャビティに水張りし、水中で燃料取扱設備を用いて行う。</p> <p>使用済燃料は、遮蔽に必要な水深を確保した状態で、水中で燃料取扱設備により原子炉周辺建屋内へ移送し、同建屋内の使用済燃料貯蔵設備のほう酸水中に貯蔵する。</p> <p>使用済燃料を発電所外に搬出する際、使用済燃料はキャスクピットで使用済燃料輸送容器に収納し、除染場ピットで使用済燃料輸送容器の除染を行う。</p> <p>燃料取扱設備は、燃料体等を1体ずつ取り扱う構造とし、燃料体等が臨界に達するおそれがない設計とする。</p>	<p>燃料取替えは、原子炉上部の原子炉キャビティに水張りし、水中で燃料取扱設備を用いて行う。</p> <p>使用済燃料は、遮蔽に必要な水深を確保した状態で、水中で燃料取扱設備により原子炉周辺建屋内へ移送し、同建屋内の使用済燃料貯蔵設備のほう酸水中に貯蔵する。</p> <p>使用済燃料を発電所外に搬出する際、使用済燃料はキャスクピットで使用済燃料輸送容器に収納し、除染場ピットで使用済燃料輸送容器の除染を行う。</p> <p>燃料取扱設備は、燃料体等を1体ずつ取り扱う構造とし、燃料体等が臨界に達するおそれがない設計とする。</p>
<p>燃料取扱設備は、使用済燃料の移送をすべて水中で行うことで、崩壊熱により燃料体等が溶融せず、使用済燃料からの放射線に対しあ切な遮蔽能力を有する設計とする。</p>	<p>燃料取扱設備は、使用済燃料の移送をすべて水中で行うことで、崩壊熱により燃料体等が溶融せず、使用済燃料からの放射線に対しあ切な遮蔽能力を有する設計とする。</p>
<p>使用済燃料ピットクレーンは、吊荷重2tのホイストを2台有する構造であるが、燃料体等を同時に2体取り扱わない設計とする。</p> <p>使用済燃料ピットクレーン及び補助建屋クレーンは、定格荷重を保持でき、必要な安全率を有するワイヤを2重化し、フック部外れ止めを有し、燃料取扱中に燃料集合体が外れて落下することのないようないンターロックを設けることで、燃料体等の落下を防止できる設</p>	<p>使用済燃料ピットクレーンは、吊荷重2tのホイストを2台有する構造であるが、燃料体等を同時に2体取り扱わない設計とする。</p> <p>使用済燃料ピットクレーン及び補助建屋クレーンは、定格荷重を保持でき、必要な安全率を有するワイヤを2重化し、フック部外れ止めを有し、燃料取扱中に燃料集合体が外れて落下することのないようないンターロックを設けることで、燃料体等の落下を防止できる設</p>

変更前	変更後
計とする。	計とする。 なお、ワイヤ、フックはそれぞれクレーン構造規格、日本クレーン協会規格の規定を満たす安全率を有する設計とする。
燃料取替クレーンは、定格荷重を保持できるワイヤを2重化して保持する構造とし、ブリッジ・トロリーの駆動及びグリッパチューブの昇降を安全かつ確実に行うために、各装置にはインターロックを設ける。	燃料取替クレーンは、定格荷重を保持でき、必要な安全率を有するワイヤを2重化して保持する構造とし、ブリッジ・トロリーの駆動及びグリッパチューブの昇降を安全かつ確実に行うために、各装置にはインターロックを設ける。
新燃料エレベータは、定格荷重を保持できるワイヤを2重化することにより燃料集合体の落下を防止する構造とする。	新燃料エレベータは、定格荷重を保持でき、必要な安全率を有するワイヤを2重化することにより燃料集合体の落下を防止する構造とする。 燃料取替クレーン及び使用済燃料ピットクレーンは、取扱中に過荷重となつた場合に上昇を阻止するインターロックを設けて、過荷重による燃料体等の落下を防止できる設計とする。補助建屋クレーンで新燃料を取り扱う際は、荷重監視を行うことで過荷重による落下を防止することとする。
	燃料取替クレーン、使用済燃料ピットクレーン及び補助建屋クレーンは、地震時にも転倒することがないように走行部はレールを抱え込む構造とする。

変更前	変更後
<p>燃料移送装置の移送台車及びリフティング機構には、燃料集合体の受渡しを安全かつ確実にできるようにインターロックを設ける。</p> <p>補助建屋クレーンは、使用済燃料ピットの上部に走行レールが無く、原子炉周辺建屋の構造上、吊り上げられた使用済燃料輸送容器等重量物が使用済燃料ピットへの落下物とならない設計とする。</p>	<p>燃料移送装置の移送台車及びリフティング機構には、燃料集合体の受渡しを安全かつ確実にできるようにインターロックを設ける。</p> <p>補助建屋クレーンは、使用済燃料ピットの上部に走行レールが無く、原子炉周辺建屋の構造上、吊り上げられた使用済燃料輸送容器等重量物が使用済燃料ピットへの落下物とならない設計とする。</p> <p>燃料体等を封入し、構内運搬に使用できる容器は保有しない。</p>
<p>燃料取扱設備は、動力源である電源又は空気が喪失した場合でも燃料体等を保持できる設計とする。</p>	<p>燃料取扱設備は、動力源である電源又は空気が喪失した場合でも燃料体等を保持できる設計とする。</p> <p>燃料取替クレーンのグリッパチューブの下部にあるグリッパは、空気作動式とし、燃料集合体をつかんだ状態で空気で空気が喪失しても、安全側に働いて燃料集合体を落とすことのない構造とする。</p>
<p>燃料取替クレーンのグリッパチューブの下部にあるグリッパは、空気作動式とし、燃料集合体をつかんだ状態で空気で空気が喪失しても、安全側に働いて燃料集合体を落とすことのない構造とする。</p>	<p>燃料取替クレーン、使用済燃料ピットクレーン、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ及び燃料移送装置は、動力源の喪失に対しても、燃料体等を保持できる性能を有する設計とする。</p> <p>2. 燃料貯蔵設備 新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備は、燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有する設計とする。</p>

変更前	新燃料貯蔵設備は、1回の燃料取替えに必要とする燃料集合体数（全炉心燃料の約30%相当）に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有し、また、使用済燃料貯蔵設備は、全炉心燃料の取出し及び1回の燃料取替えに必要とする燃料集合体数（全炉心燃料の約130%相当）に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有する設計とする。	燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を低減するため、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備は、原子炉周辺建屋内に設置し、適切な格納性と換気空調設備を有する区画として設計する。	新燃料貯蔵設備は、1回の燃料取替えに必要とする燃料集合体数（全炉心燃料の約30%相当）に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有し、また、使用済燃料貯蔵設備は、全炉心燃料の取出し及び1回の燃料取替えに必要とする燃料集合体数（全炉心燃料の約130%相当）に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有する設計とする。

変更前	変更後
<p>使用済燃料貯蔵設備は、新燃料及び原子炉容器から取り出した使用済燃料（1号機及び2号機の燃料集合体を含む。）を鉛直に保持し、ほう酸水中に貯蔵するためのチャン型の使用済燃料ラック（1・2・3号機共用（以下同じ。））の各ラックのセルに1体ずつ燃料集合体を挿入して貯蔵する構造として、想定されるいかなる状態においても燃料が臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、設備容量分の燃料貯蔵時に純水で満たされた場合を想定しても実効増倍率は不確定性を含めて0.98以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、鉄筋コンクリート造、ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）とし、使用済燃料ピットから放射性物質を含む水があふれ、又は漏れない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、使用済燃料の上部に十分な水深を確保し、使用済燃料からの放射線に対する適切な遮蔽能力を有し、放射線業務従事者の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。</p> <p>また、万一、使用済燃料ピットから漏えいが生じた場合には、使用済燃料ピットに燃料取替用水ピットからほう酸水を注水できる設計とする。</p>	<p>使用済燃料貯蔵設備は、新燃料及び原子炉容器から取り出した使用済燃料（1号機及び2号機の燃料集合体を含む。）を鉛直に保持し、ほう酸水中に貯蔵するためのチャン型の使用済燃料ラック（1・2・3号機共用（以下同じ。））の各ラックのセルに1体ずつ燃料集合体を挿入して貯蔵する構造として、想定されるいかなる状態においても燃料が臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、設備容量分の燃料貯蔵時に純水で満たされた場合を想定しても実効増倍率は不確定性を含めて0.98以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、鉄筋コンクリート造、ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）とし、使用済燃料ピットから放射性物質を含む水があふれ、又は漏れない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、使用済燃料の上部に十分な水深を確保し、使用済燃料からの放射線に対する適切な遮蔽能力を有し、放射線業務従事者の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>使用済燃料貯蔵設備は、ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）とし、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時においても著しい使用済燃料ピット水の減少を引き起こすような損傷を避けることができ、その機能が損なわれない設計とする。</p> <p>また、燃料体等の落下に関しては、模擬燃料集合体の気中鉛直及び斜め落下試験（以下「落下試験」という。）での最大減肉量を考慮しても使用済燃料ピットの機能が損なわれない厚さ以上のステンレス鋼内張りを施設する。</p>	<p>使用済燃料貯蔵設備は、ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）とし、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時ににおいても使用済燃料ピット内の燃料体等の破損及び著しい使用済燃料ピット水の減少を引き起こすような損傷を避けることができ、その機能が損なわれない設計とする。</p> <p>また、燃料体等の落下に関しては、模擬燃料集合体の気中鉛直及び斜め落下試験（以下「落下試験」という。）での最大減肉量を考慮しても使用済燃料ピットの機能が損なわれない厚さ以上のステンレス鋼内張りを施設する。</p> <p>重量物の落下に関しては、落下時の衝突エネルギーが落下試験時の衝突エネルギーより大きい設備等に対しては、以下のとおり適切な落下防止対策を施すことで、使用済燃料ピット内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料ピットの機能を維持する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用済燃料ピットからの離隔を確保できる重量物については、使用済燃料ピットへ落下するおそれがないよう、転倒を仮定しても使用済燃料ピットに届かない距離に設置する。また、転倒防止のため床面や壁面へ固定する。 ・ 補助建屋クレーンは、使用済燃料ピットの上部に走行レールが無く、仮に脱落したとしても原子炉周辺建屋の構造上、クレーン本

変更前	変更後
<p>体及び吊荷が使用済燃料ピットへの落下物とならぬい設計とする。仮に落下後の移動を想定しても、使用済燃料ピットとの間に燃料取替キヤナルがあるため、クレーン本体及び吊荷が使用済燃料ピットへの落下物となることはない。また、使用済燃料輸送容器をキャスクピット上で取り扱う場合は、使用済燃料ピットゲートを閉止すること及び使用済燃料輸送容器の移動範囲や移動速度の制限に関する事項を保安規定に定め管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉周辺建屋の天井は、天井を支持する鉄骨梁及び柱が基準地震動に対して健全性が確保される設計とする。天井は、鋼板の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた構造となつており、地震によるコンクリート片の剥落のない設計とする。 ・原子炉周辺建屋内の壁は、梁や柱の外側に取り付け、使用済燃料ピット内に落下しない設計とする。 ・使用済燃料ピットクレーンは、基準地震動による地震荷重に対し、クレーン本体の健全性評価及び転倒落下防止評価を行い、使用済燃料ピットへの落下物とならぬいことを確認する。 ・使用済燃料ピットクレーン本体の健全性評価としては、吊荷の有無、吊荷の位置を考慮しても、基準地震動によりホイスト支柱等に発生する応力が許容応力以下であることを確認する。 	

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> ・使用済燃料ピットクレーンの転倒落下防止評価としては、走行レール頭部を抱き込む構造をしたクレーンの転倒防止金具及び横ずれ防止金具について、吊荷の有無、吊荷の位置を考慮しても、基準地震動により転倒防止金具、横ずれ防止金具の取付ボルト等に発生する応力が許容応力以下であることを確認する。 ・使用済燃料ピットクレーンの走行レールの健全性評価としては、吊荷の有無、吊荷の位置を考慮しても、基準地震動により基礎ボルト等に発生する応力が許容応力以下であることを確認する。 ・使用済燃料ピットクレーンのワイヤ及びフックは、基準地震動により燃料集合体が一度浮き上がりつた後の落下による衝撃荷重に対し、吊荷とクレーンが振れる際の位相差による相対速度まで考慮しても、吊荷を落下せず、安全に保持できる裕度を持つて設計する。保安規定に使用済燃料ピットクレーン使用時の吊荷の重量を管理することを定め、この裕度を確保する。 <p>使用済燃料は、使用済燃料ラックに貯蔵するが、使用済燃料ラックに収納できないような破損燃料が生じた場合は、使用済燃料ピット水の放射能汚染拡大を防ぐため使用済燃料ピット内で別に用意した容器に入れて貯蔵する設計とする。</p> <p>使用済燃料を貯蔵する乾式キャスクは保有しない。</p> 	

変更前	変更後
<p>使用済燃料ピットは、使用済燃料ピットの冷却機能喪失、使用済燃料ピットの注水機能喪失、使用済燃料ピット水の小規模な漏えいが発生した場合において、燃料体等の貯蔵機能を確保する設計とする。</p> <p>また、使用済燃料ピットからの大容量の水の漏えいにより使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端以下かつ水位低下が継続する場合に、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置においてスプレイや蒸気条件においても臨界を防止する設計とする。</p> <p>使用済燃料ピット A エリアについては、以下の方針に基づく貯蔵領域（外周領域及び中央領域）を設計する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・領域の数を可能な限り少なくする。 ・低燃焼度の燃料体等を貯蔵する領域では、炉心から取り出した燃料体が貯蔵できる容量を確保する。 ・貯蔵領域において、最も反応度の高い燃料体等が当該領域のすべてのラックに貯蔵された状態で未臨界を維持する。 <p>使用済燃料ピット A エリアの使用済燃料ラックは全 974 ラックで構成されており、長辺方向に 38 ラック、短辺方向に 27 ラックの長方形の配置から、使用済燃料ピット B エリア側の角部（長辺方向に 4 ラック、短辺方向に 13 ラックの長方形）を切り欠いた配置形状である。</p>	

変更前	変更後
<p>外周領域は最外周 2 列の 244 ラックとし、残りの 730 ラックを中央領域とする。</p> <p>各領域には、“初期濃縮度約 4.8wt%”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中央領域：20GWd/t 以上”、“初期濃縮度約 4.1wt%”の条件下で“外周領域：0GWd/t 以上、中央領域：15GWd/t 以上”を貯蔵できる設計とする。</p> <p>使用済燃料ピット B エリアについては、すべての燃料を任意の配置に貯蔵する設計とする。</p> <p>燃料体等の移動に際しては、未臨界が維持できることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度及び配置）に基づき移動することを保安規定に定めて、臨界を防止できるよう管理する。</p> <p>3. 計測装置等 使用済燃料ピットの水温及び水位を計測する装置を設置し、計測結果を表示し、記録及び保存できる設計とともに、記録の管理については運用を定める。</p> <p>また、外部電源が使用できない場合においても非常用所内電源からの電源供給により、使用済燃料ピットの水温及び水位を計測することができる設計とする。</p>	

変更前	変更後
<p>使用済燃料ピットには使用済燃料ピット水漏えい監視のため、漏えい検知装置を設置する。</p> <p>使用済燃料ピットの水温の著しい上昇又は使用済燃料ピットの水位の著しい低下の場合に、これらを確実に検出して自動的に警報(使用済燃料ピット温度高又は使用済燃料ピット水位低)を発信する装置を設けるとともに表示ランプの点灯及びブザー鳴動等により運転員に通報できる設計とする。</p> <p>使用済燃料ピットの水温の著しい上昇又は使用済燃料ピットの水位の著しい低下の場合に、これらを確実に検出して自動的に警報(使用済燃料ピット温度高又は使用済燃料ピット水位低)を発信する装置を設けるとともに表示ランプの点灯及びブザー鳴動等により運転員に通報できる設計とする。</p> <p>重大事故等時に使用済燃料ピットに係る監視又は設計基準事故時に使用済燃料ピット水位、水温及び使用済燃料ピット水の漏えいを監視することが必要なパラメータを計測することが困難となつた場合の必要な設備として、使用済燃料ピット水位(AM用※1)、可搬式使用済燃料ピット水位(予備「3・4号機共用、3号機に保管」(以下同じ。))及び使用済燃料ピット温度(AM用※1)を設ける。これらの計測設備は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。また、計測結果は中央制御室に表示し、記録及び保存できる設計とするとともに、記録の管理については運用を定める。</p> <p>使用済燃料ピットに係る重大事故等時において、赤外線の機能により使用済燃料ピットの状態及び使用済燃料ピットの水温の傾向を中央制御室で監視できるカメラを設置する。この使用済燃料ピット監視カメラは、2台(1台/ピット)設置する。使用済燃料ピット監</p>	

変更前	変更後
<p>視力メラは、燃料体等の冠水状態を監視できるよう、燃料体等頂部高さ近傍の使用済燃料ラック頂部の一部から使用済燃料ピットエリア床面の一部が視野に入る角度で設置する。</p> <p>また、使用済燃料ピット監視カメラの映像は中央制御室に表示し、記録及び保存できる設計とともに、記録の管理については運用を定める。</p> <p>これらの監視設備は、ディーゼル発電機（「重大事故等時のみ3・4号機共用」、「4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用」）に加えて、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。</p> <p>可搬式使用済燃料ピット水位は、使用済燃料ピット上部から底部近傍までの範囲にわたり測定できる設計とする。また、使用済燃料ピット内の構造等に影響を受けないよう、吊込装置（フロート、シンカーを含む。）、延長ワイヤ、フリーローラ及び水位発信器を可搬型とし、使用時に接続する設計とする。</p> <p>使用済燃料ピット監視カメラ冷却装置は、使用済燃料ピット監視カメラを冷却するための空気を供給する設計とする。</p> <p>なお、使用済燃料ピット監視カメラ冷却装置は、3号機で1セット1個使用する。故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個（3・4号機共用、3号機に保管）の合計2個を</p>	

変更前	変更後
<p>4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備</p> <p>使用済燃料貯蔵設備はポンプ、冷却器等で構成する使用済燃料ピット水浄化冷却設備（1・2・3号機共用（以下同じ。））を設け、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時（以下「通常運転時等」という。）において、使用済燃料から発生する崩壊熱の除去を行うのに十分な冷却能力を有し、燃料体等が崩壊熱により溶融しない設計とする。使用済燃料ピット水浄化冷却設備で除去した熱は、最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。</p> <p>4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備</p> <p>保管する設計とともに、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。</p> <p>(1) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備</p> <p>（1）使用済燃料ピット冷却器による使用済燃料ピット水の冷却 使用済燃料貯蔵設備はポンプ、冷却器等で構成する使用済燃料ピット水浄化冷却設備（1・2・3号機共用（以下同じ。））を設け、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時（以下「通常運転時等」という。）において、使用済燃料から発生する崩壊熱の除去を行うのに十分な冷却能力を有し、燃料体等が崩壊熱により溶融しない設計とする。使用済燃料ピット水浄化冷却設備で除去した熱は、最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。</p> <p>(2) 送水車による使用済燃料ピットへの注水</p> <p>（2）送水車による使用済燃料ピットポンプ及び使用済燃料ピット冷却器の故障等による使用済燃料ピットの冷却機能の喪失又は燃料取替用水ポンプ及び燃料取替用水ピットの故障等による使用済燃料ピットの注水機能の喪失、又は使用済燃料ピットに接続する配管の破損等による使用済燃料ピット水の小規模な漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が低下した場合において、使用済燃料ピット内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止できるよう、可搬型代替注水設備（使用済燃料ピットへの注水）を設置する。</p>	

変更前	変更後
	<p>使用済燃料ピケットへ海水を注水できる設計とする。</p> <p>送水車は、使用済燃料ピケットの冷却機能の喪失及び注水機能の喪失による水位低下を防止するため、使用済燃料ピケットに貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による使用済燃料ピケット水の蒸散量を上回る注水量を有する設計とする。</p> <p>また、使用済燃料ピケット出口配管の接続位置は、破損等により使用済燃料ピケット水が漏えいした場合においても、放射線業務従事者の燃料取替時の放射線被ばくを管理する上で定めた線量率を満足できるよう、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要となる水位を維持できる高さ以上とする。入口配管については、遮蔽必要水位以下に水位が低下することを防止するため、上端にサイフォンブレーカを設ける設計とする。</p> <p>サイフォンブレーカは、耐震性も含めて機器、弁類等の故障及び誤操作等によりその機能を喪失することのない設計とする。</p> <p>使用済燃料ピケットは、可搬型代替注水設備による冷却及び水位確保により使用済燃料ピケットの機能を維持し、実効増倍率が最も高くなる純水冠水状態においても実効増倍率は不確定性を含めて0.98以下で臨界を防止できる設計とする。</p> <p>送水車は、軽油ドラム缶（3・4号機共用（以下同じ。））を用いて</p>

変更前	変更後
	<p>燃料を補給できる設計とする。</p> <p>使用済燃料ピットへの注水に使用する非常用取水設備の貯水槽（3・4号機共用（以下同じ。））、海水ポンプ室（3・4号機共用（以下同じ。））は、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>(3) 使用済燃料ピットへのスプレイ</p> <p>使用済燃料ピットから大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合において使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止できるよう、可搬型スプレイ設備（使用済燃料ピットへのスプレイ）を設置する。</p> <p>なお、水位の異常な低下としては、可搬型代替注水設備を用いても使用済燃料ピット出口配管下端以下かつ水位低下が継続する場合を考慮する。</p> <p>可搬型スプレイ設備としては、送水車により、可搬型ホース及びスプレイヘッダを通して海水を使用済燃料ピットへスプレーできる設計とする。</p> <p>可搬型スプレイ設備は、燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、で</p>

変更前	変更後
	<p>きる限り環境への放射性物質の放出を低減することにより大気への拡散を抑制するため、使用済燃料ピットに貯蔵している燃料体等から崩壊熱による蒸散量を上回る量の海水を使用済燃料ピット内全面にスプレイできる設計とする。このスプレイ範囲と使用済燃料ピット内へのスプレイ量は、試験により確認する。また、使用済燃料ピットは、可搬型スプレイ設備にて、使用済燃料ラック及び燃料体等を冷却し、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置において、いかなる一様な水密度であっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.98 以下で臨界を防止できる設計とする。</p> <p>送水車は、軽油ドラム缶を用いて燃料を補給できる設計とする。</p> <p>使用済燃料ピットへのスプレイに使用する非常用取水設備の貯水槽及び海水ポンプ室は、設計基準事故対応設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対応設備としての設計を行う。</p> <p>(4) 原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水</p> <p>使用済燃料ピットからの大容量の水の漏えいその他の要因により、可搬型代替注水設備を用いても使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端以下かつ水位低下が継続し、燃料損傷に至った場合に、できる限り燃料損傷の進行緩和及び環境への放射性物質の放出を低減するため、放水設備（原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水）を設置する。</p>

変更前	変更後
	<p>放水設備（原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水）として、放水砲（3・4号機共用（以下同じ。））は、可搬型ホースにより海を水源とする大容量ポンプ（放水砲用）（3・4号機共用（以下同じ。））に接続することにより、原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）に放水できる設計とともに、建屋の損壊等により開口部がある状態においては、建屋内の使用済燃料ピット周辺に向けた放水ができる設計とする。</p> <p>原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）及び建屋の損壊等により開口部がある状態においては、建屋内の使用済燃料ピット周辺に向けた放水に使用する非常用取水設備の貯水槽及び海水ポンプ室は、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷に至った場合における発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備として放水設備（大気への拡散抑制）を設ける。</p> <p>大気への拡散抑制として、放水砲は、可搬型ホースにより海を水源とする大容量ポンプ（放水砲用）に接続することにより、原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）へ放水できる設計とする。大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲は、設置場所を任意に設定でき、複数の方向から原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）に向けて放水できる設計とす</p>

変更前	変更後
<p>る。</p> <p>また、原子炉格納容器周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するため、泡混合器（3・4号機共用、3号機に保管（予備1台（3・4号機共用、3号機に保管））（原子炉格納施設の設備で兼用）により泡消火剤（4m³）と混合しながら原子炉格納容器周辺へ放水できる設計とする。</p> <p>大気への拡散抑制として、海を水源とした送水車は、スプレイヘッダを介して原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）へ放水を行う設計とする。</p> <p>原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水に使用する非常用取水設備の貯水槽及び海水ポンプ室は、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備のうち、使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において、海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備として重大事故等対処設備（海洋への拡散抑制）を設ける。</p> <p>海洋への拡散抑制として、シルトフェンス（3・4号機共用、3号機に保管（以下同じ。））（原子炉格納施設の設備で兼用）は汚染水が発電所から海洋へ流出する4箇所（取水路側2箇所、放水路側2箇所）に設置できる設計とする。</p>	

変更前	変更後
<p>シルトフェンスは、海洋への放射性物質の拡散を抑制するため、設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は、各設置場所に必要な幅を有するシルトフェンスを3号機及び4号機で取水路側に幅約35mを2組（幅約20m／本を1本、幅約15m／本を1本で1組）、幅約10mを2組（幅約10m／本を1本で1組）、放水路側に幅約5.4mを2組（幅約5.4m／本を2本で1組）、幅約5.8mを2組（幅約5.8m／本を2本で1組）、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも直ちに使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、破損時のバックアップ用として取水路側用に幅約35mを1組（幅約20m／本を1本、幅約15m／本を1本で1組）、幅約10mを1組（幅約10m／本を1本で1組）、放水路側用に幅約5.4mを1組（幅約5.4m／本を2本で1組）、幅約5.8mを1組（幅約5.8m／本を2本で1組）を保管する設計とする。</p> <p>(5) 使用済燃料ピット水の水質維持 使用済燃料貯蔵設備は、使用済燃料の被覆が著しく腐食するおそれがないよう、ポンプ、冷却器等で構成する使用済燃料ピット水浄化冷却設備を設け、フィルタ及び脱塩塔により、使用済燃料ピット水に含まれる固形状及びイオン状不純物を除去し、使用済燃料ピット水を適切な水質に維持できる設計とする。</p> <p>(6) 使用済燃料ピット接続配管 使用済燃料ピット水浄化冷却設備の取水のための配管は使用済燃</p>	

変更前	変更後
<p>料ピット上部に取り付け、また、注水のための配管にはサイフォンブレーカを取り付ける。さらに、使用済燃料ピット底部には排水口は設けない設計とする。</p> <p>(7) 水源</p> <p>発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するための設備として重大事故等対処設備（使用済燃料ピットへの注水）及び代替水源を設ける。</p>	<p>料ピット上部に取り付け、また、注水のための配管にはサイフォンブレーカを取り付ける。さらに、使用済燃料ピット底部には排水口は設けない設計とする。</p> <p>(7) 水源</p> <p>発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するための設備として重大事故等対処設備（使用済燃料ピットへの注水）及び代替水源を設ける。</p> <p>重大事故等により、使用済燃料ピットへの水の注水手段の水源となる燃料取替用水ピットが枯渇又は破損した場合の使用済燃料ピットへの注水として、使用済燃料ピットは複数の代替淡水源（N o. 2、3淡水タンク（1・2・3・4号機共用）及び1次系純水タンク）及び海を水源として使用する。海を水源とする送水車は、可搬型ホースを介して使用済燃料ピットへ水を注水できる設計とする。送水車燃料タンクへの燃料補給は、軽油ドラム缶より補給できる設計とする。</p> <p>重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち、使用済燃料ピットから大量的水の漏えいが発生し、使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端以下かつ水位低下が継続する場合の使用済燃料ピットへのスプレイの水源として、海を使用する。</p>

変更前	変更後
<p>海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して使用済燃料ピット又は原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）へ放水できる設計とする。送水車の燃料は、軽油ドラム缶より補給できる設計とする。</p> <p>放水砲は可搬型ホースにより海を水源とする大容量ポンプ（放水砲用）に接続することにより、原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）に放水できる設計とするとともに、原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）の損壊等により開口部がある状態においては、建屋内の使用済燃料ピット周辺に向けた放水ができる設計とする。</p> <p>代替水源からの移送ルートを確保し、移送ホース及びポンプについては、複数箇所に分散して保管する。</p> <p>5. 主要対象設備 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる主要な設備について、「表 1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」に示す。</p>	

表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト(1/6)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後		
			設計基準対象施設(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備(注1) 機器クラス
燃料取扱設備 新燃料又は使 用済燃料を取 り扱う機器	使用燃料ピットク レーン(1・2・3号 機共用)	ク レーン(1・2・3号 機共用)	B-1 B-2	—	—	—	—
	燃料取替クレーン	ク レーン	B-1	—	—	—	—
	補助建屋クレーン(1 ・2・3号機共用)	ク レーン(1 ・2・3号機共用)	B-1 B-2	—	—	—	—
使用済燃料貯 蔵槽	使用済燃料ピット(A エリア)(1・2・3 号機共用)	ピット(A エリア)(1・2・3 号機共用)	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
	使用済燃料貯 蔵ラック	ピット(B エリア)(1・2・3 号機共用)	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
	破損燃料容器ラック(1 ・2・3号機共用)	ラック(1 ・2・3号機共用)	S	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和 —
使用済燃料貯 蔵設備	破損燃料貯 蔵ラック	ラック(1 ・2・3号機共用)	S	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和 —
	使用済燃料貯 蔵水位	—	—	—	—	—	—
使用済燃料貯 蔵槽の温度、 水位及び漏え いを監視する 装置	使用済燃料貯 蔵設備	—	—	—	—	—	常設/防止 常設/緩和 —
	使用済燃料貯 蔵水位	C	—	—	—	—	常設/防止 常設/緩和 —
	可搬式使用済燃 料ピット水立	—	—	—	—	—	可搬/防止 可搬/緩和 —

表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト(2/6)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後					
			耐震重要度分類	機器クラス	重大事故等対処設備 ^(注1)	設備分類	名称	設計基準対象施設 ^(注1)	耐震重要度分類	機器クラス
熱交換器	C使用済燃料ピット冷却器(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	—	—	—	—	—
	使用済燃料ピットポンプ(1・2・3号機共用)	B-3	Non ^(注2)	—	—	—	—	—	—	—
	ポンプ	—	—	送水車	—	—	可搬/防止可搬/緩和	SAクラス3	可搬/緩和	SAクラス3
	使用済燃料ピット(Aエリア)～使用済燃料ピットポンプ(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	—	—	—	—	—
	使用済燃料ピット(Bエリア)～使用済燃料ピットポンプ入口配管合流点(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	—	—	—	—	—
	使用済燃料ピットポンプ～使用済燃料ピット冷却器(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	—	—	—	—	—
	主配管 (スプレイヘッドを含む。)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A、B使用済燃料ピット冷却器～弁3V-SF-013A及び弁3V-SF-013B(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	—	—	—	—	—
	弁3V-SF-013A及び弁3V-SF-013B～使用済燃料ピット(Aエリア)(1・2・3号機共用)	S	クラス3	—	—	—	—	—	—	—

表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト (3/6)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度分類	設計基準対象施設(注1)	重大事故等対応設備(注1)	名称	設計基準対象施設(注1)	耐震重要度分類
		使用清燃料ピット冷却器出口配管分岐点～使用清燃料ピット(Bエリア)(1・2・3号機共用)	S	クラス3	—	—	機器クラス	重大事故等対応設備(注1)
		使用清燃料ピットボンプ出口配管分岐点～使用清燃料ピットフィルタ入口配管分岐点(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	機器クラス	重大事故等対応設備(注1)
		使用清燃料ピットフィルタ入口配管分岐点～使用清燃料ピット冷却器(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	機器クラス	重大事故等対応設備(注1)
		C使用清燃料ピット冷却器～弁3V-SF-013C(1・2・3号機共用) 主配管 (スプレイヘッダを含む。)	B-1	クラス3	—	—	機器クラス	重大事故等対応設備(注1)
		弁3V-SF-013C～使用清燃料ピット(Bエリア)入口配管合流点(1・2・3号機共用)	S	クラス3	—	—	機器クラス	重大事故等対応設備(注1)
		弁3V-SF-055～使用清燃料ピット入口配管合流点(1・2・3号機共用)	S	クラス3	—	—	機器クラス	重大事故等対応設備(注1)
		使用清燃料貯蔵槽冷却淨化設備						

表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト(4/6)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度分類	設計基準対象施設(注1)	重大事故等対処設備(注1)	名称	耐震重要度分類	設計基準対象施設(注1)
		弁3V-SF-054A及び弁3V-SF-054B～使用済燃料ピット脱塩塔出ロライン合流点(1・2・3号機共用)	S	機器クラス3	機器クラス	—	機器クラス	機器クラス
		使用済燃料ピットフイルタ入口配管分歧点～使用済燃料ピットフイルタ～使用済燃料ピット脱塩塔(1・2・3号機共用) 主配管 (スプレイヘッダを含む。)	B-1	クラス3	—	—	—	—
		使用済燃料ピット脱塩塔～弁3V-SF-115A及び弁3V-SF-115B(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	—	—
		使用済燃料ピット脱塩塔～弁3V-SF-054A及び弁3V-SF-054B(連絡配管を含む)(1・2・3号機共用)	B-1	クラス3	—	—	—	—

使用済燃料貯蔵槽冷却淨化設備

表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト(5/6)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		名称	設計基準対象施設(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対応設備 機器クラス	名称	設計基準対象施設(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対応設備 機器クラス
		送水車吸水用10m、5m 、1mホース	—	送水車吸水用10mホー ス	送水車吸水用5mホー ス	—	可搬/防止 SAクラス3
		送水車送水用20m、 10m、1mホース	—	送水車送水用20m、 10m、1mホース	送水車送水用50m、 10m、5m、1mホース	—	可搬/緩和 SAクラス3
		送水車送水用50m、 10m、5m、1mホース	—	送水車送水用50m、 10mホース	送水車送水用20m、 10mホース	—	可搬/緩和 SAクラス3
		送水車送水用20m、 10mホース	—	送水車送水用20m、 10mホース	送水車送水用20m、 10mホース	—	可搬/緩和 SAクラス3
		スプレイヘッダ	—	スプレイヘッダ	大容量ポンプ入口ラ イン放水砲用20mホー ス(3・4号機共用)	—	可搬/緩和 SAクラス3
		(主配管 (スプレイヘッ ダを含む。)			大容量ポンプ出ロラ イン放水砲用50m、 40m、10m、5mホース(3 ・4号機共用)	—	可搬/緩和 SAクラス3
					放水砲(3・4号機共 用)	—	可搬/緩和 SAクラス3

使用済燃料貯蔵槽冷却淨化設備

主配管
(スプレイヘッ
ダを含む。)

表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト (6/6)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			設計基準対象施設 (注1)		重大事故等対処設備 (注1)	名称	設計基準対象施設 (注1)	
			耐震重要度分類	機器クラス			設備分類	重大事故等機器クラス
燃料取替用水設備	ポンプ	燃料取替用水ポンプ	S	Non (注2)	—	—	機器クラス	重大事故等機器クラス
		弁3V-RF-001～燃料取替用水ポンプ	S	クラス3	—	—	機器クラス	重大事故等機器クラス
主配管	燃料取替用水ポンプ ～弁3V-SF-055	燃料取替用水ポンプ ～弁3V-SF-055	S	クラス3	—	—	機器クラス	重大事故等機器クラス
		～	—	—	—	—	機器クラス	重大事故等機器クラス

(注1) 表1に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「6 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格」の「表1 原子炉本体の主要設備リスト 付表1」による。

(注2) 「発電用原子炉設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補版含む)) <第I編 軽水炉規格>JSME S NC1-2005/2007」(日本機械学会)における「クラス3ポンプ」である。

1.1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

変更前	変更後
用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらとの解釈による。	用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらとの解釈による。
第1章 共通項目 1. 地盤等	第1章 共通項目 1. 地盤等 1. 1 地盤 <p>設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）の建物・構築物、屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物について、若しくは、重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、自重や運転時の荷重等に加え、その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動」という。）による地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力度を有する地盤に設置する。</p> <p>また、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによつて弱面のそれが発生しない地盤として、設置（変更）許可を受けた地盤に設置する。</p>

変更前	変更後
	<p>ここで、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは、非常時ににおける海水の通水機能を求める土木構造物をいう。</p> <p>設計基準対象施設のうち、耐震重要施設以外の建物・構築物及びその他の土木構造物については、自重や運転時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合、若しくは、重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故等対処施設に付属する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設については、常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設について、自重や運転時の荷重等に加え、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</p> <p>設計基準対象施設のうち、耐震重要施設、若しくは、重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故等対処施設又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、地震発生に伴う地盤変動によって生じる支持地盤の傾斜及び沈み並びに地盤発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び陥没沈下等の周辺地盤の変状により、その安全機能、若しくは、重大事故等に對処するため必要な機能が損なわれるおそれがない地盤として、設置（変更）許可を受けた地盤に設置する。</p>

変更前	変更後
<p>設計基準対象施設のうち、耐震重要施設、若しくは、重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として、設置（変更）許可を受けた地盤に設置する。</p> <p>設計基準対象施設のうち、Sクラスの建物・構築物、屋外重量木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物の地盤、若しくは、重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物、土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界について、自重や運転時の荷重等と、基準地震動による地震力との組合せにより算定される接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。</p> <p>また、上記の設計基準対象施設にあっては、弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せ（屋外重量木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物の基礎地盤を除く。）により算定される接地圧については、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。</p>	

変更前	変更後
	<p>設計基準対象施設のうち、Bクラス及びCクラスの建物・構築物、及びその他の土木構造物の地盤、若しくは、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物、機器・配管系及び土木構造物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については、自重や運転時の荷重等と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対し、接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力を許容限界とする。</p> <p>1. 2 急傾斜地の崩壊の防止 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域でない地域に設備を施設する。 変更なし</p>

非常用電源設備の共通項目の基本設計方針として、原子炉冷却系統施設の基本設計方針を以下に示す。

本工事計画における「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」の適用条文に関係する範囲に限る。

なお、第1章における1項、2.2項、5項及び6項については、平成29年8月25日付け原規規発第1708254号にて認可された工事計画による。

変更前	変更後
<p>用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」、「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。</p> <p>第1章 共通項目</p> <p>2. 自然現象</p> <p>2. 1 地震による損傷の防止</p> <p>2. 1. 1 耐震設計</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設のうち、地震により生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（設置（変更）許可（平成29年5月24日）を受けた基準地震動 Ss（以下「基準地震動 Ss」という。）による加速度によって作用する地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p>	<p>用語の定義は「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。</p> <p>第1章 共通項目</p> <p>2. 自然現象</p> <p>2. 1 地震による損傷の防止</p> <p>2. 1. 1 耐震設計</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設のうち、地震により生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（設置（変更）許可（平成29年5月24日）を受けた基準地震動 Ss（以下「基準地震動 Ss」という。）による加速度によって作用する地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩</p>

変更前	変更後
<p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、Sクラス、Bクラス又はCクラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。</p>	<p>和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、Sクラス、Bクラス又はCクラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。</p> <p>重大事故等対処施設については、施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて、常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）及び可搬型重大事故等対処設備に分類する。</p> <p>重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分耐えられる設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>c. 建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。</p> <p>また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求める土木構造物をいう。</p> <p>d. S クラスの施設（f. に記載のものを除く。）は、基準地震動 Ss による地震力に対してその安全機能が保持できる設計とする。建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない、また、動的機器等については、基準地震動 Ss による応答に対してその設備に要求される機能を保持する設計とする。</p>	<p>本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の両方に属する重大事故等対処施設については、基準地震動 Ss による地震力を適用するものとする。なお、特定重大事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外である。</p> <p>c. 建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。</p> <p>また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求める土木構造物をいう。</p> <p>d. S クラスの施設（f. に記載のものを除く。）は、基準地震動 Ss による地震力に対してその安全機能が保持できる設計とする。建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計とする。動的機器等については、基準地震動による地震力に対して、当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行う、又は既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。</p>

変更前	変更後
<p>また、設置（変更）許可（平成 29 年 5 月 24 日）を受けた弹性設計用地震動 Sd（以下「弹性設計用地震動 Sd」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して概ね弹性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。建物・構築物については、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。機器・配管系については、応答が全体的に概ね弹性状態にとどまる設計とする。</p>	<p>また、設置（変更）許可（平成 29 年 5 月 24 日）を受けた弹性設計用地震動 Sd（以下「弹性設計用地震動 Sd」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して概ね弹性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。建物・構築物については、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。機器・配管系については、応答が全体的に概ね弹性状態にとどまる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は、基準地震動 Ss による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。建物・構築物については、構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計とする。機器・配管系については、その施設に要求される機能を保持する設計とし、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計とする。動的機器等については、基準地震動による地震力に対して、当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行う、又は既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。</p>

変更前	変更後
<p>e. S クラスの施設（f. に記載のものを除く。）について、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</p>	<p>e. S クラスの施設（f. に記載のものを除く。）について、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</p> <p>S クラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</p>
<p>f. 屋外重要土木構造物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</p>	<p>f. 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物は、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p>
<p>g. B クラスの施設は、静的地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> <p>また、共振のおそれがある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動</p>	<p>g. B クラスの施設は、静的地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> <p>また、共振のおそれがある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動</p>

変更前	変更後
<p>Sd に 2 分の 1 を乗じたものとする。</p> <p>C クラスの施設は、静的地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p>	<p>Sd に 2 分の 1 を乗じたものとする。当該地震動による地震力は、水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</p> <p>C クラスの施設は、静的地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、上記に示す、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に対して、概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。</p> <p>h. 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設が、それ以外の発電所内にある施設（資機材等含む。）の波及的影響によって、それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</p> <p>i. 可搬型重大事故等対処設備については、地震による周辺斜面の崩壊等の影響を受けないように「5. 1. 5 環境条件等」に基づく設計とする。</p> <p>j. 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については、「(6) 緊急時対策所」に示す。</p>

変更前	変更後
<p>(2) 耐震重要度分類</p> <p>a . 耐震重要度分類</p> <p>設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) S クラスの施設</p> <p>地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 ・使用済燃料を貯蔵するための施設 ・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 ・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 ・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制 	<p>(2) 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類</p> <p>a . 耐震重要度分類</p> <p>設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) S クラスの施設</p> <p>地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設、並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 ・使用済燃料を貯蔵するための施設 ・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 ・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 ・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制す

変更前	変更後
<p>するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設</p> <p>(b) B クラスの施設</p> <p>安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響が S クラスの施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none">・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1 次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第 77 号）」第 2 条第 2 項第 6 号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。）・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設・使用済燃料を冷却するための施設・放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、S クラスに属さない施設 <p>(c) C クラスの施設</p> <p>S クラスに属する施設及びB クラスに属する施設以外の一般産業</p>	<p>るための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設</p> <ul style="list-style-type: none">・津波防護施設及び浸水防止設備・津波監視設備 <p>(b) B クラスの施設</p> <p>安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響が S クラスの施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none">・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1 次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第 77 号）」第 2 条第 2 項第 6 号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。）・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設・使用済燃料を冷却するための施設・放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、S クラスに属さない施設 <p>(c) C クラスの施設</p> <p>S クラスに属する施設及びB クラスに属する施設以外の一般産業</p>

変更前	変更後
<p>施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。</p> <p>上記に基づくクラス別施設を第2.1.1表に示す。同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動についても併記する。</p>	<p>施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。</p> <p>上記に基づくクラス別施設を第2.1.1表に示す。同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。</p> <p>b. 重大事故等対処施設の設備の分類</p> <p>重大事故等対処施設の設備を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) 常設重大事故防止設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの</p> <p>イ. 常設耐震重要重大事故防止設備</p> <p>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p> <p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備</p> <p>常設重大事故防止設備であって、イ. 以外のもの</p>

変更前	変更後
<p>(3) 地震力の算定方法</p> <p>耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。</p> <p>a. 静的地震力</p> <p>設計基準対象施設に適用する静的地震力は、S クラスの施設、B クラス及びC クラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数 C_i 及び震度に基づき算定するものとする。</p>	<p>(b) 常設重大事故緩和設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p> <p>(c) 可搬型重大事故等対処設備</p> <p>重大事故等対処設備であって可搬型のもの</p> <p>重大事故等対処施設のうち、耐震評価を行う主要設備の設備分類について、第2. 1. 2表に示す。</p> <p>(3) 地震力の算定方法</p> <p>耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。</p> <p>a. 静的地震力</p> <p>設計基準対象施設に適用する静的地震力は、S クラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物を除く。）、B クラス及びC クラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数 C_i 及び震度に基づき算定するものとする。</p> <p>重大事故等対処施設については、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設に、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を適用する。</p>

変更前	変更後
<p>(a) 建物・構築物</p> <p>水平地震力は、地震層せん断力係数 C_i に、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p> <p>S クラス 3.0 B クラス 1.5 C クラス 1.0</p> <p>ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 C_i に乘じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、S クラス、B クラス及び C クラスとともに 1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数 C_0 は 1.0 以上とする。</p> <p>S クラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。</p> <p>ただし、土木構造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、C クラスに適用される静的地震力を適用する。</p>	<p>(a) 建物・構築物</p> <p>水平地震力は、地震層せん断力係数 C_i に、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p> <p>S クラス 3.0 B クラス 1.5 C クラス 1.0</p> <p>ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 C_i に乘じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、S クラス、B クラス及び C クラスとともに 1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数 C_0 は 1.0 以上とする。</p> <p>S クラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。</p> <p>ただし、土木構造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、C クラスに適用される静的地震力を適用する。</p>

変更前	変更後
<p>(b) 機器・配管系</p> <p>静的地震力は、上記（a）に示す地震層せん断力係数 C_i に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記（a）の鉛直震度をそれぞれ 20% 増しとした震度より求めるものとする。</p> <p>S クラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</p> <p>ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。</p>	<p>(b) 機器・配管系</p> <p>静的地震力は、上記（a）に示す地震層せん断力係数 C_i に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記（a）の鉛直震度をそれぞれ 20% 増しとした震度より求めるものとする。</p> <p>S クラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。</p> <p>ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。</p> <p>上記（a）及び（b）の標準せん断力係数 C_0 等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。</p>
<p>b. 動的地震力</p> <p>設計基準対象施設については、動的地震力は、S クラスの施設、屋外重要土木構造物及びB クラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。S クラスの施設については、基準地震動 S_s 及び弹性設計用地震動 S_d から定める入力地震動を適用する。</p> <p>B クラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弹性設計用地震動 S_d から定める入力地震動の振幅を 2 分の 1 にしたものによる地震力を適用する。</p> <p>屋外重要土木構造物については、基準地震動 S_s による地震力を適用する。</p>	<p>b. 動的地震力</p> <p>設計基準対象施設については、動的地震力は、S クラスの施設、屋外重要土木構造物及びB クラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。S クラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物を除く。）については、基準地震動 S_s 及び弹性設計用地震動 S_d から定める入力地震動を適用する。</p> <p>B クラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弹性設計用地震動 S_d から定める入力地震動の振幅を 2 分の 1 にしたものによる地震力を適用する。</p> <p>屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物に</p>

変更前	変更後
	<p>については、基準地震動 Ss による地震力を適用する。</p> <p>重大事故等対処施設については、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に、基準地震動 Ss による地震力を適用する。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、B クラスの施設の機能を代替する共振のおそれのある施設については、共振のおそれのある B クラスの施設に適用する地震力を適用する。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、基準地震動 Ss による地震力を適用する。</p> <p>重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設の既往評価を適用できる基本構造と異なる施設については、適用する地震力に対して、要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため、当該施設の構造を適切にモデル化した上で地震応答解析又は加振試験等を実施する。</p> <p>動的解析においては、地盤の諸定数も含めて材料物性のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。</p> <p>動的地震力は水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。動的地震力の水平 2 方向及び鉛直方向の組合せについては、水平 1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し、3 次元応答性状の可能性</p>

変更前	変更後
<p>(a) 入力地震動</p> <p>解放基盤表面は、S 波速度が約 2.2km/s 以上となっている E. L. +0m としている。</p> <p>建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮したうえで、必要に応じ 2 次元有限要素法又は 1 次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。</p> <p>また、設計基準対象施設における耐震 B クラスの建物・構築物のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動 S_d を 1/2 倍したもの用いる。</p>	<p>も考慮した上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。</p> <p>(a) 入力地震動</p> <p>解放基盤表面は、S 波速度が約 2.2km/s 以上となっている E. L. +0m としている。</p> <p>建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮したうえで、必要に応じ 2 次元有限要素法又は 1 次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。</p> <p>また、設計基準対象施設における耐震 B クラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設における耐震 B クラスの施設の機能を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動 S_d を 1/2 倍したもの用いる。</p>
<p>(b) 地震応答解析</p> <p>イ 動的解析法</p> <p>(イ) 建物・構築物</p>	<p>(b) 地震応答解析</p> <p>イ 動的解析法</p> <p>(イ) 建物・構築物</p>

変更前	変更後
<p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定は、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。また、3次元応答性状等の評価は、時刻歴応答解析法による。</p> <p>建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。</p> <p>動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし、解析モデルの地盤のはねは、基礎版の平面形状、基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。</p>	<p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定は、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。また、3次元応答性状等の評価は、時刻歴応答解析法による。</p> <p>建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。</p> <p>動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし、解析モデルの地盤のはねは、基礎版の平面形状、基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。</p>
	<p>地盤ー建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。</p> <p>応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。</p> <p>また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度</p>

変更前	変更後
<p>(口) 機器・配管系</p> <p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、</p>	<p>以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。</p> <p>地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また、ばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響を検討し、地盤物性等のばらつきを適切に考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。</p> <p>原子炉格納施設及び緊急時対策所施設については、3次元有限要素法等から、建物・構築物の3次元応答性状及び機器・配管系への影響を評価する。</p> <p>動的解析に用いる解析モデルは、地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。</p> <p>屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物の動的解析は、構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし、地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて、線形、等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。</p> <p>地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。</p> <p>(口) 機器・配管系</p> <p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、適</p>

変更前	変更後
<p>適切な規格・基準又は試験等の結果に基づき設定する。</p> <p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう1質点系、多質点系モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。配管系については、熱的条件及び口径から高温配管又は低温配管に分類し、その仕様に応じて適切なモデルに置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は、既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりを踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>剛性の高い機器は、その機器の設置床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。</p> <p>c. 設計用減衰定数</p> <p>地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格</p>	<p>適切な規格・基準又は試験等の結果に基づき設定する。</p> <p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう1質点系、多質点系モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。配管系については、熱的条件及び口径から高温配管又は低温配管に分類し、その仕様に応じて適切なモデルに置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は、既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりを踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>剛性の高い機器は、その機器の設置床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。</p> <p>c. 設計用減衰定数</p> <p>地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及</p>

変更前	変更後
<p>及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。</p> <p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ～ハの状態を考慮する。 イ. 運転時の状態 発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常の自然条件下におかれている状態。 ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p>	<p>び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。</p> <p>また、地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。</p> <p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ～ハの状態、重大事故等対処施設については以下のイ～ニの状態を考慮する。 イ. 運転時の状態 発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常の自然条件下におかれている状態。 ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p>

変更前	変更後
<p>ロ. 設計基準事故時の状態</p> <p>発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態。</p>	<p>ロ. 設計基準事故時の状態</p> <p>発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態。</p>
<p>ハ. 設計用自然条件</p> <p>設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風荷重）。</p>	<p>ハ. 設計用自然条件</p> <p>設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風荷重）。</p>
<p>（b）機器・配管系</p> <p>設計基準対象施設については以下のイ～ニの状態を考慮する。</p>	<p>（b）機器・配管系</p> <p>設計基準対象施設については以下のイ～ニの状態、重大事故等対処施設については以下のイ～ホの状態を考慮する。</p>
<p>イ. 通常運転時の状態</p> <p>原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替え等が計画的又は頻繁に行われた場合であって、運転条件が所定の制限値以内にある運転状態。</p>	<p>イ. 通常運転時の状態</p> <p>原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替え等が計画的又は頻繁に行われた場合であって、運転条件が所定の制限値以内にある運転状態。</p>
<p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態</p> <p>通常運転時に予想される機械又は器具の单一の故障若しくはその誤作動又は運転員の单一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著し</p>	<p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態</p> <p>通常運転時に予想される機械又は器具の单一の故障若しくはその誤作動又は運転員の单一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい</p>

変更前	変更後
い損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。	損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
ハ. 設計基準事故時の状態 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。	ハ. 設計基準事故時の状態 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
ニ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風荷重）。	ニ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪荷重、風荷重、津波荷重）。
ホ. 重大事故等時の状態 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故、又は重大事故の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。	ホ. 重大事故等時の状態 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故、又は重大事故の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。
ブ. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ～ニの荷重、重大事故等対処施設については以下のイ～ホの荷重とする。	ブ. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ～ニの荷重、重大事故等対処施設については以下のイ～ホの荷重とする。
イ. 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件によ	イ. 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件によ

変更前	変更後
る荷重。	る荷重。
ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重。	ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重。
ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。	ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。
ニ. 地震力、積雪荷重、風荷重。	ニ. 地震力、積雪荷重、風荷重。
ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。	ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態での荷重には、機器・配管系から施設に作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。
(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ～ニの荷重とする。	(b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ～ニの荷重、重大事故等対処施設については以下のイ～ホの荷重とする。
イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重。	イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重。
ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重。	ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重。
ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。	ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。

変更前	変更後
<p>二. 地震力、積雪荷重、風荷重。</p> <p>c. 荷重の組合せ</p> <p>地震と組み合わせる荷重については、以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 建物・構築物 ((c) に記載のものを除く。)</p> <p>イ. S クラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. S クラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力を組み合わせる。※1、※2</p>	<p>二. 地震力、積雪荷重、風荷重、津波荷重。</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。</p> <p>c. 荷重の組合せ</p> <p>地震と組み合わせる荷重については「2. 3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している風、積雪及び基準地震動 S_s の検討用地震の震源を波源とする津波による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 建物・構築物 ((c) に記載のものを除く。)</p> <p>イ. S クラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. S クラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力を組み合わせる。※1、※2</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用し</p>

変更前	変更後
	<p>ている荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ、地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重として扱う。</p> <p>ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのない事象は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力（基準地震動 Ss 又は弾性設計用地震動 Sd による地震力）と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。以上を踏まえ、重大事故等の状態で施設に作用する荷重と地震力（基準地震動 Ss 又は弾性設計用地震動 Sd による地震力）との組合せについては、以下を基本設計とする。原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動 Sd による地震力とを組み合わせる。さらに、その他の施設については、いったん事故が発生した場合、</p>

変更前	変更後
<p>ハ. B クラス及びC クラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>※1 S クラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重については、b. 機器・配管系の考え方方に沿った下記の 2 つの考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ、施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力を組み合わせることとしている。この考え方は、JEAG-4601 における建物・構築物の荷重の組合せの記載とも整合している。</p> <ul style="list-style-type: none">・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は、その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮する。・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合せる。	<p>長時間継続する事象による荷重と、基準地震動 S_s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>ホ. B クラス及びC クラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>※1 S クラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重については、b. 機器・配管系の考え方方に沿った下記の 2 つの考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ、施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力を組み合わせることとしている。この考え方は、JEAG-4601 における建物・構築物の荷重の組合せの記載とも整合している。</p> <ul style="list-style-type: none">・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は、その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮する。・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合せる。

変更前	変更後
<p>※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動 Sd による地震力とを組み合わせる。</p> <p>(b) 機器・配管系</p> <p>イ. S クラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. S クラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は、その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力とを組み合わせて考慮する。</p>	<p>※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動 Sd による地震力とを組み合わせる。</p> <p>(b) 機器・配管系 ((c) に記載のものを除く。)</p> <p>イ. S クラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. S クラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は、その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力とを組み合わせて考慮する。</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ、地震によって引き起こされるおそれ</p>

変更前	変更後
<p>ハ. S クラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。※³</p>	<p>のない事象による荷重として扱う。</p> <p>ニ. S クラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。※³</p> <p>ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。以上を踏まえ、重大事故等の状態で施設に作用する荷重と地震力との組合せについては、以下を基本設計とする。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動 Sd による地震力を組み合わせる。また、原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を行</p>

変更前	変更後
<p>二. B クラス及びC クラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>※3 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については、CCV 規格を踏まえ、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動 Sd による地震力とを組み合わせる。</p>	<p>うその他の施設を含む。) については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動 Sd による地震力を組み合わせる。なお、その際に用いる荷重の継続時間に係る復旧等の対応について、保安規定に定める。保安規定に定める対応としては、故障が想定される機器に対してあらかじめ確保した取替部材を用いた既設系統の復旧手段、及び、あらかじめ確保した部材を用いた仮設系統の構築手段について、手順を整備するとともに、社内外から支援を受けられる体制を整備する。さらに、他の施設については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、基準地震動 Ss による地震力を組み合わせる。</p> <p>へ. B クラス及びC クラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>※3 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については、CCV 規格を踏まえ、異常時圧力及び異常時配管荷重の最大値と弾性設計用地震動 Sd による地震力とを組み合わせる。</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物</p> <p>イ. 津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で</p>

変更前	変更後
	<p>施設に作用する荷重と基準地震動 S_s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震動 S_s による地震力を組み合わせる。</p> <p>上記（c）イ及びロについては、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動 S_s による地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また、津波以外による荷重については、「b. 荷重の種類」に準じるものとする。</p> <p>（d）荷重の組合せ上の留意事項 動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力を適切に組み合わせて算定するものとする。</p>
<p>d. 許容限界 各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。</p> <p>（a）建物・構築物 イ. Sクラスの建物・構築物</p>	<p>d. 許容限界 各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。</p> <p>（a）建物・構築物 ((c) に記載のものを除く。) イ. Sクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構</p>

変更前	変更後
<p>(イ) 弹性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p>	<p>建築物 (イ) 弹性設計用地震動 S_d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 ただし、1次冷却材喪失事故時等に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器バウンダリにおける長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記イ（ロ）に示す許容限界を適用する。</p>
<p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、終局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせることとする。 また、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次拡大していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。</p>	<p>(ロ) 基準地震動 S_s による地震力との組合せに対する許容限界 構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有し、終局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせることとする。 また、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次拡大していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。</p>
<p>ロ. B クラス及びC クラスの建物・構築物（へ及びトに記載のものを除く。） 上記イ（イ）による許容応力度を許容限界とする。</p>	<p>ロ. B クラス及びC クラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（へ及びトに記載のものを除く。） 上記イ（イ）による許容応力度を許容限界とする。</p>

変更前	変更後
ハ. 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物（へ及びトに記載のものを除く。） <p>上記イ（ロ）を適用するほか、耐震クラスの異なる施設がそれを支持する建物・構築物の变形等に対して、その支持機能が損なわれないものとする。当該施設を支持する建物・構造物の支持機能が維持されることを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。</p>	ハ. 耐震重要度の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物（へ及びトに記載のものを除く。） <p>上記イ（ロ）を適用するほか、耐震重要度の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設がそれを支持する建物・構築物の变形等に対してその支持機能が損なわれないものとする。当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。</p>
ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（へ及びトに記載のものを除く。） <p>建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。</p>	ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（へ及びトに記載のものを除く。） <p>建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又は重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。</p> <p>ここでは、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、上記における重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類をSクラスとする。</p>
ホ. 気密性、止水性、遮蔽性を考慮する施設 構造強度の確保に加えて気密性、止水性、遮蔽性が必要な建物・構築物については、その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとする。	ホ. 気密性、止水性、遮蔽性を考慮する施設 構造強度の確保に加えて気密性、止水性、遮蔽性が必要な建物・構築物については、その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとする。
ヘ. 屋外重要土木構造物	ヘ. 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

変更前	変更後
(イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。	重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 (イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。
(ロ) 基準地震動 Ss による地震力との組合せに対する許容限界 構造部材の曲げについては限界層間変形角、終局曲率又は許容応力度、構造部材のせん断についてはせん断耐力又は許容応力度を許容限界とする。なお、限界層間変形角、終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし、それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 ト. その他の土木構造物 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。	(ロ) 基準地震動 Ss による地震力との組合せに対する許容限界 構造部材の曲げについては限界層間変形角、終局曲率又は許容応力度、構造部材のせん断についてはせん断耐力又は許容応力度を許容限界とする。なお、限界層間変形角、終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし、それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 ト. その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。
(b) 機器・配管系 イ. S クラスの機器・配管系 (イ) 弹性計用地震動 Sd による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 応答が全体的に概ね弾性状態にとどまるものとする。	(b) 機器・配管系 ((c) に記載のものを除く。) イ. S クラスの機器・配管系 (イ) 弹性設計用地震動 Sd による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 応答が全体的に概ね弾性状態にとどまるものとする。

変更前	変更後
<p>(ロ) 基準地震動 Ss による地震力との組合せに対する許容限界 塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように応力、荷重等を制限とする値を許容限界とする。 また、地震時又は地震後に動的機能又は電気的機能が要求される機器については、基準地震動 Ss による応答に対して試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。</p> <p>ハ. B クラス及びC クラスの機器・配管系 応答が全体的に概ね弾性状態にとどまるものとする。</p>	<p>ただし、1 次冷却材喪失事故時等に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器バウンダリ、非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、イ（ロ）に示す許容限界を適用する。</p> <p>(ロ) 基準地震動 Ss による地震力との組合せに対する許容限界 塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように応力、荷重等を制限とする値を許容限界とする。 また、地震時又は地震後に動的機能又は電気的機能が要求される機器については、基準地震動 Ss による応答に対して試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。</p> <p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 イ（ロ）に示す許容限界を適用する。ただし、原子炉格納容器バウンダリを構成する設備、非常用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動 Sd と設計基準事故の状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は、イ（イ）に示す許容限界を適用する。</p> <p>ハ. B クラス及びC クラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 応答が全体的に概ね弾性状態にとどまるものとする。</p>

変更前	変更後
<p>二. 燃料集合体</p> <p>地震時に作用する荷重に対して、燃料集合体の1次冷却材流路を確保できること及び過大な変形や破損により制御棒の挿入が阻害されないものとする。</p>	<p>二. 燃料集合体</p> <p>地震時に作用する荷重に対して、燃料集合体の1次冷却材流路を確保できること及び過大な変形や破損により制御棒の挿入が阻害されないものとする。</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物</p> <p>津波防護施設及び浸水防止設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）が保持できるものとする。津波監視設備については、その施設に要求される機能（津波監視機能）が保持できるものとする。</p> <p>(5) 設計における留意事項</p> <p>耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（以下「上位クラス施設」という。）は、下位クラス施設の波及的影響によって、その安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。波及的影響については、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行う。なお、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間等を踏まえて適切に設定する。また、</p>

変更前	変更後
	<p>波及的影響においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を選定し評価する。この設計における評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討等を行う。</p> <p>ここで、下位クラス施設とは、上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む。）をいう。</p> <p>波及的影響を防止するよう現場を維持するため、保安規定に、機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。</p> <p>耐震重要施設に対する波及的影響については、以下に示すa. からd. の4つの事項から検討を行う。また、原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については、以下に示すa. からd. の4つの事項について、「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設」に、「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。</p> <p>a. 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 (a) 不等沈下 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下</p>

変更前	変更後
	<p>による耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>(b) 相対変位 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による、耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>b . 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による、耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>c . 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による、耐震重要施設の安全機能への影響</p> <p>d . 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による、耐震重要施設の安全機能への影響</p>

変更前	変更後
	<p>(6) 緊急時対策所</p> <p>緊急時対策所については、基準地震動 S_s による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>緊急時対策所の建物については、耐震構造とし、遮蔽性能を担保する。また、緊急時対策所内の居住性を確保するため、緊急時対策所換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保できるよう、基準地震動 S_s による地震力に対して、地震時及び地震後において耐震壁のせん断ひずみが概ね弾性状態にとどまることを基本とする。概ね弾性状態を超える場合は地震応答解析による耐震壁のせん断ひずみから算出した空気漏えい量が、設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維持する設計とする。地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については、「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適用する。</p> <p>2. 1. 2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針</p> <p>耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動 S_s による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。</p>

第2. 1. 1表 タテス別施設 (1/7)

第2. 1. 1表 クラス別施設 (1/7)

变更前

変更後

第2.1.1表 クラス別施設(2/7)

第2.1.1表 クラス別施設(2/7)

耐震 クラス	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)		波浪的影響を考慮すべき設 備(注5)	
	適用範囲	クラス	適用範囲	クラス	適用範囲	クラス	適用範囲	地盤動	適用範囲	地盤動
e.原子炉冷却材王力バブ ンダリ破損事故後、 心から崩壊を除去す るために設置	・安全注水系 ・余熱放出系 ・ECCS ・燃料取替用水ビ ット	S S S S	原子炉機械冷却 ・造物 ・海水炉機械冷却 ・中央制御室の遮 へい、空調設備 ・非常用電源及び 計装設備	S S S S	原子炉安全施設 ・当該の屋外設備等 を支持する構造物	S S S S	原子炉処理建屋 ・タービン風扇 ・海水循環 ・周辺路面	S S S S	原子炉建屋 ・タービン風扇 ・海水循環 ・周辺路面	S S S S
f.原子炉冷却材王力バウ ンダリ破損事故の発 生時に強度喪失となり た生物質の放散を直接受 けたための施設	原子炉格納容器 ・原子炉格納空気 バウンダリに属 する配管、弁	S S	—	—	機器等の支持構 造物	S	原子炉補助施設 ・原子炉補助建屋	Ss Ss	廃棄物処理建屋 ・タービン建屋	Ss Ss
g.放射性物質の放出を伴 うような事故の際に、 その外観放散を抑制す るために施設で上記に 以外の施設	・格納容器スプレー ・燃素吸収装置用ホビ ・ソーラー空気 ・淨化設備 ・格納容器排気筒	S S S S	隔離弁を開閉しす るために必要な 電気式装置設備	S	機器等の支持構 造物	S	原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋	Ss Ss	原子炉建屋 ・海水循環	Ss Ss

变更前

変更後

第2. 1. 1表 フラフ別施設(3/4)

(注1) 準助設備(注2)

第2. 1. 1表 フラス別施設(4/7)

变更前

变更征

第2. 1. 1表 クラス別施設 (5/7)

耐震 クラス	主要設備 (注1) クラス別施設	補助設備 (注2)		直接支持構造物 (注3)	間接支持構造物 (注4)	検討用 地震動 (注5)
		適用範囲	クラス			
B	■ 使用済燃料を冷却するための 施設	・ 使用済燃料ビット水 系	B	・ 原子炉沸騰冷却水系 ・ 原子炉沸騰冷却海水系 ・ 電気計装設備	B	・ 機器等の支持構造物 ・ 原子炉格納施設 ・ 海水ポンプ基礎等の 構造物
B	■ 放射性物質の放出を伴うよう な場合に、その外筋を抑 制するための施設で、Sクラ スに属さない施設	—	—	—	—	—

変更後

変更前

第2. 1. 1表 クラス別施設 (5/7)

耐震 クラス	主要設備 (注1) クラス別施設	補助設備 (注2)		直接支持構造物 (注3)	間接支持構造物 (注4)	検討用 地震動 (注5)
		適用範囲	クラス			
B	■ 使用済燃料を冷却するための 施設	・ 使用済燃料ビット水 系	B	・ 原子炉沸騰冷却水系 ・ 原子炉沸騰冷却海水系 ・ 電気計装設備	B	・ 機器等の支持構造物 ・ 原子炉格納施設 ・ 海水ポンプ基礎等の 構造物
B	■ 放射性物質の放出を伴うよう な場合に、その外筋を抑 制するための施設で、Sクラ スに属さない施設	—	—	—	—	—

第2. 1. 1表 クラス別施設 (6/7)

耐震 クラス	クラス別施設	主要設備 (注1)		補助設備 (注2)		直接支持構造物 (注3)		間接支持構造物 (注4)		検討用 地盤動 (注5)
		通用範囲	クラス	通用範囲	クラス	通用範囲	クラス	通用範囲	クラス	
C	<p>○原子炉の反応堆を制御するための施設でSクラス、Bクラスに属さない設備</p> <p>D 放射性物質を内蔵しているが、又はこれに隣接した施設 か、又はこれに隣接した施設でSクラス、Bクラスに属さない設備</p>	・制御機器装置 (スクリューモーター等) 部分を除く)	C	—	—	・機器等の支持構造物	C	・原子炉格納施設 ・原子炉補助施設	Sc	
C	<p>・試験機器装置 ・床ドレン系 ・洗浄排水処理系 ・ドーム部装置より下流の固体廃棄物処理装置 (固体廃棄物貯蔵庫を含む) ・ペイロード機器のうち、はう袋回収装置 ・蒸留水開発Cはう袋補給タンク回り ・液体廃棄物処理設備のうち、薬液蒸発装置 ・原子炉補給水系 ・新燃料炉設置設備 ・その他</p>	・機器等の支持構造物	C	・原子炉格納施設 ・原子炉補助施設	Sc					

変更前

変更後

第2. 1. 1表 クラス別施設 (6/7)										
耐震 クラス	クラス別施設	主要設備 (注1)		補助設備 (注2)		直接支持構造物 (注3)		間接支持構造物 (注4)		検討用 地盤動 (注5)
		通用範囲	クラス	通用範囲	クラス	通用範囲	クラス	通用範囲	クラス	
C	<p>○原子炉の反応堆を制御するための施設でSクラス、Bクラスに属さない設備</p> <p>D 放射性物質を内蔵しているが、又はこれに隣接した施設でSクラス、Bクラスに属さない設備</p>	・制御機器装置 (スクリューモーター等) 部分を除く)	C	—	—	・機器等の支持構造物	C	・原子炉格納施設 ・原子炉補助施設	Sc	
C	<p>・試験機器装置 ・床ドレン系 ・洗浄排水処理系 ・ドーム部装置より下流の固体廃棄物貯蔵庫 (固体廃棄物貯蔵庫を含む) ・ペイロード機器のうち、はう袋回収装置 ・蒸留水開発Cはう袋補給タンク回り ・液体廃棄物処理設備のうち、薬液蒸発装置 ・原子炉補給水系 ・新燃料炉設置設備 ・その他</p>	・機器等の支持構造物	C	・原子炉格納施設 ・原子炉補助施設	Sc					

第2. 1. 1表 クラス別施設 (7/7)

耐震 クラス	クラス別施設	主要 設備 ^(注1)		補助 設備 ^(注2)		直接支持構造物 ^(注3)		間接支持構造物 ^(注4)		検討用 地震動 ^(注5)
		適用範囲	クラス	適用範囲	クラス	適用範囲	クラス	適用範囲	クラス	
C	q. 放射線安全に關係しない施設 等	・タービン設備 ・原子炉補機合計水系 ・蒸気系 ・消防設備 ・主電動機 ・空調設備 ・蒸気発生器ブローダ ・ウニ系 ・所内用空氣系 ・格納容器ボーラク ・その他	C C C C C C C C C C	・原子炉ボイラ及び補助 蒸気系 ・消防設備 ・空調設備 ・蒸気発生器ブローダ ・ウニ系 ・所内用空氣系 ・格納容器ボーラク ・その他	— —	・機器等の支持構造物	C	・タービン建屋 ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・補助ボイラ建屋	S _c S _c S _c	

変更前

変更後

(注1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。

(注2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。

(注3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。

(注4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物、構築物）をいう。

(注5) 波及的影響を考慮すべき設備とは下位の耐震クラスに属するもの破損によって耐震重要施設に波及的影響を及ぼすおそれがある設備をいう。

(注6) S_s：基準地震動S_sにより定まる地震力S_s : 耐震Bクラス施設に適用される静的地震力S_c : 耐震Cクラス施設に適用される静的地震力

第2. 1. 1表 クラス別施設 (7/7)

耐震 クラス	クラス別施設	主要 設備 ^(注1)				補助 設備 ^(注2)				直接支持構造物 ^(注3)		間接支持構造物 ^(注4)	
		適用範囲	クラス	適用範囲	クラス	適用範囲	クラス	適用範囲	クラス	検討用 地震動 ^(注5)			
C	q. 放射線安全に關係しない施設 等	・タービン設備 ・原子炉補機合計水系 ・蒸気系 ・消防設備 ・主電動機 ・空調設備 ・蒸気発生器ブローダ ・ウニ系 ・所内用空氣系 ・格納容器ボーラク ・その他	C C C C C C C C C C	・機器等の支持構造物	C	・タービン建屋 ・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・補助ボイラ建屋	S _s S _s S _s						

変更前

変更後

(注1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。

(注2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。

(注3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。

(注4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物、構築物）をいう。

(注5) 波及的影響を考慮すべき設備とは下位の耐震クラスに属するもの破損によって耐震重要施設に波及的影響を及ぼすおそれがある設備をいう。

(注6) S_s : 基準地震動S_sにより定まる地震力S_s : 耐震Bクラス施設に適用される静的地震力S_c : 耐震Cクラス施設に適用される静的地震力

変更前	変更後																		
	<p>第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (1/25)</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>耐震設計上の分類</th><th>機械別分類</th><th>設備</th><th>直接支持構造物</th><th>間接支持構造物</th><th>波及的影響を考慮すべき施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準地震動5gによる地盤力に対する重大事故等時に對処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td><td>1. 常設耐震重要設備 常設重大事故防止設備</td><td> 1. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 • 使用済燃料ビット（Aエリヤ）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット（Bエリヤ）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ラック（1・2・3号機共用） • 軽報燃料容器ラック（1・2・3号機共用） </td><td>・後器・配管等の支持構造物</td><td>・原子炉補助建屋</td><td> • 周辺斜面 • 辐射物処理建屋 • 使用済燃料ビットクレーン • 燃料取扱室上屋 • 永久構台 • ターピン建屋 </td></tr> <tr> <td></td><td>2. 原子炉冷却系装置</td><td> • 原子炉容器・蒸気発生器・次冷却材ポンプ・加圧器等の支持構造物 • 復器・配管等の支持構造物 </td><td>・原子炉格納建屋 • 原子炉補助建屋 • 海水ポンプ室 • 格納容器ボルテクレン • 蒸気発生器中間胴支持構造物吊金物 • 1次冷却材ポンプモータ • ターピン建屋 • 海水ポンプ・リア童番 • 放射物防護対策設備 • 移動式クレーン • 副火薬槽（油水ポンプ室） </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機械別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動5gによる地盤力に対する重大事故等時に對処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	1. 常設耐震重要設備 常設重大事故防止設備	1. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 • 使用済燃料ビット（Aエリヤ）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット（Bエリヤ）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ラック（1・2・3号機共用） • 軽報燃料容器ラック（1・2・3号機共用）	・後器・配管等の支持構造物	・原子炉補助建屋	• 周辺斜面 • 辐射物処理建屋 • 使用済燃料ビットクレーン • 燃料取扱室上屋 • 永久構台 • ターピン建屋		2. 原子炉冷却系装置	• 原子炉容器・蒸気発生器・次冷却材ポンプ・加圧器等の支持構造物 • 復器・配管等の支持構造物	・原子炉格納建屋 • 原子炉補助建屋 • 海水ポンプ室 • 格納容器ボルテクレン • 蒸気発生器中間胴支持構造物吊金物 • 1次冷却材ポンプモータ • ターピン建屋 • 海水ポンプ・リア童番 • 放射物防護対策設備 • 移動式クレーン • 副火薬槽（油水ポンプ室）		
耐震設計上の分類	機械別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設														
基準地震動5gによる地盤力に対する重大事故等時に對処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	1. 常設耐震重要設備 常設重大事故防止設備	1. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 • 使用済燃料ビット（Aエリヤ）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット（Bエリヤ）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ラック（1・2・3号機共用） • 軽報燃料容器ラック（1・2・3号機共用）	・後器・配管等の支持構造物	・原子炉補助建屋	• 周辺斜面 • 辐射物処理建屋 • 使用済燃料ビットクレーン • 燃料取扱室上屋 • 永久構台 • ターピン建屋														
	2. 原子炉冷却系装置	• 原子炉容器・蒸気発生器・次冷却材ポンプ・加圧器等の支持構造物 • 復器・配管等の支持構造物	・原子炉格納建屋 • 原子炉補助建屋 • 海水ポンプ室 • 格納容器ボルテクレン • 蒸気発生器中間胴支持構造物吊金物 • 1次冷却材ポンプモータ • ターピン建屋 • 海水ポンプ・リア童番 • 放射物防護対策設備 • 移動式クレーン • 副火薬槽（油水ポンプ室）																
—	<p>第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (2/25)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>耐震設計上の分類</th><th>機械別分類</th><th>設備</th><th>直接支持構造物</th><th>間接支持構造物</th><th>波及的影響を考慮すべき施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準地震動5gによる地盤力に対する重大事故等時に對処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td><td>1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備</td><td> • 核燃料容器スプレイ冷却器 • 再生熱交換器 • 新浦容器吐出機サブポンプ • 核燃料容器再循環サブポンプ • 原子炉補助冷却水ポンプ • 海水ポンプ • 原子炉補助冷却水ポンプ • 原子炉補助冷却水サージタシング • 海水ストレーナ • ターピン動輪冷却水ポンプ • 電動補助給水ポンプ • 主要弁 • 主配管 </td><td></td><td></td><td>・原子炉補助冷却水ポンプ配管</td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機械別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動5gによる地盤力に対する重大事故等時に對処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備	• 核燃料容器スプレイ冷却器 • 再生熱交換器 • 新浦容器吐出機サブポンプ • 核燃料容器再循環サブポンプ • 原子炉補助冷却水ポンプ • 海水ポンプ • 原子炉補助冷却水ポンプ • 原子炉補助冷却水サージタシング • 海水ストレーナ • ターピン動輪冷却水ポンプ • 電動補助給水ポンプ • 主要弁 • 主配管			・原子炉補助冷却水ポンプ配管						
耐震設計上の分類	機械別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設														
基準地震動5gによる地盤力に対する重大事故等時に對処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備	• 核燃料容器スプレイ冷却器 • 再生熱交換器 • 新浦容器吐出機サブポンプ • 核燃料容器再循環サブポンプ • 原子炉補助冷却水ポンプ • 海水ポンプ • 原子炉補助冷却水ポンプ • 原子炉補助冷却水サージタシング • 海水ストレーナ • ターピン動輪冷却水ポンプ • 電動補助給水ポンプ • 主要弁 • 主配管			・原子炉補助冷却水ポンプ配管														

変更前	変更後																																
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (3/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>耐震設計上の分類</th> <th>機能別分類</th> <th>設備</th> <th>直接支持構造物</th> <th>間接支持構造物</th> <th>波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準地震動Seiによる地震力に対する重大事故防止設備</td> <td>I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備</td> <td> I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 </td> </tr> <tr> <td>常設重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (4/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>耐震設計上の分類</th> <th>機能別分類</th> <th>設備</th> <th>直接支持構造物</th> <th>間接支持構造物</th> <th>波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準地震動Seiによる地震力に対する重大事故防止設備</td> <td>I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備</td> <td> I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器水位（狭域） ・主蒸気圧力 ・格納容器スフレイ換算流量 ・格納容器再循環サンプ水位（狭域） ・格納容器再循環サンプ水位（広域） ・燃料取替用水ピット水位 ・海水ピット水位 ・ほう酸タンク水位 ・蒸気発生器補助給水流量 ・原子炉水位 ・原子炉安全保満計装置伊外機計装置 ・ATWS緩和設備 ・原子炉トリップしゃ断器 ・原子炉安全保満計装置 ・半山廻 ・土砂堆 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器水位（狭域） ・主蒸気圧力 ・格納容器スフレイ換算流量 ・格納容器再循環サンプ水位（狭域） ・格納容器再循環サンプ水位（広域） ・燃料取替用水ピット水位 ・海水ピット水位 ・ほう酸タンク水位 ・蒸気発生器補助給水流量 ・原子炉水位 ・原子炉安全保満計装置伊外機計装置 ・ATWS緩和設備 ・原子炉トリップしゃ断器 ・原子炉安全保満計装置 ・半山廻 ・土砂堆 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 </td> </tr> <tr> <td>常設重大事故防止設備</td> <td>常設重大事故防止設備</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 </td> </tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動Seiによる地震力に対する重大事故防止設備	I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備	I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 	常設重大事故防止設備	常設重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動Seiによる地震力に対する重大事故防止設備	I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備	I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器水位（狭域） ・主蒸気圧力 ・格納容器スフレイ換算流量 ・格納容器再循環サンプ水位（狭域） ・格納容器再循環サンプ水位（広域） ・燃料取替用水ピット水位 ・海水ピット水位 ・ほう酸タンク水位 ・蒸気発生器補助給水流量 ・原子炉水位 ・原子炉安全保満計装置伊外機計装置 ・ATWS緩和設備 ・原子炉トリップしゃ断器 ・原子炉安全保満計装置 ・半山廻 ・土砂堆 	<ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器水位（狭域） ・主蒸気圧力 ・格納容器スフレイ換算流量 ・格納容器再循環サンプ水位（狭域） ・格納容器再循環サンプ水位（広域） ・燃料取替用水ピット水位 ・海水ピット水位 ・ほう酸タンク水位 ・蒸気発生器補助給水流量 ・原子炉水位 ・原子炉安全保満計装置伊外機計装置 ・ATWS緩和設備 ・原子炉トリップしゃ断器 ・原子炉安全保満計装置 ・半山廻 ・土砂堆 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 	常設重大事故防止設備	常設重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																												
基準地震動Seiによる地震力に対する重大事故防止設備	I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備	I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 																													
常設重大事故防止設備	常設重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 																													
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																												
基準地震動Seiによる地震力に対する重大事故防止設備	I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備	I. 常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器水位（狭域） ・主蒸気圧力 ・格納容器スフレイ換算流量 ・格納容器再循環サンプ水位（狭域） ・格納容器再循環サンプ水位（広域） ・燃料取替用水ピット水位 ・海水ピット水位 ・ほう酸タンク水位 ・蒸気発生器補助給水流量 ・原子炉水位 ・原子炉安全保満計装置伊外機計装置 ・ATWS緩和設備 ・原子炉トリップしゃ断器 ・原子炉安全保満計装置 ・半山廻 ・土砂堆 	<ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器水位（狭域） ・主蒸気圧力 ・格納容器スフレイ換算流量 ・格納容器再循環サンプ水位（狭域） ・格納容器再循環サンプ水位（広域） ・燃料取替用水ピット水位 ・海水ピット水位 ・ほう酸タンク水位 ・蒸気発生器補助給水流量 ・原子炉水位 ・原子炉安全保満計装置伊外機計装置 ・ATWS緩和設備 ・原子炉トリップしゃ断器 ・原子炉安全保満計装置 ・半山廻 ・土砂堆 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 																													
常設重大事故防止設備	常設重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・常設耐震重要性に応じて重大事故防止設備 ・計測制御系統施設 ・制御ポンプ ・はり波ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・ほう酸タンク ・充てんポンプ ・原子炉容器 ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・加圧器 ・燃料取替用水ピット ・ほう酸フィルタ ・再生熱交換器 ・中性子源領域中性子束 ・中間隔離中性子束 ・出力領域中性子束 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高濃度温度（広域） ・1次冷却材低濃度温度（広域） ・海水注入流量 ・余熱除却流量 ・伝熱代替此圧注水換算流量 ・加圧器水位 ・AM用格納容器压力 ・格納容器内温度 ・蒸気発生器水位（広域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺斜面 ・原子炉補助建屋 ・永久構造 ・タービン建屋 ・蒸気発生器巾開閉支持構造吊金物 ・1次冷却材ポンプモータ ・耐火隔壁 ・格納容器ボルクリーダー ・中央制御室天井照明 																													

変更前	変更後											
	<p>第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (5/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">耐震設計上の分類</th> <th style="width: 15%;">機能別分類</th> <th style="width: 15%;">設備</th> <th style="width: 15%;">直接支持構造物</th> <th style="width: 15%;">間接支持構造物</th> <th style="width: 15%;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 落下地盤動等による地盤力に対する重大事故防止設備 時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの </td><td style="vertical-align: top;"> I. 常設耐震重要 II. 常設重大事故防止 III. 常設重大事故防 止設備 </td><td style="vertical-align: top;"> 1. 放射線監視施設 - 核燃料容器内層レンジ・アリ モニタ（高レンジ） - 核燃料容器内層レンジ・アリ モニタ（低レンジ） - 中央制御室空気調節ファン (3・4号機共用) - 中央制御室空気調節ファン (3・4号機共用) - 中央制御室非常用循環ファン (3・4号機共用) - 中央制御室非常用循環フィルタユニット (3・4号機共用) - 中央制御室遮蔽 (3・4号機共用) - 中央制御室空調ユニット (3・4号機共用) - 生涯管 </td><td style="vertical-align: top;"> 機器・配管等の 支持構造物 </td><td style="vertical-align: top;"> 原子炉格納施設 - 周辺斜面 - 廃棄物処理建屋 - ターピン建屋 - 水久構造 - ターピン建屋 </td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	落下地盤動等による地盤力に対する重大事故防止設備 時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要 II. 常設重大事故防止 III. 常設重大事故防 止設備	1. 放射線監視施設 - 核燃料容器内層レンジ・アリ モニタ（高レンジ） - 核燃料容器内層レンジ・アリ モニタ（低レンジ） - 中央制御室空気調節ファン (3・4号機共用) - 中央制御室空気調節ファン (3・4号機共用) - 中央制御室非常用循環ファン (3・4号機共用) - 中央制御室非常用循環フィルタユニット (3・4号機共用) - 中央制御室遮蔽 (3・4号機共用) - 中央制御室空調ユニット (3・4号機共用) - 生涯管	機器・配管等の 支持構造物	原子炉格納施設 - 周辺斜面 - 廃棄物処理建屋 - ターピン建屋 - 水久構造 - ターピン建屋
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設							
落下地盤動等による地盤力に対する重大事故防止設備 時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要 II. 常設重大事故防止 III. 常設重大事故防 止設備	1. 放射線監視施設 - 核燃料容器内層レンジ・アリ モニタ（高レンジ） - 核燃料容器内層レンジ・アリ モニタ（低レンジ） - 中央制御室空気調節ファン (3・4号機共用) - 中央制御室空気調節ファン (3・4号機共用) - 中央制御室非常用循環ファン (3・4号機共用) - 中央制御室非常用循環フィルタユニット (3・4号機共用) - 中央制御室遮蔽 (3・4号機共用) - 中央制御室空調ユニット (3・4号機共用) - 生涯管	機器・配管等の 支持構造物	原子炉格納施設 - 周辺斜面 - 廃棄物処理建屋 - ターピン建屋 - 水久構造 - ターピン建屋								
	<p>第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (6/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">耐震設計上の分類</th> <th style="width: 15%;">機能別分類</th> <th style="width: 15%;">設備</th> <th style="width: 15%;">直接支持構造物</th> <th style="width: 15%;">間接支持構造物</th> <th style="width: 15%;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 落下地盤動等による地盤力に対する重大事故防止設備 時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの </td><td style="vertical-align: top;"> I. 常設耐震重要 II. 常設重大事故防止 III. 常設重大事故防 止設備 計算するもの </td><td style="vertical-align: top;"> 5. 原子炉格納施設 - 原子炉格納容器 - 機器搬入口 - エアロック - 核燃料容器底部 - 重設代替低圧注水ポンプ - 循水ヒット - 燃料取替用木ヒット - 核燃料容器再循環ユニット - 生涯管 </td><td style="vertical-align: top;"> 機器・配管等の 支持構造物 </td><td style="vertical-align: top;"> 原子炉格納施設 - 周辺斜面 - 廃棄物処理建屋 - 水久構造 </td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	落下地盤動等による地盤力に対する重大事故防止設備 時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要 II. 常設重大事故防止 III. 常設重大事故防 止設備 計算するもの	5. 原子炉格納施設 - 原子炉格納容器 - 機器搬入口 - エアロック - 核燃料容器底部 - 重設代替低圧注水ポンプ - 循水ヒット - 燃料取替用木ヒット - 核燃料容器再循環ユニット - 生涯管	機器・配管等の 支持構造物	原子炉格納施設 - 周辺斜面 - 廃棄物処理建屋 - 水久構造
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設							
落下地盤動等による地盤力に対する重大事故防止設備 時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要 II. 常設重大事故防止 III. 常設重大事故防 止設備 計算するもの	5. 原子炉格納施設 - 原子炉格納容器 - 機器搬入口 - エアロック - 核燃料容器底部 - 重設代替低圧注水ポンプ - 循水ヒット - 燃料取替用木ヒット - 核燃料容器再循環ユニット - 生涯管	機器・配管等の 支持構造物	原子炉格納施設 - 周辺斜面 - 廃棄物処理建屋 - 水久構造								

変更前	変更後																	
	<p align="center">第2.1.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (7/25)</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>副基設計上の分類</th><th>機能別分類</th><th>設備</th><th>直接支持構造物</th><th>間接支持構造物</th><th>波及的影響を考慮すべき施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に對処するため必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td><td>I. 常設耐震重要 重大事故防止 設備</td><td> 6. 非常用電源設備 ・ディーゼル発電機内燃機関 (重大事故等時のみ3・4号機共用) ・ディーゼル発電機内燃機関 (4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用) - 耐震重要施設に属する設計 基準事故対処設備が有する機能 を代替するもの </td><td> 機器、配管等の 支持構造物 </td><td> ・原子炉輔助建屋 </td><td> ・周辺斜面 ・震害物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋 </td></tr> </tbody> </table>	副基設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に對処するため必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要 重大事故防止 設備	6. 非常用電源設備 ・ディーゼル発電機内燃機関 (重大事故等時のみ3・4号機共用) ・ディーゼル発電機内燃機関 (4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用) - 耐震重要施設に属する設計 基準事故対処設備が有する機能 を代替するもの	機器、配管等の 支持構造物	・原子炉輔助建屋	・周辺斜面 ・震害物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋						
副基設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設													
基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に對処するため必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要 重大事故防止 設備	6. 非常用電源設備 ・ディーゼル発電機内燃機関 (重大事故等時のみ3・4号機共用) ・ディーゼル発電機内燃機関 (4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用) - 耐震重要施設に属する設計 基準事故対処設備が有する機能 を代替するもの	機器、配管等の 支持構造物	・原子炉輔助建屋	・周辺斜面 ・震害物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋													
	<p align="center">第2.1.2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (8/25)</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>副基設計上の分類</th><th>機能別分類</th><th>設備</th><th>直接支持構造物</th><th>間接支持構造物</th><th>波及的影響を考慮すべき施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に對処するため必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td><td>I. 常設耐震重要 重大事故防止 設備</td><td> 1. 常設耐震重要 重大事故防止 設備 - 基本耐震重要 重大事故対処設備が有する機能 を代替するもの </td><td> シリンダ油圧水ポンプ(重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル発電 機) </td><td> 直接支持構造物 </td><td> 波及的影響を 考慮すべき施設 </td></tr> <tr> <td></td><td> II. 常設耐震重要 重大事故防 止設備であつ て、耐震重要施 設に属する设备 が有する機能 を代替するもの </td><td> 2. 常設耐震重要 重大事故防 止設備であつ て、耐震重要施 設に属する设备 が有する機能 を代替するもの </td><td> シリンダ油圧水ポンプ(4 号機設備、重大事故等時の み3・4号機共用) (ディ ーゼル発電機) 治水ポンプ(常治式非常 用排水装置) - 空気だめ(重大事故等時の み3・4号機共用) (ディ ーザル發電機) - 空気だめ(4号機設備、重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル發電 機) - 空気だめ(重大事故等 時のみ3・4号機共用) (ディ ーザル發電機) - 燃料油少一ビストン(重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル發電 機) </td><td> 間接支持構造物 </td><td> 波及的影響を 考慮すべき施設 </td></tr> </tbody> </table>	副基設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に對処するため必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要 重大事故防止 設備	1. 常設耐震重要 重大事故防止 設備 - 基本耐震重要 重大事故対処設備が有する機能 を代替するもの	シリンダ油圧水ポンプ(重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル発電 機)	直接支持構造物	波及的影響を 考慮すべき施設		II. 常設耐震重要 重大事故防 止設備であつ て、耐震重要施 設に属する设备 が有する機能 を代替するもの	2. 常設耐震重要 重大事故防 止設備であつ て、耐震重要施 設に属する设备 が有する機能 を代替するもの	シリンダ油圧水ポンプ(4 号機設備、重大事故等時の み3・4号機共用) (ディ ーゼル発電機) 治水ポンプ(常治式非常 用排水装置) - 空気だめ(重大事故等時の み3・4号機共用) (ディ ーザル發電機) - 空気だめ(4号機設備、重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル發電 機) - 空気だめ(重大事故等 時のみ3・4号機共用) (ディ ーザル發電機) - 燃料油少一ビストン(重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル發電 機)	間接支持構造物	波及的影響を 考慮すべき施設
副基設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設													
基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に對処するため必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要 重大事故防止 設備	1. 常設耐震重要 重大事故防止 設備 - 基本耐震重要 重大事故対処設備が有する機能 を代替するもの	シリンダ油圧水ポンプ(重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル発電 機)	直接支持構造物	波及的影響を 考慮すべき施設													
	II. 常設耐震重要 重大事故防 止設備であつ て、耐震重要施 設に属する设备 が有する機能 を代替するもの	2. 常設耐震重要 重大事故防 止設備であつ て、耐震重要施 設に属する设备 が有する機能 を代替するもの	シリンダ油圧水ポンプ(4 号機設備、重大事故等時の み3・4号機共用) (ディ ーゼル発電機) 治水ポンプ(常治式非常 用排水装置) - 空気だめ(重大事故等時の み3・4号機共用) (ディ ーザル發電機) - 空気だめ(4号機設備、重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル發電 機) - 空気だめ(重大事故等 時のみ3・4号機共用) (ディ ーザル發電機) - 燃料油少一ビストン(重 大事故等時のみ3・4号機 共用) (ディーゼル發電 機)	間接支持構造物	波及的影響を 考慮すべき施設													

変更前	変更後																								
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (9/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>耐震設計上の分類</th> <th>構造別分類</th> <th>設備</th> <th>直接支持構造物</th> <th>間接支持構造物</th> <th>波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 基準地震動Seによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が組なわれるおそれのないよう設計するもの </td><td> I. 常設耐震重要施設 II. 常設重大事故防止設備 </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料油サービスタンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（空冷式非常用発電装置） ・燃料油移送ポンプ（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油移送ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電装置 </td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (10/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>耐震設計上の分類</th> <th>構造別分類</th> <th>設備</th> <th>直接支持構造物</th> <th>間接支持構造物</th> <th>波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 基準地震動Seによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が組なわれるおそれのないよう設計するもの </td><td> I. 常設耐震重要施設 II. 常設重大事故防止設備 </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機励磁装置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル常備励磁装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・励磁装置（空冷式非常用発電装置） ・ディーゼル発電機保護装置（重大多事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機保護装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・遮断器盤（空冷式非常用発電装置） </td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	構造別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動Seによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が組なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要施設 II. 常設重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料油サービスタンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（空冷式非常用発電装置） ・燃料油移送ポンプ（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油移送ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電装置 				耐震設計上の分類	構造別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動Seによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が組なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要施設 II. 常設重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機励磁装置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル常備励磁装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・励磁装置（空冷式非常用発電装置） ・ディーゼル発電機保護装置（重大多事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機保護装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・遮断器盤（空冷式非常用発電装置） 			
耐震設計上の分類	構造別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																				
基準地震動Seによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が組なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要施設 II. 常設重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料油サービスタンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（空冷式非常用発電装置） ・燃料油移送ポンプ（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油移送ポンプ（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電装置 																							
耐震設計上の分類	構造別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																				
基準地震動Seによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が組なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要施設 II. 常設重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機励磁装置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル常備励磁装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・励磁装置（空冷式非常用発電装置） ・ディーゼル発電機保護装置（重大多事故等時のみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機保護装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・遮断器盤（空冷式非常用発電装置） 																							

変更前	変更後																														
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (11/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">耐震設計上の分類</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">機能別分類</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">設備</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">直接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">間接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">基準地震動Seiによる地震力に対する耐震重要性に応じて重大事故等時に対処するためには必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td> <td style="padding: 2px;">I. 常設耐震重要性の高い事故防止設備</td> <td style="padding: 2px;"> 原油池 許容用電源 代替所内電気設備充電器 代替所内電気設備分電盤 電動弁操作装置 計算用電源用代替所内電気設備切替盤 可逆式蓄電池用分電盤 可逆式代替電源用接続盤 空冷式非常用発電装置中継・接線盤 フラッシュ電力供給装置ケーブル（3・4号機共用） 代替所内電気設備高圧ケーブル分岐盤 フラッシュ電源用高圧ケーブルコネクタ接続盤 旁接同蔵通用高圧ケーブル接続盤 主配管 </td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (12/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">耐震設計上の分類</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">機能別分類</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">設備</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">直接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">間接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">基準地震動Seiによる地震力に対する耐震重要性に応じて重大事故等時に対処するためには必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td> <td style="padding: 2px;">I. 常設耐震重要性の高い事故防止設備</td> <td style="padding: 2px;"> 7. 機械駆動用燃料設備 燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） 燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） 重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 主配管 </td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">周辺斜面</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">II. 常設耐震重要性の低い事故防止設備</td> <td style="padding: 2px;">8. 非常用取水設備 貯水槽（3・4号機共用）</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">海水ポンプ室周辺地盤かさ上げ部</td> </tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動Seiによる地震力に対する耐震重要性に応じて重大事故等時に対処するためには必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要性の高い事故防止設備	原油池 許容用電源 代替所内電気設備充電器 代替所内電気設備分電盤 電動弁操作装置 計算用電源用代替所内電気設備切替盤 可逆式蓄電池用分電盤 可逆式代替電源用接続盤 空冷式非常用発電装置中継・接線盤 フラッシュ電力供給装置ケーブル（3・4号機共用） 代替所内電気設備高圧ケーブル分岐盤 フラッシュ電源用高圧ケーブルコネクタ接続盤 旁接同蔵通用高圧ケーブル接続盤 主配管	-	-	-	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動Seiによる地震力に対する耐震重要性に応じて重大事故等時に対処するためには必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要性の高い事故防止設備	7. 機械駆動用燃料設備 燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） 燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） 重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 主配管	-	-	周辺斜面		II. 常設耐震重要性の低い事故防止設備	8. 非常用取水設備 貯水槽（3・4号機共用）	-	-	海水ポンプ室周辺地盤かさ上げ部
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																										
基準地震動Seiによる地震力に対する耐震重要性に応じて重大事故等時に対処するためには必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要性の高い事故防止設備	原油池 許容用電源 代替所内電気設備充電器 代替所内電気設備分電盤 電動弁操作装置 計算用電源用代替所内電気設備切替盤 可逆式蓄電池用分電盤 可逆式代替電源用接続盤 空冷式非常用発電装置中継・接線盤 フラッシュ電力供給装置ケーブル（3・4号機共用） 代替所内電気設備高圧ケーブル分岐盤 フラッシュ電源用高圧ケーブルコネクタ接続盤 旁接同蔵通用高圧ケーブル接続盤 主配管	-	-	-																										
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																										
基準地震動Seiによる地震力に対する耐震重要性に応じて重大事故等時に対処するためには必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	I. 常設耐震重要性の高い事故防止設備	7. 機械駆動用燃料設備 燃料油貯蔵タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） 燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） 重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 主配管	-	-	周辺斜面																										
	II. 常設耐震重要性の低い事故防止設備	8. 非常用取水設備 貯水槽（3・4号機共用）	-	-	海水ポンプ室周辺地盤かさ上げ部																										

変更前	変更後																								
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (13/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">耐震設計上の分類</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">機能別分類</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">設備</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">直接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">間接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">基準地震動5gによる地盤力に対する強度と被覆して重大事故等時に対処するため必要な機能が損傷するおそれのないよう設計するもの</td> <td style="padding: 5px;">II. 常設重大事故等対処施設</td> <td style="padding: 5px;"> 1. 该燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 • 使用済燃料ビット（Aエリア）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット（Bエリア）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料料ラック（1・2・3号機共用） • 蓄積燃料容器ラック（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット温湯（A用） • 使用済燃料ビット水位（A用） • 使用済燃料ビット監視カメラ </td> <td style="padding: 5px;">• 機器等の支持構造物</td> <td style="padding: 5px;">• 原子炉補助建屋</td> <td style="padding: 5px;">• 周辺斜面 • 永久構台 • 放棄物処理事業 • 使用済燃料ビットクレーン • 燃料取扱室上屋 • ターピン建屋</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (14/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">耐震設計上の分類</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">機能別分類</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">設備</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">直接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">間接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">基準地震動5gによる地盤力に対する強度と被覆して重大事故等時に対処するため必要な機能が損傷するおそれのないよう設計するもの</td> <td style="padding: 5px;">II. 常設重大事故等対処施設</td> <td style="padding: 5px;"> 1. 原子炉冷却系新施設 • 原子炉容器 • 核心支撑構造物 • 煙気吸收器 • 1次冷却材ポンプ • 加圧隔壁 • 精密容器スプレイポンプ • 余熱除去ポンプ • 海水注入ポンプ • 燃料取替海水ポンプ • 燃料取替用水ビット • 循環ポンプ • 大循環ポンプ • 精密容器スプレイ冷却器 • 再生熱交換器 • 原子炉冷却海水冷却器 • 海水ポンプ • 原子炉抽換冷却海水ポンプ • 原子炉抽換冷却水チージタング • 海水ストレーナ • 主要弁 • 上部管 </td> <td style="padding: 5px;">• 原子炉容器・蒸気吸收器・1次冷却材ポンプ・加圧隔壁 • 機器・配管等の支持構造物</td> <td style="padding: 5px;">• 原子炉格納建屋 • 原子炉補助建屋 • 海水ポンプ室</td> <td style="padding: 5px;">• 周辺斜面 • 放棄物処理建屋 • 格納容器ボーラクレー • 蒸気吸收器中間隔支博構造物 • 1次冷却材ポンプモーター • ターピン建屋 • 永久構台 • 海水ポンプアリア施設 • 飛沫物防護対策設備 • 移動式クレーン • 耐火隔壁（海水ポンプ） </td> </tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動5gによる地盤力に対する強度と被覆して重大事故等時に対処するため必要な機能が損傷するおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故等対処施設	1. 该燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 • 使用済燃料ビット（Aエリア）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット（Bエリア）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料料ラック（1・2・3号機共用） • 蓄積燃料容器ラック（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット温湯（A用） • 使用済燃料ビット水位（A用） • 使用済燃料ビット監視カメラ	• 機器等の支持構造物	• 原子炉補助建屋	• 周辺斜面 • 永久構台 • 放棄物処理事業 • 使用済燃料ビットクレーン • 燃料取扱室上屋 • ターピン建屋	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動5gによる地盤力に対する強度と被覆して重大事故等時に対処するため必要な機能が損傷するおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故等対処施設	1. 原子炉冷却系新施設 • 原子炉容器 • 核心支撑構造物 • 煙気吸收器 • 1次冷却材ポンプ • 加圧隔壁 • 精密容器スプレイポンプ • 余熱除去ポンプ • 海水注入ポンプ • 燃料取替海水ポンプ • 燃料取替用水ビット • 循環ポンプ • 大循環ポンプ • 精密容器スプレイ冷却器 • 再生熱交換器 • 原子炉冷却海水冷却器 • 海水ポンプ • 原子炉抽換冷却海水ポンプ • 原子炉抽換冷却水チージタング • 海水ストレーナ • 主要弁 • 上部管	• 原子炉容器・蒸気吸收器・1次冷却材ポンプ・加圧隔壁 • 機器・配管等の支持構造物	• 原子炉格納建屋 • 原子炉補助建屋 • 海水ポンプ室	• 周辺斜面 • 放棄物処理建屋 • 格納容器ボーラクレー • 蒸気吸收器中間隔支博構造物 • 1次冷却材ポンプモーター • ターピン建屋 • 永久構台 • 海水ポンプアリア施設 • 飛沫物防護対策設備 • 移動式クレーン • 耐火隔壁（海水ポンプ）
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																				
基準地震動5gによる地盤力に対する強度と被覆して重大事故等時に対処するため必要な機能が損傷するおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故等対処施設	1. 该燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 • 使用済燃料ビット（Aエリア）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット（Bエリア）（1・2・3号機共用） • 使用済燃料料ラック（1・2・3号機共用） • 蓄積燃料容器ラック（1・2・3号機共用） • 使用済燃料ビット温湯（A用） • 使用済燃料ビット水位（A用） • 使用済燃料ビット監視カメラ	• 機器等の支持構造物	• 原子炉補助建屋	• 周辺斜面 • 永久構台 • 放棄物処理事業 • 使用済燃料ビットクレーン • 燃料取扱室上屋 • ターピン建屋																				
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																				
基準地震動5gによる地盤力に対する強度と被覆して重大事故等時に対処するため必要な機能が損傷するおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故等対処施設	1. 原子炉冷却系新施設 • 原子炉容器 • 核心支撑構造物 • 煙気吸收器 • 1次冷却材ポンプ • 加圧隔壁 • 精密容器スプレイポンプ • 余熱除去ポンプ • 海水注入ポンプ • 燃料取替海水ポンプ • 燃料取替用水ビット • 循環ポンプ • 大循環ポンプ • 精密容器スプレイ冷却器 • 再生熱交換器 • 原子炉冷却海水冷却器 • 海水ポンプ • 原子炉抽換冷却海水ポンプ • 原子炉抽換冷却水チージタング • 海水ストレーナ • 主要弁 • 上部管	• 原子炉容器・蒸気吸收器・1次冷却材ポンプ・加圧隔壁 • 機器・配管等の支持構造物	• 原子炉格納建屋 • 原子炉補助建屋 • 海水ポンプ室	• 周辺斜面 • 放棄物処理建屋 • 格納容器ボーラクレー • 蒸気吸收器中間隔支博構造物 • 1次冷却材ポンプモーター • ターピン建屋 • 永久構台 • 海水ポンプアリア施設 • 飛沫物防護対策設備 • 移動式クレーン • 耐火隔壁（海水ポンプ）																				

変更前	変更後												
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (15/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">耐震設計上の分類</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">機能別分類</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">設備</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">直接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">間接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">基準地震動Ssによる地盤力に対する地盤力に對して重大事故等時に對処するための必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td><td style="padding: 2px;">II. 常設重大事故等対処施設 緩和設備</td><td style="padding: 2px;"> 3. 計測制御系施設 • 1次冷却材注入 • 高圧注入装置 • 余熱除去装置 • 低酸化鉄鉱灰注水装置 • 核燃料棒炉内炉心 • A/M用格納容器圧力 • 格納容器内温度 • 格納容器スライド管算流算 • 格納容器再循環ポンプ水位 • (底)水位 • 核納容器再循環ポンプ水位 • 機器 • 原子炉下部キャビティ水位 • 原子炉格納容器水位 • 燃料取替装置水位 • 循水比 • 原子炉循環冷却水マージャンク水位 • アニコラム水素濃度 • 格納容器内高ガス試料冷却器 • 格納容器水素ガス試料混合分離器 • 衛星電話（固定）（3・4号機用） • 安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機用） • S P D S表示装置（3・4号機用） • 原子炉安全保護計装置 • 上面管 </td><td style="padding: 2px;">・機器・配管等の支持構造物</td><td style="padding: 2px;">・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋</td><td style="padding: 2px;">・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピング壁屋</td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動Ssによる地盤力に対する地盤力に對して重大事故等時に對処するための必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故等対処施設 緩和設備	3. 計測制御系施設 • 1次冷却材注入 • 高圧注入装置 • 余熱除去装置 • 低酸化鉄鉱灰注水装置 • 核燃料棒炉内炉心 • A/M用格納容器圧力 • 格納容器内温度 • 格納容器スライド管算流算 • 格納容器再循環ポンプ水位 • (底)水位 • 核納容器再循環ポンプ水位 • 機器 • 原子炉下部キャビティ水位 • 原子炉格納容器水位 • 燃料取替装置水位 • 循水比 • 原子炉循環冷却水マージャンク水位 • アニコラム水素濃度 • 格納容器内高ガス試料冷却器 • 格納容器水素ガス試料混合分離器 • 衛星電話（固定）（3・4号機用） • 安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機用） • S P D S表示装置（3・4号機用） • 原子炉安全保護計装置 • 上面管	・機器・配管等の支持構造物	・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピング壁屋
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設								
基準地震動Ssによる地盤力に対する地盤力に對して重大事故等時に對処するための必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故等対処施設 緩和設備	3. 計測制御系施設 • 1次冷却材注入 • 高圧注入装置 • 余熱除去装置 • 低酸化鉄鉱灰注水装置 • 核燃料棒炉内炉心 • A/M用格納容器圧力 • 格納容器内温度 • 格納容器スライド管算流算 • 格納容器再循環ポンプ水位 • (底)水位 • 核納容器再循環ポンプ水位 • 機器 • 原子炉下部キャビティ水位 • 原子炉格納容器水位 • 燃料取替装置水位 • 循水比 • 原子炉循環冷却水マージャンク水位 • アニコラム水素濃度 • 格納容器内高ガス試料冷却器 • 格納容器水素ガス試料混合分離器 • 衛星電話（固定）（3・4号機用） • 安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機用） • S P D S表示装置（3・4号機用） • 原子炉安全保護計装置 • 上面管	・機器・配管等の支持構造物	・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピング壁屋								
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (16/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">耐震設計上の分類</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">機能別分類</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">設備</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">直接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">間接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">波及的影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">基準地震動Ssによる地盤力に對して重大事故等時に對処するための必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td><td style="padding: 2px;">II. 常設重大事故等対処施設 緩和設備</td><td style="padding: 2px;"> 4. 放射線管理施設 • 核燃料容器内高レンジエリニアミニタ（高レンジ） • 核燃料容器内高レンジエリニアミニタ（低レンジ） • 中央制御室空調ファン（3・4号機共通） • 中央制御室蓄電池ファン（3・4号機共通） • 中央制御室非常用給排気ファン（3・4号機共通） • 放射線対策所遮蔽（緊急時対策所指揮所）（3・4号機共用） • 緊急時対策所遮蔽（緊急時対策所指揮所）（3・4号機共用） • 外部遮蔽 • 中央制御室空調ユニット（3・4号機共通） • 放射線監視装置 • 上部管 </td><td style="padding: 2px;">・機器・配管等の支持構造物</td><td style="padding: 2px;">・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋</td><td style="padding: 2px;">・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・ターピング壁屋 ・永久構造</td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地震動Ssによる地盤力に對して重大事故等時に對処するための必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故等対処施設 緩和設備	4. 放射線管理施設 • 核燃料容器内高レンジエリニアミニタ（高レンジ） • 核燃料容器内高レンジエリニアミニタ（低レンジ） • 中央制御室空調ファン（3・4号機共通） • 中央制御室蓄電池ファン（3・4号機共通） • 中央制御室非常用給排気ファン（3・4号機共通） • 放射線対策所遮蔽（緊急時対策所指揮所）（3・4号機共用） • 緊急時対策所遮蔽（緊急時対策所指揮所）（3・4号機共用） • 外部遮蔽 • 中央制御室空調ユニット（3・4号機共通） • 放射線監視装置 • 上部管	・機器・配管等の支持構造物	・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・ターピング壁屋 ・永久構造
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設								
基準地震動Ssによる地盤力に對して重大事故等時に對処するための必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故等対処施設 緩和設備	4. 放射線管理施設 • 核燃料容器内高レンジエリニアミニタ（高レンジ） • 核燃料容器内高レンジエリニアミニタ（低レンジ） • 中央制御室空調ファン（3・4号機共通） • 中央制御室蓄電池ファン（3・4号機共通） • 中央制御室非常用給排気ファン（3・4号機共通） • 放射線対策所遮蔽（緊急時対策所指揮所）（3・4号機共用） • 緊急時対策所遮蔽（緊急時対策所指揮所）（3・4号機共用） • 外部遮蔽 • 中央制御室空調ユニット（3・4号機共通） • 放射線監視装置 • 上部管	・機器・配管等の支持構造物	・原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・ターピング壁屋 ・永久構造								

変更前	変更後												
	<p>第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (17/25)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>耐震設計上の分類</th><th>機能別分類</th><th>設備</th><th>直接支持構造物</th><th>間接支持構造物</th><th>波及的影響を考慮すべき施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td><td>II. 基設重大事故5. 原子炉格納庫設備</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納庫 機器扉入口 エアロック 技術者貯蔵部 技術容器スプレイ冷却装置 技術容器スプレイポンプ 廃設代替低圧注水ポンプ 海水ポンプ 機器取替用水ピット 技術容器再結合装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 アニラクス空気活性化ファン アニラクス空気浄化フィルタユニット 遮断弁 研磨機械式水素再結合装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 酸濃度監視装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 排気扇 主ポンプ </td><td> <ul style="list-style-type: none"> 機器・配管等の支持構造物 </td><td> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納庫 原子炉補助建屋 </td><td> <ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面 廃棄物処理建屋 タービン建屋 永久構造 </td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 基設重大事故5. 原子炉格納庫設備	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納庫 機器扉入口 エアロック 技術者貯蔵部 技術容器スプレイ冷却装置 技術容器スプレイポンプ 廃設代替低圧注水ポンプ 海水ポンプ 機器取替用水ピット 技術容器再結合装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 アニラクス空気活性化ファン アニラクス空気浄化フィルタユニット 遮断弁 研磨機械式水素再結合装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 酸濃度監視装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 排気扇 主ポンプ 	<ul style="list-style-type: none"> 機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納庫 原子炉補助建屋 	<ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面 廃棄物処理建屋 タービン建屋 永久構造
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設								
基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 基設重大事故5. 原子炉格納庫設備	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納庫 機器扉入口 エアロック 技術者貯蔵部 技術容器スプレイ冷却装置 技術容器スプレイポンプ 廃設代替低圧注水ポンプ 海水ポンプ 機器取替用水ピット 技術容器再結合装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 アニラクス空気活性化ファン アニラクス空気浄化フィルタユニット 遮断弁 研磨機械式水素再結合装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 酸濃度監視装置 原子炉格納容器水素燃焼装置 排気扇 主ポンプ 	<ul style="list-style-type: none"> 機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納庫 原子炉補助建屋 	<ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面 廃棄物処理建屋 タービン建屋 永久構造 								
—	<p>第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (18/25)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>耐震設計上の分類</th><th>機能別分類</th><th>設備</th><th>直接支持構造物</th><th>間接支持構造物</th><th>波及的影響を考慮すべき施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの</td><td>II. 常設重大事故設備</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 5. 非常用電源設備 ディーゼル発電機内燃機関（重大事故等時のみ3・4号機共用） ディーゼル発電機内燃機関（4号機設備、重大事故等時のみ3・1号機共用） 非常用発電装置内燃機関 調速装置（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） 非常用発電装置（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 非常用発電装置（空冷式非常用発電装置） 非常用発電装置（空冷式非常用発電装置） シリンダ冷却水ポンプ（重大事故等時のみ3・1号機共用）（ディーゼル発電機） </td><td> <ul style="list-style-type: none"> 機器・配管等の支持構造物 </td><td> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉補助建屋 1・2号機原子炉補助建屋 </td><td> <ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面 廃棄物処理建屋 永久構造 タービン建屋 </td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故設備	<ul style="list-style-type: none"> 5. 非常用電源設備 ディーゼル発電機内燃機関（重大事故等時のみ3・4号機共用） ディーゼル発電機内燃機関（4号機設備、重大事故等時のみ3・1号機共用） 非常用発電装置内燃機関 調速装置（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） 非常用発電装置（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 非常用発電装置（空冷式非常用発電装置） 非常用発電装置（空冷式非常用発電装置） シリンダ冷却水ポンプ（重大事故等時のみ3・1号機共用）（ディーゼル発電機） 	<ul style="list-style-type: none"> 機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉補助建屋 1・2号機原子炉補助建屋 	<ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面 廃棄物処理建屋 永久構造 タービン建屋
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設								
基準地盤動Ssによる地盤力に対して重大事故等時に対処するため必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故設備	<ul style="list-style-type: none"> 5. 非常用電源設備 ディーゼル発電機内燃機関（重大事故等時のみ3・4号機共用） ディーゼル発電機内燃機関（4号機設備、重大事故等時のみ3・1号機共用） 非常用発電装置内燃機関 調速装置（重大事故等時のみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） 非常用発電装置（1号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 非常用発電装置（空冷式非常用発電装置） 非常用発電装置（空冷式非常用発電装置） シリンダ冷却水ポンプ（重大事故等時のみ3・1号機共用）（ディーゼル発電機） 	<ul style="list-style-type: none"> 機器・配管等の支持構造物 	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉補助建屋 1・2号機原子炉補助建屋 	<ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面 廃棄物処理建屋 永久構造 タービン建屋 								

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(19/25)

耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設
基準地盤動5gによる地震力に対して重大事故等時に対処するため必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の甚大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・シリンダ冷却水ポンプ（4号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・冷却水ポンプ（空冷式非常用緊急装置） ・空気だめ（重大事故等時ののみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ（4号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（重大事故等時ののみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・空気だめ安全弁（4号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（重大事故等時ののみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（4号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用）（ディーゼル発電機） ・燃料油サービスタンク（空冷式非常用緊急装置） 			

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(20/25)

耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設
基準地盤動5gによる地震力に対して重大事故等時に対処するため必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の甚大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料油移送ポンプ（4号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・重油タンク（1号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・重油タンク（1号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・ディーゼル発電機（4号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・空冷式非常用発電装置 ・ディーゼル緊急機動発電装置（重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・ディーゼル緊急機動発電装置（4号機設備、重大事故等時ののみ3・4号機共用） ・励磁装置（空冷式非常用発電装置） 			

変更前

変更後

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(21/25)

耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設
基準地盤動5gによる地盤力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故級和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	<ul style="list-style-type: none"> ディーゼル発電機保護兼重装置（重大事故等時のみ3・4号機共用） ディーゼル発電機保護兼重装置（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） 遮断器盤（空冷式非常用充電装置） 蓄電池 計装用電源 メタルクラッド開閉装置（非常用） パワーセンタ（非常用） コントロールセンタ（非常用） 動力変圧器（非常用） 代替所内電気設備変圧器 代替所内電気設備分離盤 電動弁操作装置切替盤 アキュラス空氣淨化ファン 現場操作切替盤 計装用電源用代替所内電気設備切替盤 可搬式遮断器盤用分離盤 空冷式非常用差電装置中盤・接続盤 			

第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類
(22/25)

耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設
基準地盤動5gによる地盤力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設重大事故級和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの	<ul style="list-style-type: none"> 代替所内電気設備高圧ケーブル接続盤 上配管 緊急時対策所電源切替盤（3・4号機共用） 緊急時対策所（指揮所）分離盤（3・4号機共用） 緊急時対策所（指揮場所）分離盤（3・4号機共用） 緊急時対策所（指揮場所）分離盤（3・4号機共用） 空抜間電力融通用高圧ケーブル（3・4号機共用） 代替所内電気設備高圧ケーブル分岐盤 空抜間電力融通用高圧ケーブル接続盤 代替所内電気設備高圧ケーブル接続盤 代替所内電気設備高圧ケーブル接続盤 主配管 			

変更前	変更後																								
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (23/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">耐震設計上の分類</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">機能別分類</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">設備</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">直接支持構造物</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">間接支持構造物</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">波及的影響を考慮すべき施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> 耐震地盤動Ssによる地盤力に対する対応として重大事故等時に対応するためには必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの </td><td style="padding: 10px;"> II. 常設設備 7. 燃料油貯蔵用燃料設備 線と設備 </td><td style="padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料油貯蔵タンク（重大事故時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・主配管 ・非常用取水設備 ・海水ポンプ室（3・4号機共用） ・海水ポンプ（3・4号機共用） </td><td style="padding: 10px; text-align: center;">—</td><td style="padding: 10px; text-align: center;">—</td><td style="padding: 10px;"> ・周辺斜面 ・周辺斜面 ・海水ポンプ室周辺堆積 かさ上げ部 </td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 10px;"> 9. 緊急時対策所 </td><td style="padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・S P D S 表示装置（3・4号機共用） ・警報電話（固定）（3・4号機共用） </td><td style="padding: 10px;"> ・機器等の支持構造物 </td><td style="padding: 10px;"> ・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋 </td><td style="padding: 10px;"> ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋 </td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	耐震地盤動Ssによる地盤力に対する対応として重大事故等時に対応するためには必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設設備 7. 燃料油貯蔵用燃料設備 線と設備	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料油貯蔵タンク（重大事故時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・主配管 ・非常用取水設備 ・海水ポンプ室（3・4号機共用） ・海水ポンプ（3・4号機共用） 	—	—	・周辺斜面 ・周辺斜面 ・海水ポンプ室周辺堆積 かさ上げ部		9. 緊急時対策所	<ul style="list-style-type: none"> ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・S P D S 表示装置（3・4号機共用） ・警報電話（固定）（3・4号機共用） 	・機器等の支持構造物	・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋						
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																				
耐震地盤動Ssによる地盤力に対する対応として重大事故等時に対応するためには必要な機器が損なわれるおそれのないよう設計するもの	II. 常設設備 7. 燃料油貯蔵用燃料設備 線と設備	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料油貯蔵タンク（重大事故時のみ3・4号機共用） ・燃料油貯蔵タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（重大事故等時のみ3・4号機共用） ・重油タンク（4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用） ・主配管 ・非常用取水設備 ・海水ポンプ室（3・4号機共用） ・海水ポンプ（3・4号機共用） 	—	—	・周辺斜面 ・周辺斜面 ・海水ポンプ室周辺堆積 かさ上げ部																				
	9. 緊急時対策所	<ul style="list-style-type: none"> ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・S P D S 表示装置（3・4号機共用） ・警報電話（固定）（3・4号機共用） 	・機器等の支持構造物	・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋																				
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (24/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">耐震設計上の分類</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">機能別分類</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">設備</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">直接支持構造物</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">間接支持構造物</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">波及的影響を考慮すべき施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> 積的地震力又は其振のおそれのある設備についてでは第Ⅲ種耐震設計用地盤動Ssに2分の1を乗じたものによる地盤力に対し十分に備えうる設計が可能なもの </td><td style="padding: 10px;"> III. 異常耐震重要 1. 核燃料物質の収容施設及び貯蔵施設 重大事故防止設備以外の常設設備による重大事故防止設備 </td><td style="padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・機器等の支持構造物 ・原子炉補助建屋 </td><td style="padding: 10px;"></td><td style="padding: 10px;"></td><td style="padding: 10px;"> ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋 </td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 10px;"> 3. 計測開録装置施設 </td><td style="padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時警報発報システム（3・4号機共用） ・使用油燃料ビット温度（AM用） ・使用燃燃料ビット水位（AM用） </td><td style="padding: 10px;"> ・原子炉補助建屋 </td><td style="padding: 10px;"> ・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋 </td><td style="padding: 10px;"> ・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋 </td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 10px;"> 3. 計測開録装置施設 </td><td style="padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時警報発報システム（3・4号機共用） ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・安全パラメータ伝送システム（T V会議システム） ・電話及び T P F A X（3・4号機共用） ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・安全パラメータ伝送システム（T V会議システム） ・電話及び T P F A X（3・4号機共用） ・蓄積容器圧力（仮設） ・原子炉補助建屋冷却水タンク水位監視装置（固定）（3・4号機共用） ・非常用電源設備 ・マカルクアド開閉装置（非常用） ・機器等の支持構造物 ・原子炉補助建屋 </td><td style="padding: 10px;"></td><td style="padding: 10px;"></td><td style="padding: 10px;"> ・ターピン建屋 ・廃棄物処理建屋 ・周辺斜面 ・永久構造 </td></tr> </tbody> </table>	耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設	積的地震力又は其振のおそれのある設備についてでは第Ⅲ種耐震設計用地盤動Ssに2分の1を乗じたものによる地盤力に対し十分に備えうる設計が可能なもの	III. 異常耐震重要 1. 核燃料物質の収容施設及び貯蔵施設 重大事故防止設備以外の常設設備による重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・機器等の支持構造物 ・原子炉補助建屋 			・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋		3. 計測開録装置施設	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時警報発報システム（3・4号機共用） ・使用油燃料ビット温度（AM用） ・使用燃燃料ビット水位（AM用） 	・原子炉補助建屋	・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋		3. 計測開録装置施設	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時警報発報システム（3・4号機共用） ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・安全パラメータ伝送システム（T V会議システム） ・電話及び T P F A X（3・4号機共用） ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・安全パラメータ伝送システム（T V会議システム） ・電話及び T P F A X（3・4号機共用） ・蓄積容器圧力（仮設） ・原子炉補助建屋冷却水タンク水位監視装置（固定）（3・4号機共用） ・非常用電源設備 ・マカルクアド開閉装置（非常用） ・機器等の支持構造物 ・原子炉補助建屋 			・ターピン建屋 ・廃棄物処理建屋 ・周辺斜面 ・永久構造
耐震設計上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設																				
積的地震力又は其振のおそれのある設備についてでは第Ⅲ種耐震設計用地盤動Ssに2分の1を乗じたものによる地盤力に対し十分に備えうる設計が可能なもの	III. 異常耐震重要 1. 核燃料物質の収容施設及び貯蔵施設 重大事故防止設備以外の常設設備による重大事故防止設備	<ul style="list-style-type: none"> ・機器等の支持構造物 ・原子炉補助建屋 			・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋																				
	3. 計測開録装置施設	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時警報発報システム（3・4号機共用） ・使用油燃料ビット温度（AM用） ・使用燃燃料ビット水位（AM用） 	・原子炉補助建屋	・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久構造 ・ターピン建屋																				
	3. 計測開録装置施設	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時警報発報システム（3・4号機共用） ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・安全パラメータ伝送システム（T V会議システム） ・電話及び T P F A X（3・4号機共用） ・安全パラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・安全パラメータ伝送システム（T V会議システム） ・電話及び T P F A X（3・4号機共用） ・蓄積容器圧力（仮設） ・原子炉補助建屋冷却水タンク水位監視装置（固定）（3・4号機共用） ・非常用電源設備 ・マカルクアド開閉装置（非常用） ・機器等の支持構造物 ・原子炉補助建屋 			・ターピン建屋 ・廃棄物処理建屋 ・周辺斜面 ・永久構造																				

変更前	変更後																		
	<p style="text-align: center;">第2. 1. 2表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類 (25/25)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">面倒深さ上の分類</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">機能別分類</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">設備</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">直接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">間接支持構造物</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">波及の影響を考慮すべき施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">静的拘束力又は共振のおそれのある設備についての解説性設計用地震動Sd=2分の1を乗り越えたものによる地盤力に対する十分に耐えうる設計のもの</td> <td style="padding: 5px;">Ⅲ. 常時耐震重要 Ⅳ. 非常時耐震重要 Ⅴ. 非常時耐震重要</td> <td style="padding: 5px;"> 8. 非常用取水装置 ・海水ポンプ池（3・4号機共用） </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">・周辺斜面</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">9. 緊急時対策所</td> <td style="padding: 5px;"> - ・安全ハラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・緊急時停電監視システム（3・4号機共用） ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信準備設備（TV会議システム、I P電話及びIP-F A X）（3・4号機共用） ・衛星電話（内室）（3・4号機共用） </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">・機器等の支持構造物</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久貯蔵 ・タービン建屋</td> </tr> </tbody> </table>	面倒深さ上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及の影響を考慮すべき施設	静的拘束力又は共振のおそれのある設備についての解説性設計用地震動Sd=2分の1を乗り越えたものによる地盤力に対する十分に耐えうる設計のもの	Ⅲ. 常時耐震重要 Ⅳ. 非常時耐震重要 Ⅴ. 非常時耐震重要	8. 非常用取水装置 ・海水ポンプ池（3・4号機共用）	-	-	・周辺斜面		9. 緊急時対策所	- ・安全ハラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・緊急時停電監視システム（3・4号機共用） ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信準備設備（TV会議システム、I P電話及びIP-F A X）（3・4号機共用） ・衛星電話（内室）（3・4号機共用）	・機器等の支持構造物	・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久貯蔵 ・タービン建屋
面倒深さ上の分類	機能別分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	波及の影響を考慮すべき施設														
静的拘束力又は共振のおそれのある設備についての解説性設計用地震動Sd=2分の1を乗り越えたものによる地盤力に対する十分に耐えうる設計のもの	Ⅲ. 常時耐震重要 Ⅳ. 非常時耐震重要 Ⅴ. 非常時耐震重要	8. 非常用取水装置 ・海水ポンプ池（3・4号機共用）	-	-	・周辺斜面														
	9. 緊急時対策所	- ・安全ハラメータ表示システム（S P D S）（3・4号機共用） ・緊急時停電監視システム（3・4号機共用） ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信準備設備（TV会議システム、I P電話及びIP-F A X）（3・4号機共用） ・衛星電話（内室）（3・4号機共用）	・機器等の支持構造物	・原子炉補助建屋 ・1・2号機原子炉補助建屋	・周辺斜面 ・廃棄物処理建屋 ・永久貯蔵 ・タービン建屋														

変更前	変更後
<p>2 . 2 津波による損傷の防止</p> <p>—</p> <p>2 . 3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>設計基準対象施設は、発電所敷地で想定される風（台風）、凍結、降水、積雪、落雷、生物学的事象、高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件においてその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他、供用中の改良その他の、供用中の運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。</p>	<p>2 . 2 津波による損傷の防止</p> <p>原子炉冷却系統施設の津波による損傷の防止の防止の基本設計方針においては、浸水防護施設の基本設計方針に基づく設計とする。</p> <p>2 . 3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>設計基準対象施設は、外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止において、発電所敷地で想定される風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山、生物学的事象、森林火災、高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震、津波を含む組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件についてその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他、供用中の運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。</p> <p>地震及び津波を含む自然現象の組合せにおいて、火山の影響については積雪と風（台風）、地震（Ss）については積雪、基準津波については地震（Sd）と積雪の荷重を、施設の形状、配置に応じて考慮する。</p> <p>地震、津波と風（台風）の組合せについても、風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状の施設については、組合せを考慮する。</p> <p>また地滑り防護対策として設置する堰堤（3・4号機共用、1号機に設置（以下同じ。）においては、風（台風）積雪及び地滑りによる荷重の組合せを施設の形状、配置に応じて考慮する。</p> <p>組み合わせる積雪深、風速の大きさはそれぞれ建築基準法を準用して垂直積雪量100cm、基準風速32m/sとし、地震及び津波と共に</p>

変更前	変更後
<p>2. 3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>設計基準対象施設は、発電所敷地で想定される風（台風）、凍結、降水、積雪、落雷、生物学的事象、高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件においてその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他、供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。</p> <p>設計基準対象施設は、発電所敷地又はその周辺において想定され</p>	<p>2. 3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>設計基準対象施設は、外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止において、発電所敷地で想定される風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地すべり、火山、生物学的事象、森林火災、高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震、津波を含む組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件についてその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他、供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。</p> <p>地震及び津波を含む自然現象の組合せにおいて、火山の影響については積雪と風（台風）、地震（Ss）については積雪、基準津波については地震（Sd）と積雪の荷重を、施設の形状、配置に応じて考慮する。</p> <p>地震、津波と風（台風）の組合せについても、風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状の施設については、組合せを考慮する。</p> <p>また地すべり防護対策として設置する堰堤（3・4号機共用、1号機に設置（以下同じ。））においては、風（台風）、積雪及び地すべりによる荷重の組合せを施設の形状、配置に応じて考慮する。</p> <p>組み合わせる積雪深、風速の大きさはそれぞれ建築基準法を準用して垂直積雪量 100cm、基準風速 32m/s とし、地震及び津波と組み合わせる積雪深については、建築基準法に定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。</p> <p>設計基準対象施設は、外部からの衝撃のうち人為による損傷の防</p>

変更前	変更後
<p>る電磁的障害により発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対してその安全性が損なわれないよう、防護措置、その他対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な措置を講じる。</p> <p>想定される人為事象のうち、航空機の墜落については、防護設計の要否を判断する基準を超えないことについて設置（変更）許可を受けている。工事計画認可申請時に、航空路を含めた航空機落下確率評価に用いる最新データにおいて、防護設計の要否を判断する基準を超える変更がないことを確認しており、設計基準対象施設に対して防護措置、その他適切な措置を講じる必要はない。なお、定期的に航空路を含めた航空機落下確率評価に用いる最新データの変更状況を確認し、防護措置の要否を判断する運用とする。</p>	<p>止において、発電所敷地又はその周辺において想定される爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、危険物を搭載した車両、船舶の衝突、電磁的障害により発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対してその安全性が損なわれないよう、防護措置、その他対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な措置を講じる。</p> <p>想定される人為事象のうち、航空機の墜落については、防護設計の要否を判断する基準を超えないことについて設置（変更）許可を受けている。工事計画認可申請時に、航空路を含めた航空機落下確率評価に用いる最新データにおいて、防護設計の要否を判断する基準を超える変更がないことを確認しており、設計基準対象施設に対して防護措置、その他適切な措置を講じる必要はない。なお、定期的に航空路を含めた航空機落下確率評価に用いる最新データの変更状況を確認し、防護措置の要否を判断する運用とする。</p> <p>また、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に対する防護措置には、設計基準対象施設が安全性を損なわないために必要な設計基準対象施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。</p> <p>重大事故等対処設備は、外部からの衝撃の損傷の防止において、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に対して、「5. 1. 2 多様性、位置的分散等」、「5. 1. 3 悪影響防止等」及び「5. 1. 5 環境条件等」の基本設計方針に基づき、必要な機能が損なわれることがないよう、防護措置、その他の適切な措置を講</p>

変更前	変更後
	<p>じる。</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に対して防護措置として設置する施設は、耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類に応じた地震力に対し構造強度を確保し、外部からの衝撃を考慮した設計とする。</p> <p>2. 3. 1 外部からの衝撃より防護すべき施設</p> <p>設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないよう、外部からの衝撃より防護すべき施設は、設計基準対象施設のうち、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス1、クラス2及びクラス3に該当する構築物、系統及び機器とする。そのうち、クラス3に属する施設は代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可能であることから、防護対象施設はクラス1及びクラス2に該当する構築物、系統及び機器とする。</p> <p>また、防護対象施設の防護設計については、外部からの衝撃により防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある防護対象施設以外の施設についても考慮する。さらに、重大事故等対処設備についても、外部からの衝撃より防護すべき施設に含める。</p>
2. 3. 2 設計基準事故時に生じる応力との組合せ	<p>科学的技術的知見を踏まえ、防護対象施設のうち、特に自然現象（地震及び津波を除く。）の影響を受けやすく、かつ、代替手段によ</p> <p>2. 3. 2 設計基準事故時及び重大事故等時に生じる応力との組合せ</p> <p>科学的技術的知見を踏まえ、防護対象施設及び屋内の重大事故等対処設備のうち、特に自然現象（地震及び津波を除く。）の影響を受</p>

変更前	変更後
<p>ってその機能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、系統及び機器に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震及び津波を除く。）により作用する衝撃は設計基準事故時に生じる応力と重なり合わない設計とする。</p>	<p>けやすく、かつ、代替手段によってその機能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、系統及び機器に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震及び津波を除く。）により作用する衝撃は設計基準事故時及び重大事故等時に生じる応力と重なり合わないものとして設計する。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備は、重大事故等時において、万が一、使用中に機能を喪失した場合であっても、可搬型重大事故等対処設備によるバックアップが可能となるように位置的分散を考慮して可搬型重大事故等対処設備を複数保管することにより、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）により作用する衝撃が重大事故等時に生じる応力と重なり合わないものとして設計する。</p>
<p>2. 3. 3 設計方針</p> <p>以下の自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に係る設計方針を示す。</p>	<p>2. 3. 3 設計方針</p> <p>防護対象施設及び重大事故等対処設備は、以下の自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に係る設計方針に基づき設計する。</p> <p>自然現象（地震及び津波を除く。）のうち森林火災、人為事象のうち爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、危険物を搭載した車両の設計方針については外部火災の設計方針に基づき設計する。</p>
<p>(1) 自然現象</p>	<p>(1) 自然現象</p> <p>a. 竜巻</p> <p>防護対象施設は、竜巒防護に係る設計時に、設置（変更）許可を受けた最大風速 100m/s の竜巒が発生した場合について竜巒より防護すべき施設に作用する荷重を設定し、防護対象施設が安全機能を損な</p>

変更前	変更後
	<p>わないよう、それぞれの施設の設置場所及び障害物の有無を考慮して影響評価を実施し、防護対象施設が安全機能を損なうおそれがある場合は、影響に応じた防護措置、その他の適切な措置を講じる設計とする。また、重大事故等対処設備は、「5. 1. 2 多様性、位置的分散等」の位置的分散、「5. 1. 3 悪影響防止等」及び「5. 1. 5 環境条件等」を考慮した設計とする。さらに、防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の影響及び竜巻の随伴事象による影響について考慮した設計とする。</p> <p>なお、定期的に新知見の確認を行い、新知見が得られた場合に評価を行う運用とする。</p> <p>(a) 影響評価における荷重の設定</p> <p>構造強度評価においては、風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重並びに竜巻以外の荷重を適切に組み合わせた設計荷重を設定する。</p> <p>風圧力による荷重及び気圧差による荷重としては、設置（変更）許可を受けた最大風速の竜巻の特性値に基づいて設定する。</p> <p>飛来物の衝撃荷重としては、設置（変更）許可を受けた設計飛来物である鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×奥行き 0.2m、質量 135kg、飛来時の水平速度 57m/s、飛来時の鉛直速度 38m/s）よりも運動エネルギー及び貫通力が大きな資機材及び重大事故等対処施設は設置場所及び障害物の有無を考慮し、固縛、屋内収納及び撤去、並びに車両の入構管理及び退避により飛来物とならない措置を講じることから、設計飛来物が衝突する場合の荷重を設定することを基本とする。さら</p>

変更前

変更後

に、設計飛来物に加えて、竜巻の影響を考慮する施設の設置状況その他環境状況を考慮し、評価に用いる飛来物の衝突による荷重を設定する。

なお、飛來した場合の運動エネルギー及び貫通力が設計飛来物である鋼製材よりも大きな資機材及び重大事故等対処設備については、その保管場所、設置場所及び障害物の有無を考慮し、防護対象施設、竜巻飛来物防護対策設備及び防護対象施設を内包する施設に衝突し、その機能に損傷を及ぼす可能性がある場合には、風圧力による荷重が作用する場合においても、浮き上がり又は横滑りにより飛来物とならないよう固縛する。資機材及び重大事故等対処設備の固縛、屋内収納及び撤去、設計基準事故時に使用するタンクローリー（以下「タンクローリー」という。）の退避並びに車両の入構管理及び退避については運用を保安規定に定める。

(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策

屋外の防護対象施設は、安全機能を損なわないよう、設計荷重に対して防護対象施設の構造強度評価を実施し、要求される機能を維持する設計とすることを基本とする。屋内の防護対象施設については、設計荷重に対して安全機能を損なわないよう、防護対象施設を内包する施設により防護する設計とすることを基本とし、外気と繋がっている屋内の防護対象施設、並びに建屋及び竜巻飛来物防護対策設備による飛来物の防護が期待できない屋内の防護対象施設は、加わるおそれがある設計荷重に対して防護対象施設の構造強度評価を実施し、安全機能を損なわないよう、要求される機能を維持する設計と

変更前	変更後
	<p>することを基本とする。防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には、防護措置、その他の適切な措置を講じる設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備は、風（台風）及び竜巻による風荷重に対し、位置的分散を考慮した保管により、機能を損なわない設計とする。</p> <p>屋内の重大事故等対処設備は、竜巻による風圧力による荷重に対し、環境条件を考慮して竜巻による荷重により機能を損なわないよう、重大事故等対処設備を内包する施設により防護することを基本とする。</p> <p>防護措置として設置する竜巻飛来物防護対策設備としては、防護ネット（硬鋼線材・線径 ϕ 4mm・網目寸法 50mm 及び硬鋼線材・線径 ϕ 4mm・網目寸法 40mm）、防護鋼板（SS400・板厚 37mm 以上（側面設置）、22mm 以上（上面設置））、防護壁（浸水防護施設のうち止水壁を兼ねる。）（3・4号機共用）（鉄筋コンクリート、厚さ 400mm 以上）及び架構を設置し、内包する防護対象施設の機能を損なわないよう、防護対象施設の機能喪失にいたる可能性のある飛来物が防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。竜巻飛来物防護対策設備は、地震時において倒壊しないよう、竜巻飛来物防護対策設備を維持することにより、防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>防護対象施設及び重大事故等対処設備を内包する施設については、設計荷重に対する構造強度評価を実施し、内包する防護対象施設及び重大事故等対処設備の機能を損なわず、飛来物が内包する防護対象施設及び重大事故等対処設備に衝突することを防止可能な設計</p>

変更前	変更後
	<p>又は飛来物の衝突により内包する防護対象施設及び重大事故等対処設備の機能喪失に至るような損傷が生じない設計とすることを基本とする。防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には、防護措置、その他の適切な措置を講じる設計とする。</p> <p>また、防護対象施設は、設計荷重により、機械的及び機能的な波及的影響により機能を損なわない設計とする。防護対象施設に対して、機械的な影響を及ぼす可能性がある施設は、設計荷重に対し、当該施設の倒壊、損壊及び部材の脱落により防護対象施設に損傷を与えない設計とする。当該施設が機能喪失に陥った場合に、防護対象施設も機能喪失させる機能的影響を及ぼす可能性がある施設は、設計荷重に対し、必要な機能を維持する設計とすることを基本とする。防護対象施設の機能を損なうおそれがある場合には、防護措置、その他適切な措置を講じる。屋外の重大事故等対処設備は、竜巻による風圧力による荷重に対し、防護対象施設に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>竜巻の発生のおそれがある場合、タンクローリーは、竜巻の影響を受けない場所に退避させることで必要な機能を維持する設計とし、タンクローリーの退避及び退避ルートの確保については運用を保安規定に定める。また、アニュラスの閉じ込め機能にかかる運用についても保安規定に定める。</p> <p>屋内の重大事故等対処設備は、竜巻による風圧力による荷重を考慮して他の設備に悪影響を及ぼさないよう、重大事故等対処設備を内包する施設により防護する設計とする。</p> <p>竜巻随伴事象を考慮する施設は、過去の竜巻被害の状況及び発電所における施設の配置から竜巻随伴事象として想定される火災、溢</p>

変更前	変更後
	<p>水及び外部電源喪失についても考慮し、竜巻の随伴事象に対する影響評価を実施し、防護対象施設及び重大事故等対処設備に竜巻による随伴事象の影響を及ぼさない設計とする。竜巻随伴による火災に対しては、火災による損傷の防止における想定に包含される設計とする。また、竜巻随伴による溢水に対しては、溢水による損傷の防止における溢水量の想定に包含される設計とする。さらに、竜巻随伴による外部電源喪失に対しては、代替設備による電源供給が可能な設計とする。</p> <p>b. 火山</p> <p>防護対象施設は、発電所の運用期間中において安全性に影響を及ぼし得る火山事象として設置（変更）許可を受けた降下火砕物の特性を設定し、その降下火砕物が発生した場合においても、防護対象施設が安全機能を損なうおそれがない設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、「5. 1. 5 環境条件等」を考慮した設計とする。</p> <p>なお、定期的に新知見の確認を行い、新知見が得られた場合に評価する運用とする。</p> <p>(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定</p> <p>設計に用いる降下火砕物は、設置（変更）許可を受けた最大層厚10cm、粒径1mm以下、密度0.7 g/cm^3（乾燥状態）～1.5 g/cm^3（湿潤状態）と設定する。</p>

変更前	変更後
	<p>(b) 降下火碎物に対する防護対策</p> <p>降下火碎物の影響を考慮する施設は、降下火碎物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なうおそれがない設計とする。</p> <p>イ. 直接的影響に対する設計方針</p> <p>(イ) 構造物への荷重</p> <p>防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する施設（以下「クラス3に属する施設」という。）のうち、屋外に設置している施設、並びに防護対象施設を内包し降下火碎物からその施設を防護する建屋で、降下火碎物が堆積しやすい屋根構造を有する施設については、降下火碎物を除去することにより、短期的な荷重に対して安全機能を損なうおそれがないよう許容荷重が降下火碎物、風（台風）及び積雪による組合せを考慮した荷重に対して安全裕度を有する設計とする。</p> <p>なお、荷重により構造健全性を失わないよう、降灰時には当該施設に堆積する降下火碎物を除去することを保安規定に定める。</p> <p>屋内の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火碎物による短期的な荷重により機能を損なわないように、降下火碎物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火碎物による荷重により機能を損なわないように、直ちに影響は無</p>

変更前	変更後
	<p>いものの降下火碎物を除去することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>なお、必要な機能が損なわれるおそれがないよう、降灰時には屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火碎物を除去することを保安規定に定める。</p> <p>(ロ) 閉塞</p> <p>i . 水循環系の閉塞</p> <p>防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火碎物を含む海水の流路となる施設について、降下火碎物の粒径より大きな流水部を設けることにより、水循環系の狭隘部が閉塞しない設計とする。</p> <p>なお、降下火碎物により水循環系が閉塞しないよう、降灰時には点検を行い、状況に応じてストレーナを洗浄することを保安規定に定める。</p> <p>ii . 換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）</p> <p>防護対象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設及びその他の施設のうち、屋外に開口しており降下火碎物を含む空気の流路となる換気空調系（外気取入口）については、開口部を下向きの構造とすること、又はフィルタを設置することにより降下火碎物が侵入しにくい構造とし、降下火碎物により閉塞</p>

変更前	変更後
	<p>しない設計とする。</p> <p>換気空調系以外の降下火碎物を含む空気の流路となる施設についても、降下火碎物が侵入しにくい構造、又は降下火碎物が侵入した場合でも、降下火碎物により流路が閉塞しない設計とする。</p> <p>なお、降下火碎物により閉塞しないよう、降灰時には点検を行い、状況に応じて換気空調系のフィルタの清掃や取替えの実施について保安規定に定める。</p> <p>(ハ) 磨耗</p> <p>i. 水循環系、換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)</p> <p>防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火碎物を含む海水の流路となる施設、並びに屋外に開口又は屋内の空気を機器内に取り込む機構を有し、かつ摺動部を有する換気系、電気系及び計装制御系の施設については、降下火碎物に対し機能を損なうおそれがないよう、降下火碎物が侵入しにくい構造とすること又は磨耗しにくい材料を使用することにより、磨耗しにくい設計とする。</p> <p>なお、磨耗が進展しないよう、降灰時には水循環系、換気空調系のフィルタの点検を行ない、状況に応じて清掃、取替え、並びに閉回路循環運転等の実施について保安規定に定める。</p> <p>(ニ) 腐食</p> <p>i. 構造物の化学的影响(腐食)</p>

変更前	変更後
	<p>防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、屋外に設置している施設並びに防護対象施設を内包し降下火碎物からその施設を防護する建屋については、耐食性のある塗装を実施することにより、降下火碎物により短期的に腐食が発生しない設計とする。</p> <p>なお、長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には日常保守管理における点検並びに状況に応じた塗装の実施について保安規定に定める。</p> <p>屋内の重大事故等対処設備については、降下火碎物による短期的な腐食により機能を損なわないように、耐食性のある塗装を実施した建屋内に設置する設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備については、降下火碎物を除去することにより、降下火碎物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>なお、長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火碎物を除去することを保安規定に定める。</p> <p>ii. 水循環系の化学的影響（腐食）</p> <p>防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火碎物を含む海水の流路となる施設については、耐食性のある材料の使用や塗装を実施することにより、降下火碎物により短期的に腐食が発生しない</p>

変更前	変更後
	<p>設計とする。</p> <p>なお、長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には日常保守管理における点検並びに状況に応じた塗装の実施について保安規定に定める。</p> <p>iii. 換気系、電気系及び計装制御系に対する化学的影響（腐食）</p> <p>防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火砕物を含む空気の流路となる施設については、耐食性のある塗装を実施することにより、降下火砕物により短期的に腐食が発生しない設計とする。</p> <p>なお、長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には日常保守管理における点検並びに状況に応じた塗装の実施について保安規定に定める。</p> <p>(ホ) 発電所周の大気汚染</p> <p>防護対象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設及びその他の施設のうち、中央制御室換気空調系については、フィルタを設置することにより、降下火砕物が中央制御室に侵入しにくい設計とする。</p> <p>なお、外気を遮断し降下火砕物の侵入による中央制御室の大気汚染を防止するため、降灰時には閉回路循環運転の実施について保安規定に定める。</p>

変更前	変更後
	<p>(へ) 絶縁低下</p> <p>防護対象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設及びその他の施設のうち、空気を取り込む機構を有する計装盤については、設置場所の換気空調系にフィルタを設置することにより、降下火碎物が侵入しにくい設計とする。</p> <p>なお、外気を遮断し降下火碎物による計装盤の絶縁低下を防止するため、降灰時には外気取入口ダンバの閉止及び閉回路循環運転の実施について保安規定に定める。</p> <p>ロ. 間接的影響に対する設計方針</p> <p>降下火碎物による間接的影響である7日間の外部電源喪失、発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、原子炉及び使用済燃料ピットの安全性を維持するために必要となる電源の供給が燃料油貯蔵タンク及び重油タンクからディーゼル発電機への燃料供給（タンクローリーによる重油タンクから燃料油貯蔵タンクへの燃料供給を含む。）により継続でき、非常用電源施設から受電できる設計とする。</p> <p>なお、タンクローリーによる重油タンクから燃料油貯蔵タンクへの燃料供給に用いるアクセスルートについて、降下火碎物の堆積状況に応じて除去することを保安規定に定める。</p> <p>シ. 外部火災</p> <p>想定される外部火災において、火災源を発電所敷地内及び敷地外に設定し防護対象施設に係る温度や距離を算出し、それらによる影</p>

変更前	変更後
	<p>影響評価を行い、最も厳しい火災が発生した場合においても安全機能を損なうことのない設計とする。</p> <p>防護対象施設は、防火帯（3・4号機共用、1号機に設置（以下同じ。））の設置、建屋による防護、離隔距離の確保による防護を行う設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、「5. 1. 2 多様性、位置的分散等」のうち、建屋による防護、位置的分散を考慮した設計とする。</p> <p>外部火災の影響については、定期的に評価を実施する運用とする。</p> <p>(a) 防火帯幅の設定に対する設計方針 自然現象として想定される森林火災については、延焼防止を目的として森林火災シミュレーション解析コードを用いて求めた最大火線強度から設定し、設置（変更）許可を受けた防火帯（18m以上）を敷地内に設ける設計とする。</p> <p>(b) 発電所敷地内の火災源に対する設計方針 外部火災では火災源として森林火災、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及び敷地内の危険物タンク火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畠火災を想定し、火災源からの防護対象施設への熱影響を評価する。</p> <p>防護対象施設の評価条件を以下のように設定し、評価する。評価結果より火災源ごとに輻射強度、燃焼継続時間等を求め、防護対象施設</p>

変更前

変更後

を内包する建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度が許容温度（200°C）以下及び屋外施設の温度が許容温度（海水ポンプ冷却空気の取込温度 65°C）以下となる、又は、許容温度となる危険距離を算出し、その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。

- ・森林火災については、発電所周辺の植生を確認し、作成した植生データ、気象条件及び発火点により求めた、設置（変更）許可を受けた防火帯の外縁（火災側）における火炎輻射発散度（500kW/m²）による危険距離を求め評価する。
- ・発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災については、貯蔵量等を勘案して火災源ごとに防護対象施設の温度※¹を求め、評価する。
- ・航空機墜落による火災については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平成 21・06・25 原院第 1 号（平成 21 年 6 月 30 日原子力安全・保安院一部改正））により落下確率が 10⁻⁷（回／炉・年）となる面積及び離隔距離を算出し、防護対象施設への影響が最も厳しくなる地点で起こることを想定した防護対象施設の温度※¹を求め、評価する。
- ・発電所港湾内に入港する船舶の火災については、港湾内で防護対象施設から最も近い地点で起こることを想定し、燃料量等を勘案して防護対象施設の温度※¹を求め評価する。
- ・重畳火災については、敷地内の危険物タンク火災と航空機墜落による火災の評価条件により算出した輻射強度及び燃焼継続時間等により、防護対象施設の受熱面に対し、最も厳しい条件となる

変更前	変更後
	<p>火災源と防護対象施設を選定し、温度※²を求めて評価する。</p> <p>※1 防護対象施設を内包する建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度及び屋外施設の温度（海水ポンプ冷却空気の取込温度）</p> <p>※2 防護対象施設を内包する建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度</p> <p>発電所敷地内において、燃料補充用のタンクローリー火災が発生した場合は、保安規定に消火活動を実施することを定めることにより防護対象施設に影響がない設計とする。</p> <p>(c) 発電所敷地外の火災源に対する設計方針 発電所敷地外の火災源に対して、必要な離隔距離を確保することで、安全施設の安全機能を損なうことのない設計とする。 なお、石油コンビナート施設及び石油コンビナート施設に相当する産業施設は発電所周辺には存在しない。</p> <p>危険物を搭載した車両による火災の影響は、タンクローリー等が移動する主要道路について、発電所から離隔距離を確保する設計とする。</p> <p>(d) 二次的影響（ばい煙）に対する設計方針 屋外に開口しており空気の流路となる施設及び換気空調設備等に対し、ばい煙の侵入を防止するため、適切な防護対策を講じることで</p>

変更前	変更後
	<p>防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>イ. 換気空調設備 外部火災によるばい煙が発生した場合には、侵入を防止するためフィルタを設置する設計とする。 なお、室内に滞在する人員の居住性を確保するために保安規定に外気取入ダンパの閉止又は閉回路循環運転の実施による外気のしゃ断を定めることにより、ばい煙の侵入を阻止するよう管理する。</p> <p>ロ. ディーゼル発電機 ディーゼル発電機については、フィルタを設置することによりばい煙が容易に侵入しにくい設計とする。 また、ばい煙が侵入した場合においてもばい煙が流路にとどまりにくい構造とし、ばい煙により閉塞しない設計とする。</p> <p>ハ. 海水ポンプ 海水ポンプについては、モータ部を全閉構造とすることではい煙により閉塞しない設計とする。 空気冷却部はばい煙が侵入した場合においてもばい煙が流路にとどまりにくい構造とし、ばい煙により閉塞しない設計とする。</p> <p>ニ. 主蒸気逃がし弁(消音器)、主蒸気安全弁(排気管)、排気筒 防護対象施設のうち屋外に開口しており空気の流路となる主蒸気逃がし弁(消音器)、主蒸気安全弁(排気管)及び排気筒については、配</p>

変更前	変更後
<p>d. 風（台風）</p> <p>防護対象施設は、風荷重を建築基準法に基づき設定し、それに対し機械的強度を有することにより、防護する設計とする。</p>	<p>管流路にばい煙が侵入した場合でも弁の吹き出しにより、ばい煙を再び大気へ放出可能な設計とする。</p> <p>ホ. 安全保護系計装盤、制御用空気圧縮機</p> <p>防護対象施設のうち空調系にて空調管理し、間接的に外気と接する計装盤や施設については、空調系にフィルタを設置することによりばい煙が侵入しにくい設計とする。</p> <p>(e) 有毒ガスに対する設計方針</p> <p>外部火災による有毒ガスが発生した場合には、室内に滞在する人員の居住性を確保するために外気をしゃ断するダンバを設置することにより、有毒ガスの侵入を阻止する設計とする。</p> <p>なお、保安規定に外気取入ダンバの閉止、閉回路循環運転の実施による外気のしゃ断又は空調ファンの停止による外気流入の抑制を定めることにより、有毒ガスの侵入を阻止するよう管理する。</p> <p>幹線道路、鉄道路線、船舶、石油コンビナート施設及びその他主要な産業施設は離隔距離を確保することで事故等による火災に伴う発電所への有毒ガスの影響がない設計とする。</p> <p>d. 風（台風）</p> <p>防護対象施設は、風荷重を建築基準法に基づき設定し、それに対し機械的強度を有することにより、防護する設計とする。</p> <p>風（台風）に対して、屋内の重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内へ設置する。</p>

変更前	変更後
	<p>屋外の常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように、設計基準事故対処設備を防護するとともに、設計基準事故対処設備と位置的分散を図り設置する。</p> <p>屋外の可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備を防護するとともに、設計基準事故対処設備及び使用済燃料ピットの冷却設備若しくは注水設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する。</p>
e . 凍結 <p>防護対象施設は、凍結に対して、最低気温を考慮し、屋外機器で凍結のおそれのあるものは凍結防止対策を行うことにより防護する設計とする。</p>	e . 凍結 <p>防護対象施設及び重大事故等対処設備は、凍結に対して、最低気温を考慮し、屋外機器で凍結のおそれのあるものは凍結防止対策を行うことにより、防護する設計とする。</p>
f . 降水 <p>防護対象施設は、森林法に基づき観測記録を上回る降雨強度を設定し、構内排水施設を設けて海域に排水を行うことにより、防護する設計とする。</p>	f . 降水 <p>防護対象施設は、森林法に基づき観測記録を上回る降雨強度を設定し、構内排水施設を設けて海域に排水を行うことにより、防護する設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、降水に対して防水対策を行う設計とする。</p>
g . 積雪 <p>防護対象施設は、積雪荷重を建築基準法に基づき設定し、それに対し機械的強度を有することにより、防護する設計とする。</p>	g . 積雪 <p>防護対象施設は、積雪荷重を建築基準法に基づき設定し、それに対し機械的強度を有することにより、防護する設計とする。重大事故等対処設備は、除雪することにより、積雪による荷重に対してその必要</p>

変更前	変更後
	な機能を損なうおそれがない設計とする。 なお、重大事故等対処設備に堆積した雪を除去することを保安規定に定める。
h. 落雷 <p>防護対象施設は、落雷に対して、発電所の雷害防止として、建屋及び重油タンク等に避雷設備を設け、接地網の布設による接地抵抗の低減、安全保護回路への雷サージ抑制の対策を行うことにより、防護する設計とする。</p>	h. 落雷 <p>防護対象施設は、落雷に対して、発電所の雷害防止として、建屋及び重油タンク等に避雷設備を設け、接地網の布設による接地抵抗の低減、安全保護回路への雷サージ抑制の対策を行うことにより、防護する設計とする。重大事故等対処設備は、必要に応じ避雷設備又は接地設備により、防護する設計とする。</p>
i. 生物学的事象 <p>防護対象施設は、生物学的事象として、クラゲ等の海生生物の発生に対して、原子炉補機冷却海水設備に除塵装置を設け、また、小動物の侵入に対して、屋外装置の端子箱貫通部及びケーブル貫通部にシールを行うことにより、防護する設計とする。</p>	i. 生物学的事象 <p>防護対象施設は、生物学的事象として、クラゲ等の海生生物の発生に対して、原子炉補機冷却海水設備に除塵装置を設け、また、小動物の侵入に対して、屋外装置の端子箱貫通部及びケーブル貫通部にシールを行うことにより、防護する設計とする。また、重大事故等対処設備は、生物学的事象に対して、小動物の侵入を防止し、海生生物に対して、複数の取水箇所を選定できる設計とする。</p>
j. 高潮 <p>防護対象施設は、敷地高さ (T.P. +9.7m 以上) に設置し、高潮により影響を受けることがない設計とする。</p>	j. 高潮 <p>防護対象施設及び重大事故等対処設備は、敷地高さ (T.P. +9.7m 以上) に設置し、高潮により影響を受けることがない設計とする。なお、海水ポンプ室 (3・4号機共用 (以下同じ。)) については、T.P. +8.0m の防護壁 (3・4号機共用 (以下同じ。)) 及び敷地で囲うことにより、</p>

変更前	変更後
(2) 外部人為事象	<p>高潮の影響を受けることがない設計とする。</p> <p>k . 地すべり</p> <p>防護対象施設は、地すべり地形の地すべりに対して、地すべり影響を受けない箇所に設置する設計を基本とし、防護対象施設が安全機能に影響を及ぼす可能性がある場合は、地すべり影響が及ぶことがないよう、堰堤を設け防護する設計とする。</p> <p>防護対象施設のうち、原子炉補助建屋が土石流危険区域にあり、安全機能に影響を及ぼす可能性があるため、地すべり防護対策として、当該土石流危険区域に土石流が流れ込むことを防止するための堰堤を土石流危険渓流の下流端に設置する。</p> <p>堰堤の設計においては、渓流の計画流出量 ($15,000\text{m}^3$) を捕捉できる容量を確保するために、堰堤のコンクリート底版から 5.5m 以上の高さを有する設計とする。加えて、土石流発生時の土石流流体力に対し堰堤の健全性を確保するため、鋼管杭（左岸側の端から 4 本及び右岸側の端から 7 本は杭径 850 mm (公称値)、残り堰堤中央部は杭径 1,300 mm (公称値)）を設置する。</p> <p>重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた箇所に配置する設計とする。</p>
(2) 外部人為事象	<p>a . 船舶の衝突</p> <p>防護対象施設は、3, 4 号海水ポンプ室前面の防護壁により船舶の侵入経路を阻害することにより船舶の衝突による取水口の閉塞が生</p>

変更前	変更後
<p>b . 電磁的障害</p> <p>防護対象施設は、電磁波の侵入の防止を図ることによって、電磁的障害により安全性を損なうことがない設計とする。</p>	<p>じない設計とする。</p> <p>b . 電磁的障害</p> <p>防護対象施設及び重大事故等対処設備のうち電磁波に対する考慮が必要な機器は、電磁波によりその機能を損なうことがないよう、ラインフィルタや絶縁回路の設置、又は鋼製筐体や金属シールド付ケーブルを適用し、電磁波の侵入を防止する設計とする。</p>
<p>3 . 火災</p> <p>3 . 1 火災による損傷の防止</p> <p>原子炉冷却系統施設の火災による損傷の防止の基本設計方針については、火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とする。</p>	<p>3 . 火災</p> <p>3 . 1 火災による損傷の防止</p> <p>原子炉冷却系統施設の火災による損傷の防止の基本設計方針については、火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とする。</p>
<p>4 . 溢水等</p> <p>—</p>	<p>4 . 溢水等</p> <p>4 . 1 溢水等による損傷の防止</p> <p>原子炉冷却系統施設の溢水等による損傷の防止の基本設計方針については、浸水防護施設の基本設計方針に基づく設計とする。</p>

2 . 1項の変更後の記載は、平成30年6月19日付け原規規発第1806194号にて認可された工事計画による。

2 . 3項、3項、4項の変更後の記載は、平成29年8月25日付け原規規発第1708254号にて認可された工事計画による。

変更前	変更後
5. 設備に対する要求	5. 設備に対する要求
5. 1 安全設備及び設計基準対象施設	5. 1 安全設備、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備
5. 1. 1 通常運転時的一般要求	5. 1. 1 通常運転時的一般要求
(1) 設計基準対象施設の機能 通常運転時において発電用原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変化時においても発電用原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、発電用原子炉の反応度を制御することにより、核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有する設計とする。	(1) 設計基準対象施設の機能 通常運転時において発電用原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変化時においても発電用原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、発電用原子炉の反応度を制御することにより、核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有する設計とする。 (2) 通常運転時に漏えいを許容する場合の措置 放射性物質を含む流体が漏えいすることを許容しているポンプの軸封部及び原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁のグランド部は、系統外に漏えいさせることなく液体廃棄物処理設備に送水する設計とする。
5. 1. 2 多様性、位置的分散等	5. 1. 2 多様性、位置的分散等
(1) 多重性又は多様性及び独立性 重要施設は、当該系統を構成する機器に「(2) 単一故障」にて記載する単一故障が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能を達成できるよう、十分高い信	(1) 多重性又は多様性及び独立性 重要施設は、当該系統を構成する機器に「(2) 単一故障」にて記載する単一故障が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能を達成できるよう、十分高い信

変更前	変更後
<p>頼性を確保し、かつ維持し得る設計とし、原則、多重性又は多様性及び独立性を備える設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、共通要因として、環境条件、自然現象、外部人為事象、溢水、火災及びサポート系として系統又は機器に供給される電力、空気、油及び冷却水（以下「自然現象等」という。）を考慮する。</p> <p>自然現象については、地震、津波、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮する。なお、地震については、周辺構造物の倒壊や周辺斜面の崩壊、敷地下斜面のすべり、液状化及び搖り込みによる不等沈下、地盤支持力の不足並びに地下構造物の損壊を含んで考慮する。また、地滑りにより発生する地滑りを考慮する。</p> <p>地震、津波以外の自然現象の組合せについては、風（台風）、積雪及び火山の影響による荷重の組合せを考慮する。地震又は津波を含む自然現象の組合せについては、それぞれ「2.1 地震による損傷の防止」及び「2.2 津波による損傷の防止」にて考慮する。</p> <p>外部人為事象については、近隣工場等の火災（発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響を含む。）、有毒ガス、電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを考慮する。</p> <p>なお、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて</p>	

変更前	変更後
<p>は、可搬型重大事故等対処設備にて考慮する。</p> <p>接続口から建屋内に水又は電力を供給する経路については、常設重大事故等対処設備として設計する。</p> <p>a . 常設重大事故等対処設備</p> <p>常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。屋内の常設重大事故防止設備は、自然現象（地震、津波による影響を除く。）、外部人為事象（故意による大型航空機の衝突その他）のテロリズムによる影響を除く。）に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管する。ただし、常設重大事故防止設備のうち計装設備は、重大事故等に対処するため監視することが必要なパラメータの計測が困難となつた場合に、当該パラメータを推定するために必要なパラメータを異なる物理量（水位、注水量等）又は測定原理とすることで、重大事故等に対処するため監視することが必要なパラメータに対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。推定するためには必要なパラメータは、重大事故等に対処するため監視することが必要なパラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。</p> <p>環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件については、「5.1.5 環境条件等」に基づく設計とする。</p>	

変更前	変更後
	<p>地震荷重、風（台風）及び竜巻のうち風荷重、津波及び高潮のうち津波荷重、地滑りによる荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対して常設重大事故防止設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。</p> <p>地震に対して常設重大事故防止設備は、「1.地盤等」に基づく地盤上に設置する。地震、地滑り、津波、溢水及び火災に対して常設重大事故防止設備は、「2.1 地震による損傷の防止」、「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」、二次的影響も含めて「2.2 津波による損傷の防止」、「4.1 溢水等による損傷の防止」及び「3.1 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。地滑りに対して、屋内の常設重大事故防止設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置する。地震、津波、溢水及び火災に対して常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように、可能な限り設計基準事故対処設備と位置的分散を図り、溢水量による溢水水位を考慮した高所に設置する。</p> <p>風（台風）、竜巻、落雷、生物学的事象、森林火災、近隣工場等の火災（発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響を含む。）、有毒ガス及び電磁的障害に対して屋内の常設重大事故防止設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置する。屋外の常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように、設計基準事故対処設備を防護するとともに、設計基準事故対処設備と位置的分散を図り設置する。落雷に対して常設重大事故防止設備は、</p>

変更前	変更後
	<p>必要に応じ避雷設備又は接地設備により防護する設計とする。生物学的事象のうち、ネズミ等の小動物に対して屋外の常設重大事故防止設備は、侵入防止対策により安全機能が損なわれるおそれのない設計とする。生物学的事象のうち、くらげ等の海洋生物に対して屋外の常設重大事故防止設備は、多重性を持つ設計とする。</p> <p>高潮に対して常設重大事故防止設備は、津波防護対策を行うことにより影響を受けない設計とする。</p> <p>常設重大事故緩和設備についても、可能な限り上記を考慮して多様性及び位置的分散を図る設計とする。</p> <p>サポート系に対しては、系統又は機器に供給される電力、空気、油及び冷却水を考慮し、常設重大事故防止設備は設計基準事故対処設備と異なる駆動源及び冷却源を用いる設計とし、駆動源及び冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また、常設重大事故防止設備は設計基準事故対処設備と可能な限り異なる水源を持つ設計とする。</p> <p>b . 可搬型重大事故等対処設備</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。</p> <p>屋内の可搬型重大事故等対処設備は、自然現象（地震、津波による</p>

変更前	変更後
<p>影響を除く。)、外部人為事象に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管する。</p> <p>また、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響並びに設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する。</p> <p>環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時環境条件については「5.1.5 環境条件等」に基づく設計とする。地震荷重、風(台風)及び巻のうち風荷重、津波及び高潮のうち津波荷重、地滑りによる荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は、環境条件下考慮し機能が損なわれない設計とする。</p> <p>地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は、「1.地盤等」に基づき設置された建屋内に保管する。地滑りに対して、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は、地震により生ずる周辺構造物の倒壊、周辺斜面の崩壊、敷地下斜面のすべり、液状化及び搖り込みによる不等沈下、地盤支持力の不足及び地下構造物の損壊の影響並びに地滑りによる影響を受けない位置に保管する。地震、地滑り及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は、</p>	

変更前	変更後
	<p>「2.1 地震による損傷の防止」、「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」、「2.2 津波による損傷の防止」にて考慮された設計とする。溢水に対する可搬型重大事故等対処設備は、「4.1 溢水等による損傷の防止」に基づく設計とする。火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、「3.1 火災による損傷の防止」に基づく火災防護を行う。地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するためには必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように、設計基準事故対処設備及び使用済燃料ピットの冷却設備若しくは注水設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散し、溢水量による溢水水位を考慮した高所に保管する。</p> <p>風（台風）、竜巻、落雷、生物学的事象、森林火災、近隣工場等の火災（発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響を含む。）、有毒ガス及び電磁的障害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に對処するためには必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように、設計基準事故対処設備を防護するとともに、設計基準事故対処設備及び使用済燃料ピットの冷却設備若しくは注水設備の</p>

変更前	変更後
	<p>配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する。落雷に対して可搬型重大事故等対処設備は、必要に応じ避雷設備又は接地設備により防護する設計とする。生物学的事象のうち、ネズミ等の小動物に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は、侵入防止対策により安全機能が損なわれるおそれのない設計とする。生物学的事象のうち、くらげ等の海洋生物に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は、複数の取水箇所を選定できる設計とする。</p> <p>高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は、津波防護対策を行うことにより影響を受けない設計とする。</p> <p>故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管するとともに、可能な限り設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備が設置されている原子炉周辺建屋及び制御建屋から 100m の離隔距離を確保するとともに、少なくとも必要な容量を賄うことができる設備数（以下「1セット」という。）は、屋外の常設重大事故等対処設備からも 100m の離隔距離を確保した上で複数箇所に分散して保管、又は屋外の設計基準事故対処設備から 100m の離隔距離を確保した上で複数箇所に分散して保管する。</p>

変更前	変更後
<p>サポート系に対しては、系統又は機器に供給される電力、空気、油及び冷却水を考慮し、重大事故防止設備のうち可搬型のものは設計基準事故対処設備又は常設重大事故防止設備と異なる駆動源及び冷却源を用いる設計とし、駆動源及び冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。</p> <p>c . 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する設備と、常設設備との接続口は、共通要因によつて、接続することができなくなることを防止するため、建屋の異なる面の隣接しない位置に、適切な離隔距離をもつて複数箇所設置する。</p> <p>環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能を確実に發揮できる設計とするとともに、屋内又は建屋面に設置する場合は異なる建屋面の隣接しない十分な離隔距離を確保した位置に複数箇所、屋外に設置する場合は、接続口から建屋又は地中の配管トンネルまでの経路を含めて十分な離隔距離を確保した位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件については「5.1.5 環境条件等」に基づく設計とする。地震荷重、風（台風）及び竜巻のうち風荷重、津波及び高潮のうち津波荷重、地滑りによる荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対しては、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。</p>	

変更前	変更後
<p>地震に対して屋内又は建屋面に設置する場合は、「1. 地盤等」に基づく地盤上に、異なる建屋面の隣接しない十分な離隔距離を確保した位置に複数箇所設置する。地滑りに対して屋内又は建屋面に設置する場合は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に、異なる建屋面の隣接しない位置に複数箇所設置する。屋外に設置する場合は、地震により生ずる周辺構造物の倒壊、周辺斜面の崩壊、敷地下斜面のすべり、液状化及び沈下、地盤支持力の不足及び地下構造物の損壊の影響並びに地滑りによる不等沈下、地盤支持力の不足及び地中の配管トネルまでの経路を含めて十分な離隔距離を確保した位置に複数箇所設置する。</p> <p>地震、地滑り、津波、溢水及び火災に対しては、「2.1 地震による損傷の防止」、「2.3 外部から衝撃による損傷の防止」、「2.2 津波による損傷の防止」及び「3.1 火災による損傷の防止」に基づく設計とし、溢水量による溢水水位を考慮した高所に設置する。屋内又は建屋面に設置する場合は、異なる建屋面の隣接しない十分な離隔距離を確保した位置に複数箇所、屋外に設置する場合は、接続口から建屋又は地中の配管トンネルまでの経路を含めて十分な離隔距離を確保した位置に複数箇所設置する。</p> <p>風（台風）、竜巻、落雷、生物学的事象、森林火災、近隣工場等の火災（発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及び煙等の二次的影響を含む。）、有毒ガス及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して屋内又は建屋面に設置する場合は、異なる建屋</p>	

変更前	変更後
<p>面の隣接しない十分な離隔距離を確保した位置に複数箇所設置する。屋外に設置する場合は、接続口から建屋又は地中の配管トンネルまでの経路を含めて十分な離隔距離を確保した位置に複数箇所設置する。落雷に対して可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備との接続口は、必要に応じ避雷設備又は接地設備により防護する設計とする。生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外又は建屋面に設置する場合は、開口部の閉止により安全機能が損なわれるおそれのない設計とする。</p> <p>高潮に対して接続口は、津波防護対策を行うことにより影響を受けない設計とする。</p> <p>また、複数の機能で一つの接続口を同時に使用しない設計とする。</p> <p>(2) 単一故障 重要施設は、当該系統を構成する機器に短期間では動的機器の单一故障、若しくは長期間では動的機器の单一故障又は想定される静的機器の单一故障のいずれかが生じた場合であって、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能を達成できる設計とする。</p> <p>短期間と長期間の境界は24時間を基本とし、非常用炉心冷却系及び格納容器熱除去系の注入モードから再循環モードへの切替えのよう、運転モードの切替えを行う場合は、その時点を短期間と長期間の境界とする。</p>	

変更前	変更後
<p>ただし、アニュラス空気淨化設備のダクトの一部、原子炉格納容器スプレイ設備の格納容器スプレイシング、及び試料採取設備のうち事故時1次冷却材サンプリング設備については、設計基準事故が発生した場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器であるが、単一設計とするため、個別に設計を行う。</p> <p>5. 1. 3 悪影響防止等</p> <p>(1) 飛来物による損傷防止</p> <p>設計基準対象施設に属する設備は、蒸気タービン、発電機及び内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断並びに高速回転機器の損壊に伴う飛来物により安全性を損なうことのない設計とする。</p> <p>発電用原子炉施設の安全性を損なうことのないよう、蒸気タービン及び発電機は、破損防止対策を行いうとともに、原子力委員会 原子炉安全専門審査会「タービンミサイル評価について」により、原子炉格納容器、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び使用済燃料ピットが破損する確率を評価し、判定基準 $10^{-7}/\text{年}$以下となることを確認する。</p> <p>高温高圧の配管については材料選定、強度設計に十分な考慮を払う。さらに、安全性を高めるために、仮想的な破断を想定し、その結果生じるかも知れない配管のむち打ち、流出流体のジェット力、周辺雰囲気の変化等により、発電用原子炉施設の機能が損なわれることのないよう配置上の考慮を払うとともに、それらの影響を低減させるための手段として、主蒸気・主給水管については配管ホイップレス</p>	

変更前	変更後
<p>トレイントを設ける設計とする。</p> <p>高速回転機器のうち、1次冷却材ポンプフライホイールにあっては、安全性を損なわないよう、限界回転数が予想される最大回転数に比べて十分大きくなる設計とする。また、その他の高速回転機器については、損傷により飛散物とならない等オーバースピードとならない設計とする。</p> <p>損傷防止措置を行う場合、想定される飛散物の発生箇所と防護対象機器の距離を十分にとること、又は飛散物の飛散方向を考慮し、配置上の配慮若しくは多重性を考慮する設計とする。</p> <p>(2) 共用</p> <p>重要安全施設は、発電用原子炉施設間で原則共用しない設計とするが、安全性が向上する場合は、共用することを考慮する。</p> <p>重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間で共用する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計とする。</p> <p>常設重大事故等対処設備の各機器については、2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</p> <p>ただし、共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機能）を満たしつつ、2以上の発電用原子炉施設と共にすることによって、安全性が向上する場合であって、さらに同一の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、共用できる設計とする。</p>	

変更前	変更後
	<p>(3) 相互接続 重要安全施設は、発電用原子炉施設間で原則相互に接続しない設計とするが、安全性が向上する場合は、相互に接続することを考慮する。</p> <p>重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間で相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計とする。</p> <p>(4) 悪影響防止 重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号機を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設だけではなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備も含む。）に対して悪影響を及ぼさないよう、以下の措置を講じた設計とする。 他の設備への悪影響としては、他設備への系統的な影響、同一設備の機能的な影響、地震、火災、溢水、風（台風）及び竜巻による影響並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮する。</p> <p>他設備への系統的な影響（電気的な影響を含む。）に対しては、重大事故等対処設備は、他の設備に悪影響を及ぼさないように、弁の閉止等によって、通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成及び系統隔離をすること、通常時の分離された状態から接続により重大事故等対処設備としての系統構成をすること、又は他の設備から独立して単独で使用可能など、並びに通常時の系統構成を変えることなく重大事故等対処設備としての系統構成をするこ</p>

変更前	変更後
	<p>により、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。特に、放射性物質又は海水を含む系統と、含まない系統を分離する場合は、通常時に確実に閉止し、使用時に通水できるようにディスタンスピースを、又は通常時に確実に取り外し、使用時に取り付けできるようシリアルホースを設けることにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>同一設備の機能的な影響に対しては、重大事故等対処設備は、要求される機能が複数ある場合は、原則、同時に複数の機能で使用しない設計とする。ただし、可搬型重大事故等対処設備のうち、複数の機能を兼用することで、設置の効率化及び被ばく低減を図れるものは、同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量をあわせた容量とし、兼用できる設計とする。容量については「5.1.4 容量等」に基づく設計とする。</p> <p>地震による影響に対しては、重大事故等対処設備は、地震により他設備に悪影響を及ぼさないように、また、地震による火災源及び溢水源とならないように、耐震設計を行うとともに、可搬型重大事故等対処設備及びタンクローリーは横滑りを含めて地震による荷重を考慮して機能を損なわない設計とする。可搬型重大事故等対処設備及びタンクローリーは、設置場所でのア utri;ガ一の設置、輸留め等による固定又は固縛が可能な設計とする。</p> <p>地震に対する耐震設計については、「2.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とする。</p> <p>地震起因以外の火災による影響に対しては、重大事故等対処設備</p>

変更前	変更後
<p>は、火災発生防止、感知及び消火による火災防護を行う。</p> <p>火災防護については「3.1 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。</p> <p>地震起因以外の溢水による影響に対しては、想定する重大事故等対処設備の破損等により生じる溢水により、他設備に悪影響を与えない設計とする。放水砲による建屋への放水により、屋外の設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>風（台風）及び竜巻による影響については、屋内の重大事故等対処設備は、風（台風）及び竜巻による風荷重に対し外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置又は保管することで、他設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備及びタンクローリーは、風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮して、浮き上がり又は横滑りによって設計基準事故対処設備（防護対象施設）や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備に衝突し、損傷させることのない設計とするとともに、重大事故等発生時の初動対応時間を確保するために、固縛装置の数を可能な限り少なくする設計とする。</p> <p>固縛装置の設計は、風荷重による浮き上がり及び横滑りの荷重並びに保管場所を踏まえて固縛の要否を決定し、固縛が必要な場合は、発生する風荷重に耐える設計とする。</p> <p>なお、固縛が必要とされた重大事故等対処設備のうち車両型の設備については、耐震設計に影響を与えることがないよう、固縛装置に余長を持たせた設計とする。（「5.1.5 環境条件等」）</p>	

変更前	変更後
<p>内部発生飛散物による影響に對しては、内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する機器、高速回転機器の破損、ガス爆発及び重量機器の落下を考慮する。重大事故等対処設備としては、内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する機器、爆発性ガスを内包する機器及び落下を考慮すべき重量機器はないが、高速回転機器については、飛散物とならない設計とする。</p> <p>5. 1. 4 容量等</p> <p>(1) 常設重大事故等対処設備</p> <p>常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想定する事象及びその事象の進展等を考慮し、重大事故等時に必要な目的を果たすために、事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は、これらの系統の組合せにより達成する。</p> <p>「容量等」とは、必要となる機器のポンプ流量、タンク容量、ピット容量、伝熱容量、弁放出流量、発電機容量及び蓄電池容量等並びに計装設備の計測範囲、作動信号の設定値及び吹出圧力の設定値とする。</p> <p>事故対応手段の系統設計において、常設重大事故等対処設備のうち異なる目的を持つ設計基準事故対処設備の系統及び機器を使用するものについては、設計基準事故対処設備の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等の仕様に対して十分であることを確認した上で、設計基準事故対処設備の容量等の仕様と同仕様の設計とする。</p>	

変更前	変更後
	<p>常設重大事故等対処設備のうち設計基準事故対処設備の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準事故対処設備の容量等を補う必要があるものについては、その後の事故対応手段とあわせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。</p> <p>常設重大事故等対処設備のうち設計基準事故対処設備以外の系統及び機器を使用するものについては、常設重大事故等対処設備単独で、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。</p> <p>(2) 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想定する事象及びその事象の進展を考慮し、事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は、これらの系統の組合せにより達成する。 「容量等」とは、必要となる機器のポンプ流量、タンク容量、発電機容量、蓄電池容量及びポンベ容量等並びに計装設備の計測範囲及び吹出圧力の設定値とする。 可搬型重大事故等対処設備の容量等は、系統の目的に応じて 1 セットで必要な容量等を有する設計とする。これを複数セット保有することにより、必要な容量等に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用することで、設置の効率化及び被ばく低減を図れるものは、同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等をあわせた容量等とし、兼用</p>

変更前	変更後
<p>できる設計とする。</p> <p>可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備を 1 基当たり 2 セット以上持つことに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。また、可搬型重大事故等対処設備のうち、負荷に直接接続する可搬式整流器、可搬型ベッタリ、可搬型ボンベ及び可搬式空気圧縮機は、1 負荷当たり 1 セットに、発電所全体で故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量等を確保する。ただし、待機要求のない時期に保守点検を実施、又は保守点検が目視点検等であり保守点検中でも使用可能なものについては、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップを考慮する。</p> <p>可搬型ホースについては、取水時にホース使用本数が最多となる設置場所を選定した上で、必要なホース本数を 1 基当たり 2 セットに加え、保守点検が目視点検であり保守点検中でも使用可能なことから、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップとして 1 基当たり最長のホースを 1 本以上持つ設計とする。</p> <p>5. 1. 5 環境条件等</p> <p>安全施設の設計条件については、材料疲労、劣化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力、温度、湿度、放射線、荷重、屋外の天候による影響、海水を通水する系統への影響、</p>	

変更前	変更後
<p>響、電磁波による影響、周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状を考慮し、十分安全側の条件を与えることにより、これらの条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設計とする。</p>	<p>電磁波による影響、周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状を考慮し、十分安全側の条件を与えることにより、これらの条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置（使用）・保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに、操作が可能な設計とする。</p> <p>重大事故等発生時の環境条件については、重大事故等時ににおける温度（環境温度及び使用温度）、放射線及び荷重に加えて、その他の使用条件として環境圧力、湿度による影響、屋外の天候による影響、重大事故等時に海水を通水する系統への影響、電磁波による影響及び周辺機器等からの悪影響並びに冷却材の性状を考慮する。荷重としては重大事故等が発生した場合における環境圧力を踏まえた圧力、温度、機械的荷重に加えて自然現象（地震、風（台風）、竜巻、積雪、火山、津波、高潮及び地滑りの影響）による荷重を考慮する。地震以外の自然現象の組合せについては、風（台風）、積雪及び火山の影響による荷重の組合せを考慮する。地震を含む自然現象の組合せについては、「2.1 地震による損傷の防止」にて考慮する。これららの環境条件のうち、重大事故等時ににおける環境温度、環境圧力、湿度による影響、屋外の天候による影響、重大事故等時の放射線による影響及び荷重に対しては、重大事故等対処設備を設置（使用）・保管する場所に応じて、「(1) 環境圧力、環境温度及び湿度による影</p>

変更前	影響、放射線による影響、屋外の天候等による影響、放射線による影響、屋外の天候等による影響並びに荷重	<p>(1) 環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候等による影響並びに荷重</p> <p>安全施設は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時における環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候等による影響並びに荷重を考慮しても、安全機能を発揮できる設計とする。</p> <p>原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は、重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室から可能な設計とする。また、地震による荷重を考慮して、機能を損なうことのない設計とする。</p> <p>原子炉補助建屋のうち制御建屋内及び原子炉周辺建屋内、原子炉格納施設のうちアニュラス部内及び緊急時対策所内の重大事故等対処設備は、重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。また、横滑りを含めて地震による荷重を考慮して、機能を損なうことのない設計とするとともに、可搬型重大事故等対処設備については、地震後においても機能及び性能を保持する設計とする。このうち、インシターフェイスシステムLOCA時、蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器離失敗時又は使用済燃料ピットに係る重大事故等時に使用的な設備については、これらの環境条件を考慮した設計とするか、これらの環境影響を受けない区画等に設置する。特に、使用済燃料ピット監視カメラは、使用済燃料ピットに係る影響並びに荷重を考慮して、可搬型重大事故等対処設備を設置する。</p>
変更後		

変更前	変更後
	<p>る重大事故等時に使用するため、その環境影響を考慮して、空気を供給し冷却することで耐環境性向上を図る設計とする。操作は中央制御室、異なる区画（フロア）又は離れた場所から若しくは設置場所で可能な設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備及びタンククローリーは、重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室から可能な設計又は設置場所で可能な設計とするか、人が携行して使用可能な設計とする。また、地震、積雪、降下火砕物、津波、高潮及び地滑りによる荷重を考慮して、機能を損なうことのない設計とするとともに可搬型重大事故等対処設備及びタンククローリーにおいては、地震後においても機能及び性能を保持する設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備及びタンククローリーについては、風（台風）及び竜巻による風荷重の影響に対し、位置的分散を考慮した保管により、機能を損なわない設計とする。</p> <p>位置的分散については、同じ機能を有する重大事故等対処設備（設計基準事故対処設備を兼ねている重大事故等対処設備も含む。）と100m以上の離隔距離を確保した保管場所を定めて保管することにより、竜巻による機能を有する設備が同時に機能喪失することの防止を図る設計とする。ただし、同じ機能を有する重大事故等対処設備がない設備については、竜巻によって1台が損傷したとしても必要数を満足し、機能が損なわれないよう、予備も含めて分散させることともに、原子炉格納容器、使用済燃料ピット及びこれらの設備が必要となる事象の発生を防止する設計基準事故対処設備、重大事故等</p>

変更前	変更後
<p>対処設備を内包する原子炉周辺建屋及び制御建屋並びに海水ポンプ室から 100m 以上の離隔距離を確保した保管場所を定めて保管する設計とする。</p> <p>運用として、竜巻が襲来して、個々の設備が損傷した場合は、原子炉の停止を含めた対応を速やかにこととし、この運用について、保安規定に定める。</p> <p>悪影響防止のための固縛については、位置的分散とあいまって、浮き上がり又は横滑りによつて設計基準事故対処設備（防護対象施設）や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備に衝突し、損傷させることのない設計とともに、重大事故等発生時の初動対応時間 を確保するために、固縛装置の数を可能な限り少くする設計とする。固縛装置の設計は、風荷重による浮き上がり及び横滑りの荷重並びに保管場所を踏まえて固縛の要否を決定し、固縛が必要な場合は、発生する風荷重に耐える設計とする。</p> <p>なお、固縛が必要とされた重大事故等対処設備のうち車両型の設備については、耐震設計に影響を与えることがないよう、固縛装置に余長を持たせた設計とする。</p> <p>積雪及び火山の影響については、必要により除雪及び除灰等の措置を講じる。この運用について、保安規定に定める。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備は、重大事故等時ににおいて、万が一、使用中に機能を喪失した場合であつても、可搬型重大事故等対処設備によるハックアップが可能となるよう位置的に分散を考慮して可搬型重大事故等対処設備を複数保管する設計とする。</p> <p>原子炉格納容器内の安全施設は、設計基準事故等時に想定される</p>	

変更前	変更後
<p>圧力、温度等の格納容器スプレイ水による影響を考慮して、その機能を發揮できる設計とする。</p> <p>安全施設における主たる流路及びその流路に影響を与える範囲の健全性は、主たる流路とその主たる流路に影響を与える範囲を同一又は同等の規格で設計することにより、流路としての機能を維持する設計とする。</p>	<p>準事故等及び重大事故等時に想定される圧力、温度等の格納容器スプレイ水による影響を考慮して、その機能を發揮できる設計とする。</p> <p>安全施設及び重大事故等対処設備における主たる流路及びその流路に影響を与える範囲の健全性は、主たる流路とその主たる流路に影響を与える範囲を同一又は同等の規格で設計することにより、流路としての機能を維持する設計とする。</p> <p>(2) 海水を通水する系統への影響</p> <p>海水を通水する系統への影響に対しては、常時海水を通水する、海に設置する又は海で使用する安全施設及び重大事故等対処設備は耐腐食性材料を使用する。ただし、常時海水を通水するコンクリート構造物については、腐食を考慮した設計とする。</p> <p>また、使用時に海水を通水する又は淡水若しくは海水から選択可能な重大事故等対処設備は、海水影響を考慮した設計とする。</p> <p>また、海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。</p>
	<p>(3) 電磁波による影響</p> <p>電磁波による影響に対して、安全施設は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合、また、重大事故等対処設備は、重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</p>
	<p>(4) 周辺機器等からの悪影響</p>

変更前	変更後
<p>安全施設は、地震、火災及びその他の自然現象並びに外部人<small>為</small>事象による他設備からの悪影響により、安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。</p> <p>安全施設は、地震、火災、溢水及びその他の自然現象並びに外部人<small>為</small>事象による他設備からの悪影響により、発電用原子炉施設としての安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。</p> <p>また、重大事故等対処設備は、事故対応の多様性拡張のために設置・配備している設備を含む周辺機器等からの悪影響としては、自然現象及び外部人<small>為</small>事象による波及的影響を考慮する。</p> <p>このうち、地震、火災、溢水以外の自然現象及び外部人<small>為</small>事象による波及的影響に起因する周辺機器等からの悪影響により、それぞれ重大事故等及び設計基準事故に對処するための必要な機能を損なうおそれがないように、常設重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないようくに、設計基準事故対処設備を防護するとともに、設計基準事故対処設備と位置的分散を図り設置し、可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備及び使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能を有する設備の配置も含めて常設重大事故等対象設備と位置的分散を図るとともに、可搬型重大事故等対処設備及びタンクローリーは、その機能に応じて、すべてを一つの保管場所に保管することなく、一部は離れた位置の保管場所に分散配置する。位置的分散については「5.1.2 多様性、位置的分散等」に示す。</p> <p>地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように、常設重大事故等対処設備は、「2.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とする。可搬型重大事故等対処設備及びタンクローリーは、地震の波及的影響により、それぞれ重大事故等及び設計基準事故に對処するため</p>	

変更前	変更後
<p>必要な機能を損なわないように、可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備及び使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能を有する設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、可搬型重大事故等対処設備及びタンクローリーは、その機能に応じて、すべてを一つの保管場所に保管することなく、一部は離れた位置の保管場所に分散配置する。また、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、近傍の耐震B、Cクラス補機の耐震評価を実施し、油内包機器による地震隨伴火災の有無や、地震隨伴溢水の影響を考慮して保管するとともに、屋外の可搬型重大事故等対処設備及びタンクローリーは、地震により生ずる周辺構造物の倒壊、周辺斜面の崩壊、敷地下斜面のすべり、液状化及び振り込みによる不等沈下、地盤支持力の低下及び地下構造の崩壊を受けない位置に保管する。</p> <p>溢水に対する重大事故等対処設備が溢水によりその機能を喪失しないように、常設重大事故等対処設備は、想定される溢水水位よりも高所に設置し、可搬型重大事故等対処設備は、必要により想定される溢水水位よりも高所に保管する。</p> <p>火災防護については、「3.1 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。</p> <p>(5) 設置場所における放射線</p> <p>安全施設の設置場所は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定し、設置場所で操作可能な設計</p>	

変更前	変更後
<p>とする。</p> <p>り放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定し、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、放射線量が高くなるおそれがある場合は、追加の遮蔽の設置により設置場所で操作可能な設計とするか、放射線の影響を受けない異なる区画（フロア）又は離れた場所から遠隔で、若しくは中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。</p>	<p>可搬型重大事故等対処設備の設置場所は、想定される重大事故等が発生した場合においても設置、及び常設設備との接続に支障がないように、遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定するが、放射線量が高くなるおそれがある場合は、追加の遮蔽の設置により、当該設備の設置、及び常設設備との接続が可能な設計とする。</p>
<p>(6) 冷却材の性状 冷却材を内包する安全施設は、水質管理基準を定めて水質を管理者により異物の発生を防止する設計とする。 安全施設は、系統外部異物が流入する可能性のある系統に対しては、ストレーナ等を設置することにより、その機能を有効に發揮できる設計とする。</p> <p>5. 1. 6 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保 重大事故等対処設備は、手順書の整備並びに教育及び訓練による</p>	

変更前	変更後
	<p>実操作及び模擬操作を行うことで、想定される重大事故等が発生した場合においても、操作環境、操作準備及び操作内容を考慮して確実に操作でき、発電用原子炉設置変更許可申請書「十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するため必要な施設及び体制の整備に関する事項」ハ、で考慮した要員数と想定時間内で、想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路、又は他の設備の被害状況を把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）の確保を含め重大事故等に対処できる設計とする。これらの運用に係る体制、管理等については、保安規定に定める。安全施設及び重大事故等対処設備の操作性に対する設計上の考慮事項を以下に示す。</p> <p>操作環境として、重大事故等時の環境条件に対し、操作場所での操作が可能な設計とする。（[5.1.5 環境条件等] 操作するすべての設備に対し、十分な操作空間を確保するとともに、確実な操作ができるよう、必要に応じて常設の足場を設置するか、操作台を近傍に常設又は配置できる設計とする。また、防護具、照明等は重大事故等発生時に迅速に使用できる場所に配備する。</p> <p>操作準備として、一般的に用いられる工具又は取付金具を用いて、確実に作業ができる設計とする。専用工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備の運搬、設置が確実に行えるように、人力、車両等による運搬又は移動ができるとともに、設置場所にてアワトリガ一の設置、輪留め等により固定又は固縛ができる設計とする。</p>

変更前	変更後
	<p>操作内容として、現場操作については、現場の操作スイッチは、運転員の操作性及び人間工学的観点を考慮した設計とし、現場での操作が可能な設計とする。また、電源操作は、感電防止のため電源の露出部への近接防止を考慮した設計とし、常設重大事故等対処設備の操作に際しては手順どおりの操作でなければ接続できない構造の設計とする。現場で操作を行う弁は、手動操作が可能な弁を設置する。</p> <p>現場での接続作業は、ボルト締めフランジ、コネクタ構造又はより簡便な接続規格等、接続規格を統一することにより、確実に接続ができる設計とする。ディスタンスピースはボルト締めフランジで取り付ける構造とする等操作が確実に行える設計とする。また、重大事故等に対処するために急速な手動操作を必要とする機器及び弁の操作は、要求時間内に達成できるよう中央制御室設置の制御盤での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性及び人間工学的観点を考慮した設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するためには、重大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁又は遮断器操作等にて速やかに切替える設計とする。</p> <p>可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては、容易かつ確実に接続できるように、ケーブルは重別により規格の統一を考慮したコネクタ又はより簡便な接続規格等を、配管は配管径や内部流体の圧力によって、高圧環境においてはフランジを、小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な接続規格等を用いる設計とする。また、発電用原子炉施設が相互に使用することができるよ</p>

変更前	変更後
	<p>うに3号機及び4号機とも同一規格又は同一形状とするとともに同一ポンプを接続する配管は同口径のフランジ接続とする等、複数の系統での規格の統一も考慮する。</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬又は移動するとともに、他の設備の被害状況を把握するため、発電所内の道路及び通路が確保できるよう、以下の設計とする。</p> <p>屋外及び屋内アクセスルートは、自然現象、外部人為事象、溢水及び火災を想定しても、運搬又は移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。</p> <p>屋外及び屋内アクセスルートは、自然現象に対して地震、津波、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、高潮及び森林火災を想定し、外部人為事象に対して近隣工場等の火災(発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響を含む。)、有毒ガス及び重大事故等時の高線量下を想定する。なお、地震については地震により発生する周辺構造物の倒壊、周辺機器の損壊、周辺斜面の崩壊及び道路面の滑りを含んで考慮する。また地滑りについては、降水により発生する地滑りを考慮する。</p> <p>アクセスルート及び火災防護に関する運用については、保安規定に定める。</p> <p>屋外アクセスルートに対する地震による影響(周辺構造物の倒壊、周辺機器の損壊、周辺斜面の崩壊及び道路面の滑り)、津波による影</p>

変更前	変更後
<p>響、その他自然現象による影響（台風及び竜巻による飛来物、積雪、地滑りによる土砂並びに降灰）を想定し、複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ1台（3・4号機共用、3号機に保管（以下同じ。）（予備1台）を保管、使用する。また、地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して、道路上の自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。</p> <p>津波の影響については、津波海上のないエリアに早期に復旧可能なアクセスルートを確保する設計とする。想定を上回る万一のガレキ発生に対してはブルドーザにより速やかに撤去することにより対処する。また、高潮に対してアクセスルートは津波防護対策を行うことにより、通行への影響を受けない設計とする。自然現象のうち凍結及び森林火災、外部人為事象のうち、近隣工場等の火災（発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及び煙等の二次的影響を含む。）及び有毒ガスに対しては、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。落雷に対しては避雷設備が必要となる箇所にアクセスルートを設定しない設計とする。</p> <p>屋外アクセスルートは、基準地震動に対して耐震裕度の低い周辺斜面の崩壊に対しては、崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、ブルドーザによる崩壊箇所の復旧を行い、通行性を確保する設計とする。</p> <p>アクセスルートの地盤については、基準地震動による地震力に対して、耐震裕度を有する地盤に設定することで通行性を確保する設</p>	

変更前	変更後
<p>計とする。また、耐震裕度の低い地盤に設定する場合は、道路面の滑りによる崩壊箇所が広範囲に到達することを想定した上で、ブルドーザによる崩壊箇所の復旧を行い、通行性を確保する設計とする。不等沈下に伴う段差の発生が想定される箇所においては、段差緩和対策を講じる設計とするとともに、段差が発生した場合には、ブルドーザによる段差発生箇所の復旧を行う設計とする。さらに、地下構造物の損壊が想定される箇所については、陥没対策を講じる設計とする。</p> <p>なお、想定を上回る段差が発生した場合は、複数のアクセスルートによる迂回やブルドーザによる段差解消対策により対処する。</p> <p>屋内アクセスルートは、地震、津波、その他自然現象による影響(台風及び竜巻による飛来物、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、降灰及び森林火災)及び外部人為事象(隣接工場等の火災(発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響を含む。)及び有毒ガス)に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。</p> <p>なお、屋内アクセスルートの設定に当たっては、地震随伴火災の有無や、地震随伴溢水の影響を考慮してルート選定を行うとともに、建屋内は迂回路を含む複数のルート選定が可能な配置設計とする。</p> <p>(2) 試験・検査等</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対応設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査(「発</p>	

変更前	変更後
<p>電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について」に準じた検査を含む。) を実施できるよう、分解点検等ができる構造とする。また、接近性を考慮した配置、必要な空間等を備える設計、構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくする設計とともに非破壊検査が必要な設備を設置できる設計とする。</p> <p>これらの試験及び検査については、使用前検査、施設定期検査、定期安全管理検査、接安全管理検査の法定検査及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に定められた試験及び検査を実施できることに加え、保全プログラムに基づく点検及び日常点検の保守点検内容を考慮して設計するものとする。</p>	<p>守点検、試験又は検査（「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について」に準じた検査を含む。）を実施できるよう、分解点検等ができる構造とする。また、接近性を考慮した配置、必要な空間等を備える設計、構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくする設計とするとともに非破壊検査が必要な設備については、試験装置を設置できる設計とする。</p> <p>これらの試験及び検査については、使用前検査、施設定期検査、定期安全管理検査、接安全管理検査の法定検査及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に定められた試験及び検査を実施できることに加え、保全プログラムに基づく点検及び日常点検の保守点検内容を考慮して設計するものとする。</p> <p>重大事故等対処設備は機能・性能の確認において、所要の系統機能を確認する設備について、原則、系統試験及び漏えい確認が可能な設計とする。系統試験においては、試験及び検査ができるテストライン等の設備を設置又は必要に応じて準備する。また、悪影響防止の観点から他と区分する必要があるもの又は単体で機能・性能を確認するため個別に確認を実施するものは、特性及び機能・性能確認が可能な設計とする。</p> <p>発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、運転中に定期的に試験又は検査ができる設計とする。ただし、運転中の試験又は検査によって発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合は、この限りとはしない設計とする。</p>

変更前	変更後
	<p>また、多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあつては、その健全性並びに多様性及び多重性を確認するため、各自が独立して試験又は検査ができる設計とする。</p> <p>運転中における安全保護系に準じる設備である、運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止することができない事象（以下「ATWS」という。）緩和設備においては、重大事故等対処設備としての多重性を有さないため、検査実施中に機能 자체の維持はできないが、原則として運転中に定期的に健全性を確認するための試験ができる設計とするとともに、原子炉停止系及び非常用炉心冷却系等の不必要的動作が発生しない設計とする。</p> <p>代替電源設備及び可搬型のポンプを駆動するための電源は、系統の重要な部分として適切な定期的試験又は検査が可能な設計とする。</p> <p>構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備について は、原則分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし、機能・性能確認、各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより、 分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>5. 2 材料及び構造等</p> <p>設計基準対象施設（圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン（発電用のものに限る。）、発電機、変圧器及び遮断器を除く。）に属する容器、管、ポンプ若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は、施設時において、各機器の構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は、施設時ににおいて、各機器等のクラス区分に応じて以下とのとおりとし、その際、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME 設計・建設規格）等に従い設計する。</p> <p>ただし、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の材料及び構造であって、5.2.1及び5.2.2によらない場合は、当該機器及び支持構造物が、その設計上要求される強度を確保できるよう JSME 設計・建設規格又は「発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格」を参考に同等以上の性能を有することを確認する。また、重大事故等クラス3機器であって、完成品は、5.2.1及び5.2.2によらず、消防法に基づく技術上の規格等一般産業品の規格及び基準に適合していることを確認し、使用環境及び使用条件に対して、要求される強度を確保できる設計とする。</p> <p>重大事故等クラス2容器及び重大事故等クラス2管のうち主要な耐圧部の溶接部であって、5.2.3によらない場合は、母材と同等の方法、同じ試験圧力での耐圧試験にて、当該機器のうち主要な耐圧部の溶接部が、溶接事業者検査により確認する性能と同等以上の性能を有することを確認する。</p> <p>なお、各機器等のクラス区分の適用については、別紙「設備リスト」</p>	

変更前	変更後
<p>による。</p> <p>5. 2. 1 材料について</p> <p>(1) 機械的強度及び化学的成分</p> <p>a. クラス 1 機器、クラス 1 支持構造物及び炉心支持構造物は、その使用される圧力、温度、水質、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含む。）を有する材料を使用する。</p> <p>b. クラス 2 機器、クラス 2 支持構造物、クラス 3 機器、クラス 4 管、は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>c. 原子炉格納容器（コンクリートに限る。）は、当該原子炉格納容器が使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な圧縮強度を有する材料を使用する。</p> <p>d. 原子炉格納容器（コンクリートに限る。）は、有害な膨張及び鉄筋腐食を起こさないよう、長期の耐久性を有する材料を使用する。</p> <p>e. 原子炉格納容器（コンクリート部に強度部材として使用する鉄筋並びに緊張材及び定着具（以下「鉄筋等」という。）に限る。）は、当該原子炉格納容器が使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度、化学的成分及び形状寸法を有する材料を使用する。</p> <p>f. 原子炉格納容器（鋼製内張り部等に限る。）は、その使用される圧力、温度、湿度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及</p> <p>ト」による。</p> <p>5. 2. 1 材料について</p> <p>(1) 機械的強度及び化学的成分</p> <p>a. クラス 1 機器、クラス 1 支持構造物及び炉心支持構造物は、その使用される圧力、温度、水質、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含む。）を有する材料を使用する。</p> <p>b. クラス 2 機器、クラス 2 支持構造物、クラス 3 機器、クラス 4 管、は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件等重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>c. 原子炉格納容器（コンクリートに限る。）は、当該原子炉格納容器が使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な圧縮強度を有する材料を使用する。</p> <p>d. 原子炉格納容器（コンクリートに限る。）は、有害な膨張及び鉄筋腐食を起こさないよう、長期の耐久性を有する材料を使用する。</p> <p>e. 原子炉格納容器（コンクリート部に強度部材として使用する鉄筋並びに緊張材及び定着具（以下「鉄筋等」という。）に限る。）は、当該原子炉格納容器が使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度、化学的成分及び形状寸法を有する材料を使用する。</p> <p>f. 原子炉格納容器（鋼製内張り部等に限る。）は、その使用される圧力、温度、湿度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及</p>	

変更前	変更後
<p>び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>g. 格納容器再循環サンプルクリーンは、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>(2) 破壊じん性</p> <p>a. クラス1容器は、当該容器が使用される圧力、温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。また、破壊じん性は、寸法、材質又は破壊じん性試験により確認する。</p> <p>原子炉容器については、原子炉容器の脆性破壊を防止するため、中性子照射脆化の影響を考慮し適切な破壊じん性を維持できるよう、保安規定に、監視試験片の評価結果に基づき1次冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定することを定めて管理する。</p> <p>b. クラス1機器（クラス1容器を除く。）、クラス1支持構造物（クラス1管及びクラス1弁を支持するものを除く。）、クラス2機器、クラス3機器（工学的安全施設に属するものに限る。）、原子炉格納容器（鋼製内張り部等に限る。）及び炉心支持構造物は、その最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。また、破壊じん性を有する材料を使用する。</p> <p>h. 重大事故等クラス3機器（重大事故等クラス3容器、重大事故等クラス3管、重大事故等クラス3ポンプ又は重大事故等クラス3弁）は、その使用される圧力、温度、荷重その他他の使用条件に対して日本工業規格等に適合した適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>(2) 破壊じん性</p> <p>a. 当該容器が使用される圧力、温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。また、破壊じん性は、寸法、材質又は破壊じん性試験により確認する。</p> <p>原子炉容器については、原子炉容器の脆性破壊を防止するため、中性子照射脆化の影響を考慮し適切な破壊じん性を維持できるよう、保安規定に、監視試験片の評価結果に基づき1次冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定することを定めて管理する。</p> <p>b. クラス1機器（クラス1容器を除く。）、クラス1支持構造物（クラス1管及びクラス1弁を支持するものを除く。）、クラス2機器、クラス3機器（工学的安全施設に属するものに限る。）、原子炉格納容器（鋼製内張り部等に限る。）及び炉心支持構造物及び重大事故等クラス2機器は、その最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有する材</p>	

変更前	変更後
<p>ん性は、寸法、材質又は破壊じん性試験により確認する。</p> <p>c. 格納容器再循環サンプルスクリーンは、その最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。</p> <p>(3) 非破壊試験</p> <p>クラス1機器、クラス1支持構造物（棒及びボルトに限る。）、クラス2機器（鋳造品に限る。）及び炉心支持構造物に使用する材料は、非破壊試験により有害な欠陥がないことを確認する。</p> <p>5. 2. 2 構造及び強度について</p> <p>(1) 延性破断の防止</p> <p>a. クラス1機器、クラス2機器、クラス3機器、原子炉格納容器、炉心支持構造物は、最高使用圧力、最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設計上定める条件」という。）において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>b. クラス1支持構造物は、運転状態I及び運転状態IIにおいて、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>c. クラス1支持構造物であって、クラス1容器により取り付け料を使用する。また、破壊じん性は、寸法、材質又は破壊じん性試験により確認する。</p> <p>重大事故等クラス2機器のうち、原子炉容器については、重大事故等時ににおける温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して損傷するおそれがない設計とする。</p> <p>c. 格納容器再循環サンプルスクリーンは、その最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。</p> <p>(3) 非破壊試験</p> <p>クラス1機器、クラス1支持構造物（棒及びボルトに限る。）、クラス2機器（鋳造品に限る。）、炉心支持構造物及び重大事故等クラス2機器（鋳造品に限る。）に使用する材料は、非破壊試験により有害な欠陥がないことを確認する。</p> <p>5. 2. 2 構造及び強度について</p> <p>(1) 延性破断の防止</p> <p>a. クラス1機器、クラス2機器、クラス3機器、原子炉格納容器、炉心支持構造物、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス3機器は、最高使用圧力、最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設計上定める条件」という。）において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>b. クラス1支持構造物は、運転状態I及び運転状態IIにおいて、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>c. クラス1支持構造物であって、クラス1容器により取り付け</p>	

変更前	変更後
<p>られ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものは、b. にかかわらず、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>d. クラス1容器（オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1管、クラス1弁、クラス1支持構造物、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態IIIにおいて、全体的な塑性変形が生じない設計とする。また、応力が集中する構造上の不連続部については、補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設計する。</p> <p>e. クラス1容器（オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1管、クラス1支持構造物、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態IVにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じない設計とする。</p> <p>f. クラス4管は、設計上定める条件において、延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。</p> <p>g. クラス1容器（ボルトその他の固定用金具、オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1支持構造物（クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。）及び原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）は、試験状態において、全体的な塑性変形が生じない設計とする。また、応力が集中する構造上の不連続部については、補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設計する。</p> <p>h. 格納容器再循環サンプスクリーンは、運転状態I、運転状態II及び</p>	<p>られ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものは、b. にかかわらず、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>d. クラス1容器（オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1管、クラス1弁、クラス1支持構造物、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態IIIにおいて、全体的な塑性変形が生じない設計とする。また、応力が集中する構造上の不連続部については、補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設計する。</p> <p>e. クラス1容器（オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1管、クラス1支持構造物、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態IVにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じない設計とする。</p> <p>f. クラス4管は、設計上定める条件において、延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。</p> <p>g. クラス1容器（ボルトその他の固定用金具、オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1支持構造物（クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。）及び原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）は、試験状態において、全体的な塑性変形が生じない設計とする。また、応力が集中する構造上の不連続部については、補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設計する。</p> <p>h. 格納容器再循環サンプスクリーンは、運転状態I、運転状態II及び</p>

変更前	運転状態IV（異物付着による差圧を考慮）において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。
変更後	運転状態IV（異物付着による差圧を考慮）において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。 i. クラス2支持構造物であって、クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊によりクラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものは、運転状態I及び運転状態IIにおいて、延性破断が生じない設計とする。 j. 原子炉格納容器（コンクリートに限る。）は、荷重状態I、荷重状態II及び荷重状態IIIにおいて圧縮破壊が生じず、かつ、荷重状態IVにおいて原子炉格納容器が大きな塑性変形に至る圧縮破壊が生じない設計とする。 k. 原子炉格納容器（鉄筋等に限る。）は、荷重状態I、荷重状態II及び荷重状態IIIにおいて降伏せず、かつ、荷重状態IVにおいて破断に至るひずみが生じない設計とする。 l. 原子炉格納容器（コンクリート部に限る。）は、荷重状態I、荷重状態II及び荷重状態IIIにおいてせん断破壊が生じず、かつ、荷重状態IVにおいて原子炉格納容器が大きな塑性変形に至るせん断破壊が生じない設計とする。 m. 原子炉格納容器（ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分を除く。）に限る。）は、荷重状態I及び荷重状態IIにおいて著しい残留ひずみが生じず、かつ、荷重状態III及び荷重状態IVにおいて破断に至らない設計とする。 n. 原子炉格納容器（ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分に限る。）、貫通部スリーブ及び定着金具（ライナプレートに取り付け定着金具））であって、全ての荷重状態において全体的な変形を弾性

変更前	変更後
<p>域に抑えることができるものを除く。) に限る。) は、荷重状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> o. 原子炉格納容器（ライナープレート（貫通部スリーブが取り付く部分に限る。）、貫通部スリーブ及び定着金具（ライナープレートに取り付ける定着金具であって、全ての荷重状態において全体的な変形を弾性域に抑えることができるものを除く。）に限る。）は、荷重状態Ⅲにおいて、全体的な塑性変形が生じない設計とする。また、応力が集中する構造上の不連続部については、補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設計する。 p. 原子炉格納容器（ライナープレート（貫通部スリーブが取り付く部分に限る。）、貫通部スリーブ及び定着金具（ライナープレートに取り付ける定着金具であって、全ての荷重状態において全体的な変形を弾性域に抑えることができるものを除く。）に限る。）は、荷重状態Ⅳにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じない設計とする。 q. 重大事故等クラス2支持構造物であつて、重大事故等クラス2機器に接觸により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものは、設計上定める条件において、延性破断が生じない設計とする。 <p>(2) 進行性変形による破壊の防止</p> <ul style="list-style-type: none"> a. クラス1容器（ボルトその他の固定用金具を除く。）、クラス1管、クラス1弁（弁箱に限る。）、クラス1支持構造物、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、進行性変形が生 	

変更前	変更後
<p>じない設計とする。</p> <p>b. 原子炉格納容器（ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分に限る。）、貫通部スリーブ及び定着金具（ライナプレートに取り付ける定着金具であって、全ての荷重状態において全体的な変形を弹性域に抑えることができるものを除く。）に限る。）は、荷重状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて、進行性変形による破壊が生じない設計とする。</p> <p>(3) 疲労破壊の防止</p> <p>a. クラス1容器、クラス1管、クラス1弁（弁箱に限る。）、クラス1支持構造物、クラス2管（伸縮継手を除く。）及び炉心支持構造物は、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労破壊が生じない設計とする。</p> <p>b. クラス2機器、クラス3機器及び原子炉格納容器に属する伸縮継手は、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じない設計とする。</p> <p>c. 原子炉格納容器（ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分を除く。）のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分、ライナプレート（貫通部スリーブが取り付く部分に限る。）、貫通部スリーブ及びに定着金具（ライナプレートに取り付ける定着金具であって、全ての荷重状態において全体的な変形を弹性域に抑えることができるものを除く。）に限る。）は、荷重状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて、疲労破壊が生じない設計とする。</p> <p>d. 重大事故等クラス2管（伸縮継手を除く。）は、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じない設計と</p>	

変更前	変更後
<p>(4) 座屈による破壊の防止</p> <p>a. クラス1容器(胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。)、クラス1支持構造物及び炉心支持構造物は、運転状態I、運転状態II、運転状態III及び運転状態IVにおいて、座屈が生じない設計とする。</p> <p>b. クラス1容器(胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。)及びクラス1支持構造物(クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。)は、試験状態において、座屈が生じない設計とする。</p> <p>c. クラス1管、クラス2容器、クラス2管及びクラス3機器は、設計上定める条件において、座屈が生じない設計とする。</p> <p>d. 原子炉格納容器(ライナプレート(貫通部スリーブが取り付く部分に限る。)、貫通部スリーブ及び定着金具(ライナプレートに取り付ける定着金具であつて、全ての荷重状態において全体的な変形を弹性域に抑えることができるものを除く。)に限る。)は、荷重状態I、荷重状態II、荷重状態III及び荷重状態IVにおいて、座屈が生じない設計とする。</p>	<p>(4) 座屈による破壊の防止</p> <p>a. クラス1容器(胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。)、クラス1支持構造物及び炉心支持構造物は、運転状態I、運転状態II、運転状態III及び運転状態IVにおいて、座屈が生じない設計とする。</p> <p>b. クラス1容器(胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。)及びクラス1支持構造物(クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。)は、試験状態において、座屈が生じない設計とする。</p> <p>c. クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3機器、重大事故等クラス2容器、重大事故等クラス2管及び重大事故等クラス2支持構造物(重大事故等クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。)は、設計上定める条件において、座屈が生じない設計とする。</p> <p>d. 原子炉格納容器(ライナプレート(貫通部スリーブが取り付く部分に限る。)、貫通部スリーブ及び定着金具(ライナプレートに取り付ける定着金具であつて、全ての荷重状態において全体的な変形を弹性域に抑えることができるものを除く。)に限る。)は、荷重状態I、荷重状態II、荷重状態III及び荷重状態IVにおいて、座屈が生じない設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>e. クラス2支持構造物であって、クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊によりクラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものは、運転状態I及び運転状態IIにおいて、座屈が生じない設計とする。</p> <p>(5) 破断前漏えいの配慮について構造及び強度については、破断前漏えい(LBB)概念を適用した荷重を適切に考慮した設計とする。</p> <p>5.2.3 主要な耐圧部の溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)について クラス1容器、クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3容器、クラス3管及びクラス4管、原子炉格納容器のうち主要な耐圧部の溶接部は、次のとおりとし、溶接事業者検査により適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不連続で特異な形状でない設計とする。 ・溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 ・適切な強度を有する設計とする。 ・適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。 	<p>e. クラス2支持構造物であって、クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊によりクラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものは、運転状態I及び運転状態IIにおいて、座屈が生じない設計とする。</p> <p>(5) 破断前漏えいの配慮について構造及び強度については、破断前漏えい(LBB)概念を適用した荷重を適切に考慮した設計とする。</p> <p>5.2.3 主要な耐圧部の溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)について クラス1容器、クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3容器、クラス3管、クラス4管、原子炉格納容器、重大事故等クラス2容器及び重大事故等クラス2管のうち主要な耐圧部の溶接部は、次のとおりとし、溶接事業者検査により適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不連続で特異な形状でない設計とする。 ・溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 ・適切な強度を有する設計とする。 ・適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。

変更前	変更後
<p>5. 3 使用中の亀裂等による破壊の防止</p> <p>クラス1機器、クラス1支持構造物、クラス2機器、クラス2支持構造物、クラス3機器、クラス4管、原子炉格納容器、炉心支持構造物は、使用される環境条件を踏まえ応力腐食割れに対して残留応力が影響する場合、有意な残留応力が発生すると予想されると予想される部位の応力緩和を行う。</p>	<p>5. 3 使用中の亀裂等による破壊の防止</p> <p>クラス1機器、クラス1支持構造物、クラス2機器、クラス2支持構造物、クラス3機器、クラス4管、原子炉格納容器、炉心支持構造物、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物は、使用される環境条件を踏まえ応力腐食割れに対して残留応力が影響する場合、有意な残留応力が発生すると予想される部位の応力緩和を行う。</p> <p>使用中のクラス1機器、クラス1支持構造物、クラス2機器、クラス2支持構造物、クラス3機器、クラス4管、原子炉格納容器、炉心支持構造物は、亀裂その他の欠陥により破壊が引き起こされないよう、保安規定に基づき「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従つて検査及び維持管理を行う。</p> <p>使用中のクラス1機器の耐圧部分は、貫通する亀裂その他の欠陥が発生しないよう、保安規定に基づき「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従つて検査及び維持管理を行う。</p> <p>使用中のクラス1機器、クラス1支持構造物、クラス2機器、クラス2支持構造物、クラス3機器、クラス4管、原子炉格納容器、炉心支持構造物、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物は、使用される環境条件を踏まえ応力腐食割れに対して残留応力が影響する場合、有意な残留応力が発生すると予想される部位の応力緩和を行う。</p> <p>使用中のクラス1機器、クラス1支持構造物、クラス2機器、クラス2支持構造物、クラス3機器、クラス4管、原子炉格納容器、炉心支持構造物、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物は、亀裂その他の欠陥により破壊が引き起こされないよう、保安規定に基づき「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従つて検査及び維持管理を行う。</p>

変更前	変更後
<p>5. 4 耐圧試験等</p> <p>(1) クラス1機器、クラス2機器、クラス3機器、クラス4管及び原子炉格納容器は、施設時に、次に定めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないことを確認する。ただし、気圧により試験を行う場合は、当該圧力を最高使用圧力（原子炉格納容器にあっては、最高使用圧力の○・九倍）までに減じて著しい漏えいがないことを確認する。</p> <p>なお、耐圧試験は、日本機械学会「発電用原子力設備規格設計・建設規格」等に従って実施する。</p> <p>a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は、機器の最高使用圧力を超え、かつ、機器に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。ただし、クラス1機器、クラス2管又はクラス3管であって原子炉容器と一体で耐圧試験を行う場合の圧力は、燃料体の装荷までの間に試験を行った後ににおいては、通常運転時の圧力を超える圧力とする。</p> <p>b. 内部が大気圧未満になることにより、大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は、大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において、耐圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。</p> <p>(2) 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス3機器に属す</p>	

変更前	変更後
<p>（3）機器は、施設時に、当該機器の使用時における圧力で耐圧試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないことを確認する。</p> <p>なお、耐圧試験は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」等に従って実施する。</p> <p>ただし、使用時における圧力で耐圧試験を行うことが困難な場合は、運転性能試験結果を用いた評価等により確認する。</p> <p>重大事故等クラス3機器であって、消防法に基づく技術上の規格等を満たす一般産業品の完成品は、上記によらず、運転性能試験や目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとする。</p> <p>（3）使用中のクラス1機器、クラス2機器、クラス3機器及びクラス4管は、通常運転時における圧力で、使用中の重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス3機器に属する機器は、当該機器の使用時における圧力で漏えい試験を行ったとき、著しい漏えいがないことを確認する。</p> <p>なお、漏えい試験は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に従って実施する運用とする。</p> <p>ただし、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス3機器に属する機器は使用時における圧力で試験を行うことが困難な場合は、運転性能試験結果を用いた評価等により確認する。重大事故等クラス3機器であって、消防法に基づく技術上の規格等を満たす一般産業品の完成品は、上記によらず、運転性能試験</p>	

変更前	変更後
<p>(4) 原子炉格納容器は、最高使用圧力の○・九倍に等しい気圧で気密試験を行ったとき、著しい漏えいがないことを確認する。</p> <p>なお、漏えい率試験は、日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」等に従つて行う運用とする。ただし、原子炉格納容器隔壁弁の单一故障の考慮については、判定基準に適切な余裕係数を見込むか、内側隔壁弁を開とし外側隔壁弁を閉として試験を実施する。</p>	<p>(4) 原子炉格納容器は、最高使用圧力の○・九倍に等しい気圧で気密試験を行ったとき、著しい漏えいがないことを確認する。</p> <p>なお、漏えい率試験は、日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」等に従つて行う運用とする。ただし、原子炉格納容器隔壁弁の单一故障の考慮については、判定基準に適切な余裕係数を見込むか、内側隔壁弁を開とし外側隔壁弁を閉として試験を実施する。</p>

変更前	変更後
<p>5. 5 安全弁等</p> <p>蒸気タービン、発電機、変圧器及び遮断器を除く設計基準対象施設に設置する安全弁、逃がし弁、破壊板及び真空破壊弁は、日本機械学会「設計・建設規格」(JSME S NC1) 及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME S NC1-2005)【事例規格】過圧防護に関する規定 (NC-CC-001)」に適合するよう以下のとおり設計する。</p>	<p>5. 5 安全弁等</p> <p>蒸気タービン、発電機、変圧器及び遮断器を除く設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に設置する安全弁、逃がし弁、破壊板及び真空破壊弁は、日本機械学会「設計・建設規格」(JSME S NC1) 及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME S NC1-2001) 及び (JSME S NC1-2005)【事例規格】過圧防護に関する規定 (NC-CC-001)」に適合するよう以下のとおり設計する。</p> <p>なお、安全弁、逃がし弁、破壊板及び真空破壊弁については、施設時に適用した告示(通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(昭和55年通商産業省告示第501号)」)の規定に適合する設計とする。</p> <p>安全弁及び逃がし弁(以下「安全弁等」という。)は、確実に作動する構造を有する設計とする。</p> <p>安全弁等の弁軸は、弁座面からの漏えいを適切に防止できる構造とする。</p> <p>安全弁等又は真空破壊弁の材料は、容器及び管の重要度に応じて適切な材料を使用する。</p> <p>設計基準対象施設に係る安全弁又は逃がし弁(以下「5. 5 安全弁等」において「安全弁」という。)のうち、補助作動装置付きの安全弁にあっては、当該補助作動装置が故障しても系統の圧力をその最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な吹出し容量が得ら</p>

変更前	変更後
<p>れる構造とする。</p> <p>設計基準対象施設のうち減圧弁を有する管にあって、その低圧側の設備が高压側の圧力に耐えられる設計となつてないもののうちクラス1管以外のものについては、減圧弁の低圧側の系統の健全性を維持するためには、減圧弁を1個以上、減圧弁に接続して設置し、高压側の圧力による損傷を防止する設計とする。なお、容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより、系統の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。</p> <p>また、安全弁は、吹出し圧力を下回った後に、速やかに吹き止まる構造とする。</p> <p>なお、クラス1管には減圧弁を設置しない設計とする。</p> <p>設計基準対象施設に属する容器又は管であるおそれがあるものにあっては、過圧が生ずるおそれがあるものにあっては、過圧防止に必要な容量を持つ安全弁等を1個以上設置し、内部の過圧による損傷を防止する設計とする。なお、容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより、系統の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。</p>	<p>必要な吹出し容量が得られる構造とする。</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備のうち減圧弁を有する管にあって、その低圧側の設備が高压側の圧力に耐えられる設計となつてないもののうちクラス1管以外のものについては、減圧弁の低圧側の系統の健全性を維持するために必要な容量を持つ安全弁等を1個以上、減圧弁に接続して設置し、高压側の圧力による損傷を防止する設計とする。なお、容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより、系統の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。</p> <p>また、安全弁は、吹出し圧力を下回った後に、速やかに吹き止まる構造とする。</p> <p>なお、クラス1管には減圧弁を設置しない設計とする。</p> <p>設計基準対象施設及び蒸気発生器、補助ボイラー並びに原子炉格納容器を除く設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に属する容器又は管であって、内部に過圧が生ずるおそれがあるものにあっては、過圧防止に必要な容量を持つ安全弁等を1個以上設置し、内部の過圧による損傷を防止する設計とする。なお、容量は当該安全弁等の吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより、系統の圧力をその最高使用圧力の1.1倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。</p> <p>また、安全弁は、吹出し圧力を下回った後に、速やかに吹き止まる構造とする。</p> <p>なお、安全弁等の入口側に破壊板を設ける場合は、当該容器の最高</p>

変更前	変更後
<p>使用圧力以下で破壊し、破壊板の破壊により安全弁の機能を損なわぬよう設計する。</p> <p>設計基準対象施設に属する容器又は管に設置する安全弁の出口側には、破壊板を設置しない設計とする。</p>	<p>使用圧力以下で破壊し、破壊板の破壊により安全弁の機能を損なわないよう設計する。</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に属する容器又は管に設置する安全弁の出口側には、破壊板を設置しない設計とする。</p>
<p>設計基準対象施設に属する容器として、液体炭酸ガス等の安全弁等の作動を不能にするおそれのある物質を内包する容器にあっては、容器の過圧防止に必要な容量を持つ破壊板を 1 個以上設置し、内部の過圧による損傷を防止する設計とする。なお、容量は吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより、容器の圧力をその最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。なお、容器と破壊板との間に連絡管は設置しない設計とする。</p>	<p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に属する容器又は管に内包する容器にあっては、容器の過圧防止に必要な容量を持つ破壊板を 1 個以上設置し、内部の過圧による損傷を防止する設計とする。なお、容量は吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせることにより、容器の圧力をその最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な容量を算定する。なお、容器と破壊板との間に連絡管は設置しない設計とする。</p>

変更前	設計基準対象施設のうち、流体に放射性物質を含む系統に設置する安全弁等、破壊板又は真空破壊弁は、放出される流体を放射性廃棄物を一時的に貯蔵するタンクを介して廃棄物処理施設に導き、安全に処理することができるよう設計する。	変更後	設計基準対象施設及び重大事故等対処設備のうち、流体に放射性物質を含む系統に設置する安全弁等、破壊板又は真空破壊弁は、放出される流体を放射性廃棄物を一時的に貯蔵するタンクを介して廃棄物処理施設に導き、安全に処理することができるよう設計する。

変更前	変更後
<p>5. 6 逆止め弁</p> <p>放射性物質を含む1次冷却材を内包する容器若しくは管又は放射性廃棄物処理設備（排気筒並びに廃棄物貯蔵設備及び換気設備を除く。）へ放射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁を設ける設計とし、放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体側へ逆流することによる汚染拡大を防止する。</p> <p>ただし、上記において、放射性物質を含む流体と放射性物質を含まない流体を導く管が直接接続されていない場合、又は十分な圧力差を有している場合は、逆流するおそれがないため、逆止め弁の設置を不要とする。</p>	<p>5. 6 逆止め弁</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>5. 7 内燃機関の設計条件</p> <p>設計基準対象施設に施設する内燃機関(以下、「内燃機関」という。)は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対し構造上十分な機械的強度及び熱的強度を有する設計とする。</p>	<p>5. 7 内燃機関の設計条件</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設する内燃機関(以下、「内燃機関」という。)は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対し構造上十分な機械的強度及び熱的強度を有する設計とする。</p> <p>内燃機関の耐圧部の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全となる設計とする。</p> <p>内燃機関を屋内に設置するため、酸素欠乏の発生のおそれのないように、給排気部を設ける設計とする。</p> <p>内燃機関の軸受は運転中の荷重を安定に支持できるものであつて、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じない設計とする。</p> <p>内燃機関は、その回転速度及び出力が負荷の変動により持続的に動搖することを防止する調速装置を設けるとともに、運転中に生じた過速度その他の異常による設備の破損を防止するため、その異常が発生した場合に内燃機関を安全に停止させる非常調速装置その他非常停止装置を設ける設計とする。</p> <p>内燃機関の附属設備であつて過圧が生じるおそれのあるものは、適切な過圧防止装置を設ける設計とする。</p> <p>内燃機関には、設備の損傷を防止するために、回転速度、潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。</p> <p>内燃機関の附属設備に属する容器及び管は発電用原子炉施設として、「実用発電用原子炉及び付属施設の技術基準に関する規則」の材料及び構造、安全弁等、耐圧試験等の規定を満たす設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>可搬型の非常用発電装置の内燃機関は、流入する燃料を自動的に調整する調速装置及び軸受が異常な摩耗、変形及び過熱が生じないよう潤滑油装置を設ける設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の内燃機関は、回転速度、冷却水温度、潤滑油圧力及び潤滑油温度の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の内燃機関は、回転速度が著しく上昇した場合及び冷却水温度が著しく上昇した場合等に自動的に停止する設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の強度については、完成品として一般産業品規格で規定される温度試験等を実施し、定格負荷状態において十分な強度を有する設計とする。</p> <p>5. 8 電気設備の設計条件</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設する電気設備(以下、「電気設備」という。)は、感電又は火災のおそれがないよう(以下、「電気設備」という。)は、感電又は火災のおそれがないよう接地し、充電部分に容易に接触できない設計とする。</p> <p>電気設備は、電路を絶縁し、電線が接続部分において電気抵抗を増加させないように端子台により接続するほか、期待される使用状態において断線のおそれがない設計とする。</p> <p>電気設備における電路に施設する電気機械器具は、期待される使用状態において発生する熱に耐えるものとし、高圧又は特別高圧の電気機械器具については、可燃性の物と隔離する設計とする。</p> <p>電気設備備ににおける電路に施設する電気機械器具は、期待される使用状態において発生する熱に耐えるものとし、高圧又は特別高圧の電気機械器具については、可燃性の物と隔離する設計とする。</p>	

変更前	変更後
<p>電気設備は、電流が安全かつ確実に大地に通じることができるように、適切な箇所に接地を施す設計とする。</p> <p>電気設備のうち高压又は特別高压の電気機械器具及び母線は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないよう発電所にフェンス等を設ける設計とする。</p> <p>電気設備における高压又は特別高压の電路と低压の電路とを結合する変圧器には、適切な箇所に接地を施し、変圧器により特別高压の電路に結合される高压の電路には、避雷器を施設する設計とする。</p> <p>電気設備は、電路の必要な箇所に過電流遮断器又は地絡遮断器を施設する設計とする。</p> <p>電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。</p> <p>電気設備のうちガス絶縁機器は、最高使用圧力に耐え、かつ、漏えいがなく、異常な圧力を検知し圧力を回復させるとともに、使用する絶縁ガスは可燃性及び腐食性のない設計とする。</p> <p>電気設備のうち圧縮ガスでケーブルに圧力を加える装置を使用する場合は、最高使用圧力に耐え、かつ、漏えいがなく、使用する圧縮ガスは可燃性及び腐食性のない設計とする。</p> <p>電気設備のうち水素冷却式発電機は、水素の漏えい又は空気の混入のおそれがなく、水素が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有し、異常を早期に検知し警報する機能を有する設計とする。</p> <p>電気設備のうち発電機又は特別高压の変圧器には、異常が生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設する設計とする。</p>	<p>電気設備は、電流が安全かつ確実に大地に通じることができるように、適切な箇所に接地を施す設計とする。</p> <p>電気設備のうち高压又は特別高压の電気機械器具及び母線は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないよう発電所にフェンス等を設ける設計とする。</p> <p>電気設備における高压又は特別高压の電路と低压の電路とを結合する変圧器には、適切な箇所に接地を施し、変圧器により特別高压の電路に結合される高压の電路には、避雷器を施設する設計とする。</p> <p>電気設備は、電路の必要な箇所に過電流遮断器又は地絡遮断器を施設する設計とする。</p> <p>電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。</p> <p>電気設備のうちガス絶縁機器は、最高使用圧力に耐え、かつ、漏えいがなく、異常な圧力を検知し圧力を回復させるとともに、使用する絶縁ガスは可燃性及び腐食性のない設計とする。</p> <p>電気設備のうち圧縮ガスでケーブルに圧力を加える装置を使用する場合は、最高使用圧力に耐え、かつ、漏えいがなく、使用する圧縮ガスは可燃性及び腐食性のない設計とする。</p> <p>電気設備のうち水素冷却式発電機は、水素の漏えい又は空気の混入のおそれがなく、水素が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有し、異常を早期に検知し警報する機能を有する設計とする。</p> <p>電気設備のうち発電機又は特別高压の変圧器には、異常が生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設する設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>る。</p> <p>電気設備のうち発電機及び変圧器は、短絡電流により生じる機械的衝撃に耐え、発電機の回転する部分については非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し耐える設計とする。</p> <p>電気設備においては、運転に必要な知識及び技能を有する者が発電所構内に常時駐在し、異常を早期に発見できる設計とする。</p> <p>電気設備において、発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設する設計とする。</p>	<p>電気設備のうち発電機及び変圧器は、短絡電流により生じる機械的衝撃に耐え、発電機の回転する部分については非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し耐える設計とする。</p> <p>電気設備においては、運転に必要な知識及び技能を有する者が発電所構内に常時駐在し、異常を早期に発見できる設計とする。</p> <p>電気設備において、発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設する設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の発電機は、電気的・機械的に十分な性能を持つ絶縁巻線を使用し、耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理を施す設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の発電機は、過電流が発生した場合等に自動的に停止する設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の発電機は、定格出力のもとで 1 時間運転し、安定した運転が維持される設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>6. その他</p> <p>6. 1 立ち入りの防止</p> <p>発電所には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないようにするため、壁、柵、扉等の人の侵入を防止するための設備を設け、かつ、管理区域である旨を表示する設計とする。</p> <p>保全区域と管理区域以外の場所との境界には、他の場所と区別するため、壁、柵、扉等の保全区域を明らかにするための設備を設ける設計、又は保全区域である旨を表示する設計とする。</p> <p>発電所には、業務上立ちに入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため、柵、扉等の人の侵入を防止するための設備を設ける設計、又は周辺監視区域である旨を表示する設計とする。(ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は除く。)</p> <p>管理区域、保全区域及び周辺監視区域における立ち入りの防止については、運用を定める。</p> <p>6. 2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>発電用原子炉施設への人の不法な侵入、核物質の不法な移動及び妨害破壊行為を防止するための区域を設定し、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって防護するとともに、人の点検、確認等を行うことにより、接近管理及び出入管理を行える設計とする。</p> <p>また、探知施設を設け、警報、映像監視等により、集中監視とともに、外部との通信連絡を行う設計とする。さらに、防護された区</p>	<p>6. その他</p> <p>6. 1 立ち入りの防止</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
	<p>域内においても、施錠管理により、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な接近を防止する設計とする。</p> <p>発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他の人に危害を与える、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため、持込み点検を行うことができる設計とする。</p> <p>不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることがないように、当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。</p> <p>これらの対策については、核物質防護規定に定める。</p>

変更前	変更後
<p>6. 3 安全避難通路等</p> <p>発電用原子炉施設には、位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明として蓄電池を内蔵した非常灯（「3号機設備」、「3・4号機共用、3号機に設置」、「4号機設備、3・4号機に設置」）及び誘導灯（「3号機設備」、「3・4号機共用、3号機に設置」、「3・4号機共用、3号機に設置」）及び誘導灯（「3号機設備」、「3・4号機共用、1号機に設置」、「3・4号機共用、3号機に設置」、「4号機設備、3・4号機共用、3号機に設置」）を設置し、安全に避難できる設計とする。</p>	<p>6. 3 安全避難通路等</p> <p>発電用原子炉施設には、位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明として蓄電池を内蔵した非常灯（「3号機設備」、「3・4号機共用、1号機に設置」、「3・4号機に設置」）、「4号機設備、3・4号機共用、3号機に設置」、「3号機に設置」、「4号機に設置」、「3号機に設置」、「4号機に設置」、「3・4号機共用、1号機に設置」、「3号機に設置」、「4号機に設置」、「3・4号機共用、3号機に設置」）を設置し、安全に避難できる設計とする。</p> <p>設計基準事故が発生した場合に用いる照明として専用の内蔵電池の電源を備える作業用照明（「3号機設備」、「3・4号機共用、3号機に設置」、「4号機設備、3・4号機共用、3号機に設置」（以下同じ。））を設置する。</p> <p>作業用照明のうち、設計基準事故が発生した後、継続的作業又は長期間の滞在が考えられる箇所及びそれらへのアクセスルートに設置するものは、非常用低圧母線からの給電が可能な設計とする。</p> <p>作業用照明は、外部電源喪失時及び全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源から開始されるまでの間においても点灯可能な設計とする。</p> <p>設計基準事故に対応するための操作が必要な場所には作業用照明を設置し、作業が可能となる設計とする。万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった場合及び作業用照明電源が枯渇した場合等において、可搬型照明（「3号機設備」、「3・4号機共用、3号機に保管」、「4号機設備、3・4号機共用、3号機に保管」（以下同）</p>

変更前	変更後
<p>6. 4 放射性物質による汚染の防止</p> <p>放射性物質により汚染されるおそれがあつて、人が頻繁に出入りする管理区域内の床面、人が触れるおそれがある高さまでの壁面、手摺、梯子の表面は、平滑にし、放射性物質による汚染を除去し易い設計とする。</p> <p>人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する機器除染室を施設し、放射性物質を除去できる設計とする。機器除染室の廃水は、廃液処理系で処理する設計とする。</p>	<p>じ。)) の準備に時間の余裕がある場合に活用できる可搬型照明を配備する。</p> <p>6. 4 放射性物質による汚染の防止</p> <p>変更なし</p>

第2章 個別項目 変更前	第2章 個別項目 変更後
<p>1. 1次冷却材</p> <p>1次冷却材は、通常運転時において、核的性質として核反応断面積が核反応維持のために適切であり、熱水力的性質として冷却能力が適切であることを保持し、かつ、燃料体及び構造材の健全性を妨げることのない性質であり、通常運転時において放射線に対して化学的に安定であることを保持し得る設計とする。</p>	<p>1. 1次冷却材 変更なし</p> <p>2. 1次冷却材の循環設備 2. 1 原子炉冷却材圧力バウンダリ 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐える設計とする。</p> <p>設計における衝撃荷重として、1次冷却材喪失事故に伴うジエット反力並びに圧力及び温度変動に伴う荷重、安全弁及び逃がし弁の開放に伴う荷重を考慮するとともに、反応度が炉心に投入されることにより1次冷却系の圧力が増加することに伴う荷重の増加（浸水燃料の破損に加えて、ペレット／被覆管機械的相互作用を原因とする破損による衝撃圧力及び水擊力に伴う荷重の増加を含む。）を考慮した設計とする。</p> <p>なお、原子炉冷却材圧力バウンダリは、次の範囲の機器及び配管とする。</p> <p>(1) 原子炉容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの及び制</p>
	<p>2. 1 原子炉冷却材圧力バウンダリ 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐える設計とする。</p> <p>設計における衝撃荷重として、1次冷却材喪失事故に伴うジエット反力並びに圧力及び温度変動に伴う荷重、安全弁及び逃がし弁の開放に伴う荷重を考慮するとともに、反応度が炉心に投入されることにより1次冷却系の圧力が増加することに伴う荷重の増加（浸水燃料の破損に加えて、ペレット／被覆管機械的相互作用を原因とする破損による衝撃圧力及び水擊力に伴う荷重の増加を含む。）を考慮した設計とする。</p> <p>なお、原子炉冷却材圧力バウンダリは、次の範囲の機器及び配管とする。</p> <p>(1) 原子炉容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの及び制</p>

変更前	変更後
<p>御棒駆動機構ハウジング等)</p> <p>(2) 1次冷却系を構成する機器及び配管（1次冷却材ポンプ、蒸気発生器の水室・管板・管、加圧器、1次冷却系配管、管台及び弁）</p> <p>また、原子炉冷却材圧力バウンダリは、以下に述べる事項を十分満足するよう設計、材料選定を行う。</p>	<p>御棒駆動機構ハウジング等)</p> <p>(2) 1次冷却系を構成する機器及び配管（1次冷却材ポンプ、蒸気発生器の水室・管板・管、加圧器、1次冷却系配管、管台及び弁）</p> <p>また、原子炉冷却材圧力バウンダリは、以下に述べる事項を十分満足するよう設計、材料選定を行う。</p>
<p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力及び温度変化は、1次冷却設備、工学的安全施設、余熱除去設備、主蒸気・主給水設備、蒸気タービン及び蒸気タービン附属設備、計測制御系統施設の機能により、許容される範囲内に制御できる設計とし、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においては、最高使用圧力の1.1倍以下となるよう設計する。</p> <p>1次冷却材に触れる原子炉容器、蒸気発生器、蒸気発生器、加圧器、1次冷却材ポンプ、配管、管台及び弁は、耐食性を考慮して、ステンレス鋼又はこれと同等以上の耐食性を有する材料を使用し、蒸気発生器の伝熱管には耐食性と機械的性質の点から特にニッケル・クロム・鉄合金を使用する。</p> <p>また、材料選定に加え、保安規定に基づき、水質管理を行うとともに1次冷却材温度及び圧力の制限範囲を定めて管理することにより、材料の健全性を維持する。</p>	<p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時ににおいて、原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力及び温度変化は、1次冷却設備、工学的安全施設、余熱除去設備、主蒸気・主給水設備、蒸気タービン及び蒸気タービン附属設備、計測制御系統施設の機能により、許容される範囲内に制御できる設計とし、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においては、最高使用圧力の1.1倍以下となるよう設計する。</p> <p>1次冷却材に触れる原子炉容器、蒸気発生器、蒸気発生器、加圧器、1次冷却材ポンプ、配管、管台及び弁は、耐食性を考慮して、ステンレス鋼又はこれと同等以上の耐食性を有する材料を使用し、蒸気発生器の伝熱管には耐食性と機械的性質の点から特にニッケル・クロム・鉄合金を使用する。</p> <p>また、材料選定に加え、保安規定に基づき、水質管理を行うとともに1次冷却材温度及び圧力の制限範囲を定めて管理することにより、材料の健全性を維持する。</p> <p>2. 2 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等</p>

変更前	変更後
<p>原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続する配管等が破損することによって1次冷却材が流出することを制限するため、配管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し、適切な隔離装置として隔離弁を設けた設計とする。</p> <p>なお、原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁の対象は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみた第1弁及び第2弁を対象とする。 (2) 通常時又は設計基準事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみた第1弁を対象とする。 (3) 通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有するもののうち、(2)以外のものは、原子炉側からみた第1弁を対象とする。 (4) 通常時開及び1次冷却材喪失時閉となる弁を有する非常用炉心冷却系等も(1)に準ずる。 (5) 上記において隔離弁とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。 <p>上記において、通常運転時閉、設計基準事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記(3)に該当することから、原子炉側からみた第1弁を対象とする。</p>	<p>原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続する配管等が破損することによって1次冷却材が流出することを制限するため、配管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し、適切な隔離装置として隔離弁を設けた設計とする。</p> <p>なお、原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁の対象は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみた第1弁及び第2弁を対象とする。 (2) 通常時又は設計基準事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみた第1弁及び第2弁を対象とする。 (3) 通常時開及び設計基準事故時閉となる弁を有するもののうち、(2)以外のものは、原子炉側からみた第1弁を対象とする。 (4) 通常時開及び1次冷却材喪失時閉となる弁を有する非常用炉心冷却系等も(1)に準ずる。 (5) 上記において隔離弁とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。 <p>上記において、通常運転時閉、設計基準事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記(3)に該当することから、原子炉側からみた第1弁を対象とする。</p> <p>2. 3 1次冷却設備</p> <p>2. 3. 1 1次冷却設備の機能</p> <p>1次冷却材の循環設備である1次冷却材設備は、4つの閉回路から</p> <p>1次冷却材の循環設備ではある1次冷却材設備は、4つの閉回路から</p>

変更前	変更後
<p>なり、それぞれの回路には、蒸気発生器、1次冷却材ポンプ及び1次冷却材管を有する。1次冷却材は発電用原子炉で加熱されたのち、蒸気発生器に入り、ここで2次冷却材と熱交換を行い再び発電用原子炉に還流する。</p> <p>4回路のうち1回路には1次冷却材圧力を調整するための加圧器を設ける。</p> <p>1次冷却設備は工学的安全施設、余熱除去設備、主蒸気設備、主給水設備、蒸気タービン及び附属設備、計測制御系統施設の関連設備とあいまって、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、炉心からの発生熱を除去できる設計とする。</p>	<p>なり、それぞれの回路には、蒸気発生器、1次冷却材ポンプ及び1次冷却材管を有する。1次冷却材は発電用原子炉で加熱されたのち、蒸気発生器に入り、ここで2次冷却材と熱交換を行い再び発電用原子炉に還流する。</p> <p>4回路のうち1回路には1次冷却材圧力を調整するための加圧器を設ける。</p> <p>1次冷却設備は工学的安全施設、余熱除去設備、主蒸気設備、主給水設備、蒸気タービン及び附属設備、計測制御系統施設の関連設備とあいまって、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、炉心からの発生熱を除去できる設計とする。</p>
<p>なお、1次冷却材ポンプは電源喪失の際にも、1次冷却材流量の急速な減少を防ぎ、熱除去能力が急速に失われるのを防止できる設計とする。</p> <p>加圧器には、スプレイ弁、逃がし弁、安全弁及びヒータを設け、通常運転時の1次冷却材圧力を設定値に保ち、正常な負荷過渡変化に伴う1次冷却材の熱膨張及び収縮による圧力変化を許容範囲内に制限できる設計とする。</p>	<p>なお、1次冷却材ポンプは電源喪失の際にも、1次冷却材流量の急速な減少を防ぎ、熱除去能力が急速に失われるのを防止できる設計とする。</p> <p>加圧器には、スプレイ弁、逃がし弁、安全弁及びヒータを設け、通常運転時の1次冷却材圧力を設定値に保ち、正常な負荷過渡変化に伴う1次冷却材の熱膨張及び収縮による圧力変化を許容範囲内に制限できる設計とする。</p>
<p>2. 3. 2 加圧器安全弁及び逃がし弁の容量</p> <p>加圧器安全弁は、ばね式で背圧補償型安全弁を使用し、加圧器逃がしタンクからの背圧変動が加圧器安全弁の設定圧力に影響を与えない設計とする。加圧器安全弁の吹出圧力は、1次冷却設備の最高使用圧力に設定し、加圧器安全弁の総容量は100%負荷喪失時に主蒸気安</p> <p>2. 3. 2 加圧器安全弁及び逃がし弁の容量</p> <p>加圧器安全弁は、ばね式で背圧補償型安全弁を使用し、加圧器逃がしタンクからの背圧変動が加圧器安全弁の設定圧力に影響を与えない設計とする。加圧器安全弁の吹出圧力は、1次冷却設備の最高使用圧力に設定し、加圧器安全弁の総容量は100%負荷喪失時に主蒸気安</p>	

変更前	変更後
<p>全弁のみが作動した時の加圧器最大サージ流量以上の値とするにより、1次冷却系の圧力を最高使用圧力の1.1倍以下に抑える設計とする。</p> <p>なお、加圧器安全弁の容量の算定において、安全弁以外の過圧防止効果を有する装置である、加圧器逃がし弁の容量は考慮しない。</p> <p>なお、加圧器安全弁及び逃がし弁の吹出しラインは、加圧器逃がしタンクに接続する設計とする。</p> <p>2. 3. 3 1次冷却系の減圧に係る設備 (1) 系統構成</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち、1次冷却系の減圧のための設備、1次冷却系の減圧とあわせて炉心を冷却するための設備、蒸気発生器伝熱管破損発生時の1次冷却材の原子炉格納容器外への漏えい量を抑制するための設備、インターフェイスシステムLOCA発生時の1次冷却材の原子炉格納容器外への漏えい量を抑制するための設備並びに炉心溶融時ににおける高圧融物放出及び原子炉格納容器内素囲気直接加熱を防止するための設備として重大事故等対処設備（1次冷却系の減圧）を設ける。</p> <p>1次冷却系の減圧として、加圧器逃がし弁を使用する。</p> <p>電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水ピット及び主蒸気逃がし弁の故障等により蒸気発生器2次側による炉心冷却を用いた1次冷却系の減圧機能が喪失した場合の1次冷却系の減圧として、加圧器逃がし弁は、開操作することにより1次冷却系を減圧で</p>	

変更前	変更後
<p>(2) 環境条件等 想定される重大事故等が発生した場合に確実に作動するよう、 減圧用の弁である加圧器逃がし弁は、制御用空気が喪失した場合に 使用する窒素ポンベ(代替制御用空気供給用)及び可搬式空気圧縮機 (代替制御用空気供給用)の容量の設定も含めて、重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室から可能な設計とする。</p> <p>2. 3. 4 流路に係る設備 蒸気発生器、1次冷却材ポンプ、原子炉容器(炉心支持構造物を含む)、加圧器、1次冷却材管及び加圧器サービス管は、充てんポンプ、A格納容器スプレイポンプ、高压注入ポンプ、蓄圧タンク及び余熱除去ポンプによる重大事故等時の炉心注水時、A格納容器スプレイポンプ、恒設代替低压注水ポンプ、可搬式代替低压注水ポンプ、B充てんポンプ及び蓄圧タンクによる重大事故等時の代替炉心注水時、高压注入ポンプによる重大事故等時の高压再循環運転時並びにA格納容器スプレイポンプ及びB高压注入ポンプによる重大事故等時の代 替再循環運転時において、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等時における設計を行う。炉心支持構造物にあつては、重大事故等時に於いて、冷却材の流路としての炉心形状維持が十分確保できる強度を有する設計とする。</p>	

変更前	変更後
<p>3. 主蒸気・主給水設備</p> <p>3. 1 主蒸気安全弁及び逃がし弁の容量 主蒸気安全弁の容量は定格主蒸気流量の 1.05 倍を大気に放出することにより、負荷喪失時の蒸気発生器圧力を蒸気発生器の最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持することができる容量とし、主蒸気系統を過度の圧力上昇から保護する設計とする。</p> <p>主蒸気安全弁は、吹出し圧力を下回った後に、速やかに吹き止まる構造とする。</p> <p>主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし弁の作動後における漏えい量は、全体で $5\text{m}^3/\text{d}$ 以下（蒸気発生器 1 基当たり設定圧力相当飽和蒸気において）とする。</p>	<p>3. 主蒸気・主給水設備</p> <p>3. 1 主蒸気安全弁及び逃がし弁の容量 主蒸気安全弁の容量は定格主蒸気流量の 1.05 倍を大気に放出することにより、負荷喪失時の蒸気発生器圧力を蒸気発生器の最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持することができる容量とし、主蒸気系統を過度の圧力上昇から保護する設計とする。</p> <p>主蒸気安全弁は、吹出し圧力を下回った後に、速やかに吹き止まる構造とする。</p> <p>主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし弁の作動後における漏えい量は、全体で $5\text{m}^3/\text{d}$ 以下（蒸気発生器 1 基当たり設定圧力相当飽和蒸気において）とする。</p> <p>3. 2 蒸気発生器 2 次側による炉心の冷却（蒸気放出）</p> <p>3. 2. 1 主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし弁による蒸気発生器 2 次側による炉心冷却</p> <p>原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達した場合において、原子炉安全保護計装盤及び原子炉トリップ遮断器の故障等により原子炉自動トリップに失敗した場合に、主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁は、ATWS 緩和設備の動作により自動起動、又は中央制御室での操作により起動した、タービン動輔助給水ポンプ及び運動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水時に動作することでより、1 次冷却系統の過圧を防止することで、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持できる設計とする。</p>

変更前	変更後
	<p>3. 2. 2 主蒸気逃がし弁による蒸気発生器2次側による炉心冷却</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち、蒸気発生器伝熱管破損発生時の1次冷却材の原子炉格納容器外への漏えい量及びインターフェイスシステムLOCA発生時の1次冷却材の原子炉格納容器外への漏えい量を抑制するための設備として重大事故等対処設備(1次冷却系の減圧)並びに原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち、炉心を冷却し、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備及び最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送するための設備として重大事故等対処設備(蒸気発生器2次側による炉心冷却)を設ける。</p> <p>1次冷却系の減圧及び蒸気発生器2次側による炉心冷却として、主蒸気逃がし弁を使用する。</p> <p>運転中及び運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による余熱除去機能が喪失した場合、海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合並びに全交流動力電源が喪失した場合を想定した蒸気発生器2次側による炉心冷却として、主蒸気逃がし弁を開操作することで蒸気発生器2次側での除熱により最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>また、主蒸気逃がし弁は、現場での人力による弁の操作ができる設計とする。</p> <p>(2) 多様性、位置的分散 主蒸気逃がし弁はハンドルを設け、手動操作とすることにより、海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプを使用した最終ヒートシンクへの熱の輸送に対して、多様性を持った駆動源により駆動できる設計とする。 また、主蒸気逃がし弁は制御建屋内の原子炉補機冷却水ポンプと異なる区画に設置することで、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(3) 独立性 主蒸気逃がし弁による蒸気発生器2次側冷却について、「(2) 多様性、位置的分散」で示した機器の多様性及び系統の独立並びに位置的分散によって、海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプを使用した設計基準事故対処設備に対して重大事故等対処設備としての独立性を持つ設計とする。</p> <p>(4) 環境条件等 想定される重大事故等が発生した場合に確実に作動するよう、減圧用の弁である主蒸気逃がし弁は、制御用空気が喪失した場合の手動操作も含めて、重大事故等時ににおける原子炉周辺建屋内の環境条件を考慮した設計とする。主蒸気逃がし弁は、インターフェイスシステムLOCA時及び蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離</p>	

変更前	変更後
<p>失敗時に使用する設備であるため、インターフェイスシステムLOCA時の環境影響を受けない原子炉周辺建屋内の区画に設置し、蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗時の環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室から可能な設計及び設置場所での手動ハンドルの操作により可能な設計とする。</p> <p>3. 3 主蒸気逃がし弁の機能回復 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち、主蒸気逃がし弁の機能回復のための設備で窒素ボンベ等の可搬型重大事故防止設備と同等以上の効果を有する措置として重大事故等対処設備（主蒸気逃がし弁の機能回復）を設ける。 全交流動力電源及び常設直流電源系統が喪失した場合を想定した主蒸気逃がし弁の機能回復として、主蒸気逃がし弁は、現場において可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベ等を接続すると同等以上の作業の迅速性、駆動軸を専用工具を用いて人力で直接操作することによる操作の確実性及び空気作動に対する多様性を有するため、手動設備として設計する。</p> <p>3. 4 原子炉自動トリップ失敗時の主蒸気隔離弁の動作 原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達した場合において、原子炉安全保護計装盤及び原子炉トリップ遮断器の故障等により原子炉自動トリップに失敗した場合の原子炉出力抑制として設けられたATWS緩和設備の作動、又は中央制御室での操作により主蒸気隔離弁は閉止し、原子炉出力を抑制できる設計とする。</p>	

変更前	変更後
<p>3. 5 流路に係る設備 主蒸気管は、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>4. 余熱除去設備 4. 1 余熱除去設備の機能 発電用原子炉を停止した場合において、燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するためには必要なパラメータが設計値を超えないようにするため、原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去することができる設備として余熱除去設備を設ける設計とする。</p>	<p>3. 5 流路に係る設備 主蒸気管は、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>4. 余熱除去設備 4. 1 余熱除去設備の機能 発電用原子炉を停止した場合において、燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するためには必要なパラメータが設計値を超えないようにするため、原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去することができる設備として余熱除去設備を設ける設計とする。</p> <p>余熱除去設備は、保安規定に定める原子炉冷却材圧力バウンダリの冷却速度の制限値 ($55^{\circ}\text{C}/\text{h}$) を超えない速さで、炉心の崩壊熱と頭熱を除去するように設計する。</p> <p>また、重大事故等時に使用する設計基準事故対処設備として、1次冷却系の圧力が低下し余熱除去系統が使用可能となつた場合の余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器があり、多様性、位置的分散等以外の重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>4. 2 インターフェイスシステムLOCA時の余熱除去系の隔離 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち、イン</p>

変更前	変更後
	<p>ターフェイスシステムLOCA発生時の1次冷却材の原子炉格納容器外への漏えい量を抑制するための設備として重大事故等対処設備(1次冷却系の減圧)を設ける。</p> <p>インターフェイスシステムLOCA時ににおいて、余熱除去系の隔壁に使用する余熱除去ポンプ入口弁(個数2)は、遠隔駆動機構を用いることで離れた場所から弁駆動機構を介して遠隔操作できる設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備</p> <p>5. 1 非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備の機能 非常に炉心冷却設備は、工学的安全施設の一設備で、蓄圧注入系、高压注入系及び低圧注入系から構成し、1次冷却材を喪失した場合においても、直ちに蓄圧タンク及び燃料取替用水ピットのほう酸水を原子炉容器内に注水して炉心の冷却を行い、燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できる設計とするとともに、燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生じない設計とする。また、燃料取替用水ピットの貯留水がなくなる前に、格納容器再循環サンプにたまつたほう酸水を再循環して原子炉容器内に注入することができる設計とする。これらの系統は、それぞれ2回路相当の系統構成とする。</p> <p>非常に炉心冷却設備は、設置(変更)許可を受けた運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の評価条件を満足する設計とする。</p>	<p>5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備</p> <p>5. 1 非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備の機能 非常に炉心冷却設備は、工学的安全施設の一設備で、蓄圧注入系、高压注入系及び低圧注入系から構成し、1次冷却材を喪失した場合においても、直ちに蓄圧タンク及び燃料取替用水ピットのほう酸水を原子炉容器内に注水して炉心の冷却を行い、燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できる設計とするとともに、燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生じない設計とする。また、燃料取替用水ピットの貯留水がなくなる前に、格納容器再循環サンプにたまつたほう酸水を再循環して原子炉容器内に注入することができる設計とする。これらの系統は、それぞれ2回路相当の系統構成とする。</p> <p>非常に炉心冷却設備は、設置(変更)許可を受けた運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の評価条件を満足する設計とする。</p> <p>また、蓄圧注入系の蓄圧タンクの保持圧力及び保有水量が、運転上の制限を満足するようにより管理する。</p> <p>非常に炉心冷却設備の格納容器再循環サンプを水源とするポンプは、原子炉容器内又は原子炉格納容器内の圧力、水位、温度及び配管圧損並びに冷却材中の異物の影響について、「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係る過装備等について(内規)」(平成20・02・12原院第5号(平成20年2月27日原子力安全・保安院制定))による過装備の性能評価により、予想される最</p>

変更前	変更後
<p>も小さい有効吸込水頭においても、正常に機能する能力を有する設計とする。</p> <p>非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の燃料取替用水ピットを水源とする設計基準事故対処設備のポンプは、燃料取替用水ピットの圧力、水位及び温度により想定される最も小さい有効吸込水頭においても、正常に機能する能力を有する設計とする。</p>	<p>院制定)によるろ過装置の性能評価により、予想される最も小さい有効吸込水頭においても、正常に機能する能力を有する設計とする。</p> <p>非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の燃料取替用水ピットを水源とする設計基準事故対処設備のポンプは、燃料取替用水ピットの圧力、水位及び温度により想定される最も小さい有効吸込水頭においても、正常に機能する設計とする。</p>
<p>また、非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の燃料取替用水ピット、復水ピット又は仮設組立式水槽を水源とする重大事故等対応設備のポンプは、燃料取替用水ピット、復水ピット又は仮設組立式水槽の圧力、水位及び温度により想定される最も小さい有効吸込水頭においても、正常に機能する能力を有する設計とする。</p> <p>非常用炉心冷却設備のポンプ及び事故時に動作する弁は、機能を確認するため、発電用原子炉の運転中においてもテストラインを構成することにより、試験ができる設計とする。</p>	<p>非常用炉心冷却設備の燃料取替用水ピット、復水ピット又は仮設組立式水槽を水源とする重大事故等対応設備のポンプは、燃料取替用水ピットの圧力、水位及び温度により想定される最も小さい有効吸込水頭においても、正常に機能する能力を有する設計とする。</p> <p>非常用炉心冷却設備のポンプ及び事故時に動作する弁は、機能を確認するため、発電用原子炉の運転中においてもテストラインを構成することにより、試験ができる設計とする。</p> <p>5. 2 1次系フィードアンドブリード</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち、原子炉を冷却し、炉心の著しい損傷を防止するための設備並びに原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち、1次冷却系の減圧とあわせて炉心を冷却するための設備として重大事故等対応設備(1次冷却設備(1次冷却系のフィードアンドブリード)を設ける。</p>

変更前	変更後
<p>電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水ピット及び主蒸気逃がし弁の故障等により2次冷却系から他の除熱機能が喪失した場合の1次冷却系のファイードアンドブリードとして、燃料取替用水ピットを水源とした高压注入ポンプは、安全注入系により原子炉へのほう酸水の注水を行い、加圧器逃がし弁を開操作することでファイードアンドブリードを行う設計とする。</p> <p>5. 3 炉心注水</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち、炉心を冷却し、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備並びに原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備並びに原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち、発電用原子炉の冷却器下部の溶融炉心を冷却するための設備のうち、発電用原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止することで原子炉格納容器の破損を防止する設備として重大事故等対処設備(炉心注水)である余熱除去ポンプ、充てんポンプ、高压注入ポンプ及び蓄圧タンクを設ける。</p> <p>5. 3. 1 余熱除去ポンプによる炉心注水</p> <p>溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための炉心注水として、燃料取替用水ピットを水源とした余熱除去ポンプは、原子炉へ注水できる設計とする。</p>	

変更前	変更後
<p>5. 3. 2 充てんポンプによる炉心注水</p> <p>運転中の1次冷却材喪失事象時ににおいて、余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合及び格納容器再循環サンプクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による余熱除去機能が喪失した場合を想定した溶融炉心並びに原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための炉心注水として、燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源とした充てんポンプは、化学体積制御系により原子炉へ注水できる設計とする。</p> <p>5. 3. 3 高圧注入ポンプによる炉心注水</p> <p>運転中の1次冷却材喪失事象時ににおいて格納容器再循環サンプクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに運転停止中ににおいて余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による余熱除去機能が喪失した場合を想定した炉心注水並びに溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための炉心注水として、燃料取替用水ピットを水源とする高压注入ポンプは、安全注入系により原子炉へ注水できる設計とする。</p> <p>5. 3. 4 蓄圧タンクによる炉心注水</p> <p>運転停止中ににおいて余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による余熱除去機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した炉心注水として、蓄圧タンクは、原子炉へ注水できる設計とする。</p>	

変更前	変更後
	<p>5. 4 代替炉心注水</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち、炉心を冷却し、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備並びに原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備のうち発電用原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止することで原子炉格納容器の破損を防止する設備として重大事故等対処設備（代替炉心注水）であるB充てんポンプの自己冷却、恒設代替低圧注水ポンプ、A格納容器スプレイポンプ及び蓄圧タンク並びに可搬型重大事故防止設備（代替炉心注水）である可搬式代替低圧注水ポンプを設ける。また、炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、常設重大事故防止設備（代替炉心注水）であるB充てんポンプの自己冷却、恒設代替低圧注水ポンプを設ける。</p> <p>5. 4. 1 充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>運転中の1次冷却材喪失事象時ににおいて全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに運転停止中に運転停止中の代替炉心注水及び原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定し</p>

変更前	変更後
<p>た代替炉心注水として、燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源とするB充てんポンプは、自己冷却ラインを用いることにより運転でき、原子炉へ注水できる設計とする。B充てんポンプは、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。</p> <p>(2) 多様性、位置的分散</p> <p>代替炉心注水時においてB充てんポンプは、設計基準事故対処設備としての電源に対して多様性を持った空冷式非常用発電装置から給電でき、自己冷却でき、かつ安全注入系統を介さず化学液体制御系を用いて原子炉に注水できることで、余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプを使用した炉心注水に対して多様性を持つ設計とする。</p> <p>B充てんポンプは、原子炉周辺建屋内の余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプと異なる区画に設置することで、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>B充てんポンプの自己冷却は、B充てんポンプ出口配管から分歧した自己冷却ラインによりB充てんポンプを冷却できることで、海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプを使用する補機冷却に対して多様性を持つ設計とする。</p> <p>B充てんポンプは、原子炉周辺建屋内に設置することで、制御建屋内の原子炉補機冷却水ポンプ及び屋外の海水ポンプと位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(3) 独立性</p> <p>B充てんポンプを使用した代替炉心注水配管)は、高压注入ポンプ</p>	

変更前	変更後
<p>及び余熱除去ポンプを使用した系統に対して独立した設計とする。</p> <p>B充てんポンプを使用した代替炉心注水については「(2)多様性、位置的分散」で示した系統の多様性及び位置的分散によって、高压注入ポンプ及び余熱除去ポンプを使用した設計基準事故対処設備に対して、重大事故等対処設備としての独立性を持つ設計とする。</p> <p>5. 4. 2 恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>運転中の1次冷却材喪失事象時ににおいて、余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循環サンプルスクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合、運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による余熱除去機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した代替炉心注水及び発電用原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための代替炉心注水として、燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源とした恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系と余熱除去系間の連絡ラインを介して原子炉へ注水できる設計とする。恒設代替低圧注水ポンプは、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合においても代替電源設備である空冷式非常用発電装置より、代替所内電気設備変圧器を経由して給電できる設計とする。</p>	

変更前	変更後
	<p>(2) 多様性、位置的分散</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプを使用した代替炉心注水は、空冷式非常用発電装置からの独立した電源供給ラインから給電することにより、余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプによる炉心注水に対しても、多様性を持った電源により駆動できる設計とする。また、燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源とすることで、燃料取替用水ピットを水源とする余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプを使用した炉心注水に対して異なる水源を持つ設計とする。</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉周辺建屋内の余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプと異なる区画に設置し、復水ピットは、原子炉周辺建屋内の燃料取替用水ピットと異なる区画に設置することで、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプ、燃料取替用水ピット及び復水ピットを使用した代替炉心注水は、燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源として、格納容器再循環サンプクリーン及び格納容器再循環サンプを水源とする余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプを使用した再循環運転並びにA格納容器スプレイポンプを使用した代替再循環運転に対して異なる水源を持つ設計とする。</p> <p>燃料取替用水ピット及び復水ピットは原子炉周辺建屋内に設置することで、原子炉格納容器内の格納容器再循環サンプスクリーン及び格納容器再循環サンプと位置的分散を図る設計とする。</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプを使用した代替炉心注水は、空冷式非常用発電装置からの独立した電源供給ラインから給電することによ</p>

変更前	変更後
<p>り、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器を使用した余熱除去機能に 対して、多様性を持った電源により駆動できる設計とする。</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプは、原子炉周辺建屋内の余熱除去ポンプ 及び余熱除去冷却器と異なる区画に設置することで、位置的分散を 図る設計とする。</p> <p>(3) 独立性</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプを使用した代替炉心注水管は、水源か ら安全注入配管との合流点までの系統について、高压注入ポンプ及 び余熱除去ポンプを使用した系統に対して独立した設計とする。</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプを使用した代替炉心注水については、 「(2)多様性、位置的分散」で示した系統の多様性及び位置的分散に よって、高压注入ポンプ及び余熱除去ポンプを使用した設計基準事 故対処設備に対して、重大事故等対処設備としての独立性を持つ設 計とする。</p> <p>(4) 悪影響防止</p> <p>代替炉心注水に使用するA格納容器スプレイポンプ、燃料取替用 水ピット、A格納容器スプレイ冷却器、復水ピット、B充てんポンプ 及び再生熱交換器は、弁操作等によって、通常時の系統構成から重大 事故等対処設備としての系統構成をすることで、他の設備に悪影響 を及ぼさない設計とする。また、放射性物質を含む系統と含まない系</p>	

変更前	変更後
	<p>系統を区分するため、通常運転時には燃料取替用水ピットと復水ピットと及び化学体積制御系と原子炉補機冷却水系をディスタンスピースで分離する設計とする。</p> <p>(5) 操作性の確保</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプ、燃料取替用水ピット及び復水ピットを使用した代替炉心注水を行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切り替えられる設計とする。また、重大事故等時の代替格納容器スプレイを行う系統構成から代替炉心注水を行う系統構成への切替えについても、中央制御室の制御盤又はS A 監視操作盤での電動弁操作にて速やかに切り替えられる設計とする。切替えに伴うディスタンスピースの取替え作業については、一般的に使用される工具を用いて確実に取替えが可能な設計とする。恒設代替低圧注水ポンプは、現場の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。</p> <p>5. 4. 3 格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</p> <p>運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による余熱除去機能が喪失した場合の代替炉心注水及び発電用原子炉の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するため</p>

変更前	変更後
<p>5. 4. 4 可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>運転中の1次冷却材喪失事象時において余熱除去ポンプ、高圧注入ポンプ及び燃料取替用水ピットの故障等により炉心注水機能が喪失した場合、格納容器再循環サンプルクリーン閉塞の兆候が見られた場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合、運転停止中において余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による余熱除去機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した代替炉心注水として、送水車により海水を補給した仮設組立式水槽を水源とする可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系と余熱除去系間の連絡ラインを介して原子炉へ注水できる設計とする。</p> <p>全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合においても可搬式代替低圧注水ポンプは駆動源を電源車（可搬式代替低圧注水泵用）から給電できる設計とする。</p> <p>(2) 多様性、位置的分散</p> <p>可搬式代替低圧注水ポンプを使用した代替炉心注水は、可搬式代替低圧注水ポンプを専用の発電機である空冷式の電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）から給電することにより、余熱除去ポンプ及び</p>	

変更前	変更後
<p>余熱除去冷却器を使用した余熱除去機能、余熱除去ポンプ、充てんポンプ及び高圧注入ポンプによる炉心注水並びにA格納容器スプレイポンプ、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水に対しても多様性を持つた電源により駆動できる設計とする。また、送水車により海水を補給した仮設組立式水槽を水源とすることで、燃料取替用水ピットを水源とする余熱除去ポンプ及び燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源とする充てんポンプを使用した炉心注水、燃料取替用水ピットを水源とするA格納容器スプレイポンプを使用した代替炉心注水、燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源とする恒設代替低圧注水ポンプを使用した代替炉心注水及び燃料取替用水ピットを水源とする高压注入ポンプを使用した炉心注水に対して異なる水源を持つ設計とする。</p> <p>可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）、送水車及び仮設組立式水槽は、原子炉周辺建屋内の燃料取替用水ピット、復水ピット、余熱除去ポンプ、充てんポンプ、A格納容器スプレイポンプ、恒設代替低圧注水ポンプ及び高压注入ポンプ並びに原子炉格納容器内の蓄圧タンクと屋外の離れた位置に分散して保管及び設置することで、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>可搬式代替低圧注水ポンプの接続箇所は、原子炉周辺建屋の異なる面の隣接しない位置に、適切な離隔距離をもつて複数箇所設置する設計とする。</p> <p>可搬式代替低圧注水ポンプ、送水車及び仮設組立式水槽を使用した代替炉心注水は、送水車により海水を補給した仮設組立式水槽を</p>	

変更前	変更後
	<p>水源とすることで、格納容器再循環サンプルクリーン及び格納容器再循環サンプルを水源とする余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプを用いた再循環運転、A格納容器スプレイボンブを使用した代替再循環運転、燃料取替用水ピットを水源とする充てんポンプを使用した炉心注水、燃料取替用水ピットを水源とするA格納容器スプレイボンブを使用した代替炉心注水、燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源とする恒設代替低圧注入ポンプを使用した代替炉心注水及び燃料取替用水ピットを水源とする高压注入ポンプを使用した炉心注水に対して異なる水源を持つ設計とする。</p> <p>仮設組立式水槽及び送水車は、原子炉周辺建屋内の燃料取替用水ピット及び復水ピット並びに原子炉格納容器内の格納容器再循環サンプルクリーン及び格納容器再循環サンプルと屋外の離れた位置に分散して保管及び設置することで、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(3) 独立性 可搬式代替低圧注入ポンプを使用した代替炉心注入配管は、水源から安全注入配管との合流点までの系統について、高压注入ポンプ及び余熱除去ポンプを使用した系統に対して独立した設計とする。</p> <p>可搬式代替低圧注入ポンプを使用した代替炉心注入水については、「(2) 多様性、位置的分散」で示した系統の多様性及び位置的分散によって、高压注入ポンプ及び余熱除去ポンプを使用した設計基準事故対処設備に対して、重大事故等対応設備としての独立性を持つ設計とする。</p>

変更前	変更後
<p>5. 4. 5 蓄圧タンクによる代替炉心注水</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>運転停止中において全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した代替炉心注水として、蓄圧タンクは、原子炉へ注水できる設計とする。</p> <p>(2) 多様性、位置的分散</p> <p>蓄圧タンクを使用した代替炉心注水は、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器を使用した余熱除去機能に対して多様性を持つ設計とする。</p> <p>蓄圧タンクは、原子炉格納容器内に設置することで、原子炉周辺建屋内の余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器及び制御建屋内の原子炉補機冷却水ポンプ並びに屋外の海水ポンプと、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>蓄圧タンクを使用した代替炉心注水は、燃料取替用水ピットを水源とする余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプを使用した炉心注水に対して水源を持つ設計とする。</p> <p>5. 5 再循環運転</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち、炉心を冷却し、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備並びに重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち、設計基準事故対処設備及び重大事故等対</p>	

変更前	変更後
	<p>処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するための設備として重大事故等対処設備（再循環運転）である高圧注入ポンプを設ける。</p> <p>5. 5. 1 高圧注入ポンプによる再循環運転</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>運転中の1次冷却材喪失事象時において、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備の低圧再循環運転による炉心冷却機能が喪失した場合並びに運転停止中ににおいて余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去設備による余熱除去機能が喪失した場合の高圧再循環運転として、格納容器再循環ポンプを水源とした高圧注入ポンプは、安全注入系により高圧再循環運転できる設計とする。格納容器再循環サンプルスクリーンは、非常用炉心冷却設備のポンプ及び格納容器スプレイポンプの有効吸込水頭を確保できる設計とする。</p> <p>(2) 多重性</p> <p>高压注入ポンプを使用した高圧再循環運転は、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器による低圧再循環運転に対して多重性を持つ設計とする。</p> <p>5. 6 代替再循環運転</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち、炉心を冷却し、炉心の著しい損傷及び原子炉格納</p>

変更前	変更後
	<p>容器の破損を防止するための設備並びに重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち、設計基準事故対処設備及び重大事故対処設備に対して重大事故等の収束に必要な十分な量の水を供給するための設備として重大事故等対処設備（代替再循環運転）であるA格納容器スプレイポンプ及びB高压注入ポンプの代替補機冷却を設ける。</p> <p>5. 6. 1 格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>運転中の1次冷却材喪失事象時ににおいて余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器及び高压注入ポンプ格納容器再循環サンプ側入口格納容器隔離弁の故障等により余熱除去設備の低圧再循環運転による炉心冷却機能が喪失した場合、運転停止中ににおいて余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の故障等により余熱除去ポンプ及び高压注入ポンプの故障等により再循環機能が喪失した場合の代替再循環運転として、格納容器再循環サンプを水源としたA格納容器スプレイポンプは、A格納容器スプレイ冷却器及びA格納容器スプレイポンプ再循環サンプ側入口格納容器隔離弁を介して代替再循環運転できる設計とする。格納容器再循環サンプスクリーンは、非常用炉心冷却設備のポンプ及び格納容器スプレイポンプの有効吸込水頭を確保できる設計とする。</p> <p>(2) 多重性</p> <p>A格納容器スプレイポンプ、A格納容器スプレイ冷却器及びA格</p>

変更前	変更後
	<p>納容器スプレイポンプ再循環サンプ側入口格納容器隔離弁による代替再循環運転は、A格納容器スプレイポンプ、A格納容器スプレイ冷却器及びA格納容器スプレイポンプ再循環サンプ側入口格納容器隔離弁により再循環運転できることで、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、高压注入ポンプ格納容器再循環サンプ側入口格納容器隔離弁及び高压注入ポンプによる再循環運転に対して多重性を持つ設計とする。</p> <p>5. 6. 2 高圧注入ポンプ（海水冷却）による高压代替再循環運転運転中の1次冷却材喪失事象時ににおいて全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに運転停止中ににおいて全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合を想定した高压代替再循環運転として、海を水源とする大容量ポンプ（3・4号機共用（以下同じ。））は、A、B海水ストレーナブローバイパス（A海水供給管マンホールと可搬型ホースを接続することで原子炉補機冷却水系に海水を直接供給し、代替補機冷却ができる設計とする。格納容器再循環サンプを水源としたB高压注入ポンプは、代替補機冷却を用いることで高压代替再循環運転ができ、原子炉格納容器内の冷却とあわせて原子炉を冷却できる設計とする。格納容器再循環サンプスクリーンは、非常用炉心冷却設備のポンプ及び格納容器スプレイポンプの有効吸込水頭を確保できる設計とする。</p> <p>高压代替再循環運転時においてB高压注入ポンプは、設計基準事故対処設備としての電源に対して多様性を持った代替電源設備から</p>

変更前	変更後
	<p>給電できる設計とする。</p> <p>5. 7 原子炉格納容器スプレイ 炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉容器に残存溶融デブリが存在する場合、原子炉格納容器水張り（格納容器スプレイ）により残存溶融デブリを冷却し、原子炉格納容器の破損を防止するための設備として重大事故等対処設備（格納容器スプレイ及び代替格納容器スプレイ）である格納容器スプレイポンプ、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを設ける。</p> <p>5. 7. 1 格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器スプレイ 格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピットを水源とする格納容器スプレイポンプは、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。</p> <p>5. 7. 2 恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ (1) 系統構成 代替格納容器スプレイとして、燃料取替用水ピット又は復水ピットを水源とする恒設代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。恒設代替低圧注水ポンプは、空冷式非常用発電装置より代替所内電気設備変圧器を経由して給電できる設計とする。</p>

変更前	変更後
	<p>(2) 悪影響防止</p> <p>代替炉心注水に使用する恒設代替低圧注水ポンプ、燃料取替用水ピット及び復水ピットは、弁操作等によって、通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。代替格納容器スプレイを行う系統構成から代替炉心注水を行う系統構成への切替えの際においても、他の設備に悪影響を及ぼさないように、中央制御室での電動弁操作により系統構成が可能な設計とする。</p> <p>(3) 操作性の確保</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプ、燃料取替用水ピット及び復水ピットを使用した残存溶融デブリを冷却するため代替格納容器スプレイを行う系統は、重大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切り替えられる設計とする。また、重大事故等時の代替格納容器スプレイを行う系統構成から代替炉心注水を行う系統構成への切替えについても、電動弁操作にて速やかに切り替えられる設計とする。切替えに伴うディスタンスピースの取替え作業については、一般的に使用される工具を用いて確実に取替えが可能な設計とする。恒設代替低圧注水ポンプは、現場の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。</p> <p>5. 7. 3 可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ</p>

変更前	変更後
	<p>(1) 系統構成 代替格納容器スプレイとして、送水車により海水を補給した仮設組立式水槽を水源とする可搬式代替低圧注水ポンプは、格納容器スプレイ系を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレイリングのスプレイノズルより注水できる設計とする。</p> <p>(2) 悪影響防止 代替格納容器スプレイに使用する恒設代替低圧注水ポンプ、燃料取替用水ピット、復水ピット、可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車(可搬式代替低圧注水ポンプ用)、送水車及び仮設組立式水槽は、弁操作等によって、残存溶融デブリ冷却のために代替炉心注水を行う系統から代替格納容器スプレイを行いう系統への切替えの際ににおいても、他の設備に悪影響を及ぼさないよう、中央制御室での電動弁操作により系統構成が可能な設計とする。</p> <p>(3) 操作性の確保 可搬式代替低圧注水ポンプ、送水車及び仮設組立式水槽を使用した代替炉心注水を行う系統及び残存溶融デブリを冷却するために代替格納容器スプレイを行いう系統は、重大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から弁操作等にて速やかに切り替えられる設計とする。</p> <p>5. 8 その他炉心注入設備等 原子炉冷却材圧力バウンダリ高压時に発電用原子炉を冷却するた</p>

変更前	変更後
<p>めの設備のうち、重大事故等時に使用する設計基準事故対処設備として、蓄圧タンク、蓄圧タンク出口弁、高压注入ポンプ、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、格納容器、格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプスクリーンがあり、多様性、位置的分散等以外の重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>5. 9 水源</p> <p>重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するための設備として重大事故等対処設備(仮設組立式水槽への供給、復水ピットへの補給、復水ピットから燃料取替用水ピットへの補給)及び代替水源を設ける。</p> <p>5. 9. 1 仮設組立式水槽への供給</p> <p>仮設組立式水槽への供給として、仮設組立式水槽は海を水源として水源からの移送ルートを確保する。海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して仮設組立式水槽へ水を供給できる設計とする。送水車燃料タンクへの燃料補給は、軽油ドラム缶(3・4号機共用(以下同じ。))より補給できる設計とする。</p> <p>5. 9. 2 可搬式代替低压注水ポンプの水源</p>	

変更前	変更後
<p>重大事故等により、炉心注水及び格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水ピットが枯渇又は破損した場合の代替手段である可搬式代替低压注水ポンプによる代替炉心注水及び代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である仮設組立式水槽を使用する。</p> <p>5. 9. 3 復水ピットへの補給 重大事故等により、復水ピットが枯渇した場合の復水ピットへの補給として、復水ピットは複数の代替淡水源（No. 2、3 淡水タンク（1・2・3・4号機共用（以下同じ。））及び海を水源として各水源からの移送ルートを確保する。海を水源とした送水車は、可搬型ホースを介して復水ピットへ水を補給できる設計とする。送水車燃料タンクへの燃料補給は、軽油ドラム缶より補給できる設計とする。</p> <p>5. 9. 4 復水ピットから燃料取替用水ピットへの補給 重大事故等により、炉心注水及び格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水ピットが枯渇した場合の復水ピットから燃料取替用水ピットへの補給として、復水ピットは、復水ピットへ水頭圧にて補給できる設計とする。</p> <p>5. 9. 5 1次冷却系のフィードアンドブリードの水源 重大事故等により、蒸気発生器2次側への注水手段の水源となる復水ピットが枯渇又は破損した場合の代替手段である1次冷却系のフィードアンドブリードの水源として、代替水源である燃料取替用</p>	

変更前	変更後
<p>水ピットを使用する。</p> <p>5. 9. 6 恒設代替低圧注水ポンプ及び充てんポンプの水源重大事故等により、炉心注水の水源となる燃料取替用水ピットが枯渇又は破損した場合の代替手段である恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水及び充てんポンプによる代替炉心注水の水源として、代替水源である復水ピットを使用する。 重大事故等により、格納容器スプレイの水源となる燃料取替用水ピットが枯渇又は破損した場合の代替手段である恒設代替低圧注水泵による代替格納容器スプレイの水源として、代替水源である復水ピットを使用する。</p> <p>5. 9. 7 代替水源 復水ピット枯渇時における代替淡水源として、No. 2、3淡水タンクを確保する。また、海を水源として使用できる設計とする。</p> <p>燃料取替用水ピット枯渇又は破損時ににおける炉心注水のための代替淡水源として、1次系純水タンク、ほう酸タンク、No. 2淡水タンク及び復水ピットを確保する。また、海を水源として使用できる設計とする。</p> <p>燃料取替用水ピット枯渇時における炉心注水のための代替淡水源として、1次系純水タンク、ほう酸タンク、No. 2、3淡水タンク及び復水ピットを確保する。また、海を水源として使用できる設計とする。</p>	

変更前	変更後
	<p>燃料取替用水ピット枯渇又は破損時における格納容器スプレイのための代替淡水源として、No. 2 淡水タンク及び復水ピットを確保する。また、海を水源として使用できる設計とする。</p> <p>燃料取替用水ピット枯渇時における格納容器スプレイのための代替淡水源として、1 次系純水タンク、ほう酸タンク、No. 2、3 淡水タンク及び復水ピットを確保する。また、海を水源として使用できる設計とする。</p> <p>代替水源からの移送ルートを確保し、仮設組立式水槽、移送ホース及びポンプについて、複数箇所に分散して保管する。</p> <p>5. 10 流路に係る設備</p> <p>5. 10. 1 余熱除去冷却器</p> <p>非常用炉心冷却設備を構成する余熱除去冷却器は、余熱除去ポンプによる重大事故等時の炉心注水時において、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>5. 10. 2 再生熱交換器</p> <p>化学体積制御設備を構成する再生熱交換器は、充てんポンプによる重大事故等時の炉心注水時及びB充てんポンプによる重大事故等時の代替炉心注水時において、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p>

変更前	変更後
	<p>5. 10. 3 格納容器スプレイ冷却器 原子炉格納容器スプレイ設備を構成する格納容器スプレイ冷却器 は、A格納容器スプレイポンプによる重大事故等時の代替炉心注水 及び格納容器スプレイポンプによる重大事故等時の残存溶融デブリ 冷却のための格納容器水張り時において、設計基準事故対処設備の 一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大 事故等対処設備としての設計を行う。</p>

変更前	変更後
<p>6 . 化学体積制御設備</p> <p>6 . 1 化学体積制御設備の機能</p> <p>化学体積制御設備は、通常運転時又は原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁、1次冷却材ポンプのシール部及び原子炉冷却材圧力バウンダリから1次冷却材の小規模漏えい時に発生した1次冷却材の減少分を自動的に補給し、1次冷却設備中の1次冷却材保有量を適正に調整するとともに、1次冷却材中の核分裂生成物及び腐食生成物の不純物を除去し、1次冷却材の水質及び放射性物質の濃度を発電用原子炉施設の運転に支障を及ぼさない値以下に保つことができる設計とする。</p> <p>なお、保安規定に水質の制限値を定めることにより、1次冷却材の水質を管理する。</p> <p>また、1次冷却設備の腐食を防止するために、1次冷却材中に腐食抑制剤を添加できる設計とともに、反応度制御のための1次冷却材中のほう素濃度調整及び1次冷却材ポンプへの軸封水の供給が可能な設計とする。</p>	<p>6 . 化学体積制御設備</p> <p>6 . 1 化学体積制御設備の機能</p> <p>変更なし</p>
<p>6 . 2 1次冷却材処理設備</p> <p>放射性物質を含む1次冷却材を通常運転時において1次冷却系統外に排出する場合のうち、1次冷却材低温側配管から抽出し化学体積制御設備を介して排出する場合は、降温した後に体積制御タンク入口ラインより液体廃棄物処理設備へ導く設計とし、1次冷却材ポンプNo. 2及びNo. 3 シールリークオフ等の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器の運転に伴い排出する場合は、放射性廃棄</p>	<p>6 . 2 1次冷却材処理設備</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>物を一時的に貯蔵するタンクを介して液体廃棄物処理設備へ導く設計とする。</p> <p>7. 原子炉補機冷却設備</p> <p>7. 1 原子炉補機冷却設備の機能</p> <p>最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備である原子炉補機冷却水設備は、原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱及び重要安全施設において原子炉補機から発生した熱を除去することができるよう設計するとともに、津波、溢水又は発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある人為的な事象に対して安全性を損なわない設計とする。</p> <p>また、発電用原子炉停止時に、余熱除去設備により除去された原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱及び重要安全施設において原子炉補機から発生した熱を、空冷式非常用発電装置から電気の供給が開始されるまでの間の全交流動力電源喪失時を除いて、最終的な熱の逃がし場へ輸送が可能な設計とする。</p> <p>原子炉補機冷却水設備は、余熱除去冷却器、格納容器スプレイ冷却器、使用済燃料ピット冷却器等の冷却を行うため、原子炉補機冷却水泵と、原子炉補機冷却水冷却器等を設置し、原子炉補機から発生した熱を原子炉補機冷却海水設備に伝達する設計とする。また、原子炉補機冷却水冷却器は、原子炉補機の冷却を行うために必要な伝熱容量を持たせた設計とする。</p> <p>原子炉補機冷却水設備には、系統の冷却水の体積変化、原子炉補機冷却水ポンプの発停に伴うサーボの吸収及び原子炉補機冷却水ポンプの必要有効吸込ヘッドを確保する目的で、原子炉補機冷却水サ</p>	

変更前	変更後
<p>一ジャンクをポンプの入口側に設置する。</p> <p>原子炉補機冷却海水設備は、海水ポンプを設置し、原子炉補機冷却水冷却器、空調用冷凍機、ディーゼル発電機を冷却できるように設計する。</p> <p>また、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合において、格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプを原子炉補機冷却水系に接続することで、サンプリングガスを冷却するための原子炉補機冷却水を供給できる設計とする。</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプは、ディーゼル発電機（「重大事故等時のみ3・4号機共用」、「4号機設備、重大事故等時のみ3・4号機共用」（以下同じ。））からの給電に加えて、代替電源設備である空冷式非常用発電装置から給電できる設計とする。</p>	<p>一ジャンクをポンプの入口側に設置する。</p> <p>原子炉補機冷却海水設備は、海水ポンプを設置し、原子炉補機冷却水冷却器、空調用冷凍機、ディーゼル発電機を冷却できるように設計する。</p> <p>7.2 原子炉格納容器内自然対流冷却</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち、炉心の著しい損傷防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損防止のため原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備並びに原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち、炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備として重大事故等対処設備（格納容器内自然対流冷却）を設ける。</p>

原子炉冷却系施設	
加圧水型発電用原子炉施設に係るものを除く。）にあつては、次の事項 1.1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）基本設計方針、適用基準及び適用規格 (1) 基本設計方針 本工事における「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の適用条文に関する範囲に限る。	
変更前	変更後
用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらとの解釈による。	変更なし
第2章 個別項目 7. 原子炉補機冷却設備 7. 2 原子炉格納容器内自然対流冷却 (1) 系統構成	第2章 個別項目 7. 原子炉補機冷却設備 7. 2 原子炉格納容器内自然対流冷却 (1) 系統構成 原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち、炉心の著しい損傷防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損防止のため原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備並びに原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち、炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備として重大事故等対処設備（格納容器内自然対流冷却）を設ける。 1次冷却材喪失事象時ににおいて、格納容器スプレイボンブ、格納容器スプレイ冷却器及び格納容器スプレイボンブ再循環サンプ側入口

変更前	変更後
<p>格納容器隔離弁の故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合並びに1次冷却材喪失事象時に格納容器スプレイボンブ及び燃料取替用水ピケットの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合の格納容器内自然対流冷却として、海水ポンプを用いてA原子炉補機冷却水冷却器へ海水を通水するとともに、原子炉補機冷却水の沸騰防止のため、原子炉補機冷却水サーチタンクに窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サーチタンク加圧用）を接続して窒素加圧し、A、B原子炉補機冷却水ボンブによりA、D格納容器再循環ユニットへ原子炉補機冷却水を通水できる設計とする。</p> <p>(2) 位置的分散</p> <p>格納容器内自然対流冷却において使用するA、B原子炉補機冷却水ボンブ、A原子炉補機冷却水冷却器は制御建屋内に設置し、原子炉補機冷却水サーチタンク及び窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サーチタンク加圧用）は原子炉周辺建屋内の格納容器スプレイボンブ、格納容器スプレイ冷却器及び格納容器スプレイボンブ再循環サンプ側入ロ格納容器隔離弁と異なる区画に設置し、海水ポンプは原子炉周辺建屋内の燃料取替用水ピケットと屋外の離れた位置に設置することで、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(3) 独立性</p> <p>格納容器内自然対流冷却において使用する原子炉補機冷却水系は、格納容器スプレイボンブを使用した系統に対して独立した設計</p>	

変更前	変更後
<p>7. 3 大容量ポンプによる原子炉格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷却</p> <p>とする。</p>	<p>7. 3 大容量ポンプによる原子炉格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷却</p> <p>とする。</p>
<p>最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送するための設備として重大事故等対処設備（格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷却）、原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち、炉心の著しい損傷防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損防止のため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備並びに原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち、炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備として重大事故等対処設備（格納容器内自然対流冷却）を設ける。</p>	<p>最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送するための設備として重大事故等対処設備（格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷却）、原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち、炉心の著しい損傷防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器の破損防止のため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備並びに原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち、炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備として重大事故等対処設備（格納容器内自然対流冷却）を設ける。</p> <p>7. 3. 1 大容量ポンプによる原子炉格納容器内自然対流冷却</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、全交流動力電源が喪失した場合における1次冷却材喪失事象時、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合を想定した格納容器内自然対流冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、A、B海水ストレーナブロー配管又はA海水供給母管マンホールと</p>

変更前	変更後
<p>可搬型ホース（3・4号機共用（以下同じ。））を接続することで、原子炉補機冷却水系を介して、A、D格納容器再循環ユニットへ海水を直接供給できる設計とする。</p> <p>大容量ポンプの燃料は、大容量ポンプ燃料タンク（3・4号機共用（以下同じ。））に貯蔵する。</p> <p>（2）多様性、位置的分散</p> <p>格納容器内自然対流冷却に使用する大容量ポンプの駆動源は、水冷式のディーゼル駆動とすることで、ディーゼル発電機を使用した電源に対して多様性を持つ設計とする。</p> <p>大容量ポンプは、原子炉周辺建屋内のディーゼル発電機と屋外の離れた位置に分散して保管及び設置することで、位置的分散を図る設計とする。</p>	<p>可搬型ホース（3・4号機共用（以下同じ。））を接続することで、原子炉補機冷却水系を介して、A、D格納容器再循環ユニットへ海水を直接供給できる設計とする。</p> <p>大容量ポンプの燃料は、大容量ポンプ燃料タンク（3・4号機共用（以下同じ。））に貯蔵する。</p> <p>（2）多様性、位置的分散</p> <p>格納容器内自然対流冷却に使用する大容量ポンプの駆動源は、水冷式のディーゼル駆動とすることで、ディーゼル発電機を使用した電源に対して多様性を持つ設計とする。</p> <p>大容量ポンプは、原子炉周辺建屋内のディーゼル発電機と屋外の離れた位置に分散して保管及び設置することで、位置的分散を図る設計とする。</p>
<p>（3）独立性</p> <p>格納容器内自然対流冷却において使用する原子炉補機冷却水系は、格納容器スプレイポンプを使用した系統に対して独立した設計とする。</p>	<p>（3）独立性</p> <p>格納容器内自然対流冷却において使用する原子炉補機冷却水系は、格納容器スプレイポンプを使用した系統に対して独立した設計とする。</p>
<p>7. 3. 2 大容量ポンプによる代替補機冷却</p> <p>（1）系統構成</p> <p>全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送</p>	<p>7. 3. 2 大容量ポンプによる代替補機冷却</p> <p>（1）系統構成</p> <p>全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送</p>

変更前	変更後
<p>する機能が喪失した場合を想定した代替補機冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、A、B海水ストレーナープローパー配管又はA海水供給母管マンホールと可搬型ホースを接続することで、原子炉補機冷却水系を介して、B高压注入ポンプ及び24時間経過した後の格納容器水素ガス試料冷却器の原子炉補機冷却水系へ海水を直接供給できる設計とする。</p> <p>大容量ポンプの燃料は、大容量ポンプ燃料タンクに貯蔵する。</p> <p>(2) 多様性 大容量ポンプを使用するB高压注入ポンプへの代替補機冷却却是、大容量ポンプを水冷式のディーゼル駆動とすることで、海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプを使用する補機冷却に対して多様性を持つた駆動源により駆動できる設計とする。</p>	<p>する機能が喪失した場合を想定した代替補機冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、A、B海水ストレーナープローパー配管又はA海水供給母管マンホールと可搬型ホースを接続することで、原子炉補機冷却水系を介して、B高压注入ポンプ及び24時間経過した後の格納容器水素ガス試料冷却器の原子炉補機冷却水系へ海水を直接供給できる設計とする。</p> <p>大容量ポンプの燃料は、大容量ポンプ燃料タンクに貯蔵する。</p> <p>(2) 多様性 大容量ポンプを使用するB高压注入ポンプへの代替補機冷却却是、大容量ポンプを水冷式のディーゼル駆動とすることで、海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプを使用する補機冷却に対して多様性を持つた駆動源により駆動できる設計とする。</p>

変更前	変更後
	<p>全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合並びに原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合を想定した代替補機冷却として、海を水源とする大容量ポンプは、A、B海水ストレーナープロー配管又はA海水供給母管マンホールと可搬型ホースを接続することで、原子炉補機冷却水系を介して、B高压注入ポンプ及び24時間経過した後の格納容器水素力ス試料冷却器の原子炉補機冷却水系へ海水を直接供給できる設計とする。</p> <p>大容量ポンプの燃料は、大容量ポンプ燃料タンクに貯蔵する。</p> <p>(2) 多様性 大容量ポンプを使用するB高压注入ポンプへの代替補機冷却は、大容量ポンプを水冷式のディーゼル駆動ヒーターで、海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプを使用する補機冷却に対して多様性を持った駆動源により駆動できる設計とする。</p> <p>7. 4 流路に係る設備 7. 4. 1 原子炉補機冷却水冷却器 原子炉補機冷却設備を構成するA原子炉補機冷却水冷却器は、格納容器内自然対流冷却における大容量ポンプによる原子炉補機冷却水系への海水の直接供給時に、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対応設備としての設計を行う。</p>

変更前	変更後
	<p>原子炉補機冷却設備を構成するB原子炉補機冷却水冷却器は、代替補機冷却における大容量ポンプによる原子炉補機冷却水系への海水の直接供給時に、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>7. 4. 2 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却設備を構成するC、D原子炉補機冷却水ポンプは、格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ動作時に、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p> <p>7. 4. 3 海水ストレーナ 原子炉補機冷却海水設備を構成するA、B海水ストレーナは、格納容器内自然対流冷却における海水ポンプによるA原子炉補機冷却水冷却器への海水通水時、格納容器内自然対流冷却及び代替補機冷却における大容量ポンプによる原子炉補機冷却水系への海水の直接供給時に、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。</p>

変更前	変更後
<p>8. 原子炉格納容器内の1次冷却材漏えいを監視する装置</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンドリから1次冷却材の漏えいの早期検出用として、原子炉格納容器内への漏えいに対しては、放射線管理施設の格納容器ガスモニタ、格納容器じんあいモニタ、原子炉冷却系統施設の格納容器サンプル水位計、凝縮液量測定装置、格納容器サンプル水位上昇率測定装置及び炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置を設ける設計とする。そのうち、漏えい位置を特定できない原子炉格納容器内への漏えいに対しては、蒸気分は格納容器再循環ユニット及び制御棒駆動装置冷却ユニットにより冷却され凝縮した凝縮液を、凝縮液量測定装置及び格納容器サンプル水位上昇率測定装置により、また、液体分は格納容器サンプル水位上昇率測定装置又は炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置により、1時間以内に0.23m³の漏えい量を検出する能力を有した設計とするとともに自動的に警報を発信する設計とする。</p> <p>また、1次冷却材の2次冷却系への漏えいに対しては、放射線管理施設の蒸気発生器プローダウン水モニタ、復水器空気抽出器ガスマニタ及び高感度型主蒸気管モニタを設ける。</p>	<p>8. 原子炉格納容器内の1次冷却材漏えいを監視する装置</p> <p>変更なし</p>
<p>9. 流体振動等による損傷の防止</p> <p>1次冷却系や化学体積制御系及び余熱除去系に係る容器、管、ポンプ及び弁は、1次冷却材又は2次冷却材の循環、沸騰その他の1次冷却材又は2次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の1次冷却材又は2次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けない設計とする。</p>	<p>9. 流体振動等による損傷の防止</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>流体振動による損傷防止は、設計時に以下の規定に基づく手法及び評価フローに従った設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部における流体振動評価は、日本機械学会「設計・建設規格」(JSME S NC1) PVB-3600による。 ・管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものに関する流体振動評価は、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」(JSME S012)による。 <p>温度差のある流体の混合等で生ずる温度変動により発生する配管の高サイクル熱疲労による損傷防止は、設計時に日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」(JSME S017)の規定に基づく手法及び評価フローに従った設計とする。</p>	<p>10. 主要対象設備</p> <p>原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の対象となる主要な設備について、「表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト」に示す。</p> <p>本施設の設備として兼用する場合に主要設備リストに記載されない設備については、「表2 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の兼用設備リスト」に示す。</p>

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（1/52）

設備区分	機器区分	名称	設計基準対象施設 ^(注)		重大事故等対処設備 ^(注)		変更前		変更後		
			耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	名称	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等対処設備 ^(注)
一次冷却材の循環設備	蒸気発生器	蒸気発生器	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	重大事故等機器クラス
	ポンプ	1次冷却材ポンプ	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
	加工器	加工器	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
	加工器ヒータ	加工器ヒータ	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
	安全弁及び逃がし弁	3V-RC-055、056、057	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
	主要弁	3PCV-452A、B	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
	主配管	原子炉容器出口管台～蒸気発生器入口50°。径違いエルボ	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
		蒸気発生器入口50°。径違いエルボ	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
		1次冷却材管加圧器サージ管台	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
		12B 余熱除去系出口及び安全注入管台	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
		2B 安全注入管台	S	クラス1	—	—	—	変更なし	—	常設耐震/緩和	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (2/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			耐震重要度分類	機器クラス	重大事故等対応機器等	名称	設計基準対象施設 ^(注)	重大事故等対応設備 ^(注)
主配管 一次冷却材の循環設備	蒸気発生器出口40° エルボ	S	クラス1	—	—	変更なし	機器クラス	重大事故等対応機器等
	蒸気発生器出口40° エルボ～蒸気発生器 出口90° エルボ	S	クラス1	—	—	変更なし	機器クラス	重大事故等対応機器等
	蒸気発生器出口90° エルボ	S	クラス1	—	—	変更なし	機器クラス	重大事故等対応機器等
	蒸気発生器出口90° エルボ～1次冷却材 ポンプ吸込口90° エ ルボ	S	クラス1	—	—	変更なし	機器クラス	重大事故等対応機器等
	1次冷却材ポンプ吸 込口90° エルボ	S	クラス1	—	—	変更なし	機器クラス	重大事故等対応機器等
	3B 抽出及びループド レン管台	S	クラス1	—	—	変更なし	機器クラス	重大事故等対応機器等
	2B 余剰抽出及びレ ン管台	S	クラス1	—	—	変更なし	機器クラス	重大事故等対応機器等
						—	—	—

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（3/52）

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後	
			耐震重要度分類	設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	設備基準対象施設 ^(注1)
主配管 一次冷却材の循環設備		1 次冷却材ポンプ出口～原子炉容器入口 22° 57' エルボ	S	機器クラス クラス1	—	機器クラス クラス1 常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
		原子炉容器入口22° 57' エルボ	S	機器クラス クラス1	—	機器クラス クラス1 常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
	12B 蓄圧タンク注入 管台	蓄圧タンク注入 管台	S	機器クラス クラス1	—	機器クラス クラス1 常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
	4B 加圧器スプレイ管 台	加圧器スプレイ管 台	S	機器クラス クラス1	—	機器クラス クラス1 常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
	3B 充てん管台	充てん管台	S	機器クラス クラス1	—	機器クラス クラス1 常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
	加圧器～弁3PCV-452A 及び弁3PCV-452B	加圧器～弁3V-RC-055 、弁3V-RC-056及び弁 3V-RC-057	S	機器クラス クラス1	—	機器クラス クラス1 常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
	ループ低温側1次冷 却材管分岐点及び弁 3V-CS-171～加圧器	ループ低温側1次冷 却材管分岐点及び弁 3V-CS-171～加圧器	S	機器クラス クラス1	—	機器クラス クラス1 常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
	ループ高温側1次冷 却材管分岐点～弁 3PCV-420及び弁3PCV- 430	ループ高温側1次冷 却材管分岐点～弁 3PCV-420及び弁3PCV- 430	S	機器クラス クラス1	—	機器クラス クラス1 常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
					—	—
					—	—

表 1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (4/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度 分類	機器クラス	重大事故等対処設備 (注1)	設備基準対象施設 (注1)	耐震重要度 分類	機器クラス
		弁3V-SI-082B 及び弁 3V-SI-082C ループ 高温側 1 次冷却材管 分岐ライン合流点	S	クラス1	—	—	—	—
		弁3V-SI-136A、弁3V- SI-136B、弁 3V-SI- 136C 及び弁 3V-SI- 136D ループ低温側 1 次冷却材管合流点	S	クラス1	—	—	—	—
		弁3V-SI-082A 及び弁 3V-SI-082D ループ 高温側 1 次冷却材管 合流点	S	クラス1	—	—	—	—
		弁3V-CS-166～Bルー プ低温側 1 次冷却材 管合流点	S	クラス1	—	—	—	—
		ループ低温側 1 次冷 却材管 分岐点～弁 3LCV-451 及び弁 3V- CS-301	S	クラス1	—	—	—	—
		ループ高温側 1 次冷 却材管 分岐点～加压 器	S	クラス1	—	—	常設耐震/防止 常設緩和	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(5/52)

設備区分	機器区分	変更前				変更後			
		設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)		名称	設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)
		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス		耐震重要度分類	機器クラス	
主蒸気・主給水設備	安全弁及び逃がし弁	3V-MS-526A、B、C、D 3V-MS-527A、B、C、D 3V-MS-528A、B、C、D 3V-MS-529A、B、C、D 3V-MS-530A、B、C、D	S	—	—	—	—	常設耐震/防止	—
主配管	主要弁	3V-MS-533A、B、C、D 3PCV-3610、3620、3630、3640	S	クラス2	—	—	常設耐震/防止	SAクラス2	常設耐震/防止
		3V-FW-520A、B、C、D	S	クラス2	—	—	常設耐震/防止	SAクラス2	常設耐震/防止
		格納容器貫通部(貫通部番号511、512、513、514)～弁3V-MS-530A、C前分歧点及びタービン動補助給水泵ポンプ駆動蒸気ライン分歧点	S	クラス2	—	—	常設耐震/防止	SAクラス2	常設耐震/防止

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(6/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後		重大事故等対処設備(注)	設計基準対象施設(注)	重大事故等対処設備(注)
			耐震重要度分類	機器クラス	耐震重要度分類	機器クラス			
主蒸気・主給水設備	主配管	弁3V-MS-530A、C前分岐点及びタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気ライン分岐点～弁3V-MS-533A、弁3V-MS-533B、弁3V-MS-533C及び弁3V-MS-533D	S	クラス2	S	クラス2	変更なし	常設耐震/防止	SAクラス2
		タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気ライン分岐点～弁3V-MS-575A及び弁3V-MS-575B	S	クラス2	S	クラス2	変更なし	常設耐震/防止	SAクラス2
		A、B、C、D主蒸気逃がしライン分岐点～弁3V-MS-523A、弁3V-MS-523B、弁3V-MS-523C及び弁3V-MS-523D	S	クラス2	S	クラス2	変更なし	常設耐震/防止	SAクラス2
		弁3V-MS-523A、弁3V-MS-523B、弁3V-MS-523C及び弁3V-MS-523D～弁3PCV-3610、弁3PCV-3620、弁3PCV-3630及び弁3PCV-3640	S	クラス3	S	クラス3	変更なし	常設耐震/防止	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(7/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後					
			設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対応設備 ^(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対応設備 ^(注1) 機器クラス			
主蒸気・主給水設備	主配管	弁3V-FW-520A、弁3V-FW-520B、弁3V-FW-520C 及び弁3V-FW-520D～補助給水ライ ン合流点 補助給水ライン合流 点～格納容器貫通部(貫通部番号501、502 、503、504) 弁3V-FW-574A、弁3V-FW-574B、弁3V-FW-574C 及び弁3V-FW-574D～補助給水ライ ン合流点 蒸気発生器～格納容 器貫通部(貫通部番号 511、512、513、514) 格納容器貫通部(貫通 部番号501、502、503 、504)～蒸気発生器	S	クラス2	—	—	変更なし	—	常設耐震/防止	SAクラス2
			S	クラス2	—	—	変更なし	—	常設耐震/防止	SAクラス2
			S	クラス2	—	—	変更なし	—	常設耐震/防止	SAクラス2
			S	クラス2	—	—	変更なし	—	常設耐震/防止	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(8/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後				
		名称	設計基準対象施設 ^(注) 耐震重要度 分類	重大事故等 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注) 耐震重要度 分類	機器クラス	設備分類	重大事故等 機器クラス
主蒸気・主給水設備 主配管		—	—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号501)	(注) —	—	常設耐震/防止	SAクラス2
		—	—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号502)	(注) —	—	常設耐震/防止	SAクラス2
		—	—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号503)	(注) —	—	常設耐震/防止	SAクラス2
		—	—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号504)	(注) —	—	常設耐震/防止	SAクラス2
		—	—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号511)	(注) —	—	常設耐震/防止	SAクラス2
		—	—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号512)	(注) —	—	常設耐震/防止	SAクラス2
		—	—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号513)	(注) —	—	常設耐震/防止	SAクラス2
		—	—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号514)	(注) —	—	常設耐震/防止	SAクラス2

表 1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (9/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度分類	設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	名称	耐震重要度分類	機器クラス
余熱除去設備	熱交換器	余熱除去冷却器	S	機器クラス	重大事故等 機器クラス	—	変更なし	機器クラス
		ポンプ	S	クラス2	—	—	変更なし	機器クラス
	安全弁及び逃がし弁	3V-RH-042A、B	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止
		3V-RH-044A、B	S	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止
	3V-RH-002A、B	3V-RH-002A、B	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止
		3V-RH-050A、B、C、D	S	クラス1	—	—	変更なし	常設耐震/防止
	主要弁	3V-RH-051A、B	S	クラス1	—	—	変更なし	常設耐震/防止
		3PCV-420	S	クラス1	—	—	変更なし	常設耐震/防止
		3PCV-430	S	クラス1	—	—	変更なし	常設耐震/防止

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(10/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度分類	設計基準対象施設(注1)	重大事故等対応設備(注1)	名称	耐震重要度分類	設計基準対象施設(注1)
余熱除去設備	主配管	格納容器貫通部(貫通部番号320、359)～余熱除去ポンプ入口ライイン合流点	S	機器クラス	機器クラス	—	機器クラス	機器クラス
		余熱除去ポンプ入口ライイン合流点～余熱除去ポンプ	S	クラス2	クラス2	—	—	常設耐震/防止
		余熱除去ポンプ～余熱除去冷却器	S	クラス2	クラス2	—	—	常設耐震/防止
		余熱除去冷却器バイパスライン分岐点～余熱除去冷却器バイパスライン合流点	S	クラス2	クラス2	—	—	常設耐震/防止
		余熱除去冷却器～格納容器貫通部(貫通部番号326、353)	S	クラス2	クラス2	—	—	常設耐震/防止
		弁3V-SI-097A及び弁3V-SI-097B～余熱除去ポンプ入口ライイン合流点	S	クラス2	クラス2	—	—	常設耐震/防止
								—
								—

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (11/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			設計基準対象施設 (注)		重大事故等対応設備 (注)	名称	設計基準対象施設 (注)	
			耐震重要度分類	機器クラス			耐震重要度分類	機器クラス
		余熱除去冷却器出口 ライン分歧点～弁3V-RH-027A及び弁3V-RH-027B	S	クラス2	—	—	—	—
		弁3PCV-420及び弁 3PCV-430～弁3V-RH-002A及び弁3V-RH-002B	S	クラス2	—	変更なし	クラス1	常設耐震/防止 SAクラス2
	主配管	弁3V-RH-002A及び弁 3V-RH-002B～格納容器貫通部番号 320、359)	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
		格納容器貫通部(貫通 部番号326、353)～弁 3V-RH-050A、弁3V-RH-050B、弁3V-RH-050C及び弁3V-RH-050D	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
		ループ高温側低圧注 入ライン分歧点～弁 3V-RH-051A及び弁3V-RH-051B	S	クラス2	—	—	変更なし	—

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(12/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		名称	設計基準対象施設 ^(注) 耐震重要度 分類	重大事故等 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注) 耐震重要度 分類	重大事故等 機器クラス
余熱除去設備	主配管	—	—	重大事故等 機器クラス	弁3V-RH-050A、弁3V-RH-050B、弁3V-RH-050C 及び弁3V-RH-050D～蓄圧タンク出口ライン合流点	—	常設耐震/防止 SAクラス2
		—	—	—	蓄圧タンク出口ライ ン合流点～弁3V-SI-136A、弁3V-SI-136B 、弁3V-SI-136C及び 弁3V-SI-136D	—	常設耐震/防止 SAクラス2
		—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号320)	—	常設耐震/防止 SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号359)	—	常設耐震/防止 SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号326)	—	常設耐震/防止 SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通 部番号353)	—	常設耐震/防止 SAクラス2	

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（13/52）

設備区分	変更前			変更後			
	機器区分	名称	設計基準対象施設 ^(注)		重大事故等対処設備 ^(注)		
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備			耐震重要度 分類	機器クラス	設備分類	重大事故等 機器クラス	
ポンプ	高压注入ポンプ	S	クラス2	—	恒設代替低圧注水泵 ^{ポンプ}		
	格納容器スプレイボンブ	—	—	—	常設耐震/防止		
	余熱除去ポンプ	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス2		
	充てんポンプ	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス2		
	可搬式代替低圧注水泵 ^{ポンプ}	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス3		
	送水車	—	—	可搬/防止	SAクラス3		
	蓄圧タンク	S	クラス2	—	常設耐震/緩和		
	再生熱交換器	—	—	常設耐震/防止	SAクラス2		
	仮設組立式水槽	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス2		
	燃料取替用水ピット	S	クラス2	—	可搬/防止	SAクラス3	
貯蔵槽	ポンプ	格納容器再循環サン	S	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス2
		復水ピット	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス2	

表1 原子炉冷却系系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (14/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)	設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)
			耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	耐震重要度分類	機器クラス
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 安全弁及び逃がし弁	主要弁	格納容器再循環サンプクリーン	S	クラス2	—	—	変更なし	SAクラス2
		3V-SI-172A、B、C、D	S	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止
		3V-SI-004A、B	S	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止
		—	—	—	—	—	常設耐震/防止	常設耐震/防止
		3V-RH-042A、B	—	—	—	—	常設耐震/防止	常設耐震/防止
		3V-RH-004A、B	—	—	—	—	常設耐震/防止	常設耐震/防止
		3V-CS-256	—	—	—	—	常設耐震/緩和	常設耐震/防止
		—	—	—	—	—	常設耐震/防止	常設耐震/防止
		3V-CS-321	—	—	—	—	常設耐震/防止	常設耐震/防止
		3V-SI-072A、B、C、D	S	クラス1	—	—	変更なし	—

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（15/52）

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後	
			耐震重要度分類	機器クラス	重大事故等対応設備(注)	設計基準対象施設(注)
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 主配管	主配管	燃料取替用水ピッタ ト～燃料取替用水ピッタ ト出口ライン分岐点 燃料取替用水ピッタ ト出口ライン分岐点～弁 3V-CP-001A 及び弁 3V-CP-001B	S	クラス2	—	変更なし
		燃料取替用水ピッタ ト出口ライン分岐点～ 恒設代替低圧注水ラ イン分岐点	S	クラス2	—	変更なし
		恒設代替低圧注水ラ イン分岐点～弁3LCV- 121D 及び弁3LCV-121E	S	クラス2	—	常設耐震/防止 常設/緩和
		弁3V-RH-027A 及び弁 3V-RH-027B～燃料取 替用水ピッタト戻りラ イン合流点	S	クラス2	—	常設耐震/防止 常設/緩和
		高压注入ポンプ入口 ライン分岐点～高压 注入ポンプ入口ライ ン合流点	S	クラス2	—	常設耐震/防止 常設/緩和
		高压注入ポンプ入口 ライン合流点～高压 注入ポンプ	S	クラス2	—	常設耐震/防止 常設/緩和
					—	—
					変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和
					変更なし	常設耐震/防止 常設/緩和
					—	—

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (16/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度 分類	設計基準対象施設 (注1) 機器クラス	重大事故等対処設備 (注1)		設備基準対象施設 (注1) 機器クラス	重大事故等 機器クラス
					名称	重大事故等 機器クラス		
非常用原子炉心冷却設備その他原子炉注水設備 主配管	主配管	余熱除去ポンプ入口 供給ライン分岐点～弁 3V-SI-097A 及び弁 3V-SI-097B	S	クラス2	—	—	変更なし	常設/緩和 SAクラス2
		格納容器貫通部(貫通 部番号152)～弁3V- CP-003A	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
		格納容器貫通部(貫通 部番号151)～B格納容 器再循環サンプ出口 ライン分岐点	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
		B格納容器再循環サン プ出口ライン分岐点 ～弁3V-CP-003B	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
		格納容器再循環サン プ出口ライン分岐点 ～高压注入ポンプ入 口ライン合流点	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
		高压注入ポンプ～格 納容器貫通部(貫通部 番号332、347)	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
		格納容器貫通部(貫通 部番号332、347)～ル ープ高温側注入ライ ン分岐点	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
		非常用原子炉心冷却設備その他原子炉注水設備 主配管						常設耐震/緩和 SAクラス2

表1 原子炉冷却系系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(17/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後		
			設計基準対象施設(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備(注1) 機器クラス
		ループ高温側注入ライン分岐点～弁3V-SI-082A、弁3V-SI-082D及び余熱除去冷却器出口B、Cループ高温側注入ライン合流点	S	クラス1 クラス2	—	—	—
		ループ高温側注入ライン分岐点～弁3V-SI-072A、弁3V-SI-072B、弁3V-SI-072C及び弁3V-SI-072D	S	クラス2	—	—	変更なし
主配管		弁3V-SI-072A、弁3V-SI-072B、弁3V-SI-072C及び弁3V-SI-072D～B、Cループ低温側高压注入ライン合流点及び余熱除去冷却器出口A、Dループ低温側注入ライン合流点	S	クラス1	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		蓄圧タンク～弁3V-SI-134A、弁3V-SI-134B、弁3V-SI-134C及び弁3V-SI-134D	S	クラス2	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

表1 原子炉冷却系系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(18/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度分類	機器クラス	重大事故等対応設備(注1)		設備基準対象施設(注1)	重大事故等対応設備(注1)
					設備分類	重大事故等機器クラス		
		弁3V-SI-134A、弁3V-SI-134B、弁3V-SI-134C及び弁3V-SI-134D～蓄圧タンク出口ライン合流点 蓄圧タンク出口ライ ン合流点～弁3V-SI-136A、弁3V-SI-136B及び 弁3V-SI-136C及び 弁3V-SI-136D	S	クラス1	—	—	常設耐震/防止 SAクラス2	常設耐震/防止 SAクラス2
主配管		弁3V-RH-050A、弁3V-RH-050B、弁3V-RH-050C及び弁3V-RH-050D～蓄圧タンク出口ライン合流点 弁3V-RH-051A及び弁3V-RH-051B～弁3V-SI-082B及び弁3V-SI-082C 燃料取替用水ライン 分岐点～弁3V-RF-001	S	クラス1	—	—	常設耐震/防止 SA設置/緩和	常設耐震/防止 SA設置/緩和
		高压注入ポンプ出口 ライン分歧点～封水 注入フィルタ入口配 管オリフィス3R-SI-05	S	クラス2	—	—	常設耐震/防止 SAクラス2	常設耐震/防止 SAクラス2
		非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備						

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (19/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	名称	設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	設備分類
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 主配管	耐震重要度 分類	機器クラス	設備分類	耐震重要度 分類	機器クラス	設備分類	設備分類
	可搬式代替低圧注水ポンプ接続口～可搬式代替低圧注水ライシン合流点	—	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
	恒設代替低圧注水ライシン分歧点～恒設代替低圧注水ポンプ	—	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
	恒設代替低圧注水ポンプ～恒設代替低圧注水ライン合流点	—	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
	A、B運動補助給水ポンプ入口燃料取替用水ピット補給水移送ライン分岐点～燃料取替用水ピット補給水移送ライン合流点	—	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (20/52)

設備区分	機器区分	変更前				変更後			
		設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対象設備 ^(注1)		名称	設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対象設備 ^(注1)
		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類
主配管 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備		—	—	—	—	燃料取替用水ピット 補給水移送ライン分岐点～恒設代替低圧 注水ポンプ入口ライ ン合流点	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和
		—	—	—	—	A格納容器スプレイ冷 却器出口分岐点～恒 設代替低圧注水ライ ン合流点	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和
		—	—	—	—	恒設代替低圧注水ラ イン合流点～弁3V- RH-060	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和
		—	—	—	—	弁3V-RH-060～弁3V- RH-061	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和
		—	—	—	—	弁3V-RH-061～A余熱 除去冷却器出口ライ ン合流点	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和
		—	—	—	充てん流量制御弁バ イパスライン分歧点 ～充てん流量制御弁 第2バイパスライン 合流点	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—

表1 原子炉冷却系施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（21/52）

設備区分	機器区分	変更前				変更後			
		名称	設計基準対象施設 ^(注)	重大事故等対処設備 ^(注)	耐震重要度分類	機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注)	重大事故等対処設備 ^(注)
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備	主配管	余熱除去ポンプ入口 ライン合流点～余熱 除去ポンプ	—	—	—	機器クラス	余熱除去ポンプ入口 ライン合流点～余熱 除去ポンプ	常設/緩和	SAクラス2
		余熱除去ポンプ～余 熱除去冷却器	—	—	—	機器クラス	余熱除去冷却器～余 熱除去ポンプ	常設/緩和	SAクラス2
		余熱除去冷却器～格 納容器貫通部(貫通部 番号326、353)	—	—	—	機器クラス	余熱除去冷却器～格 納容器貫通部(貫通部 番号326、353)	常設/地震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		弁3V-SI-097A及び弁 3V-SI-097B～余熱除 去ポンプ入口ライン 合流点	—	—	—	機器クラス	弁3V-SI-097A及び弁 3V-SI-097B～余熱除 去ポンプ入口ライン 合流点	常設/緩和	SAクラス2
		格納容器貫通部(貫通 部番号326、353)～弁 3V-RH-050A、弁3V- RH-050B、弁3V-RH- 050C及び弁3V-RH- 050D	—	—	—	機器クラス	格納容器貫通部(貫通 部番号326、353)～弁 3V-RH-050A、弁3V- RH-050B、弁3V-RH- 050C及び弁3V-RH- 050D	常設/地震/防止 常設/緩和	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (22/52)

設備区分	機器区分	変更前				変更後			
		耐震重要度分類	名称	設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	耐震重要度分類	名称	設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)
主配管	非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備	—	充てんポンプ	充てんポンプ入ロライン分岐点～充てんポンプ	充てんポンプ～格納容器貫通部(貫通部番号229)	—	充てんポンプ	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		—	弁3LCV-121D及び弁3LCV-121E～燃料取替用水補給ライン合流点	—	弁3LCV-121D及び弁3LCV-121E～燃料取替用水補給ライン合流点	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	常設耐震/防止 常設/緩和
		—	格納容器貫通部(貫通部番号229)～弁3V-CS-159	格納容器貫通部(貫通部番号229)～弁3V-CS-159	弁3V-CS-159～再生熱交換器	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	常設耐震/防止 常設/緩和
		—	再生熱交換器～弁3V-CS-164	再生熱交換器～弁3V-CS-164	弁3V-CS-164～弁3V-CS-166	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	常設耐震/防止 常設/緩和
		—	復水ピット～A、B電動補給水ポンプ入口燃料取替用水ピット補給水移送ライン分岐点	復水ピット～A、B電動補給水ポンプ入口燃料取替用水ピット補給水移送ライン分岐点	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—

表1 原子炉冷却系系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (23/52)

設備区分 機器区分	名称	変更前		変更後			
		設計基準対象施設 (注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 (注1) 機器クラス	名称	耐震重要度 分類	機器クラス	設備分類
		—	—	弁3V-CP-001A～A格納容器スプレイポンプ入口ライン合流点	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		—	—	A格納容器スプレイポンプ入口ライン合流点～弁3V-CP-006A	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		—	—	弁3V-CP-006A～A格納容器スプレイポンプ	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		—	—	弁3V-CP-001B～B格納容器スプレイポンプ	—	常設/緩和	SAクラス2
		—	—	格納容器スプレイポンプ～格納容器スプレイ冷却器	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		—	—	格納容器スプレイ冷却器～格納容器貫通部(貫通部番号365、314)	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		—	—	弁3V-CP-003A～A格納容器スプレイポンプ入口ライン合流点	—	常設耐震/防止	SAクラス2
主配管	非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備			格納容器貫通部(貫通部番号365、314)～スプレイヘッダ	—	常設/緩和	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (24/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後			
		名称	設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	名称	設備基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	
主配管 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号151)	^(注3) —	常設耐震/防止	SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号152)	^(注3) —	常設耐震/防止	SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号229)	^(注3) —	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号326)	^(注3) —	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号353)	^(注3) —	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号332)	^(注3) —	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号347)	^(注3) —	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号365)	^(注3) —	常設/緩和	SAクラス2	
		—	—	格納容器貫通部(貫通部番号314)	^(注3) —	常設/緩和	SAクラス2	

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（25/52）

設備区分	機器区分	変更前			変更後					
		設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	機器クラス	重大事故等 設備分類	重大事故等 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	機器クラス	設備分類	重大事故等 機器クラス
主配管	非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備	—	—	—	—	可搬式代替低圧注水ポンプ吸水用5mホース	—	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	—	—	可搬式代替低圧注水ポンプ～可搬式代替低圧注水ポンプ出口接続口	—	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	—	—	可搬式代替低圧注水ポンプ送水用10mホース	—	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	—	—	可搬式代替低圧注水ポンプ屋内送水用10mホース	—	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	—	—	送水車吸水用10m、5m、1mホース	—	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	—	—	送水車吸水用5mホース	—	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	—	—	送水車送水用20m、10m、1mホース	—	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	—	—	送水車送水用50m、10m、5m、1mホース	—	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（26/52）

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			設計基準対象施設 ^(注) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注) 機器クラス	重大事故等 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注) 耐震重要度 分類	機器クラス
化学積制御設備	熱交換器	再生熱交換器	S	クラス2	—	—	変更なし	—
	ポンプ	充てんポンプ	S	クラス2	—	—	変更なし	—
	ろ過装置	封水注入フィルタ	S	クラス2	—	—	変更なし	—
	3V-CS-005	—	S	—	—	—	変更なし	—
	3V-CS-256	—	S	—	—	—	変更なし	—
	安全弁及び逃がし弁	3V-CS-308	B	—	—	—	常設耐震/防止	—
	3V-CS-321	—	B	—	—	—	常設耐震/防止	—

表1 原子炉冷却系系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(27/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			耐震重要度分類	設計基準対象施設(注1)	重大事故等対応設備(注1)	名称	耐震重要度分類	設計基準対象施設(注1)
主要弁 化学液体積制御設備	3V-CS-004A、B、C	S	クラス2	—	—	機器クラス	重大事故等対応設備(注1)	機器クラス
	3V-CS-169	S	クラス1	—	—	—	—	—
	3V-CS-301、302	S	クラス1	—	—	—	—	—
	3LCV-451、452	S	クラス1	—	—	—	—	—
	3V-CS-007	S	クラス2	—	—	—	—	—
	3V-CS-201A、B、C、D	S	クラス1	—	—	—	—	—
	3V-CS-203A、B、C、D	S	クラス1	—	—	—	—	—
	3V-CS-164、166	S	クラス1	—	—	—	—	—
	3V-CS-155、157	S	クラス2	—	—	—	—	—
	3V-CS-310	S	クラス2	—	—	—	—	—
	3V-CS-312	S	クラス2	—	—	—	—	—
	3V-CS-171	S	クラス1	—	—	—	—	—

表1 原子炉冷却系系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (28/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			耐震重要度分類	設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対応設備 ^(注1)	名称	耐震重要度分類	設計基準対象施設 ^(注1)
		格納容器貫通部(貫通部番号226)～非再生冷却器	B-1	クラス2	—	—	—	—
		非再生冷却器～冷却材混床式脱塩塔	B-1	クラス2 クラス3	—	—	—	—
		冷却材混床式脱塩塔～弁3LCV-121A～体積制御タンク	B-1	クラス2 クラス3	—	—	—	—
	主配管	冷却材混床式脱塩塔出口ライン分岐点～冷却材陽イオン脱塩塔～冷却材フィルタ入口ライン合流点	B-1	クラス3	—	—	—	—
		弁3TCV-104～冷却材フィルタ入口ライン合流点	B-1	クラス2	—	—	—	—
		弁3FCV-223B～体積制御タンク入口ライン合流点	B-1	クラス2	—	—	—	—

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(29/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後	
			耐震重要度分類	設計基準対象施設(注1)	重大事故等対応設備(注1)	耐震重要度分類
主配管	3V-CS-106	体積制御タンク～弁	B-1	機器クラス	機器クラス	機器クラス
	3V-CS-132	体積制御タンク～弁	B-1	クラス2	—	—
	弁3V-CS-132～B充てんポンプ自己冷却水戻りライン合流点	S	クラス2	—	—	—
	B充てんポンプ自己冷却水戻りライン合流点～充てんポンプ入ロライン分岐点	S	クラス2	—	—	—
	充てんポンプ入ロライン分岐点～充てんポンプ	S	クラス2	—	—	—
	充てんポンプ～格納容器貫通部(貫通部番号229)	S	クラス2	—	—	—
	弁3V-CS-564～体積制御タンク出ロライン合流点	B-1	クラス2	—	—	—
	弁3LCV-121D及び弁3LCV-121E～燃料取替用水補給ライン合流点	S	クラス2	—	—	—

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(30/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度分類	機器クラス	重大事故等対処設備(注1)	設備基準対象施設(注1)	耐震重要度分類	機器クラス
		弁3V-CS-573～緊急ぼう酸注入ライン合流点	S	クラス2	—	—	変更なし	—
		格納容器貫通部(貫通部番号232)～封水冷却器	B-1	クラス3	—	—	変更なし	—
		封水冷却器～体積制御タンク出ロライセン合流点	B-1	クラス2 クラス3	—	—	変更なし	—
	主配管	充てんポンプ出ロライン分岐点～格納容器貫通部(貫通部番号219、231、322、361)	S	クラス2	—	—	変更なし	—
		格納容器貫通部(貫通部番号219、231、322、361)～1次冷却材ポンプ	S	クラス1 クラス2	—	—	変更なし	—
		1次冷却材ポンプ～弁3V-CS-310	B-1	クラス3	—	—	変更なし	—

表1 原子炉冷却系系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(31/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後		
			設計基準対象施設(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 機器クラス
化学体積制御設備	主配管	弁3V-CS-310～格納容器貫通部(貫通部番号232)	S	クラス2	—	—	—
		弁3V-CS-301～弁3V-CS-302	S	クラス1	—	変更なし	—
		弁3V-CS-302～余剰抽出冷却器	B-1	クラス3	—	変更なし	—
		余剰抽出冷却器～1次冷却材ポンプ封水戻りライセン合流点	B-1	クラス3	—	変更なし	—
		格納容器貫通部(貫通部番号229)～弁3V-CS-159	S	クラス2	—	変更なし	—
		弁3V-CS-159～再生熱交換器	S	クラス2	—	変更なし	—
		再生熱交換器～弁3V-CS-164	S	クラス2	—	変更なし	—
		弁3V-CS-164～弁3V-CS-166	S	クラス1	—	変更なし	—

表1 原子炉冷却系系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(32/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対応設備 ^(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等 機器クラス	設備分類
化学体積制御設備 主配管	再生熱交換器出ロラン分歧点～弁3V-CS-171	S	クラス1 クラス2	—	—	—	—	—
	弁3LCV-451～弁3LCV-452	S	クラス1	—	—	—	—	—
	弁3LCV-452～再生熱交換器	B-1	クラス2	—	—	—	—	—
	再生熱交換器～弁3V-CS-004A、弁3V-CS-004B及び弁3V-CS-004C	B-1	クラス2	—	—	—	—	—
	弁3V-CS-004A、弁3V-CS-004B及び弁3V-CS-004C～格納容器貫通部(貫通部番号226)	S	クラス2	—	—	—	—	—
	冷却材混床式脱塩塔～弁3V-CS-046A及び弁3V-CS-046B	B-1	クラス3	—	—	—	—	—
	冷却材陽イオン脱塩塔～弁3V-CS-091	B-1	クラス3	—	—	—	—	—
	封水注入フィルタ入口配管才リフィス3R-SI-05～封水注入フィルタ入口配管合流点	S	クラス2	—	—	—	—	—

表1 原子炉冷却系系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（33/52）

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後			
			耐震重要度分類	機器クラス	重大事故等対応設備（注）	名称	耐震重要度分類	機器クラス	設備基準対象施設（注）
	熱交換器	原子炉補機冷却水冷却器	S	クラス3	—	変更なし	常設耐震/防止	SAクラス2	重大事故等対応設備 機器クラス
		原子炉補機冷却水ポンプ	S	Non (注)	—	変更なし	常設耐震/防止	SAクラス2	重大事故等対応設備 機器クラス
		海水ポンプ	S	Non (注)	—	変更なし	常設耐震/防止	SAクラス2	重大事故等対応設備 機器クラス
	ポンプ	—	—	大容量ポンプ(3・4号機共用)	—	可搬/緩和	常設耐震/防止	SAクラス3	重大事故等対応設備 機器クラス
		—	—	格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ	—	可搬/緩和	常設耐震/防止	SAクラス3	重大事故等対応設備 機器クラス
原子炉補機冷却設備	原子炉補機冷却水サージタンク	S	クラス3	—	変更なし	常設耐震/防止	常設耐震/防止	SAクラス2	重大事故等対応設備 機器クラス
	容器	—	—	窒素ボンベ(原子炉補機冷却水サービスタンク加圧用)	—	可搬/緩和	可搬/緩和	SAクラス3	重大事故等対応設備 機器クラス

表1 原子炉冷却系系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト(34/52)

設備区分 機器区分	名称	変更前		変更後			
		耐震重要度 分類	機器クラス	重大事故等対応設備 (注1)	名称	耐震重要度 分類	機器クラス
原子炉冷却系系統施設 主要弁	海水ストレーナ 3V-CC-010	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	—	S	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-CC-425	C	—	—	3V-CC-195A	—	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-CC-353	C	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-CC-421A、B、C、D	C	—	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	—	C	—	—	3V-CC-499	—	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-SW-515A、B	S	Non (注2)	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-SW-570A、B	S	Non (注2)	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-CC-342	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-CC-365	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-CC-403	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-CC-427	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2
	3V-CC-429	S	クラス2	—	—	変更なし	常設耐震/防止 SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (35/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			耐震重要度分類	機器クラス	重大事故等対処設備 (注1) 設備分類	重大事故等対処設備 (注1) 機器クラス	設計基準対象施設 (注1) 耐震重要度分類	設計基準対象施設 (注1) 機器クラス
		A海水供給母管 トンネル入口部～A海水供給母管トンネル出口部	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止常設/緩和 SAクラス2
		B海水供給母管 トンネル入口部～B海水供給母管トンネル出口部	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止常設/緩和 SAクラス2
		A、B原子炉補機冷却水ポンプ～A原子炉補機冷却水冷却器	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止常設/緩和 SAクラス2
	主配管	C、D原子炉補機冷却水ポンプ及びA原子炉補機冷却水冷却器前連絡管分歧点～B原子炉補機冷却水冷却器	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止常設/緩和 SAクラス2
		原子炉補機冷却水冷却器～供給母管連絡管分歧点	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止常設/緩和 SAクラス2
		供給母管連絡管分歧点～弁3V-CC-056A及び弁3V-C-056B	S	クラス3	—	—	変更なし	常設耐震/防止常設/緩和 SAクラス2

表1 原子炉冷却系系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（36/52）

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)	名称	設計基準対象施設 ^(注1)	
			耐震重要度分類	機器クラス			耐震重要度分類	機器クラス
		弁3V-CC-056A～弁3V-CC-056B A供給母管連絡管分岐点～A、D格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン分岐点	C	クラス3	—	—	—	—
		A、D格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン分岐点～A高圧注入ポンプ及び電動機・A格納容器スプレイポンプ及び電動機・A余熱除去ポンプ及び電動機・A格納容器スプレイ冷却器・A余熱除去冷却器	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止常設緩和	SAクラス2
主配管		A供給母管分岐点及びB供給母管分岐点～A、C充てんポンプ及び電動機・B充てんポンプ自己冷却水供給ライン合流点	S	クラス3	—	—	—	—
		B供給母管第2分岐点～B格納容器スプレイ冷却器・B余熱除去冷却器	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止常設緩和	SAクラス2

原子炉捕機冷却設備

表1 原子炉冷却系系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（37/52）

設備区分 機器区分	名称	変更前		変更後			
		耐震重要度 分類	機器クラス	重大事故等対応設備 ^(注)		設備基準対象施設 ^(注)	
				設備分類	重大事故等 機器クラス	耐震重要度 分類	機器クラス
	B高压注入ポンプ冷却水供給ライン分岐点～B格納容器スプレイポンプ及び電動機・B余熱除去ポンプ及び電動機	S	クラス3	—	—	—	—
	A、C充てんポンプ及び電動機～D格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン合流点及びA充てんポンプ冷却水戻りライン合流点	S	クラス3	—	—	変更なし	—
主配管	D格納容器再循環ユニット冷却水戻りライ ン合流点～A戻り母管 第2合流点	S	クラス3	—	—	—	—
	A高压注入ポンプ及び電動機・A格納容器スプレイポンプ及び電動機・A余熱除去ポンプ及び電動機・A格納容器スプレイ冷却器・A余熱除去冷却器 ・A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライ ン合流点	S	クラス3	—	—	常設耐震/防 止 常設/緩和	SAクラス2

原子炉冷却系設備

表1 原子炉冷却系系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(38/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前		変更後			
			設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)		設備基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)
			耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス		
		B充てんポンプ自己冷却水供給ライン合流点～B充てんポンプ自己冷却水戻りライン分岐点	S	クラス3	—	—	常設耐震/防上 常設/緩和	SAクラス2
		B格納容器スプレイポンプ及び電動機・B余熱除去ポンプ及び電動機・B格納容器スプレイ冷却器・B余熱除去冷却器・B高圧注入ポンプ及び電動機冷却海水放出ライン分岐点・B充てんポンプ自己冷却水戻りライン分岐点・C充てんポンプ冷却水戻りライジング合流点～B使用済燃料ピット冷却水戻りライン合流点	S	クラス3	—	—	常設耐震/防上 常設/緩和	SAクラス2
	主配管	B使用済燃料ピット冷却器冷却水戻りライジング合流点～C、D原子炉補機冷却水ポンプ	S	クラス3	—	—	常設耐震/防上 常設/緩和	SAクラス2
		A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライジング合流点～A、B原子炉補機冷却水ポンプ	S	クラス3	—	—	常設耐震/防上 常設/緩和	SAクラス2

原子炉補機冷却設備

表1 原子炉冷却系系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（39/52）

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)	設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)
			耐震重要度分類	機器クラス		設備分類	重大事故等機器クラス	
		弁3V-CC-043A～弁3V-CC-043B 戻り母管連絡管分歧点～弁3V-CC-043A及び弁3V-CC-043B	C	クラス3	—	—	—	—
		原子炉補機冷却水ポンプ冷却水供給ライン分歧点～原子炉補機冷却水ポンプ電動機～原子炉補機冷却水ポンプ冷却水戻りライン合流点	S	クラス3	—	—	—	—
主配管		B供給母管連絡管分歧点～B供給母管～B高压注入ポンプ及び電動機	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		B高压注入ポンプ及び電動機～B高压注入ポンプ及び電動機冷却海水放出ライン分歧点	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		原子炉補機冷却水サージタンク～A戻り母管合流点	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(40/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後			
		名称	設計基準対象施設(注1)	重大事故等対応設備(注1)	名称	設計基準対象施設(注1)	重大事故等対応設備(注1)	
		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類
原子炉補機冷却設備	主配管	原子炉補機冷却水サージタンク～戻り母管連絡管合流点海水ポンプ～A、B海水ストレーナ	S	クラス3	—	—	—	—
		A、B海水ストレーナ～A海水供給母管トンネル入口部	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止常設緩和	SAクラス2
		B海水供給母管連絡管分岐点～B海水供給母管トンネル入口部	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止常設緩和	SAクラス2
		A海水供給母管トンネル出口部～A原子炉補機冷却水冷却器海水供給ライン分岐点	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止常設緩和	SAクラス2
		B海水供給母管トンネル出口部～B原子炉補機冷却水冷却器	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止常設緩和	SAクラス2
					変更なし	変更なし	—	—
					変更なし	変更なし	—	—

表1 原子炉冷却系系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(41/52)

設備区分	機器区分	名称	変更前			変更後		
			設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対処設備 ^(注1)	名称	設計基準対象施設 ^(注1)	
			耐震重要度分類	機器クラス			耐震重要度分類	機器クラス
		A原子炉補機冷却水冷却器海水供給ライン 分岐点～A原子炉補機冷却水冷却器～A原子炉補助建屋境界点	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	重大事故等機器クラス 重大事故等機器クラス
		A原子炉補助建屋境界点～放水ピットダム	C	クラス3	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		B原子炉補機冷却水冷却器～B原子炉補助建屋境界点	S	クラス3	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
主配管		B原子炉補助建屋境界点～放水ピットダム	C	クラス3	—	—	—	—
		格納容器貫通部(貫通部番号420)～弁3V-CC-405	S	クラス2	—	—	—	—
		弁3V-CC-405～1次冷却材ポンプ及び電動機	C	クラス3	—	—	—	—
		1次冷却材ポンプ及び電動機～弁3V-CC-427	C	クラス3	—	—	—	—
		弁3V-CC-427～格納容器貫通部(貫通部番号435)	S	クラス2	—	—	—	—
原子炉補機冷却設備								

表1 原子炉冷却系系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(42/52)

設備区分	機器区分	名称	設計基準対象施設 ^(注) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注)		変更後		
				設備分類	重大事故等 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注) 耐震重要度 分類	機器クラス
原子炉補機冷却設備 主配管	Aディーゼル発電機ライン分歧点～Aディーゼル発電機清浄水冷却器、潤滑油冷却器、燃料弁冷却水冷却器及び空氣冷却器	Aディーゼル発電機 S	機器クラス3	—	—	—	機器クラス3	—
	Aディーゼル発電機清浄水冷却器、潤滑油冷却器、燃料弁冷却水冷却器及び空氣冷却器～Aディーゼル発電機機室出口取合点	Aディーゼル発電機 S	機器クラス3	—	—	変更なし	機器クラス3	—
原子炉補機冷却設備 主配管	Bディーゼル発電機ライン分歧点～Bディーゼル発電機清浄水冷却器、潤滑油冷却器、燃料弁冷却水冷却器及び空氣冷却器	Bディーゼル発電機 S	機器クラス3	—	—	—	機器クラス3	—
	Bディーゼル発電機清浄水冷却器、燃料弁冷却水冷却器及び空氣冷却器～Bディーゼル発電機機室出口取合点	Bディーゼル発電機 S	機器クラス3	—	—	変更なし	機器クラス3	—

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (43/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注1) 機器クラス
	A/使用済燃料ピット冷却器冷却水供給ライン分岐点～A/使用済燃料ピット冷却器～A/使用済燃料ピット冷却器冷却水戻りライン合流点	原子炉補機冷却設備	S	クラス3	—	—	—
	B/使用済燃料ピット冷却器冷却水供給ライン分岐点～格納容器周囲気ガス試料冷却器冷却水供給ライン分岐点	原子炉補機冷却設備	S	クラス3	—	常設/緩和	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (44/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		名称	設計基準対象施設 （注1） 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 （注1） 機器クラス	名称	設計基準対象施設 （注1） 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 （注1） 機器クラス
		A、B海水ストレーナ 海水供給接続口～A、 B海水ストレーナ	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		A原子炉補機冷却水冷 却器海水供給ライン 分岐点～原子炉補機 冷却海水供給ライン 合流点前ディスタン スピース	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		原子炉補機冷却海水 供給ライン合流点前 ディスタンスピース ～原子炉補機冷却海 水供給ライン合流点	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		A海水管マンホール海 水供給接続口～A海水 供給母管合流点	—	—	—	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
		格納容器零圧気ガス 試料冷却器冷却水供 給ライン分岐点～格 納容器水素ガス試料 冷却器冷却水供給ラ イン分岐点	—	—	—	常設/緩和	SAクラス2
原子炉補機冷却設備 主配管							

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (45/52)

設備区分	機器区分	変更前		変更後		設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	名称	耐震重要度分類	機器クラス	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	重大事故等対処設備 ^(注1)	
		名称	耐震重要度分類	機器クラス	重大事故等機器クラス											
		格納容器水素ガス試料冷却器冷却水供給ライン分岐点～格納容器水素ガス試料冷却器・格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ入口接続口・格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ出口接続口	—	—	—	—	—	—	常設/緩和	SAクラス2	—	—	—	—	常設/緩和	SAクラス2
	主配管	格納容器水素ガス試料冷却器～格納容器水素ガス試料冷却器冷却海水放出用ホース接続口及び格納容器水素ガス試料冷却器冷却水戻りライン合流点	—	—	—	—	—	—	常設/緩和	SAクラス2	—	—	—	—	常設/緩和	SAクラス2
		格納容器水素ガス試料冷却器冷却水戻りライン合流点～格納容器水素ガス試料冷却器冷却水戻りライン合流点	—	—	—	—	—	—	常設/緩和	SAクラス2	—	—	—	—	常設/緩和	SAクラス2

原子炉補機冷却設備

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (46/52)

設備区分	機器区分	変更前		変更後			
		名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注1) 機器クラス
	格納容器	格納容器零圧気ガス試料冷却器冷却水戻りライン合流点	S	クラス3	—	—	—
	主配管	格納容器零圧気ガス試料冷却器冷却水供給ライン分岐点～B使用燃料ピット冷却器～格納容器零圧気ガス試料冷却器冷却水戻りライン合流点	S	クラス3	—	—	—
	C使用済燃料ピット冷却器冷却水供給ライン分岐点～C使用済燃料ピット冷却器～C使用済燃料ピット冷却水戻りライン合流点	S	クラス3	—	—	—	—
	制御用空気圧縮装置	冷却水供給ライン分岐点～制御用空気圧縮装置～制御用空気圧縮装置冷却水戻りライン合流点	S	クラス3	—	—	—

原子炉補機冷却設備

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(47/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	機器クラス
原子炉冷却設備	主配管		—	A、D格納容器再循環 ユニット冷却水供給 ライン分岐点～格納 容器貫通部(貫通部番 号383)	A、D格納容器再循環 ユニット冷却水供給 ライン分岐点～格納 容器貫通部(貫通部番 号383)	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
			—	格納容器貫通部(貫通 部番号383)～A、D格 納容器再循環ユニッ ト	格納容器貫通部(貫通 部番号383)～A、D格 納容器再循環ユニッ ト	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2
			—	A、D格納容器再循環 ユニット～格納容器 貫通部(貫通部番号 214、386)	A、D格納容器再循環 ユニット～格納容器 貫通部(貫通部番号 214、386)	常設耐震/防止 常設/緩和	SAクラス2

表1 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の主要設備リスト(48/52)

改修区分	機器区分	変更前				変更後			
		設計基準対象施設 ^(注)		重大事故等対処設備 ^(注)		名称	設計基準対象施設 ^(注)	重大事故等対処設備 ^(注)	名称
耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	機器クラス	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	機器クラス	設備分類	機器クラス
原主配管	原子炉機冷却設備	格納容器貫通部(貫通部番号244、386)～A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン合流点及びD格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン合流点	—	—	—	常設耐震/防止常設	SAクラス2	重大事故等機器クラス	常設耐震/緩和
原主配管	原子炉機冷却設備	B充てんポンプ自己冷却水供給ライン分岐点～B充てんポンプ自己冷却水供給ライン合流点	—	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス2	重大事故等機器クラス	常設耐震/緩和
原主配管	原子炉機冷却設備	B充てんポンプ自己冷却水戻りライン分岐点～B充てんポンプ自己冷却水戻りライン合流点	—	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス2	重大事故等機器クラス	常設耐震/緩和
原主配管	原子炉機冷却設備	格納容器貫通部(貫通部番号244、386)出口ライン分岐点～屋外放出品	—	—	—	常設耐震/緩和	SAクラス2	重大事故等機器クラス	常設耐震/緩和

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (49/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	名称	設計基準対象施設 ^(注1)	重大事故等対処設備 ^(注1)	
耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス	耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	
				B高压注入ポンプ及び電動機冷却海水放出ライン分歧点～B高压注入ポンプ及び電動機冷却海水放出用ホース上流側取合点	—	—	常設耐震/防止 SAクラス2
				B高压注入ポンプ及び電動機冷却海水放出用ホース下流側取合点～屋外放出端	—	—	常設耐震/防止 SAクラス2
				原子炉補機冷却水サージタンク加圧用フレキシブルホース接続口～窒素供給ライン合流点	—	常設耐震/緩和 常設/緩和	常設耐震/防止 SAクラス2
				窒素供給ライン合流点～原子炉補機冷却水サーチャンク	—	常設耐震/緩和 常設/緩和	常設耐震/防止 SAクラス2

原子炉補機冷却設備
主配管

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (50/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対応設備 ^(注1) 機器クラス	名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対応設備 ^(注1) 機器クラス
		B充てんポンプ自己冷却水戻りライン合流点～充てんポンプ入口ライン分岐点			B充てんポンプ自己冷却水戻りライン合流点～充てんポンプ入口ライン分岐点		
		格納容器貫通部(貫通部番号383)			格納容器貫通部(貫通部番号383)		
		格納容器貫通部(貫通部番号244)			格納容器貫通部(貫通部番号244)		
		格納容器貫通部(貫通部番号386)			格納容器貫通部(貫通部番号386)		
		B高压注入ポンプ及び電動機冷却海水放出用3mホース			B高压注入ポンプ及び電動機冷却海水放出用3mホース		
主配管		窒素ボンベ(原子炉補機冷却水サーボタンク加圧用)～ホース先端			窒素ボンベ(原子炉補機冷却水サーボタンク加圧用)～ホース先端		
		窒素ボンベ(原子炉補機冷却水サーボタンク加圧用)窒素供給用1.5mフレキシブルホース			窒素ボンベ(原子炉補機冷却水サーボタンク加圧用)窒素供給用1.5mフレキシブルホース		

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (51/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	名称 機器クラス	重大事故等対処設備 ^(注1) 設備分類	名称 機器クラス	耐震重要度 分類	設計基準対象施設 ^(注1) 機器クラス
		—	—	格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ吸水用8mフレキシブルホース	—	可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ送水用8mフレキシブルホース	—	可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	格納容器水素ガス試料冷却器冷却水屋外排水用30mフレキシブルホース	—	可搬/緩和	SAクラス3
	主配管	—	—	大容量ポンプ入口ラン送水用20mホース(3・4号機共用)	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	大容量ポンプ出ロラン送水用50m、10mホース(3・4号機共用)	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
		—	—	大容量ポンプ出ロラン送水用送水管	—	可搬/防止 可搬/緩和	SAクラス3
原子炉補機冷却設備							

表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト (52/52)

設備区分	機器区分	変更前			変更後		
		設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対応設備 ^(注1)	設計基準対象施設 ^(注1)		重大事故等対応設備 ^(注1)
		耐震重要度 分類	機器クラス	設備分類	重大事故等 機器クラス	耐震重要度 分類	機器クラス
一次冷却材の漏えいを監視する装置	原子炉格納容器内の配管室ドレンピット漏えい検出装置	C	—	—	—	—	—

(注1) 表1に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「6 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格」の「表1 原子炉本体の主要設備リスト 付表1」による。

(注2) 「発電用原子炉設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補版含む)) <第I編 軽水炉規格>JSME S NC1-2005/2007」(日本機械学会) (以下「JSME」といふ。)

における「クラス3弁」である。

(注3) 格納容器貫通部のうち、貫通配管を示す。

(注4) JSMEにおける「クラス3ポンプ」である。

(注5) A、B、C、D海水ストレーナのうちA、B海水ストレーナが重大事故等対応設備となる。

(注6) 本設備は記載の適正化のみを行うものであり、手続き対象外である。

表2 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の兼用設備リスト (1/2)

機器区分	主たる機能の 設備区分	変更前				変更後			
		名称	耐震重要度 分類	機器クラス	重大事故等 機器分類	名称	耐震重要度 分類	機器クラス	重大事故等 機器クラス
一次冷却材の循環設備	原子炉本体 炉心	炉心そう	—	—	—	炉心そう	—	—	常設耐震/防止
		上部炉心支持板	—	—	—	上部炉心支持板	—	—	常設耐震/緩和
		上部炉心板	—	—	—	上部炉心板	—	—	常設耐震/防止
		上部炉心支柱	—	—	—	上部炉心支柱	—	—	常設耐震/緩和
		下部炉心支持板	—	—	—	下部炉心支持板	—	—	常設耐震/防止
		下部炉心板	—	—	—	下部炉心板	—	—	常設耐震/緩和
		下部炉心支柱	—	—	—	下部炉心支柱	—	—	常設耐震/防止
		原子炉容器	—	—	—	原子炉容器	—	—	常設耐震/緩和
									SAクラス2
									常設

表2 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の兼用設備リスト(2/2)

設備区分	機器区分	主たる機能の設備区分	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注1) 設備分類	名称	設計基準対象施設 ^(注1) 耐震重要度 分類	重大事故等対処設備 ^(注1) 機器クラス
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備	—	原子炉冷却系統施設 余熱除去設備	—	—	—	余熱除去冷却器	—	常設/緩和 SAクラス2
—	—	原子炉格納施設 圧力低減設備 その他安全設備	—	—	—	格納容器スプレイ冷却器	—	常設耐震/防止 常設/緩和 SAクラス2
—	—	浸水防護施設 外郭浸水防護設備	—	—	—	防護壁(3・4号機共用)	C-1	—

(注1) 表2に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「6 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格」の「表1 原子炉本体の主要設備リスト 付表1」による。

(注2) 浸水防護施設のうち止水壁を兼ねる。