

添付資料－4 大飯発電所 原子炉施設保安規定



平成 26 原安管通達第 4 号

大飯発電所原子炉施設保安規定

2014 年 6 月 9 日 制 定

2019 年 6 月 25 日 11 次改正

大飯発電所原子炉施設保安規定目次

第1章 総 則

第 1 条	目的
第 2 条	基本方針
第 2 条の 2	安全文化の醸成
第 2 条の 3	関係法令および本規定の遵守

第2章 品質保証

第 3 条	品質保証計画
-------	--------

第3章 保安管理体制および評価

第1節 組織および職務

第 4 条	保安に関する組織
第 5 条	保安に関する職務

第2節 原子力発電安全委員会および原子力発電安全運営委員会

第 6 条	原子力発電安全委員会
第 7 条	削除
第 8 条	原子力発電安全運営委員会

第3節 主任技術者

第 9 条	原子炉主任技術者の選任
第 9 条の 2	電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の選任
第 10 条	原子炉主任技術者の職務等
第 10 条の 2	電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職務等

第4節 原子炉施設の定期的な評価

第 11 条	原子炉施設の定期的な評価
--------	--------------

第4章 運転管理

第1節 通 則

第 12 条	構成および定義
第 12 条の 2	原子炉の運転期間
第 13 条	運転員等の確保
第 14 条	巡視点検
第 15 条	運転管理に関する社内標準の作成
第 16 条	引 繼
第 17 条	原子炉起動前の確認事項
第 18 条	火災発生時の体制の整備
第 18 条の 2	内部溢水発生時の体制の整備
第 18 条の 2 の 2	火山影響等発生時の体制の整備
第 18 条の 3	その他自然災害発生時等の体制の整備
第 18 条の 4	資機材等の整備
第 18 条の 5	重大事故等発生時の体制の整備
第 18 条の 6	大規模損壊発生時の体制の整備
第 18 条の 7	電源機能喪失時等の体制の整備

第2節 運転上の留意事項

第 19 条	水質管理
第 19 条の 2	原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁管理

第3節 運転上の制限

第 20 条	停止余裕
第 21 条	臨界ボロン濃度
第 22 条	減速材温度係数
第 23 条	制御棒動作機能
第 24 条	制御棒の挿入限界
第 25 条	制御棒位置指示
第 26 条	炉物理検査 一モード 1 —
第 27 条	炉物理検査 一モード 2 —
第 28 条	化学体積制御系 (ほう酸濃縮機能)
第 29 条	原子炉熱出力
第 30 条	熱流束熱水路係数 ($F_Q(Z)$)
第 31 条	核的エンタルピ上昇熱水路係数 ($F^N_{\Delta H}$)
第 32 条	軸方向中性子束出力偏差
第 33 条	1/4 炉心出力偏差
第 34 条	計測および制御設備
第 35 条	D N B 比

第 3 6 条	1 次冷却材の温度・圧力および 1 次冷却材温度変化率
第 3 7 条	1 次冷却系 モード 3
第 3 8 条	1 次冷却系 モード 4
第 3 9 条	1 次冷却系 モード 5 (1 次冷却系満水)
第 4 0 条	1 次冷却系 モード 5 (1 次冷却系非満水)
第 4 1 条	1 次冷却系 モード 6 (キャビティ高水位)
第 4 2 条	1 次冷却系 モード 6 (キャビティ低水位)
第 4 3 条	加圧器
第 4 4 条	加圧器安全弁
第 4 5 条	加圧器逃がし弁
第 4 6 条	低温過加圧防護
第 4 7 条	1 次冷却材漏えい率
第 4 8 条	蒸気発生器細管漏えい監視
第 4 9 条	余熱除去系への漏えい監視
第 5 0 条	1 次冷却材中のよう素 131 濃度
第 5 1 条	蓄圧タンク
第 5 2 条	非常用炉心冷却系 モード 1、2 および 3
第 5 3 条	非常用炉心冷却系 モード 4
第 5 4 条	燃料取替用水タンク
第 5 5 条	ほう酸注入タンク
第 5 6 条	原子炉格納容器
第 5 7 条	原子炉格納容器水素再結合装置
第 5 8 条	原子炉格納容器空気循環系
第 5 9 条	アイスコンデンサ
第 6 0 条	アイスコンデンサドア
第 6 1 条	原子炉格納容器内区分隔壁
第 6 2 条	原子炉格納容器再循環 ドレン
第 6 3 条	原子炉格納容器真空逃がし系
第 6 4 条	原子炉格納容器スプレイ系
第 6 5 条	アニュラス空気浄化系
第 6 6 条	アニュラス
第 6 7 条	主蒸気安全弁
第 6 8 条	主蒸気隔離弁
第 6 9 条	主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁
第 7 0 条	主蒸気逃がし弁
第 7 1 条	補助給水系
第 7 2 条	復水タンク
第 7 3 条	原子炉補機冷却水系
第 7 4 条	原子炉補機冷却海水系
第 7 5 条	制御用空気系

第 7 6 条	中央制御室非常用循環系
第 7 7 条	安全補機室空気浄化系
第 7 8 条	外部電源 (1号炉および2号炉) モード1、2、3および4
第 7 8 条の2	外部電源 (1号炉および2号炉) モード5、6および照射済燃料移動中
第 7 8 条の3	外部電源 (3号炉および4号炉)
第 7 9 条	ディーゼル発電機 モード1、2、3および4
第 8 0 条	ディーゼル発電機 モード1、2、3および4以外
第 8 1 条	ディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気
第 8 2 条	非常用直流電源 モード1、2、3および4
第 8 3 条	非常用直流電源 モード5、6および照射済燃料移動中
第 8 4 条	所内非常用母線 モード1、2、3および4
第 8 5 条	所内非常用母線 モード5、6および照射済燃料移動中
第 8 6 条	1次冷却材中のほう素濃度 モード6
第 8 7 条	原子炉キャビティ水位
第 8 8 条	原子炉格納容器貫通部 (1号炉および2号炉) 燃料移動中
第 8 8 条の2	原子炉格納容器貫通部 (3号炉および4号炉)
第 8 9 条	使用済燃料ピットの水位および水温
第 9 0 条	重大事故等対処設備
第 9 1 条	1次冷却系の耐圧・漏えい検査の実施
第 9 1条の2	安全注入系逆止弁漏えい検査の実施
第 9 2 条	運転上の制限の確認
第 9 3 条	運転上の制限を満足しない場合
第 9 4 条	予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合
第 9 5 条	運転上の制限に関する記録

第4節 異常時の措置

第 9 6 条	異常時の基本的な対応
第 9 7 条	異常時の措置
第 9 8 条	異常収束後の措置

第5章 燃料管理

第 9 9 条	新燃料の運搬
第 1 0 0 条	新燃料の貯蔵
第 1 0 1 条	燃料の検査
第 1 0 2 条	燃料の取替等
第 1 0 3 条	使用済燃料の貯蔵
第 1 0 4 条	使用済燃料の運搬

第6章 放射性廃棄物管理

第105条	放射性固体廃棄物の管理
第105条の2	放射性廃棄物でない廃棄物の管理
第105条の3	事故由来放射性物質の降下物の影響確認
第106条	放射性液体廃棄物の管理
第107条	放射性気体廃棄物の管理
第108条	放出管理用計測器の管理
第109条	頻度の定義

第7章 放射線管理

第1節 区域管理

第110条	管理区域の設定・解除
第111条	管理区域内における区域区分
第112条	管理区域内における特別措置
第113条	管理区域への出入管理
第114条	管理区域出入者の遵守事項
第115条	保全区域
第116条	周辺監視区域

第2節 被ばく管理

第117条	線量の評価
第118条	床・壁等の除染

第3節 外部放射線に係る線量当量率等の測定

第119条	外部放射線に係る線量当量率等の測定
第120条	放射線計測器類の管理

第4節 物品移動の管理

第121条	管理区域外等への搬出および運搬
第122条	発電所外への運搬

第5節 請負会社の放射線防護

第123条	請負会社の放射線防護
-------	------------

第6節 その他

第124条	頻度の定義
-------	-------

第8章 保守管理

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 第125条 | 保守管理計画 |
| 第125条の2 | 原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および
長期保守管理方針 |
| 第125条の3 | 溶接事業者検査の実施 |
| 第125条の4 | 定期事業者検査の実施 |

第9章 非常時の措置

- | | |
|---------|---------------|
| 第126条 | 原子力防災組織 |
| 第127条 | 原子力防災要員 |
| 第127条の2 | 緊急作業従事者の選定 |
| 第128条 | 原子力防災資機材等の整備 |
| 第129条 | 通報経路 |
| 第130条 | 原子力防災訓練 |
| 第131条 | 通 報 |
| 第132条 | 原子力防災体制等の発令 |
| 第133条 | 応急措置 |
| 第134条 | 緊急時における活動 |
| 第134条の2 | 緊急作業従事者の線量管理等 |
| 第135条 | 原子力防災体制等の解除 |

第10章 保安教育

- | | |
|-------|---------------|
| 第136条 | 所員への保安教育 |
| 第137条 | 請負会社従業員への保安教育 |

第11章 記録および報告

- | | |
|-------|-----|
| 第138条 | 記 錄 |
| 第139条 | 報 告 |

附 則

添 付

- | | |
|------|--|
| 添付 1 | 異常時の運転操作基準（第97条関連） |
| 添付 2 | 火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準（第18条、第18条の2、第18条の2の2および第18条の3関連） |
| 添付 3 | 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準（第18条の5および第18条の6関連） |
| 添付 4 | 管理区域図（第110条および第111条関連） |
| 添付 5 | 保全区域図（第115条関連） |
| 添付 6 | 長期保守管理方針（第125条の2関連） |

第1章 総 則

(目的)

第 1 条 この規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「原子炉等規制法」という。）第43条の3の24第1項の規定に基づき、大飯発電所原子炉施設（以下、「原子炉施設」という。）の保安のために必要な措置（以下、「保安活動」という。）を定め、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物（以下、「核燃料物質等」という。）または発電用原子炉（以下、「原子炉」という。）による災害の防止を図ることを目的とする。

(基本方針)

第 2 条 大飯発電所（以下、「発電所」という。）における保安活動は、安全文化を基礎とし、放射線および放射性物質の放出による従業員および公衆の被ばくを、定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限りの低い水準に保つとともに、災害の防止のために、適切な品質保証活動に基づき実施する。

(安全文化の醸成)

第2条の2 第2条に係る保安活動を実施するにあたり、安全を第一とした原子力事業運営の実現のため、安全文化の醸成のための活動を以下のとおり実施する。

2. 社長は、以下の事項を実施する。

(1) 安全を第一とした原子力事業運営の実現のため、安全文化醸成の方針を定める。また、必要に応じてその見直しを行う。

(2) 原子力事業本部長を指揮し、次項(2)の評価結果について報告を受け、必要な指示を行う。

3. 原子力事業本部長は、前項(1)の方針に基づき、次の各号に従い、安全文化の醸成のための活動を統括する。また、次の各号に係る審議のための会議体を設置し、安全文化の醸成のための活動を実施させる。

(1) 安全文化の醸成のための活動の計画を毎年度策定し、必要に応じてその見直しを行う。また、第4条（保安に関する組織）の組織にその活動を実施させる。

(2) (1)に定めた計画の実施状況および安全文化醸成の状況を評価する。

(3) (1)に定めた計画に基づき、(2)の評価結果を社長に報告し、社長からの指示を受ける。

(4) (2)の評価結果と(3)の社長からの指示を計画に反映する。

4. 第4条（保安に関する組織）の組織は、第3項の計画に基づき、安全文化の醸成のための活動を実施する。

(関係法令および本規定の遵守)

第2条の3 第3条に基づく保安活動を実施するにあたり、関係法令および本規定を遵守すること（以下、本条において「コンプライアンス」という。）を確実にするため、コンプライアンス意識の向上のための活動を以下のとおり実施する。

2. 社長は、以下の事項を実施する。

(1) コンプライアンスを確実にするための方針を定める。また、必要に応じてその見直しを行う。

(2) 原子力事業本部長を指揮し、次項(2)の評価結果について報告を受け、必要な指示を行う。

3. 原子力事業本部長は、前項(1)の方針に基づき、次の各号に従い、コンプライアンス意識の向上のための活動を統括する。また、原子力部門CSR推進委員会を設置し、コンプライアンス意識の向上のための活動を実施させる。

(1) コンプライアンス意識の向上のための活動の計画を毎年度策定し、必要に応じてその見直しを行う。また、第4条（保安に関する組織）の組織にその活動を実施させる。

(2) (1)に定めた計画の実施状況を評価する。

(3) (1)に定めた計画に基づき、(2)の評価結果を社長に報告し、社長からの指示を受ける。

(4) (2)の評価結果と(3)の社長からの指示を計画に反映する。

4. 第4条（保安に関する組織）の組織は、第3項の計画に基づき、コンプライアンス意識の向上のための活動を実施する。

第2章 品質保証

(品質保証計画)

第3条 第2条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり、以下のとおり品質保証計画を定める。

1. 目的

本品質保証計画は、発電所の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」（以下、「JEAC4111」という。）および関係法令に基づく品質マネジメントシステム（安全文化を醸成する活動を行うしくみを含む。以下、「品質マネジメントシステム」という。）を確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的とする。

2. 適用範囲

本品質保証計画は、発電所の保安活動に適用する。

3. 定義

本品質保証計画における用語の定義は、下記に定めるもの他 JEAC4111 に従う。

(1) 発電用原子炉施設

原子力発電所を構成する構築物、系統および機器等の総称をいう（以下、本条において「原子炉施設」という）。

(2) 原子力施設情報公開ライブラリー

原子力施設の事故もしくは故障等の情報または信頼性に関する情報を共有し、活用することにより、事故および故障等の未然防止を図ることを目的として、一般社団法人 原子力安全推進協会が運営するデータベースのことをいう（以下、「ニューシア」という）。

(3) PWR事業者連絡会

国内PWR（加圧水型軽水炉）プラントの安全安定運転のために、PWRプラントを所有する国内電力会社と国内PWRプラントメーカーの間で必要な技術検討の実施および技術情報を共有するための連絡会のことをいう（以下、本条および第125条において同じ）。

4. 品質マネジメントシステム

4. 1 一般要求事項

(1) 原子力部門（第4条 図4に示す組織すべてをいう。以下、本規定において同じ。）は、本品質保証計画に従って、品質マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、維持する。また、その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。

(2) 原子力部門は、次の事項を実施する。

- a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスおよびそれらの原子力部門への適用を 4.2.1 b)、c)、d) および e) に示す文書で明確にする。
- b) これらのプロセスの順序および相互関係を図3-1に示す。
- c) これらのプロセスの運用および管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要な判断基準および方法を品質マネジメントシステムの文書にて明

- 確にする。
- d) これらのプロセスの運用および監視を支援するために必要な資源および情報を利用できることを確実にする。(6. 参照)
 - e) これらのプロセスを監視し、適用可能な場合には測定し、分析する。
 - f) これらのプロセスについて、計画どおりの結果を得るため、かつ、継続的改善を達成するために必要な処置をとる。
 - g) これらのプロセスおよび原子力部門の体制を品質マネジメントシステムとの整合がとれたものにする。
 - h) 社会科学および行動科学の知見を踏まえて、品質マネジメントシステムの運用を促進する。
- (3) 原子力部門は、品質マネジメントシステムの運用において、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」(以下、「重要度分類指針」という。)に基づく重要性に応じて、品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度について、表3-2の4. 1項に係る社内標準に規定し、グレード分けを行う。また、これに基づき資源の適切な配分を行う。なお、グレード分けの決定に際しては、重要度分類指針に基づく重要性に加えて以下の事項を考慮することができる。
- a) プロセスおよび原子炉施設の複雑性、独自性または斬新性の程度
 - b) プロセスおよび原子炉施設の標準化の程度や記録のトレーサビリティの程度
 - c) 検査または試験による原子力安全に対する要求事項への適合性の検証可能性の程度
 - d) 作業または製造プロセス、要員、要領および装置等に対する特別な管理や検査の必要性の程度
 - e) 運転開始後の原子炉施設に対する保守、供用期間中検査および取替えの難易度
- (4) 原子力部門は、これらのプロセスを、本品質保証計画に従って運営管理する。
- (5) 原子力安全の達成に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを原子力部門が決めた場合には、原子力部門はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にする。これらのアウトソースしたプロセスに適用される管理の方式および程度は、原子力部門の品質マネジメントシステムの文書に定める。
- #### 4. 2 文書化に関する要求事項
- ##### 4. 2. 1 一般
- 品質マネジメントシステムの文書には、次の事項を含める。品質マネジメントシステム文書体系図を図3-2に示す。
- a) 文書化した、品質方針および品質目標の表明
 - b) 「原子力発電の安全に係る品質保証規程」
 - c) JEAC4111の要求事項に基づき作成する表3-1に示す社内標準およびこれらの社内標準の中で明確にした記録
 - d) 原子力部門内のプロセスの効果的な計画、運用および管理を確実に実施するために、原子力部門が必要と決定した表3-2に示す社内標準およびこれらの社内標準の中で明確にした記録
 - e) 原子力部門内のプロセスの効果的な計画、運用および管理を確実に実施するために、原子力部門が必要と決定した文書(c)およびd)の社内標準を除く。)およ

びこれらの文書の中で明確にした記録

なお、b)、c) および d) に示す社内標準以外の品質マネジメントシステムで必要とされる文書は、表 3-1、表 3-2 で示す社内標準の中で、文書名または作成し管理することを記載する。

また、c)、d) および e) の記録は、適正に作成する。

4. 2. 2 品質マニュアル

原子力部門は、次の事項を含む品質マニュアルとして、「原子力発電の安全に係る品質保証規程」（本品質保証計画を含む。）を作成し、維持する。

- a) 品質マネジメントシステムの組織に関する事項
- b) 品質マネジメントシステムの計画に関する事項
- c) 品質マネジメントシステムの実施に関する事項
- d) 品質マネジメントシステムの評価に関する事項
- e) 品質マネジメントシステムの改善に関する事項
- f) 品質マネジメントシステムの適用範囲（2. 参照）
- g) 品質マネジメントシステムについて確立された社内標準（4. 2. 1 参照）
- h) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述（図 3-1 参照）

4. 2. 3 文書管理

- (1) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシステムで必要とされる文書を管理する。ただし、記録は文書の一種ではあるが、4. 2. 4 に規定する要求事項に従って管理する。
- (2) 次の活動に必要な管理を規定するために、表 3-1 の 4. 2. 3 項に係る社内標準を確立する。
 - a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書をレビューし、承認する。
 - b) 文書をレビューする。また、必要に応じて更新し、再承認する。
 - c) 文書の変更の識別および現在有効な版の識別を確実にする。
 - d) 該当する文書の適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
 - e) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。
 - f) 品質マネジメントシステムの計画および運用のために原子力部門が必要と決定した外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。
 - g) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合には、適切な識別をする。

4. 2. 4 記録の管理

- (1) 原子力部門は、要求事項への適合および品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成する記録の対象を明確にし、管理する。
- (2) 原子力部門は、記録の識別、保管、保護、検索、保管期間および廃棄に関して必要な管理を規定するために、表 3-1 の 4. 2. 4 項に係る社内標準を確立する。
- (3) 記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ検索可能とする。

5. 経営者の責任

5. 1 経営者のコミットメント

社長は、品質マネジメントシステムの構築および実施ならびにその有効性を継続的に改善することに対するコミットメントの証拠を、次の事項によって示す。

- a) 法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして、原子力安全の重要性を原子力部門内に周知する。
- b) 品質方針を設定する。(5. 3 参照)
- c) 管理責任者を指揮し、品質目標が設定されることを確実にする。(5. 4. 1 参照)
- d) マネジメントレビューを実施する。(5. 6 参照)
- e) 管理責任者を指揮し、品質マネジメントシステムの確立と維持に必要な資源が使用できることを確実にする。(6. 参照)
- f) 安全文化を醸成するための活動を促進する。

5. 2 原子力安全の重視

原子力安全を最優先に位置付け、社長は、業務・原子炉施設に対する要求事項が決定され、満たされていることを確実にする。(7. 2. 1 および 8. 2. 1 参照)

5. 3 品質方針

社長は、品質方針について、次の事項を確実にする。

- a) 原子力部門の目的に対して適切である。
- b) 要求事項への適合および品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミットメントを含む。
- c) 品質目標の設定およびレビューのための枠組みを与える。
- d) 原子力部門全体に伝達され、理解される。
- e) 適切性の持続のためにレビューされる。
- f) 組織運営に関する方針と整合がとれている。

5. 4 計画

5. 4. 1 品質目標

(1) 社長は、原子力部門内のしかるべき部門および階層で、業務・原子炉施設に対する要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標(7. 1 (3) a) 参照)が設定されていることを確実にする。

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針との整合をとる。

(3) 原子力部門は、品質目標に係る事項について、表3-2の5. 4項に係る社内標準を確立する。

5. 4. 2 品質マネジメントシステムの計画

社長は、次の事項を確実にする。

- a) 品質目標に加えて4. 1に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステムの構築と維持についての計画を策定する。
- b) 品質マネジメントシステムの変更を計画し、実施する場合には、その変更が品質マネジメントシステムの全体の体系に対して矛盾なく、整合性が取れている。

5. 5 責任、権限およびコミュニケーション

5. 5. 1 責任および権限

社長は、第5条、第10条および第10条の2に定める責任（保安活動の内容について説明する責任を含む。）と権限が、原子力部門全体に周知されていることを確実にする。

5. 5. 2 管理責任者

- (1) 社長は、原子力事業本部長を原子力部門（経営監査室を除く。）の管理責任者とし、経営監査室長を経営監査室の管理責任者として任命する。
- (2) 管理責任者（原子力事業本部長）は、与えられている他の責任とかかわりなく、次に示す責任および権限をもつ。
 - a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施および維持を確実にする。
 - b) 品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況および改善の必要性の有無について、社長に報告する。
 - c) 原子力部門（経営監査室を除く。）全体にわたって、関係法令の遵守および原子力安全についての認識を高めることを確実にする。
- (3) 経営監査室長は、与えられている他の責任とかかわりなく、次に示す責任および権限をもつ。
 - a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施および維持を確実にする。
 - b) 品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況および改善の必要性の有無について、社長に報告する。
 - c) 経営監査室全体にわたって、関係法令の遵守および原子力安全についての認識を高めることを確実にする。

5. 5. 3 プロセス責任者

社長は、プロセス責任者に対し、所掌する業務に関して、次に示す責任および権限を与える。

- a) プロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善する。
- b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設に対する要求事項についての認識を高める。
- c) 業務の成果を含む実施状況について評価する。（5. 4. 1 および 8. 2. 3 参照）。
- d) 安全文化を醸成するための活動を促進する。

5. 5. 4 内部コミュニケーション

- (1) 社長は、原子力部門内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にする。また、品質マネジメントシステムの有効性に関する情報交換が行われることを確実にする。
- (2) 原子力部門は、内部コミュニケーションに係る事項について、表3-2の5. 5. 4項に係る社内標準を確立する。

5. 6 マネジメントレビュー

5. 6. 1 一般

- (1) 社長は、原子力部門の品質マネジメントシステムが、引き続き、適切、妥当かつ有

効であることを確実にするために、年1回（原則として年度末）以上品質マネジメントシステムをレビューする。

- (2) 発電所長は、発電所における品質マネジメントシステムを評価し、その結果を表3－2の5. 5. 4項に係る社内標準に基づき管理責任者（原子力事業本部長）へ報告する。管理責任者（原子力事業本部長および経営監査室長）は、これらの情報を含む自らが所管する品質マネジメントシステムに係る活動を評価し、その結果をマネジメントレビューへのインプットとする。
- (3) マネジメントレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価、ならびに品質方針および品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。なお、第5条第1項(18)に定める関係する部門についてもマネジメントレビューの結果に基づいて社長が必要な業務の指示を行う。
- (4) マネジメントレビューの結果の記録は、維持する。（4. 2. 4参照）

5. 6. 2 マネジメントレビューへのインプット

マネジメントレビューへのインプットには、次の情報を含める。

- a) 監査の結果
- b) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめ方（8. 2. 1参照）
- c) プロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。）ならびに検査および試験の結果（8. 2. 3 および8. 2. 4参照）
- d) 予防処置および是正処置の状況（8. 5. 2 および8. 5. 3参照）
- e) 安全文化を醸成するための活動の実施状況
- f) 関係法令の遵守状況
- g) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ（5. 6. 3参照）
- h) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
- i) 改善のための提案

5. 6. 3 マネジメントレビューからのアウトプット

マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項に関する決定および処置すべてを含める。

- a) 品質マネジメントシステムおよびそのプロセスの有効性の改善
- b) 業務の計画および実施にかかる改善
- c) 資源の必要性

6. 資源の運用管理

6. 1 資源の提供

原子力部門は、原子力安全に必要な資源を表3－2の6. 1項、6. 2項および7. 1項に係る社内標準において明確にし、提供する。

6. 2 人的資源

6. 2. 1 一般

原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員は、適切な教育、訓練、技能および経験を判断の根拠として力量を有する。

6. 2. 2 力量、教育・訓練および認識

原子力部門は、表3－2の5. 4項および6. 2項に係る社内標準を確立し、次の

事項を実施する。

- a) 原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。
- b) 必要な力量が不足している場合には、その必要な力量に到達することができるよう教育・訓練を行うか、または他の処置をとる。
- c) 教育・訓練または他の処置の有効性を評価する。
- d) 原子力部門の要員が、自らの活動のもつ意味および重要性を認識し、品質目標の達成に向けて自らがどのように貢献できるかを認識することを確実にする。
- e) 教育、訓練、技能および経験について該当する記録を維持する。（4. 2. 4 参照）

6. 3 原子炉施設およびインフラストラクチャー

原子力部門は、原子力安全の達成のために必要な原子炉施設を表3-2の7. 1項に係る社内標準において明確にし、維持管理する。

また、原子力安全の達成のために必要なインフラストラクチャーを表3-2の7. 1項に係る社内標準において明確にし、維持する。

6. 4 作業環境

原子力部門は、原子力安全の達成のために必要な作業環境を表3-2の7. 1項に係る社内標準において明確にし、運営管理する。

7. 業務の計画および実施

7. 1 業務の計画

- (1) 原子力部門は、表3-1の4. 2. 3項に係る社内標準および表3-2の7. 1項に係る社内標準に基づき、保安活動に関する業務に必要なプロセスを計画し、構築する。
- (2) 業務の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合をとる。（4. 1参照）
- (3) 原子力部門は、業務の計画に当たって、次の各事項について適切に明確化する。
なお、d)については表3-2の7. 1項に係る社内標準において明確にする。
 - a) 業務・原子炉施設に対する品質目標および要求事項
 - b) 業務・原子炉施設に特有な、プロセスおよび文書の確立の必要性、ならびに資源の提供の必要性
 - c) その業務・原子炉施設のための検証、妥当性確認、監視、測定、検査および試験活動ならびにこれらの合否判定基準
 - d) 業務・原子炉施設のプロセスおよびその結果が、要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録（4. 2. 4参照）
- (4) この計画のアウトプットは、原子力部門の運営方法に適した形式にする。

7. 2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス

7. 2. 1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化

原子力部門は、次の事項を業務の計画（7. 1参照）で明確にする。

- a) 業務・原子炉施設に適用される法令・規制要求事項
- b) 明示されてはいないが、業務・原子炉施設に不可欠な要求事項
- c) 原子力部門が必要と判断する追加要求事項すべて

7. 2. 2 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー

- (1) 原子力部門は、業務・原子炉施設に対する要求事項をレビューする。このレビューは、その要求事項を適用する前に実施する。
- (2) レビューでは、次の事項を確実にする。
 - a) 業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。
 - b) 業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、それについて解決されている。
 - c) 原子力部門が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。
- (3) このレビューの結果の記録、およびそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持する。（4. 2. 4 参照）
- (4) 業務・原子炉施設に対する要求事項が書面で示されない場合には、原子力部門はその要求事項を適用する前に確認する。
- (5) 業務・原子炉施設に対する要求事項が変更された場合には、原子力部門は、関連する文書として業務の計画を修正する。また、変更後の要求事項が、関連する要員に理解されていることを確実にする。

7. 2. 3 外部とのコミュニケーション

原子力部門は、原子力安全に関して外部とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を表3-2の7. 2. 3項に係る社内標準で明確にし、実施する。

7. 3 設計・開発

原子力部門は、表3-2の7. 3項に係る社内標準を確立し、次の事項を実施する。

7. 3. 1 設計・開発の計画

- (1) 原子力部門は、原子炉施設の設計・開発の計画を策定し、管理する。
- (2) 設計・開発の計画において、原子力部門は、次の事項を明確にする。
 - a) 設計・開発の段階
 - b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証および妥当性確認
 - c) 設計・開発に関する責任（保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権限
- (3) 原子力部門は、効果的なコミュニケーションならびに責任および権限の明確な割当てを確実にするために、設計・開発に関与するグループ間のインターフェースを運営管理する。
- (4) 設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に更新する。

7. 3. 2 設計・開発へのインプット

- (1) 原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を維持する。（4. 2. 4 参照）インプットには、次の事項を含める。
 - a) 機能および性能に関する要求事項
 - b) 適用される法令・規制要求事項
 - c) 適用可能な場合には、以前の類似した設計から得られた情報
 - d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項
- (2) 原子炉施設の要求事項に関連するインプットについては、その適切性をレビューし、承認する。要求事項は、漏れがなく、あいまいでなく、相反するところがないようになる。

7. 3. 3 設計・開発からのアウトプット

- (1) 設計・開発からのアウトプットは、設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式とする。また、リリースの前に、承認を受ける。
- (2) 設計・開発からのアウトプットは、次の状態とする。
 - a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
 - b) 調達、業務の実施（原子炉施設の使用を含む。）に対して適切な情報を提供する。
 - c) 関係する検査および試験の合否判定基準を含むか、またはそれを参照している。
 - d) 安全な使用および適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。

7. 3. 4 設計・開発のレビュー

- (1) 設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画されたとおりに（7. 3. 1 参照）体系的なレビューを行う。
 - a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。
 - b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。
- (2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表する者および当該設計・開発に係る専門家を含める。このレビューの結果の記録、および必要な処置があればその記録を維持する。（4. 2. 4 参照）

7. 3. 5 設計・開発の検証

- (1) 設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために、計画されたとおりに（7. 3. 1 参照）検証を実施する。
この検証の結果の記録、および必要な処置があればその記録を維持する。（4. 2. 4 参照）
- (2) 設計・開発の検証は、原設計者以外の者またはグループが実施する。

7. 3. 6 設計・開発の妥当性確認

- (1) 結果として得られる原子炉施設が、指定された用途または意図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法（7. 3. 1 参照）に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。
- (2) 実行可能な場合にはいつでも、原子炉施設の使用前に、妥当性確認を完了する。
- (3) 妥当性確認の結果の記録、および必要な処置があればその記録を維持する。（4. 2. 4 参照）

7. 3. 7 設計・開発の変更管理

- (1) 設計・開発の変更を明確にし、記録を維持する。（4. 2. 4 参照）
- (2) 変更に対して、レビュー、検証および妥当性確認を適切に行い、その変更を実施する前に承認する。
- (3) 設計・開発の変更のレビューには、その変更が、当該の原子炉施設を構成する要素および関連する原子炉施設に及ぼす影響の評価（当該原子炉施設を構成する材料または部品に及ぼす影響の評価を含む。）を含める。
- (4) 変更のレビューの結果の記録、および必要な処置があればその記録を維持する。

(4. 2. 4 参照)

7. 4 調達

原子力部門は、表 3-2 の 7. 4 項に係る社内標準を確立し、次の事項を実施する。

7. 4. 1 調達プロセス

- (1) 原子力部門は、規定された調達要求事項に、調達製品が適合することを確実にする。
- (2) 供給者および調達製品に対する管理の方式および程度は、調達製品が、原子力安全に及ぼす影響に応じて定める。
- (3) 原子力部門は、供給者が原子力部門の要求事項に従って調達製品を供給する能力を判断の根拠として、供給者を評価し、選定する。選定、評価および再評価の基準を定める。
- (4) 評価の結果の記録、および評価によって必要とされた処置があればその記録を維持する。(4. 2. 4 参照)
- (5) 原子力部門は、調達製品の調達後における、維持または運用に必要な保安に係る技術情報の取得およびそれらを他の原子炉設置者と共有する場合に必要な措置に関する管理方法を定める。

7. 4. 2 調達要求事項

- (1) 調達要求事項では、調達製品に関する要求事項を明確にし、次の事項のうち該当するものを含める。
 - a) 製品、手順、プロセスおよび設備の承認に関する要求事項
 - b) 要員の適格性確認に関する要求事項
 - c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項
 - d) 不適合の報告および処理に関する要求事項
 - e) 安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項
- (2) 原子力部門は、供給者に伝達する前に、規定した調達要求事項が妥当であることを確実にする。
- (3) 原子力部門は、調達製品を受領する場合には、調達製品の供給者に対し、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。

7. 4. 3 調達製品の検証

- (1) 原子力部門は、調達製品が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするために、必要な検査またはその他の活動を定めて、実施する。
- (2) 原子力部門が、供給者先で検証を実施することにした場合には、原子力部門は、その検証の要領および調達製品のリリースの方法を調達要求事項の中で明確にする。

7. 5 業務の実施

原子力部門は、業務の計画(7. 1 参照)に基づき、次の事項を実施する。

7. 5. 1 業務の管理

原子力部門は、業務を管理された状態で実施する。管理された状態には、次の事項のうち該当するものを含める。

- a) 原子力安全との係わりを述べた情報が利用できる。
- b) 必要に応じて、作業手順が利用できる。
- c) 適切な設備を使用している。

- d) 監視機器および測定機器が利用でき、使用している。
- e) 監視および測定が実施されている。
- f) 業務のリリースが実施されている。

7. 5. 2 業務の実施に関するプロセスの妥当性確認

- (1) 業務の実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視または測定で検証することが不可能で、その結果、業務が実施された後でしか不具合が顕在化しない場合には、原子力部門は、その業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。
- (2) 妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証する。
- (3) 原子力部門は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含んだ手続きを確立する。
 - a) プロセスのレビューおよび承認のための明確な基準
 - b) 設備の承認および要員の適格性確認
 - c) 所定の方法および手順の適用
 - d) 記録に関する要求事項（4. 2. 4 参照）
 - e) 妥当性の再確認

7. 5. 3 識別およびトレーサビリティ

- (1) 必要な場合には、原子力部門は、業務の計画および実施の全過程において、適切な手段により、業務・原子炉施設を識別する。
- (2) 原子力部門は、業務の計画および実施の全過程において、監視および測定の要求事項に関連して、業務・原子炉施設の状態を識別する。
- (3) トレーサビリティが要求事項となっている場合には、原子力部門は業務・原子炉施設について一意の識別を管理し、記録を維持する。（4. 2. 4 参照）

7. 5. 4 原子力部門外の所有物

原子力部門は、原子力部門外の所有物について、それが原子力部門の管理下にある間、注意を払い、必要に応じて記録を維持する。（4. 2. 4 参照）

7. 5. 5 調達製品の保存

- (1) 原子力部門は、調達製品の検証後、受入から据付（使用）までの間、要求事項への適合を維持するように調達製品を保存する。この保存には、該当する場合、識別、取扱い、包装、保管および保護を含める。保存は、取替品、予備品にも適用する。
- (2) 原子力部門は、調達製品の保存に係る事項について、表3-2の7. 5. 5項に係る社内標準を確立する。

7. 6 監視機器および測定機器の管理

原子力部門は、業務の計画（7. 1 参照）に基づき、次の事項を実施する。

- (1) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証するために、原子力部門は、実施すべき監視および測定を表3-2の7. 1項および8. 2. 4項に係る社内標準において明確にする。また、そのために必要な監視機器および測定機器を表3-2の7. 6項に係る社内標準において明確にする。
- (2) 原子力部門は、監視および測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視および測定が実施できることを確実にするプロセスを、表3-2の7. 1項に係る社内標準において確立する。

(3) 測定値の正当性が保証されなければならない場合には、測定機器に関し、次の事項を満たす。

- a) 定められた間隔または使用前に、国際または国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正もしくは検証、またはその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には、校正または検証に用いた基準を記録する。（4. 2. 4 参照）
- b) 機器の調整をする、または必要に応じて再調整する。
- c) 校正の状態を明確にするために識別を行う。
- d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
- e) 取扱い、保守および保管において、損傷および劣化しないように保護する。

さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、原子力部門は、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する。

（4. 2. 4 参照）

原子力部門は、その機器、および影響を受けた業務・原子炉施設すべてに対して、適切な処置をとる。校正および検証の結果の記録を維持する。（4. 2. 4 参照）

(4) 規定要求事項にかかる監視および測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視および測定ができるることを確認する。

この確認は、最初に使用するのに先立って実施する。また、必要に応じて再確認する。

8. 評価および改善

8. 1 一般

(1) 原子力部門は、次の事項のために必要となる監視、測定、分析および改善のプロセスを計画し、実施する。

- a) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合を実証する。
- b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。
- c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。

(2) これには、統計的手法を含め、適用可能な方法、およびその使用の程度を決定することを含める。

8. 2 監視および測定

8. 2. 1 原子力安全の達成

原子力部門は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、原子力安全を達成しているかどうかに関して外部がどのように受けとめているかについての情報を監視する。この情報の入手および使用の方法を表3-2の8. 2. 1項に係る社内標準に定める。

8. 2. 2 内部監査

原子力部門は、表3-1の8. 2. 2項に係る社内標準を確立し、次の事項を実施する。

(1) 品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行うことができる組織が内部監査を実施する。

- a) 品質マネジメントシステムが、業務の計画（7. 1参照）に適合しているか、JEAC4111 の要求事項に適合しているか、および原子力部門が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合しているか。
 - b) 品質マネジメントシステムが効果的に実施され、維持されているか。
- (2) 監査の対象となるプロセスおよび領域の状態および重要性、ならびにこれまでの監査結果を考慮して、監査プログラムを策定する。監査の基準、範囲、頻度および方法を規定する。監査員の選定および監査の実施においては、監査プロセスの客観性および公平性を確保する。ただし、監査員は、自らの業務を監査しない。
- (3) 監査の計画および実施、記録の作成および結果の報告に関する責任および権限、ならびに要求事項を規定する。
- (4) 監査およびその結果の記録を維持する。（4. 2. 4 参照）
- (5) 監査された領域に責任をもつ管理者は、検出された不適合およびその原因を除去するためには遅滞なく、必要な修正および是正処置すべてがとられることを確実にする。フォローアップには、とられた処置の検証および検証結果の報告を含める。（8. 5. 2 参照）
- (6) 監査のプログラムおよび結果について、管理責任者に報告する。
- (7) 経営監査室は、原子力事業本部および発電所が実施した内部監査を評価する。その結果、経営監査室長が必要と判断した場合には、原子力事業本部、発電所に内部監査の実施を指示する。
- (8) 原子力事業本部および発電所は、経営監査室長から内部監査の実施について指示がある場合は内部監査を実施する。
- #### 8. 2. 3 プロセスの監視および測定
- (1) 原子力部門は、品質マネジメントシステムのプロセスの監視、および適用可能な場合に行う測定には、適切な方法を適用する。
 - (2) これらの方針は、プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものとする。
 - (3) 計画どおりの結果が達成できない場合には、適切に、修正ならびに是正処置をとる。
- #### 8. 2. 4 検査および試験
- (1) 原子力部門は、原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証するために、表3-2の8. 2. 4項に係る社内標準を確立し、原子炉施設を検査および試験する。検査および試験は、業務の計画（7. 1参照）に従って、適切な段階で実施する。検査および試験の合否判定基準への適合の証拠を維持する。（4. 2. 4 参照）
 - (2) 検査および試験要員の独立の程度を定める。
 - (3) リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人を、記録する。（4. 2. 4 参照）
 - (4) 業務の計画（7. 1参照）で決めた検査および試験が完了するまでは、当該原子炉施設を据え付けたり、運転したりしない。ただし、当該の権限をもつ者が承認したときは、この限りではない。
- #### 8. 3 不適合管理
- 原子力部門は、表3-1の8. 3項に係る社内標準を確立し、次の事項を実施する。
- (1) 原子力部門は、業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置される

- ことを防ぐために、それらを識別し、管理することを確実にする。
- (2) 不適合の処理に関する管理およびそれに関連する責任および権限を規定する。
- (3) 該当する場合には、原子力部門は、次の一つまたはそれ以上 の方法で、不適合を処理する。
- a) 検出された不適合を除去するための処置をとる。
 - b) 当該の権限をもつ者が、特別採用によって、その使用、リリース、または合格と判定することを正式に許可する。
 - c) 本来の意図された使用または適用ができないような処置をとる。
 - d) 外部への引渡し後または業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合による影響または起こり得る影響に対して適切な処置をとる。
- (4) 不適合に修正を施した場合には、要求事項への適合を実証するための再検証を行う。
- (5) 不適合の性質の記録、および不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する。（4. 2. 4 参照）
- (6) 原子力部門は、原子炉施設の保安の向上に役立たせる観点から、公開基準に従い、不適合の内容をニューシアへ登録することにより、情報の公開を行う。

8. 4 データの分析

- (1) 原子力部門は、品質マネジメントシステムの適切性および有効性を実証するため、また、品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、表3-2の8. 4項に係る社内標準において適切なデータを明確にし、それらのデータを収集し、分析する。この中には、監視および測定の結果から得られたデータならびにそれ以外の該当する情報源からのデータを含める。
- (2) データの分析によって、次の事項に関連する情報を提供する。
- a) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめ方（8. 2. 1 参照）
 - b) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合（8. 2. 3 および8. 2. 4 参照）
 - c) 予防処置の機会を得ることを含む、プロセスおよび原子炉施設の、特性および傾向（8. 2. 3 および8. 2. 4 参照）
 - d) 供給者の能力（7. 4 参照）

8. 5 改善

8. 5. 1 継続的改善

原子力部門は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処置、予防処置およびマネジメントレビューを通じて、品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。

8. 5. 2 是正処置

原子力部門は、表3-1の8. 5. 2項に係る社内標準を確立し、次の事項を実施する。

- (1) 原子力部門は、再発防止のため、不適合の原因を除去する処置をとる。
- (2) 是正処置は、検出された不適合のもつ影響に応じたものとする。
- (3) 次の事項に関する要求事項（JEAC4111 附属書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）を規定する。


- a) 不適合のレビュー
- b) 不適合の原因の特定
- c) 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価
- d) 必要な処置の決定および実施
- e) とった処置の結果の記録（4. 2. 4 参照）
- f) とった是正処置の有効性のレビュー

8. 5. 3 予防処置

原子力部門は、表 3－1 の 8. 5. 3 項に係る社内標準を確立し、次の事項を実施する。

- (1) 原子力部門は、起こり得る不適合が発生することを防止するために、保安活動の実施によって得られた知見（良好事例を含む。）および他の施設から得られた知見（PWR事業者連絡会で取り扱う技術情報およびニューシア登録情報を含む。）の活用を含め、その原因を除去する処置を決める。この活用には、原子力安全に係る業務の実施によって得られた知見を他の原子炉設置者と共有することも含む。
- (2) 予防処置は、起こり得る問題の影響に応じたものとする。
- (3) 次の事項に関する要求事項（JEAC4111 附属書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）を規定する。
 - a) 起こり得る不適合およびその原因の特定
 - b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価
 - c) 必要な処置の決定および実施
 - d) とった処置の結果の記録（4. 2. 4 参照）
 - e) とった予防処置の有効性のレビュー

図3-1 品質マネジメントシステム体系図



(注1) 本図は、品質マネジメントシステムを構成するプロセスの関連を規格要件事項に着目し、整理した上でPDCAに分類して示している。業務の詳細は各社内標準にて定める。

(注2) 原子力事業本部各部門統括とは、原子力企画部門統括、原子力安全管理部門統括、原子力技術部門統括（土木建築）、原子燃料部門統括のいずれかを指す。




図 3－2 品質マネジメントシステム文書体系図

表3－1：本品質保証計画関連条項とJEAC4111の要求事項に基づき作成する社内標準との関係

本品質保証 計画関連条項	項目	社内標準名		所管箇所	文書番号	
		1次 文書	2次文書			
4. 2. 3 4. 2. 4	文書管理 記録の管理	原子 力 発電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 ※ ₁	原子力部門における 文書・記録管理通達	原子力事業本部 原子力企画部門	平成18原 総通達第3 号	
8. 2. 2			原子力部門における 内部監査通達	経営監査室	平成18経 営原通達第 1号	
8. 3 8. 5. 2	不適合管理 是正処置		不適合管理および是 正処置通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原 品証通達第 1号	
8. 5. 3			予防処置通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原 発電通達第 2号	

※1：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室および経営監査室であり、文書番号は平成15規程第5号とする（以下、本条において同じ）。

表3-2：本品質保証計画関連条項および本規定関連条項と原子力部門が必要と決定した社内標準との関係

本品質保証 計画関連条項	項目	社内標準名		文書番号	本規定関連条項
		1次 文書	2次文書		
4. 1	重要度分類	グレード分け通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原品証 通達第2号	
4. 1	安全文化	安全文化通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成25原品証 通達第1号	第2条の2、第2条の3、第3条
5. 4	品質目標	品質目標通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原品証 通達第3号	
5. 5. 3 6. 2. 2	プロセス 責任者	原子力部門における文書・記録 管理通達	原子力事業本部 原子力企画部門	平成18原品証 通達第3号	
5. 5. 4 5. 6	内部コミュニケーション	内部コミュニケーション通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原品証 通達第4号	第6条、第8条(第3章保安管理体制および 評価)
6. 1	資源の提供	要員・組織計画 通達	原子力事業本部 原子力企画部門	平成18原品証 通達第1号	
6. 1 6. 2	力量、教育・訓練および認識	教育・訓練通達	原子力事業本部 原子力企画部門	平成18原品証 通達第2号	第136条、第137条(第10章保安教育)

表3-2(続き)

本品質保証 計画関連条項	項目	社内標準名		所管箇所	文書番号	本規定関連条項
		1次文書	2次文書			
原子力発電の安全に係る品質保証規程	6. 1 運転管理	運転管理通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18 原発電 通達 第1号	第9条の2、第10条の2、第12条の2から第9条(第4章運転管理)、 第125条、第125条の3、第125条の4 (第8章保守管理)、 第139条(第1章記録および報告)	
	6. 3 燃料管理	燃料管理通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18 原燃保 通達 第1号	第99条から第104条(第5章燃料管理)、 第139条(第1章記録および報告)	
	6. 4 放射性廃棄物管理	放射性廃棄物管 理通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18 原放管 通達 第1号	第105条から第109条(第6章放射性廃棄 物管理)、第139条(第11章記録および報告)	
	7. 1 放射線管理	放射線管理通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18 原放管 通達 第2号	第110条から第124条(第7章放射線管 理)、第127条の2、第134条の2(第9章 非常時の措置)、第139条(第11章記録およ び報告)	
	7. 2 放射線管理	保守管理通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18 原保修 通達 第1号	第12条の2(第4章運転管理)、第125条(第 8章保守管理)	
	7. 3 非常時の措置	非常時の措置通 達	原子力事業本部 原子力安全部門	平成26 原危管 通達 第1号	第18条の5、第18条の6(第4章運転管理) 第126条、第127条、第128条から第13 4条、第135条(第9章非常時の措置)	
	7. 4 その他	安全管理通達	原子力事業本部 原子力安全部門	平成26 原安管 通達 第1号	第9条から第11条(第3章保安管理体制およ び評価)、第12条の2(第4章運転管理)、第 125条の2(第8章保守管理)	
	7. 5 その他	原子燃料サイク ル通達	原子力事業本部 原子燃料部門	平成18 原燃品 通達 第1号	第99条から第104条(第5章燃料管理)	
	7. 6 その他	火災防護通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成27 原発電 通達 第1号	第18条(第4章運転管理)	

表3-2(続き)

本品質保証 計画関連項目	項目	社内標準名		所管箇所	文書番号	本規定関連条項
		1次文書	2次文書			
6. 1	その他	原子力技術業務 要綱	原子力事業本部 原子力技術部門	平成17原プラ マ要綱 第2号		
6. 3						
6. 4						
7. 1						
7. 2						
7. 5						
7. 6						
8. 2.	4					
7. 2. 2	外部との コミュニケーション	外部コミュニケーション 通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原発電 通達 第3号		
7. 2. 3						
8. 2. 1	原子力安 全の達成					
7. 3	設計・開 発	設計・開発 通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原発電 通達 第2号	第125条(第8章保守管理)	
7. 4	調達					
7. 5. 5	調達製品 の保存	原子力部門にお ける調達管理通 達	調達本部	平成27調原通 達 第1号		
7. 6	監視機器 および測 定機器の 管理	監視機器・測定機 器管理通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原発電 通達 第3号		

表3-2(続き)

本品質保証 計画関連条項	項目	社内標準名		所管箇所	文書番号	本規定関連条項
		1次 文書	2次文書			
8. 2. 3	プロセス の監視お よび測定	品質目標通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原品証 通達第3号		
		原子力部門にお ける内部監査通 達	経営監査室	平成18経営原 通達第1号		
7. 6 8. 2. 4	検査およ び試験	検査・試験通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原保修 通達第4号		
8. 4	データの 分析	データ分析通達	原子力事業本部 原子力発電部門	平成18原品証 通達第5号		

第3章 保安管理体制および評価

第1節 組織および職務

(保安に関する組織)

第4条 発電所の保安に関する組織は、図4のとおりとする。

図4





図4（続き）



(保安に関する職務)

第 5 条 本店における保安に関する職務は次のとおり。

- (1) 社長は、本規定に定める保安活動を統括する。
- (2) 経営監査室長は、原子力部門の経営監査に係る、年度計画および要員の教育ならびに経営監査の実施に関する業務を行う。
- (3) 原子力事業本部長は、第 1 項(5)から(10)に定める各部門統括を指導監督し、原子力業務を統括する。また、第 2 条の 2 第 3 項および第 2 条の 3 第 3 項の職務を行う。
- (4) 原子力事業本部長代理および第 1 項(5)から(10)に定める各部門統括は、原子力事業本部長を補佐する。
- (5) 原子力企画部門統括は、要員・組織計画および要員教育（原子力部門の経営監査に係る要員の教育および運転員の教育・訓練を除く。）ならびに文書管理に関する業務を統括する。
- (6) 原子力安全部門統括は、原子力発電所の安全管理および原子力発電施設の安全評価に関する業務を統括する（その他自然災害発生時等、重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備に関する業務を含む）。
- (7) 原子力発電部門統括は、原子力発電の品質保証活動および原子力発電所の運転保守（運転員の教育・訓練を含む。）、放射線管理、放射性廃棄物管理ならびに原子力発電施設の設計・保全に関する業務を統括する。
- (8) 原子力技術部門統括（原子力技術）は、原子力発電施設の設計・保全（原子力技術部門統括（土木建築）および原子力発電部門統括が所管する業務を除く。）および高経年対策に関する技術的業務を統括する（火山影響等発生時およびその他自然災害発生時等の体制の整備に関する業務を含む）。
- (9) 原子力技術部門統括（土木建築）は、原子力発電施設の土木設備、建築物に係る設計・保全（原子力発電部門統括が所管する業務を除く。）に関する技術的業務を統括する（その他自然災害発生時等の体制の整備に関する業務を含む）。
- (10) 原子燃料部門統括は、原子燃料サイクル（原子燃料サイクル室長所管業務を除く。）およびその品質保証活動に関する業務を統括する。
- (11) 調達本部長は、契約および貯蔵品管理に関する業務を行う。
- (12) 原子燃料サイクル室長は、原子燃料サイクルの契約に関する業務を行う。
- (13) 総務室長は、「原子力発電の安全に係る品質保証規程」の制定・改廃を所管するとともに、社印の管理に関する業務を行う。
- (14) 土木建築室長は、原子力部門に係る土木設備、建築物の改良および修繕に関する業務を行う。
- (15) 環境モニタリングセンター所長は、環境放射能に係るデータの収集、分析および評価に関する業務を行う。
- (16) 第 1 項(6)から(10)、(14)に定める各職位の職務には、その職務の範囲における設計および工事に関する業務を含む。
- (17) 第 1 項(5)から(15)に定める各職位は、所属員を指示・指導し、所管業務を遂行する。また、各所属員は、その指示・指導に従い業務を実施する。
- (18) その他関係する部門は、別途定められた「職制規程」に基づき所管業務を遂行する。

2. 発電所における保安に関する職務は次のとおり。

- (1) 発電所長（以下、「所長」という。）は、発電所の課（室）長等を指導監督し、発電所における保安活動を統括する。
- (2) 原子力安全統括、副所長および運営統括長は、所長を補佐する。
- (3) 品質保証室長は、原子力発電に関する品質保証活動の統括に関する業務を行う。
- (4) 品質保証室課長は、品質保証室長を補佐する。
- (5) 安全・防災室長は、原子炉施設の管理運用に関する安全評価、その他技術安全の総括、原子力防災対策および原子炉施設の出入管理に関する業務ならびに火災発生時、内部溢水発生時、火山影響等発生時、その他自然災害発生時等、重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備に関する業務の総括に関する業務を行う。
- (6) 安全・防災室課長は、安全・防災室長を補佐する。
- (7) 所長室長は、発電所の運営に関する総括、文書管理と記録管理の総括、教育・訓練の総括、調達先管理、契約および貯蔵品管理に関する業務を行う。
- (8) 所長室課長（総務）は、所長室長を補佐する。
- (9) 技術課長は、発電所の技術関係事項の総括に関する業務を行う。
- (10) 原子燃料課長は、原子燃料管理および炉心管理に関する業務を行う。
- (11) 放射線管理課長は、放射性廃棄物管理、放射線管理（環境モニタリングセンター所長所管業務を除く。）、被ばく管理および化学管理に関する業務を行う。
- (12) 第一発電室長は1号炉および2号炉、第二発電室長は3号炉および4号炉に係る原子炉施設の運転に関する業務を行う（以下、第一発電室長と第二発電室長を総称して「発電室長」という。）。
- (13) 当直課長は、原子炉施設の運転に関する当直業務を行う。
- (14) 定検課長は、発電室長の原子炉施設の運転に関する業務のうち、施設定期検査（以下、「定期検査」という。）に関する業務の補佐を行う。
- (15) 保全計画課長は、原子炉施設の保守、修理の総括に関する業務を行う。
- (16) 電気保修課長は、原子炉施設の電気設備に係る保守、修理（電気工事グループ課長所管業務を除く。）に関する業務を行う。
- (17) 計装保修課長は、原子炉施設の計装設備に係る保守、修理（電気工事グループ課長所管業務を除く。）に関する業務を行う。
- (18) 原子炉保修課長は、原子炉施設の機械設備（タービン設備を除く。）に係る保守、修理（機械工事グループ課長所管業務を除く。）に関する業務を行う。
- (19) タービン保修課長は、原子炉施設の機械設備（タービン設備）に係る保守、修理（機械工事グループ課長所管業務を除く。）に関する業務を行う。
- (20) 土木建築課長は、原子炉施設の土木設備および建築物に係る保守、修理（機械工事グループ課長および土木建築工事グループ課長の所管業務を除く。）に関する業務を行う。
- (21) 電気工事グループ課長は、原子炉施設の電気設備および計装設備に係る保守、修理および高経年対策の推進のうち、所長が指定したものに関する業務を行う。
- (22) 機械工事グループ課長は、原子炉施設の機械設備、土木設備および建築物に係る保守、修理および高経年対策の推進のうち、所長が指定したものに関する業務を行う。
- (23) 土木建築工事グループ課長は、原子炉施設の土木設備および建築物に係る保守、修理および高経年対策の推進のうち、所長が指定したものに関する業務を行う。
- (24) 発電所課長は、所長の指示する範囲の業務を行う。

- (25) 第2項(3)から(24)に定める各職位（以下、「各課（室）長」という。）は、所管業務に基づき非常時の措置、保安教育ならびに記録および報告を行う（火災発生時、内部溢水発生時、火山影響等発生時、その他自然災害発生時等、重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備に関する業務を含む）。
- (26) 第2項(5)、(6)、(10)から(13)および(15)から(23)に定める各職位の職務には、その職務の範囲における運転および保守、設計および工事に関する業務を含む。
- (27) 各課（室）長は、課（室）員を指示・指導し、所管業務を遂行する。また、各課（室）員は、その指示・指導に従い業務を実施する。
- (28) 発電用原子炉主任技術者（以下、「原子炉主任技術者」という。）を兼任することができる品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、技術課長または保全計画課長は、兼任した場合、担当する原子炉について兼任する職位の職務を遂行しないこととし、兼任する職位の職務はその上位職が行う。

第2節 原子力発電安全委員会および原子力発電安全運営委員会

(原子力発電安全委員会)

- 第 6 条 本店に原子力発電安全委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。
2. 委員会は、原子炉施設の保安に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、あらかじめ委員会において定めた軽微な事項は、審議事項に該当しない。
- (1) 原子炉設置（変更）許可申請書本文に記載の構築物、系統および機器の変更
 - (2) 原子炉施設保安規定の変更
 - (3) 原子炉施設の定期的な評価の結果（第11条関連）
 - (4) 本店所管の社内標準の制定および改正
 - (5) その他委員会で定めた事項
3. 原子力安全部門統括を委員長とする。委員長は、委員会の審議を主宰する。
4. 委員会は、委員長、各所長、各発電所の原子炉主任技術者に加え、委員長が指名した者で構成する。

第 7 条 削除

(原子力発電安全運営委員会)

第 8 条 発電所に原子力発電安全運営委員会（以下、「運営委員会」という。）を設置する。

2. 運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。ただし、委員会で審議した事項もしくはあらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、審議事項に該当しない。

(1) 運転管理に関する社内標準の制定および改正

- (a) 運転員の構成人員に関する事項
- (b) 当直の引継方法に関する事項
- (c) 原子炉の起動および停止操作に関する事項
- (d) 巡視点検に関する事項
- (e) 異常時の措置に関する事項
- (f) 警報発生時の措置に関する事項
- (g) 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項
- (h) 定期的に実施するサーベランスに関する事項
- (i) 誤操作の防止に関する事項（3号炉および4号炉）
- (j) 火災、内部溢水（3号炉および4号炉）、火山影響等（3号炉および4号炉）およびその他自然災害発生時等の体制の整備に関する事項
- (k) 重大事故等および大規模損壊発生時の体制の整備に関する事項（3号炉および4号炉）

(2) 燃料管理に関する社内標準の制定および改正

- (a) 新燃料および使用済燃料の運搬に関する事項
- (b) 新燃料および使用済燃料の貯蔵に関する事項
- (c) 燃料の検査および取替に関する事項

(3) 放射性廃棄物管理に関する社内標準の制定および改正

- (a) 放射性固体廃棄物の保管および運搬に関する事項
- (b) 放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項
- (c) 放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項
- (d) 放出管理用計測器の点検・校正に関する事項

(4) 放射線管理に関する社内標準の制定および改正

- (a) 管理区域の設定、区域区分および特別措置を要する区域に関する事項
- (b) 管理区域の出入管理および遵守事項に関する事項
- (c) 保全区域に関する事項
- (d) 周辺監視区域に関する事項
- (e) 線量の評価に関する事項
- (f) 除染に関する事項
- (g) 外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項
- (h) 放射線計測器類の点検・校正に関する事項
- (i) 管理区域内で使用した物品の搬出および運搬に関する事項

(5) 保守管理に関する社内標準の制定および改正

- (6) 改造の実施に関する事項
 - (7) 非常事態における運転操作に関する社内標準の制定および改正（第128条）
 - (8) 保安教育実施計画の策定（第136条）に関する事項
 - (9) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項
3. 所長を委員長とする。委員長は、運営委員会の審議を主宰する。
4. 運営委員会は、委員長、原子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、第5条第2項(3)、(5)、(7)、同項(9)から(12)および(15)から(23)に定める職位に加え、委員長が指名した者で構成する。

第3節 主任技術者

(原子炉主任技術者の選任)

第 9 条 原子力事業本部長は、原子炉主任技術者および代行者を、原子炉主任技術者免状を有する者であって、次の各号の業務に通算して3年以上従事した経験を有する者の中から選任する。

- (1) 原子炉施設の工事または保守管理に関する業務
 - (2) 原子炉の運転に関する業務
 - (3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析および評価に関する業務
 - (4) 原子炉に使用する燃料体の設計または管理に関する業務
2. 原子炉主任技術者は原子炉毎に選任する。
 3. 原子炉主任技術者は、本店の保安に関する役職者とする。なお、原子炉主任技術者は、品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、技術課長および保全計画課長のいずれかの職位を兼任することができる。
 4. 代行者の職位は、課（室）長以上の役職者とする。
 5. 原子炉主任技術者がいずれかの職位を兼任する場合、担当する原子炉について兼任する職位の職務は遂行せず、兼任する職位の職務はその上位職が行うこととする。また、代行者が原子炉主任技術者と交代した場合においても同様とする。
 6. 原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合（3号炉および4号炉の原子炉主任技術者については、非常召集可能圏外に離れる場合を含む）は、代行者と交代する。ただし、職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は、第1項から第3項に基づき、あらためて原子炉主任技術者を選任する。

(電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の選任)

第9条の2 所長は、電気主任技術者および代行者を、第一種電気主任技術者免状を有する者の中から、ボイラー・タービン主任技術者および代行者を、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者の中から選任する。

2. 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職位は、課（室）長以上とする。
3. 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の代行者の職位は、課（室）長以上またはこれに準ずるものとする。
4. 電気主任技術者またはボイラー・タービン主任技術者が職務を遂行できない場合は、それぞれの代行者と交代する。ただし、職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は、第1項および第2項に基づき、あらためて電気主任技術者またはボイラー・タービン主任技術者を選任する。

(原子炉主任技術者の職務等)

第 10 条 原子炉主任技術者は、原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に、かつ、最優先に行うことを任務とし、次の職務を遂行する。

- (1) 原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は、運転に従事する者（所長を含む。以下、本条において同じ。）へ指示する。
 - (2) 表 10-1 に定める事項について、所長の承認に先立ち確認する。
 - (3) 表 10-2 に定める事項について、各課（室）長からの報告内容等を確認する。
 - (4) 表 10-3 に示す記録の内容を確認する。
 - (5) その他原子炉施設の運転に関し保安の監督に必要な職務を行う。
2. 原子炉主任技術者は次の場合において原子力事業本部長に報告を行う。
 - (1) 前項(1)の職務を遂行すべき状況が生じた場合
 - (2) 第 139 条第 1 項(1)から(5)の報告を受けた場合
 3. 原子炉施設の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従う。
 4. 原子炉主任技術者、電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者は、相互の職務について情報共有を行い、意思疎通を図る。

表10-1

条 文	内 容
第13条（運転員等の確保）	第5項および第7項に定める体制の構築
第18条の5（重大事故等発生時の体制の整備）	第4項に定める成立性の確認訓練の実施計画（3号炉および4号炉）
第18条の6（大規模損壊発生時の体制の整備）	第1項に定める技術的能力の確認訓練の実施計画（3号炉および4号炉）
第24条（制御棒の挿入限界）	制御棒の挿入限界
第32条（軸方向中性子束出力偏差）	軸方向中性子束出力偏差の目標範囲および許容運転制限範囲
第36条（1次冷却材の温度・圧力および1次冷却材温度変化率）	1次冷却材温度・圧力の制限範囲
第98条（異常収束後の措置）	原子炉の再起動
第100条（新燃料の貯蔵）	第2項に定める燃料移動の実施計画
第102条（燃料の取替等）	第1項に定める燃料装荷実施計画 第3項に定める取替炉心の安全性評価の結果 第5項に定める燃料移動の実施計画
第103条（使用済燃料の貯蔵）	第2項に定める燃料移動の実施計画
第110条（管理区域の設定・解除）	第5項に定める一時的な管理区域の設定・解除 第7項に定める管理区域の設定・解除
第136条（所員への保安教育）	所員への保安教育実施計画
第137条（請負会社従業員への保安教育）	請負会社従業員への保安教育実施計画

表10-2

条 文	内 容
第18条（火災発生時の体制の整備）	火災が発生した場合に講じた措置の結果
第18条の2（内部溢水発生時の体制の整備）	内部溢水が発生した場合に講じた措置の結果（3号炉および4号炉）
第18条の2の2（火山影響等発生時の体制の整備）	火山影響等発生時に講じた措置の結果（3号炉および4号炉）
第18条の3（その他自然災害発生時等の体制の整備）	地震、津波および竜巻等が発生した場合に講じた措置の結果
第18条の5（重大事故等発生時の体制の整備）	第4項に定める成立性の確認訓練の結果（3号炉および4号炉）
第18条の6（大規模損壊発生時の体制の整備）	第1項に定める技術的能力の確認訓練の結果（3号炉および4号炉）
第90条（重大事故等対処設備）	要求される代替措置の確認（3号炉および4号炉）
第93条（運転上の制限を満足しない場合）	第11項に定める運転上の制限を満足していると判断した場合 第11項に定める原子炉熱出力の上昇または原子炉起動状態へ近づくモードへの移行
第94条（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合）	第2項に定める必要な安全措置 第11項に定める運転上の制限外から復帰していると判断した場合
第96条（異常時の基本的な対応）	異常が発生した場合の原因調査および対応措置
第97条（異常時の措置）	異常の収束
第139条（報告）	運転上の制限を満足していないと判断した場合（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下、「実用炉規則」という。）第87条第9号に定める事象が生じた場合） 第96条に定める異常が発生した場合 放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合 外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合 実用炉規則第134条第2号から第14号に定める報告事象が生じた場合

表10-3

記録項目
1. 運転日誌等 (1) 熱出力 (2) 炉心の中性子束密度 (3) 炉心の温度 (4) 冷却材入口温度 (5) 冷却材出口温度 (6) 冷却材圧力 (7) 冷却材流量 (8) 制御棒位置 (9) 再結合装置内の温度 (10) 原子炉に使用している冷却材の純度および毎日の補給量
2. 燃料に係る記録 (1) 原子炉内における燃料体の配置 (2) 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 (3) 使用済燃料の払出し時における放射能の量
3. 点検報告書 (1) 運転開始前の点検結果 (2) 運転停止後の点検結果
4. 引継日誌
5. 放射線管理に係る記録 (1) 原子炉本体、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線しゃへい物の側壁における線量当量率 (2) 管理区域における外部放射線に係る1週間の線量当量、空気中の放射性物質の1週間にについての平均濃度および放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 (3) 放射性物質による汚染の広がりの防止および除去を行った場合には、その状況
6. 放射性廃棄物管理に係る記録 (1) 放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および排水口または排水監視設備における放射性物質の1日間および3月間についての平均濃度 (2) 廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、または容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量および比重ならびにその廃棄の場所および方法 (3) 放射性廃棄物を容器に封入し、または容器に固型化した場合には、その方法 (4) 発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類ならびにその運搬の経路
7. 原子炉施設の巡視または点検の結果
8. 保安教育の実施報告書

(電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職務等)

第10条の2 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者は、原子力発電工作物^{*1}の工事、維持および運用に関する保安の監督を誠実に、かつ、最優先に行うことを任務とし、次の職務を遂行する。

- (1) 原子力発電工作物の工事、維持および運用に関する保安のための諸計画の立案に当たっては、必要に応じて工事、維持および運用に従事する者（所長を含む。以下、本条において同じ。）へ指示、指導・助言する。
 - (2) 原子力発電工作物の工事、維持および運用に関し、保安上必要な場合には、工事、維持および運用に従事する者に対し指示、指導・助言を行う。
 - (3) その他原子力発電工作物の工事、維持および運用に関し保安の監督に必要な職務を行う。
2. 原子炉主任技術者、電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者は、相互の職務について情報共有を行い、意思疎通を図る。

※1：原子力発電工作物とは、電気事業法第38条に定める事業用電気工作物のうち、電気事業法第106条に定める原子力を原動力とする発電用の電気工作物をいう（以下、本条において同じ）。

第4節 原子炉施設の定期的な評価

(原子炉施設の定期的な評価)

第11条 原子力安全部門統括は、各号炉毎および10年を超えない期間毎に、実施手順および実施体制を定め、これに基づき、以下の事項を実施する。

(1) 保安活動の実施の状況の評価

(2) 保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価

2. 原子力部門は、第1項の評価の結果、原子炉施設の保安のために有効な追加措置が抽出された場合には、その結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、評価および改善ならびに品質マネジメントシステムの改善を継続して行う。

第4章 運転管理

第1節 通 則

(構成および定義)

第12条 この規定において、原子炉の運転モード（以下、「モード」という。）は、表12-1のとおりとする。

2. 第3節（第92条から第95条を除く）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。

(1) 第1項：運転上の制限

(2) 第2項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項

(3) 第3項：運転上の制限を満足していないと判断した場合^{※1}に要求される措置

3. この規定において、主要な用語の定義は、各条文に定めがない場合は、次のとおりとする。

(1) 「燃料取替」とは、炉内の燃料配置を変えることをいう。

(2) 第3節において「速やかに」とは、可能な限り短時間で実施するものであるが、一義的に時間を決められないものであり、意図的に遅延させることなく行うことを意味する。なお、要求される措置を実施する場合には、上記の主旨を踏まえた上で、組織的に実施する準備^{※2}が整い次第行う活動を意味する。また、複数の「速やかに」実施することが要求される措置に規定されている場合は、いずれか一つの要求される措置を「速やかに」実施し、引き続き遅滞なく、残りの要求される措置を実施する。

(3) 3号炉および4号炉について、「重大事故」とは、実用炉規則第4条にて掲げる「炉心の著しい損傷」および「核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷」をいう。

※1：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは、次のいずれかをいう。

(1) 第2項の確認を行ったところ、運転上の制限を満足していないと各課（室）長が判断した場合

(2) 第2項の確認を行うことができなかった場合

(3) 第2項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各課（室）長が判断した場合

※2：関係者への連絡、各運転員への指示、手順の準備・確認等を行うこと。

表 12-1

モード	原子炉の運転状態	原子炉容器スタッドボルトの状態
1	出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 超）	全ボルト締付
2（停止時）	出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 以下） ～ 制御グループバンク全挿入 ^{※3} による原子炉停止	全ボルト締付
2（起動時）	臨界操作のための制御グループバンク引抜操作開始 ～ 出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 以下）	全ボルト締付
3	1次冷却材温度 177 °C 以上	全ボルト締付
4	1次冷却材温度 93 °C 超 177 °C 未満	全ボルト締付
5	1次冷却材温度 93 °C 以下	全ボルト締付
6 ^{※4}		1本以上が緩められている

※3：挿入不能な制御棒を除く。

※4：全ての燃料が原子炉格納容器の外にある場合を除く。

(原子炉の運転期間)

第12条の2 所長は、表12の2に定める原子炉の運転期間^{※1}の範囲内で運転を行う。なお、実用炉規則第49条第1項第2号に基づき、原子力規制委員会が定期検査を受けるべき時期を定めて承認している場合は、その承認を受けた時期の範囲内で運転を行う。

※1：原子炉の運転期間とは、定期検査が終了した日から、次回定期検査を開始するため原子炉を停止するまでの期間をいう。なお、「原子炉を停止する」とは、当該原子炉の主発電機の解列をいう（以下、本条において同じ）。

表12の2

	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
原子炉の運転期間	13ヶ月	13ヶ月	13ヶ月	13ヶ月

(運転員等の確保)

第 13 条 発電室長は、原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお、原子炉の運転に必要な知識を有する者とは、原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。

2. 発電室長は、原子炉の運転に当たって第 1 項で定める者の中から、1 直あたり表 13-1 に定める人数の者をそろえ、中央制御室あたり 5 直以上を編成した上で 3 交代勤務を行わせる。特別な事情がある場合を除き、連続して 24 時間を超える勤務を行わせてはならない。また、表 13-1 に定める人数のうち、1 名は当直課長とし、運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任された者とする。
3. 当直課長は、第 2 項で定める者のうち、表 13-2 に定める人数の者を主機運転員以上の者の中から常時中央制御室に確保する。
4. 各課（室）長は、重大事故等の対応のための力量を有する者を確保する。また、安全・防災室長は、重大事故等の対応を行う要員として、表 13-3 に定める人数を常時確保する。
5. 安全・防災室長および発電室長は、第 18 条の 5 第 4 項(2)の成立性確認において、その訓練に係る者が、役割に応じた必要な力量（以下、本条において「力量」という。）を確保できていないと判断した場合は、速やかに、表 13-1 および表 13-3 に定める人数の者を確保する体制から、力量が確保できていないと判断された者を除外し、原子炉主任技術者の確認、所長の承認を得て体制を構築する。
6. 所長は、第 5 項の訓練のうち、現場訓練による有効性評価の成立性確認において、除外された者と同じ役割の者に対して、役割に応じた成立性の確認訓練を実施し、その結果、力量を確保できる見込みが立たないと判断した場合は、第 9 項の措置を講じる。
7. 安全・防災室長および発電室長は、力量が確保できていないと判断された者については、教育訓練等により、力量が確保されていることを確認した後、原子炉主任技術者の確認、所長の承認を得て、表 13-1 および表 13-3 に定める人数の者を確保する体制に復帰させる。
8. 安全・防災室長および発電室長は、第 2 項および第 4 項に定める人数の者に欠員が生じた場合は、休日、時間外（夜間）を含め補充を行う。また、所長は、第 2 項および第 4 項に定める人数の者の補充の見込みが立たないと判断した場合は、第 9 項の措置を講じる。
9. 所長は、第 6 項、第 8 項の判断を行った場合の措置として、原子炉の運転中は、原子炉停止の措置を実施し、原子炉の停止中は、原子炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。なお、原子炉停止の措置の実施に当たっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実施する。

表13-1

中央制御室名 3号炉および 4号炉の運転モード	A中央制御室 ^{*1} (1号炉および2号炉)	B中央制御室 (3号炉および4号炉)
原子炉2基がともにモード1、2、3、4、5および6の場合 ^{*2}	10名以上 ^{*4*5}	12名以上 ^{*4}
原子炉1基がモード1、2、3、4、5および6の場合 ^{*2}	8名以上 ^{*4*6}	10名以上 ^{*4}
使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵し ている期間の場合 ^{*2*3}	6名以上 ^{*4}	8名以上 ^{*4}

*1：1号炉および2号炉については、原子炉への燃料装荷を行わない。

*2：複数の運転モードに該当する場合、要求される運転員数の多い方が適用される。

*3：照射済燃料移動中も含む（以下、同じ）。

*4：当直課長を含む。

*5：内4名が3号炉および4号炉現場作業応援。

*6：内2名が3号炉または4号炉現場作業応援。

表13-2

中央制御室名 3号炉および 4号炉の運転モード	A中央制御室 ^{*1} (1号炉および2号炉)	B中央制御室 (3号炉および4号炉)
原子炉1基以上がモード1、2、3、4、5、6および使用済燃料ピット に燃料体を貯蔵している期間の場合 ^{*3}	3名以上 ^{*7}	3名以上 ^{*7}

*7：当直課長または当直主任を含む主機運転員以上。

表13-3

要員名 3号炉および 4号炉の運転モード ^{*1}		緊急時対策本部要員	緊急安全対策要員
常駐	原子炉2基がともにモード1、2、3、4、5および6の場合 ^{*2}	6名以上	36名以上
	原子炉1基がモード1、2、3、4、5および6の場合 ^{*2}		33名以上
	使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間の場合 ^{*2※3}		30名以上
召集	原子炉1基以上がモード1、2、3、4、5、6および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間の場合 ^{*3}	10名以上	—

※1：1号炉および2号炉については、原子炉への燃料装荷を行わない。

※2：複数の運転モードに該当する場合、要求される要員数の多い方が適用される。

※3：照射済燃料移動中も含む（以下、同じ）。

(巡視点検)

第 14 条 当直課長は、毎日 1 回以上、原子炉施設（原子炉格納容器内、1 号炉および 2 号炉のアニュラス内、第 112 条第 1 項で定める区域ならびに系統より切離されている施設^{*1}を除く）を巡視し、次の施設および設備について点検を行う。

- (1) 原子炉冷却系統施設
- (2) 制御材駆動設備
- (3) 電源、給排水および排気施設

2. 発電室長は、原子炉格納容器内、アニュラス内および第 112 条第 1 項で定める区域については、第 112 条第 1 項で定める措置に伴う立ち入り制限を考慮して、巡視点検を行う区域および方法を定める。当直課長は、その定めに従い、巡視点検を実施する。

3. 各課（室）長は、系統より切離されている施設について一定期間^{*2}毎に巡視し、点検を行う。

※1：系統より切離されている施設とは、3号炉および4号炉の可搬設備、緊急時対策所設備および通信連絡を行うために必要な設備等をいう。

※2：一定期間とは、1ヶ月を超えない期間をいい、その確認の間隔は7日間を上限として延長することができる。ただし、実施回数の低減を目的として、恒常的に延長してはならない。なお、定める頻度以上で実施することを妨げるものではない。

また、点検可能な時期が定期検査時となる施設については、定期検査毎とする。

(運転管理に関する社内標準の作成)

第 15 条 各課（室）長（当直課長を除く。）は、次の各号に掲げる原子炉施設の運転管理に関する社内標準を作成し、制定・改正に当たっては、第8条第2項に基づき運営委員会の確認を得る。

- (1) 原子炉の起動および停止操作に関する事項
- (2) 巡視点検に関する事項
- (3) 異常時の措置に関する事項
- (4) 警報発生時の措置に関する事項
- (5) 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項
- (6) 定期的に実施するサーベランスに関する事項
- (7) 誤操作の防止に関する事項（3号炉および4号炉）
- (8) 火災、内部溢水（3号炉および4号炉）、火山影響等（3号炉および4号炉）およびその他自然災害発生時等の体制の整備に関する事項
- (9) 重大事故等および大規模損壊発生時の体制の整備に関する事項（3号炉および4号炉）

(引 繼)

第 16 条 当直課長は、その業務を次直の当直課長に引き継ぐ際には、運転日誌および引継日誌を引き渡すとともに、運転状況を申し送る。

(原子炉起動前の確認事項)

第 17 条 各課(室)長は、原子炉の起動開始までに、次の施設および設備を点検し、異常の有無を確認し、発電室長に通知する。発電室長は、この通知が完了していることを確認するとともに、その旨を当直課長に通知する。

- (1) 原子炉冷却系統施設
- (2) 制御材駆動設備
- (3) 電源、給排水および排気施設

2. 発電室長は、最終ヒートアップ開始^{※1}までに、第3節の条文中で定期検査時に関係課長から発電室長に通知されることとなっている確認項目^{※2※3}について、通知が完了していることを確認するとともに、その旨を当直課長に通知する。

※1：定期検査の最終段階において、原子炉を臨界にするためにモード5からモード4への移行操作を開始することをいう。

※2：最終ヒートアップ開始以降に実施される確認項目を除く。

※3：定期検査における最終の確認結果を確認する。なお、動作確認を伴う確認項目および系統構成に係る確認項目については、最終ヒートアップ開始前の1年以内の確認結果を確認するものとする。

(火災発生時の体制の整備)

第 18 条 安全・防災室長は、火災が発生した場合（以下、「火災発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動^{※1}を行う体制の整備として、次の各号を含む計画^{※2}を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付 2 に示す「火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準」に従い策定する。

- (1) 中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備の設置^{※3}
 - (2) 火災発時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置
 - (3) 火災発時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練
 - (4) 火災発時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備
 - (5) 発電所における可燃物の適切な管理
2. 各課（室）長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、火災発時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。
 3. 安全・防災室長は、第 2 項の活動の実施結果を取りまとめ、第 1 項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。
 4. 各課（室）長は、火災の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡するとともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。

※ 1 : 消防機関への通報、消火または延焼の防止、その他公設消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含む。また、火災の発生防止、火災の早期感知および消火ならびに火災による影響の軽減に係る措置を含む（以下、本条において同じ）。

※ 2 : 計画とは、3号炉および4号炉においては、火災防護計画を示す。

※ 3 : 一般回線の代替設備である専用回線、通報設備が点検または故障により使用不能となった場合を除く。ただし、点検後または修復後は遅滞なく復旧させる。

(内部溢水発生時の体制の整備)

第18条の2 3号炉および4号炉について、安全・防災室長は、原子炉施設内において溢水が発生した場合（以下、「内部溢水発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付2に示す「火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準」に従い策定する。

- (1) 内部溢水発時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置
- (2) 内部溢水発時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練
- (3) 内部溢水発時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備
2. 各課（室）長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、内部溢水発時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。
3. 各課（室）長は、第2項の活動の実施結果を取りまとめ、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。
4. 3号炉および4号炉について、各課（室）長は、内部溢水の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡するとともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。

(火山影響等発生時の体制の整備)

第18条の2の2 3号炉および4号炉について、安全・防災室長は、火山現象による影響が発生するおそれがある場合または発生した場合(以下、「火山影響等発生時」という。)における原子炉施設の保全のための活動^{※1}を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付2に示す「火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準」に従い策定する。

- (1) 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置
- (2) 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練
- (3) 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要なフィルタその他の資機材の配備
2. 各課(室)長(当直課長を除く。)は、前項の計画に基づき、次の各号を含む火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。
 - (1) 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を維持するための対策に関すること
 - (2) (1)に掲げるものの他、火山影響等発生時における代替電源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を維持するための対策に関すること
 - (3) (2)に掲げるものの他、火山影響等発生時における交流動力電源が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること
3. 各課(室)長は、第1項の計画に基づき、火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を実施するとともに、第1項(1)の要員に第2項の手順を遵守させる。
4. 各課(室)長は、第3項の活動の実施結果を取りまとめ、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。
5. 3号炉および4号炉について、各課(室)長は、火山現象の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課(室)長に連絡するとともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。
6. 3号炉および4号炉について、原子力技術部門統括(原子力技術)は、火山現象に係る新たな知見等の収集、反映等を実施する。

※1：火山影響等発生時に行う活動を含む(以下、本条において同じ)。

(その他自然災害発生時等の体制の整備)

第18条の3 安全・防災室長は、原子炉施設内においてその他自然災害（「地震、津波および竜巻等」をいう。以下、本条において同じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全のための活動^{※1}を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付2に示す「火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準」に従い策定する。

- (1) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置
- (2) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練
- (3) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備
2. 各課（室）長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のために必要な体制および手順の整備を実施する。
3. 各課（室）長は、第2項の活動の実施結果を取りまとめ、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。
4. 各課（室）長は、その他自然災害の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡するとともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。
5. 3号炉および4号炉について、原子力技術部門統括（原子力技術）および原子力技術部門統括（土木建築）は、その他自然災害に係る新たな知見等の収集、反映等を実施する。
6. 3号炉および4号炉について、原子力技術部門統括（原子力技術）は、その他自然災害のうち地震に関して、新たな波及的影響の観点の抽出を実施する。
7. 3号炉および4号炉について、原子力技術部門統括（原子力技術）および原子力技術部門統括（土木建築）は、地震観測および影響確認に関する活動を実施する。
8. 3号炉および4号炉について、原子力安全部門統括は、定期的に発電所周辺の航空路を含めた航空機落下確率評価に用いるデータの変更状況を確認し、確認結果に基づき防護措置の要否を判断する。防護措置が必要と判断された場合は、関係箇所へ防護措置の検討依頼を行う。また、関係箇所の対応が完了したことを確認する。

※1：その他自然災害発生時に行う活動を含む（以下、本条において同じ）。

(資機材等の整備)

第18条の4 3号炉および4号炉について、各課（室）長は、次の各号の資機材等を整備する。

- (1) 所長室長および電気保修課長は、設計基準事故が発生した場合に用いる標識を設置した安全避難通路ならびに避難用および事故対策用照明を整備するとともに、作業用照明設置箇所以外で現場作業が必要になった場合等に使用する可搬型照明を配備する。
- (2) 所長室長、発電室長、電気保修課長、計装保修課長および放射線管理課長は、設計基準事故が発生した場合に用いる警報装置および通信連絡設備を整備し、警報装置および通信連絡設備の操作に関する手順ならびに専用通信回線およびデータ伝送設備の異常時の対応に関する手順を定める。
- (3) タービン保修課長は、設計基準事故が発生した場合に用いるディーゼル発電機を7日間連續運転させるために、位置的分散を考慮して、タンクローリー4台以上を配備する。また、安全・防災室長および発電室長は、タンクローリーによる燃料の輸送に関する以下の手順を定める。
 - (a) タンクローリーの燃料輸送に関する手順
 - (b) タンクローリーの輸送ルート確保に関する手順
 - (c) 龍巻の襲来が予想される場合にタンクローリー4台を鯨谷トンネルに退避するための手順
 - (d) タンクローリーの退避ルートの確保に関する手順

(重大事故等発生時の体制の整備)

第18条の5 社長は、重大事故に至るおそれがある事故または重大事故が発生した場合（以下、「重大事故等発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に当たって、財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。

2. 3号炉および4号炉について、原子力安全部門統括は、添付3「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に示す重大事故等発生時における原子炉主任技術者の職務等について計画を定める。
3. 原子炉主任技術者は、第2項に定める計画に従い、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な職務を誠実かつ、最優先に行うことの任務とする。
4. 3号炉および4号炉について、安全・防災室長は、第1項の方針に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付3に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。
 - (1) 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置に関する次の事項
 - (a) 要員の役割分担および責任者の配置に関すること
 - (b) 3号炉および4号炉の同時被災における要員の配置に関すること
 - (2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項
 - (a) 力量の維持向上のための教育訓練を年1回以上実施すること
 - (b) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力を満足することおよび有効性評価の前提条件を満足することを確認するための成立性の確認訓練（以下、「成立性の確認訓練」という。）を年1回以上実施すること
 - (c) 成立性の確認訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得ること
 - (d) 成立性の確認訓練の結果を記録し、所長および原子炉主任技術者に報告すること
 - (3) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置、アクセスルートの確保、復旧作業および支援等の原子炉施設の保全のための活動、ならびに必要な資機材の配備に関すること
5. 3号炉および4号炉について、各課（室）長（当直課長を除く。）は、第1項の方針に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号の手順を定める。また、手順書を定めるに当たっては、添付3に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従うとともに、重大事故等対処設備を使用する際の切替えの容易性を配慮し、第4項(1) (a)の役割に応じた内容とする。
 - (1) 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。
 - (2) 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止するための対策に関すること。
 - (3) 重大事故等発生時における使用済燃料ピットに貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。

- (4) 重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。
6. 各課（室）長は、第4項の計画に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を実施するとともに、第4項(1)の要員に第5項の手順を遵守させる。
7. 各課（室）長は、第6項の活動の実施結果を取りまとめ、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第4項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。
8. 3号炉および4号炉について、原子力安全部門統括は、第1項の方針に基づき、本店が行う支援に関する活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定する。また、計画は、添付3に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。
- (1) 支援に関する活動を行うための役割分担および責任者の配置に関すること
- (2) 支援に関する活動を行うための資機材の配備に関すること
9. 原子力安全部門統括は、第8項の計画に基づき、本店が行う支援に関する活動を行うために必要な体制の整備を実施する。
10. 原子力安全部門統括は、第8項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。

(大規模損壊発生時の体制の整備)

第18条の6 3号炉および4号炉について、安全・防災室長は、大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより原子炉施設に大規模な損壊が生じた場合（以下、「大規模損壊発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付3に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。

- (1) 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置に関すること。
- (2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項
 - (a) 力量の維持向上のための教育訓練を年1回以上実施すること。
 - (b) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力を満足することを確認するための訓練（以下、「技術的能力の確認訓練」という。）を年1回以上実施すること。
 - (c) (b)項の訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得ること。
 - (d) (b)項の訓練の結果を記録し、所長および原子炉主任技術者に報告すること。
- (3) 大規模損壊発時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備に関すること。
2. 3号炉および4号炉について、各課（室）長（当直課長を除く。）は、大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号の手順を定める。また、手順書を定めるに当たっては、添付3に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従う。
 - (1) 大規模損壊発時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。
 - (2) 大規模損壊発時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。
 - (3) 大規模損壊発時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること。
 - (4) 大規模損壊発時における使用済燃料ピットの水位を確保するための対策および燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。
 - (5) 大規模損壊発時における放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。
3. 各課（室）長は、第1項の計画に基づき、大規模損壊発時における原子炉施設の保全のための活動を実施するとともに、第1項(1)の要員に第2項の手順を遵守させる。
4. 各課（室）長は、第3項の活動の実施結果を取りまとめ、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。
5. 3号炉および4号炉について、原子力安全部門統括は、大規模損壊発時における本店が行う支援に関する活動を行う体制の整備について計画を策定する。また、計画は、添付3に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。

6. 原子力安全部門統括は、第5項の計画に基づき、本店が行う支援に関する活動を行うために必要な体制の整備を実施する。
7. 原子力安全部門統括は、第6項の実施内容を踏まえ、第5項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。

(電源機能喪失時等の体制の整備)

第18条の7 1号炉および2号炉について、安全・防災室長は、津波によって交流電源を供給する全ての設備、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備および使用済燃料ピットを冷却する全ての設備の機能が喪失した場合、あるいは使用済燃料ピットの冷却水の維持が困難な場合（以下、「電源機能喪失時等」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。

- (1) 電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置
 - (2) 電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する訓練
 - (3) 電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な電源車、消防ポンプ（消防車に装備されているポンプを含む）、消火ホースおよびその他資機材の配備
- 2 各課（室）長は、前項の計画に基づき、電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための活動を実施する。
- 3 各課（室）長は、第2項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。

第2節 運転上の留意事項

(水質管理)

- 第19条 放射線管理課長は、モード1において、1ヶ月に1回、表19-1に定める1次冷却材および蒸気発生器器内水の水質が基準値の範囲にあることを確認する。
2. 放射線管理課長は、1次冷却材または蒸気発生器器内水の水質が基準値の範囲にない場合は、基準値の範囲内に回復させるよう努める。

表19-1

項目		基 準 値
1次冷却材	電気伝導率	1~40 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (温度 25 °C)
	pH	4~11 (温度 25 °C)
	塩素イオン	0.15 ppm 以下
	溶存酸素	0.1 ppm 以下
	溶存水素	15~50 $\text{cm}^3\text{-STP}/\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O}$
蒸気発生器器内水	カチオン電気伝導率	30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 以下 (温度 25 °C)
	pH	8 以上 (温度 25 °C)

(原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁管理)

第19条の2 3号炉および4号炉について、発電室長は、定期検査時に、通常時閉、事故時閉となる手動弁のうち、開となるおそれがないように施錠管理を行う原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁（原子炉側からみた第1弁）について、閉止施錠状態であることを確認する。

第3節 運転上の制限

(停止余裕)

第20条 モード2(未臨界状態)、3、4および5において、停止余裕は、表20-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 停止余裕が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード2(未臨界状態)、3、4および5において、3日に1回、停止余裕を確認する。
3. 当直課長は、停止余裕が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表20-2の措置を講じる。

表20-1

項目	運転上の制限
停止余裕	(1) モード2(未臨界状態)、3および4において、 $1.6\% \Delta k/k$ 以上であること (2) モード5において、 $1.0\% \Delta k/k$ 以上であること

表20-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 停止余裕が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 当直課長は、停止余裕が運転上の制限を満足するように、ほう酸による濃縮操作を開始する。	速やかに

(臨界ボロン濃度)

第 21 条 モード 1 および 2において、臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差は、表 2-1 で定める事項を運転上の制限とする。ただし、臨界ボロン濃度の予測値は、燃料取替後、実効最大出力運転日数が 60 日を超えるまでに、測定値に応じた調整をすることができる。

2. 臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、燃料取替後、モード 1 になるまでに 1 回、臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差を確認し、その結果を当直課長に通知する。

(2) 原子燃料課長は、モード 1 および 2において、実効最大出力運転日数が 60 日に達して以降、1 ヶ月に 1 回、臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差を確認する。

3. 原子燃料課長は、臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 2-1-2 の措置を講じるとともに、当直課長に通知する。通知を受けた当直課長は、同表の措置を講じる。

表 2-1-1

項目	運転上の制限
臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差	±100 ppm 以内であること

表 2-1-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 原子燃料課長は、炉心設計および安全解析の再評価を行い、原子炉の継続運転が許容できることを確認し、その結果を当直課長に通知する。 および A. 2 原子燃料課長は、必要に応じて適切な運転上の制限ならびに確認項目およびその頻度を定め、その結果を当直課長に通知する。	72 時間
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 3 にする。	12 時間

(減速材温度係数)

第 22 条 モード 1、2 および 3において、減速材温度係数は、表 22-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 減速材温度係数が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、燃料取替に伴う燃料装荷開始までに、減速材温度係数を解析により確認する。

(2) 原子燃料課長は、燃料取替後、モード 1 になるまでに 1 回、減速材温度係数が負であることを測定により確認し、その結果を当直課長に通知する。

3. 原子燃料課長は、減速材温度係数が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 22-2 の措置を講じるとともに、当直課長に通知する。通知を受けた当直課長は、同表の措置を講じる。

表 22-1

項目	運転上の制限
減速材温度係数	(1) モード 1 および 2 (臨界状態) において、負であること (2) モード 1、2 および 3において、 $-94 \times 10^{-5} \Delta k/k/^\circ C$ 以上であること

表 22-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 減速材温度係数が負でない場合	A. 1 原子燃料課長は、減速材温度係数が負となるように制御グループバンク引抜制限値を決定し、その結果を当直課長に通知する。	24 時間
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、未臨界状態のモード 2 にする。	12 時間

(制御棒動作機能)

第 23 条 モード 1 および 2 (臨界状態)において、制御棒動作機能は、表 23-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 制御棒動作機能が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 電気保修課長は、定期検査時に、制御棒の全引抜位置からの落下時間（原子炉トリップ信号発信から全ストロークの 85% に至るまでの時間）が 2.5 秒以下であることを確認し、その結果を当直課長に通知する。

(2) 当直課長は、モード 1 および 2 (臨界状態)において、3ヶ月に 1 回、全挿入されていない制御棒をバンク毎に動かして、各制御棒位置が変化することにより、制御棒が固着していないことを確認する。

(3) 当直課長は、モード 1 および 2 (臨界状態)において、12 時間に 1 回、制御棒毎に各制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にあることを確認する。

また、当直課長は、モード 1 および 2 (臨界状態)において、制御棒位置偏差大を検知する警報が動作不能となった場合、4 時間に 1 回、制御棒毎に各制御棒位置が、ステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にあることを確認する。

3. 当直課長は、制御棒動作機能が第 1 項で定める運転上の制限を満足していない^{*1}と判断した場合、表 23-2 の措置を講じるとともに、制御棒 1 本が不整合である場合は原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

*1 : 制御棒位置指示装置またはステップカウンタの動作不良により、制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にない場合は、制御棒の不整合とはみなさない。

表 23-1

項目	運転上の制限
制御棒動作機能 ^{*2}	(1) 全ての制御棒が挿入不能 ^{*3} でないこと (2) 全ての制御棒が不整合 ^{*4} でないこと

*2 : 制御棒動作機能のうち、3号炉および4号炉の制御棒クラスタは、重大事故等対処設備を兼ねる。

*3 : 挿入不能とは、機械的固着のため、制御棒が挿入できないことをいう（以下、本条において同じ）。

*4 : 不整合とは、制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にない場合をいう（以下、本条において同じ）。

表23-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 制御棒1本以上が挿入不能である場合	<p>A. 1.1 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上であることを確認する。 または</p> <p>A. 1.2 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上になるように、ほう酸による濃縮操作を開始する。 および</p> <p>A. 2 当直課長は、モード3にする。</p>	1時間 1時間 12時間
B. 制御棒1本が不整合である場合	<p>B. 1 当直課長は、制御棒の不整合を復旧する。 または</p> <p>B. 2. 1.1 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上であることを確認する。 または</p> <p>B. 2. 1.2 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上になるように、ほう酸による濃縮操作を開始する。 および</p> <p>B. 2. 2 当直課長は、原子炉熱出力を 75 %以下に下げる。 および</p> <p>B. 2. 3 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上であることを確認する。 および</p> <p>B. 2. 4 原子燃料課長は、モード1において、$F_{\Delta H}^N$ および $F_Q(Z)$ が運転上の制限を満足していることを確認し、その結果を当直課長に通知する。 および</p> <p>B. 2. 5 原子燃料課長は、本条件で安全解析の再評価を行い、その結果が運転期間を通じて有効であることを確認し、その結果を当直課長に通知する。</p>	1時間 1時間 1時間 2時間 24時間 その後の 1日に1回 72時間 5日
C. 条件Bの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間

表23-2 (続き)

条件	要求される措置	完了時間
D. 2本以上の制御棒 が不整合である場 合	D. 1.1 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上であることを確認する。 または D. 1.2 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上になるように、ほう酸による濃縮 操作を開始する。 および D. 2 当直課長は、モード3にする。	1時間 1時間 12時間

(制御棒の挿入限界)

第 24 条 モード 1 および 2において、制御棒の挿入限界は、表 24-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 制御棒の挿入限界が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。
- (1) 原子燃料課長は、制御グループバンクおよび停止グループバンクの挿入限界を定め、原子炉主任技術者の確認を得た上で、所長の承認を得て、発電室長に通知する。
 - (2) 当直課長は、臨界操作開始前の 4 時間以内に、臨界時の制御グループバンクおよび停止グループバンクの推定位置が挿入限界以上であることを確認する。
 - (3) 当直課長は、モード 1 および 2において、12 時間に 1 回、各停止グループバンクが挿入限界以上であることを確認する。
 - (4) 当直課長は、モード 1 および 2（臨界状態）において、12 時間に 1 回、各制御グループバンクが挿入限界以上であることを確認する。また、当直課長は、モード 1 および 2（臨界状態）において、制御グループ制御棒挿入限界異常低を検知する警報が動作不能な場合、4 時間に 1 回、各制御グループバンクが挿入限界以上であることを確認する。
 - (5) 当直課長は、モード 1 および 2（臨界状態）において、12 時間に 1 回、炉心から全引抜がなされていない制御グループバンクがオーバラップを満足していることを確認する。
3. 当直課長は、制御棒の挿入限界が第 1 項で定める運転上の制限を満足していない^{※1}と判断した場合、表 24-2 の措置を講じる。

※1：制御棒位置指示装置またはステップカウンタの動作不良により、制御棒位置が定められた挿入限界を下回っている場合は、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表 24-1

項目	運転上の制限
制御棒の挿入限界	(1) モード 1 および 2において、停止グループバンクが挿入限界以上であること (2) モード 1 および 2（臨界状態）において、制御グループバンクが挿入限界以上であることおよびオーバラップを満足していること

表24-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 停止グループバンクまたは制御グループバンクが挿入限界を下回っている場合	<p>A. 1.1 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上であることを確認する。 または</p> <p>A. 1.2 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上になるように、ほう酸による濃縮操作を開始する。</p> <p>および</p> <p>A. 2 当直課長は、停止グループバンクおよび制御グループバンクを挿入限界以上に復旧する。</p>	1時間 1時間 2時間
B. 制御グループバンクがオーバラップを満足していない場合	<p>B. 1.1 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上であることを確認する。 または</p> <p>B. 1.2 当直課長は、停止余裕が $1.6 \% \Delta k/k$ 以上になるように、ほう酸による濃縮操作を開始する。</p> <p>および</p> <p>B. 2 当直課長は、制御グループバンクのオーバラップを正常な状態に復旧する。</p>	1時間 1時間 2時間
C. 条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間

(制御棒位置指示)

第 25 条 モード 1 および 2において、制御棒位置指示は、表 25-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 制御棒位置指示が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 計装保修課長は、定期検査時に、制御棒の移動範囲において、各制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にあることを確認し、その結果を発電室長に通知する。
 3. 当直課長は、制御棒位置指示が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 25-2 の措置を講じるとともに、制御棒位置指示装置が動作不能である場合は原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。ただし、この措置は、制御棒位置指示装置は制御棒毎およびステップカウンタはバンク毎に、個別に行うことができる。

表 25-1

項目	運転上の制限
制御棒位置指示	制御棒位置指示装置およびステップカウンタが動作可能であること ^{※1}

※1：制御棒位置指示装置およびステップカウンタが動作可能であることとは、制御棒位置指示装置の表示器またはプロセス計算機により制御棒の位置が確認できること、およびステップカウンタの表示器またはプロセス計算機により制御棒の位置が確認できることをいう。

また、以下の場合は、制御棒位置指示装置およびステップカウンタが動作不能とはみなさない。

- (1) 電源故障時における予備電源への切替操作および予備電源からの復旧操作に伴う一時的な表示機能の喪失
- (2) 制御棒位置指示装置の表示部取替作業に伴う一時的な表示機能の喪失

表25-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 制御棒位置指示装置が動作不能である場合	<p>A. 1 原子燃料課長は、制御棒位置指示装置の動作不能により位置表示がされなくなった制御棒の位置を、炉内核計装装置を用いて確認し、その結果を当直課長に通知する。</p> <p>または</p> <p>A. 2 当直課長は、原子炉熱出力を 50 % 以下に下げる。</p>	<p>8 時間 その後の 8 時間に 1 回 ただし、制御棒の移動がない場合は、1 日に 1 回</p> <p>8 時間</p>
B. 制御棒位置指示装置が動作不能である場合において、その制御棒が最終確認位置から一方向に 24 ステップを超える移動がある場合	<p>B. 1 原子燃料課長は、制御棒位置指示装置の動作不能により位置表示がされなくなった制御棒の位置を、炉内核計装装置を用いて確認し、その結果を当直課長に通知する。</p> <p>または</p> <p>B. 2 当直課長は、原子炉熱出力を 50 % 以下に下げる。</p>	4 時間 8 時間
C. ステップカウンタが動作不能である場合	<p>C. 1. 1 当直課長は、当該バンクにおける制御棒位置指示装置の全てが、動作可能であることを確認する。</p> <p>および</p> <p>C. 1. 2 当直課長は、当該バンクにおける各制御棒位置の差が 12 ステップ以下であることを確認する。</p> <p>または</p> <p>C. 2 当直課長は、原子炉熱出力を 50 % 以下に下げる。</p>	<p>8 時間 その後の 8 時間に 1 回</p> <p>8 時間 その後の 8 時間に 1 回</p> <p>8 時間</p>

表25-2 (続き)

条件	要求される措置	完了時間
D. 条件A、BまたはCの措置を完了時間内に達成できない場合 または 1つの制御棒に対して制御棒位置指示装置およびステップカウンタの両方が動作不能である場合	D.1 当直課長は、モード3にする。	12時間

(炉物理検査 モード1)

第26条 モード1での炉物理検査時^{※1}において、第32条(軸方向中性子束出力偏差)および第33条(1/4炉心出力偏差)の適用を除外することができる。この場合、原子炉熱出力は、表26-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉熱出力が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード1での炉物理検査時において、1時間に1回、原子炉熱出力を確認する。
3. 当直課長は、原子炉熱出力が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表26-2の措置を講じる。

※1：モード1での炉物理検査時とは、燃料取替後のモード1の開始から炉内外核計装照合校正を終了するまでの期間をいい、炉内外核計装照合校正検査、出力時出力分布測定検査および主要パラメータ確認検査のうち必要事項を実施する（以下、本条において同じ）。

表26-1

項目	運転上の制限
原子炉熱出力	85%以下であること

表26-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉熱出力が運転上の制限を満足していない場合	A.1 当直課長は、運転上の制限を満足するように、原子炉熱出力を下げる。 または A.2 第32条(軸方向中性子束出力偏差)および第33条(1/4炉心出力偏差)の適用を開始する。	1時間 1時間

(炉物理検査 モード2)

第27条 モード2での炉物理検査時^{※1}において、第22条(減速材温度係数)、第23条(制御棒動作機能)および第24条(制御棒の挿入限界)の適用を除外することができる。この場合、停止余裕は、表27-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 停止余裕が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 原子燃料課長は、モード2での炉物理検査開始までに、第34条(計測および制御設備)の規定に基づく出力領域および中間領域中性子束計装に関する設定値確認および機能検査が完了していることを確認する。
 - (2) 原子燃料課長は、モード2での炉物理検査開始までに、炉物理検査時の停止余裕を解析により確認するとともに、モード2での炉物理検査時(臨界になるまでの期間を除く)のうち最も制御棒を挿入した状態において、1回、停止余裕を確認する。
 - (3) 当直課長は、モード2での炉物理検査時において、1時間に1回、モード2の状態であることを確認する。
3. 原子燃料課長は、停止余裕が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、当直課長に通知する。当直課長は、停止余裕が第1項で定める運転上の制限を満足していないとの通知を受けた場合、またはモード1の状態であると判断した場合、表27-2の措置を講じる。

※1：モード2での炉物理検査時とは、燃料取替後のモード2(起動時)の開始から所要の炉物理検査を終了するまでの期間をいい、臨界検査、減速材温度係数測定検査、零出力時出力分布測定検査、制御棒価値測定検査、臨界ボロン濃度測定検査、原子炉停止余裕検査および最小停止余裕ボロン濃度測定検査のうち必要事項を実施する(以下、本条において同じ)。

表27-1

項目	運転上の制限
停止余裕	1.6 % $\Delta k/k$ 以上であること

表27-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 停止余裕が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 当直課長は、停止余裕が運転上の制限を満足するように、ほう酸による濃縮操作を開始する。 および A. 2 第22条（減速材温度係数）、第23条（制御棒動作機能）および第24条（制御棒の挿入限界）の適用を開始する。	速やかに 1時間
B. モード1の状態である場合	B. 1 当直課長は、原子炉トリップシャン断器を開く。	速やかに

(化学体積制御系(ほう酸濃縮機能))

第 28 条 モード 1 および 2において、化学体積制御系は、表 28-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 化学体積制御系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 当直課長は、モード 1 および 2において、1ヶ月に1回、1号炉および2号炉については1台以上の充てん／高圧注入ポンプまたは充てんポンプ、3号炉および4号炉については1台以上の充てんポンプについて、ポンプを起動し、動作可能であることを確認する※¹。
- (2) 当直課長は、モード 1 および 2において、1ヶ月に1回、1台以上のほう酸ポンプについて、ポンプを起動し、動作可能であることを確認する。
- (3) 当直課長は、モード 1 および 2において、ほう酸タンクのほう素濃度、ほう酸水量およびほう酸水温度を表 28-2 で定める頻度で確認する。
- (4) 発電室長は、定期検査時に、3号炉および4号炉の緊急ほう酸注入ライン補給弁が開弁できることを確認する。

3. 当直課長は、化学体積制御系が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 28-3 の措置を講じる。この規定の他の条文の定めにかかわらず、1号炉および2号炉については充てん／高圧注入ポンプもしくは充てんポンプおよびほう酸ポンプ 1 系統、3号炉および4号炉については充てんポンプおよびほう酸ポンプ 1 系統が復旧するまでは、モード 3 からモード 4 への移行を行ってはならない。

※ 1 : 運転中のポンプについては、運転状態により確認する（以下、本条において同じ）。

表 28-1

項目	運転上の制限
化学体積制御系※ ²	(1) ほう酸濃縮に必要な系統のうち、1系統以上が動作可能であること (2) ほう酸タンクのほう素濃度、ほう酸水量およびほう酸水温度が表 28-2 で定める制限値内にあること

※ 2 : 3号炉および4号炉のほう酸ポンプ、ほう酸タンクおよび充てん系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉のB充てんポンプによる充てん系が動作不能時は、第 90 条(表 90-4) の運転上の制限も確認する。

表28-2

項目	制限値			確認頻度
	1号炉	2号炉	3号炉および4号炉	
ほう素濃度	7,000 ppm 以上	7,000 ppm 以上	8,300 ppm 以上	1ヶ月に 1回
ほう酸水量 (有効水量)	75.2 m ³ 以上	75.8 m ³ 以上	62.7 m ³ 以上※3	1週間に 1回
ほう酸水温度	18.3 °C 以上	18.3 °C 以上	23.5 °C 以上	

※3：全ほう酸タンクの合計水量をいう。

表28-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 1号炉および2号炉については充てん／高圧注入ポンプおよび充てんポンプ全台、3号炉および4号炉については充てんポンプ全台が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、モード3にする。 および A. 2 当直課長は、1号炉および2号炉については充てん／高圧注入ポンプまたは充てんポンプ1台以上、3号炉および4号炉については充てんポンプ1台以上を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。	12時間 速やかに
B. ほう酸タンクのほう酸水量が制限値を満足していない場合	B. 1 当直課長は、ほう酸タンクのほう酸水量を制限値内に回復させる。	10日
C. ほう酸タンクのほう素濃度が制限値を満足していない場合	C. 1 当直課長は、ほう酸タンクのほう素濃度を制限値内に回復させる。	10日
D. ほう酸タンクのほう酸水温度が制限値を満足していない場合	D. 1 当直課長は、ほう酸タンクのほう酸水温度を制限値内に回復させる。	10日
E. 条件A、B、CまたはD以外の理由により化学体積制御系が動作不能である場合	E. 1 当直課長は、化学体積制御系1系統以上を動作可能な状態に復旧する。	10日
F. 条件B、C、DまたはEの措置を完了時間内に達成できない場合	F. 1 当直課長は、モード3にする。 および F. 2 当直課長は、化学体積制御系1系統以上を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。	12時間 速やかに

(原子炉熱出力)

第 29 条 モード 1において、原子炉熱出力^{*1}は、表 29-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉熱出力が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 技術課長は、原子炉熱出力について運転管理目標を定め、発電室長に通知するとともに、当直課長は、モード 1において、1 時間に 1 回、原子炉熱出力の瞬時値^{*2}および 1 時間平均値^{*3}を確認する。
 3. 当直課長は、原子炉熱出力が第 1 項で定める運転上の制限を満足していない^{*4}と判断した場合、表 29-2 の措置を講じる。

*1 : 本条における原子炉熱出力とは、蒸気発生器熱出力をいう。

*2 : 瞬時値は、プロセス計算機により算出される 1 分値をいう。ただし、プロセス計算機の故障等により値の確認ができない場合にあっては、出力領域中性子束計装の指示計または記録計の読み値から換算した値をいう（以下、本条において同じ）。

*3 : 1 時間平均値は、プロセス計算機により算出される当該 1 時間の瞬時値の平均値をいう。ただし、プロセス計算機の故障等により値の確認ができない場合にあっては、出力領域中性子束計装の記録計の読み値から換算した値をいう。

*4 : 定期的な機器の切替や原子炉熱出力のゆらぎ等に伴い発生する瞬時値の逸脱は、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表 29-1

項目	運転上の制限
原子炉熱出力	3,423 MWt 以下であること

表 29-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉熱出力が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 当直課長は、運転上の制限を満足するよう原子炉熱出力を下げる措置を開始する。	速やかに

(熱流束熱水路係数 ($F_Q(Z)$))

第 30 条 モード 1において、 $F_Q(Z)$ は、表 30-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. $F_Q(Z)$ が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、燃料取替後、原子炉熱出力が 75 % を超える前までに 1回、炉内出力分布測定を行い、 $F_Q(Z)$ を確認し、その結果を当直課長に通知する。その後、原子燃料課長は、モード 1において、1ヶ月に 1回、炉内出力分布測定を行い、 $F_Q(Z)$ を確認する。

3. 原子燃料課長は、 $F_Q(Z)$ が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 30-2 の措置を講じるとともに、当直課長および計装保修課長に通知する。通知を受けた当直課長および計装保修課長は、同表の措置を講じる。

表 30-1

項目	運転上の制限
$F_Q(Z)$	原子炉熱出力が 50 % を超える場合、 $2.32/P^{*1} \times K(Z)^{*2}$ 以下であること 原子炉熱出力が 50 % 以下の場合、 $4.64 \times K(Z)$ 以下であること


*1 : P は、原子炉熱出力の定格に対する割合。

*2 : K(Z) は、図 30-1 に示す炉心高さ Z に依存する F_Q 制限係数（以下、本条において同じ）。

表30-2

条件	要求される措置	完了時間
A. $F_Q(Z)$ が運転上の制限を満足していない場合	<p>A. 1 当直課長は、$F_Q(Z)$ の運転上の制限の超過分 1 %あたり原子炉熱出力を 1 %以上下げる。 および</p> <p>A. 2 原子燃料課長は、軸方向中性子束出力偏差の許容運転制限範囲を $F_Q(Z)$ の運転上の制限の超過分(%)だけ下げ、その結果を当直課長に通知する。 および</p> <p>A. 3 計装保修課長は、$F_Q(Z)$ の運転上の制限の超過分 1 %あたり出力領域中性子束高トリップ設定値を 1 %以上下げる、その結果を当直課長に通知する。 および</p> <p>A. 4 計装保修課長は、$F_Q(Z)$ の運転上の制限の超過分 1 %あたり過大出力 ΔT 高トリップ設定値を 1 %以上下げる、その結果を当直課長に通知する。 および</p> <p>A. 5 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を行い、$F_Q(Z)$ および $F_{N_{\Delta H}}$ が運転上の制限を満足していることを確認し、その結果を当直課長に通知する。</p>	15分 4時間 8時間 72時間 原子炉熱出力が措置 A. 1 の制限値を超えて増加する前
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 2 にする。	12時間

図30-1



(核的エンタルビ上昇熱水路係数 ($F^N_{\Delta H}$))

第 31 条 モード 1において、 $F^N_{\Delta H}$ は、表 31-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. $F^N_{\Delta H}$ が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、燃料取替後、原子炉熱出力が 75 % を超える前までに 1 回、炉内出力分布測定を行い、 $F^N_{\Delta H}$ を確認し、その結果を当直課長に通知する。その後、原子燃料課長は、モード 1において、1 ヶ月に 1 回、炉内出力分布測定を行い、 $F^N_{\Delta H}$ を確認する。

3. 原子燃料課長は、 $F^N_{\Delta H}$ が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 31-2 の措置を講じるとともに、当直課長および計装保修課長に通知する。通知を受けた当直課長および計装保修課長は、同表の措置を講じる。

表 31-1

項目	運転上の制限
$F^N_{\Delta H}$	$1.64(1+0.3(1-P^{*1}))$ 以下であること

*1 : P は、原子炉熱出力の定格に対する割合。

表 31-2

条件	要求される措置	完了時間
A. $F_{\Delta H}^N$ が運転上の制限を満足していない場合 ^{※2}	<p>A. 1.1 当直課長は、$F_{\Delta H}^N$ の運転上の制限を満足させる。 または</p> <p>A. 1.2.1 当直課長は、原子炉熱出力を 50 % 以下に下げる。 および</p> <p>A. 1.2.2 計装保修課長は、出力領域中性子束高トリップ設定値を 55 % 以下に下げ、その結果を当直課長に通知する。 および</p> <p>A. 2 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を行い、$F_{\Delta H}^N$ および $F_Q(Z)$ が運転上の制限を満足していることを確認し、その結果を当直課長に通知する。 および</p> <p>A. 3 原子燃料課長は、所定の出力以上に上昇する前に炉内出力分布測定を行い、$F_{\Delta H}^N$ および $F_Q(Z)$ が運転上の制限を満足していることを確認し、その結果を当直課長に通知する^{※3}。</p>	<p>4 時間</p> <p>4 時間</p> <p>8 時間</p> <p>24 時間</p> <p>原子炉熱出力が 50 % を超える前 および 原子炉熱出力が 75 % を超える前 および 原子炉熱出力が 95 % 以上となった後の 24 時間以内</p>
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 2 にする。	12 時間

※2 : 条件 A に至った場合は、 $F_{\Delta H}^N$ が制限値内に回復しても、A. 3 の措置を完了しなければならない。

※3 : 本措置を実施するために、原子炉熱出力を下げる必要はない。

(軸方向中性子束出力偏差)

第32条 モード1(原子炉熱出力が15%を超える)において、軸方向中性子束出力偏差は、表32-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 軸方向中性子束出力偏差が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 原子燃料課長は、軸方向中性子束出力偏差の目標範囲および許容運転制限範囲を定め、原子炉主任技術者の確認を得た上で、所長の承認を得て、発電室長に通知する。
- (2) 原子燃料課長は、モード1(原子炉熱出力が15%を超える)において、1ヶ月に1回、実測による出力領域の軸方向中性子束出力偏差目標値の評価を行い、その結果を当直課長に通知する。ただし、燃料取替終了後、実測による評価を行うまでは、解析による目標値の評価で代替することができる。
- (3) 当直課長は、モード1(原子炉熱出力が15%を超える)において、1週間に1回、軸方向中性子束出力偏差を確認する。ただし、軸方向中性子束出力偏差制限値超過を検知する警報または軸方向中性子束出力偏差の異常を検知する警報が動作不能な場合、原子炉熱出力が90%以上の時は15分に1回、90%未満の時は1時間に1回、軸方向中性子束出力偏差を確認する。

3. 当直課長は、軸方向中性子束出力偏差が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表32-2の措置を講じる。

表32-1

項目	運転上の制限
軸方向中性子束出力偏差	(1) 原子炉熱出力が50%以上の場合、目標範囲内にあること※1※2※3 (2) 原子炉熱出力が15%を超え50%未満の場合、許容運転制限範囲内にあること

※1：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にあり、過去24時間の累積ペナルティ逸脱時間(原子炉熱出力50%以上90%未満における許容運転制限範囲内の目標範囲逸脱の実時間と、50%未満における目標範囲逸脱の実時間を1/2として合計した時間)が1時間以内であれば、原子炉熱出力90%未満における目標範囲逸脱は許容される。

※2：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にある限り、炉内外核計装照合校正期間中における延べ16時間までの軸方向中性子束出力偏差の目標範囲逸脱は許容される。

※3：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にある限り、原子炉熱出力を15%以下に下げるための操作中における軸方向中性子束出力偏差の目標範囲逸脱は許容される。

表32-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉熱出力 90 % 以上において、軸方向中性子束出力偏差が目標範囲内にない場合 ^{※4}	A. 1 当直課長は、軸方向中性子束出力偏差を目標範囲内に回復させる。	15分
B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、原子炉熱出力を90 % 未満に下げる。	15分
C. 原子炉熱出力が 50 % 以上 90 % 未満において、過去24時間の累積ペナルティ逸脱時間が1時間を超える場合、または軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にない場合 ^{※5}	C. 1 当直課長は、原子炉熱出力を50 % 未満に下げる ^{※6} 。	30分
D. 原子炉熱出力 50 % 未満において、軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にない場合	D. 1 当直課長は、軸方向中性子束出力偏差を許容運転制限範囲内に回復させる。	30分
E. 条件CまたはDの措置を完了時間内に達成できない場合	E. 1 当直課長は、原子炉熱出力を15 % 以下に下げる ^{※6} 。	9時間

※4：軸方向中性子束出力偏差が目標範囲内にない場合とは、動作可能な出力領域中性子束計装2チャンネル以上が軸方向中性子束出力偏差の目標範囲内にない場合をいう。

※5：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にない場合とは、動作可能な出力領域中性子束計装2チャンネル以上が軸方向中性子束出力偏差の許容運転制限範囲内にない場合をいう。

※6：条件CまたはEに基づいて行われた出力降下中において、当該条件にあてはまらなくなつた場合においても、その出力降下を完了させなければならない。

(1/4 炉心出力偏差)

第 33 条 モード 1 (原子炉熱出力が 50 % を超える)において、1/4 炉心出力偏差は、表 33-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1/4 炉心出力偏差が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード 1 (原子炉熱出力が 50 % を超える)において、1 週間に 1 回、1/4 炉心出力偏差を確認する。

ただし、出力領域上部中性子束偏差大を検知する警報または出力領域下部中性子束偏差大を検知する警報が動作不能である場合、12 時間に 1 回、1/4 炉心出力偏差を確認する。また、出力領域中性子束計装からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、以下により 1/4 炉心出力偏差を確認する。

(a) 当直課長は、原子炉熱出力が 75 % 未満で、出力領域中性子束計装 1 チャンネルからの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、1 週間に 1 回、残りの 3 チャンネルによる計算結果により確認する。

(b) 原子燃料課長は、原子炉熱出力が 75 % 未満で、出力領域中性子束計装 2 チャンネル以上からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、1 週間に 1 回、炉内出力分布測定結果により確認し、その結果を当直課長に通知する。

(c) 原子燃料課長は、原子炉熱出力が 75 % 以上で、出力領域中性子束計装 1 チャンネル以上からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、12 時間に 1 回、炉内出力分布測定結果により確認し、その結果を当直課長に通知する。

3. 当直課長は、1/4 炉心出力偏差が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 33-2 の措置を講じるとともに、原子燃料課長および計装保修課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長および計装保修課長は、同表の措置を講じる。

表 33-1

項目	運転上の制限
1/4 炉心出力偏差	1.02 以下であること

表33-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 1/4 炉心出力偏差が運転上の制限を満足していない場合	<p>A. 1 当直課長は、1/4 炉心出力偏差の 1.00 カラの超過分 1 % あたり、原子炉熱出力を 100 % から 3 % 以上下げる。 および</p> <p>A. 2 当直課長は、1/4 炉心出力偏差を確認し、A. 1 措置後の状態からさらに増加する傾向にある場合は、再度 A. 1 の措置を講じる。 および</p> <p>A. 3 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を行い、$F_Q(Z)$ および $F_{\Delta H}^N$ が運転上の制限を満足していることを確認し、その結果を当直課長に通知する。 および</p> <p>A. 4 原子燃料課長は、安全解析の再評価を行い、その結果が運転期間を通じて有効であることを確認し、その結果を当直課長に通知する。 および</p> <p>A. 5 計装保修課長は、1/4 炉心出力偏差をなくすように出力領域中性子束計装を調整し、その結果を当直課長に通知する^{*1}。 および</p> <p>A. 6 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を行い、$F_Q(Z)$ および $F_{\Delta H}^N$ が運転上の制限を満足していることを確認し、その結果を当直課長に通知する^{*2}。</p>	<p>2 時間</p> <p>12 時間 その後の 12 時間に 1 回</p> <p>24 時間 その後の 1 週間に 1 回</p> <p>原子炉熱出力が A. 1 の措置で制限される値を超える前</p> <p>原子炉熱出力が A. 1 の措置で制限される値を超える前</p> <p>原子炉熱出力 100 % 到達後の 24 時間以内 または 原子炉熱出力が A. 1 の措置で制限される値を超えた後の 48 時間以内 のいずれか早い方</p>

*1 : A. 5 の措置は、A. 4 の措置が完了後に実施すること。

*2 : 条件 A に至った場合は、1/4 炉心出力偏差が制限値内に回復しても、A. 6 の措置を完了しなければならない。

表33-2 (続き)

条件	要求される措置	完了時間
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、原子炉熱出力を 50 % 以下に下げる。	4 時間

(計測および制御設備)

第 34 条 次の計測および制御設備は、表 34-1 で定める事項を運転上の制限とする。

- (1) 原子炉保護系計装
- (2) 工学的安全施設等作動計装
- (3) 事故時監視計装
- (4) ディーゼル発電機起動計装
- (5) 中央制御室非常用循環系計装
- (6) 中央制御室外原子炉停止装置

2. 計測および制御設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

- (1) 原子燃料課長、発電室長、当直課長、電気保修課長および計装保修課長は、表 34-2 から表 34-7 に定める確認事項を実施する。また、原子燃料課長、電気保修課長および計装保修課長は、その結果を発電室長または当直課長に通知する。

3. 当直課長および計装保修課長は、計測および制御設備が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 34-2 から表 34-7 の措置を講じるとともに必要に応じ関係各課（室）長へ通知する。通知を受けた関係各課（室）長は、同表に定める措置を講じる。

表 34-1

項目	運転上の制限
第 1 項で定める計測および制御設備	表 34-2 から表 34-7 に定める所要チャンネル数、系統数および機能がそれぞれの適用モードにおいて動作可能 ^{※1} であること

※1：本条における動作可能とは、当該計測および制御設備に期待されている機能が達成されている場合をいう。また、本条における動作不能とは、特に定めのある場合を除き、点検・修理のために当該チャンネルもしくは論理回路をバイパスする場合または不動作の場合をいう。動作信号を出力させている状態または誤動作により動作信号を出力している状態は動作可能とみなす。

表 3.4-2 原子炉保護系計装

【凡例】

- (a) 原子炉トリップしや断器が閉じ、制御棒の引き抜きが行える場合
- (b) P-10 (出力領域中性子束) インターロック未満
- (c) P-6 (中間領域中性子束) インターロック以上
- (d) P-6 (中間領域中性子束) インターロック未満
- (e) 原子炉トリップしや断器が開放されている場合
- (f) P-7 (低出力原子炉トリップ) インターロック以上
- (g) P-8 (出力領域中性子束) インターロック以上
- (h) P-7 (低出力原子炉トリップ) インターロック以上
- (i) P-13 (タービン低出力原子炉トリップ) インターロック以上
- (j) 原子炉格納容器内での燃料移動中の場合
- (k) 原子炉格納容器内の燃料移動中の場合

機能	設定値	適用モード モード1 および2	所要チャンネル・系統数	所要チャンネル・系統を満足できない場合の措置※2	確認項目		頻度	担当
					条件	措置		
1. 原子炉保護系論理回路	-		A. 1系統が動作不能	A. 1 計装保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認する。ただし、残りの系統のバイバスを行うことによって当該系統のバイバスを確保する。	完了時間 6時間	機能検査を実施する。 機能検査の実施が動作可能な状態においては、検査を2時間に限り行うことができる。	1ヶ月に1回 (交互に1系) （交替検査）	計装保修課長
			B. 原子炉トリップしや断器1系統が動作不能である場合	B. 1 電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認する。ただし、残りの系統のバイバスを行うことによって当該系統のバイバスを行う。	1時間			
			C. 條件AまたはBの場合に達成できしない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間			
	-	モード3(a)、 4(a)および5 (a)	2系統	A. 1系統が動作不能	A. 1 計装保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認する。ただし、残りの系統のバイバスを行うことによって当該系統のバイバスを行うことできる。	4.8時間		
			B. 原子炉トリップしや断器1系統が動作不能である場合	B. 1 電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認する。ただし、残りの系統のバイバスを行うことによって当該系統のバイバスを行うことできる。	4.8時間			
			C. 條件AまたはBの場合に達成できしない場合	C. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。	1時間			
2. 手動原子炉トリップ	-	モード1 および2	2	A. 1チャンネルが動作不能である場合	A. 1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	4.8時間	機能検査を実施する。	計装保修課長
			B. 条件Aの指置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。	1.2時間 1.3時間			
		モード3(a)、 4(a)および5 (a)	2	A. 1チャンネルが動作不能である場合	A. 1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	4.8時間	機能検査を実施する。	計装保修課長
			B. 条件Aの指置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。	1時間			

※2：特に定める場合を除き、チャンネル・系統毎に個別の条件が適用される。
 ※3：正常な状態であることを確認とは、定期検査時の記録確認および運転中に作業を実施した場合はその復旧状態の確認を行うことをいう（以下、本条において同じ）。

1. 1号炉および2号炉(継ぎ)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数	措置	完了時間	確認事項
3. 出力領域中性子束高	高設定 定格出力の 111 % 以下	モード1 および2	4 ^{※4}	A. 1 チャンネル(バイパスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動かす可能なら状態にする。 ^{※5}		6時間	原子炉熱出力が土壌熱中性子束計装の指示値との差が±2%を超える場合、出力領域中性子束計装の指示値を校正する。
	低設定 定格出力の 27 % 以下	モード1 (b) および2	4 ^{※4}	B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。		12時間	定期検査時 計装保修課長
				A. 1 チャンネル(バイパスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 ^{※5}		6時間	動作不能でないことを指示値により確認する。 ^{※6}
4. 出力領域中性子束変化率高	増加率高 11 % 定格出力以下	モード1 および2	4 ^{※4}	B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。		12時間	定期検査時 計装保修課長
	減少率高 8 % 定格出力以下	モード1 および2	4 ^{※4}	A. 1 チャンネル(バイパスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 ^{※5}		6時間	定期検査時 計装保修課長
5. 中間領域中性子束高	定格出力の 30 % 以下	モード1 (b) および2 (c)	2 ^{※7}	B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1 当直課長は、P-6未満にする。 A. 2 当直課長は、P-10以上にする。		2時間	定期検査時 計装保修課長
				A. 2 チャンネルが動作不能である場合	B. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作および制御棒の引き抜き操作を全て中止する。 B. 2 当直課長は、P-6未満にする。		2時間	動作不能でないことを指示値により確認する。 ^{※6}
	モード2 (d)	2		A. 1 または2チャンネルが動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	P-6 を超えるまでに	2時間	定期検査時 計装保修課長

※4 : 検出器特性検査時、炉内外核計装組合校正時、炉内外核計装の指示校正時またはモード2での炉物理検査時においては残り3チャンネルが動作可能であることを条件に1チャンネルをバイパスすることができる。この場合、バイパスしたチャンネルを動作不能とはみなさない(以下、本条において同じ)。

※5 : 検出器特性検査時、炉内外核計装組合校正時、出力領域中性子束計装の指示校正時またはモード2での炉物理検査時においては残り3チャンネルが動作可能であることを条件に1チャンネルをバイバスすることができる(以下、本条において同じ)。

※6 : 「動作不能でないことを指示値により確認」とは、当該チャンネルの指示値に異常な変動がないことを確認することをいう。なお、トリップ機能にあるチャンネルについては指示値の確認を行う必要はない(以下、本条において同じ)。

※7 : 制御棒引抜き阻止の設定または中間領域中性子束高トリップ設定点の設定時においては、残りのチャンネルが動作可能であることを条件に、2時間に限り、1チャンネルをバイバスすることができる。この場合、バイパスしたチャ

1. 1号炉および2号炉(継ぎ)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2	確認事項		
						完了時間	指置	定期検査時
6. 中性子原領域中性子束高	2×10 ⁻³ cps 以下	モード2 (d)	2※8	A. 1チャンネルが動作不能である場合	A. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作および制御棒の引抜き操作を全て中止する。	速やかに	設定遮蔽装置および機能検査を実施する。	担当
モード3 (a)、4 (a) および5 (a)	2※8※9	モード3 (e)、4 (e) および5 (e)	1	B. 2チャンネルが動作不能である場合	B. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。	速やかに	動作不能により確認する。	計装保修課長
モード6 (j)	1	(監視機能のみ)	1	A. 全てのチャンネルが動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	4.8時間	1日に1回ただし適用モードが6 (k)の場合には12時間	当直課長
モード6 (k)	2	(監視機能のみ)	1	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。	1時間	1日に1回ただし適用モードが6 (k)の場合には12時間	当直課長
C. 2チャンネルが動作不能である場合								
A. 全てのチャンネルが動作不能である場合								
A. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
A. 2 当直課長は、停止余裕が第2.0条で定める運転上の制限を満足していることを確認する。								
B. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
B. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が第3.6条で定める運転上の制限を満足していることを確認する。								
C. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。								
A. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
A. 2 当直課長は、停止余裕が第2.0条で定める運転上の制限を満足していることを確認する。								
B. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
B. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が第3.6条で定める運転上の制限を満足していることを確認する。								
D. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
D. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
E. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
E. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
F. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
F. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
G. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
G. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
H. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
H. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
I. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
I. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
J. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
J. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
K. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
K. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
L. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
L. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
M. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
M. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
N. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
N. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
O. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
O. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
P. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
P. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
Q. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
Q. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
R. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
R. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
S. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
S. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
T. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
T. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
U. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
U. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
V. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
V. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
W. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
W. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
X. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
X. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
Y. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
Y. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
Z. 1 原子炉材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								
Z. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。								

※8 : 「中間領域中性子束高」2チャンネルが動作可能であることを条件に、P-6リセット時においては、2チャンネルをバイパスすることができる。この場合、ハイバスしたチャンネルを動作不能とはみなさない(以下、本条において同じ)。
 ※9 : 中性子原領域停止時中性子束高」の警報を設定する場合は、残りのチャンネルが動作可能であることを条件に、2時間に限り、1チャンネルをハイバスすることができる。この場合、ハイバスしたチャンネルを動作不能とはみなさない(以下、本条において同じ)。
 ※10 : 移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものを除くも(以下、本条において同じ)。
 ※11 : A.2の措置を完了し、かつ、1次冷却材中のほう素濃度が第8.6条で定める運転上の制限を満足していることを1日に1回確認することを、燃料の取出作業を行うことができる(以下、本条において同じ)。
 ※12 : B.3の措置を完了し、かつ、1次冷却材中のほう素濃度が第8.6条で定める運転上の制限を満足していることを12時間に1回確認することを、燃料の取出作業を行うことができる(以下、本条において同じ)。

1. 1号炉および2号炉(器具)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル 数・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2	確認事項	
						項目	頻度
7. 過大温度△T高	第3.5条の設定範囲内	モード1 および2	4※1.3	A. 1チャンネル(バイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。※1.4。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	炉内外核取材装置照合校正を実施する。
8. 過大出力△T高	第3.5条の設定範囲内	モード1 および2	4※1.3	A. 1チャンネル(バイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。※1.1。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間	炉内外力分布測定結果と軸方向中性子束出力の差を比較する。比較差が±3%を超える場合は、炉内外核取材装置照合校正を実施する。
9. 原子炉圧力低	12.73 MPa [gage] 以上	モード1(f)	4※1.3	A. 1チャンネル(バイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。※1.4。 B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。
10. 原子炉圧力高	16.61 MPa [gage] 以下	モード1 および2	4※1.3	A. 1チャンネル(バイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。※1.4。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間	動作不能でないことを指示値により確認する。
11. 加圧器水位高	計器スパンの 94% 以下	モード1(f)	3	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	動作不能でないことを指示値により確認する。
						12時間	定期検査時 計装保修課長

※1.3：残り3チャンネルが動作可能であることを条件に1チャンネルをバイパスすることができる。この場合バイパスしたチャンネルを動作不能とはみなさない(以下、本条において同じ)。

※1.4：残り3チャンネルが動作可能であることを条件に1チャンネルをバイパスする措置を行うことができる(以下、本条において同じ)。

1. 1号炉および2号炉(器具)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数	措置	完了時間	項目	確認事項
12. 1次冷却材流 量低	定格流量の 以上	モード1(g)	1ループあたり3 り3	A. 1チャンネルが動 作不可能な状態にす る場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする。	B. 1 当直課長は、P-8未満にする。	6時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長
		モード1(h)	1ループあたり3 り3	B. 条件Aの措置を完 了時間内に達成で きない場合			12時間	動作不能でないこ とを指示値により確認 する。	当直課長
13. 1次冷却材ポンプ 電源電圧低	定格電圧の 以上	モード1(f)	1母線あたり3 り3	A. 1チャンネルが動 作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする。	B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長
		モード1(f)	1母線あたり3 り3	B. 条件Aの措置を完 了時間内に達成で きない場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、 当該チャンネルを動作可能な状態にす る。	B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長 および 電気保修課長
14. 1次冷却材ポンプ 電源周波数低	57 Hz 以上	モード1(f)	1母線あたり3 り3	A. 1チャンネルが動 作不能である場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、 当該チャンネルを動作可能な状態にす る。	B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	12時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長 および 電気保修課長
		モード1(g)	1次冷却材ボン ブ1台あたり1 り1	B. 条件Aの措置を完 了時間内に達成で きない場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、 当該チャンネルを動作可能な状態にす る。	B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長
15. 1次冷却材ポン ブしや断器開 2台開	1台開	モード1(h)	1次冷却材ボン ブ1台あたり1 り1	A. 1チャンネルが動 作不能である場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、 当該チャンネルを動作可能な状態にす る。	B. 1 当直課長は、P-8未満にする。	12時間	機能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長
	-	モード1(h)	1次冷却材ボン ブ1台あたり1 り1	B. 条件Aの措置を完 了時間内に達成で きない場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、 当該チャンネルを動作可能な状態にす る。	B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長
16. 主蒸気一 給水流 量差大 蒸 気 発 生 器 水 位 低 一 致	定格流量の 50%以下	モード1 および2	1ループあたり2 り2	A. 1チャンネルが動 作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする。	B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長
	計器スパンの 23%以上	モード1 および2	1基あたり2	B. 条件Aの措置を完 了時間内に達成で きない場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする。	B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	動作不能でないこ とを指示値により確認 する。	定期検査時 計装保修課長
							12時間		当直課長

1. 1号炉および2号炉(継ぎ)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2	完了時間	項目	確認事項
17. 素気発生器水位異常低	計器スパンの11%以上	モード1および2	1基あたり3	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動作不能である状態にする。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。 動作不能により確認する。	定期検査時 1日に1回
18. タービントリップ	[非常に断油圧6.4 MPa(gage)]	モード1(f)	3	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動作不能である状態にする。 B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時 1日に1回
主蒸気止め弁閉	—	モード1(f)	4	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長または電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時 1日に1回
19. 非常用炉心冷却系作動	表3-4-3機能 1. 非常用炉心冷却系を参照	2系統	モード1および2	A. 1系統が動作不能 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時 1日に1回
20. 地震加速度高	水平方向 鉛直方向	原子炉補助建屋 地下1階床 (EL 4.9 m) 160 Gal以下	モード1および2	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時 1日に1回
		原子炉補助建屋 地下1階床 (EL 4.9 m) 80 Gal以下	3					

1. 1号炉および2号炉(器具)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置 ^{※2}	措置	完了時間	項目	確認事項	頻度	担当
21. インターロック											
a. P-6	中間領域中性子束 $7.5 \times 10^{-11} \sim 1.3 \times 10^{-10}$ A	モード2(d)	2	A. 1チャンネル以上 が動作不能である 場合 ^{※15}	A. 1計装保修課長は、当該インターロック を運転状態に適合させる措置を講じ る。	1時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長	定期検査時	計装保修課長
b. P-7	d項目およびe項 参照	モード1(f)	2	B. 条件Aの措置を完 了時間内に達成で きない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間	機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長	定期検査時	計装保修課長
c. P-8	出力領域中性子束 定格出力の $35 \pm 1.8\%$	モード1(g)	4	A. 1チャンネル以上 が動作不能である 場合 ^{※15}	A. 1計装保修課長は、当該インターロック を運転状態に適合させる措置を講じ る。	1時間	機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長	定期検査時	計装保修課長
d. P-10	出力領域中性子束 定格出力の $10 \pm 1.8\%$	モード1(b) および2	4	B. 条件Aの措置を完 了時間内に達成で きない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長	定期検査時	計装保修課長
e. P-13	タービン第1段 後圧定格出力 の10%	モード1(i)	2	A. 1チャンネル以上 が動作不能である 場合 ^{※15}	A. 1計装保修課長は、当該インターロック を運転状態に適合させる措置を講じ る。	1時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長	定期検査時	計装保修課長
※15: インターロックにおける「動作不能である場合」とは、チャンネル故障あるいは出力側の故障により関連するトリップ機能が確保されない場合（手動ロック許可信号が誤発信した場合を含む）をいう（以下、本条において同じ）。											

2. 3号炉および4号炉

機能		設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2	措置	完了時間	確認事項	頻度	担当	
1.	原子炉保護系論理回路※16	—	モード1 および2	4系統	A. 1系統が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のバイバスを行うことができる。	B. 原子炉トリップしや断器1系統が動作不能である場合	B. 1 電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。	6時間	機能検査を実施する。 機能検査の結果が動作可能な状態においては、定期検査の2時間に限り行うことができる。	1ヶ月に1回 (交互に2系統) 定期検査時	計装保修課長
					C. 条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。			1時間	機能検査を実施する。		
—	モード3 ^(a) 、4 ^(a) および5 ^(a)	—	モード1 および2	4系統	A. 1系統が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のバイバスを行うことができる。	B. 原子炉トリップしや断器1系統が動作不能である場合	B. 1 電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。	4.8時間	機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長
					C. 条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を閉く。			1時間	機能検査を実施する。		
2.	手動原子炉トリップ※17	—	モード1 および2	2	A. 1チャンネルが動作不能である場合	A. 1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、原子炉トリップしや断器を閉く。	4.8時間	機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長
					A. 1チャンネルが動作不能である場合	A. 1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を閉く。	1.2時間	機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長
					A. 1チャンネルが動作不能である場合	A. 1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を閉く。	1.3時間	機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長
					A. 1チャンネルが動作不能である場合	A. 1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を閉く。	4.8時間	機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長

※16：モード1および2における原子炉トリップしや断器は、重大事故等対処設備を兼ねる。

※17：モード1および2における手動原子炉トリップに必要な設備（原子炉トリップスイッチ）は、重大事故等対処設備を兼ねる。

2. 3号炉および4号炉(発電)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル 数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2	確認事項	
						項目	頻度
3. 出力領域中性子束高	定格出力の111%以下	モード1 および2	4※3	A. 1 チャンネル(ハイバスした)チャンネルを動かす場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。※5。	完了時間 6時間	原子炉熱出力が15%以上となりかつてから2%を超える場合は、土曜日中性子束計出力額算中性子束計の指示値を校正する。
				B. 時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。		定期検査時 計装保修課長
低設定	定格出力の27%以下	モード1 (b) および2	4※4	A. 1 チャンネル(ハイバスした)チャンネルを動かす場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。※5。	完了時間 6時間	動作不能でないことを指示値により確認する。
				B. 時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。		1日に1回 当直課長
4. 出力領域中性子束変化率高	増加率高 11%定格出力カス チップ以下	モード1 および2	4※4	A. 1 チャンネル(ハイバスした)チャンネルを動かす場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。※5。	完了時間 6時間	設定値確認および機能検査を実施する。
				B. 条件Aの措置を完了	B. 1 当直課長は、モード3にする。		定期検査時 計装保修課長
5. 中間領域中性子束高	減少率高 8%定格出力カス チップ以下	モード1 および2	2※7	A. 1 チャンネルが動作不能である場合	A. 1 当直課長は、P-6未満にする。	完了時間 2時間	設定値確認および機能検査を実施する。
				B. 2 チャンネルが動作不能である場合	A. 2 当直課長は、P-10以上にする。 B. 1 当直課長は、1次冷却材中のまう素濃度が低下する操作および制御棒の引抜き操作を全て中止する。	2時間	定期検査時 計装保修課長
	定格出力の30%以下	モード1 (b) および2 (c)					動作不能でないことを指示値により確認する。
	モード2 (d)	2		A. 1 または2チャンネルが動作不能である場合	B. 2 当直課長は、P-6未満にする。 A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	2時間	1日に1回 当直課長
							超えるまでに

2. 3号炉および4号炉(緊急)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数	措置	完了時間	項目	確認事項
6. 中性子源領域中性子束高	2×10^8 cps 以下	モード2 (d)	2※8	A. 1 チャンネルが動作不能である場合 B. 2 チャンネルが動作不能である場合	A. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作および制御棒の引き抜き操作を全て中止する。 B. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。	速やかに	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	担当 計装保修課長
モード3 (a)、4 (a) および5 (a)	2×10^8 ※9	モード3 (e)、4 (e) および5 (e)	1 ¹ (監視機能のみ)	A. 1 チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了した時間内に達成できしない場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 B. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。	4.8時間	動作不能でないことを指示値により確認 1日に1回 6 (k) の場合は、12時間に1回	定期検査時	担当 当直課長
モード6 (j)	1×10^8	モード6 (k)	1 ² (監視機能のみ)	C. 2 チャンネルが動作不能である場合	C. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。	速やかに	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	担当 計装保修課長
				A. 全てのチャンネルが動作不能である場合	A. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 A. 2 当直課長は、停止余裕が第20条で定める運転上の制限を満足していることを確認する。	速やかに	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	担当 計装保修課長
				A. 全てのチャンネルが動作不能である場合	A. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 A. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が第86条で定める運転上の制限を満足していることを確認する。	速やかに	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	担当 計装保修課長
				B. 1 チャンネルが動作不能である場合	B. 1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内で燃料の移動を中止する※10※11。	速やかに	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	担当 計装保修課長
				B. 2 チャンネルが動作不能である場合	B. 2 当直課長は、1チャンネルを動作可能な状態にする措置を開始する。	速やかに	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	担当 計装保修課長
					B. 3 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。	速やかに	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	担当 計装保修課長
					B. 4 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が第86条で定める運転上の制限を満足していることを確認する。	速やかに	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	担当 計装保修課長

2. 3号炉および4号炉(操縦)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数	確認事項		
						完了時間	頻度	担当
7. 過大温度△T高	第3.5条の設定範囲内	モード1 および2	4※1.3	A. 1チャンネル(バイ バスしたチャンネル ルを除く)が動作不 能である場合 B. 条件Aの措置を完了 時間内に達成でき ない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする※ ^{1.4} 。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	炉内外核設置照合校 正を実施する。	燃料取替後、原 子炉熱出力が 70%以上とな つて4.8時間 以内に1回
8. 過大出力△T高	第3.5条の設定範囲内	モード1 および2	4※1.3	A. 1チャンネル(バイ バスしたチャンネ ルを除く)が動作不 能である場合 B. 条件Aの措置を完了 時間内に達成でき ない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする※ ^{1.1} 。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間	炉内外力分布測定結 果と軸方向中性子束 出力偏差の差を比較 する。比較差が±3% を超える場合は、炉内 外核設置照合校正を 実施する。	1ヶ月に1回
9. 原子炉圧力低	12.73 MPa[gage] 以上	モード1(f)	4※1.3	A. 1チャンネル(バイ バスしたチャンネ ルを除く)が動作不 能である場合 B. 条件Aの措置を完了 時間内に達成でき ない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする※ ^{1.4} 。 B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	定期検査時 設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時
10. 原子炉圧力高	16.61 MPa[gage] 以下	モード1 および2	4※1.3	A. 1チャンネル(バイ バスしたチャンネ ルを除く)が動作不 能である場合 B. 条件Aの措置を完了 時間内に達成でき ない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする※ ^{1.4} 。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間	動作不能でないこと を指示値により確認 する。	1日に1回
11. 加圧器水位高	計器スパンの 94% 以下	モード1(f)	4※1.3	A. 1チャンネル(バイ バスしたチャンネ ルを除く)が動作不 能である場合 B. 条件Aの措置を完了 時間内に達成でき ない場合	A. 1計装保修課長は、当該チャンネルを動 作可能な状態にする※ ^{1.4} 。 B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	6時間	定期検査時 設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時

2. 3号炉および4号炉(焼き)

機能		設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2	確認事項			
			モード1(g)	1ループあたり4※1.3	A. 1 チャンネル(ハイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする※1.4。	完了時間 6時間	頻度 定期検査時	担当 計装保修課長	
12. 1次冷却材流	1ループ	定格流量の87%以上	モード1(h)	1ループあたり4※1.3	B. 条件Aの措置を完了できない場合	B. 1 当直課長は、P-9未満にする。	12時間	動作不能により確認する。	1日に1回	当直課長
	2ループ	定格流量の87%以上			A. 1 チャンネル(ハイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする※1.4。				
13. 1次冷却材ポンプ回転数低	定格回転数の92.6%以上	モード1(f)	4※1.3		B. 条件Aの措置を完了できない場合	B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	12時間	動作不能により確認する。	1日に1回	当直課長
					A. 1 チャンネル(ハイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする※1.4。				
					B. 条件Aの措置を完了できない場合	B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	12時間	動作不能により確認する。	1日に1回	当直課長

2. 3号炉および4号炉(器具)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数	措置	完了時間	項目	頻度	確認事項
14. 蒸気発生器水位低	計器スパンの11%以上	モード1 および2	1基あたり4 ^{※13}	A. 1 チャンネル(バイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了した時間内に達成できない場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 ^{※14} B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。 動作不能により確認する。	定期検査時	1日に1回	計装保修課長
15. タービントリ(非常しゃ断油圧低)	6.4 MPa[range]以上	モード1(f)	4 ^{※13}	A. 1 チャンネル(バイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了した時間内に達成できない場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 ^{※11} B. 1 当直課長は、P-7床満にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長
主蒸気止め弁閉	—	モード1(f)	4	A. 1 チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了した時間内に達成できない場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 ^{※15} B. 1 当直課長は、P-7床満にする。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長
16. 非常用炉心冷却系作動	表3-4-3 機能 1. 非常用炉心冷却系を参照。	モード1 および2	2系統	A. 1 系統が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了した時間内に達成できない場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。 ^{※16} B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長
17. 地震加速度高	水平方向 鉛直方向	原子炉周辺建屋 地下1階床 (EL 3.5 m) 160 Gal 以下 原子炉周辺建屋 3階床 (EL 26.0 m) 440 Gal 以下 原子炉周辺建屋 地下1階床 (EL 3.5 m) 80 Gal 以下	モード1 および2	A. 1 チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了した時間内に達成できない場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 ^{※17} B. 1 当直課長は、モード3にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長 および 電気保修課長

2. 3号炉および4号炉(器具)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置 ^{※2}	措置	完了時間	項目	確認事項	頻度	担当
18. インターロック											
a. P-6	中間領域中性子束 7.5×10 ⁻¹¹ ~ 1.3×10 ⁻¹⁰ A	モード2(d)	2	A. 1チャンネル以上 が動作不能である 場合 ^{※15} 条件Aの措置を完了でき ない場合	A. 1インターロック を運転状態に適合させる措置を講じ る。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	1時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長	
b. P-7	d 項およびe 項 参照	モード1(f)	2	A. 1チャンネル以上 が動作不能である 場合 ^{※15} 条件Aの措置を完了でき ない場合	A. 1 計装保修課長は、当該インターロック を運転状態に適合させる措置を講じ る。 B. 1 当直課長は、P-7未満にする。	1時間	機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長	
c. P-8	出力領域中性子束 定格出力の35 ±1.8 %	モード1(g)	4	A. 1チャンネル以上 が動作不能である 場合 ^{※15} 条件Aの措置を完了でき ない場合	A. 1 計装保修課長は、当該インターロック を運転状態に適合させる措置を講じ る。 B. 1 当直課長は、P-8未満にする。	1時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長	
d. P-10	出力領域中性子束 定格出力の10 ±1.8 %	モード1(b) および2	4	A. 1チャンネル以上 が動作不能である 場合 ^{※15} 条件Aの措置を完了でき ない場合	A. 1 計装保修課長は、当該インターロック を運転状態に適合させる措置を講じ る。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	1時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長	
e. P-13	タービン第1段 圧力定格出力の 10 %	モード1(i)	4	A. 1チャンネル以上 が動作不能である 場合 ^{※15} 条件Aの措置を完了でき ない場合	A. 1 計装保修課長は、当該インターロック を運転状態に適合させる措置を講じ る。 B. 1 当直課長は、P-13未満にする。	1時間	設定値確認および機 能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長	

表 3.4-3 工学的安全施設等作動計画

- 【凡例】
- (a) P-1-1 (加圧器圧力) インターロック以上
 - (b) 全主蒸気隔弁が閉じている場合は除く
 - (c) P-1-2 (1次冷却材平均温度) インターロックを超える場合
 - (d) 主給水隔弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁が閉止または隔離されている場合は除く
 - (e) P-1-1 (加圧器圧力) インターロック未満

1. 1号炉および2号炉						所要チャネル・系統数を満足できない場合の措置※2				確認事項			
機能	設定値	適用モード	所要チャネル・系統数	条件	措置	完了時間	定期検査時	項目	頻度	担当			
a. 非常用貯心冷却系作動	一	モード1、2、 3および4	2系統 ^{※1.8}	A. 1系統が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該系統が正常な状態にあることを確認のうえ、作業のため当該系統のバイパスを行うことができる。	6時間	機能検査を実施する。			電気保修課長			
				B. 条件Aの措置を完了した場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	12時間							
b. 手動起動	一	モード1、2、 3および4	2	A. 1 チャンネルがある場合	A. 1 電気保修課長は、モード5にする。	5時間	機能検査を実施する。			電気保修課長			
				B. 1 チャンネルがない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	4時間							
c. 原子炉格納容器圧力高 以下	9.4 kPa[gage]	モード1、2 および3	3	A. 1 チャンネルがある場合	A. 1 計装保修課長は、モード5にする。	12時間				計装保修課長および機能検査を実施する。			
				B. 1 チャンネルがない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	6時間				計装保修課長および機能検査を実施する。			
d. 原子炉圧力低	12.04 MPa[gage] 以上	モード1、2 および3 (a)	4 ^{※1.3}	A. 1 チャンネル(バイパスしたチャンネルを除く)がある場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作不能である。	3時間	動作不能でないことを指す。	1日に1回	当直課長	計装保修課長	計装保修課長	計装保修課長	電気保修課長
				B. 1 チャンネルを完了した場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	6時間	動作不能でないことを指す。	1日に1回	当直課長	計装保修課長	計装保修課長	計装保修課長	電気保修課長

※1.8：原子炉保護系論理回路の機能検査時においては、残り1系統が動作可能であることを条件に、2時間に限り、「1系統をバイパスすることができる」。この場合は、バイパスした系統を動作不能とはみなさない（以下、本条において同じ）。

1. 1号炉および2号炉(器具)

機能	設定値	適用	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・装置	確認項目	頻度	担当
e. 主蒸気ライン差圧高	0.94 MPa 以下	モード1、2 各主蒸気ライ ン毎に3 および3	A. 1 チャンネルが 動作不能である 場合	A. 1 チャンネルが 動作不能である 場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可 能な状態にする。	6時間 設定期検査時 倉を実施する。	定期検査時 倉を実施する。	計装保修課長 および 電気保修課長
f. 主蒸気ライン差圧低	定格流量の50 % 以下(20 % 出力以下時)	モード1、2 各主蒸気ライ ン毎に3 (c) および3	B. 条件Aの措置を 完了時間内に達 成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	12時間 動作不能でないことを指 示値により確認する。	1日1回	当直課長
f. 主蒸気ラインと主蒸 気ライン圧力低または1次 冷却材平均温度異常度致	定格流量の120 % 以下(定 格出力時) 3.35 MPa[35kgf/cm ²] 以上	モード1、2 各主蒸気ライ ン毎に3 (c) および3	A. 1 チャンネルが 動作不能である 場合	A. 1 チャンネルが 動作不能である 場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可 能な状態にする。	6時間 設定期検査時 倉を実施する。	定期検査時 倉を実施する。	計装保修課長 および 電気保修課長
			B. 条件Aの措置を 完了時間内に達 成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	12時間 動作不能でないことを指 示値により確認する。	1日1回	当直課長
			4	A. 1 チャンネルが 動作不能である 場合	A. 1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可 能な状態にする。	6時間 設定期検査時 倉を実施する。	定期検査時 倉を実施する。	計装保修課長 および 電気保修課長
				B. 条件Aの措置を 完了時間内に達 成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	12時間 動作不能でないことを指 示値により確認する。	1日1回	当直課長
			4	A. 1 チャンネルが 動作不能である 場合	A. 1 計装保修課長が、モード3にする。	6時間 設定期検査時 倉を実施する。	定期検査時 倉を実施する。	計装保修課長 および 電気保修課長
				B. 条件Aの措置を 完了時間内に達 成できない場合	B. 1 計装保修課長が、モード3にする。	36時間 動作不能でないことを指 示値により確認する。	定期検査時 倉を実施する。	計装保修課長 および 電気保修課長
			1 次冷 却材平 均温度 異常度	287.4 °C 以上	A. 1 チャンネルが 動作不能である 場合	6時間 設定期検査時 倉を実施する。	定期検査時 倉を実施する。	計装保修課長 および 電気保修課長
				B. 条件Aの措置を 完了時間内に達 成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	12時間 動作不能でないことを指 示値により確認する。	定期検査時 倉を実施する。	計装保修課長 および 電気保修課長

1. 1号炉および2号炉(器具)						確認事項			
機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	措置	完了時間	項目	頻度	担当
2. 原子炉格納容器スブレイ系 イ系作動論理回路									
a. 原子炉格納容器スブレイ系	一	モード1、2、3および4	2系統 ¹⁸	A. 1系統が動作不能である場合	A. 1系統が動作不能 A. 1計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	電気保修課長
				B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間			
b. 手動起動	機能3. 原子炉格納容器隔離	b. 原子炉格納容器隔離	B (2) 手動起動を参照。			5 6時間			
c. 原子炉格納容器圧力異常高	21.9 kPa [gage] 以下	モード1、2および3	4※13	A. 1チャンネル A. 1 (ハイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	A. 1チャンネルを動作可能な状態にする ¹⁴ 。 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	6時間	設定期間を実施する。	定期検査時	計装保修課長および電気保修課長
				B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。		12時間	動作不能でないことを指示する。	1日に1回	当直課長
						3 6時間			

1. 1号炉および2号炉(発電)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置 ^{※2}	確認事項		
						完了時間	項目	頻度
3. 原子炉格納容器隔壁A								
a. 原子炉格納容器隔壁A	—	モード1、2、3および4	2系統 ^{※18}	A. 1系統が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該系統が動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。 B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時
(1) 原子炉格納容器隔壁A回路	—	モード1、2、3および4	2系統 ^{※18}	A. 1 チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1 電気保修課長は、モード5にする。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	12時間		電気保修課長
(2) 手動起動	—	モード1、2、3および4	2	A. 1 チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1 電気保修課長は、モード5にする。 B. 1 当直課長は、モード3にする。	5時間	機能検査を実施する。	定期検査時
(3) 非常用炉心冷却系作動	機能1、非常用炉心冷却系を参照。				B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間		発電室長
					B. 1 当直課長は、モード3にする。	5時間		

1. 1号炉および2号炉(発電)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2		定期検査時	頻度	確認事項
					完了時間	措置			
b. 原子炉格納容器隔壁B									
(1) 原子炉格納容器隔壁B 作動論理回路	-	モード1、2、 3および4	モード1、2、 3および4	A. 1系統能である場合 B. 条件Aの措置を実施する。 完了時間内に達成できない場合	計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行なうことができる。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	電気保修課長
(2) 手動起動	-	モード1、2、 3および4	モード1、2、 3および4	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を実施する。 完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード5にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。 A. 1 チャンネルが動作不能である場合 B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 5 6時間 4 8時間	機能検査を実施する。	定期検査時	発電室長
(3) 原子炉格納容器圧力異常高	機能2、原子炉格納容器ブレイス	c. 原子炉格納容器圧力異常高を参照。				12時間 5 6時間			

1. 1号炉および2号炉(器具)								
機能	設定値	適用	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置 ^{※2}	措置	完了時間	項目
c. 原子炉格納容器隔壁Aと非常用高圧母線低電圧信号による隔壁	モード1、2、3および4	A. 1系統が動作不能である場合	2系統 ^{※1.8}	A. 1系統が動作不 ^{1.8} 能である場合	A. 1計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。	機能検査を実施する。	6時間	定期検査時
(1) 原子炉格納容器隔壁Aと非常用高圧母線低電圧信号による隔壁作動論理回路	モード1、2、3および4	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合		B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。		12時間	定期検査時	
(2) 原子炉格納容器隔壁A	機能3、原子炉格納容器隔壁Aを参照。	a. 原子炉格納容器隔壁Aを参照。				5時間	定期検査時	
(3) 非常用高圧母線低電圧	定格電圧70.8%以上	A. 1チヤンネルがある場合	3および4	A. 1チヤンネルがある場合不能である。	A. 1計装保修課長または電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にすること。	6時間	定期検査時	
		B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合		B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。		12時間	定期検査時	
						5時間	定期検査時	
d. 原子炉格納容器換気空調隔壁	モード1、2、3および4	A. 1系統が動作不能である場合	2系統 ^{※1.8}	A. 1系統が動作不 ^{1.8} 能である場合	A. 1計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。	6時間	定期検査時	
(1) 原子炉格納容器換気空調隔壁作動論理回路	モード1、2、3および4	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合		B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。		12時間	定期検査時	
(2) 手動起動	・原子炉格納容器隔壁A手動起動 ・原子炉格納容器隔壁B手動起動	a. 原子炉格納容器隔壁A b. 原子炉格納容器隔壁B				5時間	定期検査時	
(3) 非常用手心冷却系作動	機能1、非常用手心冷却系を参照。					5時間	定期検査時	

1. 1号炉および2号炉(器具)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数 件数	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置 ^{※2}	確認事項	
					項目	頻度
4. 主蒸気ライン隔離動作						
a. 主蒸気ライン隔離動作 論理回路	—	モード1 1、2 (b) および3 (b)	A. 1系統 ^{※3} 能である場合	A. 1系統が動作不 ^{※4} 能または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のバイパスを行うことができる。	6時間	機能検査を実施する。
			B. 條件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	12時間	定期検査時
b. 手動起動	—	モード1 1、2 (b) および3 (b)	A. 各主蒸気ライ ン毎に1 動作不能である場合	A. 1チャンネルがA. 1チャンネルが動作不能である場合	3時間	機能検査を実施する。
			B. 條件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	48時間	定期検査時
c. 原子炉格納容器圧力異常高	機能2、原子炉格納容器スブレイ系	モード1 1、2 (b) および3 (b)	機能2、原子炉格納容器スブレイ系	c. 原子炉格納容器圧力異常高を参照。	12時間	定期検査時
d. 主蒸気ライン流量高と主蒸気ライン圧力低の一致	機能1、常用炉心冷却系	モード1 1、2 (b) および3 (b)	機能1、常用炉心冷却系 f. 主蒸気ライン流量高と主蒸気ライン圧力低または1次冷却材平均温度異常の一致を参照。	f. 主蒸気ライン流量高と主蒸気ライン圧力低または1次冷却材平均温度異常の一致を参照。	3時間	定期検査時

1. 1号炉および2号炉(器具)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数 件	所要チャンネル・系統数 件	確認事項		
					措置	完了時間	項目
5. 給水隔離作動論理回路							
a. 給水隔離	—	モード1、2(d) および3(d)	2系統 ^{※1b}	A. 1系統が動作不能である場合	A. 1系統 ^{※1b} 計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のバイパスを行うことができる。	6時間	機能検査を実施する。
				B. 条件Aの措置をB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 完了時間内に達成できない場合	B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	12時間	
b. 蒸気発生器水位異常高計器スパンの77%以下	モード1、2(d) および3(d)	1基あたり3	A. 1チャンネルが動作不能である	A. 1チャンネルがA.1 当直課長は、モード4にする。 B. 条件Aの措置をB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	A. 1チャンネルが動作不能である。 B. 条件Aの措置をB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	3時間	設定値確認および機能検査を実施する。
c. 非常用炉心冷却系動作	機能1. 非常用炉心冷却系を参照。	モード1、2(d) および3(d)	4 ^{※1c}	A. 1チャンネルA.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 B. 条件Aの措置をB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 完了時間内に達成できない場合	A. 1チャンネルA.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 B. 条件Aの措置をB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。
d. 1次冷却材1次冷却水平均温度低度低と原子炉トリップの一致	293.6°C以上	モード1、2(d) および3(d)				12時間	動作不能でないことを指す。
原子炉リップ	表3.4-2 原子炉保護系計装を参照。					3時間	動作不能でないことを指す。

1. 1号炉および2号炉(発電)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2	措置	完了時間	項目	確認事項
6. インターロック									
a. P-1 1	加圧器圧力 13.24 MPa[gage]	モード1、2 および3 (a)	4	A. 1チャンネル以上が動作不能で ある場合※1 ₉	A. 1チャンネル以 上が動作不能で ある場合※1 ₉ 、 転状態に適合させ る指置を講じる。	1時間	設定期検査時 毎年確認する。	頻度	担当 計装保修課長
b. P-1 2	1次冷却材 平均温度 289.4 °C	モード1、2 および3 (c)	4	B. 条件Aの措置を 完了時間内に達 成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。 A. 1 チャンネル以 上が動作不能で ある場合※1 ₉ 、 転状態に適合させ る指置を講じる。	12時間 36時間	設定期検査時 毎年確認する。	頻度	担当 計装保修課長
※1 9 : インターロックにおける「動作不能である場合」とは、チャンネル故障あるいは出力側の故障により関連する動作機能が確保されない場合(手動ブロック許可信号が誤発信した場合を含む)をいう(以下、本条において同じ)。									

2. 3号炉および4号炉

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	所要チャンネル・条件	確認事項	
					完了時間	定期検査時
2. 非常用炉心冷却系論理回路						
a. 手動起動	—	モード1、2、3 および4	2系統 ^{※1.8}	A 1系統 ^{※1.8} 能である場合	機能検査を実施する。	定期検査時
b. 原子炉格納容器圧力高48 kPa[gage]以下	モード1、2 および3	モード1、2、3 および4	4 ^{※1.3}	B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード5にする。 A.1 チャンネルがA.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能である状態にあることを確認のうえ、作業のため当該系統のバイバスを行なうことができる。	6時間 5.6時間 4.8時間	電気保修課長
c. 原子炉格納容器圧力低12.04 MPa[gage]以上	モード1、2 および3(a)	モード1、2 および3(a)	4 ^{※1.3}	B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。 A.1 チャンネルを動作可能である場合 ^{※1.4} 。 A.2 チャンネルを動作不能である場合 ^{※1.4} 。	1.2時間 5.6時間 6時間	定期検査時
d. 原子炉圧力低各主蒸気ライン毎に4 ^{※1.3} 以上	モード1、2 および3(a)	モード1、2 および3(a)	4 ^{※1.3}	B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。 A.1 チャンネルを動作可能である場合 ^{※1.4} 。 A.2 チャンネルを動作不能である場合 ^{※1.4} 。	1.2時間 3.6時間 6時間	定期検査時
e. 主蒸気ライン圧力低3.35 MPa[gage]	モード1、2 および3(a)	モード1、2 および3(a)	4 ^{※1.3}	B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。 A.1 チャンネルを動作可能である場合 ^{※1.4} 。 A.2 チャンネルを動作不能である場合 ^{※1.4} 。	1.2時間 3.6時間 6時間	定期検査時
3. 3号炉および4号炉						
3.3.2. 機能検査						
a. 機能検査は、定期検査時と併せて実施する。						
b. 機能検査は、定期検査時と併せて実施する。						
c. 機能検査は、定期検査時と併せて実施する。						
d. 機能検査は、定期検査時と併せて実施する。						
e. 機能検査は、定期検査時と併せて実施する。						

2. 3号炉および4号炉(発電)

機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数 および4 件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置 ^{※2}	確認事項		
					項目	頻度	担当
2. 原子炉格納容器スプレイ系 イ系作動論理回路	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	A. 1系統 ¹⁶ 能である場合	A. 1系統が動作不 ¹⁶ 能である場合または電気保険課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行なうことができる。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時 電気保修課長
a. 原子炉格納容器スプレイ系 イ系作動論理回路	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	B. 条件Aの措置を完了 ¹⁶ できぬ場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 5時間	機能検査を実施する。	定期検査時 電気保修課長
b. 手動起動	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	A. 1チャンネルが動作不能である場合	A. 1チャンネルが動作不能である場合	48時間	機能検査を実施する。	定期検査時 発電室長
c. 原子炉格納容器圧力異常高	205 kPa [gage] 以下	モード1、2 および3	4 ^{※13}	A. 1チャンネル(ハイバスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	12時間 5時間	機能検査を実施する。	定期検査時 計装保修課長 および 電気保修課長
				B. 条件Aの措置を完了 ¹⁶ できぬ場合	12時間 3時間	動作不能でないことを指示 ¹⁴ する。	1日に1回 当直課長

2. 3号炉および4号炉(発電)

機能	設定値	適用モード	所要チャネル・系統数	所要チャネル・系統数を満足できない場合の措置※2	確認事項					
					件	措置	完了時間	項目	頻度	担当
3. 原子炉格納容器隔壁A										
a. 原子炉格納容器隔壁A	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	2系統※16	A. 1系統が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了したときに達成できぬ場合	A. 1. 計装保修課長または電気保修課長は、当該システムが動作可能な状態にあることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。 B. 1. 当直課長は、モード3にする。 B. 2. 当直課長は、モード5にする。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	電気保修課長	
(1) 原子炉格納容器隔壁A 作動論理回路	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	2系統※16	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了したときに達成できぬ場合	A. 1. チャンネルが、モード5にする。 B. 1. 当直課長は、モード3にする。 B. 2. 当直課長は、モード5にする。	12時間	機能検査を実施する。	定期検査時	電気保修課長	
(2) 手動起動	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	2	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了したときに達成できぬ場合	A. 1. 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 B. 1. 当直課長は、モード3にする。 B. 2. 当直課長は、モード5にする。	5~6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	発電室長	
(3) 非常用炉心冷却系作動	機能1. 非常用炉心冷却系を参照。					4~8時間				
b. 原子炉格納容器隔壁B	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	2系統※16	A. 1系統が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了したときに達成できぬ場合	A. 1. 計装保修課長または電気保修課長は、当該システムが動作可能な状態にあることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。 B. 1. 当直課長は、モード3にする。 B. 2. 当直課長は、モード5にする。	12時間	機能検査を実施する。	定期検査時	電気保修課長	
(1) 原子炉格納容器隔壁B 作動論理回路	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	2系統※16	A. 1チャンネルが動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了したときに達成できぬ場合	A. 1. チャンネルが、モード5にする。 B. 1. 当直課長は、モード3にする。 B. 2. 当直課長は、モード5にする。	5~6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	電気保修課長	
(2) 手動起動	機能2. 原子炉格納容器スプレイ系 機能2. 原子炉格納容器スプレイ系					12時間				
(3) 原子炉格納容器圧力異常高	c. 原子炉格納容器圧力異常高を参照。					5~6時間				

2. 3号炉および4号炉(発電)						3号炉および4号炉(発電)					
機能	設定値	適用モード	所要チャンネル・系統数	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置 ^{※2}	措置	完了時間	定期検査時	確認事項	頻度	担当	
c. 原子炉格納容器隔離Aと非常用高圧母線低電圧信号による隔離	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	A. 1系統 ^{※16} 能である場合	A. 1系統が動作不 ^{※16} 能である場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	発電室長	
(1) 原子炉格納容器隔離Aと非常用高圧母線低電圧信号による隔離作動論理回路	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成でききない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間	定期検査時	定期検査時	定期検査時	定期検査時	
(2) 原子炉格納容器隔離A	機能3、原子炉格納容器隔離 ^a 、原子炉格納容器隔離 ^A を参照。	モード1、2、3 および4	A. 1チャンネルがA. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	A. 1 チャンネルが動作不能である場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。	6時間	定期検査時	定期検査時	定期検査時	定期検査時	
(3) 非常用高圧母線低電圧定格電圧69.0%以上	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成でききない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間	定期検査時	定期検査時	定期検査時	定期検査時	
d. 原子炉格納容器換気空調隔離	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	A. 1 系統が動作不能である場合	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。	A. 1 計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	定期検査時	
(1) 原子炉格納容器換気空調隔離作動論理回路	モード1、2、3 および4	モード1、2、3 および4	B. 条件Aの措置を完了時間内に達成でききない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	56時間	定期検査時	定期検査時	定期検査時	定期検査時	
(2) 手動起動	・原子炉格納容器スプレイ ^b ・手動起動	機能2、原子炉格納容器スプレイ系	b. 手動起動を参照。								
	・原子炉格納容器隔離A ・手動起動	機能3、原子炉格納容器隔離A	a. 原子炉格納容器隔離A (2) 手動起動を参照。								
(3) 非常用渦心冷却系作動	機能1、非常用渦心冷却系を参照。										

2. 3号炉および4号炉(発電)

機能	設定値	適用モード	所要チャネル・系統数	所要チャネル・系統数	所要チャネル・系統数を満足できない場合の措置※2		定期検査時	確認事項
					件	措置		
4. 主蒸気ライン隔壁作動								
a. 主蒸気ライン隔壁作動論理回路	一	モード1、2 (b) および3 (b)	2 系統※16	A. 1 系統が動作不能 A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイバスを行うことができる。	6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	電気保修課長
b. 手動起動	一	モード1、2 (b) および3 (b)	2	B. 條件Aの措置を完了する。 B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。 A. チャンネルがA.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする。 B. 條件の措置を完了する。 B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	1.2時間 3.6時間 4.8時間	機能検査を実施する。	定期検査時	電気保修課長
c. 原子炉格納容器圧力異常高	138 kPa [page] 以下	モード1、2 (b) および3 (b)	4※13	A. 1 チャンネル(B.1) 当直課長は、モード4にする。 B. 條件の措置を完成する。 B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。 A. 1 チャンネル(B.2) 当直課長は、モード4にする。 B. 條件の措置を完成する。 B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	1.2時間 3.6時間 6時間	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長 および 電気保修課長
d. 主蒸気ライン圧力低下異常高	3.35 MPa [page] 以上	モード1、2 (b) および3 (a) (b)	各主蒸気ライ ン毎に4※13	A. 1 チャンネル(B.1) 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする※14。 B. 條件Aの措置を完了する。 B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	1.2時間 3.6時間	動作不能でないことを指す。 動作不能でないことを指す。	1日に1回	当直課長
e. 主蒸気ライン圧力減少率高	0.87 MPa ステップ以下	モード3 (b) (e)	各主蒸気ライ ン毎に4※13	A. 1 チャンネル(B.1) 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可能な状態にする※14。 B. 條件の措置を完成する。 B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	1.2時間 3.6時間	動作不能でないことを指す。 動作不能でないことを指す。	1日に1回	当直課長

2. 3号炉および4号炉(器具)

機能	設定値	適用モード	所要チャネル・系統数	所要チャネル・系統数	所要チャネル・系統数を満足できない場合の措置※2		完了時間	項目	確認事項 頻度	担当
					条件	措置				
5. 給水隔離										
a. 給水隔離動作論理回路	一	モード1、2(d) および3(d)	2系統※16	A. 1系統が動作不能 ^{※17} 時または電気保修課長までは電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態にする。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のハイパスを行うことができる。		6時間	機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	電気保修課長
b. 蒸気発生器水位異常高	計器スパンの77%以下	モード1、2(d) および3(d)	1基あたり ^{※13} 4	B. 条件Aの措置を完了した後に達成およびB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。 A. 1チャンネル(ハイパスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。 A. 1チャンネル(ハイパスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合	1.2時間 3.6時間	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長 および電気保修課長
c. 非常用炉心冷却系作動機能1. 非常用炉心冷却系を参照。				B. 条件Aの措置を完了した後に達成およびB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	B.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	1.2時間 3.6時間	動作不能でないことを指す。示値により確認する。	1日に1回	当直課長	
d. 1次冷却材平均温度低と原子炉トリップの一一致	1次冷却材平均温度293.6°C以上	モード1、2(d) および3(d)	4※13	A. 1チャンネル(ハイパスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了した後に達成およびB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	A. 1チャンネル(ハイパスしたチャンネルを除く)が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了した後に達成およびB.1 当直課長は、モード3にする。 B.2 当直課長は、モード4にする。	6時間	設定値確認および機能検査を実施する。	定期検査時	定期検査時	計装保修課長 および電気保修課長
原子炉トリップ	表34-2 原子炉保護系計装を参照。									

2. 3号炉および4号炉(器具)						所要チャネル・系統数を満足できない場合の措置※2				
機能	設定直モード	適用モード	所要チャネル・系統数	条件	所要チャネル・系統数を満足できない場合の措置	措置	完了時間	項目	確認事項 頻度	担当
6. インターロック										
a. P-1.1	加压器圧力 13.24 MPa [gage]	モード1、2 および3 (a)	4	A. 1チャンネル以上が動作不能で ある場合※3 B. 条件の措置を完了 できない場合	A. 1チャンネル以 上が動作不能で ある場合に適合させ る措置を講じる。 B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード4にする。	当該インター ロックを運 転状態に適合させ る措置を講じる。 E. 1 当直課長は、モード3にする。 E. 2 当直課長は、モード4にする。	1時間 定期点検書および機能検査を実施する。	定期検査時	計装保修課長	

表34-4 事故時監視計装

項目	機能	適用モード	所要チャンネル数	所要チャンネル数を満足できない場合の措置※2-3	完了時間	確認事項
機器名	操作位置	件数	機器名	実施する。	定期検査時	担当者
1次冷却系計装※2-1	1次冷却材圧力（広域） 1次冷却材温度（広域）（高温側） 1次冷却材温度（広域）（低温側） 加压器水位	モード1、2 および3	2 4 4 2	A. 1チャンネル A. 1チャンネルが動作不能である場合	30日	機器検査を実施する。 計装保修課長
化学体積制御系計装※2-1	主蒸気および給水、補助給水系計装※2-1	各ライン2	1 2	B. 条件Aの措置	速やかに	
主蒸気ライン圧力 補助復水タンク水位（1号炉および2号炉） 復水ピット水位（3号炉および4号炉） 蒸気発生器水位（広域） 蒸気発生器水位（狭域） 補助給水流量		各ライン2 各SG2	1 2 4	B. 1計装保修課長は、当該計器が故障状態であるところが運転員に明確に分かるような措置を講じる。		
燃料取替用水タンク水位（1号炉および2号炉） 燃料取替用水タンク水位（1号炉および2号炉） 燃料容器サンプル水位（広域）（1号炉および2号炉） 格納容器サンプル水位（狭域）（1号炉および2号炉） 格納容器再循環サンプル水位（広域）（3号炉および4号炉） 格納容器再循環サンプル水位（狭域）（3号炉および4号炉） 格納容器内圧力 格納容器内温度		2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	C. 1つの機能が動作不能である場合	1ヶ月に1回	動作不能でないことを指示する。 当面課長
原子炉格納容器間連計装※2-1	燃料容器サンプルB水位（広域）（1号炉および2号炉） 格納容器サンプルB水位（狭域）（1号炉および2号炉） 格納容器再循環サンプル水位（広域）（3号炉および4号炉） 格納容器再循環サンプル水位（狭域）（3号炉および4号炉）	各ライン2	2 2 2 2	D. 条件Cの措置	10日	1. 計装保修課長は、当該機器の1チャンネルを動作可能な状態にする。 2. または、代替の監視手段を確保する。
原子炉捕獲冷却系計装※2-1	放射性機器冷却水タンク水位（1号炉および2号炉） 放射性機器冷却水タンク水位（1号炉および2号炉） 原子炉捕獲冷却水セーショングラフ（3号炉および4号炉） 制御用空気系計装	各ライン2 各SG2	2 2 2 2 2 2 2 2	D. 1 当直課長は、モード3 D. 2 当直課長は、モード4	1.2時間 3.6時間	1. 1号炉および2号炉の各計装は、重大事故等対処設備を兼ねる。 2. 3号炉または4号炉の各計装が動作不能時は、第90条（表90-16）の運転上の制限も確認する。
非常用炉心冷却系計装※2-1	高圧安全注入流量 低圧安全注入流量	2	2			

※2-0 チャンネル毎、機能毎に個別の条件が適用される。
 ※2-1 3号炉および4号炉の各計装は、重大事故等対処設備を兼ねる。
 3号炉または4号炉の各計装が動作不能時は、第90条（表90-16）の運転上の制限も確認する。

表34-5 ディーゼル発電機起動計装

機能	定 値	適用モード	所要チャンネル・系統数	条件	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2	確認事項		
						定期検査時	頻度	担当
1. ディーゼル発電機起動論理回路	1号炉および2号炉 —	3号炉および4号炉 —	モード1、2、3 および4	A. 1 系統が動作不能である場合	A. 1 電気保修課長は、当該系統を動作可能な状態である。ただし、残りの系統が正常な状態であることを確認のうえ、作業のため当該系統のバイパスを行うことができる。	完了時間 6時間	機能検査を実施する。	発電室長
				B. 条件Aの措置を完了した時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間		
モード5、6および照射済燃料移動中	1系統	モード1、2、3、4、5、6および照射済燃料移動中	所要の母線あたり3	A. 1 系統が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、当該ディーゼル発電機を動作不能とみなす。	速やかに		
2. 非常用高圧母線低電圧	定格電圧の70.8 %以上	定格電圧の69.0 %以上		A. 1 母線あたり1 1母線あたり2 2チャンネルが動作不能である場合	A. 1 母線あたり1 1母線あたり2 2チャンネルが動作可能な状態にする。	6時間	設定値確認機能を実施する。	電気保修課長
				B. 1 母線あたり2 2チャンネルを動作可能な状態にする。	B. 1 母線あたり2 2チャンネルが動作不能である場合	2時間		
3. 非常用炉心冷却系作動	機能1. 非常用炉心冷却系を参照。			C. 1 当直課長は、当該ディーゼル発電機を動作不能とみなす。 C. 2 指定を完了した時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、当該ディーゼル発電機を動作不能とみなす。	速やかに		

表3.4-6 中央制御室非常用循環系計装

機能	定 値	適用モード	所要チャンネル・系統数	所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※2		確認事項	
				条件	措置		
1. 中央制御室非常用循環系作動論理回路	1号炉および2号炉 — 3号炉および4号炉	モード1、2、3、 4および使用済燃料ビットでの照射 系統ににつき2 系統 清燃料移動中※2	所要の中央制御 系統ににつき2 系統	A. 1 系統または1チャンネルが動作する。 B. 2 系統または2チャンネルが動作する。 C. チート1、2、3および4において、 条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	A. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態にする。 B. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態にする。 C. 1 当直課長は、中央制御室非常用循環ファンを起動させる。 D. 1 使用済燃料ビットでの照射済燃料移動中において、条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	完了時間 30日 10日 速やかに 速やかに	機能検査を実施する。 機能検査を実施する。
2. 手動起動（3号炉および4号炉）	— — —	—	所要の中央制御 系統ににつき2 系統	—	D. 1 当直課長は、中央制御室非常用循環ファンを起動させる。 D. 2 原子燃料課長は、照射済燃料の移動を中止する※10。	定期検査時	電気保修課長
3. 非常用炉心冷却系作動	—	—	—	—	—	定期検査時	電気保修課長

※2 2 : 1号炉および2号炉については、「使用済燃料ビットでの照射済燃料移動中」は適用されない。

表3.4-3 機能1. 非常用炉心冷却系を参照。

表3.4-7 中央制御室外原子炉停止装置
1. 1号炉および2号炉

機能	適用モード	機能を満足できない場合の措置※2.3	確認事項
		条件	頻度
電動補助給水ポンプ	モード1、2および3	A. 1つの機能 A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。 が動作不能である場合	完了時間 30日 機能検査を実施する。
充てん／高压注入ポンプ			定期検査時
ほう酸ポンプ			定期検査時
加圧器設備ヒータ			定期検査時
抽出オーリフィス隔離弁			定期検査時
放射性機器冷却水ポンプ			定期検査時
非放射性機器冷却水ポンプ			定期検査時
海水ポンプ			定期検査時
加圧器水位計	モード1、2および3	A. 1つの機能 A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。 が動作不能である場合	完了時間 30日 機能検査を実施する。
原子炉圧力計			定期検査時
蒸気発生器水位計			定期検査時
主蒸気ライン圧力計			定期検査時

※2.3 : 機能毎に個別の条件が適用される。

2. 3号炉および4号炉

機能	適用モード	条件	機能を満足できない場合の措置※2.3 措置	完了時間	確認事項	
					項目	頻度
ほう酸ポンプ	モード1、2および3	A. 1つの機能が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。 B.1 当直課長は、モード3ににおける場合	30日	機能検査を実施する。	定期検査時
充てんポンプ 加圧器後備ヒータ 抽出オーリフィス隔離弁 海水ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 電動補助給水ポンプ	モード1、2、3および4	A. 1つの機能が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。 B.1 当直課長は、モード3における場合	12時間 36時間		電気保修課長
余熱除去ポンプ	モード4	A. 1つの機能が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。 B.1 当直課長は、モード5における場合	30日		
加圧器圧力	モード1、2および3	A. 1つの機能が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。 B.1 当直課長は、モード3における場合	30日	機能検査を実施する。	定期検査時
加圧器水位 主蒸気圧力	モード1、2、3および4	A. 1つの機能が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。 B.1 当直課長は、モード5における場合	30日		計装保修課長
中性子束(中性子源領域)	モード2(P=6インチび4)	A. 1つの機能が動作不能である場合 B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。 B.1 当直課長は、モード3における場合	12時間 36時間	動作不能でないことを指示する。	1ヶ月に1回

2. 3号炉および4号炉 機能		適用モード	機能を満足できない場合の措置※2.3	確認事項	頻度	担当
1次冷却材圧力(広域)	1次冷却材温度(広域)(低温側)	モード3および4	条件	措置	完了時間	定期検査時
A. 1つの機能が動作不能である場合		A.1 当直課長は、当該機能を動作可能な状態にする。		機能検査を実施する。	30日	計装保修課長
B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合		B.1 当直課長は、モード5にする。	56時間	動作不能でないことを指示	1ヶ月に1回	当直課長

(D N B比)

第 35 条 モード 1において、D N B比は、表3 5－1で定める事項を運転上の制限とする。

2. D N B比が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード 1において、12 時間に1回、1次冷却材温度差、1次冷却材平均温度および1次冷却材圧力が、図3 5に示す過大温度 ΔT 高および過大出力 ΔT 高トリップ設定値制限図の範囲内にあることを確認する。

表3 5－1

1. 1号炉および2号炉

項目	運転上の制限
D N B比	1.45 以上であること


2. 3号炉および4号炉

項目	運転上の制限
D N B比	1.42 以上であること ^{※1}
	1.30 以上であること ^{※2}

※1：※2以外の場合に適用する。

※2：炉心圧力が 9.81 MPa[abs] 未満に低下する運転時の異常な過渡変化事象の場合に適用する。

図35 過大温度 ΔT 高および過大出力 ΔT 高トリップ設定値制限図



(1次冷却材の温度・圧力および1次冷却材温度変化率)

第36条 通常の1次冷却系の加熱・冷却時^{※1}において、1次冷却材温度・圧力および1次冷却材温度変化率^{※2}は、表36-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却材温度・圧力および1次冷却材温度変化率が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 安全・防災室長は、原子炉容器鋼材監視試験片の評価結果等により原子炉容器のR_{T_{NDT}}の推移を評価し、その結果に基づき原子炉容器の非延性破壊防止のための1次冷却材温度・圧力の制限範囲を定め、原子炉主任技術者の確認を得た上で、所長の承認を得て、発電室長に通知する。
 - (2) 当直課長は、通常の1次冷却系の加熱・冷却時において、1時間に1回、1次冷却材温度・圧力を確認する。
 - (3) 当直課長は、通常の1次冷却系の加熱・冷却時において、1時間に1回、1次冷却材温度変化率を確認する。
3. 当直課長は、1次冷却材温度・圧力または1次冷却材温度変化率が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表36-3の措置を講じる。

※1：通常の1次冷却系の加熱・冷却時とは、原子炉起動、原子炉停止（異常時を除く）、1次冷却系の耐圧・漏えい検査および安全注入系逆止弁漏えい検査のための昇温、降温操作開始から終了までをいう（以下、本条において同じ）。

※2：1次冷却材温度変化率とは、1時間毎の差分のことをいう（以下、本条において同じ）。

表36-1

項目	運転上の制限
1次冷却材温度・圧力	第2項(1)号で定める原子炉容器の非延性破壊防止のための1次冷却材温度・圧力の制限範囲内にあること
1次冷却材温度変化率	表36-2で定める制限値内にあること ^{※3}

※3：瞬時の制限値の逸脱は、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表36-2

項目	制限値	
1次冷却材温度変化率	原子炉容器	55 °C/h 以下
	加圧器	加熱率： 55 °C/h 以下 冷却率： 110 °C/h 以下

表36-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 1次冷却材温度・圧力が制限範囲内にない場合	A. 1 当直課長は、制限範囲内に回復させる措置を開始する。	速やかに
B. 1次冷却材温度変化率が制限値を満足していない場合	B. 1 当直課長は、制限値内に回復させる措置を開始する。	速やかに

(1次冷却系 モード3)

第37条 モード3において、1次冷却系は、表37-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 当直課長は、モード3において、制御棒の引抜き操作が行える状態^{※1}である場合は、1日に1回、2台以上の1次冷却材ポンプが運転中であることを確認する。また、それに対応する蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの5%以上であることを確認する。
- (2) 当直課長は、モード3において、制御棒の引抜き操作が行える状態でない場合は、1日に1回、以下の事項を確認する。
 - (a) 1台の1次冷却材ポンプが運転中であり、それに対応する蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの5%以上であること。
 - (b) 他の1台以上の1次冷却材ポンプに電源が供給されているか運転中であり、それに対応する蒸気発生器のうち1基以上の水位（狭域）が計器スパンの5%以上であること。

3. 当直課長は、1次冷却系が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表37-2の措置を講じる。

※1：制御棒の引抜き操作が行える状態とは、原子炉トリップしゃ断器が投入され、制御棒クラスタ駆動用電源装置（MGセット）による電源が制御棒駆動装置に供給されている状態をいう（以下、本条において同じ）。

表37-1

項目	運転上の制限
1次冷却系 ^{※2}	(1) 制御棒の引抜き操作が行える状態である場合は、蒸気発生器による熱除去系2系統以上が運転中であること (2) 制御棒の引抜き操作が行える状態でない場合は、蒸気発生器による熱除去系2系統以上が動作可能であり、そのうち1系統以上が運転中であること

※2：3号炉および4号炉の蒸気発生器による熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の蒸気発生器による熱除去系が動作不能時は、第90条（表90-8）の運転上の制限も確認する。

表37-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 制御棒の引抜き操作が行える状態である場合に、運転中の蒸気発生器による熱除去系が1系統である場合	A. 1 当直課長は、他の蒸気発生器による熱除去系1系統を復旧し、運転状態とする。 または A. 2 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。 または A. 3 当直課長は、制御棒クラスタ駆動用電源装置（MGセット）のしや断器を開く。	1時間 1時間 1時間
B. 制御棒の引抜き操作が行える状態でない場合に、動作可能な蒸気発生器による熱除去系が1系統である場合	B. 1 当直課長は、他の蒸気発生器による熱除去系1系統を復旧する。	72時間
C. 条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード4にする。	24時間
D. 蒸気発生器による熱除去系が全て運転中でない場合	D. 1. 1 当直課長は、原子炉トリップしや断器を開く。 または D. 1. 2 当直課長は、制御棒クラスタ駆動用電源装置（MGセット）のしや断器を開く。 および D. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および D. 3 当直課長は、蒸気発生器による熱除去系1系統を復旧し、運転状態とする措置を開始する。	速やかに 速やかに 速やかに 速やかに

(1次冷却系 モード4)

第38条 モード4において、1次冷却系は、表38-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 当直課長は、モード4において、1日に1回、余熱除去ポンプまたは1次冷却材ポンプのうち1台が運転中であることを確認するとともに、1次冷却材ポンプが運転中である場合は、それに対応する蒸気発生器の水位(狭域)が計器スパンの5%以上であることを確認する。

(2) 当直課長は、モード4において、1日に1回、前号で確認した以外の余熱除去ポンプまたは1次冷却材ポンプのうち、1台以上に電源が供給されているか運転中であることを確認するとともに、1次冷却材ポンプに電源が供給されているか運転中である場合は、それに対応する蒸気発生器のうち1基以上の水位(狭域)が計器スパンの5%以上であることを確認する。

3. 当直課長は、1次冷却系が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表38-2の措置を講じる。

表38-1

項目	運転上の制限
1次冷却系	余熱除去系 ^{※1} または蒸気発生器による熱除去系 ^{※2} のうち、2系統以上が動作可能であり、そのうち1系統以上が運転中であること

※1：3号炉および4号炉の余熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の余熱除去系が動作不能時は、第90条(表90-4)の運転上の制限も確認する。

※2：3号炉および4号炉の蒸気発生器による熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の蒸気発生器による熱除去系が動作不能時は、第90条(表90-8)の運転上の制限も確認する。

表38-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 余熱除去系1系統が動作不能である場合 および 蒸気発生器による熱除去系が全て動作不能である場合	A. 1 当直課長は、モード5にする。	20時間
B. 余熱除去系が全て動作不能である場合 および 動作可能な蒸気発生器による熱除去系が1系統である場合	B. 1. 当直課長は、余熱除去系1系統を復旧する措置を開始する。 または B. 2 当直課長は、他の蒸気発生器による熱除去系1系統を復旧する措置を開始する。	速やかに 速やかに
C. 余熱除去系が全て運転中でない場合 および 蒸気発生器による熱除去系が全て運転中でない場合	C. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および C. 2. 1 当直課長は、余熱除去系1系統を復旧し、運転状態にする措置を開始する。 または C. 2. 2 当直課長は、蒸気発生器による熱除去系1系統を復旧し、運転状態にする措置を開始する。	速やかに 速やかに 速やかに

(1次冷却系 モード5 (1次冷却系満水) 一)

第39条 モード5 (1次冷却系満水)において、1次冷却系は、表39-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 当直課長は、モード5 (1次冷却系満水)において、1日に1回、1台の余熱除去ポンプが運転中であることを確認する。

(2) 当直課長は、モード5 (1次冷却系満水)において、1日に1回、以下のいずれかの事項を確認する。

(a) 前号で確認した以外の余熱除去ポンプ1台に電源が供給されているか運転中であること。

(b) 2基以上の蒸気発生器の水位 (狭域) が計器スパンの5%以上であること。

3. 当直課長は、1次冷却系が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表39-2の措置を講じる。

表39-1

項目	運転上の制限
1次冷却系	(1) 余熱除去系 ^{※1} 1系統が運転中であること ^{※2} (2) 他の余熱除去系が動作可能または運転中であるか、2基以上の蒸気発生器の水位 (狭域) が計器スパンの5%以上であること ^{※2}

※1：3号炉および4号炉の余熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の余熱除去系が動作不能時は、第90条(表90-4)の運転上の制限も確認する。

※2：計画的にモード4に加熱する場合は、蒸気発生器1基以上の水位 (狭域) が計器スパンの5%以上であることを条件に、全ての余熱除去系を隔離することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表39-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 余熱除去系1系統が動作不能である場合 および 計器スパンの5%以上の水位(狭域)を有する蒸気発生器が1基以下である場合	A. 1 当直課長は、当該余熱除去系統を復旧する措置を開始する。 または A. 2 当直課長は、2基以上の蒸気発生器の水位(狭域)が計器スパンの5%以上である状態に復旧する措置を開始する。	速やかに 速やかに
B. 余熱除去系が全て運転中でない場合	B. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および B. 2 当直課長は、余熱除去系1系統を復旧し、運転状態とする措置を開始する。	速やかに 速やかに

(1次冷却系 モード5 (1次冷却系非満水) 一)

第40条 モード5 (1次冷却系非満水^{※1})において、1次冷却系は、表40-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 当直課長は、モード5 (1次冷却系非満水)において、1日に1回、1台の余熱除去ポンプが運転中であることを確認する。

(2) 当直課長は、モード5 (1次冷却系非満水)において、1日に1回、残りの余熱除去ポンプに電源が供給されているか運転中であることを確認する。

3. 当直課長は、1次冷却系が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表40-2の措置を講じる。

※1：1次冷却系非満水とは、1次冷却系水抜き開始からモード6となるまで、およびモード5となってから1次冷却系水張り終了までの期間をいう（以下、本条において同じ）。

表40-1

項目	運転上の制限
1次冷却系	余熱除去系 ^{※2} 2系統が動作可能であり、そのうち1系統以上が運転中であること ^{※3※4※5}

※2：3号炉および4号炉の余熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の余熱除去系が動作不能時は、第90条（表90-4）の運転上の制限も確認する。

※3：1次冷却材ポンプによる1次冷却系空気抜きを行う場合は、2時間に限り全ての余熱除去系を隔離することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

※4：ポンプの切替を行う場合は、以下の全てを満足させることを条件に、15分に限り、全ての余熱除去ポンプを停止することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

- (a) 炉心出口温度が飽和温度より 5.6 °C 以上下回るように維持されていること。
- (b) 1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作が行われていないこと。
- (c) 1次冷却系水量低下につながる操作が行われていないこと。

※5：余熱除去ポンプを用いて1次冷却系の水張りを行っている場合は、余熱除去系への切替操作が可能であること、および他の1系統が運転中であることを条件に1系統を隔離することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表40-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 余熱除去系1系統が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、当該系統を復旧する措置を開始する。	速やかに
B. 余熱除去系が全て運転中でない場合	B. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および B. 2 当直課長は、余熱除去系1系統を復旧し、運転状態とする措置を開始する。	速やかに 速やかに

(1次冷却系 モード6 (キャビティ高水位) 一)

第41条 モード6 (キャビティ高水位^{※1})において、1次冷却系は、表41-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 当直課長は、モード6 (キャビティ高水位)において、1日に1回、1台以上の余熱除去ポンプが運転中であることを確認する。

(2) 当直課長は、モード6 (キャビティ高水位)において、1日に1回、1次冷却材温度が65°C以下であることを確認する。

3. 当直課長は、1次冷却系が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表41-2の措置を講じるとともに、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

※1：キャビティ高水位とは、原子炉キャビティ水位が1号炉および2号炉についてはEL 28.1m以上、3号炉および4号炉についてはEL 32.2m以上である場合をいう（以下、本条において同じ）。

表41-1

項目	運転上の制限
1次冷却系	(1) 余熱除去系 ^{※2} 1系統以上が運転中であること ^{※3} (2) 1次冷却材温度が65°C以下であること

※2：3号炉および4号炉の余熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の余熱除去系が動作不能時は、第90条（表90-4）の運転上の制限も確認する。

※3：1次冷却材中のほう素濃度を低下させる操作を行わないことを条件に、8時間あたり1時間に限り、余熱除去ポンプを停止することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表41-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 余熱除去系が全て運転中でない場合	<p>A. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および A. 2 原子燃料課長は、炉心への照射済燃料の移動を中止する^{※4}。 および A. 3 当直課長は、余熱除去系1系統を復旧し、運転状態とする措置を開始する。</p>	速やかに 速やかに 速やかに
B. 1次冷却材温度が 65 °C を超えた場合	<p>B. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および B. 2 原子燃料課長は、炉心への照射済燃料の移動を中止する。 および B. 3 当直課長は、1次冷却材温度を 65 °C 以下に回復させる措置を開始する。 および B. 4 当直課長は、原子炉格納容器内から屋外大気まで直通の原子炉格納容器貫通部を全て閉止する。</p>	速やかに 速やかに 速やかに 4 時間

※4：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない（以下、本条において同じ）。

(1次冷却系 モード6 (キャビティ低水位) 一)

第42条 モード6 (キャビティ低水位^{※1})において、1次冷却系は、表42-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 当直課長は、モード6 (キャビティ低水位)において、1日に1回、1台の余熱除去ポンプが運転中であることを確認する。
- (2) 当直課長は、モード6 (キャビティ低水位)において、1日に1回、残りの1台の余熱除去ポンプに電源が供給されているか運転中であることを確認する。
- (3) 当直課長は、モード6 (キャビティ低水位)において、1日に1回、1次冷却材温度が65 °C以下であることを確認する。

3. 当直課長は、1次冷却系が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表42-2の措置を講じる。

※1：キャビティ低水位とは、原子炉キャビティ水位が1号炉および2号炉についてはEL 28.1 m未満、3号炉および4号炉についてはEL 32.2 m未満である場合をいう（以下、本条において同じ）。

表42-1

項目	運転上の制限
1次冷却系	(1) 余熱除去系 ^{※2} 2系統が動作可能であり、そのうち1系統以上が運転中であること ^{※3} (2) 1次冷却材温度が65 °C以下であること

※2：3号炉および4号炉の余熱除去系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の余熱除去系が動作不能時は、第90条（表90-4）の運転上の制限も確認する。

※3：キャビティ水張りおよび水抜きを行っている場合は、余熱除去系への切替操作が可能であること、および他の1系統が運転中であることを条件に1系統を隔離することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表42-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 余熱除去系1系統が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、当該系統を復旧する措置を開始する。 または A. 2 当直課長は、原子炉キャビティ水位を高水位にする措置を開始する。	速やかに
B. 余熱除去系が全て運転中でない場合	B. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および B. 2 当直課長は、余熱除去系1系統を復旧し、運転状態とする措置を開始する。	速やかに
C. 1次冷却材温度が65 °Cを超えた場合	C. 1 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および C. 2 当直課長は、1次冷却材温度を65 °C以下に回復させる措置を開始する。 および C. 3 当直課長は、原子炉格納容器内から屋外大気まで直通の原子炉格納容器貫通部を全て閉止する。	速やかに 速やかに 4時間

(加圧器)

第 43 条 モード 1、2 および 3において、加圧器は、表 43-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 加圧器が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード 1、2 および 3において、12 時間に 1 回、加圧器の水位を確認する。
 - (2) 当直課長は、モード 1、2 および 3において、1 週間に 1 回、加圧器ヒータ 2 系統が所内非常用母線から受電していることを確認する。
3. 当直課長は、加圧器が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 43-2 の措置を講じる。

表 43-1

項目	運転上の制限
加圧器	(1) 加圧器の水位が計器スパンの 94 % 以下であること (2) 所内非常用母線から受電している加圧器ヒータ 2 系統が動作可能であること

表 43-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 加圧器水位が計器スパンの 94 % を超えた場合	A. 1 当直課長は、モード 3 にし、原子炉トリップしゃ断器を開く。 および A. 2 当直課長は、モード 4 にする。	12 時間 36 時間
B. 所内非常用母線から受電している加圧器ヒータ 1 系統が動作不能である場合	B. 1 当直課長は、当該加圧器ヒータを動作可能な状態に復旧する。	72 時間
C. 条件 B の措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および C. 2 当直課長は、モード 4 にする。	12 時間 36 時間

(加圧器安全弁)

第 44 条

参考資料一 3 に示す。

(加圧器逃がし弁)
第 45 条
参考資料一 3 に示す。

(低温過加圧防護)

第 46 条 モード 4^{※1}、5 および 6^{※2}において、低温過加圧に係る機器は、表 46-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 低温過加圧に係る機器が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。
 - (1) 計装保修課長は、定期検査時に、2台の加圧器逃がし弁について、低温過加圧防護のための校正を行い、その結果を発電室長に通知する。
 - (2) 当直課長は、モード 4、5 および 6において、12 時間に 1 回、1号炉および 2 号炉については高圧注入ポンプおよび充てん／高圧注入ポンプのうち 3 台以上が自動起動しない状態にあること、3号炉および 4 号炉については 1 台以上の高圧注入ポンプの操作スイッチがフルアウト状態（引断）であることを確認する。
 - (3) 当直課長は、モード 4、5 および 6において、12 時間に 1 回、蓄圧タンク全基が隔離されていることを確認する。
 - (4) モード 4、5 および 6において、以下の事項を実施する。
 - (a) 原子炉保修課長は、加圧器安全弁 1 台以上を取り外し、または取り付けた場合は、その結果を当直課長に通知する。
 - (b) 当直課長は、1 台以上の加圧器安全弁が取り外されていない場合は、3 日に 1 回、2 台の加圧器逃がし弁元弁が開状態であることを確認する。
3. 当直課長は、低温過加圧に係る機器が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 46-2 の措置を講じるとともに、加圧器安全弁を取り外す必要がある場合は、原子炉保修課長に通知する。通知を受けた原子炉保修課長は、同表の措置を講じる。

※1：1次冷却材温度が 1号炉および 2号炉については 140 °C 以下、3号炉および 4号炉については 130 °C 以下の場合をいう。ただし、加圧器逃がし弁が低圧設定になるまでの間を除く。（以下、本条において同じ）

※2：原子炉容器のふたが閉められている場合（以下、本条において同じ）。

表46-1

項目	運転上の制限
低温過加圧に係る機器	<p>(1)-1 2台の加圧器逃がし弁が低圧設定で動作可能であり、2台の加圧器逃がし弁元弁が開状態であること または</p> <p>(1)-2 1台以上の加圧器安全弁が取り外されていること および</p> <p>(2) 1号炉および2号炉については高圧注入ポンプおよび充てん／高圧注入ポンプのうち動作可能なポンプが1台以下※³※⁴、3号炉および4号炉については動作可能な高圧注入ポンプが1台以下であること および</p> <p>(3) 蓄圧タンク全基が隔離されていること※⁵</p>

※3：ポンプの切替を行う場合、15分に限り、充てん／高圧注入ポンプを2台運転することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

※4：1次冷却系または蓄圧タンクに水張りを行う場合、充てん／高圧注入ポンプ1台および高圧注入ポンプ1台を運転することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

※5：1次冷却系の水張りを行う場合、1基毎に隔離を解除することが許容される。また、蓄圧タンク出口弁の開閉確認を行う場合、蓄圧タンク圧力が1次冷却材圧力以下であることを条件に、1基毎に隔離を解除することが許容される。これらの場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表46-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 1号炉および2号炉については、自動起動しない状態にない高圧注入ポンプおよび充てん／高圧注入ポンプが2台以上ある場合 3号炉および4号炉については、操作スイッチがプルアウト（引断）状態にない高圧注入ポンプが2台ある場合	A. 1 1号炉および2号炉については、当直課長は、高圧注入ポンプおよび充てん／高圧注入ポンプのうち3台以上を自動起動しない状態にする。 3号炉および4号炉については、当直課長は、1台以上の高圧注入ポンプの操作スイッチをプルアウト（引断）状態にする。	1時間

表46-2 (続き)

条件	要求される措置	完了時間
B. 蓄圧タンク1基以上が隔離されていない場合	B. 1 当直課長は、当該蓄圧タンクを隔離する。	1時間
C. 条件Bの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、1次冷却材温度を1号炉および2号炉については140°C超、3号炉および4号炉については130°C超にする。 または C. 2 当直課長は、当該蓄圧タンクの圧力をその時点の1次冷却材圧力まで減圧する。	12時間 12時間
D. モード4において、加圧器逃がし弁1台が低圧設定で動作不能である場合	D. 1 当直課長は、当該加圧器逃がし弁を動作可能な状態に復旧する。	7日
E. モード5または6において加圧器逃がし弁1台が低圧設定で動作不能である場合およびモード5または6において加圧器安全弁が全て取り付けられている場合	E. 1 当直課長は、当該加圧器逃がし弁を動作可能な状態に復旧する。	24時間
F. 加圧器逃がし弁2台が低圧設定で動作不能である場合および加圧器安全弁が全て取り付けられている場合 または 条件A、C、DまたはEの措置を完了時間内に達成できない場合	F. 1 当直課長は、モード5にする。 および F. 2 原子炉保修課長は、加圧器安全弁1台以上を取り外す※6。	20時間 28時間

※6：モード5になったことを確認した上で取り外すこと。

(1次冷却材漏えい率)

第47条 モード1、2、3および4において、原子炉格納容器内への漏えい率および原子炉格納容器内漏えい監視装置は、表47-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器内への漏えい率および原子炉格納容器内漏えい監視装置が、前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 計装保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器サンプ水位計および凝縮液量測定装置の機能の健全性を確認し、その結果を発電室長に通知する。

(2) 計装保修課長は、定期検査時に、3号炉および4号炉の炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置の機能の健全性を確認し、その結果を発電室長に通知する。

(3) 当直課長は、モード1、2、3および4において、1日に1回、1号炉および2号炉の原子炉格納容器サンプ水位計および凝縮液量測定装置を用いて、原子炉格納容器内への漏えい率を確認する^{※1}。

なお、1号炉および2号炉の原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置のどちらかが動作不能である場合、当直課長は、8時間に1回、動作可能な計器により原子炉格納容器内への漏えい率を確認する。

(4) 当直課長は、モード1、2、3および4において、1日に1回、3号炉および4号炉の原子炉格納容器サンプ水位計および炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置を用いて、また、モード1および2において、1日に1回、凝縮液量測定装置を用いて、原子炉格納容器内への漏えい率を確認する^{※1}。

なお、3号炉および4号炉の原子炉格納容器サンプ水位計、炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置または凝縮液量測定装置のいずれかが動作不能である場合、当直課長は、8時間に1回、動作可能な計器により原子炉格納容器内への漏えい率を確認する。

3. 当直課長は、原子炉格納容器内への漏えい率または原子炉格納容器内漏えい監視装置が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表47-2の措置を講じる。

※1：原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置により測定される漏えい率が $0.23 \text{ m}^3/\text{h}$ を上回っている状態で運転を継続する場合は、1日に1回、1次冷却材のインベントリ収支、格納容器ガスモニタ、格納容器じんあいモニタ等により運転上の制限を満足していることを確認しなければならない。

表47-1

1. 1号炉および2号炉

項目	運転上の制限
原子炉格納容器内への漏えい率	(1) 原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置によって測定される漏えい率のうち、原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいでないことが確認されていない漏えい率(以下、「未確認の漏えい率」という。)が $0.23 \text{ m}^3/\text{h}$ 以下であること (2) 原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置によって測定される漏えい率のうち、原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいでないことは確認されているが1次冷却系からの漏えいでないことが確認されていない漏えい率(以下、「原子炉冷却材圧力バウンダリ以外からの漏えい率」という。)が $2.3 \text{ m}^3/\text{h}$ 以下であること
原子炉格納容器内漏えい監視装置	原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置※2が動作可能であること

2. 3号炉および4号炉

項目	運転上の制限
原子炉格納容器内への漏えい率	(1) 原子炉格納容器サンプ水位計および炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置 または 凝縮液量測定装置 によって測定される未確認の漏えい率が $0.23 \text{ m}^3/\text{h}$ 以下であること※3 (2) 原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置によって測定される原子炉冷却材圧力バウンダリ以外からの漏えい率が $2.3 \text{ m}^3/\text{h}$ 以下であること
原子炉格納容器内漏えい監視装置	(1) モード1および2において、 原子炉格納容器サンプ水位計および炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置 または 凝縮液量測定装置※2 が動作可能であること (2) モード3および4において、原子炉格納容器サンプ水位計および炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置が動作可能であること

※2：凝縮液量測定装置の健全性を確認するための点検または洗浄により、原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置の指示値が変動する場合を除く。

※3：炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置によって測定される漏えい率は全て未確認の漏えい率とみなすものとする。

表47-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 未確認の漏えい率が 0.23 m ³ /h を超えた場合	A. 1 当直課長は、制限値以下に回復させる。 または A. 2 当直課長は、原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいでないことを確認する。	4時間 4時間
B. 原子炉冷却材圧力バウンダリ以外からの漏えい率が 2.3 m ³ /h を超えた場合	B. 1 当直課長は、制限値以下に回復させる。 または B. 2 当直課長は、1次冷却系からの漏えいでないことを確認する。	4時間 4時間
C. モード1および2において、 (1号炉および2号炉) 原子炉格納容器サンプ水位計および凝縮液量測定装置が動作不能である場合 (3号炉および4号炉) 原子炉格納容器サンプ水位計または炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置 および 凝縮液量測定装置 が動作不能である場合	C. 1 (1号炉および2号炉) 当直課長は、原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置を動作可能な状態に復旧する。 (3号炉および4号炉) 当直課長は、 原子炉格納容器サンプ水位計および炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置 または 凝縮液量測定装置 を動作可能な状態に復旧する。 および C. 2 当直課長は、代替手段 ^{※4} による監視を行う。	30日 速やかに その後の1日に 1回

表47-2 (続き)

条件	要求される措置	完了時間
D. モード3および4において、 (1号炉および2号炉) 原子炉格納容器サンプ水位計および凝縮液量測定装置が動作不能である場合 (3号炉および4号炉) 原子炉格納容器サンプ水位計または炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置が動作不能である場合	D. 1 (1号炉および2号炉) 当直課長は、原子炉格納容器サンプ水位計または凝縮液量測定装置を動作可能な状態に復旧する。 (3号炉および4号炉) 当直課長は、原子炉格納容器サンプ水位計および炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置を動作可能な状態に復旧する。 および D. 2 当直課長は、代替手段 ^{※4} による監視を行う。	30日 速やかに その後の1日に 1回
E. 条件A、B、CまたはDの措置を完了時間内に達成できない場合 または 条件CまたはDで要求される措置を実施中に、原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいを示す有意な変化があった場合	E. 1 当直課長は、モード3にする。 および E. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

※4：代替手段による監視とは、1次冷却材のインベントリ収支、格納容器ガスモニタおよび格納容器じんあいモニタによる監視をいう。

(蒸気発生器細管漏えい監視)

- 第 48 条 モード 1、2、3 および 4において、蒸気発生器細管および蒸気発生器細管漏えい監視装置は、表 48-1 で定める事項を運転上の制限とする。
2. 蒸気発生器細管および蒸気発生器細管漏えい監視装置が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。
- (1) 計装保修課長は、定期検査時に、復水器空気抽出器ガスモニタ、蒸気発生器プローダウン水モニタおよび高感度型主蒸気管モニタ検出器の校正を行い、その結果を発電室長に通知する。
 - (2) 原子炉保修課長は、定期検査時に、渦流探傷検査により蒸気発生器細管の健全性を確認し、その結果を発電室長に通知する。
 - (3) 放射線管理課長は、モード 1、2、3 および 4において、1ヶ月に 1 回、2 次系試料採取測定により蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認する。
 - (4) 当直課長は、モード 1 および 2 において、1 日に 1 回、復水器空気抽出器ガスモニタ、蒸気発生器プローダウン水モニタおよび高感度型主蒸気管モニタのうち 2 種類以上^{*1} のモニタにより、蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認する。
 - (5) 当直課長は、モード 3 および 4 において、1 日に 1 回、蒸気発生器プローダウン水モニタにより、蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認する。なお、プラント状態により監視ができない場合、または蒸気発生器プローダウン水モニタ洗浄中は、放射線管理課長が、1 日に 1 回、2 次系試料採取測定により蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認し、その結果を当直課長に通知することをもって、蒸気発生器プローダウン水モニタによる確認に代えることができる。
 - (6) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4 において、復水器空気抽出器ガスモニタ、蒸気発生器プローダウン水モニタまたは高感度型主蒸気管モニタの指示値に有意な上昇が認められた場合は、放射線管理課長に通知する。通知を受けた放射線管理課長は、その後の 8 時間以内に 2 次系試料採取測定により蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認し、その結果を当直課長に通知する。
3. 当直課長は、蒸気発生器細管または蒸気発生器細管漏えい監視装置が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、第 2 項(6)号で定める確認の結果を待つことなく、表 48-2 の措置を講じるとともに、2 次系試料採取測定を実施する必要がある場合は放射線管理課長に通知する。通知を受けた放射線管理課長は同表の措置を講じる。放射線管理課長は、蒸気発生器細管が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合^{*2}、当直課長に通知する。通知を受けた当直課長は同表の措置を講じる。

*1 : 高感度型主蒸気管モニタについては、4 つの高感度型主蒸気管モニタで 1 種類とみなす（以下、本条において同じ）。

*2 : 第 2 項(6)号で定める確認が実施できなかった場合は、蒸気発生器細管が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないとみなす。

表48-1

項目	運転上の制限
蒸気発生器細管漏えい監視装置	<p>漏えいがないこと</p> <p>(1) モード1および2において、復水器空気抽出器ガスモニタ、蒸気発生器プローダウン水モニタおよび高感度型主蒸気管モニタのうち、2種類以上が動作可能であること</p> <p>(2) モード3および4において、蒸気発生器プローダウン水モニタが動作可能であること^{※3}</p>

※3：プラント状態により監視ができない場合、または洗浄中は除く。

表48-2

条件	要求される措置	完了時間
A. モード1および2において、復水器空気抽出器ガスモニタ、蒸気発生器プローダウン水モニタおよび高感度型主蒸気管モニタのうち、いずれか2種類が動作不能である場合	<p>A. 1 当直課長は、動作不能なモニタのうち、いずれか1種類を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。</p> <p>および</p> <p>A. 2 当直課長は、残りの動作可能なモニタで、蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認する。</p> <p>および</p> <p>A. 3 放射線管理課長は、2次系試料採取測定により、蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認する。</p>	<p>速やかに</p> <p>1時間</p> <p>その後の1日に1回</p> <p>24時間</p> <p>その後の1日に1回</p>
B. モード1および2において、復水器空気抽出器ガスモニタ、蒸気発生器プローダウン水モニタおよび高感度型主蒸気管モニタの全てが動作不能である場合	<p>B. 1 当直課長は、いずれか1種類のモニタを動作可能な状態に復旧する措置を開始する。</p> <p>および</p> <p>B. 2 放射線管理課長は、2次系試料採取測定により、蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認する。</p>	<p>速やかに</p> <p>8時間</p> <p>その後の8時間に1回</p>

表48-2 (続き)

条件	要求される措置	完了時間
C. モード3および4において、蒸気発生器ブローダウン水モニタが動作不能である場合	C. 1 当直課長は、蒸気発生器ブローダウン水モニタを動作可能な状態に復旧する措置を開始する。 および C. 2 放射線管理課長は、2次系試料採取測定により、蒸気発生器細管に漏えいがないことを確認する。	速やかに 8時間 その後の8時間に1回
D. 蒸気発生器細管に漏えいが発生したと判断した場合 または 条件A、BまたはCの措置を完了時間内に達成できない場合	D. 1 当直課長は、モード3にする。 および D. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

(余熱除去系への漏えい監視)

第49条 モード1、2、3および4（余熱除去系隔離弁が閉止している場合）において、1次冷却系から余熱除去系への漏えいは、表49-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却系から余熱除去系への漏えいが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、1次冷却系から余熱除去系への漏えいがないことを確認し、その結果を発電室長に通知する。

3. 当直課長は、1次冷却系から余熱除去系への漏えいが第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表49-2の措置を講じる。

表49-1

項目	運転上の制限
1次冷却系から余熱除去系への漏えい	漏えいがないこと ^{※1}

※1：漏えいがないこととは、余熱除去系の逃がし弁が作動していないことをいう（以下、本条において同じ）。

表49-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 余熱除去系の逃がし弁が作動した場合	A. 1 当直課長は、余熱除去系の当該ラインを隔離し、1次冷却系から余熱除去系への漏えいを止める ^{※2} 。	4時間
B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 および B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

※2：隔離により低圧注入系の機能が動作不能となった場合は、当該低圧注入系を動作不能とみなす。

(1次冷却材中のように素131濃度)

第50条 モード1、2および3（1次冷却材温度が260°C以上）において、1次冷却材中のように素131濃度は、表50-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却材中のように素131濃度が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 放射線管理課長は、モード1、2および3（1次冷却材温度が260°C以上）において、1週間に1回、1次冷却材中のように素131濃度を確認する。

3. 放射線管理課長は、1次冷却材中のように素131濃度が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、当直課長に通知する。通知を受けた当直課長は、表50-2の措置を講じる。

表50-1

1. 1号炉および2号炉

項目	運転上の制限
1次冷却材中のように素131濃度	$6.3 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^3$ 以下であること

2. 3号炉および4号炉

項目	運転上の制限
1次冷却材中のように素131濃度	$4.0 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^3$ 以下であること

表50-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 1次冷却材中のように素131濃度が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 当直課長は、1次冷却材中のように素131濃度の運転上の制限を満足させる。	48時間
B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にし、1次冷却材温度を260°C未満にする。	12時間

(蓄圧タンク)

第 51 条 モード 1、2 および 3（1 次冷却材圧力が 6.89 MPa[gage] を超える場合）

*¹において、蓄圧タンクは、表 51-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 蓄圧タンクが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 当直課長は、モード 1、2 および 3（1 次冷却材圧力が 6.89 MPa[gage] を超える場合）において、蓄圧タンクのほう素濃度、ほう酸水量および圧力を表 51-2 で定める頻度で確認する。

なお、1 号炉および 2 号炉については燃料取替用水タンク、3 号炉および 4 号炉については燃料取替用水ピットからの補給または 1 次冷却系の加熱以外の理由により、蓄圧タンク水位計で、計器スパンの 3 % 以上の水位増加が確認された場合は、6 時間以内に当該タンクのほう素濃度を確認する。

(2) 当直課長は、モード 1、2 および 3（1 次冷却材圧力が 6.89 MPa[gage] を超える場合）において、1 日に 1 回、蓄圧タンクの全ての出口弁が全開であることを確認する。

3. 当直課長は、蓄圧タンクが第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 51-3 の措置を講じる。

*1：原子炉起動時のモード 3（1 次冷却材圧力が 6.89 MPa[gage] を超えた時点）から、全ての出口弁が全開となるまでの間は除く（以下、本条において同じ）。

表 51-1

項目	運転上の制限
蓄圧タンク ^{※2}	(1) ほう素濃度、ほう酸水量および圧力が表 51-2 で定める制限値内にあること (2) 出口弁が全開であること

*2：3 号炉および 4 号炉の蓄圧タンクは、重大事故等対処設備を兼ねる。

3 号炉または 4 号炉の蓄圧タンクが運転上の制限を逸脱した場合は、第 90 条（表 90-4）の運転上の制限も確認する。

表 51-2

項目	制限値	確認頻度
ほう素濃度	2,800 ppm 以上	3 ヶ月に 1 回
ほう酸水量 (有効水量)	27.0 m ³ 以上	1 日に 1 回
圧力	4.04 MPa[gage] 以上	1 日に 1 回

表51-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 蓄圧タンク1基のほう素濃度が制限値を満足していない場合	A. 1 当直課長は、当該蓄圧タンクのほう素濃度を制限値内に回復させる。	72時間
B. 蓄圧タンク1基が条件A以外の理由により、運転上の制限を満足していない場合	B. 1 当直課長は、当該蓄圧タンクの運転上の制限を満足させる。	1時間
C. 条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。 および C. 2 当直課長は、1次冷却材圧力を6.89 MPa [gage] 以下に下げる。	12時間 18時間
D. 蓄圧タンク2基以上が運転上の制限を満足していない場合	D. 1 当直課長は、モード3にする。 および D. 2 当直課長は、モード4にする。 および D. 3 当直課長は、モード5にする。	12時間 36時間 56時間

(非常用炉心冷却系　－モード1、2および3－)

第 52 条

参考資料－3に示す。

(非常用炉心冷却系 モード4)

第53条 モード4において、非常用炉心冷却系は、表53-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード4において、1ヶ月に1回、1号炉および2号炉については1台以上の高圧注入ポンプ、1台以上の充てん／高圧注入ポンプもしくは1台の充てんポンプおよび1台以上の余熱除去ポンプ、3号炉および4号炉については1台以上の高圧注入ポンプもしくは1台以上の充てんポンプおよび1台以上の余熱除去ポンプが手動起動可能であることを確認する。
 - (2) 当直課長は、非常用炉心冷却系が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表53-2の措置を講じる。

表53-1

1. 1号炉および2号炉

項目	運転上の制限
非常用炉心冷却系	(1) 高圧注入系、充てん／高圧注入系または充てん系1系統以上が動作可能であること※ ¹ (2) 低圧注入系1系統以上が動作可能であること※ ¹ ※ ²

2. 3号炉および4号炉

項目	運転上の制限
非常用炉心冷却系※ ³ ※ ⁴ ※ ⁵	(1) 高圧注入系または充てん系1系統以上が動作可能であること※ ¹ (2) 低圧注入系1系統以上が動作可能であること※ ¹ ※ ²

※1：非常用炉心冷却系の弁開閉点検を行う場合、2時間に限り、運転上の制限を適用しない。

※2：余熱除去ポンプを用いて余熱除去運転を行っている場合は、低圧注入系への切替操作が可能な状態であることを条件に、動作不能とはみなさない。

※3：3号炉および4号炉の高圧注入系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の高圧注入系が動作不能時は、第90条（表90-3および表90-4）の運転上の制限も確認する。

※4：3号炉および4号炉の充てん系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の充てん系が動作不能時は、第90条（表90-4）の運転上の制限も確認する。

※5：3号炉および4号炉の低圧注入系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の低圧注入系が動作不能時は、第90条（表90-4）の運転上の制限も確認する。

表53-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 低圧注入系の全てが動作不能である場合	A. 1 当直課長は、低圧注入系1系統を動作可能な状態に復旧するための措置を開始する。	速やかに
B. 1号炉および2号炉については高圧注入系、充てん／高圧注入系および充てん系、3号炉および4号炉については高圧注入系および充てん系の全てが動作不能である場合	B. 1 当直課長は、1号炉および2号炉については高圧注入系、充てん／高圧注入系または充てん系、3号炉および4号炉については高圧注入系または充てん系の1系統を動作可能な状態に復旧する。	1時間
C. 条件Bの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード5にする。	20時間

(燃料取替用水タンク)

第 54 条 モード 1、2、3 および 4において、燃料取替用水タンク^{*1}は、表 54-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 燃料取替用水タンクが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4において、燃料取替用水タンクのほう素濃度およびほう酸水量を表 54-2 で定める頻度で確認する。
 3. 当直課長は、燃料取替用水タンクが第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 54-3 の措置を講じる。

※1：1号炉および2号炉については燃料取替用水タンク、3号炉および4号炉については燃料取替用水ピットをいう（以下、本条において同じ）。

表 54-1

項目	運転上の制限	
燃料取替用水タンク ^{*2}	ほう素濃度およびほう酸水量が表 54-2 で定める制限値内にあること	

※2：3号炉および4号炉の燃料取替用水タンクは、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の燃料取替用水タンクが運転上の制限を逸脱した場合は、第 90 条（表 90-14）の運転上の制限も確認する。

表 54-2

項目	制限値		確認頻度
	1号炉および2号炉	3号炉および4号炉	
ほう素濃度	2,800 ppm 以上	2,800 ppm 以上	1ヶ月に1回
ほう酸水量 (有効水量)	1,290 m ³ 以上	1,860 m ³ 以上	1週間に1回

表 54-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 燃料取替用水タンクのほう素濃度が制限値を満足していない場合	A. 1 当直課長は、ほう素濃度を制限値内に回復させる。	8 時間
B. 燃料取替用水タンクのほう酸水量が制限値を満足していない場合	B. 1 当直課長は、ほう酸水量を制限値内に回復させる。	1 時間
C. 条件 A または B の措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード 3 にする。 C. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12 時間 56 時間

(ほう酸注入タンク)

第 55 条 モード 1、2 および 3において、1号炉および2号炉のほう酸注入タンクは、表 55-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. ほう酸注入タンクが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード 1、2 および 3において、ほう酸注入タンクのほう素濃度、ほう酸水量およびほう酸水温度を表 55-2 で定める頻度で確認する。
 3. 当直課長は、ほう酸注入タンクが第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 55-3 の措置を講じる。

表 55-1

項目	運転上の制限
ほう酸注入タンク	ほう素濃度、ほう酸水量およびほう酸水温度が表 55-2 で定める制限値内にあること

表 55-2

項目	制限値	確認頻度
ほう素濃度	20,000 ppm 以上	1ヶ月に 1 回
ほう酸水量 (有効水量)	3.4 m ³ 以上	1週間に 1 回
ほう酸水温度	65 °C 以上	1日に 1 回

表55-3

条件	要求される措置	完了時間
A. ほう酸注入タンクのほう素濃度、ほう酸水量またはほう酸水温度が制限値を満足していない場合	A. 1 当直課長は、制限値内に回復させる。	1時間
B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 および B. 2 当直課長は、1次冷却系ほう素濃度を、93 °Cにおける停止余裕1.0 %Δk/kに相当するほう素濃度まで、濃縮する。 および B. 3 当直課長は、制限値内に回復させる。	12時間 12時間 7日
C. 条件Bの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード4にする。	24時間

(原子炉格納容器)

第 56 条 モード 1、2、3 および 4において、原子炉格納容器は、表 56-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器漏えい率が表 56-3 で定めるいずれかの漏えい率内にあることを確認し、その結果を発電室長に通知する。
 - (2) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器エアロックインターロック機構の健全性を確認し、その結果を発電室長に通知する。
 - (3) 土木建築課長は、定期検査時に、3 号炉および 4 号炉の原子炉格納容器の構造上の健全性を緊張材の緊張力確認検査等により確認し、その結果を発電室長に通知する。
 - (4) 発電室長は、定期検査時に、表 56-6 で定める系統の原子炉格納容器自動隔離弁が模擬信号により隔離動作することを確認する。
 - (5) 当直課長は、定期検査時に、事故条件下において閉止していることが要求される原子炉格納容器隔離弁で、閉操作または閉動作が可能な状態であることを条件に開状態としている原子炉格納容器隔離弁（前号で隔離動作を確認した原子炉格納容器自動隔離弁を含む）を除き、閉止状態であることを確認する。ただし、原子炉格納容器隔離弁のうち、手動隔離弁および閉止フランジについては、至近の記録、施錠管理の実施、区域管理の実施等により確認を行うことができる。
 - (6) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4において、12 時間に 1 回、原子炉格納容器圧力を確認する。
3. 当直課長は、原子炉格納容器が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、以下の措置を講じる。
- (1) 原子炉格納容器エアロック以外の理由により運転上の制限を満足していないと判断した場合は、表 56-4 の措置を講じる。
 - (2) 原子炉格納容器エアロックが運転上の制限を満足していないと判断した場合は、表 56-5 の措置を講じるとともに、同表の条件 D に該当する場合は原子炉保修課長に通知する。通知を受けた原子炉保修課長は、同表の措置を講じる。

表56-1

項目	運転上の制限
原子炉格納容器 ^{※1}	(1) 原子炉格納容器の機能が健全であること (2) 原子炉格納容器圧力が表56-2で定める制限値内にあること (3) 原子炉格納容器エアロックが動作可能であること ^{※2※3} (4) 原子炉格納容器隔離弁が動作可能であること ^{※4}

※1：3号炉および4号炉の原子炉格納容器は、重大事故等対処設備を兼ねる。

※2：動作可能であることとは、原子炉格納容器エアロックのインターロック機構が健全であること、および原子炉格納容器エアロックが閉止可能（閉止状態であることを含む）であることをいう。

※3：モード4の原子炉格納容器ページ後、直ちに閉止できることを条件に原子炉格納容器エアロックの両方のドアを開放する場合、運転上の制限を適用しない。

※4：動作可能であることとは、閉止可能（閉止状態であることを含む）であることをいう。

表56-2

項目	制限値	
	1号炉および2号炉	3号炉および4号炉
原子炉格納容器圧力	4.9 kPa[gage] 以下	9.8 kPa[gage] 以下

表56-3

項目	漏えい率	
	1号炉および2号炉	3号炉および4号炉
A種 検査	設計圧力検査 0.4%/日 以下	0.08%/日 以下
	低圧検査 0.2%/日 以下	0.04%/日 以下
B・C種検査	0.2%/日 以下	0.04%/日 以下

表56-4^{※5※6※7}

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉格納容器隔離弁2個を有するラインで、1個の原子炉格納容器隔離弁が閉止不能な場合	A. 1 当直課長は、当該ラインを隔離する。 および A. 2 当直課長は、当該ラインが隔離されていることを確認する。 ^{※8}	4時間 隔離後の1ヶ月に1回
B. 原子炉格納容器隔離弁2個を有するラインで、2個の原子炉格納容器隔離弁が閉止不能な場合	B. 1 当直課長は、当該ラインを隔離する。 および B. 2 当直課長は、当該ラインが隔離されていることを確認する。 ^{※8}	1時間 隔離後の1ヶ月に1回
C. 閉鎖系で原子炉格納容器隔離弁1個を有するラインで、1個の原子炉格納容器隔離弁が閉止不能な場合	C. 1 当直課長は、当該ラインを隔離する。 および C. 2 当直課長は、当該ラインが隔離されていることを確認する。 ^{※8}	4時間 隔離後の1ヶ月に1回
D. 原子炉格納容器圧力が表56-2で定める制限値を満足していない場合	D. 1 当直課長は、原子炉格納容器圧力を制限値内に回復させる。	1時間
E. 条件A、B、CまたはD以外の理由で、原子炉格納容器の機能が確保されない場合	E. 1 当直課長は、原子炉格納容器の機能を復旧する。	1時間
F. 条件A、B、C、DまたはEの措置を完了時間内に達成できない場合	F. 1 当直課長は、モード3にする。 および F. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

※5：各隔離ラインは、直ちに閉止できることを条件に隔離解除を行うことができる。

※6：ライン毎に、条件および要求される措置が適用される。

※7：原子炉格納容器隔離弁の閉止不能により、当該ラインの各機器が動作不能となる場合は、それぞれの機器の運転上の制限を満足していない場合の措置を講じなければならない。

※8：原子炉格納容器外部における隔離のみに適用される。

表56-5^{※9※10※11}

条件	要求される措置	完了時間
A. 閉止不能な原子炉格納容器エアロックドア1つを有する原子炉格納容器エアロックが1基以上ある場合	<p>A. 1 当直課長は、当該原子炉格納容器エアロックの閉止可能なドアが閉止されていることを確認する。 および A. 2 当直課長は、A. 1で閉止を確認したドアを施錠する。 および A. 3 当直課長は、A. 1で閉止を確認したドアが施錠・閉止されていることを確認する。</p>	1時間 24時間 施錠後の1ヶ月に1回
B. インターロック機構が動作不能な原子炉格納容器エアロックが1基以上ある場合	<p>B. 1 当直課長は、当該原子炉格納容器エアロックの閉止可能なドアのうち1つが閉止されていることを確認する。 および B. 2 当直課長は、B. 1で閉止を確認したドアを施錠する。 および B. 3 当直課長は、B. 1で閉止を確認したドアが施錠・閉止されていることを確認する。</p>	1時間 24時間 施錠後の1ヶ月に1回
C. 閉止不能な原子炉格納容器エアロックドア2つを有する原子炉格納容器エアロックが1基以上ある場合	<p>C. 1 当直課長は、当該原子炉格納容器エアロックの1つのドアを閉止する。 および C. 2 当直課長は、C. 1で閉止したドアを施錠する。 および C. 3 当直課長は、C. 1で閉止したドアが閉止・施錠されていることを確認する。</p>	1時間 24時間 施錠後の1ヶ月に1回

表56-5 (続き) ※9※10※11

条件	要求される措置	完了時間
D. 条件A、BまたはC以外の理由により原子炉格納容器工アロック1基以上の機能が確保できない場合	D. 1 原子炉保修課長は、当該原子炉格納容器エアロックの漏えい率の評価に向けた措置を開始する。 および D. 2 当直課長は、当該原子炉格納容器エアロックの1つのドアを閉止する。または閉止されていることを確認する。 および D. 3 原子炉保修課長は、当該原子炉格納容器エアロックの機能を復旧し、その結果を当直課長に通知する。	速やかに 1時間 24時間
E. 条件A、B、CまたはDの措置を完了時間内に達成できない場合	E. 1 当直課長は、モード3にする。 および E. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

※9：当該原子炉格納容器エアロックの修理を行うための出入りは許容される。

※10：常用および非常用原子炉格納容器エアロックの片方のドアが閉止不能である場合においても直ちに閉止できることを条件に、一時的に当該原子炉格納容器エアロックを使用することが許容される。

※11：インターロック機構が動作不能な場合、同時に両方のドアが開放されないことを条件に出入りが許容される。

表 56-6

1. 1号炉および2号炉

化学体積制御系統	抽出ライン 封水戻りライン
安全注入系統	安全注入系テストライン 蓄圧タンク N ₂ 供給ライン
原子炉補機冷却水系統	余剰抽出水クーラ入口・出口ライン 冷却材ドレンクーラ出口ライン 1次冷却材ポンプ冷却ライン 非放射性機器冷却水ライン
放射性廃棄物処理系統	加圧器逃がしタンク純水供給ライン 加圧器逃がしタンク N ₂ 供給ライン 冷却材ドレンタンクガス入口・出口ライン 冷却材ドレンポンプ出口ライン 原子炉格納容器サンプポンプ出口ライン
試料採取系統	加圧器気相部サンプルライン 加圧器液相部サンプルライン A、C主冷却材管サンプルライン 蓄圧タンクサンプルライン
放射線監視系統	放射線監視装置サンプルライン
アイスコンデンサ冷却系統	グリコール供給ライン グリコール戻りライン
補給水系統	原子炉格納容器洗浄水ライン
原子炉格納施設	原子炉格納容器真空逃がしライン
換気系統	原子炉格納容器上・下部送気供給・出口ライン 原子炉格納容器圧力逃がしライン 炉内核計装計器室送気出・入口ライン
蒸気発生器ブローダウン系統	蒸気発生器ブローダウンライン 蒸気発生器ブローダウンサンプルライン
1次冷却材ポンプ消火系統	1次冷却材ポンプ CO ₂ 消火装置ライン
計器用空気圧縮系統	計器用空気圧縮機出口ライン

表 56-6 (続き)
2. 3号炉および4号炉

化学体積制御系統	抽出ライン 封水戻りライン
原子炉補機冷却水系統	格納容器再循環装置冷却ライン 制御棒駆動装置・余剰抽出冷却器冷却ライン 1次冷却材ポンプ冷却ライン
放射性廃棄物処理系統	加圧器逃がしタンク 純水供給ライン 加圧器逃がしタンク N ₂ 供給ライン 加圧器逃がしタンク ガス分析ライン 冷却材ドレンタンク N ₂ 供給ライン 冷却材ドレンタンクガス分析ライン 冷却材ドレンポンプ出口ライン 原子炉格納容器サンプルポンプ出口ライン
試料採取系統	加圧器気相部サンプルライン 加圧器液相部サンプルライン ループ高温側サンプルライン 蓄圧タンクサンプルライン
換気系統	原子炉格納容器空気サンプルライン 原子炉格納容器給気・排気ライン 原子炉格納容器減圧装置排気ライン
蒸気発生器ブローダウン系統	蒸気発生器ブローダウンライン 蒸気発生器ブローダウンサンプルライン
消火用水系統	消火用水系格納容器入口ライン
炉内計装用ガスページ系統	炉内計装用ガスページライン
空調用冷水系統	制御棒位置指示装置盤室冷却用冷却水出入口ライ ン
制御用空気系統	制御用空気供給ライン

(原子炉格納容器水素再結合装置)

第 57 条 モード 1 および 2において、1号炉および2号炉の原子炉格納容器水素再結合装置は、表 57-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器水素再結合装置が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 電気保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器水素再結合装置が動作可能であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。
3. 当直課長は、原子炉格納容器水素再結合装置が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 57-2 の措置を講じる。

表 57-1

項目	運転上の制限
原子炉格納容器水素再結合装置	2基が動作可能であること

表 57-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉格納容器水素再結合装置 1 基が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、原子炉格納容器水素再結合装置を動作可能な状態に復旧する。 および A. 2 当直課長は、他の 1 基が動作可能であることを至近の記録により確認する。	30 日 速やかに
B. 原子炉格納容器水素再結合装置 2 基が動作不能である場合	B. 1 当直課長は、原子炉格納容器水素再結合装置 1 基以上を動作可能な状態に復旧する。	10 日
C. 条件 A または B の措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード 3 にする。	12 時間

(原子炉格納容器空気循環系)

第 58 条 モード 1、2、3 および 4において、1号炉および 2号炉の原子炉格納容器空気循環系は、表 58-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器空気循環系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 発電室長は、定期検査時に、エアリタンファンを起動させ、表 58-2 に定める流量を確認する。

(2) 発電室長は、定期検査時に、エアリタンファンが模擬信号により起動すること、ならびに自動作動弁および自動作動ダンパが正しい位置へ作動することを確認する。

3. 当直課長は、原子炉格納容器空気循環系が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 58-3 の措置を講じる。

表 58-1

項目	運転上の制限
原子炉格納容器空気循環系	2 系統が動作可能であること ^{※1}

※1：非放射性機器冷却水系の弁開閉点検を行う場合、2 時間に限り、運転上の制限を適用しない。

表 58-2

項目	確認事項
流量	1,184 m ³ /min/ 台以上

表 58-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉格納容器空気循環系 1 系統が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、原子炉格納容器空気循環系を動作可能な状態に復旧する。	72 時間
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および B. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12 時間 56 時間

(アイスコンデンサ)

第 59 条 モード 1、2、3 および 4において、1号炉および 2号炉のアイスコンデンサは、表 59-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. アイスコンデンサが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。
- (1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、氷の総重量を確認し、その結果を発電室長に通知する。
 - (2) 発電室長は、定期検査時に、氷のほう素濃度を確認する。
 - (3) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4において、1日に1回、アイスコンデンサ平均温度を確認する。
3. 当直課長は、アイスコンデンサが第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 59-3 の措置を講じる。

表 59-1

項目	運転上の制限
アイスコンデンサ	氷の総重量、氷のほう素濃度およびアイスコンデンサ平均温度が表 59-2 の制限値内にあること

表 59-2

項目	制限値
氷の総重量	1,000 t 以上
氷のほう素濃度	2,800 ppm 以上
アイスコンデンサ平均温度	-6.7 °C 以下

表 59-3

条件	要求される措置	完了時間
A. アイスコンデンサの氷の総重量、氷のほう素濃度またはアイスコンデンサ平均温度が制限値を満足していない場合	A. 1 当直課長は、制限値内に回復させる。	48 時間
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および B. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12 時間 56 時間

(アイスコンデンサドア)

第 60 条 モード 1、2、3 および 4において、1号炉および 2号炉のアイスコンデンサドアは、表 60-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. アイスコンデンサドアが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、上部デッキドアが固着することなく開動作すること、ならびに下部入口ドアおよび中間デッキドアについては表 60-2 に定める事項を確認し、その結果を発電室長に通知する。

(2) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4において、1日に 1回、下部入口ドアが閉止状態であることを確認する。

3. 当直課長は、アイスコンデンサドアが第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 60-3 の措置を講じる。

表 60-1

項目	運転上の制限
アイスコンデンサドア	アイスコンデンサの下部入口ドア、中間デッキドアおよび上部デッキドアが動作可能であり閉止されていること

表 60-2

項目	確認事項
アイスコンデンサ下部入口ドア	開トルクが 76.1 N·m 以下、摩擦トルクが 4.5 N·m 以下
アイスコンデンサ中間デッキドア	ドア A およびドア B の引き上げ力が 161.8 N 以下、ドア C およびドア D の引き上げ力が 150.0 N 以下、ドア E およびドア F の引き上げ力が 138.2 N 以下、ドア G およびドア H の引き上げ力が 141.2 N 以下

表60-3^{※1}

条件	要求される措置	完了時間
A. 物理的な妨げにより、アイスコンデンサ下部入口ドア1個以上が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、下部入口ドアを動作可能な状態に復旧する。	1時間
B. アイスコンデンサドアの1つ以上が条件A以外の理由により、動作不能または閉止されていない場合	B. 1 当直課長は、アイスコンデンサ平均温度が -6.7 °C 以下であることを確認する。 および B. 2 当直課長は、アイスコンデンサドアを動作可能な状態かつ閉状態に復旧する。	4時間 その後の 4時間に1回 14日
C. 条件Bの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、アイスコンデンサドアを動作可能な状態かつ閉状態に復旧する。	48時間
D. 条件AまたはCの措置を完了時間内に達成できない場合	D. 1 当直課長は、モード3にする。 および D. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

※1：ドア毎に個別の条件が適用される。

(原子炉格納容器内区分隔壁)

第 61 条 モード 1、2、3 および 4において、1号炉および 2号炉の原子炉格納容器内区分隔壁は、表 61-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器内区分隔壁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、上部コンパートメントと下部コンパートメントの境界を構成する人用ドア、機器搬入用ハッチ、ミサイルシールド、キャビティゲートのシール部および隔壁シールに亀裂等の欠陥がなく、全てが閉止されていることを目視により確認し、その結果を当直課長に通知する。

3. 当直課長は、原子炉格納容器内区分隔壁が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 61-2 の措置を講じる。

表 61-1

項目	運転上の制限
原子炉格納容器内区分隔壁	原子炉格納容器内区分隔壁の機能が健全であること ^{※1}

※ 1 : 加圧器逃がし弁漏えい検査、第 1 種機器供用期間中検査（ホットサポート点検）、原子炉起動前系統健全性確認検査ならびにヒートアップ点検時に、必要な箇所の区分隔壁を開放すること、および作業員等が出入りのために人用ドアまたは機器搬入用ハッチを開放することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表61-2^{※2}

条件	要求される措置	完了時間
A. 作業員等の出入り以外の理由で、人用ドアまたは機器搬入用ハッチの1つ以上が開放状態または閉止不能である場合	A. 1 当直課長は、当該の人用ドアまたは機器搬入用ハッチを閉止する。	1時間
B. ミサイルシールド、キャビティゲートまたは隔壁シールの機能が確保されない場合	B. 1 当直課長は、当該のミサイルシールド、キャビティゲートまたは隔壁シールの機能を復旧する。	1時間
C. 条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。 および C. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

※2：人用ドア、機器搬入用ハッチ、ミサイルシールド、キャビティゲートおよび隔壁シール毎に個別の条件が適用される。

(原子炉格納容器再循環ドレン)

第 62 条 モード 1、2、3 および 4において、1号炉および 2号炉の原子炉格納容器再循環ドレンは、表 62-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器再循環ドレンが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、アイスコンデンサ床ドレン弁について、表 62-2 に定める弁開力を確認し、その結果を発電室長に通知する。

(2) 原子炉保修課長は、原子炉キャビティ部の水張りを実施した場合は、水抜き後モード 4 になるまでに、原子炉キャビティドレンの閉止フランジが取り外されていることを目視により確認し、その結果を発電室長に通知する。

3. 当直課長は、原子炉格納容器再循環ドレンが第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 62-3 の措置を講じる。

表 62-1

項目	運転上の制限
原子炉格納容器再循環ドレン	アイスコンデンサ床ドレンおよび原子炉キャビティドレンが動作可能であること

表 62-2

項目	確認事項
弁開力	444.2 N 以下

表 62-3

条件	要求される措置	完了時間
A. アイスコンデンサ床ドレン 1 つが動作不能である場合	A. 1 当直課長は、当該のアイスコンデンサ床ドレンを動作可能な状態に復旧する。	1 時間
B. 原子炉キャビティドレン 1 つが動作不能である場合	B. 1 当直課長は、当該の原子炉キャビティドレンを動作可能な状態に復旧する。	1 時間
C. 条件 A または B の措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および C. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12 時間 56 時間

(原子炉格納容器真空逃がし系)

第 63 条 モード 1、2、3 および 4において、1号炉および2号炉の原子炉格納容器
真空逃がし系は、表 63-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器真空逃がし系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認
するため、次号を実施する。
- (1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器真空逃がし弁が動作可能である
ことを確認し、その結果を発電室長に通知する。
3. 当直課長は、原子炉格納容器真空逃がし系が第 1 項で定める運転上の制限を満足して
いないと判断した場合、表 63-2 の措置を講じる。

表 63-1

項目	運転上の制限
原子炉格納容器真空逃がし系	2 系統以上が動作可能であること ^{*1}

※ 1 : 動作可能であることとは、真空逃がし機能が確保されていることをいう（以下、本
条において同じ）。

表 63-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉格納容器真空逃 がし系 1 系統が動作不 能である場合	A. 1 当直課長は、当該系統を動作可能 な状態に復旧する。	10 日
B. 条件 A の措置を完了時 間内に達成できない場 合	B. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および B. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12 時間 56 時間

(原子炉格納容器スプレイ系)

第 64 条

参考資料一 3 に示す。

(アニュラス空気浄化系)

第 65 条 モード 1、2、3 および 4において、アニュラス空気浄化系は、表 65-1

で定める事項を運転上の制限とする。

2. アニュラス空気浄化系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、1号炉および2号炉についてはアニュラス空気再循環ファンフィルタ、3号炉および4号炉についてはアニュラス空気浄化フィルタのよう素除去効率（総合除去効率）が表 65-2 に定める値であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。
- (2) 発電室長は、定期検査時に、1号炉および2号炉についてはアニュラス空気再循環ファン、3号炉および4号炉についてはアニュラス空気浄化ファンが模擬信号により起動することを確認する。
- (3) 発電室長は、定期検査時に、1号炉および2号炉についてはアニュラス空気再循環ファン、3号炉および4号炉についてはアニュラス空気浄化ファンの起動により、自動動作ダンパが正しい位置に作動することを確認する。
- (4) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4において、1ヶ月に1回、1号炉および2号炉については2台のアニュラス空気再循環ファン、3号炉および4号炉については2台のアニュラス空気浄化ファンについて、ファンを起動し、動作可能であることを確認する^{*1}。

3. 当直課長は、アニュラス空気浄化系が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 65-3 の措置を講じる。

※1：運転中のファンについては、運転状態により確認する（以下、本条において同じ）。

表 65-1

項目	運転上の制限
アニュラス空気浄化系 ^{*2}	2 系統が動作可能であること

※2：3号炉および4号炉のアニュラス空気浄化系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉のアニュラス空気浄化系が動作不能時は、第 90 条（表 90-11）の運転上の制限も確認する。

表 65-2

項目	よう素除去効率（総合除去効率）
アニュラス空気再循環ファンフィルタ (1号炉および2号炉)	95 % 以上
アニュラス空気浄化フィルタ (3号炉および4号炉)	95 % 以上

表65-3

条件	要求される措置	完了時間
A. アニュラス空気浄化系 1系統が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、当該系統を 動作可能な状態に復旧 する。 および A. 2 当直課長は、残りの系統 のファンを起動し、動作 可能であることを確認 する。	10日 4時間 その後の8時間に 1回
B. 条件Aの措置を完了時 間内に達成できない場 合	B. 1 当直課長は、モード3に する。 および B. 2 当直課長は、モード5に する。	12時間 56時間

(アニュラス)

第 66 条 モード 1、2、3 および 4において、アニュラスは、表 66-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. アニュラスが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 発電室長は、定期検査時に、1号炉および2号炉についてはアニュラス空気再循環ファン、3号炉および4号炉についてはアニュラス空気浄化ファンの起動により、アニュラスが1号炉および2号炉については5分以内、3号炉および4号炉については1. 5分以内に負圧になることを確認する。

3. 当直課長は、アニュラスが第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 66-2 の措置を講じる。

表 66-1

項目	運転上の制限
アニュラス	アニュラスの機能が健全であること※1

※1：1号炉および2号炉については、アニュラス内点検、原子炉格納容器エアロック点検を行う場合、3号炉および4号炉については、原子炉格納容器内およびアニュラス内の機器の操作、点検等のため扉を開閉する間、運転上の制限を適用しない。

表 66-2

条件	要求される措置	完了時間
A. アニュラスの負圧確立が不能である場合	A. 1 当直課長は、アニュラスを負圧確立が可能な状態に復旧する。	24 時間
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 3 にする。 B. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12 時間 56 時間

(主蒸気安全弁)

第 67 条 モード 1、2 および 3において^{*1}、主蒸気安全弁は、表 67-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 主蒸気安全弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) タービン保修課長は、定期検査時に、主蒸気安全弁設定値が表 67-3 に定める値であることを確認し、その結果を当直課長に通知する。
 3. 当直課長は、主蒸気安全弁が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 67-4 の措置を講じる。

※1：原子炉起動時のモード 3 から、主蒸気安全弁機能検査が完了するまでの間を除く。

表 67-1

項目	運転上の制限
主蒸気安全弁 ^{*2}	蒸気発生器毎に表 67-2 で定める個数以上が動作可能であること

※2：3号炉および4号炉の主蒸気安全弁は、重大事故等対処設備を兼ねる。

表 67-2

1. 1号炉および2号炉

原子炉熱出力	個 数
80 % 超	7 個
70 % 超で、かつ 80 % 以下	6 個
55 % 超で、かつ 70 % 以下	5 個
40 % 超で、かつ 55 % 以下	4 個
25 % 超で、かつ 40 % 以下	3 個
25 % 以下	2 個

2. 3号炉および4号炉

原子炉熱出力	個 数
80 % 超	5 個
60 % 超で、かつ 80 % 以下	4 個
40 % 超で、かつ 60 % 以下	3 個
40 % 以下	2 個

表67-3

項目	設定値	
	1号炉および2号炉	3号炉および4号炉
主蒸気安全弁 吹出し圧力	各蒸気発生器において 7個のうち1個は 8.17 MPa[gage] 以下 他の1個は 8.37 MPa[gage] 以下 残り5個は 8.57 MPa[gage] 以下	各蒸気発生器において 5個のうち1個は 8.17 MPa[gage] 以下 他の1個は 8.37 MPa[gage] 以下 残り3個は 8.57 MPa[gage] 以下

表67-4

条件	要求される措置	完了時間
A. 所要の主蒸気安全弁のうち1個以上が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、表67-2に定める個数を満足する原子炉熱出力以下に下げる。	6時間
B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合 または 蒸気発生器毎の動作可能な主蒸気安全弁が1個以下である場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 および B. 2 当直課長は、モード4にする。	12時間 36時間

(主蒸気隔離弁)

第 68 条 モード 1、2 および 3において、主蒸気隔離弁は、表 68-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 主蒸気隔離弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 電気保修課長は、定期検査時に、主蒸気隔離弁が模擬信号で 5 秒以内に閉止することを確認し、その結果を発電室長に通知する。
3. 当直課長は、主蒸気隔離弁が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 68-2 の措置を講じる。

表 68-1

項目	運転上の制限
主蒸気隔離弁 ^{※1}	閉止可能であること ^{※2}

※ 1 : 3 号炉および 4 号炉の主蒸気隔離弁は、重大事故等対処設備を兼ねる。

※ 2 : 閉止状態にある主蒸気隔離弁については、運転上の制限を適用しない。

表 68-2

条件	要求される措置	完了時間
A. モード 1 および 2 において主蒸気隔離弁 1 個が閉止不能である場合	A. 1 当直課長は、当該主蒸気隔離弁を閉止可能な状態に復旧する。	8 時間
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 3 にする。	12 時間
C. モード 3 で主蒸気隔離弁 1 個以上が閉止不能である場合	C. 1 当直課長は、当該主蒸気隔離弁を閉止する。 および C. 2 当直課長は、当該主蒸気隔離弁閉止を確認する。	8 時間 閉止後の 1 週間に 1 回
D. 条件 C の措置を完了時間内に達成できない場合	D. 1 当直課長は、モード 4 にする。	24 時間

(主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁)

第 69 条 モード 1、2 および 3において、主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁は、表 69-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 計装保修課長は、定期検査時に、1号炉および2号炉の主給水隔離弁が閉止可能であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。

(2) 電気保修課長は、定期検査時に、3号炉および4号炉の主給水隔離弁が閉止可能であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。

(3) 計装保修課長は、定期検査時に、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁が閉止可能であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。

3. 当直課長は、主給水隔離弁、主給水制御弁または主給水バイパス制御弁が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 69-2 の措置を講じる。

表 69-1

項目	運転上の制限
主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁	閉止可能であること※1

※1：閉止または手動弁で隔離された状態にある主給水隔離弁、主給水制御弁または主給水バイパス制御弁については、運転上の制限を適用しない。

表69-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 主給水隔離弁 1 個以上が閉止不能である場合 ^{※2}	A. 1 当直課長は、当該主給水隔離弁を閉止するかまたは当該ラインを隔離する。 および A. 2 当直課長は、当該主給水隔離弁が閉止されているかまたは当該ラインが隔離されていることを確認する。	72時間 閉止または隔離後の1週間に1回
B. 主給水制御弁 1 個以上が閉止不能である場合 ^{※2}	B. 1 当直課長は、当該主給水制御弁を閉止するかまたは当該ラインを隔離する。 および B. 2 当直課長は、当該主給水制御弁が閉止されているかまたは当該ラインが隔離されていることを確認する。	72時間 閉止または隔離後の1週間に1回
C. 主給水バイパス制御弁 1 個以上が閉止不能である場合 ^{※2}	C. 1 当直課長は、当該主給水バイパス制御弁を閉止するかまたは当該ラインを隔離する。 および C. 2 当直課長は、当該主給水バイパス制御弁が閉止されているかまたは当該ラインが隔離されていることを確認する。	72時間 閉止または隔離後の1週間に1回
D. 同じラインの 2 個の弁が閉止不能である場合	D. 1 当直課長は、当該ラインを隔離する。	8時間
E. 条件 A、B、C または D の措置を完了時間内に達成できない場合	E. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および E. 2 当直課長は、モード 4 にする。	12時間 36時間

※2 : 弁毎に個別の条件が適用される。

(主蒸気逃がし弁)

第 70 条 モード 1、2、3 および 4（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場合）において、主蒸気逃がし弁は、表 70-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 主蒸気逃がし弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 計装保修課長は、定期検査時に、主蒸気逃がし弁が手動で開弁できることを確認し、その結果を発電室長に通知する。

3. 当直課長は、主蒸気逃がし弁が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 70-2 の措置を講じる。

表 70-1

項目	運転上の制限
主蒸気逃がし弁 ^{※1}	手動での開弁ができること

※1：3号炉および4号炉の主蒸気逃がし弁は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の主蒸気逃がし弁が動作不能時は、第 90 条（表 90-9）の運転上の制限も確認する。

表 70-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 主蒸気逃がし弁 1 個が開弁できない場合	A. 1 当直課長は、当該主蒸気逃がし弁を開弁できる状態に復旧する。	7 日
B. 主蒸気逃がし弁 2 個以上が開弁できない場合	B. 1 当直課長は、開弁できない主蒸気逃がし弁が 1 個以下になるように復旧する。	24 時間
C. 条件 A または B の措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および C. 2 当直課長は、モード 4（蒸気発生器が熱除去のために使用されていない場合）にする。	12 時間 36 時間

(補助給水系)

第 71 条

参考資料一 3 に示す。

(復水タンク)

第 72 条 モード 1、2、3 および 4（蒸気発生器が熱除去のため使用されている場合）

において、復水タンク^{*1}は、表 72-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 復水タンクが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4（蒸気発生器が熱除去のため使用されている場合）において、1 日に 1 回、復水タンク水量を確認する。

3. 当直課長は、復水タンクが第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 72-2 の措置を講じる。

※1：1 号炉および 2 号炉については補助復水タンク、3 号炉および 4 号炉については復水ピットをいう（以下、本条において同じ）。

表 72-1

1. 1 号炉および 2 号炉

項目	運転上の制限
復水タンク水量（有効水量）	735 m ³ 以上であること

2. 3 号炉および 4 号炉

項目	運転上の制限
復水タンク水量（有効水量） ^{*2}	730 m ³ 以上であること

※2：3 号炉および 4 号炉の復水ピットは、重大事故等対処設備を兼ねる。

3 号炉または 4 号炉の復水ピット水量（有効水量）を確認する場合は、第 90 条（表 90-14）の運転上の制限も確認する。

表 72-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 復水タンクの水量が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 当直課長は、代替水源である 2 次系純水タンク等の水量が復水タンクの水量と合わせて運転上の制限を満足していることを確認する。 および A. 2 当直課長は、復水タンク水量の運転上の制限を満足させる。	4 時間 その後の 12 時間に 1 回 7 日
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および B. 2 当直課長は、モード 4（蒸気発生器が熱除去のために使用されていない場合）にする。	12 時間 36 時間

(原子炉補機冷却水系)

第 73 条 モード 1、2、3 および 4において、原子炉補機冷却水系は、表 73-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉補機冷却水系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 当直課長は、定期検査時に、施錠等により固定されていない原子炉補機冷却水系の流路中の弁が正しい位置にあることを確認する。
 - (2) 発電室長は、定期検査時に、1号炉および2号炉については放射性機器冷却水ポンプおよび非放射性機器冷却水ポンプ、3号炉および4号炉については原子炉補機冷却水ポンプが模擬信号により起動すること、および原子炉補機冷却水系自動作動弁が正しい位置に作動することを確認する。
 - (3) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4において、1号炉および2号炉については放射性機器冷却水ポンプ、非放射性機器冷却水ポンプ、放射性機器冷却水冷却器または非放射性機器冷却水冷却器、3号炉および4号炉については原子炉補機冷却水ポンプまたは原子炉補機冷却水冷却器の切替を行った場合、切替の際に操作した弁が正しい位置にあることを確認する。
3. 当直課長は、原子炉補機冷却水系が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 73-2 の措置を講じる。

表 73-1

1. 1号炉および2号炉

項目	運転上の制限
原子炉補機冷却水系	(1) 放射性機器冷却水系 2 系統が動作可能であること (2) 非放射性機器冷却水系 2 系統が動作可能であること

2. 3号炉および4号炉

項目	運転上の制限
原子炉補機冷却水系 ^{※1}	2 系統が動作可能であること

※ 1 : 3号炉および4号炉の原子炉補機冷却水系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の原子炉補機冷却水系が動作不能時は、第 90 条(表 90-7)の運転上の制限も確認する。

表73-2

1. 1号炉および2号炉

条件	要求される措置	完了時間
A. 放射性機器冷却水系 1系統が動作不能で ある場合	A. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な 状態に復旧する。 および A. 2 当直課長は、残りの系統のポンプを 起動し、動作可能であることを確認 する※ ² 。	10日 4時間 その後の8時間に 1回
B. 非放射性機器冷却水 系1系統が動作不能 である場合	B. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な 状態に復旧する。 および B. 2 当直課長は、残りの系統のポンプを 起動し、動作可能であることを確認 する。	10日 4時間 その後の8時間に 1回
C. 条件AまたはBの措 置を完了時間内に達 成できない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。 および C. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

2. 3号炉および4号炉

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉補機冷却水系 1系統が動作不能で ある場合	A. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な 状態に復旧する。 および A. 2 当直課長は、残りの系統のポンプを 起動し、動作可能であることを確認 する。	10日 4時間 その後の8時間に 1回
B. 条件Aの措置を完了 時間内に達成できな い場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 および B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

※2：運転中のポンプについては、運転状態により確認する（以下、本条において同じ）。

(原子炉補機冷却海水系)

第 74 条 モード 1、2、3 および 4において、原子炉補機冷却海水系は、表 74-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉補機冷却海水系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。
 - (1) 当直課長は、定期検査時に、施錠等により固定されていない原子炉補機冷却海水系の流路中の弁が正しい位置にあることを確認する。
 - (2) 発電室長は、定期検査時に、海水ポンプが模擬信号により起動すること、および原子炉補機冷却海水系自動作動弁が正しい位置に作動することを確認する。
 - (3) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4において、海水ポンプまたは原子炉補機冷却水系の冷却器の切替を行った場合、切替の際に操作した弁が正しい位置にあることを確認する。
3. 当直課長は、原子炉補機冷却海水系が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 74-2 の措置を講じる。

表 74-1

項目	運転上の制限
原子炉補機冷却海水系 ^{※1}	2 系統が動作可能であること

※1：3号炉および4号炉の A 原子炉補機冷却海水系は、重大事故等対処設備を兼ねる。3号炉または4号炉の A 原子炉補機冷却海水系が動作不能時は、第 90 条（表 90-7）の運転上の制限も確認する。

表 74-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉補機冷却海水系 1 系統が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧する。 および A. 2 当直課長は、残りの系統のポンプを起動し、動作可能であることを確認する ^{※2} 。	10 日 4 時間 その後の 8 時間に 1 回
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および B. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12 時間 56 時間

※2：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。

(制御用空気系)

- 第 75 条 3号炉および4号炉について、モード1、2、3および4において、制御用空気系は、表75-1で定める事項を運転上の制限とする。
2. 制御用空気系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
- (1) 当直課長は、モード1、2、3および4において、1日に1回、制御用空気圧力を確認する。
3. 当直課長は、制御用空気系が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表75-3の措置を講じる。

表75-1

項目	運転上の制限
制御用空気系	制御用空気圧力が表75-2で定める制限値内にあること

表75-2

項目	制限値
制御用空気圧力 (母管圧力)	0.60 MPa[gage]以上

表75-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 制御用空気圧力が表75-2で定める制限値を満足していない場合	A. 1 当直課長は、当該系統の制御用空気圧力を制限値内に回復させる。	1時間
B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、モード3にする。 および B. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

(中央制御室非常用循環系)

第 76 条 モード 1、2、3、4 および使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中において、中央制御室非常用循環系は、表 76-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 中央制御室非常用循環系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、中央制御室非常用循環フィルタのよう素除去効率（総合除去効率）が表 76-2 に定める値であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。
 - (2) 発電室長は、定期検査時に、中央制御室非常用循環ファンが模擬信号により起動すること、および自動動作ダンパが正しい位置に作動することを確認する。
 - (3) 当直課長は、モード 1、2、3、4 および使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中において、1ヶ月に 1 回、中央制御室あたり 2 台以上の中央制御室非常用循環ファンについて、ファンを起動し、動作可能であることを確認する^{*1}。
3. 当直課長は、中央制御室非常用循環系が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 76-3 の措置を講じるとともに、使用済燃料ピットでの照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

*1 : 運転中のファンについては、運転状態により確認する。

表 76-1

項目	運転上の制限
中央制御室非常用循環系 ^{*2}	中央制御室あたり 2 系統以上が動作可能であること

*2 : 3号炉および4号炉の中央制御室非常用循環系は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の中央制御室非常用循環系が動作不能時は、第 90 条（表 90-17）の運転上の制限も確認する。

表 76-2

項目	よう素除去効率（総合除去効率）
中央制御室非常用循環 フィルタ	95 % 以上

表76-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 動作可能な中央制御室非常用循環系が1系統である場合	A. 1 当直課長は、動作不能となっている中央制御室非常用循環系の少なくとも1系統を動作可能な状態に復旧する。	30日
B. 中央制御室非常用循環系の全ての系統が動作不能である場合	B. 1 当直課長は、少なくとも1系統を動作可能な状態に復旧する。	10日
C. モード1、2、3および4において、条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。 および C. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間
D. 使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中において、条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	D. 1 原子燃料課長は、使用済燃料ピットでの照射済燃料の移動を中止する※3。	速やかに

※3：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(安全補機室空気浄化系)

第 77 条 モード 1、2、3 および 4において、安全補機室空気浄化系は、表 77-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 安全補機室空気浄化系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。
- (1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、1号炉および2号炉の補助建屋 EL 4.9 m および 11.3 m よう素除去排気フィルタおよび補助建屋 EL 23.8 m よう素除去排気フィルタのよう素除去効率(総合除去効率)が表 77-2 に定める値であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。
 - (2) 発電室長は、定期検査時に、1号炉および2号炉の補助建屋 EL 4.9 m および 11.3 m よう素除去排気ファンおよび補助建屋 EL 23.8 m よう素除去排気ファンが模擬信号により起動することを確認すること、および自動作動ダンパが正しい位置に作動することを確認する。
 - (3) 発電室長は、定期検査時に、1号炉および2号炉の補助建屋 EL 4.9 m および 11.3 m よう素除去排気ファンおよび補助建屋 EL 23.8 m よう素除去排気ファンを起動させ、異音がないことを確認する。
 - (4) 発電室長は、定期検査時に、3号炉および4号炉についてはアニュラス空気浄化ファンを起動させ、安全補機室内の圧力が 10 分以内に負圧になることを確認する。
 - (5) 当直課長は、モード 1、2、3 および 4において、1ヶ月に 1 回、1号炉および2号炉については 2 台の補助建屋 EL 4.9 m および 11.3 m よう素除去排気ファンおよび 2 台の補助建屋 EL 23.8 m よう素除去排気ファンについて、ファンを起動し、動作可能であることを確認する※¹。
3. 当直課長は、安全補機室空気浄化系が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 77-3 の措置を講じる。

※ 1 : 運転中のファンについては、運転状態により確認する（以下、本条において同じ）。

表 77-1

1. 1号炉および2号炉

項目	運転上の制限
安全補機室空気浄化系	(1) 補助建屋 EL 4.9 m および 11.3 m よう素除去排気系 2 系統が動作可能であること (2) 補助建屋 EL 23.8 m よう素除去排気系 2 系統が動作可能であること

2. 3号炉および4号炉

項目	運転上の制限
安全補機室空気浄化系	2 系統が動作可能であること

表77-2

項目	よう素除去効率（総合除去効率）
補助建屋 EL 4.9 m および 11.3 m よう素除去排気フィルタ	95 % 以上
補助建屋 EL 23.8 m よう素除去排気フィルタ	95 % 以上

表77-3

1. 1号炉および2号炉

条件	要求される措置	完了時間
A. 補助建屋 EL 4.9 m および 11.3 m よう素除去排気系 1 系統が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧する。 および A. 2 当直課長は、残りの系統 のファンを起動し、動作可能であることを確認する。	10日 4時間 その後の8時間に1回
B. 補助建屋 EL 23.8 m よう素除去排気系 1 系統が動作不能である場合	B. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧する。 および B. 2 当直課長は、残りの系統 のファンを起動し、動作可能であることを確認する。	10日 4時間 その後の8時間に1回
C. 補助建屋 EL 4.9 m および 11.3 m よう素除去排気系の全ての系統が動作不能である場合	C. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧する。 および C. 2 当直課長は、安全補機室に設置されている機器に異常な漏えいがないことを確認する。	72時間 24時間 その後の1日に1回
D. 補助建屋 EL 23.8 m よう素除去排気系の全ての系統が動作不能である場合	D. 1 当直課長は、当該系統を動作可能な状態に復旧する。 および D. 2 当直課長は、安全補機室に設置されている機器に異常な漏えいがないことを確認する。	72時間 24時間 その後の1日に1回
E. 条件 A、B、C または D の措置を完了時間内に達成できない場合	E. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および E. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12時間 56時間

表77-3（続き）

2. 3号炉および4号炉

条件	要求される措置	完了時間
A. 安全補機室空気浄化系1 系統が動作不能である 場合	A. 1 当直課長は、当該系統を動作可能 な状態に復旧する。 および A. 2 当直課長は、残りの系統のファン を起動し、動作可能であることを 確認する。	10日 4時間 その後の8時間 に1回
B. 安全補機室空気浄化系 の全ての系統が動作不 能である場合	B. 1 当直課長は、当該系統を動作可能 な状態に復旧する。 および B. 2 当直課長は、安全補機室に設置さ れている機器に異常な漏えいが ないことを確認する。	72時間 24時間 その後の1日に 1回
C. 条件AまたはBの措置 を完了時間内に達成で きない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。 および C. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

(外部電源（1号炉および2号炉）－モード1、2、3および4－)

第78条 1号炉および2号炉について、モード1、2、3および4において、外部電源^{※1}は、表78-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード1、2、3および4において、1週間に1回、非常用高圧母線に電力供給可能な外部電源2系列以上の電圧が確立していることを確認する。

3. 当直課長は、外部電源が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表78-2の措置を講じる。

※1：外部電源とは、電力系統または主発電機（当該原子炉の主発電機を除く）からの電力を第84条および第85条で要求される非常用高圧母線に供給する設備をいう（以下、各条において同じ）。

表78-1

項目	運転上の制限
外部電源	2系列 ^{※2} 以上が動作可能であること ^{※3}

※2：外部電源の系列数は、当該原子炉に対する個々の非常用高圧母線全てに対して電力供給することができる発電所外からの送電線の回線数と主発電機数の合計数とする（以下、各条において同じ）。

※3：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。

表78-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 動作可能な外部電源が1系列である場合	A. 1 当直課長は、動作可能な外部電源について、電圧が確立していることを確認する。 および A. 2 当直課長は、動作不能となっている外部電源の少なくとも1系列を動作可能な状態に復旧する。	4時間 その後の1日に 1回 10日
B. 動作可能な外部電源が1系列である場合 および ディーゼル発電機1基が動作不能である場合	B. 1 当直課長は、動作不能となっている外部電源1系列またはディーゼル発電機1基を復旧する。	12時間
C. 全ての外部電源が動作不能である場合	C. 1 当直課長は、動作不能となっている外部電源の少なくとも1系列を動作可能な状態に復旧する。	24時間
D. 条件A、BまたはCの措置を完了時間内に達成できない場合	D. 1 当直課長は、モード3にする。 および D. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

(外部電源（1号炉および2号炉）－モード5、6および照射済燃料移動中－)

第78条の2 1号炉および2号炉について、モード5、6および照射済燃料移動中に
おいて、外部電源は、表78の2-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード5、6および照射済燃料移動中において、1週間に1回、所要の非常用高圧母線に電力供給が可能な外部電源1系列以上の電圧が確立していることを確認する。

3. 当直課長は、外部電源が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表78の2-2の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表78の2-1

項目	運転上の制限
外部電源	所要の非常用高圧母線に電力供給が可能な外部電源1系列以上が動作可能であること ^{※1}

※1：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。

表78の2-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 全ての外部電源が動作不能である場合	A. 1 原子燃料課長は、照射済燃料の移動を中止する ^{※2} 。 および A. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および A. 3 当直課長は、動作不能となっている外部電源の少なくとも1系列を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。	速やかに 速やかに 速やかに

※2：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(外部電源（3号炉および4号炉）)

第78条の3 3号炉および4号炉について、モード1、2、3、4、5、6および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間において、外部電源^{※1}は、表78の3-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード1、2、3、4、5、6および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間において、1週間に1回、所要の非常用高圧母線に電力供給可能な外部電源3回線以上の電圧が確立していること、および1回線以上は他の回線に対して独立性を有していることを確認する。

変圧器1次側において1相開放を検知した場合、故障箇所の隔離または非常用母線を健全な電源から受電できるよう切替を実施する。

また、No.1予備変圧器から所内負荷へ給電時は、77kV送電線の電流値を確認する。

3. 当直課長は、外部電源が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表78の3-2の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

※1：外部電源とは、電力系統からの電力を第84条および第85条で要求される非常用高圧母線に供給する設備をいう（以下、各条において同じ）。

表78の3-1

項目	運転上の制限
外部電源	(1) 3回線 ^{※2} 以上が動作可能であること ^{※3} (2) (1)の外部電源のうち、1回線以上は他の回線に対して独立性を有していること ^{※4※5}

※2：外部電源の回線数は、当該原子炉に対する個々の非常用高圧母線全てに対して電力供給することができる発電所外からの送電線の回線数とする（以下、各条において同じ）。

※3：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。

※4：独立性を有するとは、「送電線の上流において1つの変電所または開閉所のみに連系しないこと」をいう。

※5：1つの変電所または開閉所のルートにより供給または受電している場合であっても、設備構成として、別ルートで連系が可能な状態であれば、独立性を有しているとみなすことができる。

表78の3-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 全ての外部電源が他の回線に対し独立性を有していない場合	A. 1 当直課長は、動作可能な外部電源について、電圧が確立していることおよび電流値 ^{※6} を確認する。 および A. 2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なくとも1回線以上を他の回線に対して独立性を有している状態に復旧する。	4時間 その後の1日に1回 30日
B. 動作可能な外部電源が2回線である場合	B. 1 当直課長は、動作可能な外部電源について、電圧が確立していることおよび電流値 ^{※6} を確認する。 および B. 2 当直課長は、動作不能となっている外部電源の少なくとも1回線を動作可能な状態に復旧する。	4時間 その後の1日に1回 30日
C. 動作可能な外部電源が2回線である場合 および 全ての外部電源が他の回線に対して独立性を有していない場合	C. 1 当直課長は、動作可能な外部電源について、電圧が確立していることおよび電流値 ^{※6} を確認する。 および C. 2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なくとも1回線以上を他の回線に対して独立性を有している状態に復旧する。または、動作不能となっている外部電源の少なくとも1回線を動作可能な状態に復旧する。	4時間 その後の1日に1回 20日
D. 動作可能な外部電源が1回線である場合	D. 1 当直課長は、動作可能な外部電源について、電圧が確立していることをおよび電流値 ^{※6} 確認する。 および D. 2 当直課長は、動作不能となっている外部電源の少なくとも1回線を動作可能な状態に復旧する。	4時間 その後の1日に1回 10日

表78の3-2(続き)

条件	要求される措置	完了時間
E. 動作可能な外部電源が 1回線である場合 および ディーゼル発電機1基 が動作不能である場合 ※7	E. 1 当直課長は、動作不能となっている 外部電源1回線またはディーゼル発 電機1基を復旧する。※7	12時間
F. 全ての外部電源が動作 不能である場合	F. 1 当直課長は、動作不能となっている 外部電源の少なくとも1回線を動作 可能な状態に復旧する。	24時間
G. モード1、2、3およ び4において、条件A、 B、C、D、EまたはF の措置を完了時間内に 達成できない場合	G. 1 当直課長は、モード3にする。 および G. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間
H. モード5、6および使 用済燃料ピットに燃料 体を貯蔵している期間 において、条件A、B、 C、D、EまたはFの措 置を完了時間内に達成 できない場合	H. 1 原子燃料課長は、照射済燃料移動中 の場合は、照射済燃料の移動を中止 する。※8 および H. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素 濃度が低下する操作を全て中止す る。 および H. 3 当直課長は、1次冷却系の水抜きを 行っている場合は水抜きを中止す る。	速やかに 速やかに 速やかに

※6：電流値の確認については、77kV送電線の電流値を確認する。(No.1予備変圧器から所内負荷へ給電時)

※7：モード1、2、3および4以外においては、ディーゼル発電機には、非常用発電機1基を含めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをいう。

※8：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(ディーゼル発電機 モード1、2、3および4)

第79条 モード1、2、3および4において、ディーゼル発電機は、表79-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 発電室長は、定期検査時に、次の事項を確認する。
 - (a) 模擬信号によりディーゼル発電機が起動し、1号炉および2号炉については10秒以内、3号炉および4号炉については12秒以内にディーゼル発電機の電圧が確立すること。
 - (b) ディーゼル発電機に電源を求める機器が、母線電圧確立から所定の時間内に所定のシーケンスに従って順次負荷をとることができること。
 - (c) (b)における所定負荷のもとにおいて、ディーゼル発電機が電圧 $6,900 \pm 345$ V および周波数 60 ± 3 Hz で運転可能であること。
- (2) 当直課長は、モード1、2、3および4において、1ヶ月に1回、2基のディーゼル発電機について、待機状態から起動し、無負荷運転時の電圧が $6,900 \pm 345$ V および周波数が 60 ± 3 Hz であることならびに引き続き非常用高圧母線に並列して定格出力で運転可能であることを確認する。
- (3) 当直課長は、モード1、2、3および4において、1ヶ月に1回、燃料油サービスタンク^{*1}の貯油量を確認する。

3. 当直課長は、ディーゼル発電機が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表79-3の措置を講じる。

※1：燃料油サービスタンクとは、1号炉および2号炉については燃料サービスタンク、3号炉および4号炉については燃料油サービスタンクをいう（以下、本条において同じ）。

表79-1

項目	運転上の制限
ディーゼル発電機 ^{*2}	(1) ディーゼル発電機2基が動作可能であること ^{*3} (2) 燃料油サービスタンクの貯油量が表79-2に定める制限値内にあること ^{*4}

※2：3号炉および4号炉のディーゼル発電機は、重大事故等対処設備を兼ねる。
3号炉または4号炉のディーゼル発電機が動作不能時は、第90条(表90-15)の運転上の制限も確認する。

※3：予備潤滑運転（ターニング、エアラン）を行う場合、運転上の制限を適用しない。

※4：ディーゼル発電機が運転中および運転終了後の24時間は、運転上の制限を適用しない。

表 79-2

項目	制限値	
	1号炉および2号炉	3号炉および4号炉
燃料油サービスタンク貯油量 (保有油量)	0.88 m ³ 以上	0.95 m ³ 以上

表 79-3

条件	要求される措置	完了時間
A. ディーゼル発電機 1基が動作不能 ^{※5} である場合	A. 1 当直課長は、当該ディーゼル発電機を動作可能な状態に復旧する。 および A. 2 当直課長は、残りのディーゼル発電機を起動（無負荷運転）し、動作可能であることを確認する。	10日 4時間 その後の1日に1回
B. 条件 A の措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、残りのディーゼル発電機を運転状態（負荷運転）にする。 および B. 2 当直課長は、当該ディーゼル発電機を動作可能な状態に復旧する。	速やかに 30日
C. ディーゼル発電機 1基が動作不能である場合 および 動作可能な外部電源が 1 系列である場合	C. 1 当直課長は、動作不能となっているディーゼル発電機 1基または外部電源 1 系列を復旧する。	12時間
D. 条件 B または C の措置を完了時間内に達成できない場合	D. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および D. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12時間 56時間

※5：燃料油サービスタンクの貯油量（保有油量）が制限値を満足していない場合を含む（以下、本条において同じ）。

(ディーゼル発電機 モード1、2、3および4以外)

第80条 モード1、2、3および4以外において、ディーゼル発電機は、表80-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード1、2、3および4以外において、1ヶ月に1回、ディーゼル発電機について以下の事項を実施する。
 - (a) ディーゼル発電機を待機状態から起動し、無負荷運転時の電圧が $6,900 \pm 345$ V および周波数が 60 ± 3 Hz であることを確認する。
 - (b) 燃料油サービスタンク^{*1}の貯油量を確認する。
 3. 当直課長は、ディーゼル発電機が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表80-3の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

*1 : 燃料油サービスタンクとは、1号炉および2号炉については燃料サービスタンク、3号炉および4号炉については燃料油サービスタンクをいう（以下、本条において同じ）。

表80-1

項目	運転上の制限
ディーゼル発電機 ^{*2}	(1) ディーゼル発電機2基が動作可能であること ^{*3*4} (2) (1)のディーゼル発電機に対応する燃料油サービスタンクの貯油量が表80-2に定める制限値内にあること ^{*5}

- *2 : 3号炉および4号炉のディーゼル発電機は、重大事故等対処設備を兼ねる。
3号炉または4号炉のディーゼル発電機が動作不能時は、第90条(表90-15)の運転上の制限も確認する。
- *3 : ディーゼル発電機の予備潤滑運転（ターニング、エアラン）を行う場合、運転上の制限を適用しない。
- *4 : ディーゼル発電機には、非常用発電機1基を含めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをいう。なお、非常用発電機は複数の号炉で共用することができる。
- *5 : ディーゼル発電機が運転中および運転終了後の24時間は、運転上の制限を適用しない。

表80-2

項目	制限値	
	1号炉および2号炉	3号炉および4号炉
燃料油サービスタンク貯油量 (保有油量)	0.88 m ³ 以上	0.95 m ³ 以上

表80-3

条件	要求される措置	完了時間
A. ディーゼル発電機2基および非常用発電機1基のうち、2基以上が動作不能 ^{※6} である場合	A. 1 原子燃料課長は、照射済燃料の移動を中止する ^{※7} 。 および A. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および A. 3 当直課長は、ディーゼル発電機2基および非常用発電機1基のうち、少なくとも2基を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。	速やかに 速やかに 速やかに

※6：ディーゼル発電機の燃料油サービスタンクの貯油量（保有油量）が制限値を満足していない場合を含む。

※7：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(ディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気)

第 81 条 所要のディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気は、表 81-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 所要のディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、1ヶ月に1回、1号炉および2号炉については所要のディーゼル発電機の燃料貯蔵タンク^{*1}の油量、潤滑油タンクの油量および起動空気だめ^{*2}圧力、3号炉および4号炉については所要のディーゼル発電機の燃料貯蔵タンク^{*1}の油量、重油タンクの油量、潤滑油タンクの油量および起動空気だめ^{*2}圧力を確認する。
 3. 当直課長は、所要のディーゼル発電機の燃料油、潤滑油または始動用空気が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 81-3 の措置を講じる。

※1：1号炉および2号炉については燃料タンク、3号炉および4号炉については燃料油貯蔵タンクをいう（以下、本条において同じ）。

※2：1号炉および2号炉については始動用空気レシーバ、3号炉および4号炉については起動空気だめをいう（以下、本条において同じ）。

表 81-1

項目	運転上の制限
所要のディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気	所要のディーゼル発電機の燃料貯蔵タンクの油量 ^{*3} 、重油タンクの油量 ^{*3} 、潤滑油タンクの油量および起動空気だめ圧力が表 81-2 に定める制限値内にあること ^{*4*5}

※3：3号炉および4号炉の燃料貯蔵タンクおよび重油タンクは、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の燃料貯蔵タンクおよび重油タンクの油量を確認する場合は、第90条（表 90-15）の運転上の制限も確認する。

※4：予備潤滑運転（ターニング、エアラン）を行う場合、運転上の制限を適用しない。

※5：ディーゼル発電機が運転中および運転終了後の24時間は、運転上の制限を適用しない。

表81-2

項 目	制限値	
	1号炉および2号炉	3号炉および4号炉
燃料貯蔵タンクの油量（保有油量）	36 m ³ 以上	297 m ³ 以上 ^{※6}
重油タンクの油量（保有油量）	—	
潤滑油タンクの油量（保有油量）	4.8 m ³ 以上	5.5 m ³ 以上
起動空気だめの圧力	2.45 MPa[gage] 以上	2.50 MPa[gage] 以上

※6：燃料貯蔵タンクおよび重油タンクの合計油量（燃料貯蔵タンクの油量（保有油量）128 m³ 以上を含む。）

表81-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 燃料貯蔵タンクの油量、重油タンクの油量、潤滑油タンクの油量または起動空気だめ圧力が制限値を満足していない場合 ^{※7}	A. 1 当直課長は、燃料貯蔵タンクの油量、重油タンクの油量、潤滑油タンクの油量または起動空気だめ圧力を制限値内に回復させる。	48時間
B. 条件Aの措置を完了時間内に達成できない場合	B. 1 当直課長は、当該ディーゼル発電機を動作不能とみなす。	速やかに

※7：燃料貯蔵タンクの油量、重油タンクの油量、潤滑油タンクの油量および起動空気だめ圧力の制限値は個別に適用される。

(非常用直流電源 モード1、2、3および4)

第82条 モード1、2、3および4において、非常用直流電源（蓄電池^{※1}および充電器）は、表82-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 非常用直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。

- (1) 発電室長は、定期検査時に、非常用直流電源の健全性を確認する。
- (2) 当直課長は、モード1、2、3および4において、1週間に1回、浮動充電時の蓄電池端子電圧が127.1V以上であることを確認する。

3. 当直課長は、非常用直流電源が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表82-2の措置を講じる。

※1：3号炉および4号炉においては、蓄電池（安全防護系用）をいう（以下、本条において同じ）。

表82-1

項目	運転上の制限
非常用直流電源	2系統（蓄電池 ^{※2} および充電器 ^{※3} ）が動作可能であること

※2：3号炉および4号炉の蓄電池は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の蓄電池が動作不能時は、第90条（表90-15）の運転上の制限も確認する。

※3：充電器とは、充電器または予備充電器のいずれかをいい、両方が機能喪失となって動作不能とみなす（以下、本条において同じ）。

表82-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 非常用直流電源1系統の蓄電池または充電器が動作不能である場合	A. 1 当直課長は、当該機器を動作可能な状態に復旧する。 および A. 2 当直課長は、残りの非常用直流電源が動作可能であることを確認する。	10日 速やかに
B. 非常用直流電源1系統の蓄電池および充電器が動作不能である場合	B. 1 当直課長は当該機器を動作可能な状態に復旧する。	2時間
C. 条件AまたはBの措置を完了時間内に達成できない場合	C. 1 当直課長は、モード3にする。 および C. 2 当直課長は、モード5にする。	12時間 56時間

(非常用直流電源 モード5、6および照射済燃料移動中一)

第83条 モード5、6および照射済燃料移動中において、非常用直流電源（蓄電池^{※1}および充電器）は、表83-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 非常用直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード5、6および照射済燃料移動中において、1週間に1回、浮動充電時の蓄電池端子電圧が127.1V以上であることを確認する。

3. 当直課長は、非常用直流電源が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表83-2の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

※1：3号炉および4号炉においては、蓄電池（安全防護系用）をいう（以下、本条において同じ）。

表83-1

項目	運転上の制限
非常用直流電源	所要の設備の維持に必要な非常用直流母線に接続する系統（蓄電池 ^{※2} および充電器 ^{※3} ）が動作可能であること

※2：3号炉および4号炉の蓄電池は、重大事故等対処設備を兼ねる。

3号炉または4号炉の蓄電池が動作不能時は、第90条（表90-15）の運転上の制限も確認する。

※3：充電器とは、充電器または予備充電器のいずれかをいい、両方が機能喪失となって動作不能とみなす（以下、本条において同じ）。

表83-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 所要の非常用直流電源の蓄電池または充電器が動作不能である場合	A. 1 原子燃料課長は、照射済燃料の移動を中止する ^{※4} 。 および A. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および A. 3 当直課長は、当該機器を動作可能な状態に復旧する措置を開始する。	速やかに 速やかに 速やかに

※4：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(所内非常用母線 モード1、2、3および4)

第84条 モード1、2、3および4において、所内非常用母線は、表84-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 所内非常用母線が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード1、2、3および4において、1週間に1回、表84-1に定める所内非常用母線が受電されていることを確認する。
3. 当直課長は、所内非常用母線が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表84-2の措置を講じる。

表84-1

1. 1号炉および2号炉

項目	運転上の制限
所内非常用母線	次の所内非常用母線が受電していること※1 (1) 2つの非常用高圧母線 (2) 2つの非常用低圧母線 (3) 2つの非常用直流母線 (4) 4つの非常用計器用母線

2. 3号炉および4号炉

項目	運転上の制限
所内非常用母線	次の所内非常用母線が受電していること※1 (1) 2つの非常用高圧母線 (2) 4つの非常用低圧母線 (3) 2つの非常用直流母線 (4) 4つの非常用計器用母線

※1：所内非常用母線の電源の自動切替の間は、運転上の制限を適用しない。

表 84-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 非常用高圧母線または非常用低圧母線の 1 つが受電不能の場合	A. 1 当直課長は、当該母線を復旧する。	8 時間
B. 非常用直流母線の 1 つが受電不能の場合	B. 1 当直課長は、当該母線を復旧する。	2 時間
C. 非常用計器用母線の 1 つが受電不能の場合	C. 1 当直課長は、当該母線を復旧する。	2 時間
D. 条件 A、B または C の措置を完了時間内に達成できない場合	D. 1 当直課長は、モード 3 にする。 および D. 2 当直課長は、モード 5 にする。	12 時間 56 時間

(所内非常用母線 モード5、6および照射済燃料移動中一)

第85条 モード5、6および照射済燃料移動中において、所内非常用母線は、表85-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 所内非常用母線が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード5、6および照射済燃料移動中において、1週間に1回、所要の設備の維持に必要な非常用高圧母線、非常用低圧母線、非常用直流母線および非常用計器用母線が受電されていることを確認する。
3. 当直課長は、所内非常用母線が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表85-2の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表85-1

項目	運転上の制限
所内非常用母線	所要の設備の維持に必要な次の所内非常用母線が受電していること※ ¹ (1) 非常用高圧母線 (2) 非常用低圧母線 (3) 非常用直流母線 (4) 非常用計器用母線

※1：所内非常用母線の電源の自動切替の間は、運転上の制限を適用しない。

表85-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 所要の非常用高圧母線、非常用低圧母線、非常用直流母線または非常用計器用母線のうち1つ以上が受電不能の場合	A. 1 原子燃料課長は、照射済燃料の移動を中止する※ ² 。 および A. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および A. 3 当直課長は、当該母線を復旧する措置を開始する。 および A. 4 当直課長は、当該母線から電源が供給されている余熱除去系を動作不能とみなす。	速やかに 速やかに 速やかに 速やかに

※2：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(1次冷却材中のほう素濃度 モード6)

第86条 モード6において、1次冷却材中のほう素濃度は、表86-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 1次冷却材中のほう素濃度が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。
- (1) 当直課長は、モード6において、3日に1回、1次冷却材中のほう素濃度を確認する。
- (2) 原子燃料課長は、原子炉格納容器内の燃料装荷および燃料取出作業前において、ほう素希釈ラインが隔離されていることを確認する。
3. 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表86-2の措置を講じるとともに、燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表86-1

項目	運転上の制限
1次冷却材中のほう素濃度	2,800 ppm 以上であること

表86-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 1次冷却材中のほう素濃度が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内の燃料の移動を中止する※1。 および A. 2 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度が低下する操作を全て中止する。 および A. 3 当直課長は、1次冷却材中のほう素濃度の運転上の制限を満足させる措置を開始する。	速やかに 速やかに 速やかに

※1：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(原子炉キャビティ水位)

第 87 条 モード 6 (キャビティ高水位)^{※1}において、原子炉キャビティ水位は、表 87-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉キャビティ水位が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 当直課長は、モード 6 (キャビティ高水位)^{※1}において、1 日に 1 回、原子炉キャビティ水位を確認する。
 3. 当直課長は、原子炉キャビティ水位が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 87-2 の措置を講じるとともに、燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

※1：1号炉および2号炉については、原子炉格納容器内の燃料移動中以外の期間については、運転上の制限を適用しない。

表 87-1

1. 1号炉および2号炉

項目	運転上の制限
原子炉キャビティ水位	EL 28.1 m 以上であること

2. 3号炉および4号炉

項目	運転上の制限
原子炉キャビティ水位	EL 32.2 m 以上であること ^{※2}

※2：原子炉格納容器内の燃料移動中以外の期間において、計画的な原子炉キャビティ水抜きによりモード 6 (低水位) に移行する場合、運転上の制限を適用しない。

表 87-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉キャビティ水位が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内の燃料の移動を中止する ^{※3} 。 および A. 2 当直課長は、原子炉キャビティ水位の運転上の制限を回復させる措置を開始する。	速やかに

※3：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(原子炉格納容器貫通部（1号炉および2号炉）　一燃料移動中一)

第 88 条 1号炉および2号炉について、原子炉格納容器内での燃料移動中において、原子炉格納容器貫通部は、表 88-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器貫通部が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。
 - (1) 原子燃料課長は、原子炉格納容器内の燃料装荷および燃料取出作業前に、原子炉格納容器貫通部の状態を確認する。
 3. 原子燃料課長は、原子炉格納容器貫通部が第 1 項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 88-2 の措置を講じるとともに、当直課長に通知する。

表 88-1

項目	運転上の制限
原子炉格納容器貫通部	(1) 機器ハッチが 4 つ以上のボルトで閉じられていること (2) 各エアロックが 1 つ以上のドアで閉止可能であること ^{*1} (3) 原子炉格納容器内から屋外大気まで直通の原子炉格納容器貫通部のうち、原子炉格納容器給排気系については隔離弁で閉止可能であること ^{*1} 。その他については隔離弁、閉止フランジまたは同等なものによって閉じられていること

※ 1 : 閉止可能であることとは、閉止状態であることを含む。

表 88-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉格納容器貫通部が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内の燃料の移動を中止する ^{*2} 。	速やかに

※ 2 : 移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない

(原子炉格納容器貫通部(3号炉および4号炉))

第88条の2 3号炉および4号炉について、モード5および6において、原子炉格納容器貫通部は、表88の2-1で定める事項を運転上の制限とする。

2. 原子炉格納容器貫通部が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、原子炉格納容器内の燃料装荷および燃料取出作業前に、原子炉格納容器貫通部の状態を確認する。

3. 原子燃料課長および各課(室)長は、原子炉格納容器貫通部が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表88の2-2の措置を講じるとともに、当直課長に通知する。

表88の2-1

項目	運転上の制限
原子炉格納容器貫通部	(1) 機器ハッチが全ボルトで閉じられていること※ ¹ (2) 各エアロックが1つ以上のドアで閉止可能であること※ ² (3) その他の貫通部のうち、隔離弁については閉止可能であること※ ² 、隔離弁以外については閉止フランジまたは同等な物によって閉じられていること※ ³

※1：原子炉格納容器内で燃料移動を行っていない場合は、速やかに閉止できることを条件に以下のいずれかを満足する場合に開放することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

- ・1次冷却材ポンプ停止中で余熱除去系統による冷却時、加圧器安全弁が健全であることおよび加圧器水位が10%から30%の範囲内にある場合。
- ・原子炉キャビティ水位がEL32.2m以上である場合。

※2：閉止可能であることとは、閉止状態であることを含む。

※3：原子炉格納容器内で燃料移動を行っていない場合は、速やかに閉止できることを条件に開放することが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

表88の2-2

条件	要求される措置	完了時間
A. 原子炉格納容器貫通部が運転上の制限を満足していない場合	A. 1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内の燃料移動中の場合は移動を中止する※ ⁴ 。 および A. 2 各課(室)長は、原子炉格納容器貫通部の運転上の制限復旧のための措置を開始する。 および A. 3 当直課長は、1台の余熱除去ポンプを起動し、動作可能であることを確認※ ⁵ する措置を開始する。	速やかに 速やかに 速やかに

※4：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

※5：運転中のポンプについては運転状態により確認する。

(使用済燃料ピットの水位および水温)

第 89 条 使用済燃料ピットは、表 89-1 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 使用済燃料ピットが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 当直課長は、1週間に1回、使用済燃料ピットの水位および水温を確認する。

3. 当直課長は、使用済燃料ピットが第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表 89-3 の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表 89-1

項目	運転上の制限
使用済燃料ピット	水位 ^{※1} および水温が表 89-2 で定める制限値内にあること

※1：照射済燃料の移動を行っていない場合は、運転上の制限を適用しない。

表 89-2

1. 1号炉および2号炉

項目	制限値
水位	EL 28.1 m 以上
水温	65 °C 以下

2. 3号炉および4号炉

項目	制限値
水位	EL 32.2 m 以上
水温	65 °C 以下

表 89-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 使用済燃料ピットの水位が制限値を満足していない場合	A. 1 当直課長は、使用済燃料ピットの水位を制限値内に回復させるための措置を開始する。 および A. 2 原子燃料課長は、使用済燃料ピット内の照射済燃料の移動を中止する ^{※2} 。	速やかに 速やかに
B. 使用済燃料ピットの水温が制限値を満足していない場合	B. 1 当直課長は、使用済燃料ピットの水温を制限値内に回復させるための措置を開始する。	速やかに

※2：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

(重大事故等対処設備)

第 90 条

参考資料一 3 に示す。

(1次冷却系の耐圧・漏えい検査の実施)

第 91 条 モード 4 および 5において 1 次冷却系の耐圧・漏えい検査^{*1}を実施する場合、表 91-1 で定める事項の適用を除外することができる。この場合、表 91-2 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 前項を適用する場合、次の各号を実施する。

- (1) 当直課長は、1 次冷却系の昇温開始^{*2}から適用を除外する前までに、表 91-2 で定める運転上の制限を満足していることを確認する^{*3}。
- (2) 当直課長は、1 次冷却系の耐圧・漏えい検査終了後、表 91-1 で定める事項のうち検査のために適用を除外した事項について、復旧措置が行われ運転上の制限を満足していることを確認する^{*4}。

3. 当直課長は、第 1 項で定める運転上の制限が満足されていないと判断した場合、表 91-3 の措置を講じる。

※1：1 次冷却系の耐圧・漏えい検査とは、1 次冷却材圧力を検査圧力に保持している期間をいう（以下、本条において同じ）。

※2：1 次冷却系の昇温開始とは、1 次冷却系の昇温のために 1 次冷却材ポンプを起動した時点をいう。

※3：原子炉格納容器隔離弁については、至近の記録、施錠管理の実施、区域管理の実施等により確認を行うことができる。

※4：復旧措置が適用モード外へ移行した後に行われている場合は、運転上の制限の確認を行う必要はない。

表91-1

適用を除外する運転上の制限	
第34条（計測および制御設備）	表34-3 第1項、第2項および第3項
第38条（1次冷却系 モード4）	余熱除去系または蒸気発生器による熱除去系のうち、2系統以上が動作可能であり、そのうち1系統以上が運転中であること
第39条（1次冷却系 モード5（1次冷却系満水））	(1) 余熱除去系1系統が運転中であること (2) 他の余熱除去系が動作可能または運転中であるか、2基以上の蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの5%以上であること
第44条（加圧器安全弁）	全てが動作可能であること
第46条（低温過加圧防護）	(1)-1 2台の加圧器逃がし弁が低圧設定で動作可能であり、2台の加圧器逃がし弁元弁が開状態であること (1)-2 1台以上の加圧器安全弁が取り外されていること
第53条（非常用炉心冷却系 モード4）	(2) 低圧注入系1系統以上が動作可能であること
第56条（原子炉格納容器）	(3) 原子炉格納容器エアロックが動作可能であること (4) 原子炉格納容器隔離弁が動作可能であること
第60条（アイスコンデンサドア）	アイスコンデンサの下部入口ドア、中間デッキドアおよび上部デッキドアが動作可能であり閉止されていること
第61条（原子炉格納容器内区分隔壁）	原子炉格納容器内区分隔壁の機能が健全であること
第64条（原子炉格納容器スプレイ系）	2系統が動作可能であること
第65条（アニュラス空気浄化系）	2系統が動作可能であること
第66条（アニュラス）	アニュラスの機能が健全であること

表91-2

項目	運転上の制限
1次冷却系	余熱除去系または蒸気発生器による熱除去系（蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの5%以上あること）のうち2系統以上が動作可能な状態であること※5
非常用炉心冷却系	低圧注入系1系統以上が動作可能な状態であること
原子炉格納容器	(1) 原子炉格納容器エアロックが閉止可能な状態であること (2) 原子炉格納容器隔離弁が閉止されているか、閉止可能な状態であること
原子炉格納容器スプレイ系	2系統が動作可能な状態であること
アニュラス空気浄化系	2系統が動作可能な状態であること
アニュラス	アニュラスドアが閉止可能な状態であること

※5：動作可能な状態であることとは、ポンプ、ファンが手動起動できること、または運転中であることをいう（以下、本条において同じ）。

表91-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 第1項で定める運転上の制限が満足されていない場合	A. 1 当直課長は、当該項目を満足させる措置を開始する。 および A. 2 当直課長は、1次冷却材の温度および圧力を上昇する措置を中止する。 および A. 3 当直課長は、モード5にする。	速やかに 速やかに 20時間

(安全注入系逆止弁漏えい検査の実施)

第 91 条の 2 モード 4 および 5において安全注入系逆止弁漏えい検査^{*1}を実施する場合、表 91 の 2-1 で定める事項の適用を除外することができる。この場合、表 91 の 2-2 で定める事項を運転上の制限とする。

2. 前項を適用する場合、次の各号を実施する。

- (1) 原子炉停止後の 1 次冷却系の降温過程において検査を実施する場合、当直課長は、モード 3 となってから適用を除外する前までに、表 91 の 2-2 で定める運転上の制限を満足していることを確認する^{*2}。
 - (2) 1 次冷却系を昇温させて検査を実施する場合または 1 次冷却系の耐圧・漏えい検査にあわせて検査を実施する場合、当直課長は、1 次冷却系の昇温開始^{*3}から適用を除外する前までに、表 91 の 2-2 で定める運転上の制限を満足していることを確認する。
 - (3) 当直課長は、安全注入系逆止弁漏えい検査終了後、表 91 の 2-1 で定める事項のうち検査のために適用を除外した事項について、復旧措置が行われ運転上の制限を満足していることを確認する^{*4}。
3. 当直課長は、第 1 項で定める運転上の制限が満足されていないと判断した場合、表 91 の 2-3 の措置を講じる。

※1 : 安全注入系逆止弁漏えい検査とは、1 次冷却材圧力を検査圧力に保持している期間をいう（以下、本条において同じ）。

※2 : 原子炉格納容器隔離弁については、至近の記録、施錠管理の実施、区域管理の実施等により確認を行うことができる（以下、本条において同じ）。

※3 : 1 次冷却系の昇温開始とは、1 次冷却系の昇温のために 1 次冷却材ポンプを起動した時点をいう。

※4 : 復旧措置が適用モード外へ移行した後に行われている場合は、運転上の制限の確認を行う必要はない。

表91の2-1

適用を除外する運転上の制限	
第34条（計測および制御設備）	表34-3 第1項、第2項および第3項
第38条（1次冷却系 モード4-1）	余熱除去系または蒸気発生器による熱除去系のうち、2系統以上が動作可能であり、そのうち1系統以上が運転中であること
第39条（1次冷却系 モード5（1次冷却系満水）-1）	(1) 余熱除去系1系統が運転中であること (2) 他の余熱除去系が動作可能または運転中であるか、2基以上の蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの5%以上であること
第44条（加圧器安全弁）	全てが動作可能であること
第46条（低温過加圧防護）	(1)-1 2台の加圧器逃がし弁が低圧設定で動作可能であり、2台の加圧器逃がし弁元弁が開状態であること (1)-2 1台以上の加圧器安全弁が取り外されていること
第53条（非常用炉心冷却系 モード4-1）	(2) 低圧注入系1系統以上が動作可能であること
第56条（原子炉格納容器）	(3) 原子炉格納容器エアロックが動作可能であること (4) 原子炉格納容器隔離弁が動作可能であること
第60条（アイスコンデンサドア）	アイスコンデンサの下部入口ドア、中間デッキドアおよび上部デッキドアが動作可能であり閉止されていること
第61条（原子炉格納容器内区分隔壁）	原子炉格納容器内区分隔壁の機能が健全であること
第64条（原子炉格納容器スプレイ系）	2系統が動作可能であること
第65条（アニュラス空気浄化系）	2系統が動作可能であること
第66条（アニュラス）	アニュラスの機能が健全であること

表91の2-2

項目	運転上の制限
1次冷却系	余熱除去系または蒸気発生器による熱除去系（蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの5%以上あること）のうち2系統以上が動作可能な状態であること※5
非常用炉心冷却系	低圧注入系1系統以上が動作可能な状態であること
原子炉格納容器	(1) 原子炉格納容器エアロックが閉止可能な状態であること (2) 原子炉格納容器隔離弁が閉止されているか、閉止可能な状態であること
原子炉格納容器スプレイ系	2系統が動作可能な状態であること
アニラス空気浄化系	2系統が動作可能な状態であること
アニラス	アニラスドアが閉止可能な状態であること

※5：動作可能な状態であることとは、ポンプ、ファンが手動起動できること、または運転中であることをいう（以下、本条において同じ）。

表91の2-3

条件	要求される措置	完了時間
A. 第1項で定める運転上の制限が満足されていない場合	A. 1 当直課長は、当該項目を満足させる措置を開始する。 および A. 2 当直課長は、1次冷却材の温度および圧力を上昇する措置を中止する。 および A. 3 当直課長は、モード5にする。	速やかに 速やかに 20時間

(運転上の制限の確認)

- 第 92 条 各課（室）長（品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、所長室長、所長室課長（総務）、技術課長、保全計画課長、電気工事グループ課長、機械工事グループ課長および土木建築工事グループ課長（以下、「品質保証室長等」という。本条において同じ。）を除く。）は、運転上の制限を満足していることを第3節第20条から第91条の2の第2項（以下、各条において「この規定第2項」という。）で定める事項により確認する。
2. この規定第2項で定める頻度および第3節第20条から第91条の2の第3項（以下、各条において「この規定第3項」という。）で定める要求される措置の頻度に関して、その確認の間隔は、表92-1に定める範囲内で延長することができる^{*1*2}。ただし、確認回数の低減を目的として、恒常的に延長してはならない。なお、定める頻度以上で実施することを妨げるものではない^{*1*2}。
3. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、この規定第2項で定める頻度による確認が実施できなかった場合は、運転上の制限を満足していないと判断する。ただし、その発見時点から、速やかに当該事項の確認を実施し、運転上の制限を満足していることを確認することができれば、この規定第3項で定める要求される措置を開始する必要はない。
4. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限が適用されるモードになった時点から、この規定第2項で定める頻度（期間）以内に運転上の制限を満足していることを確認するための事項を実施する。ただし、頻度（期間）より、適用されるモードの期間が短い場合は、当該確認を実施する必要はない。
5. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、この規定第2項で定める事項を実施している期間、当該の運転上の制限を満足していないとはみなさない。また、この確認事項の実施により関連する条文の運転上の制限を満足していない場合も同様、運転上の制限を満足していないとはみなさない。
6. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、この規定第2項で定める事項が実施され、かつその結果が運転上の制限を満足している場合は、この規定第2項で定める事項が実施されていない期間、運転上の制限が満足していないとはみなさない。ただし、第93条で運転上の制限を満足していないと判断した場合を除く。
7. 各課（室）長（当直課長および品質保証室長等を除く）が第17条、第93条、第94条、この規定第2項およびこの規定第3項に基づいて行う当直課長への通知は、その時点での当直業務を担当している当直課長への通知をいう。
8. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、この規定第2項で定める運転上の制限を満足しているとの確認を実施する場合において、確認事項が複数の条文で同一である場合、各条文に対応して複数回実施する必要はなく、1回の確認により各条文の確認を実施したとみなすことができる。

※1：第2節で定められた頻度にも適用される。

※2：第94条第3項で定める点検時の措置の実施時期にも適用される。

表92—1

頻度		備考
この規定第2項または第3項で定める頻度	延長できる時間	
15分に1回	3分	分単位の間隔で確認する
1時間に1回	15分	分単位の間隔で確認する
4時間に1回	1時間	時間単位の間隔で確認する
8時間に1回	2時間	時間単位の間隔で確認する
12時間に1回	3時間	時間単位の間隔で確認する
1日に1回	6時間	時間単位の間隔で確認する ただし、直勤務で確認する場合は、所定の直の時間帯で確認する
3日に1回	1日	日単位の間隔で確認する
1週間に1回	2日	1週間=7日 日単位の間隔で確認する
10日に1回	3日	日単位の間隔で確認する。
1ヶ月に1回	7日	1ヶ月=31日 日単位の間隔で確認する
3ヶ月に1回	23日	3ヶ月=92日 日単位の間隔で確認する
6ヶ月に1回	46日	6ヶ月=184日 日単位の間隔で確認する
1年に1回	92日	1年=365日 日単位の間隔で確認する。

(運転上の制限を満足しない場合)

- 第 93 条 運転上の制限を満足しない場合とは、各課（室）長（品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、所長室長、所長室課長（総務）、技術課長、保全計画課長、電気工事グループ課長、機械工事グループ課長および土木建築工事グループ課長（以下、「品質保証室長等」という。本条において同じ。）を除く。）が第3節第20条から第91条の2の第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合をいう。なお、各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、この判断を速やかに行う。
2. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、この規定第2項で定める事項が実施されていない期間においても、運転上の制限に関する事象が発見された場合は、運転上の制限を満足しているかどうかの判断を速やかに行う。
 3. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、ある運転上の制限を満足していないと判断した場合に、当該の運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置に記載がある場合を除き、他の条文における運転上の制限を満足していないとはみなさない。
 4. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限を満足していないと判断した時点（要求される措置に対する完了時間の起点）から、要求される措置を開始する。なお、要求される措置の運用方法については、表93-1の例に準拠するものとする。
 5. 運転上の制限を満足していないと判断した場合であって、当該条文の第3項で定めるいずれの条件にも該当しない場合は、当直課長は、13時間以内にモード3、37時間以内にモード4、57時間以内にモード5へ移行する。ただし、このモード移行中に、運転上の制限が適用されるモードでなくなった場合または運転上の制限を満足していると判断した場合は、モードの移行を完了させる必要はない。
 6. 当直課長は、要求される措置を実施するにあたり、この要求される措置に記載がある場合を除き、原子炉熱出力の上昇および原子炉起動状態へ近づくモードへの移行を行ってはならない。
 7. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限を満足していない期間は、要求される措置に記載がある場合を除き、当該条文の第2項で定める事項を実施する必要はない。ただし、当該条文の第2項で定める頻度で実施しなかった事項については、運転上の制限を満足していると判断した後、速やかに実施するものとする。
 8. 運転上の制限を満足していると判断するにあたり、当該条文の第2項で定める事項の一部または全部を実施した場合は、これを当該条文または他の条文の第2項で定める事項の一部または全部に代えることができる。
 9. 要求される措置を実施した場合、その内容が当該条文の第2項で定める事項の一部または全部と同じである場合は、この要求される措置を当該条文または他の条文の第2項で定める事項の一部または全部に代えることができる。

10. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限を満足しない場合となった後において、要求される措置の完了時間内に、当該運転上の制限を満足していると判断した場合または当該運転上の制限が適用されるモードでなくなった場合は、この要求される措置に記載がある場合を除き、それ以後その要求される措置を継続して実施する必要はない。
11. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限を満足しない場合となった後において、当該運転上の制限を満足していると判断した場合は、原子炉主任技術者に報告するとともに当直課長に通知する。当直課長は、原子炉熱出力の上昇または原子炉起動状態へ近づくモードへの移行を行う場合は、原子炉主任技術者の確認を得る。
12. 要求される措置を実施するにあたり、緊急を要する場合、当直課長は、他の課（室）長の所管事項であっても、この要求される措置を実施することができる。なお、この場合、その結果を所管課（室）長に連絡する。

表93—1

条件	要求される措置	完了時間
A. 機能Xが確認できない場合	A. 1 機能Xの代替機能を確認する。 および A. 2 機能Xを確認する。	1時間 その後の8時間に1回 3日
B. 機能Yが確認できない場合	B. 1 機能Yを確認する。 または B. 2 原子炉熱出力を30%以下に下げる。	8時間 8時間
C. 機能Xが確認できない場合 および 機能Yが確認できない場合	C. 1 機能Xを確認する。 または C. 2 機能Yを確認する。	1時間 1時間
D. 条件A、BまたはCで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	D. 1 モード3にする。 および D. 2 モード4にする。	12時間 36時間

- (1) 要求される措置A. 1およびA. 2（または要求される措置B. 1およびB. 2）の完了時間の起点は、いずれも条件A（またはB）であると判断した時点（運転上の制限を満足していないと判断した時点と同じ）である。また、要求される措置C. 1およびC. 2ならびにD. 1およびD. 2の完了時間の起点は、いずれも条件CまたはDに移行した時点である。
- (2) 条件B（機能Yが確認できない場合）であると判断した場合、要求される措置B. 1またはB. 2を実施するが、いずれの措置も8時間以内に達成することが困難と判断した場合は、8時間を待たずに条件Dに移行することができる。このとき、要求される措置D. 1およびD. 2の完了時間の起点は条件Dに移行した時点である。

- (3) 要求される措置A. 1を1時間以内に達成できない場合またはその後の8時間毎の確認ができない場合は、条件Dへ移行する。このとき、要求される措置D. 1およびD. 2の実施と並行して要求される措置A. 1およびA. 2を実施し、要求される措置A. 1が要求される措置A. 2の完了時間である3日以内に達成できた場合は、その時点で要求される措置D. 1およびD. 2の実施要求はなく、原子炉熱出力は条件Dへ移行する前の状態に戻すことができる。その後は、引き続き要求される措置A. 2を3日以内（起点は最初に条件Aであると判断した時点）に達成させる。
- (4) (3)において、要求される措置A. 2を3日以内に達成できない場合は、その時点から条件Dへ移行する。このとき要求される措置D. 1およびD. 2の完了時間の起点は、改めて条件Dに移行した時点であり、最初に条件Dへ移行した時点ではない。
- (5) 条件A（機能Xが確認できない場合）の要求される措置A. 1およびA. 2を実施中に条件B（機能Yが確認できない場合）であると判断した場合、条件Cに移行し、要求される措置C. 2（またはC. 1）を1時間以内に達成すると、条件Cから条件A（またはB）に移行する。このとき再度、条件A（またはB）の要求される措置A. 1およびA. 2（または要求される措置B. 1もしくはB. 2）を実施することになるが、完了時間の起点は、最初に条件A（またはB）であると判断した時点である。
- (6) 条件A（機能Xが確認できない場合）の要求される措置A. 1およびA. 2を実施中に条件B（機能Yが確認できない場合）であると判断した場合、条件Cに移行するが、要求される措置C. 2（またはC. 1）の完了時間より前に条件Aの完了時間がくるときは、条件Aの完了時間が優先する。このとき、実質的な条件Cの完了時間は条件Aの完了時間と同じであり、要求される措置A. 1およびA. 2が条件Aの完了時間内に達成できれば、自動的に条件Cの要求される措置は達成され、条件Bの完了時間は条件Bであると判断した時点を起点とする完了時間となる。また、要求される措置A. 1およびA. 2が条件Aの完了時間内に達成できなければ、条件Cの要求される措置を実施するしないにかかわらず条件Dへ移行する。

(予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合)

- 第 94 条 各課（室）長（品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、所長室長、所長室課長（総務）、技術課長、保全計画課長、電気工事グループ課長、機械工事グループ課長および土木建築工事グループ課長（以下、「品質保証室長等」という。本条において同じ。）を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画的に運転上の制限外に移行する場合は、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を要求される完了時間の範囲内で実施する^{*1}。なお、運用方法については、表 9 3－1 の例に準拠するものとする。
2. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画的に運転上の制限外に移行する場合であって、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を要求される完了時間の範囲を超えて実施する場合は、あらかじめ必要な安全措置を定め、原子炉主任技術者の確認を得て実施する^{*1}。
 3. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、表 9 4－1 で定める設備について、保全計画に基づき定期的に行う点検・保修を実施する場合は、同表に定める点検時の措置を実施する。
 4. 第 1 項、第 2 項および第 3 項の実施については、第 9 3 条第 1 項の運転上の制限を満足しない場合とはみなさない。
 5. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、第 1 項、第 2 項または第 3 項に基づく点検・保修を行う場合、関係課（室）長と協議し実施する。
 6. 第 1 項、第 2 項および第 3 項の実施に当たっては、運転上の制限外へ移行した時点を点検・保修に対する完了時間の起点とする。
 7. 第 1 項を実施する場合、各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限外に移行する前に、運転上の制限外に移行した段階で要求される措置^{*2}を順次実施し、その全てが終了した時点から 24 時間以内に運転上の制限外に移行する。なお、移行前に実施した措置については、移行時点で完了したものとみなす。
 8. 第 1 項、第 2 項または第 3 項に基づき運転上の制限外に移行する場合は、第 9 3 条第 3 項、第 7 項、第 8 項、第 9 項および第 10 項に準拠する。なお、第 3 項に基づき運転上の制限外に移行する場合は、「要求される措置」を「点検時の措置」に読み替えるものとする。
 9. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、第 1 項または第 3 項の場合において要求される措置または点検時の措置を完了時間内に実施できなかった場合または第 2 項の場合において安全措置を実施できなかった場合は、当該運転上の制限を満足していないと判断する。
 10. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限外へ移行した場合および運転上の制限外から復帰していると判断した場合は当直課長に通知する。
 11. 各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、第 2 項に基づく点検・保修および第 3 項において、完了時間を超えて点検・保修を実施後、運転上の制限外から復帰していると判断した場合は、原子炉主任技術者に報告する。

- ※1：この規定第2項に基づく確認として同様の措置を実施している場合は、これに代えることができる。
- ※2：点検・保修を実施する当該設備等に係る措置および運転上の制限が適用されない状態へ移行する措置を除く。また、複数回の実施要求があるものについては、2回目以降の実施については除く。

表 94-1

関連条文	点検対象設備	第94条適用時期	点検時の措置	実施頻度
第76条	・中央制御室非常用循環系	点検対象号炉の他号炉※ ³ がモード1、2、3、4および照射済燃料移動中	・点検対象号炉の他号炉※ ³ の当該系統が動作可能であることを確認する。	点検前※ ⁴ その後の10日に1回
第78条の3	・外部電源	モード1、2、3、4、5、6および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間	・動作可能な外部電源について、電圧が確立していることを確認する。 ・所要の3、4号炉のディーゼル発電機が動作可能であることを確認※ ⁵ する。	点検前※ ⁴ その後の1日に1回
第90条(90-4-2)	・蓄圧タンク	モード5および6	・余熱除去ポンプが動作可能であることを確認する。 ・日充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水系が動作可能であることを至近の記録等により確認する。	点検前※ ⁴ ※ ⁷ 点検前※ ⁴
第90条(90-12-3)	・使用済燃料ピット水位(AM用) ・使用済燃料ピット温度(AM用) ・使用済燃料ピット監視カメラ(使用済燃料ピット監視カメラ冷却装置を含む)	使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間	・使用済燃料ピットの水位がEL+32.2m以上および水温が65°C以下であることを確認する。	点検前※ ⁴ その後の1週間に1回
第90条(90-15-1)	・空冷式非常用発電装置	モード1、2、3、4、5および6以外	・所要の3、4号炉のディーゼル発電機が動作可能であることを確認する。	点検前※ ⁴ その後の1週間に1回
第90条(90-15-3)	・電源車	モード1、2、3、4、5および6以外	・所要の3、4号炉のディーゼル発電機が動作可能であることを確認する。	点検前※ ⁴ その後の1週間に1回

表 9 4-1 (続き)

関連条文	点検対象設備	第9 4条適用時期	点検時の措置	実施頻度
第9 0条 (90-15-6)	・代替所内電気設備分電盤 ・代替所内電気設備変圧器	モード1、2、3、4、5 および6以外	・所内電気設備の系統電圧を確認し、使用可能であることを確認する。	点検前※4 その後の1日に1回
第9 0条 (90-15-7)	・燃料油貯蔵タンク ・重油タンク	モード1、2、3、4、5 および6以外	・所要の非常用高圧母線に電力供給可能な外部電源3回線以上の電圧が確立していること、および1回線以上は他の回線に對して独立性を有していることを確認する。	点検前※4 その後の1週間に1回
第9 0条 (90-16-1)	原子炉下部キャビティ水位	モード5	・以下の代替パラメータの計装設備が動作可能であることを確認する。 <代替パラメータ①> ・格納容器再循環サンプ水位(広域) <代替パラメータ②> ・燃料取替用水ピット水位 ・復水ピット水位 ・格納容器スプレイ積算流量 ・恒設代替低圧注水積算流量	点検前※4 その後の1日に1回

※3：「他号炉」とは、3号炉については4号炉をいい、4号炉については3号炉をいう（以下、本条において同じ）。

※4：運転上の制限外に移行する前に順次実施し、その全てが終了した時点から24時間以内に運転上の制限外に移行する。なお、移行前に実施した措置については、移行時点で完了したものとみなす。

※5：「動作可能であることを確認」とは、ディーゼル発電機2基※6を起動し動作可能であることを確認する。ただし、第9 4条適用時期が使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間で、かつ、点検期間が30日を超えない場合は、至近の記録により動作可能であることを確認する。

※6：モード1、2、3および4以外ではディーゼル発電機に非常用発電機1基を含めることができる。

※7：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。

(運転上の制限に関する記録)

第 95 条 当直課長は、モードを変更した場合は、引継日誌に変更した時刻およびモードを記録する。

2. 当直課長は、各課（室）長（品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災室課長、所長室長、所長室課長（総務）、技術課長、保全計画課長、電気工事グループ課長、機械工事グループ課長および土木建築工事グループ課長（以下、「品質保証室長等」という。本条において同じ。）ならびに当直課長を除く。）から運転上の制限を満足しない場合に係る通知を受けた場合、または自ら運転上の制限を満足していないと判断した場合は、次の各項を引継日誌等に記録する。

(1) 運転上の制限を満足していないと判断した場合は、当該運転上の制限および満足していないと判断した時刻

(2) 要求される措置を実施した場合は、当該措置の実施結果（保修作業を含む）

(3) 運転上の制限を満足していると判断した場合は、満足していると判断した時刻

3. 当直課長は、各課（室）長（品質保証室長等および当直課長を除く。）から運転上の制限外に移行する場合に係る通知を受けた場合、または自ら運転上の制限外へ移行させた場合は、次の各項を引継日誌等に記録する。

(1) 運転上の制限外へ移行した場合は、当該運転上の制限、移行した時刻および点検・保修の内容

(2) 要求される措置または安全措置を実施した場合は、当該措置の実施結果

(3) 運転上の制限外から復帰していると判断した場合は、復帰していると判断した時刻

第4節 異常時の措置

(異常時の基本的な対応)

- 第96条 当直課長は、原子炉施設に異常が発生した場合、発電室長に報告する。なお、本節における異常とは、次に定めるものをいう。
- (1) 原子炉の自動トリップ信号が発信した場合^{*1}
 - (2) 原子炉が自動トリップすべき事態が発生したと判断されるにもかかわらず、自動トリップ信号が発信しない場合
 - (3) 原子炉を手動トリップした場合^{*1}
2. 発電室長は、前項の報告を受けた場合、関係する各課（室）長に、その原因調査および対応措置を依頼するとともに、所長および原子炉主任技術者に報告する。
3. 関係する各課（室）長は、第2項の依頼を受けた場合、原因調査および対応措置を実施するとともに、その結果を発電室長に連絡する。
4. 発電室長は、第3項の連絡を受けた場合、原因および対応措置について、所長および原子炉主任技術者に報告するとともに、当直課長に連絡^{*2}する。
5. 第1項に定める異常の原因が、第98条第3項に該当する場合は、第2項から第4項を省略することができる。

*1：予定された検査または確認による場合を除く。

*2：この場合の当直課長への連絡は、その時点での当直業務を担当している当直課長への連絡をいう。

(異常時の措置)

- 第 97 条 当直課長は、異常が発生した場合、その状況、機器の動作状況等を確認するとともに、原因の除去、拡大防止のために必要な措置を講じる。
2. 当直課長は、第 1 項の必要な措置を講じるに当たっては、添付 1 に示す「異常時の運転操作基準」に従って実施する。
 3. 異常が発生してから当直課長がその収束を判断するまでの期間は、第 3 節運転上の制限は適用されない。
 4. 当直課長は、前項の判断を行う場合、原子炉主任技術者の確認を得る。
 5. 第 96 条第 1 項の異常の原因が、第 98 条第 3 項に該当する場合は、第 4 項を省略することができる。

(異常収束後の措置)

第 98 条 当直課長は、第 96 条第 1 項の異常の収束後に原子炉を再起動する場合、その原因に対する対策が講じられていることおよび各モードにおいて適用される運転上の制限を満足していることを確認する。

2. 当直課長は、第 96 条第 1 項の異常の収束後に原子炉を再起動する場合、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。
3. 当直課長は、第 96 条第 1 項の異常の原因が、次のいずれかに該当する場合は、第 2 項によらず原子炉を再起動することができる。
 - (1) 発電所外で電気事故が発生し、その電気事故の波及で原子炉がトリップした場合または波及防止の措置として原子炉をトリップさせた場合
 - (2) 第 18 条、第 18 条の 2 の 2 または第 18 条の 3 の措置として原子炉をトリップさせた場合

第5章 燃料管理

(新燃料の運搬)

- 第99条 原子燃料課長は、新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合は、補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、使用済燃料ピットクレーンのうちから必要な燃料取扱設備を使用する。
2. 原子燃料課長は、発電所内において、新燃料を運搬する場合は、次の事項を遵守し、新燃料輸送容器に収納する。
- (1) 法令に適合する容器を使用すること。
 - (2) 補助建屋クレーン、新燃料エレベータ、使用済燃料ピットクレーンのうちから必要な燃料取扱設備を使用すること。
 - (3) 新燃料が臨界に達しない措置を講じること。
3. 原子燃料課長は、発電所内において、新燃料を収納した新燃料輸送容器を管理区域外に運搬する場合または船舶輸送に伴い車両によって運搬する場合は、次の事項を遵守する。
- (1) 容器の車両への積付けに際し、運搬中に移動、転倒または転落を防止する措置を講じること。
 - (2) 法令に定める危険物と混載しないこと。
 - (3) 容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。
4. 原子燃料課長は、第1項または第2項の運搬を使用済燃料ピットにおいて実施する場合は、次の事項を遵守する。
- (1) 燃料の落下を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (2) 使用済燃料ピットクレーン使用時の吊荷の重量および吊上げ上限高さを管理すること（3号炉および4号炉のみ）。
5. 放射線管理課長は、第3項の運搬において、容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないことおよび容器等の表面の放射性物質の密度（以下、「表面汚染密度」という。）が法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないことを確認する。ただし、第111条第1項（1）に定める区域から運搬する場合は、表面汚染密度について確認を省略できる。
6. 放射線管理課長は、原子燃料課長が管理区域内で第111条第1項（1）に定める区域に新燃料を収納した新燃料輸送容器を移動する場合は、容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないことを確認する。
7. 原子燃料課長は、新燃料を発電所外に運搬する場合は、所長の承認を得る。


(新燃料の貯蔵)

第100条 原子燃料課長は、新燃料を貯蔵する場合は、次の事項を遵守する。

- (1) 新燃料は、新燃料貯蔵庫または使用済燃料ピット（以下、「貯蔵施設」という。）に貯蔵すること。また、3号炉および4号炉について、1ヶ月に1回以上^{*1}、巡回点検により、貯蔵状況等に異常のないことを確認するとともに使用済燃料ピットにおいては、水面の清浄度および異物の混入がないこと等を確認すること。
 - (2) 貯蔵施設の目につきやすい箇所に燃料貯蔵施設である旨および貯蔵上の注意事項を掲示すること。また、施錠等により取扱者以外の者がみだりに立ち入りできない措置を講じること。
 - (3) 辅助建屋クレーン、新燃料エレベータ、使用済燃料ピットクレーンのうちから必要な燃料取扱設備を使用すること。
 - (4) 貯蔵施設において新燃料が臨界に達しない措置が講じられていることを確認すること。
 - (5) 使用済燃料ピットに貯蔵する場合は、原子炉に全ての燃料が装荷されている状態で、使用済燃料ピットに1炉心以上の使用済燃料ラックの空き容量を確保すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (6) 使用済燃料ピットにて取り扱う場合は、燃料の落下を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (7) 使用済燃料ピットクレーン使用時の吊荷の重量および吊上げ上限高さを管理すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (8) 使用済燃料ピットに貯蔵する場合は、図100に示す未臨界が維持できることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度および配置）に基づき移動することで、実効増倍率が不確定性を含めて0.98以下となることを確認し、管理すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (9) 使用済燃料ピット内の新燃料の移動に当たっては、誤配置を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
2. 原子燃料課長は、第1項(8)における燃料移動の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。

*1：毎月1日を始期とする1ヶ月間に1回実施（以下、本章において同じ）。

図100 燃料貯蔵領域図（使用済燃料ピットAエリア）



	55GWd/t 燃料 (初期濃縮度約 4.8wt%)	48GWd/t 燃料 (初期濃縮度約 4.1wt%)
□領域	燃焼度 0GWd/t 以上	燃焼度 0GWd/t 以上
■領域	燃焼度 20GWd/t 以上	燃焼度 15GWd/t 以上

(燃料の検査)

- 第101条 原子燃料課長は、定期検査時に、装荷予定の照射された燃料のうちから燃料集合体外観検査を行う燃料を選定し、健全性に異常のないことを確認する。
2. 原子燃料課長は、定期検査時における1次冷却材中のよう素131の増加量の測定結果等に基づき、シッピング検査を行い、燃料の使用の可否を判断する。なお、漏えいと判断した燃料については、あわせて燃料集合体外観検査を行う。
3. 原子燃料課長は、第1項または第2項の検査の結果、使用しないと判断した燃料のうち、使用済燃料ラックに収納することが適切でないと判断した燃料については、破損燃料容器に収納する等の措置を講じる。
4. 原子燃料課長は、第1項または第2項の検査を実施するために燃料を移動する場合は、次の事項を遵守する。
- (1) 使用済燃料ピットクレーンを使用すること。
 - (2) 燃料の落下を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (3) 使用済燃料ピットクレーン使用時の吊荷の重量および吊上げ上限高さを管理すること（3号炉および4号炉のみ）。

(燃料の取替等)

- 第102条 原子燃料課長は、燃料を貯蔵施設から原子炉へ装荷する場合は、取替炉心の配置、燃料装荷のための安全措置、方法、体制を燃料装荷実施計画に定め、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。
2. 原子燃料課長は、第1項の燃料装荷実施計画を定める前に、燃料を貯蔵施設から原子炉へ装荷した後の原子炉起動から次回定期検査を開始するために原子炉を停止するまでの期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃焼度を用いて、以下の項目について取替炉心の安全性評価を行い、その評価結果が制限値を満足していることを確認する。
- (1) 反応度停止余裕
 - (2) 最大線出力密度
 - (3) 燃料集合体最高燃焼度
 - (4) F^N_{XY}
 - (5) 減速材温度係数
 - (6) 最大反応度添加率
 - (7) 制御棒クラスタ落下時のワースおよび $F^N_{\Delta H}$
 - (8) 制御棒クラスタ飛出し時のワースおよび F_Q
3. 燃料を貯蔵施設から原子炉へ装荷した後に、第2項の期間を延長する場合には、あらかじめ原子燃料課長は、その延長する期間も含め第2項に定める評価および確認を行い、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。ただし、延長後の期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃焼度が、第2項の評価に用いた取替炉心の燃焼度を超えていない場合は除く。
4. 原子燃料課長は、燃料を貯蔵施設から原子炉へ装荷する場合、または原子炉から使用済燃料ピットへ取り出す場合は、次の事項を遵守する。
- (1) 燃料を貯蔵施設から原子炉へ装荷する場合は、第1項の燃料装荷実施計画に従うこと。
 - (2) 極端建屋クレーン、新燃料エレベータ、使用済燃料ピットクレーン、燃料移送装置、燃料取替クレーンのうちから必要な燃料取扱設備を使用すること。
 - (3) 燃料の落下を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (4) 使用済燃料ピットクレーン使用時の吊荷の重量および吊上げ上限高さを管理すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (5) 原子炉から使用済燃料ピットへ取り出す場合は、図100に示す未臨界が維持できることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度および配置）に基づき移動することで、実効増倍率が不確定性を含めて0.98以下となることを確認し、管理すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (6) 使用済燃料ピット内の燃料の移動に当たっては、誤配置を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
5. 原子燃料課長は、第4項(5)における燃料移動の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。

(使用済燃料の貯蔵)

第103条 原子燃料課長は、使用済燃料を貯蔵する場合は、次の事項を遵守する。

- (1) 各号炉の使用済燃料を表103-1に定める使用済燃料ピットに貯蔵すること。また、3号炉および4号炉について、1ヶ月に1回以上、巡視点検により、貯蔵状況等に異常のないことを確認するとともに使用済燃料ピットにおいては、水面の清浄度および異物の混入がないこと等を確認すること。
 - (2) 使用済燃料ピットの目につきやすい箇所に燃料貯蔵施設である旨および貯蔵上の注意事項を掲示すること。また、施錠等により取扱者以外の者がみだりに立ち入りできない措置を講じること。
 - (3) 使用済燃料ピットクレーンを使用すること。
 - (4) 使用済燃料ピットにおいて燃料が臨界に達しない措置が講じられていることを確認すること。
 - (5) 使用済燃料の落下を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (6) 使用済燃料ピット周辺に設置する設備については、使用済燃料ピットに影響を及ぼす落下物となる可能性が考えられる場合は、落下を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (7) 使用済燃料ピットクレーン使用時の吊荷の重量および吊上げ上限高さを管理すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (8) 原子炉に全ての燃料が装荷されている状態で、使用済燃料ピットに1炉心以上の使用済燃料ラックの空き容量が確保されていることを、(1)に定める巡視点検時に確認すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (9) 使用済燃料ピット内の燃料の配置変更を行う場合は、図100に示す未臨界が維持できることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度および配置）に基づき移動することで、実効増倍率が不確定性を含めて0.98以下となることを確認し、管理すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (10) 使用済燃料の移動に当たっては、誤配置を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
2. 原子燃料課長は、第1項(9)における燃料移動の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得る。

表103-1

各号炉の使用済燃料	貯蔵可能な使用済燃料ピット
1号炉	1号および2号炉、3号炉、4号炉
2号炉	1号および2号炉、3号炉、4号炉
3号炉	3号炉
4号炉	4号炉

(使用済燃料の運搬)

- 第104条 原子燃料課長は、使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は、キャスクピットにおいて、使用済燃料ピットクレーンを使用する。
2. 原子燃料課長は、発電所内において、使用済燃料を運搬する場合は、次の事項を遵守し、キャスクピットにおいて、使用済燃料輸送容器に収納する。
- (1) 法令に適合する容器を使用すること。
 - (2) 使用済燃料ピットクレーンを使用すること。
 - (3) 使用済燃料が臨界に達しない措置を講じること。
 - (4) 収納する使用済燃料のタイプおよび冷却期間が、容器の収納条件に適合していること。
 - (5) 使用済燃料等の落下を防止する措置を講じること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (6) 使用済燃料ピットクレーン使用時の吊荷の重量および吊上げ上限高さを管理すること（3号炉および4号炉のみ）。
 - (7) 補助建屋クレーンにより使用済燃料輸送容器をキャスクピット上で取り扱う場合は、燃料ピットゲートを閉止することおよび使用済燃料輸送容器の移動範囲や移動速度を制限すること（3号炉および4号炉のみ）。
3. 原子燃料課長は、発電所内において、使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を管理区域外に運搬する場合は、次の事項を遵守する。
- (1) 容器の車両への積付けに際し、運搬中に移動、転倒または転落を防止する措置を講じること。
 - (2) 法令に定める危険物と混載しないこと。
 - (3) 運搬経路に標識を設けること等の方法により、関係者以外の者および他の車両の立ち入りを制限するとともに、必要な箇所に見張人を配置すること。
 - (4) 車両を徐行させること。
 - (5) 核燃料物質の取扱いに関し、相当の知識および経験を有する者を同行させ、保安のために必要な監督を行わせること。
 - (6) 容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。
4. 放射線管理課長は、第3項の運搬において、容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないことを確認する。ただし、第111条第1項（1）に定める区域から運搬する場合は、表面汚染密度について確認を省略できる。
5. 放射線管理課長は、原子燃料課長が管理区域内で第111条第1項（1）に定める区域に使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を移動する場合は、容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないことを確認する。
6. 原子燃料課長は、使用済燃料を発電所外に運搬する場合は、所長の承認を得る。

第6章 放射性廃棄物管理

(放射性固体廃棄物の管理)

第105条 各課(室)長は、次に定める放射性固体廃棄物等の種類に応じて、それぞれ定められた処理を施した上で、当該の廃棄施設等に貯蔵^{*1}または保管する。

- (1) 濃縮廃液は、発電室長が固化装置でドラム缶に固型化し、放射線管理課長が固体廃棄物貯蔵庫(以下、「廃棄物庫」という。)に保管する。
 - (2) 1号炉および2号炉で発生したイオン交換器廃樹脂は、発電室長が廃樹脂タンクまたは廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。また、イオン交換器廃樹脂のうち、低線量のものについて雑固体廃棄物として取扱い、(6)イに基づき処理した後、放射線管理課長が廃棄物庫に保管する。貯蔵したイオン交換器廃樹脂を廃樹脂処理装置で処理する場合は、発電室長が処理し、処理済樹脂は(6)イに基づき処理した後、放射線管理課長が廃棄物庫に保管する。廃樹脂処理装置での処理に伴い発生した廃液は発電室長が液体廃棄物処理設備で処理、または廃樹脂処理装置の濃縮廃液タンクに保管する。なお、固型化処理する場合は、(1)に基づき処理する。
 - (3) 3号炉および4号炉で発生した脱塩塔使用済樹脂は、発電室長が使用済樹脂貯蔵タンクに保管する。また、脱塩塔使用済樹脂のうち、低線量のものについて雑固体廃棄物として取扱い、(6)イに基づき処理した後、放射線管理課長が廃棄物庫に保管する。
 - (4) 蒸気発生器取替えに伴い取り外した蒸気発生器等および原子炉容器上部ふた取替えに伴い取り外した原子炉容器上部ふた等は、原子炉保修課長が汚染の広がりを防止する措置を講じた上で、放射線管理課長が蒸気発生器保管庫に保管する。ただし、このうち3号炉および4号炉の原子炉容器上部ふた取替えに伴い取り外した原子炉容器上部ふた等については、機械工事グループ課長が、また、3号炉および4号炉で取り外した原子炉容器上部ふたの搬出に伴い除去した鉄筋コンクリートの雑固体廃棄物については、土木建築課長が、それぞれ汚染の広がりを防止する措置を講じた上で、放射線管理課長が蒸気発生器保管庫に保管する。
 - (5) 原子炉内で照射された使用済制御棒等は、原子燃料課長、計装保修課長および原子炉保修課長が使用済燃料ピットに貯蔵する。
 - (6) その他の雑固体廃棄物は、ドラム缶等の容器に封入すること等により汚染の広がりを防止する措置が講じられていることを放射線管理課長が確認した上で、廃棄物庫に保管する。
なお、ドラム缶等の容器に封入するに当たっては、以下の処理を行うことができる。
 - イ. 焼却する場合は、発電室長が雑固体焼却設備^{*2}で焼却する。
 - ロ. 焼却灰を固型化する場合は、発電室長が固化装置で固型化する。
 - ハ. 圧縮減容する場合は、放射線管理課長がベイラで圧縮減容する。
2. 放射線管理課長は、第1項において封入または固型化したドラム缶等の容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、表138-1の放射性固体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号をつける。

3. 原子燃料課長、放射線管理課長、当直課長、計装保修課長および原子炉保修課長は、次の事項を確認するとともに、その結果、異常が認められた場合には必要な措置を講じる。
 - (1) 放射線管理課長は、廃棄物庫における放射性固体廃棄物ならびに蒸気発生器保管庫における蒸気発生器等および原子炉容器上部ふた等の保管状況を確認するために、1週間に1回、廃棄物庫および蒸気発生器保管庫を巡視するとともに、3ヶ月に1回、保管量を確認する。
 - (2) 当直課長は、廃樹脂タンク等における使用済の樹脂の貯蔵および保管状況を確認するために、1日に1回、1号炉および2号炉にあっては廃樹脂タンクの水位および廃樹脂貯蔵タンクの圧力、3号炉および4号炉にあっては使用済樹脂貯蔵タンクの水位を確認する。

また、放射線管理課長は、廃樹脂タンク等における使用済の樹脂の貯蔵および保管量を3ヶ月に1回、確認する。
 - (3) 当直課長は、1号炉および2号炉にあっては、廃樹脂処理装置の濃縮廃液タンクにおける廃液の保管状況を確認するために、1日に1回、濃縮廃液タンクの水位を確認する。

また、放射線管理課長は、当該濃縮廃液タンクにおける廃液の保管量を3ヶ月に1回、確認する。
 - (4) 原子燃料課長、計装保修課長および原子炉保修課長は、使用済燃料ピットにおける原子炉内で照射された使用済制御棒等の貯蔵量を3ヶ月に1回、確認する。
4. 放射線管理課長は、廃棄物庫および蒸気発生器保管庫の目に付きやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。
5. 各課（室）長は、管理区域外に放射性固体廃棄物を運搬する場合は、次の事項を遵守する。
 - (1) 法令に適合する容器に封入して運搬すること。ただし、放射性固体廃棄物の放射能濃度が法令に定める限度を超えない場合であって、法令に定める障害防止の措置を講じた場合は、この限りでない。
 - (2) 容器等の車両への積付けに際し、運搬中に移動、転倒または転落を防止する措置を講じること。
 - (3) 法令に定める危険物と混載しないこと。
 - (4) 容器等の適当な箇所に法令に定める標識を付けること。
6. 放射線管理課長は、第5項の運搬において、容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないこと、および容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないことを確認する。ただし、第111条第1項（1）に定める区域から運搬する場合は、表面汚染密度についての確認を省略できる。
7. 放射線管理課長は、各課（室）長が管理区域内で第111条第1項（1）に定める区域に放射性固体廃棄物を移動する場合は、容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないことを確認する。
8. 放射線管理課長は、放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場合は、所長の承認を得る。

- ※1：貯蔵とは、保管の前段階のもので、廃棄とは異なるものをいう（以下、本条において同じ）。
- ※2：1、2号炉廃棄物処理建屋内（1号炉および2号炉）、3、4号炉原子炉補助建屋内（1号炉、2号炉、3号炉および4号炉）。

(放射性廃棄物でない廃棄物の管理)

第105条の2 放射線管理課長は、管理区域内において設置された資材等または使用した物品を、「放射性廃棄物でない廃棄物」として廃棄または資源として有効利用する場合に必要な以下の事項を定める。

- (1) 「放射性廃棄物でない廃棄物」の判断をしようとする対象物の範囲
 - (2) 「放射性廃棄物でない廃棄物」の判断方法等
 - イ. 使用履歴、設置状況の記録等による判断方法
 - ロ. 汚染された資材等について、汚染部位の特定・分離を行う場合の判断方法
 - ハ. 使用履歴の記録等が適切に管理されていない物品についての判断方法
 - 二. 念のための放射線測定に係る事項
 - (3) 「放射性廃棄物でない廃棄物」と判断したものと、核燃料物質によって汚染されたものとの混在防止措置
2. 各課（室）長は、管理区域内において設置された資材等または使用した物品を、「放射性廃棄物でない廃棄物」として廃棄または資源として有効利用する場合は、第1項で定めた事項に基づき実施する。

(事故由来放射性物質の降下物の影響確認)

- 第105条の3 放射線管理課長は、原子炉等規制法および電気事業法に基づく工事計画（変更）認可申請書に記載されている設備・機器等（以下、本条において「設備・機器等」という。）について、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質の降下物（以下、本条において「降下物」という。）の影響の有無を確認する場合は、適切な測定方法により、降下物の分布調査を行う。
2. 各課（室）長は、第1項の確認の結果、理論検出限界曲線の検出限界値未満でなかつた場合、設備・機器等を廃棄または資源として有効利用しようとする際には、降下物により汚染されたものとして発電所内で適切に管理する。

(放射性液体廃棄物の管理)

第106条 発電室長は、放射性液体廃棄物を放出する場合は、放射線管理課長の管理のもと、復水器冷却水放水路より放出する。

2. 放射線管理課長は、次の事項を管理する。

- (1) 放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水路排水中の放射性物質濃度の3ヶ月平均値が、法令に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこと。
- (2) 復水器冷却水放水路排水中の放射性物質（トリチウムを除く。）の放出量が、表106-1に定める放出管理目標値を超えないように努めること。
3. 放射線管理課長は、復水器冷却水放水路排水中のトリチウムの放出量が、表106-2に定める放出管理の基準値を超えないように努める。
4. 放射線管理課長は、表106-3に定める項目について、同表に定める頻度で測定する。

表106-1

項目	放出管理目標値
放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)	1.4×10^{11} Bq/年

表106-2

項目	放出管理の基準値
トリチウム	2.9×10^{14} Bq/年

表106-3

分類	測定項目	計測器種類	測定頻度	試料採取箇所
放射性液体廃棄物	放射性物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能測定装置	放出の都度	廃液モニタタンク 廃液蒸留水タンク 洗たく排水モニタタンク 洗浄排水タンク
	トリチウム濃度	試料放射能測定装置	1ヶ月に1回	保修点検建屋廃液モニタタンク

(放射性気体廃棄物の管理)

第107条 発電室長および原子炉保修課長は、放射性気体廃棄物を放出する場合は、放射線管理課長の管理のもと、表107-2に示す排気筒等より放送出る。

2. 放射線管理課長は、次の事項を管理する。

- (1) 排気筒からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の3ヶ月平均値が、法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。
 - (2) 排気筒からの放射性物質の放出量が表107-1に定める放出管理目標値を超えないように努めること。
3. 放射線管理課長は、表107-2に定める項目について、同表に定める頻度で測定する。
4. 表107-2に示す排気筒等以外の場所において換気を行う場合は、次の事項を行う。
ただし、第111条第1項(1)に定める区域等における換気は、この限りでない。
- (1) 作業の所管課（室）長は、フィルタ付局所排気装置等により法令に定める管理区域に係る値を超えないよう拡散防止措置を行う。
 - (2) 放射線管理課長は、表107-3に定める項目について、同表に定める頻度で測定し、法令に定める管理区域に係る値を超えていないことを確認する。ただし、換気によって放出される空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれがない場合は、この限りでない。

表107-1

項目	放出管理目標値
放射性気体廃棄物 希ガス	4.0×10^{15} Bq/年
よう素131	1.0×10^{11} Bq/年

表107-2

分類	排気筒等	測定項目	計測器種類	測定頻度	放出操作担当 課(室)長
放射性 気体廃 棄物	排気筒	希ガス濃度	排気筒 モニタ	常時	発電室長
		よう素131濃度 粒子状物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能 測定装置	1週間に 1回	
	廃棄物処理 建屋排気筒 (雑固体焼 却炉排気筒 を含む。)	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能 測定装置	1週間に 1回	発電室長
	雑固体焼却 設備焼却炉 排気口	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能 測定装置	1週間に 1回	発電室長
	保修点検建 屋排気筒	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能 測定装置	1週間に 1回	発電室長
	原子炉格納 容器漏えい 率検査(A 種)排気	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能 測定装置	検査の都 度	原子炉保修課長

表107-3

分類	測定項目	計測器種類	測定頻度	放出操作担当 課(室)長
その他作業等に 伴う換気	粒子状物質濃度 (主要ガンマ線放出核種)	試料放射能 測定装置	作業の都度 ^{※1}	作業の所管 課(室)長

※1：作業が1週間を超える場合は1週間に1回測定する。

(放出管理用計測器の管理)

第108条 放射線管理課長および計装保修課長は、表108に定める放出管理用計測器について、同表に定める数量を確保する。ただし、故障等により使用不能となった場合は、修理または代替品を補充する。

表108

分類	計測器種類	担当課長	数量
放射性液体廃棄物 放出管理用計測器	廃棄物処理設備排水 モニタ	計装保修課長	2台
	試料放射能測定装置	放射線管理課長	2台
放射性気体廃棄物 放出管理用計測器	排気筒モニタ	計装保修課長	6台
	試料放射能測定装置	放射線管理課長	1台 ^{※1}

※1：放射性液体廃棄物放出管理用計測器と共に用

(頻度の定義)

第109条 本章でいう測定頻度等に関する考え方は、表109のとおりとする。

表109

頻度	考え方
1日に1回	午前0時を始期とする1日の間に1回実施
1週間に1回	月曜日を始期とする1週間に1回実施
1ヶ月に1回	毎月1日を始期とする1ヶ月間に1回実施
3ヶ月に1回	4月1日、7月1日、10月1日および1月1日を始期とする各3ヶ月間に1回実施
常時	測定可能な状態において常に測定することを意味しており、点検時等の測定不能な期間を除く。