


※ 斜面部は [C_L] 級岩盤上端に
地下水位を設定。
岩級区分は第 1.2.3.5.3 図を参照。




第 1.2.3.5.14 図 解析用地下水位 (E - E')




第 1.2.3.5.15 図 解析用地下水位 (F - F')

※ 斜面部は [C_L] 級岩盤上端に
地下水位を設定。
岩級区分は第 1.2.3.5.5 図を参照。




第 1.2.3.5.16 図 解析用地下水位 (A - A')

※ 斜面部は [C_L] 級岩盤上端に
地下水位を設定。
岩級区分は第 1.2.3.5.6 図を参照。




第 1.2.3.5.17 図 解析用地下水位 (B - B')



第1.2.3.5.18図 解析用地下水位 (C - C')

※斜面部は [C₁] 級岩盤上端に
地下水位を設定。
岩級区分は第1.2.3.5.8図を参照。




第1.2.3.5.19図 解析用地下水位 (J - J')

第 1.2.3.5.21 図 解析用要素分割図 (K - K')



※ 斜面部は [C_L] 級岩盤上端に
地下水位を設定。
岩級区分は第1.2.3.5.21図を参照。



第1.2.3.5.22図 解析用地下水位 (K-K')

1.2.3.8 参考文献

- (1) 活断層研究会編(1991)：新編日本の活断層 分布図と資料,東京大学出版会
- (2) 岡田篤正・東郷正美編(2000)：近畿の活断層,東京大学出版会
- (3) 中田高・今泉俊文編(2002)：活断層詳細デジタルマップ,東京大学出版会
- (4) 土木学会原子力土木委員会編(1999)：原子力発電所の立地多様化技術（追補版）
- (5) 井上大栄・宮腰勝義・上田圭一・宮脇明子・松浦一樹(2002)：2000 年鳥取県西部地震震源域の活断層調査, 地震 第 2 輯, Vol.54, No.4, p.557-p.573
- (6) 地震調査研究推進本部地震調査委員会(2004)：山田断層帯の長期評価について
- (7) 吉岡敏和・佐竹健治・松井和夫(2001)：近畿北西部、山田断層系・中藤断層の活動履歴調査, 活断層・古地震研究報告, No.1, p.167-p.174, 産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (8) 産業技術総合研究所(2011)：山田断層帯（主部）の活動性および活動履歴調査 「活断層の追加・補完調査」 成果報告書 No.H22-4, p.1-p.16, 産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (9) 佃栄吉・寒川旭・水野清秀(1985a)：50 万分の 1 活構造図「岡山」, 地質調査所
- (10) 加藤碩一・杉山雄一(1985b)：50 万分の 1 活構造図「金沢」, 地質調査所
- (11) 水野清秀・寒川旭・関口春子・駒沢正夫・杉山雄一・吉岡敏和・佐竹健治・苅谷愛彦・栗本史雄・吾妻崇・須貝俊彦・栗田泰夫・大井田徹・片尾浩・中村正夫・森尻理恵・広島俊男・村田泰章・牧野雅彦・名和一成 (2002)：50 万分の 1 活構造図「京都」（第 2 版）及び同説明書, 産業技術総合研究所地質調査総合センター
—
- (12) 中川登美雄(2009)：福井県内浦層群下層から産出した熱帶砂底

ならびに岩礁複軟体動物化石群集,瑞浪市化石博物館研究報告,no.35,p.127-p.151

- (13) Okada, Y. (1992) : Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space. Bulletin of the Seismological Society of America, vol.82-2, p.1018-p.1040.
- (14) 社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編(1987) : 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987,p.89,p.170,p.184
- (15) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年五月八日法律第五十七号)
- (16) 脇田浩二・岡村行信・栗田泰夫(1992) : 300万分の1日本地質構造図,日本地質アトラス (第2版),地質調査所編,朝倉書店
- (17) 玉木賢策・本座栄一・西村清和・村上文敏(1981) : 100万分の1海洋地質図「日本海中部海域広域海底地質図」,地質調査所
- (18) 山本博文・上嶋正人・岸本清行(1993) : 20万分の1海洋地質図「経ヶ岬沖海底地質図」及び同説明書,地質調査所
- (19) 山本博文・上嶋正人・岸本清行(2000) : 20万分の1海洋地質図「ゲンタツ瀬海底地質図」及び同説明書,地質調査所
- (20) 海上保安庁海洋情報部(2004) : 沿岸海域海底活断層調査「加賀-福井沖」資料整理作業報告書
- (21) 海上保安庁水路部(1980a) : 沿岸の海の基本図 (5万分の1)「若狭湾東部」及び同報告書
- (22) 海上保安庁水路部(1980b) : 沿岸の海の基本図 (5万分の1)「若狭湾西部」及び同報告書
- (23) 福井県 (1997) : 柳ヶ瀬断層帯 (甲楽城断層、山中断層) に関する調査報告書
- (24) 徳山英一・本座栄一・木村政昭・倉本真一・芦寿一郎・岡村行信・荒戸裕之・伊藤康人・徐垣・日野亮太・野原壯・阿部寛信・坂井眞一・向山建二郎(2001) : 日本周辺海域中新世最末期以降の構造発達史 (200万分の1) 及び同説明書,海洋調査技術学会海域

地質構造マップワーキンググループ,vol.13,no.1,p.27-p.53

(25) 狩野謙一・村田明広(1998)：構造地質学,朝倉書店

1.2.4 水理

1.2.4.1 陸水

発電所敷地内の表流水は周囲の山から海へ小さな渓流として注いでいる。また敷地周辺の地質調査時に掘った横坑の状況から判断すると中央平地部の堆積層には少量の地下水が存在する。

発電所付近の河川としては敷地の南方約 5km のところに関屋川があり、また敷地西側境界に接して渓流（才谷川）がある。

ダムについては、発電所の近くにダムはなく、発電所から南西方向約 10km の地点に岸谷ダムが存在する。

発電所周辺の陸水状況を第 1.2.4.1.1 図に示す。

1.2.4.2 海象

(1) 潮汐

日本海側の特徴として潮差は小さく、例えば敷地から約 11km 離れた舞鶴湾における大潮升は約 30cm、小潮升は約 20cm である。平均水面は 3 月に最低で 8 月が最高となる。

舞鶴検潮所の記録による 5 ヶ年（平成 19 年～平成 23 年）の平均潮位及び昭和 44 年の観測開始以来の最高、最低潮位は次のとおりである。

最高潮位 (H.H.W.L.)	T.P. +0.93m
朔望平均満潮位 (H.W.L.)	T.P. +0.49m
平均潮位 (M.W.L.)	T.P. +0.25m
朔望平均干潮位 (L.W.L.)	T.P. -0.01m
最低潮位 (L.L.W.L.)	T.P. -0.45m

（T.P.は東京湾平均海面）

高浜発電所における 1 年間（平成 24 年 1 月～平成 24 年 12 月）の潮位観測において、舞鶴検潮所の潮位とほとんど差がない結果を得ている。

なお、敷地では過去において高潮による被害を受けた例はみられない。

(2) 波高

敷地は、若狭湾内にあって内浦湾を形成する音海半島の根元部にあり、東は高浜湾、西は内浦湾に面しているが、地形上直接沖波を受ける可能性は少ない。年間の波浪の卓越周期は4~7秒程度である。

昭和45年1月から4年間当地点で実施した観測記録によると、波高1.0m以下が全体の約99%で、とくに波高0.5m以下の静穏は全体の約41%を占めており、月別では5~6月に多い。

(3) 海水温度

発電所取水路において1時間ごとに水温を記録した。それにより得られた昭和50年1月から1年間の水温記録を第1.2.4.2.1表に示す。これによると月平均最高温度は27.7°C、月平均最低温度は10.4°Cである。

また昭和50年5月から昭和51年3月に行った敷地周辺海域の水温観測結果では、水温の鉛直分布は春期から夏期への水温が上昇する時期には上層部の水温が下層部の水温より高く、夏期から秋期への水温が下降する時期には上下層の水温はほぼ等しく、また冬期には下層の水温が上層の水温より少し高くなる。

1.2.4.3 利水計画

(1) 淡水所要量

① 所要水量

淡水の所要水量は、1, 2, 3, 4号炉運転時で合計最大約5,000m³/dと予想される。

② 取水計画

発電所の諸補給水、雑用水等の淡水使用量は1, 2, 3, 4号炉合計平均4,200m³/d、年間約153万m³が見込まれる。これらの淡水については、発電所構内に設置する海水淡水化装置(1,000m³/d×4)及び必要時には関屋川周辺の地下水からの取水(3,000m³/d)を利用する。

(2) 復水器冷却水及び補機冷却用水

① 取水量

海水取水量は、3，4号炉の復水器冷却水として約 $126\text{m}^3/\text{s}$ 、
補機冷却水として約 $6 \text{ m}^3/\text{s}$ 、合計約 $132\text{m}^3/\text{s}$ である。

② 取放水計画

海水は、既設取水路からタービン建屋付近まで取水路を延長
し、そこに循環水ポンプ等を設置し取水する。

1次系補機冷却水は別置のポンプにより取水し、2次系補機
冷却水は循環水ポンプ出口から分岐して海水ブースタポンプに
よって取水する。

復水器、及び補機を冷却した水は3，4号炉共用の放水口を
経て内浦湾に放出する。

第 1.2.4.2.1 表 海水温度

本表の数値は発電所取水路における日平均水温を基礎としたものである。


(1) 月間および年間平均温度 (昭和 50 年 1 月～50 年 12 月)

年 月	温 度
50 年 1 月	12.3°C
2	10.4
3	10.4
4	13.4
5	16.0
6	21.2
7	25.0
8	27.7
9	27.1
10	23.2
11	18.2
12	14.8
平 均	18.3

(2) 夏期温度

項 目	年 昭和 50 年
最 高 温 度	29.8°C
10 日温 度	28.2
20 日温 度	27.8
30 日温 度	27.5

(注) 10 日 (20 日、30 日) 温度は、それ以上の日平均温度の日が 10 日 (20 日、30 日) 存在したという定義による水温を示す。



第1.2.4.1.1 図 発電所周辺の陸水状況

1.2.5 地震

1.2.5.1 活断層の分布状況

敷地から 30km 程度以内には、FO-A～FO-B 断層、FO-C 断層、上林川断層、熊川断層等がある。

FO-A～FO-B 断層と熊川断層については、連動を考慮して地震動評価を行う。

1.2.5.2 地震の分類

(1) 内陸地殻内地震

敷地周辺の過去の被害地震について、そのマグニチュード（以下「M」と記す。）と震央距離及び敷地で想定される震度の関係を第 1.2.5.2.1 図に示す。また、敷地周辺の主な活断層から想定される地震について、その M と震央距離及び敷地で想定される震度の関係を第 1.2.5.2.2 図に示す。

気象庁(1996)⁽¹⁾における気象庁震度階級関連解説表の記載によると、地震によって建物等に被害が発生するのは震度 5 弱（1996 年以前は震度 V）程度以上であると考えられることから、敷地に大きな影響を及ぼすものとして、過去の地震については第 1.2.5.2.1 表のとおり、活断層による地震については第 1.2.5.2.2 表のとおり抽出する。

(2) プレート間地震

南海トラフに沿って有史以来 M8 クラスの大地震が繰返し発生しているが、これらの地震は敷地から約 200km 以遠に位置し、敷地への影響は大きくない。

(3) 海洋プレート内地震

沈み込んだフィリピン海プレート内で発生した陸域のやや深い地震としては、近年では 1994 年滋賀県中東部の地震(M5.3)等が発生しているが、敷地への影響は小さい。また、1819 年伊勢・美濃・近江の地震(M7.25)等が発生しているが、敷地への影響は大きくない。

海溝軸付近で発生した地震として 2004 年紀伊半島南東沖地震が該当するが、敷地への影響は大きくない。

1.2.5.3 敷地地盤の振動特性

(1) 解放基盤表面の設定

発電所敷地内で実施した PS 検層結果及び試掘坑内弾性波試験結果より、敷地地盤の S 波速度は約 2.2km/s である。

また、敷地内で実施した単点微動観測結果により $V_s=2.2\text{km/s}$ 層の上面深度は敷地全体にわたって著しい高低差がないことを確認している。

以上のことから、原子炉建屋設置位置付近の E.L.+2m の位置に解放基盤表面を設定した。

(2) 地下構造モデル

敷地内で実施した反射法地震探査より、深さ 1,500m 程度までの地下構造に特異な構造が見られないことから、水平成層構造とみなして 1 次元の速度構造をモデル化する。

1 次元の速度構造は、敷地内で実施した微動アレイ観測による位相速度と、敷地周辺で実施した地表面地震観測の連続データを基に地震波干渉法を用いて評価した位相速度を目的関数として、ジョイントインバージョン解析により推定する。

敷地内で実施した PS 検層のデータを用いて不均質性の評価を行い、佐藤・山中(2010)⁽²⁾による地盤の不均質性と減衰定数の関係を基に、減衰定数を設定する。

1.2.5.4 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

(1) 検討用地震の選定

第 1.2.5.2.1 表及び第 1.2.5.2.2 表に示す地震のうち影響が大きいと考えられる地震について、Noda et al.(2002)⁽³⁾の方法（以下「耐専式」という。）により求めた応答スペクトルの比較を第 1.2.5.4.1 図及び第 1.2.5.4.2 図に、その算定に用いた諸元を第 1.2.5.4.1 表及び第 1.2.5.4.2 表に示す。

第 1.2.5.2.1 図、第 1.2.5.2.2 図、第 1.2.5.4.1 図及び第 1.2.5.4.2 図

より敷地への影響が大きいと考えられるFO-A～FO-B～熊川断層及び上林川断層を検討用地震として選定した。

(2) 震源モデルの設定

① 基本ケースの設定

基本ケースのモデル化は、強震動予測レシピ⁽⁴⁾や入倉・三宅(2001)⁽⁵⁾等に基づき、巨視的断層パラメータ、微視的断層パラメータ及びその他のパラメータを設定して特性化震源モデルを作成した。

ここで、断層上端深さ及び下端深さは、発電所敷地の速度構造の $V_p=5.8\text{km/s}$ 層の上面深度や微小地震の発生状況から、上端深さを 3km、下端深さを 18km と設定した。平均応力降下量の算定は、強震動予測レシピに従って算定したアスペリティの面積比に応じて、FO-A～FO-B～熊川断層では Fujii and Matsu'ura(2000)⁽⁶⁾による値を用い、上林川断層については円形クラックの式により設定した。アスペリティは敷地近くに配置し、破壊開始点は断層面下端及びアスペリティ下端に複数設定した。

② 不確かさを考慮したケースの設定

設定した基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラメータについて、不確かさを考慮したケースの地震動評価を行う。

第 1.2.5.4.3 表に応答スペクトルに基づく地震動評価の検討ケース一覧を、第 1.2.5.4.4 表に断層モデルを用いた手法による地震動評価の検討ケース一覧を示す。

(3) 応答スペクトルに基づく地震動評価

応答スペクトルに基づく地震動評価は、岩盤における観測記録に基づいて提案された距離減衰式で、解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを評価することができる耐専式を用いる。

地震動評価にあたって使用する M は、断層長さ $L(\text{km})$ から松田

(1975)⁽⁷⁾により求める。

なお、耐専式における内陸地殻内地震の補正係数は、地震動評価上は適用しないものとする。また、上林川断層については、震源近傍における破壊伝播効果を考慮して評価を行う。

(4) 断層モデルを用いた手法による地震動評価

断層モデルを用いた手法による地震動評価では、敷地における適切な地震観測記録がないため、短周期領域は統計的グリーン関数法^{(8),(9)}を、長周期領域は離散化波数法⁽¹⁰⁾を用いて評価し、それらを組み合わせることにより評価するハイブリッド合成法により評価する。

1.2.5.5 震源を特定せず策定する地震動

検討対象地震を第 1.2.5.5.1 表に示す。

(1) Mw6.5 以上の地震

2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域は、高浜発電所周辺地域とは地質学的背景が異なることから、観測記録収集対象外とする。

2000 年鳥取県西部地震については、震源域近傍と高浜発電所周辺地域との間に地質学的背景に差はあるものの明瞭には認められないことから、観測記録を収集し、その地震動レベル及び地盤特性を評価した。その結果、震源近傍に位置する賀祥ダムの観測記録が得られており、また観測点位置の S 波速度は 1.2km/s～1.3km/s 程度であることから、地盤補正を行わずに賀祥ダムの観測記録をそのまま震源を特定せず策定する地震動として採用する。

(2) Mw6.5 未満の地震

第 1.2.5.5.1 表に示した検討対象地震のうち、2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震を除いた 14 地震について、震源近傍の観測記録を収集して、その地震動レベルを整理した。その結果、2004 年北海道留萌支庁南部地震では、震源近傍の K-NET 港町観測点において、加藤他(2004)⁽¹¹⁾の応答スペクトルを超える記録が得られており、また、佐藤他(2013)⁽¹²⁾で詳細な地盤調査及び基盤地震動の推定が行われていることから、これらを参考に地下構造モ

モデルを設定し基盤地震動を評価する。この基盤地震動に不確かさを考慮した地震動を、震源を特定せず策定する地震動として採用する。

1.2.5.6 基準地震動 Ss の策定

基準地震動 Ss は、「1.2.5.4 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「1.2.5.5 震源を特定せず策定する地震動」の評価結果に基づき、敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動として策定する。

(1) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動

応答スペクトルに基づく地震動評価による基準地震動 Ss-1 は、「1.2.5.4(3) 応答スペクトルに基づく地震動評価」による評価結果を包絡するように設定した。基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルのコントロールポイントを第 1.2.5.6.1 表に、応答スペクトルを第 1.2.5.6.1 図に示す。また、検討用地震の応答スペクトルに基づく評価結果と基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルを重ねた図を第 1.2.5.6.2 図に示す。

次に、「1.2.5.4(4) 断層モデルを用いた手法による地震動評価」の地震動評価結果（全ケース）と基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルを第 1.2.5.6.3 図に重ねて示す。同図より、一部の周期帯で Ss-1 の応答スペクトルを上回る 4 ケースの地震動を Ss-2～Ss-5 とする。

基準地震動 Ss-2～Ss-5 と Ss-1 の応答スペクトルを第 1.2.5.6.4 図に示す。

(2) 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動

「1.2.5.5 震源を特定せず策定する地震動」の地震動評価結果と基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルを第 1.2.5.6.5 図に重ねて示す。同図より、2000 年鳥取県西部地震の賀祥ダムの観測記録及び 2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動については、一部の周期帯で Ss-1 の応答スペクトルを上回ることから、基準地震動 Ss-6 及び Ss-7 とする。

1.2.5.7 基準地震動 Ss の設計用模擬地震波

基準地震動 Ss-1 の模擬地震波の加速度時刻歴波形を第 1.2.5.7.1 図に示す。また、基準地震動 Ss-2～Ss-7 の加速度時刻歴波形を第 1.2.5.7.2 図～第 1.2.5.7.7 図に、Ss-1～Ss-7 の最大加速度を第 1.2.5.7.1 表に示す。

1.2.5.8 基準地震動 Ss の超過確率の参照

基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルと年超過確率ごとの一様ハザードスペクトルとの比較を第 1.2.5.8.1 図に示す。基準地震動 Ss-1 の年超過確率は、水平・鉛直方向ともに、短周期側で $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度、長周期側で $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 程度となっている。

また、「震源を特定せず策定する地震動」に基づき設定した基準地震動 Ss-6 及び Ss-7 の応答スペクトルと領域震源による一様ハザードスペクトルの比較を第 1.2.5.8.2 図に示す。同図より、「震源を特定せず策定する地震動」の年超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-6}$ 程度である。

第 1.2.5.2.1 表 敷地に影響を及ぼしたと考えられる過去の地震

番号	発生年月日	マグニチュード	震央距離 (km)	地名 (地震名)
1	745.6.5	7.9	106	美濃
2	1185.8.13	7.4	64	近江・山城・大和
3	1586.1.18	7.8	118	畿内・東海・東山・北陸諸道
4	1596.9.5	7.5	80	畿内および近隣
5	1662.6.16	7.5	44	山城・大和・河内・和泉・摂津・丹後・若狭・近江・美濃・伊勢・駿河・三河・信濃
6	1819.8.2	7.25	81	伊勢・美濃・近江
7	1891.10.28	8.0	100	愛知県・岐阜県 (濃尾地震)
8	1927.3.7	7.3	53	京都府北西部 (北丹後地震)
9	1963.3.27	6.9	42	福井県沖 (越前岬沖地震)

第 1.2.5.2.2 表 敷地に影響を及ぼすと考えられる活断層による地震

番号	断層名	長さ (km)	マグニチュード	震央距離 (km)
1	安島岬沖～和布一干飯崎沖～甲楽城断層	76	8.0	76
2	敦賀断層	23	7.1	50
3	大陸棚外縁～B～野坂断層	49	7.7	44
4	三方断層	27	7.2	37
5	花折断層	58	7.8	50
6	琵琶湖西岸断層系	60	7.8	53
7	濃尾地震断層系	80	8.0	110
8	上林川断層	39.5 ^{※1}	7.5	26
9	有馬～高槻構造線	45	7.6	77
10	山田断層	33	7.4	38
11	郷村断層	34	7.4	51
12	三峠断層	20	7.0	35
13	F _{GA3} 東部断層	29	7.3	60
14	F O - A ~ F O - B ~ 熊川断層	63.4 ^{※1}	7.8	15
15	F O - C 断層	20 ^{※1}	6.8 ^{※2}	18
16	甲楽城沖断層～浦底断層～池河内断層～柳ヶ瀬山断層	36	7.4	56

※1 地震動評価上の長さとして設定した。

※2 孤立した短い活断層として扱うため、M6.8 の地震規模を想定した。

第 1.2.5.4.1 表 敷地に影響を及ぼしたと考えられる過去の地震の評価に
用いた諸元

番号	地震名	マグニチュード	等価震源距離*
			(km)
1	745 年美濃の地震	7.9	113.2
2	1185 年近江・山城・大和の地震	7.4	68.3
3	1586 年畿内・東海・東山・北陸諸道の地震	7.8	123.3
4	1596 年畿内および近隣の地震	7.5	84.2
5	1662 年山城・大和・河内・和泉・摂津・丹後・若狭・近江・美濃・伊勢・駿河・三河・信濃の地震	7.5	51.1
6	1819 年伊勢・美濃・近江の地震	7.25	83.5
7	1891 年愛知県・岐阜県の地震<濃尾地震>	8.0	109.2
8	1927 年京都府北西部の地震<北丹後地震>	7.3	57.2
9	1963 年福井県沖の地震<越前岬沖地震>	6.9	44.4

*円形断層を仮定して算定

第 1.2.5.4.2 表 敷地に影響を及ぼすと考えられる活断層による地震の評価に用いた諸元

番号	断層名	マグニチュード	等価震源距離 [*] (km)
1	安島岬沖～和布一干飯崎沖～甲楽城断層	8.0	79.3
2	敦賀断層	7.1	51.2
3	大陸棚外縁～B～野坂断層	7.7	47.5
4	三方断層	7.2	44.5
5	花折断層	7.8	51.4
6	琵琶湖西岸断層系	7.8	52.0
7	濃尾地震断層系	8.0	109.0
8	上林川断層	7.5	24.8
9	有馬一高槻構造線	7.6	77.6
10	山田断層	7.4	38.6
11	郷村断層	7.4	50.9
12	三峠断層	7.0	36.9
13	F _{GA3} 東部断層	7.3	60.5
14	F O - A ~ F O - B ~ 熊川断層	7.8	23.5
15	F O - C 断層	6.8	20.5
16	甲楽城沖断層～浦底断層～池河内断層～柳ヶ瀬山断層	7.4	57.5

*矩形断層を仮定して算定

第 1.2.5.4.3 表 応答スペクトルに基づく地震動評価における検討ケース一覧

F O-A～F O-B～熊川断層

ケース名	傾斜角	アスペリティ	マグニチュード	等価震源距離
基本ケース	90°	敷地近くに配置	7.8	20.2km
傾斜角 75° ケース	75°	敷地近くに配置	7.8	18.6km
アスペリティ一塊ケース	90°	敷地近くで一塊に配置	7.8	19.7km
アスペリティ一塊横長ケース	90°	敷地近くで一塊横長に配置	7.8	19.5km

上林川断層

ケース名	傾斜角	アスペリティ	マグニチュード	等価震源距離
基本ケース	90°	敷地近くに配置	7.5	19.9km

第 1.2.5.4.4 表 断層モデルを用いた手法による地震動評価における検討ケース一覧

F O - A ~ F O - B ~ 熊川断層

ケース名	短周期の地震動レベル	傾斜角	すべり角	破壊伝播速度	アスペリティ	破壊開始点
基本ケース	レシピ 平均	90°	0°	Vr=0.72 β *	敷地近くに配置	複数設定
短周期の地震動 1.5 倍ケース	レシピ 平均×1.5	90°	0°	Vr=0.72 β	敷地近くに配置	複数設定
傾斜角 75° ケース	レシピ 平均	75°	0°	Vr=0.72 β	敷地近くに配置	複数設定
すべり角 30° ケース	レシピ 平均	90°	30°	Vr=0.72 β	敷地近くに配置	複数設定
Vr=0.87 β ケース	レシピ 平均	90°	0°	Vr=0.87 β	敷地近くに配置	複数設定
アスペリティ 一塊ケース	レシピ 平均	90°	0°	Vr=0.72 β	敷地近くで 一塊に配置	複数設定
アスペリティ 一塊横長ケース	レシピ 平均	90°	0°	Vr=0.72 β	敷地近くで 一塊・横長に配置	複数設定

* β は地震発生層の S 波速度

上林川断層

ケース名	短周期の地震動レベル	破壊伝播速度	アスペリティ	破壊開始点
基本ケース	レシピ 平均	Vr=0.72 β *	敷地近くに配置	複数設定
短周期の地震動 1.5 倍ケース	レシピ 平均×1.5	Vr=0.72 β	敷地近くに配置	複数設定
Vr=0.87 β ケース	レシピ 平均	Vr=0.87 β	敷地近くに配置	複数設定

* β は地震発生層の S 波速度

第 1.2.5.5.1 表 震源を特定せず策定する地震動に関する検討対象地震

	地震名	発生日時	規模
1	2008 年岩手・宮城内陸地震	2008/06/14 08:43	Mw6.9
2	2000 年鳥取県西部地震	2000/10/06 13:30	Mw6.6
3	2011 年長野県北部地震	2011/03/12 03:59	Mw6.2
4	1997 年 3 月鹿児島県北西部地震	1997/03/26 17:31	Mw6.1
5	2003 年宮城県北部地震	2003/07/26 07:13	Mw6.1
6	1996 年宮城県北部（鬼首）地震	1996/08/11 03:12	Mw6.0
7	1997 年 5 月鹿児島県北西部地震	1997/05/13 14:38	Mw6.0
8	1998 年岩手県内陸北部地震	1998/09/03 16:58	Mw5.9
9	2011 年静岡県東部地震	2011/03/15 22:31	Mw5.9
10	1997 年山口県北部地震	1997/06/25 18:50	Mw5.8
11	2011 年茨城県北部地震	2011/03/19 18:56	Mw5.8
12	2013 年栃木県北部地震	2013/02/25 16:23	Mw5.8
13	2004 年北海道留萌支庁南部地震	2004/12/14 14:56	Mw5.7
14	2005 年福岡県西方沖地震の最大余震	2005/04/20 06:11	Mw5.4
15	2012 年茨城県北部地震	2012/03/10 02:25	Mw5.2
16	2011 年和歌山県北部地震	2011/07/05 19:18	Mw5.0


第 1.2.5.6.1 表 設計用応答スペクトル Ss-1 のコントロールポイント

周期 (s)	0.02	0.09	0.13	0.3	0.6	5
Ss - 1 (水平方向) (cm/s)	2.23	25.78	37.24	73.53	100	100
Ss - 1 (鉛直方向) (cm/s)	1.49	17.19	24.83	49.02	66.7	66.7


第 1.2.5.7.1 表 基準地震動の最大加速度

(単位 : cm/s²)

基準地震動		NS 方向	EW 方向	UD 方向
Ss-1	設計用模擬地震波	700		467
Ss-2	F O-A～F O-B～熊川断層 (短周期の地震動 1.5 倍ケース、破壊開始点 5)	376	248	334
Ss-3	F O-A～F O-B～熊川断層 (短周期の地震動 1.5 倍ケース、破壊開始点 6)	396	240	313
Ss-4	F O-A～F O-B～熊川断層 (V _r =0.87 β ケース、破壊開始点 9)	255	205	218
Ss-5	上林川断層 (短周期の地震動 1.5 倍ケース、破壊開始点 3)	180	374	320
Ss-6	2000 年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録	528	531	485
Ss-7	2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動	620		320




第 1.2.5.2.1 図 敷地周辺の被害地震のマグニチュードと震央距離の関係




No	断層名
1	安島岬沖～和布～干飯崎沖～甲楽城断層
2	敦賀断層
3	大陸棚外縁～B～野坂断層
4	三方断層
5	花折断層
6	琵琶湖西岸断層系
7	濃尾地震断層系
8	上林川断層
9	有馬～高槻構造線
10	山田断層
11	郷村断層
12	三峠断層
13	F GA3 東部断層
14	F O-A～F O-B～熊川断層
15	F O-C断層
16	甲楽城沖断層～浦底断層～池河内断層～柳ヶ瀬山断層

第 1.2.5.2.2 図 敷地周辺の主な活断層から想定される地震のマグニチュードと震央距離の関係




※耐専式による評価

第 1.2.5.4.1 図 敷地に影響を及ぼしたと考えられる過去の地震の応答スペクトル




第 1.2.5.4.2 図 敷地に影響を及ぼすと考えられる活断層の地震による応答スペクトル

$h=0.05$




第 1.2.5.6.1 図(1) 基準地震動 Ss-1 の応答スペクトル (水平方向)

$h=0.05$




第 1.2.5.6.1 図(2) 基準地震動 Ss-1 の応答スペクトル (鉛直方向)




第 1.2.5.6.2 図(1) 基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルと応答スペクトルに基づく地震動評価結果の比較（水平方向）


$h=0.05$



第 1.2.5.6.2 図(2) 基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルと応答スペクトルに基づく地震動評価結果の比較（鉛直方向）




第 1.2.5.6.3 図(1) 基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果（全ケース）との比較（NS 方向）




- 基準地震動 Ss-1
- 基準地震動 Ss-2 FO-A～FO-B～熊川断層（短周期の地震動 1.5倍ケース、破壊開始点 5）
- 基準地震動 Ss-3 FO-A～FO-B～熊川断層（短周期の地震動 1.5倍ケース、破壊開始点 6）
- 基準地震動 Ss-4 FO-A～FO-B～熊川断層（Vr=0.87 β ケース、破壊開始点 9）
- 基準地震動 Ss-5 上林川断層（短周期の地震動 1.5倍ケース、破壊開始点 3）


第 1.2.5.6.3 図(2) 基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果（全ケース）との比較（EW 方向）




第 1.2.5.6.3 図(3) 基準地震動 Ss-1 の応答スペクトルと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果（全ケース）との比較（UD 方向）




第 1.2.5.6.4 図(1) 基準地震動 Ss-1 と Ss-2~Ss-5 の応答スペクトル
(NS 方向)




第 1.2.5.6.4 図(2) 基準地震動 Ss-1 と Ss-2~Ss-5 の応答スペクトル
 (EW 方向)




第 1.2.5.6.4 図(3) 基準地震動 Ss-1 と Ss-2~Ss-5 の応答スペクトル
 (UD 方向)




第 1.2.5.6.5 図(1) 基準地震動 Ss-1 と Ss-6, Ss-7 の応答スペクトル
 (NS 方向)




第 1.2.5.6.5 図(2) 基準地震動 Ss-1 と Ss-6, Ss-7 の応答スペクトル
 (EW 方向)



第 1.2.5.6.5 図(3) 基準地震動 Ss-1 と Ss-6, Ss-7 の応答スペクトル
 (UD 方向)




Ss-1 (水平方向)




Ss-1 (鉛直方向)


第 1.2.5.7.1 図 設計用模擬地震波 Ss-1 の加速度時刻歴波形



Ss-2 (NS 方向)




Ss-2 (EW 方向)




Ss-2 (UD 方向)


第 1.2.5.7.2 図 Ss-2 の加速度時刻歴波形



Ss-3 (NS 方向)




Ss-3 (EW 方向)




Ss-3 (UD 方向)


第 1.2.5.7.3 図 Ss-3 の加速度時刻歴波形



Ss-4 (NS 方向)






Ss-4 (EW 方向)




Ss-4 (UD 方向)


第 1.2.5.7.4 図 Ss-4 の加速度時刻歴波形




第 1.2.5.7.5 図 Ss-5 の加速度時刻歴波形



Ss-6 (NS 方向)





Ss-6 (EW 方向)




Ss-6 (UD 方向)


第 1.2.5.7.6 図 Ss-6 の加速度時刻歴波形




第 1.2.5.7.7 図 Ss-7 の加速度時刻歴波形




第 1.2.5.8.1 図(1) 基準地震動 Ss-1 と一様ハザードスペクトルの比較 (水平方向)



第 1.2.5.8.1 図(2) 基準地震動 Ss-1 と一様ハザードスペクトルの比較 (鉛直方向)



第 1.2.5.8.2 図(1) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトルと領域震源による地震動の一様ハザードスペクトルの比較（水平方向）



第 1.2.5.8.2 図(2) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトルと領域震源による地震動の一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向）

1.2.5.9 参考文献

- (1) 気象庁監修(1996) : 震度を知る, ぎょうせい, p.76- 77
- (2) 佐藤浩章・山中浩明(2010) : 広帯域サイト增幅特性評価のための深部地盤の不均質性のモデル化に関する研究, 日本建築学会構造系論文集, 第 648 号, pp.289- 298
- (3) Noda,S., K.Yashiro, K.Takahashi, M.Takemura, S.Ohno, M.Tohdo and T.Watanabe(2002) : RESPONSE SPECTRA FOR DESIGN PURPOSE OF STIFF STRUCTURES ON ROCK SITES, OECD-NEA Workshop on the Relations between Seismological Data and Seismic Engineering Analysis, Oct.16-18, Istanbul
- (4) 地震調査研究推進本部地震調査委員会(2009) : 震源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）, 「全国地震動予測地図」技術報告書 付録 3
- (5) 入倉孝次郎・三宅弘恵(2001) : シナリオ地震の強震動予測, 地学雑誌, Vol.110, No.6, pp.849- 875
- (6) Fujii, Y. and M. Matsu'ura, (2000) : Regional Difference in Scaling Laws for Large Earthquakes and its Tectonic Implication, Pure and Applied Geophysics, 157, 2283-2302
- (7) 松田時彦(1975) : 活断層から発生する地震の規模と周期について, 地震, 第 2 輯, 第 28 卷, 269- 283
- (8) 釜江克宏・入倉孝次郎・福知保長(1990) : 地域的な震源スケーリング則を用いた大地震 (M7 級) のための設計用地震動予測, 日本建築学会構造系論文報告集, 第 416 号, pp.57-70.
- (9) Boore,D.M.(1983) : Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological models of the radiated spectra , Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.73, pp.1865-1894
- (10) Bouchon,M. (1981) : A simple method to calculate Green's functions for elastic layered media, Bulletin of the Seismological

Society of America , Vol.71, pp.959- 971

- (11) 加藤研一・宮腰勝義・武村雅之・井上大榮・上田圭一・壇一男
(2004) : 震源を事前に特定できない内陸地殻内地震による地震動
レベル 地質学的調査による地震の分類と強震観測記録に基づく
上限レベルの検討ー, 日本地震工学会論文集, 第 4 卷, 第 4 号,
pp.46-86
- (12) 佐藤浩章・芝良昭・東貞成・功刀卓・前田宜浩・藤原広行
(2013) : 物理探査・室内試験に基づく 2004 年留萌支庁南部の地震
による K-NET 港町観測点(HKD020)の基盤地震動とサイト特性評
価, 電力中央研究所報告

1.2.6 社会環境

1.2.6.1 人口分布

高浜発電所敷地は、福井県の最西端に位置する音海半島の根元部にある。

3号炉心予定地と4号炉心予定地の中心点（以下発電所中心とする）を中心とする昭和50年10月現在の人口分布は、半径5km以内では約4,000人、10km以内では約20,000人、30km以内では約200,000人である。

発電所中心から半径30km以内の方位別人口分布を第1.2.6.1.1表及び第1.2.6.1.1図に、半径100km以内の人口分布を第1.2.6.1.2表に、半径50km以内の市町村分布を第1.2.6.1.3表及び第1.2.6.1.2図に示す。

1.2.6.2 付近の集落及び公共施設

発電所近傍の集落としては、神野浦、神野、小黒飯及び音海地区がある。各地区の中心までの距離及び人口（昭和50年10月現在）は次のとおりである。

地 区 名	神野浦	神 野	小黒飯	音 海
距離(km)	約 0.7	約 0.8	約 1.3	約 2
人口(人)	44	81	62	274

なお、半径2km以内の集落位置を第1.2.6.2.1図に示す。

学校、病院等の公共施設は第1.2.6.2.1表、第1.2.6.2.2表及び第1.2.6.2.2図に示すとおりであり、発電所中心から、半径10km以内には小学校17、中学校4、保育所及び幼稚園7、診療所6、病院3、歯科診療所2がある。

最寄りの学校としては発電所中心から約1.1km離れた所に神野小学校があり、また約1.8kmは離れた所に音海小・中学校がある。

最寄りの医療施設としては発電所中心より、約5.5km離れたところに高浜病院（医師3人、ベッド数80、昭和52年9月現在）がある。

なお、舞鶴市には 14 の病院があり、ベッド数は 1,827 である。（昭和 50 年 12 月現在）

1.2.6.3 産業活動

原子炉設置予定地の高浜町の産業別就業者数の比率は、昭和 50 年 10 月現在で、第 1 次産業約 27%、第 2 次産業約 37%、第 3 次産業約 36% となっている。

高浜町の産業別就業者数を第 1.2.6.3.1 表に示す。

事業所数をみると昭和 50 年 5 月現在で、全事業所数は 1,142 あり、その内工業事業所数は 64 である。

主な産業としては、合板製造業、木材運搬業、繊維工業、家具製造業等がある。

農業の状況をみると、昭和 50 年 2 月現在で、農家戸数は 1,059 戸あり、その内専業農家戸数は 57 戸である。

主要農作物としては、米、野菜、いも類、果実等がある。乳用牛については、昭和 51 年 3 月現在で、飼養農家数 1 戸、飼養頭数 5 頭である。

海産物としては、あじ、ぶり、いわし、いか、しいら、かれい等が水揚げされている。

農作物の作付面積及び収穫量を第 1.2.6.3.2 表に、家畜家きん飼養頭数を第 1.2.6.3.3 表に、また海産物の魚種別魚獲量を第 1.2.6.3.4 表に示す。

都市計画法に基づく高浜町都市計画（高浜町告示、昭和 48 年 7 月）によれば、高浜町において用途指定されている準工業地域は発電所中心から 5km 以上離れており、工業地域、工業専用地域の計画はない。

1.2.6.4 交通

発電所最寄りの鉄道としては、JR 小浜線（敦賀～東舞鶴）がある。道路として主要なものは、次のとおりである。

(1) 国道 27 号線

(敦賀市～小浜市～舞鶴市～綾部市～京丹波町)

(2) 舞鶴若狭自動車道

(敦賀市～小浜市～舞鶴市～綾部市～三木市)

(3) 県道音海中津海線

(国道 27 号線より分岐)

なお、3号炉心及び4号炉心から県道までの最短距離は、それぞれ約 500m 及び約 520m である。

港湾施設としては、昭和 44 年国際貿易港として開港した内浦港が、発電所中心から北方約 1km にある。この港では 10,000 トン(D/W)級の係船岸壁があり、木材が輸入されている。また、舞鶴には舞鶴港があり、50,000 トン(D/W)級の係船岸壁がある。

海上交通としては、発電所沖合約 14km に舞鶴から小樽（北海道）へのフェリー航路がある。

発電所周辺の鉄道、主要道路及び海上交通を第 1.2.6.4.1 図に示す。

航空関係としては、発電所の近くに空港はなく、発電所の南方約 80km に大阪国際空港、北東約 90km に福井空港、西方約 60km に但馬空港がある。発電所上空には航空路はないが広域航法 (RNAV) 経路 (Y18、Y382) があり、その中心線は発電所の近傍を通っている。これらの航空路等に関する平成 24 年の交通便数の調査によると、当該空域を管轄する管制部に係る最大交通便数日（平成 24 年 6 月 8 日）の広域航法経路 (Y382) の飛行便数は 1 日 12 便、広域航法経路 (Y18) の飛行便数は 1 日 0 便である。なお、発電所上空に訓練区域は設定されておらず、航空機は原子力関係施設上空を飛行することを規制されている。

発電所周辺の航空路⁽¹⁾を第 1.2.6.4.2 図に示す。

第1.2.6.1.1表 発電所中心から半径30km以内の方位別人口分布

方位 \ 距離(km)	0 ~ 5	5 ~ 10	10 ~ 20	20 ~ 30
北	69 (69)	0 (69)	0 (69)	0 (69)
北 北 東	137 (137)	0 (137)	0 (137)	0 (137)
北 東	68 (68)	0 (68)	0 (68)	0 (68)
東 北 東	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
東	0 (0)	0 (0)	1,327 (1,327)	23,643 (24,970)
東 南 東	0 (2,679)	2,679 (2,679)	5,502 (8,181)	6,807 (14,988)
南 東	284 (5,347)	5,063 (5,347)	3,427 (8,774)	2,309 (11,083)
南 南 東	1,152 (1,986)	834 (1,986)	423 (2,409)	3,083 (5,492)
南	1,280 (1,667)	387 (1,667)	198 (1,865)	2,459 (4,324)
南 南 西	210 (455)	245 (455)	2,192 (2,647)	3,328 (5,975)
南 西	175 (2,176)	2,001 (2,176)	23,008 (25,184)	10,345 (35,529)
西 南 西	148 (7,614)	7,466 (7,614)	54,818 (62,432)	7,746 (70,178)
西	342 (1,079)	737 (1,079)	3,629 (4,708)	17,447 (22,155)
西 北 西	90 (547)	457 (547)	197 (744)	5,816 (6,560)
北 西	95 (848)	753 (848)	0 (848)	4,193 (5,041)
北 北 西	86 (86)	0 (86)	0 (86)	0 (86)
合 計	4,136 (24,758)	20,622 (24,758)	94,721 (119,479)	87,176 (206,655)

総理府統計局編「昭和50年国勢調査報告」より作成

(注1) () 内は累計を示す。

(注2) 人口分布は人家の分布状況を考慮して算出した。

第1.2.6.1.2表 発電所中心から半径100km以内の人口分布

距 離(km)	0 ~ 5	0 ~ 10	0 ~ 30	0 ~ 50	0 ~ 100
人 口(人)	約4,140	約24,760	約206,660	約590,460	約13,649,930

総理府統計局編「昭和50年国勢調査報告」より作成

第1.2.6.1.3表 発電所中心から半径50km以内の市町村（その1）

(昭和52年3月現在)

市町村名	世帯数(戸)	人口(人)	距離(km)
福井県大飯郡高浜町	3,132	11,494	約 5.7
京都府舞鶴市	31,298	98,069	〃 11.6
福井県大飯郡大飯町	1,637	6,204	〃 12.1
〃 遠敷郡名田庄村	872	3,349	〃 21
〃 小浜市	9,364	34,387	〃 22
京都府与謝郡伊根町	1,117	4,469	〃 26
〃 北桑田郡美山町	1,771	6,338	〃 28
〃 宮津市	8,382	30,378	〃 28
〃 船井郡和知町	1,592	5,756	〃 31
〃 与謝郡岩滝町	1,765	7,458	〃 32
〃 綾部市	13,297	44,262	〃 33
福井県遠敷郡上中町	1,919	8,008	〃 33
京都府加佐郡大江町	1,954	7,126	〃 35
〃 与謝郡野田川町	2,916	12,152	〃 36
〃 中郡大宮町	2,619	10,863	〃 37
〃 与謝郡加悦町	2,261	9,497	〃 37
福井県三方郡三方町	2,402	9,961	〃 37
京都府船井郡瑞穂町	1,543	6,207	〃 40
〃 竹野郡弥栄町	1,626	6,856	〃 40

第1.2.6.1.3表 発電所中心から半径50km以内の市町村（その2）

(昭和52年3月現在)

市町村名	世帯数(戸)	人口(人)	距離(km)
京都府船井郡丹波町	2,156	8,115	約 40
〃 〃 日吉町	1,793	6,867	〃 41
福井県三方郡美浜町	3,515	13,428	〃 41
滋賀県高島郡朽木村	792	2,986	〃 42
京都府中郡峰山町	3,934	15,243	〃 42
〃 北桑田郡京北町	2,018	7,948	〃 42
〃 福知山市	18,767	61,099	〃 42
〃 天田郡三和町	1,408	5,283	〃 42
〃 竹野郡丹後町	2,426	9,610	〃 44
〃 〃 網野町	4,731	19,399	〃 46
〃 船井郡園部町	3,803	14,773	〃 46
兵庫県氷上郡市島町	2,608	10,329	〃 48
滋賀県高島郡マキノ町	1,699	6,902	〃 49
〃 〃 今津町	3,431	11,549	〃 49
兵庫県出石郡但東町	1,742	7,065	〃 50

自治省行政局編「昭和52年度版住民基本台帳に基づく全国人口世帯数表」より作成

(注) 距離は市町村役場までの直線距離である。

第1.2.6.2.1表 発電所中心から半径10km以内の学校、
幼稚園名及び生徒、園児数（その1）

学校保育所名	生徒 園児数(人)	距離 (km)	住 所	備 考
高浜小学校	453	約 5.7	福井県大飯郡高浜町宮崎	生徒数 昭和52.5現在
内浦小学校	17	〃 3.0	〃 高浜町山中	〃
神野小学校	15	〃 1.1	〃 高浜町神野	〃
音海小学校	16	〃 1.8	〃 高浜町音海	〃
日引小学校	22	〃 3.5	〃 高浜町日引	〃
青郷小学校	233	〃 4.1	〃 高浜町小和田	〃
青郷高野分校	10	〃 3.6	〃 高浜町高野	〃
和田小学校	220	〃 8.0	〃 高浜町和田	〃
佐分利小学校	109	〃 10.1	〃 大飯町鹿野	〃
佐分利川上分校	17	〃 9.1	〃 大飯町川上	〃
志楽小学校	316	〃 7.8	京都府舞鶴市小倉	〃
朝来小学校	228	〃 6.7	〃 朝来中	〃
原小学校	52	〃 7.5	〃 河辺由里	〃
平小学校	62	〃 10.2	〃 平	〃
丸山小学校	38	〃 10.1	〃 三浜	〃
野原小学校	25	〃 8.2	〃 野原	〃
田井小学校	23	〃 6.3	〃 田井	〃
高浜小学校	386	〃 5.8	福井県大飯郡高浜町宮崎	〃
内浦小学校	23	〃 3.0	〃 高浜町山中	〃
音海小学校	8	〃 1.8	〃 高浜町音海	〃

第1.2.6.2.1表 発電所中心から半径10km以内の学校、
幼稚園名及び生徒、園児数（その2）

学校保育所名	生徒 園児数(人)	距離 (km)	住 所	備 考
大浦中学校	160	約 9.5	京都府舞鶴市平	昭和52.5現在
高浜保育所	210	〃 5.9	福井県大飯郡高浜町宮崎	昭和52.9現在
青郷保育所	154	〃 3.1	〃 高浜町西三松	〃
内浦保育所	14	〃 3.0	〃 高浜町山中	〃
和田保育所	121	〃 8.0	〃 高浜町和田	〃
佐分利保育園	60	〃 9.7	〃 大飯町石山	〃
志楽幼稚園	127	〃 8.3	京都府舞鶴市田中町	昭和52.5現在
朝来保育所	115	〃 6.6	〃 朝来中	昭和52.12現在
東舞鶴高等学校	1,210	〃 8.8	〃 泉源寺	昭和52.5現在
(国立)舞鶴工業高等専門学校	751	〃 6.2	〃 白屋	〃

文部省監修「全国学校総覧昭和53年版」より作成
保育所については高浜町発行「たかはま」より作成

第1.2.6.2.2表 発電所中心から半径10km以内の病院及び一般診療所名

(昭和52年9月現在)

名 称	距 離(km)	住 所
新 谷 歯 科	約 5.7	福井県大飯郡高浜町中町
池 田 歯 科	〃 5.2	〃 若宮
小 川 歯 科	〃 5.8	〃 赤尾町
菊 池 歯 科	〃 5.6	〃 今在家
山 口 歯 科	〃 5.6	〃 本町
高 浜 歯 科	〃 5.5	〃 若松
内 浦 診 療 所	〃 3.0	〃 山中
青 郷 診 療 所	〃 3.8	〃 小和田
和 田 診 療 所	〃 7.8	〃 和田
佐 分 利 診 療 所	〃 9.7	福井県大飯郡大飯町石山
坂 根 医 院	〃 10.0	京都府舞鶴市愛宕浜
窪 田 医 院	〃 10.0	〃 愛宕浜
野 原 診 療 所	〃 8.3	〃 野原
大 波 診 療 所	〃 9.1	〃 大波下
東 舞 鶴 病 院	〃 8.9	〃 大波下
海上自衛隊舞鶴地区病院	〃 9.3	〃 泉源寺

第1.2.6.3.1表 高浜町の産業別就業者数

(昭和50年10月現在) (単位 : 人)

区分		総 数	男	女
総 数		6,165	3,802	2,363
第一次産業	農 業	1,312	425	887
	林業・狩猟業	14	12	2
	漁業・水産養殖業	315	279	36
	合 計	1,641	716	925
第二次産業	鉱 業	—	2	—
	建設業	768	680	88
	製 造 業	1,517	1,021	496
	合 計	2,287	1,703	584
第三次産業	卸 売 業・小 売 業	721	353	368
	金融・保険・不動産業	57	28	29
	運 輸・通 信 業	272	237	35
	電気・ガス・水道業	274	257	17
	サ ー ビ ス 業	756	385	371
	公 务	153	120	33
	分 類 不 能 の 产 業	4	3	1
	合 計	2,237	1,383	854

総理府統計局編「昭和50年国勢調査報告」より作成

第1.2.6.3.2表 農作物の作付面積及び収穫量（その1）

(昭和50年)

		福井県		高浜町	
		作付面積(ha)	収穫量(t)	作付面積(ha)	収穫量(t)
稻	水稻	42,600	205,300	463	1,930
	陸稻	—	—	—	—
麦類	小麦	11	17	2	3
	6条大麦	7	13	0	0
いも類	かんしょ	96	1,320	2	25
	春植えばれいしょ	604	9,720	12	164
豆類	だいづ	539	701	21	26
	あづき	175	151	7	6
野菜	きゅうり	183	3,140	4	53
	とまと	74	2,390	4	112
	なす	214	3,420	5	71
	ピーマン	40	426	2	23
	かぼちゃ	108	1,230	3	40
	いちご	52	288	1	3
	すいか	421	12,600	4	52
	露地メロン	70	1,210	1	5
	青さやえんどう	27	139	2	9
	えだまめ	12	56	—	—
	青さやいんげん	69	377	1	4
	とうもろこし(未)	22	107	—	—

第1.2.6.3.2表 農作物の作付面積及び収穫量（その2）

(昭和50年)

		福井県		高浜町	
		作付面積(ha)	収穫量(t)	作付面積(ha)	収穫量(t)
野菜へづき	きやべつ	215	5,880	12	377
	はくさい	181	4,710	4	92
	ほうれんそう	91	999	2	22
	ねぎ	142	2,090	3	44
	たまねぎ	101	2,170	8	166
	レタス(サラダ含)	25	211	1	8
	だいこん	644	19,000	15	465
	かぶ	63	1,110	2	37
	にんじん	103	1,240	4	46
	ごぼう	44	548	2	25
	さといも	237	3,290	5	73
	らつきよ	101	2,210	1	6
果樹	みかん	127	582	10	36
	ぶどう	41	179	5	17
	日本なし	40	632	0	0
	もも	17	123	0	0
	うめ	270	687	3	9
	かき	130	642	3	10
	くり	299	319	1	2

第1.2.6.3.2表 農作物の作付面積及び収穫量（その3）

(昭和50年)

		福井県		高浜町	
		作付面積(ha)	収穫量(t)	作付面積(ha)	収穫量(t)
工農 作物	なたね	48	86	1	1
	たばこ	153	393	4	8
茶 ^(注2)		144	918	2	11
飼料 作物	青刈とうもろこし	96	3,500	0	0
	牧草	446	15,600	1	34

「福井農林水産統計年報」(昭和50~51年)より作成

(注1) 作付面積の内果樹については栽培面積を表わす。

(注2) 茶の作付面積は専用及び兼用の合計栽培面積とし、収穫量は生葉収穫量とした。

第1.2.6.3.3表 家畜家きん飼養頭羽数

(昭和51年3月現在)

		高浜町	福井県
乳用牛	飼養戸数	1	217
	飼養頭数	5	3,721
肉用牛	飼養戸数	—	205
	飼養頭数	—	4,509
豚	飼養戸数	3	86
	飼養頭数	333	10,251
鶏	飼養戸数	1	311
	出荷羽数	100	950,499
ブロイラー	飼養戸数	—	28
	出荷羽数	—	214,950

第23回福井県統計年鑑より作成

第1.2.6.3.4表 魚種別漁獲量（属人）（その1）

(昭和50年) (単位:t)

魚種	地域	高浜地区 〔高浜町漁協 若狭和田漁協〕	内浦地区 〔内浦漁協 音海漁協 小黒飯漁協〕	福井県
魚類	まぐろ	0	—	17
	びんなが	0	0	5
	めばち	—	—	238
	きわだ	—	—	100
	めじ	5	1	81
	まがじき	4	0	24
	めかじき	—	—	3
	くろかわ類	—	—	8
	ばしょうかじき	3	1	40
	かつお	—	—	9
	そうだかつお	4	4	65
	さめ類	0	—	10
	さけ類	0	—	100
	ます類	0	0	160
	まいわし	74	1	1,104
	うるめいわし	27	1	414
	かたくちいわし	0	1	114
	あじ類	211	22	1,545
	さば類	39	4	6,373
	さんま	1	1	15
	ぶり類	144	5	2,977

第1.2.6.3.4表 魚種別漁獲量（属人）（その2）

(昭和50年) (単位:t)

魚種	地域	高浜地区 〔高浜町漁協 若狭和田漁協〕	内浦地区 〔内浦漁協 音海漁協 小黒飯漁協〕	福井県
魚類	ひらめ	42	1	126
	かれい類	20	1	3,746
	たら	2	0	182
	すけとうたら	—	—	9,186
	ほっけめ ぬけきちじ	—	—	67
	はたはた	0	—	244
	にぎす類	—	—	87
	えそ類	6	0	21
	はも	—	—	2
	たちうお	15	0	225
	ほうぼう類	4	0	7
	えい類	0	—	4
	まだい	24	0	261
	ちだい	4	0	44
	きだい	9	0	61
	くろだい	3	0	13
	さわら類	3	0	52
	しいら類	60	18	236
	とびうお類	37	8	391
	ぼら類	5	1	7
	すずき	9	2	89

第1.2.6.3.4表 魚種別漁獲量（属人）（その3）

(昭和50年) (単位:t)


魚種		地域	高浜地区 〔高浜町漁協 若狭和田漁協〕	内浦地区 〔内浦漁協 音海漁協 小黒飯漁協〕	福井県
魚類	いかなご	0		—	46
	その他の魚類	257		33	2,616
	小計	1,014		105	31,115
水産動物類	くるまえび	—		—	7
	その他のえび類	0		0	597
	ずわいがに	6		0	28
	がざみ類	—		—	7
	その他のかに類	73		23	399
	するめいか	52		7	263
	その他のいか	—		—	178
	たこ類	5		1	107
	うに類	—		—	21
	なまこ類	—		—	—
	その他の水産動物類	—		—	—
	小計	136		31	10,877
海産ほ乳類		—		—	1
貝類	あわび類	1		1	26
	さざえ	16		7	241
	あさり類	—		—	1
	その他の貝類	7		0	255
	小計	25		8	523

第1.2.6.3.4表 魚種別漁獲量（属人）（その4）


(昭和50年) (単位:t)

魚種		地域 高浜地区 〔 <small>高浜町漁協 若狭和田漁協</small> 〕	内浦地区 〔 <small>内浦漁協 音海漁協 小黒飯漁協</small> 〕	福井県
草 類	わかめ類	20	26	617
	てんぐさ類	—	—	110
	その他の草類	0	0	165
	小計	20	26	892
合計		1,195	170	43,408


「福井農林水産統計年報」より作成



第1.2.6.1.1図 発電所中心から半径30km以内の方位別人口分布



第1.2.6.1.2図 発電所中心から半径50km以内の市町村





第1.2.6.2.1図 烈電所周辺集落位置図



第1.2.6.2.2図 発電所中心から半径10km以内の学校及び公共施設



第1.2.6.4.1図 発電所周辺の鉄道、主要道路及び海上交通



1.2.6.5 参考文献

(1) 「AIP-JAPAN」

国土交通省航空局、平成 25 年 3 月

1.2.7 津波

1.2.7.1 敷地周辺に影響を及ぼした過去の津波

敷地周辺の既往津波及び痕跡高について文献調査を実施した。文献調査によると、敷地周辺に影響を与えたと考えられる津波には、1983年日本海中部地震津波及び1993年北海道南西沖地震津波がある。また、地震以外を要因とする日本海における津波の記録としては、火山現象に伴う山体崩壊を要因とする1741年渡島沖の津波があるものの、その他に海底地すべり、陸上の斜面崩壊（地すべり）、火山現象等、地震以外の要因による津波の記録は認められなかった。

さらに、若狭湾沿岸の津波堆積物調査⁽¹⁾によっても、完新世において、発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡は認められなかった。

1.2.7.2 基準津波の策定

1.2.7.2.1 津波伝播計算手法及び計算条件

津波に伴う水位変動の評価は、非線形長波理論に基づき、平面二次元モデルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施した。

津波シミュレーションに用いる敷地沿岸域及び海底地形については、海上保安庁等による海底地形図、海上音波探査記録及び深浅測量結果を用いた。また、敷地の形状及び標高については、発電所の竣工図を用いた。さらに、津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについては、各海水ポンプ室までの水理特性を考慮した詳細格子分割の数値計算モデル（以下「詳細数値計算モデル」という。）を基本とし、パラメータスタディや津波ハザード評価の計算には、取水口及び放水口の前面で完全反射条件とした概略数値計算モデルを用いた。計算上考慮している水深分布図を第1.2.7.2.1図に、概略数値計算モデルの計算条件及び計算モデルを第1.2.7.2.1表と第1.2.7.2.2図に、詳細数値計算モデルの計算条件及び計算モデルを第1.2.7.2.2表と第1.2.7.2.3図に示す。また、津波シミュレーションに

よる津波水位評価点の位置を第 1.2.7.2.4 図に示す。

詳細数値計算モデルによる検討に当たっては、潮位条件に加えて、循環水ポンプ及び海水ポンプの稼動条件並びに断層活動に伴う地盤変動を考慮した。

また、取水路防潮ゲート及び放水路付近の敷地を囲むように設置した放水口側防潮堤を計算モデルに反映した。

取水路防潮ゲートについては、遠隔操作によるゲート閉止に必要な時間を考慮して、閉止時間前に第 1 波のピークが到達する津波に對しては「開」の条件とし、それ以外の津波については「閉」の条件を設定した。

ただし、今回の評価時点においては、1, 2 号炉が停止中であるため、2 系列ある取水路の片側の防潮ゲートは常時閉塞で運用されている。このため、詳細数値計算モデルによる検討では、津波発生時に取水路防潮ゲートが全門「開」である場合だけでなく、片側のみ「閉」である場合についても評価を行っている。

1.2.7.2.2 地震に起因する津波

1.2.7.2.2.1 検討対象波源の選定

文献調査及び敷地周辺の地質調査結果を踏まえ、発電所へ大きな水位変動を及ぼす津波波源となる可能性のある敷地周辺の海域活断層と日本海東縁部の断層について、以下の検討を行った。

なお、太平洋側に想定されるプレート間地震及び海洋プレート内地震による津波については、発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡が認められず、日本海側には影響ないと考えられることから検討対象波源として選定しなかった。

(1) 検討対象断層の選定

a. 海域活断層

検討対象断層は、敷地前面海域及び敷地周辺海域において後期更新世以降の活動が否定できない断層とした。

これらの断層について、阿部(1989)⁽²⁾の簡易予測式によ

り推定津波水位を算定し、その結果、安島岬沖～和布一干飯崎沖～甲楽城断層、甲楽城沖～浦底～池河内～柳ヶ瀬山断層、大陸棚外縁～B～野坂断層、三方断層及びFO-A～FO-B～熊川断層の計5断層を検討対象の海域活断層として抽出した。抽出された断層を第1.2.7.2.5図に示す。

b. 日本海東縁部の断層

日本海東縁部の検討対象断層として、北海道沖から新潟県沖までの広範囲な海域にモーメントマグニチュード $M_w=7.85$ の基準波源モデルを設定した。

(2) パラメータスタディ

海域活断層及び日本海東縁部の各断層について、土木学会(2002)⁽³⁾に基づき、広域応力場、断層の位置、傾斜、走向等を合理的と考えられる範囲で変化させた概略数値計算モデルによるパラメータスタディを実施し、波源モデルの選定を行った。

(3) 検討対象波源の選定

パラメータスタディの検討結果より、水位変動量の大きい大陸棚外縁～B～野坂断層及びFO-A～FO-B～熊川断層を詳細数値計算モデルによる検討対象波源として選定した。

1.2.7.2.2 行政機関の波源モデルによる津波

行政機関の波源モデルの中でも発電所へ比較的大きな水位変動を与える可能性のある波源モデルとして、福井県(2012)⁽⁴⁾で想定されている若狭海丘列付近断層、秋田県(2012)⁽⁵⁾で想定されている日本海東縁部の波源及び「日本海における大規模地震に関する調査検討会（以下「検討会」という。）」（国土交通省(2014)⁽⁶⁾）で想定されている若狭海丘列付近断層(F-49)及びFO-A～FO-B～熊川断層(F-53)を対象に検討を実施した。

福井県が想定した波源モデルを第1.2.7.2.6図に示す。

1.2.7.2.3 地震以外に起因する津波

1.2.7.2.3.1 海底地すべりによる津波の評価

(1) 検討対象となる海底地すべりの抽出

徳山他(2001)⁽⁷⁾によれば、日本海側に存在する海底地すべり地形として、隱岐トラフ付近に分布する海底地すべり地形群が示されているほか、地質調査所が作成した海底地質図^{(8)～(11)}にも隠岐トラフ付近に広範囲に海底地すべり跡と考えられる崩落崖の記載が多数ある。これらと地質調査所が作成した表層堆積図^{(12)～(15)}の層相区分図及び池原他(1990)⁽¹⁶⁾を元に、高分解能海上音波探査記録（3.5kHz サブボトムプロファイラー：SBP）の再解析結果を用いて図面間の整合性の確認や図幅が整理されていない部分の追記を行い、38 の海底地すべり跡を抽出した。

(2) 評価対象とする海底地すべりの選定

検討対象として抽出した 38 の海底地すべり跡について、位置及び向きにより、大きく 3 つのエリア（エリア A～C）に分けた。検討対象として抽出した海底地すべり跡の位置及びエリア区分を第 1.2.7.2.7 図に示す。

検討対象として抽出した過去の海底地すべり跡のうち、各エリアで最大規模のものが将来発生したと仮定した場合の影響を考慮することとし、評価対象とする海底地すべりとして、エリアごとに最大規模となる、エリア A の Es-G3、エリア B の Es-K5、エリア C の Es-T2 を選定した。

(3) 海底地すべりによる津波の評価方法

海底地すべりによる津波の評価では、崩壊前後の海底地すべり地形を元に初期水位波形を設定し、津波シミュレーションを実施した。初期水位形状の算出に際しては、Watts 他(2005)⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾による予測式（以下「Watts 他の予測式」という。）及び佐竹他(2002)⁽¹⁹⁾による運動学的地すべりモデル（以下「Kinematic モデル」という。）による予測方法を用いた。

1.2.7.2.3.2 陸上の斜面崩壊（地すべり）に起因する津波評価

(1) 検討対象となる陸上の斜面崩壊（地すべり）の選定

独立行政法人防災科学技術研究所による地すべり地形分布図データベースを基に、空中写真・航空レーザー測量結果による地形判読及び現地踏査を実施し、地すべり地形を抽出した。Huber 他(1997)⁽²⁰⁾による水位予測式を用いて、詳細検討を実施する地すべり地形として内浦湾南方の No.1,10 及び大島半島西方の No.14 を選定した。選定した地すべり地形の位置図を第 1.2.7.2.8 図に示す。

(2) 陸上の斜面崩壊（地すべり）の津波評価方法

想定した地すべり地形を用いて斜面崩壊シミュレーションを実施し、地すべりが海面に突入する際の挙動を計算した。初期水位形状の算出に際しては、Watts 他(2005)⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾による予測式（以下「Watts 他による方法」という。）及び佐竹他(2002)⁽¹⁹⁾を参考にした運動学的モデルによる予測方法（以下「運動学的手法」という。）を用いた。

1.2.7.2.3.3 火山現象に起因する津波評価

日本海で認められる活火山⁽²¹⁾としては、渡島大島、利尻島及び鬱陵島があるが、若狭湾沿岸における津波堆積物調査⁽¹⁾の結果から、発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡は認められなかった。

一方、中野他(2013)⁽²¹⁾や西来他(2012)⁽²²⁾に示されるその他の第四紀火山として隱岐島後があるが、噴火形態は溶岩流であること、また最大活動休止期間よりも最新噴火年から現在に至る期間の方が長く、将来の活動性が低いと考えられることから、火山現象に起因する津波により、発電所の安全性は影響を受けるおそれはないと評価する。

1.2.7.2.4 津波発生要因の組み合わせに関する検討

地震に起因する津波及び地震以外に起因する津波の検討結果を踏

まえ、因果関係が考えられる津波発生要因の組み合わせとして、地震と海底地すべりの組み合わせとなる「若狭海丘列付近断層と隱岐トラフ海底地すべり」、地震と陸上地すべりの組み合わせとなる「FO-A～FO-B～熊川断層と陸上地すべり」を選定し、津波発生要因の組み合わせに関する検討を実施した。

津波発生要因の組み合わせの検討に当たっては、地震に起因する津波と、それに組み合わせる地震以外に起因する津波の計算を個別に行い、個々の津波水位評価結果を足し合わせて最も厳しい組み合わせケースを抽出した。ここで、津波水位評価結果の足し合わせにおいては、発生時間の不確かさを考慮した。

1.2.7.2.5 基準津波の選定

各波源及びそれらの組み合わせ（以下「単体組み合わせ」という。）による津波水位評価結果を第1.2.7.2.3表及び第1.2.7.2.4表に示す。

単体組み合わせによる津波水位評価結果を踏まえ、各評価点で最も水位の影響が大きい波源（7ケース）を対象に、断層と地すべりによる初期水位を同一の伝播計算上で考慮した津波シミュレーション（以下「一体計算」という。）を実施した。その結果を第1.2.7.2.5表に示す。

一体計算による津波水位評価の結果、発電所への影響が大きい「若狭海丘列付近断層と隱岐トラフ海底地すべり（エリアB）の組み合わせ」を基準津波1、「FO-A～FO-B～熊川断層と陸上地すべり（No.14）の組み合わせ」を基準津波2として選定した。

なお、基準津波は時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよう、音海半島から北方に約2km離れた海域で定義した。

各基準津波の基準津波定義位置における時刻歴波形を第1.2.7.2.9図に示す。

基準津波定義位置における基準津波による水位上昇側の水位の年超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度、水位下降側の水位の年超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-6}$ 程度である。

1.2.7.3 津波に対する安全性

策定した 2 つの基準津波による各評価点での時刻歴波形を第 1.2.7.3.1 図及び第 1.2.7.3.2 図に示す。また、基準津波による発電所周辺の最高及び最低水位分布図を第 1.2.7.3.3 図及び第 1.2.7.3.4 図に示す。

津波による水位上昇に対して、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び原子炉補機冷却系の海水ポンプ設置エリアの周辺敷地高さは T.P.+3.5m であるが、取水路内に取水路防潮ゲートを設置していること、放水路付近の敷地を囲むように放水口側防潮堤を設置していることから、地盤変動を考慮しても、敷地に津波が遡上することはない。

また、津波による水位低下は、地盤変動を考慮しても原子炉補機冷却系の海水ポンプの取水可能水位約 T.P.-3.5m を上回ることから、原子炉施設の安全性が津波によって影響を受けることはない。

藤井他(1998) 等^{(23)~(39)}を参考に実施した砂移動に関する数値シミュレーションによれば、基準津波による砂移動に伴う砂の堆積量は 3 号及び 4 号炉海水取水トンネルの取水口において最大 0.02m 程度であり、3 号及び 4 号炉海水取水トンネルの取水口は底版から 1.0m 高い位置に設置され、取水口の開口部が 2.5m であることから、砂の堆積による通水への影響はない。

さらに、3 号炉及び 4 号炉海水ポンプ位置の砂の堆積厚を評価するため、3 号及び 4 号炉海水取水トンネル部、3 号及び 4 号炉海水ポンプ室部、海水路部並びに 3 号及び 4 号炉循環水ポンプ室前部を別途 1 次元でモデル化した。3 号炉及び 4 号炉海水ポンプ位置での砂の堆積量を評価した結果、海水ポンプ下端から底版までの距離 1.25m に対して最大で 0.32m 程度であることから砂の堆積に伴って閉塞することなく、原子炉補機冷却系の取水に支障が生じないことを確認した。

以上のことから、原子炉施設の安全性が、津波により影響を受けるおそれはない。

第1.2.7.2.1表 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件

設定項目		設 定 値
津波計算	基礎方程式	非線形長波理論式及び連続式（後藤他(1982) ⁽⁴⁰⁾ ）
	変数配置および差分スキーム	Staggered Leap-frog法
計算条件等	計算領域	対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約1,500km,南北方向約2,000km
	空間格子間隔	1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m
	時間格子間隔	0.3秒 安定条件（CFL条件）を十分満足するように設定
	初期条件	断層モデルを用いて、Mansinha他(1971) ⁽⁴¹⁾ の方法により計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする
	境界条件	沖側境界 特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件（後藤他(1982) ⁽⁴⁰⁾ ）
		陸域境界 完全反射条件
	海底摩擦	マニングの粗度係数 n=0.030（土木学会(2002) ⁽³⁾ ）
	水平渦動粘性係数	0m ² /s
	計算時間	3.0時間（日本海東縁部のケースは6.0時間）
計算潮位		T.P.0.0m
津波水位評価		cmを切り上げ、10cm単位で評価

第1.2.7.2.2表 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件

設定項目		設 定 値	
津波計算	基礎方程式	非線形長波理論式及び連続式（後藤他(1982) ⁽⁴⁰⁾ ）	
	変数配置および差分スキーム	Staggered Leap-frog法	
計算領域		対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約1,500km,南北方向約2,000km	
空間格子間隔		1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m→6.25m→3.125m	
時間格子間隔*	地 震	0.05秒（取水路防潮ゲート開時は0.025秒）	
	海 底 地すべり	0.05秒	
	陸 上 地すべり	0.025秒	
初期条件等	地 震	断層モデルを用いて、Mansinha他(1971) ⁽⁴¹⁾ の方法により計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする	
	海 底 地すべり	(Watts他の予測式) Watts他(2005) ⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾ の予測式により計算される初期水位分布を初期条件とする。 (Kinematicモデルによる方法) Kinematicモデルによる方法を用いて算出される時間刻みあたりの地形変化量が、海面水位と海底地形にそのまま反映されるものとする。	
	陸 上 地すべり	(Watts他による方法) Fritz他(2009) ⁽⁴²⁾ による波源振幅予測式を用いたWatts他(2005) ⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾ による予測式により計算される初期水位分布を初期条件とする。	
		(運動学的手法) 土砂崩壊シミュレーションによる時間刻みあたりの地形変化量が、海面水位と海底地形にそのまま反映されるものとする。	
境界条件	沖側 境界	特性曲線法とともに誘導される自由透過の条件 (後藤他(1982) ⁽⁴⁰⁾)	
	陸域 境界	完全反射条件（発電所敷地については遡上境界）	
海底摩擦		マニングの粗度係数 $n=0.030$ (土木学会(2002) ⁽³⁾)	
水平渦動粘性係数		0m ² /s	
計算時間		3.0時間（日本海東縁部のケースは6.0時間）	
計算潮位		水位上昇側T.P.+0.49m、水位下降側T.P.-0.00m	
評価潮位		水位上昇側T.P.+0.49m、水位下降側T.P.-0.01m 気象庁・舞鶴検潮所のデータによる(2007年1月～2011年12月の5箇年)	
津波水位評価		cmを切り上げ、10cm単位で評価	

※安定条件(CFL条件)を十分満足するように設定

第1.2.7.2.3表 各波源による津波水位評価結果

(T.P.m)

波源モデル		水位上昇						水位下降					
		取水路 防潮 ゲート※1 前面	取水口 貯水口※2 前面	取水路 防潮ゲート 前面	3, 4号炉 循環水 ポンプ室	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	放水口 前面	放水路 (奥)	(参考) 貯水口※2 前面	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3, 4号炉 海水 ポンプ室
地盤に 起因する津波	大陸外縁～B～野坂断層 FO-A～FO-B～熊川断層 日本海東縁部の波源	閉	3.8	5.3	0.9	0.9	0.9	1.3	2.1	2.1	—	—	—
地盤に 起因する津波	Watts他の予測式 Kinematicモデルによる方法 Watts他の予測式 Kinematicモデルによる方法 Watts他の予測式 Kinematicモデルによる方法 Watts他の予測式 Kinematicモデルによる方法 No.1,2,3 運動学的手法 Watts他の予測式 運動学的手法 No.10 運動学的手法 Watts他の予測式 運動学的手法 No.14 運動学的手法 岩槻原正列付近断層(福井県モデル) 日本海東縁部の断層(岐阜県モデル) 行政機関の 波源モデルを 用いた津波	開	2.1	2.0	2.1	1.9	1.9	2.5	2.7	2.8	-2.5	-1.9 ^{※3}	-1.8 ^{※3}
地盤に 起因する津波	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.9	-0.8	-0.7	-1.0
海底 地すべり	—	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	-0.3	-0.3	-0.3
地盤以外に 起因する津波	エリックA Kinematicモデルによる方法 エリックB Kinematicモデルによる方法 エリックC Kinematicモデルによる方法 Watts他の予測式 Kinematicモデルによる方法 No.1,2,3 運動学的手法 Watts他の予測式 運動学的手法 Watts他の予測式 運動学的手法 No.14 運動学的手法 岩槻原正列付近断層(福井県モデル) 日本海東縁部の断層(岐阜県モデル) 行政機関の 波源モデルを 用いた津波	閉	1.7	2.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.8	0.9	-0.8	-0.8	-0.8
地盤に 起因する津波	—	1.9	2.0	0.8	0.8	0.8	1.0	1.9	2.1	-1.0	-0.7	-0.7	-0.8
地盤に 起因する津波	—	3.4	4.1	1.2	1.1	1.1	1.3	3.7	4.0	-3.0	-1.1	-1.0	-1.1
地盤に 起因する津波	—	1.6	2.4	0.8	0.7	0.7	1.1	1.1	1.3	-1.0	-0.5	-0.5	-0.8
地盤に 起因する津波	—	2.8	3.3	1.1	1.1	1.1	1.2	3.7	3.9	-1.7	-0.9	-0.9	-1.2
地盤に 起因する津波	—	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1	-0.1	-0.1	-0.1
地盤に 起因する津波	—	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	2.1	2.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4
地盤に 起因する津波	—	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
地盤に 起因する津波	—	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.5	1.4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
地盤に 起因する津波	—	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	0.6	0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4
地盤に 起因する津波	—	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4
地盤に 起因する津波	—	3.5	4.5	1.1	1.1	1.1	1.4	3.6	3.8	-0.8	-0.8	-0.8	-1.0
地盤に 起因する津波	—	4.0	4.4	1.7	1.7	1.7	1.7	2.9	3.0	-2.2	-1.4	-1.4	-1.6
地盤に 起因する津波	大すべり中央 大すべり隣接LRR 大すべり隣接LLR (検討会モデル)	閉	2.5	3.6	0.7	0.7	0.7	1.2	2.1	—	—	—	—
地盤に 起因する津波	—	2.4	3.6	0.7	0.7	0.7	1.2	1.9	1.9	—	—	—	—
地盤に 起因する津波	—	2.4	3.7	0.7	0.7	0.7	1.2	1.9	2.0	—	—	—	—

※1 閉：取水路防潮ゲート天端T.P.+8.5mで全閉、開：両系列のゲートが開いた状態 (T.P. ± 0 ~ +8.5mはカーテンウォールあり)

※2 取水口前面は評価点として用いていないが、津波高さの目安として参考に記載している
※3 地盤変動量0.23m隆起

第1.2.7.2.4表 単体組み合せによる津波水位評価結果

(T.P.m)

波頭モード		水位上昇								水位下降					
地盤に起因する津波	地震以外に起因する津波	取水塔防潮ゲート ^{※1}	取水塔防潮ゲート前面 ^{※2}	3, 4号炉循環水ポンプ室	1号炉循環水ポンプ室	2号炉循環水ポンプ室	3, 4号炉海水ポンプ室	放水口前面	放水口前面	放水器(奥)	1号炉海水ポンプ室(参考) ^{※2}	2号炉海水ポンプ室	3, 4号炉海水ポンプ室		
若狭海正列 伴近断層 (福井県モード)	エリアA	87秒間	開	3.4	4.4	1.2	1.1	1.1	1.5	3.6	3.8	-3.7	-1.2	-1.1	-1.4
	エリアB	81秒間	閉	4.6	5.7 (21秒)	1.5	1.3	1.3	1.8	6.0 (63秒)	6.1 (78秒)	-4.7	-1.3	-1.2	-1.7
	エリアC	102秒間	開	3.5	4.7	1.1	1.1	1.1	1.5	4.8	5.1	-4.3	-1.3	-1.3	-1.7
	No.14	54秒間	閉	2.2	2.2 (54秒)	2.6 (54秒)	2.2 (54秒)	2.3 (54秒)	2.7 (45秒)	2.7	2.7	-2.6 (51秒)	-2.0 (30秒)	-1.9 (30秒)	-2.0 (54秒)
F O - A ~ F O - B ~ 熊川断層	陸上地すべり (運動学的手法)	No.1,2,3	57秒間	2.1	1.9	2.2	2.0	2.0	2.3	3.0	3.1	-	-	-	-

※1 閉：取水路防潮ゲート天端T.P.+8.5mで全閉、開：両系列のゲートが開いた状態(T.P.±0~+8.5mはカーテンウォールあり)

※2 取水口前面は評価点として用いていないが、津波高さの目安として参考に記載している

※3 地盤変動量0.23m隆起
下線は、各評価点における最高または最低水位を示す

(○)は発生時間のずれ

第1.2.7.2.5表 一体計算による津波水位評価結果

(TP.m)

波源モデル	発生時間の 差され	取水路 防潮 ゲート ^{※1}	ケース	水位上昇				水位下降			
				(参考) 取水口 前面	※2 取水口 防潮ゲート 前面	3, 4号炉 循環水 ポンプ室	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3, 4号炉 海水 ポンプ室	放水口 前面	(参考) 取水口 前面
若狭海丘列付近断層（福井県モデル）と 隱岐トラフ海底地震（アリヤB）	21秒	①	3.9	4.9	1.3	1.3	1.2	1.7	5.0	5.8	—
	63秒		②	4.4	5.1	1.3	1.3	1.2	1.8	5.3	6.1
	78秒	③	4.5	5.5	1.3	1.2	1.1	1.7	5.3	6.2	—
	30秒	④	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	45秒	⑤	2.1	2.1	2.4	2.1	2.1	2.5	2.7	2.7	—
	51秒	⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	54秒	⑦	2.1	2.2	2.5 ^{※4}	2.2 ^{※4}	2.2 ^{※4}	2.5	2.7	2.7	—


※1 閉：取水路防潮ゲート天端TP.+8.5mで全閉、開：両系列のゲートが開いた状態 (TP.±0~+8.5mはカーテンウォールあり)

※2 取水口前面は評価点として用いていないが、津波高さの目安として参考に記載している



※3 地盤変動量0.23m隆起

※4 1,2号炉停止状態の前提での平成27年2月の設置変更許可では+2.4m

全体図





150m格子以下の領域



第1.2.7.2.1 図 水深分布図


第 1.2.7.2.2 図 概略津波計算モデル（津波伝播計算領域及び空間格子間隔）






領域番号	空間格子間隔 $\Delta x(m)$	最大水深 $h_{\max}(m)$	CFL条件を満たす $\Delta t(sec)$ ^{※1}
1	1350	3800	4.95
2,3	450	3700	1.67
4	150	240	2.19
5,6	50	90	1.19
7 or 10 ^{※2} , 8, 9	25	80	0.63
10 or 10 ^{※2} , 11, 12	12.5	60	0.36
13	6.25	10	0.44
14	3.125	10	0.22

※2 FO-A～FO-B断層～熊川断層、陸上地すべりの計算時には7'及び10'（領域ノバーン2）を用いている。




第 1.2.7.2.3 図(1) 詳細津波計算モデル（津波伝播計算領域及び空間格子間隔）

【取水路等の水理特性を考慮した詳細津波計算モデル】



- ※1 本計算範囲は12.5m、6.25m及び3.125m格子であり、非線形長波理論式及び連続式で計算
- ※2 1号及び2号炉非常用海水路、3号及び4号炉海水取水トンネルは、仮想スロットモデルにより一次元不定流の連続式及び運動方程式で計算
- ※3 取水口及び放水口のカーテンウォールは、本間公式及び土木研究所(1996)(43)による計算式から、越流量及び開口部通過流量を計算
- ※4 灰色の着色部を除くメッシュで週上計算が可能
- ※5 1号、2号、3号及び4号炉取水路防潮ゲートは津波到達時間により「閉」「開」の条件を設定

第1.2.7.2.3 図(2) 詳細津波計算モデル (敷地内)




第 1.2.7.2.4 図 津波水位評価点位置図



第 1.2.7.2.5 図 敷地周辺の海域における検討対象断層

【福井県が想定した若狭海丘列付近断層の波源モデル】


断層長さ (km)	断層幅 (km)	地震規模 M_w	上端深さ (km)	傾斜角 (°)	すべり角 (°)	すべり量 (m)
90	17.32	7.63	0.1	60	90	6.43




福井県(2012)⁽⁴⁾：福井県における津波シミュレーション結果について、平成24年9月3日、福井県危機対策・防災課。

第1.2.7.2.6図 若狭海丘列付近断層（福井県モデル）の波源モデル図


第 1.2.7.2.7 図 検討対象として抽出した海底地すべりの位置及びエリア区分図






No.1 の地すべりについては、周囲の No.2,3 エリアが古い地すべりと考えられたが、地すべりの明確な新旧区分が困難であったため、No.1,2,3 を一体とした陸上地すべりを想定した。

第 1.2.7.2.8 図 選定した陸上地すべりの位置図




基準津波 1




基準津波 2


第 1.2.7.2.9 図 基準津波の時刻歴波形



時刻歴波形の算出位置




取水路防潮ゲート前面




3, 4号炉循環水ポンプ室


第 1.2.7.3.1 図(1) 基準津波 1 の時刻歴波形 (水位上昇側)



1号炉海水ポンプ室





2号炉海水ポンプ室




3, 4号炉海水ポンプ室


第 1.2.7.3.1 図(2) 基準津波 1 の時刻歴波形 (水位上昇側)




第 1.2.7.3.1 図(3) 基準津波 1 の時刻歴波形 (水位上昇側)



時刻歴波形の算出位置






取水路防潮ゲート前面




3, 4号炉循環水ポンプ室


第 1.2.7.3.2 図(1) 基準津波 2 の時刻歴波形 (水位上昇側)



第 1.2.7.3.2 図(2) 基準津波 2 の時刻歴波形 (水位上昇側)






放水口前面




放水路（奥）

第 1.2.7.3.2 図(3) 基準津波 2 の時刻歴波形（水位上昇側）





第 1.2.7.3.2 図(4) 基準津波 2 の時刻歴波形 (水位上昇側)



最高水位分布図

第 1.2.7.3.3 図 基準津波 1 による水位分布図



第 1.2.7.3.4 図 基準津波 2 による水位分布図

1.2.7.4 参考文献

- (1) 関西電力(株)(2012) : 平成 23 年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震動及び津波の影響に関する安全性評価のうち完新世に関する津波堆積物調査の結果について
- (2) 阿部勝征(1989) : 地震と津波のマグニチュードに基づく津波高の予測, 東京大学地震研究所彙報, Vol.64,p.51-69
- (3) 土木学会(2002) : 原子力発電所の津波評価技術
- (4) 福井県(2012) : 福井県における津波シミュレーション結果について 平成 24 年 9 月 3 日, 福井県 危機対策・防災課
- (5) 秋田県(2012) : 秋田県地震被害想定調査業務委託「津波浸水シミュレーション」参考資料, 平成 24 年 12 月 28 日
- (6) 国土交通省(2014) : 日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書, 平成 26 年 9 月
- (7) 徳山英一・本座栄一・木村政昭・倉本真一・芦寿一郎・岡村行信・荒戸裕之・伊藤康人・徐垣・日野亮太・野原壯・阿部寛信・坂井眞一・向山建二郎(2001) : 日本周辺海域の中新世最末期以降の構造発達史 (200 万分の 1) 及び同説明書, 海洋調査技術学会海域地質構造マップワーキンググループ
- (8) 山本博文・上嶋正人・岸本清行(1989) : 鳥取沖海底地質図 (20 万分の 1) 及び同説明書, 海洋地質図, 35 号, 地質調査所
- (9) 山本博文・上嶋正人・岸本清行(1993) : 経ヶ岬沖海底地質図 (20 万分の 1) 及び同説明書, 海洋地質図, 40 号, 地質調査所
- (10) 山本博文・上嶋正人・岸本清行(2000) : ゲンタツ瀬海底地質図 (20 万分の 1) 及び同説明書, 海洋地質図, 50 号, 地質調査所
- (11) 岡村行信(2007) : 能登半島西方海底地質図 (20 万分の 1) 及び同説明書, 海洋地質図, 61 号, 産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (12) 池原研・片山肇・佐藤幹夫(1990) : 鳥取沖表層堆積図 (20 万分の 1) 及び同説明書, 海洋地質図, 36 号, 地質調査所
- (13) 片山肇・佐藤幹夫・池原研(1993) : 経ヶ岬沖表層堆積図 (20 万

- 分の 1) 及び同説明書,海洋地質図,38 号,地質調査所
- (14) 片山肇・佐藤幹夫・池原研(2000) : ゲンタツ瀬表層堆積図 (20
万分の 1) 及び同説明書,海洋地質図,53 号,地質調査所
- (15) 片山肇・池原研(2001) : 能登半島西方表層堆積図 (20万分の 1)
及び同説明書,海洋地質図,57 号,地質調査所
- (16) 池原研・佐藤幹夫・山本博文(1990) : 高分解能音波探査記録か
らみた隱岐トラフの堆積作用,地質学雑誌,96巻,p.37-49
- (17) Grilli, S.T., and P. Watts (2005) : Tsunami Generation by
Submarine Mass Failure. I : Modeling, Experimental Validation,
and Sensitivity Analysis, Journal of Waterway, Port, Coastal,
and Ocean Engineering, ASCE, p.283-297
- (18) Watts, P., S.T. Grilli, D.R. Tappin, and G.J. Fryer (2005) :
Tsunami Generation by Submarine Mass Failure. II: Predictive
Equations and Case Studies, Journal of Waterway, Port, Coastal,
and Ocean Engineering, ASCE, p.298-310
- (19) 佐竹健治・加藤幸弘(2002) : 1741 年寛保津波は渡島大島の山体
崩壊によって生じた,月刊海洋/号外 No.28,p.150-160
- (20) Huber, A. and W.H. Hager (1997) : Forecasting impulse waves
in reservoirs. Dix-neuvième Congrès des Grands Barrages C31,
p993-1005 Florence, Italy. Commission International des
Grands Barrages, Paris
- (21) 中野俊・西来邦章・宝田晋治・星住英夫・石塚吉浩・伊藤順
一・川辺禎久・及川輝樹・古川竜太・下司信夫・石塚治・山元孝
弘・岸本清行 (2013) : 日本の火山 (第 3 版) 概要及び付表,200
万分の 1 地質編集図,no.11,産業技術総合研究所地質調査総合セン
ター
- (22) 西来邦章・伊藤順一・上野龍之 (2012) : 第四紀火山岩体・貫入
岩体データベース,地質調査総合センター速報,no.60,産業技術総合
研究所地質調査総合センター
- (23) 藤井直樹・大森政則・高尾誠・金山進・大谷英夫(1998) : 津波

による海底地形変化に関する研究,海岸工学論文集,vol.45,p.376-380

- (24) 小林昭男・織田幸伸・東江隆夫・高尾誠・藤井直樹(1996) : 津波による砂移動に関する研究,海岸工学論文集,vol.43,p.691-695
- (25) 高橋智幸・首藤伸夫・今村文彦・浅井大輔(1999) : 掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動床モデルの開発,海岸工学論文集,vol.46,p.606-610
- (26) 藤田尚毅・稻垣和男・藤井直樹・高尾誠・金戸俊道(2010) : 津波による海底地形変化評価モデルの現地適用性に関する研究,海洋開発論文集,vol.26,p.213-218
- (27) 高橋智幸・黒川貴博・藤田将孝・島田広昭(2011) : 津波による土砂移動の粒径依存性に関する水理実験,土木学会論文集 B2 (海岸工学), vol.67,p.231-235
- (28) 高橋智幸(2012) : 津波による砂移動に関する数値シミュレーションの現状と課題,堆積学研究,第 71 卷,第 2 号,p.149-155
- (29) 玉田崇・田村保・高橋智幸・佐々木元(2009) : 河川での津波防災検討における津波移動床モデルの適用性に関する研究,土木学会論文集 B2 (海岸工学), vol.B2-65,No.1,p.301-305
- (30) 近藤武司・森本徹・藤本典子・殿最浩司・志方建仁(2012) : 港湾での津波による土砂移動計算の再現性評価,土木学会論文集 B2 (海岸工学), vol.68,No.2, I _396- I _400
- (31) 高橋智幸(1998) : 津波による土砂移動に関する研究,東北大学博士論文
- (32) Sugawara, D. and T. Takahashi(2014-a) : Numerical Simulation of Coastal Sediment Transport by the 2011 Tohoku-Oki Earthquake Tsunami, Tsunami Event and Lessons Learned Environmental and Societal Significance, Y.A.Kontar V. Santiago-Fandiño T.Takahashi Editors, p.99-112
- (33) 高橋智幸・今村文彦・首藤伸夫(1992) : 土砂移動を伴う津波計算法の開発,海岸工学論文集,vol.39,p.231-235

- (34) 芦田和男, 道上正規(1972) : 移動床流れの抵抗と掃流砂量に関する基礎的研究, 土木学会論文集, 第 206 号, p.59-69
- (35) 今井健太郎・菅原大助・高橋智幸・岩間俊二・田中仁(2015) : 2011 年東北津波における北上川河口部の大規模洗掘・堆積に関する数値的検討, 土木学会論文集 B2 (海岸工学), Vol.71, No.2, I _247- I _252
- (36) Itakura, T. and Kishi T.(1980) : Open channel flow with suspended sediments., Journal of the Hydraulics Division, Vol.106, No.8, p.1325-1343
- (37) 森下祐・高橋智幸(2014) : 2011 年東北地方太平洋沖地震津波来襲時の気仙沼湾を対象とした津波移動床モデルの再現性向上, 土木学会論文集 B2 (海岸工学), Vol.70, No.2, I _491- I _495
- (38) Sugawara, D., T. Takahashi and F. Imamura(2014-b) : Sediment transport due to the 2011 Tohoku-oki tsunami at Sendai : Result from numerical modeling, Marine Geology 358, <http://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2014.05.005>, p.18-37
- (39) 山下啓・菅原大助・高橋智幸・今村文彦・齋藤友一・今任嘉幸・甲斐恭・上原均・加藤季広・中田一人・坂良太郎・西川朝雄(2015) : 岩手県陸前高田市における 2011 年東北地方太平洋沖地震津波による大規模土砂移動の再現計算, 土木学会論文集 B2 (海岸工学), Vol.71, No.2, I _499- I _504
- (40) 後藤智明・小川由信(1982) : Leap-frog 法を用いた津波の数値計算法, 東北大大学土木工学科資料, 1982
- (41) Mansinha,L. and D.E.Smylie(1971) : The displacement field of inclined faults, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.61, No.5, p.1433-1440
- (42) Fritz, H. M., Mohammed, F. and J. Yoo (2009): Lituya Bay Landslide Impact Generated Mega-Tsunami 50th Anniversary, Pure and Applied Geophysics, Vol.166, p.153-175
- (43) 土木研究所(1996) : 汚濫シミュレーションマニュアル(案)－シミ

ュレーションの手引き及び新モデルの検証－,土木研究所資料第
3400号,p.15

1.2.8 火山

1.2.8.1 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出

(1) 地理的領域内の第四紀火山

発電所の地理的領域（発電所から半径 160km の範囲）に対して、『日本の火山（第 3 版）』（中野他編(2013)⁽¹⁾）、『第四紀火山岩体・貫入岩体データベース』（西来他編(2012)⁽²⁾）及び『日本の第四紀火山カタログ』（第四紀火山カタログ委員会編(1999)⁽³⁾）を参照して第四紀火山を抽出した。

(2) 将來の火山活動の可能性

地理的領域内に分布する第四紀火山について、完新世における活動の有無及び噴火履歴より、将来の火山活動の可能性を検討し、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山を抽出した。

(3) 完新世に活動を行った火山

気象庁編(2013)⁽⁴⁾によれば、地理的領域内に分布する活火山（概ね過去 1 万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山）として、白山がある。

よって、白山については、将来の活動可能性が否定できいため、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した。

(4) 完新世に活動を行っていない火山

完新世に活動を行っていない第四紀火山は、地理的領域内に 24 火山確認される。各火山の火山形式、体積、活動年代、活動期間内の最大休止期間等を第 1.2.8.1.1 表に示す。

将来の活動可能性の有無については、文献調査結果を基に、当該火山の第四紀の噴火時期、噴火規模、活動の休止期間を示す階段ダイヤグラムを作成し、評価を行った。

倉吉、扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群、上野火山群及び経ヶ岳は、最後の活動からの経過期間が活動期間内の最大休止期間よりも短い火山であったことから、将来の活動可能性が否定できいため、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した。

1.2.8.2 設計対応が不可能な火山事象の評価

設計対応が不可能な火山事象は、火碎物密度流、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊、新しい火口の開口及び地殻変動である。

原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した、白山、倉吉、扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群、上野火山群及び経ヶ岳を対象として、文献調査に基づき、運用期間における火山活動に関する個別評価を行った。

(1) 火碎物密度流

倉吉、扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群及び上野火山群については、活動履歴より顕著な火碎物密度流の発生は認められていない。

経ヶ岳については、両白山地における火山活動履歴及び地球物理学的特徴より、火山活動可能性は十分に小さい。また、火碎物密度流による堆積物が経ヶ岳近傍に分布することが確認されているが、当該堆積物は敷地周辺では確認されておらず、敷地まで十分に離隔距離がある。

白山については、火碎物密度流を含むマグマ噴火の発生可能性は否定できず、火碎物密度流による堆積物が白山近傍に分布することが確認されているが、当該堆積物は敷地周辺では確認されておらず、敷地まで十分に離隔距離がある。

以上のことから、火碎物密度流が発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

(2) 溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊

溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、それぞれの火山と敷地との位置関係より、敷地まで十分離隔距離があることから、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

(3) 新しい火口の開口及び地殻変動

新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地周辺は、過去の火山活動に伴う火口及びその近傍に位置しないことから、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

(4) 立地評価

以上の検討結果より、発電所の運用期間に設計対応が不可能な火山事象が、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。また、これらの火山活動は、既往最大規模の噴火を考慮しても、発電所に影響を及ぼさないと評価し、火山モニタリングは不要と判断した。

1.2.8.3 火山事象の影響評価

設計対応が不可能な火山事象以外の、降下火碎物及びその他の事象について検討した。

(1) 降下火碎物

降下火碎物（降灰層厚、粒径及び密度）について、文献調査及び地質調査結果より検討した。

① 噴出源が同定できる降下火碎物の降灰層厚に関する検討

a. 始良 Tn テフラ（始良カルデラ）^{(5)~(9)}

始良 Tn テフラの噴出源は始良カルデラであり、噴火履歴より、破局的噴火の活動間隔（約 6 万年以上）は、最新の破局的噴火（始良 Tn テフラ）の経過時間（約 3 万年）に比べて十分長いこと、現在、破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火ステージの兆候が認められないことから、破局的噴火までには十分時間的な余裕があると考えられ、発電所運用期間にこの規模の噴火の可能性は十分低いと考えられる。

また、始良カルデラの地下構造による検討を行った結果、始良カルデラ中央部のマグマ溜まりは深度 12km に位置しており、破局的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度 7km より深い位置にある。

以上より、始良カルデラについては、発電所運用期間に始良 Tn テフラ規模相当の噴火の可能性は十分低いと評価する。したがって、運用期間の噴火規模として、後カルデラ火山噴火ステージである桜島での既往最大規模（桜島噴火）程度の噴火を考慮した結果、降下火碎物が敷地に影響を及ぼす可能

性は十分に小さいと評価した。

b. 大山倉吉テフラ（大山火山）^{(3)(10)~(24)}

大山倉吉テフラの噴出源は大山火山であり、噴火履歴より、大山火山は、更新世中期に活動を開始し、少なくとも 2 万年前以降までその活動を続け、現在は第 4 期に整理されるが、その噴出量は第 1 期～第 3 期に比べて少なく、数 km^3 とされている。また、40 万年前以降、最も規模の大きな噴火は、大山倉吉テフラであったが、大山倉吉テフラ噴火に至る活動間隔は、大山倉吉テフラ噴火以降の経過時間に比べて十分長いことから、次の大山倉吉テフラ規模の噴火までには、十分時間的な余裕があると考えられ、発電所運用期間にこの規模の噴火の可能性は十分低いと考えられる。一方、数 km^3 以下の規模の噴火については、大山倉吉テフラ噴火以前又はそれ以降においても繰り返し生じている。大山の噴火に関する階段ダイヤグラムを第 1.2.8.3.1 図に示す。

また、Zhao et al(2011)⁽¹⁸⁾によると、大山の地下深部に広がる低速度層と、大山の西で生じている低周波地震の存在から、地下深部のマグマ溜まりの存在する可能性を示唆している。一方で、大見(2002)⁽¹⁹⁾によると、鳥取県西部地震震源域の深部低周波地震は、深部のマグマ活動に限定して考えるよりも、スラブから供給された流体の挙動に基づくものだと考えるほうが理解しやすいとしている。大山の地下構造を第 1.2.8.3.2 図に示す。これらより、大山の地下構造の検討を行った結果、大山の西で生じている低周波地震の存在を保守的に大山の地下深部の低速度層をマグマ溜まりとして評価した場合においても、これら低速度層は 20km 以深に位置しており、爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度 7km より深い位置にある。

以上より、大山については、発電所運用期間に大山倉吉テフラ規模相当の噴火の可能性は十分低いと評価する。したが

って、発電所運用期間の噴火規模として、繰り返し生じている数 km^3 以下の規模の噴火の中でも最大の 5km^3 を考慮し、米子の 1981 年～2009 年の風データを用いて、移流拡散モデルを用いた降下火碎物のシミュレーションを実施した結果、風速等のばらつきも含めても最大層厚としては約 8cm 程度であった。降下火碎物のシミュレーションの結果を第 1.2.8.3.3 図(1)、(2)に示す。

c. 恵比須峠福田テフラ（飛騨山脈）⁽²⁵⁾

恵比須峠福田テフラは、飛騨山脈の中でもやや南方で穂高岳～乗鞍岳に噴出源があると推定されている⁽²⁶⁾。及川(2003)⁽²⁵⁾によると飛騨山脈での火成活動を 3 つのステージに分けている。

stage I（約 2.5Ma～約 1.5Ma）は、伸張ないし中間的な地殻応力場の火山活動で、カルデラ形成を伴う大規模火碎流の噴出等があり、この内噴出量が詳細に推定されているものとして、恵比須峠福田テフラがある。噴出年代と噴出量については、約 1.75Ma、 250km^3 ～ 350km^3 と推定されている。

stage II（約 1.5Ma～約 0.8Ma）は、火山活動が低調な時代である。

stage III（約 0.8Ma～約 0Ma）は、東西圧縮の地殻応力場での立山～御岳火山といった成層火山の形成で特徴づけられる時代である。この時代は、 10km^3 程度かそれ以下の規模の活動が卓越し、stage I の活動に比べて噴出量が一桁以上小さい。

以上より、発電所運用期間に鮮新世から中期更新世以前に活動した恵比須峠福田テフラ規模の噴火の可能性は十分低く、降下火碎物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

② 噴出源が同定できない降下火碎物の降灰層厚に関する検討^{(27)～(32)}

文献調査を行った結果、降灰層厚が比較的厚く、噴出源が同定できない降下火碎物として、NEXCO80 を抽出した。

NEXCO80 については、三方湖東岸においては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またその他周辺調査を行った結果層厚 10cm を超えるものはなかったことから、NEXCO80 の降灰層厚は 10cm 以下と評価した。

③ 粒径及び密度に関する文献及び地質調査結果

降下火碎物の粒径については、若狭湾沿岸における津波堆積物調査⁽³³⁾より、久々子湖、菅湖及び中山湿地で確認されている降下火碎物を顕微鏡写真で確認した結果、粒径は約 0.2mm 程度であった。

本調査の中山湿地で得られた始良 Tn テフラの粒度試験結果より、粒径分布は 1mm 以下であった。粒度試験結果を第 1.2.8.3.4 図に示す。また、敷地周辺で確認される主なテフラの最大粒径は 1mm 以下である。さらに、敷地における降下火碎物は地理的領域外(160km)からの降下火碎物が想定されるが、樽前火山から 156km 離れた地点での粒径分布を参照すると、約 0.2mm から約 1mm 程度である⁽³⁴⁾。

降下火碎物の密度については、若狭湾沿岸における津波堆積物調査⁽³³⁾より得られた菅湖で確認された鬼界アカホヤテフラ及び鬱陵隱岐テフラの火山灰の単位体積重量は、乾燥密度で約 0.7g/cm³、湿潤密度で約 1.3g/cm³ 程度であった。また、文献調査の結果、宇井(1997)⁽³⁵⁾によると、「乾燥した火山灰は密度が 0.4~0.7 程度であるが、湿ると 1.2 を超えることがある。」とされている。

④ 評価結果

文献調査、地質調査及び降下火碎物シミュレーション結果から、発電所運用期間における敷地の降下火碎物の最大層厚は 10cm と設定した。また、降下火碎物の粒径及び密度については、文献及び地質調査結果を踏まえ、粒径は 1mm 以下、乾燥

密度を $0.7\text{g}/\text{cm}^3$ 、湿潤密度を $1.5\text{g}/\text{cm}^3$ と設定した。

以上を踏まえて、降下火碎物による直接的影響及び間接的影響を確認することとする。

(2) その他火山事象

その他火山事象として、火山性土石流・火山泥流及び洪水、火山から発生する飛来物（噴石）、火山ガス、津波及び静振、大気現象、火山性地震とこれに関連する事象、熱水系及び地下水の異常について、文献調査、地質調査等の結果より検討した。

火山性土石流・火山泥流及び洪水、火山から発生する飛来物（噴石）については、敷地との位置関係等から、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。火山ガスについては、敷地は若狭湾に面しており、火山ガスが滞留するような地形ではないと考えられ、地理的領域内の火山噴出物が認められないことから、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

津波及び静振については、日本海で認められる活火山や第四紀火山について、津波堆積物調査結果⁽³³⁾、火山の活動に関する評価結果等から、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

大気現象、火山性地震とこれに関連する事象、熱水系及び地下水の異常については、敷地周辺は過去の火山活動に伴う火口及びその近傍に位置しないことから、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

第 1.2.8.1.1 表 地理的領域内の第四紀火山の特徴整理

(中野他編(2013)⁽¹⁾、西来他編(2012)⁽²⁾、


第四紀火山カタログ委員会編(1999)⁽³⁾に基づき作成)

名称	火山の形式#	データベース等に基づく活動履歴				
		体積※ (km ³)	活動年代 (千年前)	活動期間 (千年)	最新噴火 =経過期間 (千年前)	活動期間内 の最大休止期間 =活動期間 (千年)
北条八幡 (ほうじょうはちまん)	(単成火山) 火碎丘・溶岩流	—	2200 ~ 1100	1100	1100	1100
倉吉 (くらよし)	溶岩流	—	1800 ~ 500	1300	500	1300
三朝 (みささ)	溶岩流 (溶岩ドーム)	—	1400 ~ 1300	100	1300	100
横原 (まさはら)	(単成火山) 溶岩流	—	800 ~ 700	100	700	100
郡家 (こおげ)	(単成火山) 溶岩流	—	2100	—	2100	—
扇ノ山 (おうぎのせん)	火碎丘・溶岩流	4.70	1200 ~ 400	800	400	800
佐坊 (さぼう)	溶岩流	—	1700	—	1700	—
美方火山群 (みかた)	火碎丘・溶岩流	0.46	1700 ~ 200	1500	200	1500
照来 (てらぎ)	火碎丘・溶岩流 カルデラ	—	3100 ~ 2200	900	2200	900
大屋・轟 (おおや・とどろき)	単成火山群 溶岩流	—	2800 ~ 2400	400	2400	400
神鍋火山群 (かんなべ)	火碎丘・溶岩流	0.70	700 ~ 10-20	680-690	10-20	680-690
上佐野・目坂 (かみのの・めさか)	単成火山群 火碎丘・溶岩流	0.077	230 ~ 130	100	130	100
玄武洞 (げんぶどう)	火碎丘・溶岩流	1.00	1600	—	1600	—
宝山 (たからやま)	火碎丘・溶岩流	1.00	400 ~ 300	100	300	100
取立山 (とりたてやま)	複成火山	10.2	1000 ~ 800	200	800	200
絆ヶ岳 (きょうがたけ)	複成火山	17.9	1400 ~ 700	700	700	700
願教寺・三ノ峰 (がんきょうじ・さんのみね)	複成火山	19.8	3100 ~ 2500	600	2500	600
戸室山 (とむろやま)	溶岩ドーム群	0.2	400 ~ 300	100	300	100
錬子ヶ峰 (ちょうしがみね)	(溶岩ドーム)	1.7	1500	—	1500	—
白山 (はくさん)	複成火山	17	400 ~	400	AD1659	400
毘沙門岳 (びしゃもんだけ)	複成火山	3.5	300	—	300	—
両白丸山 (りょうはくまるやま)	複成火山	6.24	400 ~ 300	100	300	100
大日ヶ岳 (だいにちがたけ)	複成火山	16	1100 ~ 900	200	900	200
鳥帽子・鷲ヶ岳 (えぼし・わしがたけ)	複成火山	65.8	1600 ~ 1100	500	1100	500
上野火山群 (うえの)	単成火山群 溶岩流	1.24	2800 ~ 900	1900	900	1900

中野他編(2013)⁽¹⁾に基づく。貫入岩体・深成岩体については検討の対象から除く。

: 中野他編(2013)⁽¹⁾及び西来他編(2012)⁽²⁾の「形式・構造」に基づく。


※ : 第四紀火山カタログ委員会編(1999)⁽³⁾に基づく。




※1) 須藤他(2007)、第四紀カタログ編集委員会編(2000)及び津久井他(1985)を参考に噴出年代及び噴出量を整理
 ※2) 津久井他(1985)によると、60万年前～40万年前にかけて溝口凝灰角礫岩等が噴出・堆積したことから、
 階段ダイヤグラムではその期間の噴出物については点線で記載

噴出物	噴出年代(万年)	噴出量(km ³)
鍔抜山	96.0	0.10
下蒜山	83.5	2.60
飯戸山	68.0	0.40
二股山溶岩	60.0	5.00
溝口凝灰角礫岩 ^{※1}	59.0	50.00
中蒜山溶岩	51.0	1.10
上蒜山溶岩	49.0	2.80
cpm	33.0	0.80
hpm1	23.0	0.76
奥津軽石(DOP)	19.0	4.29
樋谷軽石(HdP)	17.0	1.87
hpm2	15.0	0.30
別所軽石(DBP)	15.0	0.23
蒜山原軽石(DHP)	14.0	0.14
松江軽石(DMP)	13.0	2.19
名和火碎流	9.5	1.00
荒田軽石1(DAP1)	9.3	0.14
荒田軽石2(DAP2)	8.3	0.26
生竹軽石(DNP)	8.0	1.10
関金軽石(DSP)	6.8	0.33
倉吉軽石(DKP)	5.5	20.74
鶴ヶ丘火山灰(KmA)	5.0	0.04
下のホーキ(Sh)	2.4	0.37
上のホーキ(Uh)	2.3	0.44
弥山軽石(MsP)	2.1	0.54
弥山-三鉛峰	2.0	5.00

第1.2.8.3.1図 大山の噴火履歴^{※1}



第 1.2.8.3.2 図 大山の地下構造 (Zhao et al(2011)⁽¹⁸⁾に加筆)




※上段：高浜発電所での降下火砕物堆積重量

下段：高浜発電所での降下火砕物堆積層厚（堆積した粒径分布より等価密度を算出し、層厚を算出）

第 1.2.8.3.3 図(1) 大山の降下火砕物シミュレーション結果（基本ケース）


1.2.8-12



※上段：高浜発電所での降下火砕物堆積重量

下段：高浜発電所での降下火砕物堆積層厚（堆積した粒径分布より等価密度を算出し、層厚を算出）

第 1.2.8.3.3 図(2) 大山の降下火砕物シミュレーション結果（基本ケース）



津波堆積物調査⁽³³⁾で得られた姶良 Tn テフラ（中山湿地）を対象に実施

第 1.2.8.3.4 図 粒度試験結果

1.2.8.4 参考文献

- (1) 中野俊・西来邦章・宝田晋治・星住英夫・石塚吉浩・伊藤順一・川辺禎久・及川輝樹・古川竜太・下司信夫・石塚治・山元孝弘・岸本清行編(2013)：日本の火山（第3版）概要及び付表,200万分の1地質編集図,no.11,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (2) 西来邦章・伊藤順一・上野龍之編(2012)：第四紀火山岩体・貫入岩体データベース,地質調査総合センター速報,no.60,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (3) 第四紀火山カタログ委員会編(1999)：日本の第四紀火山カタログ ver.1.0(CD-ROM),日本火山学会
- (4) 気象庁編(2013)：日本活火山総覧（第4版）
- (5) Shinji Nagaoka(1988) : The late quaternary tephra layers from the caldera volcanoes in and around kagoshima bay , southern kyushu , japan , Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University , 23 , p.49-p.122
- (6) 兼岡一郎・井田善明(1997) : 火山とマグマ,東京大学出版会
- (7) 東宮昭彦(1997) : 実験岩石学的手法で求まるマグマ溜まりの深さ,月刊地球,19,p.720-p.724
- (8) 井口正人・太田雄策・中尾茂・園田忠臣・高山鐵朗・市川信夫(2011) : 桜島昭和火口噴火開始以降のGPS観測 2010年～2011年,「桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究」平成22年度報告書
- (9) 小林哲夫・味喜大介・佐々木寿・井口正人・山元孝広・宇都浩三(2013) : 桜島火山地質図（第2版）,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (10) 津久井雅志(1984) : 大山火山の地質,地質学会誌,90,p.643-p.658
- (11) 津久井雅志・西戸裕嗣・長尾敬介(1985) : 蒜山火山軍・大山火山のK-Ar年代,地質学雑誌,91,p.279-p.288
- (12) 守屋以智雄(1983) : 日本の火山地形,東京大学出版会,p.34

- (13) 米倉伸之・貝塚爽平・野上道男・鎮西清高(2001)：日本の地形I 総説,東京大学出版会,p.183—p.184
- (14) 須藤茂・猪股隆行・佐々木寿・向山栄(2007)：わが国の降下火山灰データベース作成,地質調査研究報告書,58,p.261—p.321
- (15) 加藤茂弘・山下徹・檀原徹(2004)：大山テフラの岩石記載的特徴と大山最下部テフラ層中のテフラの対比,第四紀研究,43,p.435—p.445
- (16) 岡田昭明・石賀敏(2000)：大山テフラ,日本地質学会第 107 学術大会見学旅行案内書 2000 年松江,p.81—p.90
- (17) 浅森浩一・梅田浩司(2005)：地下深部のマグマ・高温流体等の地球物理学的調査技術—鬼首・鳴子火山地域および紀伊半島南部地域への適用—,原子力バックエンド研究,11,p.147—p.156
- (18) Dapeng Zhao · Wei Wei · Yukihisa Nishizono · Hirohito Inakura (2011) : Low frequency earthquakes and tomography in western Japan : Insight into fluid and magmatic activity , Journal of Asian Earth Sciences , 42 , p.1381—p.1393
- (19) 大見士朗(2002)：西南日本内陸の活断層に発生する深部低周波地震,京都大学防災研究所年報,45B,平成 14 年 4 月,p.545—p.553
- (20) 産業技術総合研究所(2014)：日本の主要第四紀火山の積算マグマ噴出量階段図
- (21) University of Wyoming
[\(http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html\)](http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html)
- (22) Michigan Technological University : Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2
- (23) University of South Florida(2011) : Tephra2 Users Manual Spring
- (24) 萬年一剛(2013)：降下火山灰シミュレーションコード Tephra2 の理論と現状－第四紀学での利用を視野に－, 第四紀研究,52,p.173—p.187
- (25) 及川輝樹(2003)：飛騨山脈の隆起と火成活動の時空的関連,第四

紀研究,42,p.141－p.156

- (26) 町田洋・新井房夫(2003)：新編 火山灰アトラス【日本列島とその周辺】，東京大学出版会
- (27) 石村大輔・加藤茂弘・岡田篤正・竹村恵二(2010)：三方湖東岸のボーリングコアに記録された三方断層帯の活動に伴う後期更新世の沈降イベント，地学雑誌,119,p.775－p.793
- (28) 日本原子力発電（株）(2014)：原子力規制委員会有識者会合による敦賀発電所敷地内破碎帶現地調査について（資料）,2014年1月24日
- (29) 日本原子力発電（株）(2014)：敦賀発電所敷地内破碎帶の調査に関する有識者会合 第2回追加調査評価会合（当社資料）,2014年6月21日
- (30) 竹村恵二・北川浩之・林田明・安田喜憲(1994)：三方湖・水月湖・黒田低地の堆積物の層相と年代,地学雑誌,103,p.232－p.242
- (31) 長橋良隆・吉川周作・宮川ちひろ・内山高・井内美郎(2004)：近畿地方および八ヶ岳山麓における過去43万年間の広域テフラの層序と編年,第四紀研究,43,p.15－p.35
- (32) Takeshi Nakagawa , Katsuya Gotanda , Tsuyoshi Haraguchi , Toru Danhara , Hitoshi Yonenobu , Achim Brauer , Yusuke Yokoyama , Ryuji Tada , Keiji Takemura , Richard A.Staff , Rebecca Payne , Christopher Bronk Ramsey , Charlotte Bryant , Fiona Brock , Gordon Schlolaut , Michael Marshall , Pavel Tarasov , Henry Lamb , Suigetsu 2006 Project Members(2012) : SG06 a fully continuous and varved sediment core from Lake Suigetsu , Japan : stratigraphy and potential for improving the radiocarbon calibration model and understanding of late Quaternary climate changes , Quaternary Science Reviews , 36 , p.164－p.176
- (33) 関西電力（株）(2012)：平成23年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震動及び津波の影響に関する安全

性評価のうち完新世に関する津波堆積物調査の結果について

(34) 鈴木建夫・勝井義雄・中村忠寿(1973) : 樽前降下軽石堆積物 Ta-

b層の粒度組成,火山第2集,18,p.47-p.63

(35) 宇井忠英(1997) : 火山噴火と災害,東京大学出版会

1.2.9 竜巻

1.2.9.1 基準竜巻の最大風速の設定

基準竜巻の最大風速は、過去に発生した竜巻による最大風速 (V_{B1}) 及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速 (V_{B2}) のうち、大きな風速を設定する。

(1) 過去に発生した竜巻による最大風速 (V_{B1})

日本で過去（1961年から2012年6月）に発生した最大の竜巻は、F3スケールである。F3スケールにおける風速は、70m/s～92m/sであることから、過去に発生した最大の竜巻の最大風速 V_{B1} を 92m/s とする。

(2) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速 (V_{B2})

第 1.2.9.1.1 図に示す海側及び陸側それぞれ 5km 全域の評価と、1km 範囲ごとの評価を比較して、竜巻最大風速のハザード曲線により設定する最大風速 V_{B2} は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成25年6月19日原規技発第13061911号原子力規制委員会決定）を参考に年超過確率 10^{-5} に相当する風速とし、70m/s とする。第 1.2.9.1.2 図に海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域における竜巻最大風速のハザード曲線と 1km 範囲ごとに細分化した評価における竜巻最大風速のハザード曲線のうち、最も風速が大きくなる海側 0.1km のハザード曲線を示す。

(3) 基準竜巻の最大風速

過去に発生した竜巻による最大風速 $V_{B1}=92\text{m/s}$ 及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速 $V_{B2}=70\text{m/s}$ より、高浜発電所における基準竜巻の最大風速 V_B は 92m/s とする。

(4) 竜巻影響エリアの設定

竜巻影響エリアは、高浜発電所3号炉と4号炉はツインプラントであり建屋及び設備が隣接しているため、3号炉と4号炉の合計値として評価することとする。保守的に竜巻防護施設を包絡する円形エリアを竜巻影響エリアの面積及び評価対象施設を包絡する円形エリア（直径 350m、面積 96,212m²）として設定する。第 1.2.9.1.1 表

に評価対象施設の面積、第 1.2.9.1.3 図に評価対象施設を包絡する竜巻影響エリアを示す。

なお、竜巻影響エリアを円形とするため、竜巻の移動方向には依存性は生じない。

1.2.9.2 設計竜巻の最大風速の設定

発電所が立地する地域の特性として、周辺の地形や竜巻の移動方向を考慮して、基準竜巻の最大風速の割り増しを検討し、設計竜巻の最大風速を設定する。

(1) 高浜発電所周辺の地形

高浜発電所の立地する地形は、二方を山に囲まれ北西及び北東が開かれた狭隘な地形である。

竜巻の渦は地表面粗度の影響を受けやすい。力学的な知見からは、風洞を用いた竜巻状流れ場の可視化実験（松井・田村⁽¹⁾）等において、旋回流のパラメータの一つであるスワール比（上昇流の運動量に対する角運動量の比）に応じて、地表面粗度が旋回流速度の低下に影響を与えることが分かっている。

最近の知見として、ラージ・エディー・シミュレーション（以下「LES」という。）による非定常乱流解析（Lewellen. D. C., and Lewellen. W. S.⁽²⁾）で得られたスワール比に依存した竜巻の渦構造に関する知見が妥当であることが実際の竜巻近くで行った観測結果から示唆されている（Karstens et al.⁽³⁾）。LES を用いた非定常乱流場の数値解析結果では、スワール比が下がると同様の効果として、地表面粗度が旋回流の接線風速を弱める効果を有することが示唆されている（Natarajan and Hangan⁽⁴⁾）。

したがって、地表面粗度が大きい陸上部・山岳部を通過する際、竜巻旋回流の強さは粗度の影響を受けて減衰するため、高浜発電所の立地する地形では、竜巻が発生したとしても竜巻が增幅することを考慮する必要はないと考えられる。

一方、斜面における竜巻の增幅については、下り斜面で增幅する

という知見と、上り斜面で増幅するという知見の両方が存在しており、現時点では、地形効果による竜巻増幅を十分に評価できるだけの信頼性を有する知見は存在しない。高浜発電所の場合、敷地の南西側に山が存在することから、敷地南西側の山から発電所に進入する場合には、Forbes⁽⁵⁾や Lewellen⁽⁶⁾が増幅するとしている下り斜面に該当する。

そこで、敷地南西側の山から竜巻が発電所に進入することについては、地表面粗度が大きい山間部を越えてくることは考えにくいものの、下り斜面で増幅する可能性があることから、竜巻の移動方向について分析を行う。

(2) 高浜発電所周辺で過去に発生した竜巻の移動方向

高浜発電所の近傍エリアとして、鳥取県から石川県での竜巻の移動方向を調査した結果を第 1.2.9.2.1 図と第 1.2.9.2.2 図に示す。

35 個の発生竜巻の内、竜巻の移動方向が海上から陸側へ向かう方向（北方向以外）が 32 個で 91% を占めている。以上より、高浜発電所付近の竜巻は、海上から陸側へ向かう方向が卓越している。

竜巻の移動方向の分析結果から、高浜発電所への竜巻の進入ルートは、地形が平坦な海側からとなる可能性が高い。


(3) 設計竜巻の最大風速

高浜発電所では、海上で発生した竜巻が発電所敷地に進入する可能性が高く、知見にある下り斜面における増幅については、海上で発生した竜巻は上り勾配と下り勾配で相殺されるため、地形効果による竜巻の増幅を考慮する必要はないと考えられる。


したがって、基準竜巻の最大風速に対する割り増しは行わず、設計竜巻の最大風速 V_D は 92m/s とする。

第1.2.9.1.1表 評価対象施設の面積


	施設名	3号 (m ²)	4号 (m ²)	小計 (m ²)	
建 屋	外部しゃへい建屋	2,957	2,957	5,914	
	外周建屋				
	原子炉補助建屋	7,310		7,310	
	中間建屋				
	ディーゼル発電機建屋	517	517	1,034	
	燃料取扱建屋	1,507	1,526	3,033	
	燃料取替用水タンク建屋	1,017		1,017	
	廃棄物処理建屋				
設 備	タービン建屋	9,145		9,145	
	海水ポンプ	864		864	
	復水タンク	240	240	480	
合 計				28,797	




第1.2.9.1.1図 竜巻検討地域




第1.2.9.1.2図 竜巻最大風速のハザード曲線
(海側、陸側±5km全域及び海側0-1kmにおける評価)



第 1.2.9.1.3 図 竜巻影響エリア



第1.2.9.2.1図 竜巻の移動方向の個数（鳥取県～石川県）



第1.2.9.2.2図 竜巻の移動方向（鳥取県～石川県）

1.2.9.3 参考文献

- (1) 松井正宏、田村幸雄（2005）：竜巻状流れ場の可視化実験および流速計測によるスワール比、粗度の影響、東京工芸大学工学部紀要、28、pp.113-119.
- (2) Lewellen. D. C., and Lewellen. W. S.(2007): Near-surface intensification of tornado vortices. J. Atmos. Sci., 64, 2176-2194.
- (3) Karstens. C. D., Samaras. T. M., Lee. B. D., Gallus Jr. W. A., and Finley. C. A.(2010): Near-ground pressure and wind measurements in tornadoes. Mon. Wea. Rev., 138, 2570-2588.
- (4) Natarajan. D., and Hangan. H.(2012) : Large eddy simulations of translation and surface roughness effects on tornado-like vortices, journal of wind engineering and industrial aerodynamics, 104-106, pp.577-584.
- (5) Forbes. G. S. (1998) : Topographic Influences on Tornadoes in Pennsylvania , 19th Conference on Severe Local Storms, American Meteorological Society, Minneapolis, MN, pp.269-272.
- (6) Lewellen. D. C. (2012) : Effects of Topography on Tornado Dynamics: A Simulation Study, 26th Conference on Severe Local Storms, American Meteorological Society, Nashville, TN, 4B.1.

1.2.10 生物

1.2.10.1 海生生物

発電所周辺海域において、春から夏にかけてクラゲの発生が確認されることがあるが、クラゲ等の襲来により安全施設の安全機能が損なわれた実績はない。

また、発電所の除塵装置やストレーナには、貝等が捕集されることがあるが、貝等により安全施設の安全機能が損なわれた実績はない。

1.2.10.2 植生

発電所周辺の植生は、地方自治体の森林簿データ及び現地植生調査結果によると、内陸側の大部分に広葉樹が広がり、その中にスギ、ヒノキ及びマツが点在して分布している。また、国土交通省の国土数値情報によると、発電所の南側には、水田等の農用地が点在している。

1.2.11 外部火災

1.2.11.1 森林火災

森林火災検討に関する高浜発電所の最寄の気象観測所（舞鶴特別地域気象観測所、小浜地域気象観測システム）の気象データ（気温、湿度、風速）（2003年～2012年）及び高浜発電所の位置する福井県の森林火災発生状況（2002年～2011年）⁽¹⁾について、第1.2.11.1.1表に示す。

1.2.11.2 外部火災影響施設

発電所から約90km離れた所に福井臨海地区の石油コンビナート施設がある。また、発電所周辺の石油コンビナート施設以外の産業施設として、舞鶴市に平工業団地、日本板硝子株式会社舞鶴工場（ガラス製造）及び日立造船株式会社舞鶴工場（プラント、機械製造）、高浜町に日立造船株式会社若狭事業所（機械製造）がある（平成26年9月現在）。発電所周辺の石油コンビナート施設の位置を第1.2.11.2.1図に示す。


第1.2.11.1.1表 気象データ（気温、湿度、風速）及び森林火災件数

月	福井県 月別森林火災 発生頻度 ^{※1}	気象条件(舞鶴) ^{※2}			気象条件(小浜) ^{※3}	
		最高気温 [°C]	最小湿度 [%]	最大風速 [m/s]	最高気温 [°C]	最大風速 [m/s]
1月	1	18.0	23	15.8	16.0	20.0
2月	1	22.8	19	14.0	21.3	20.0
3月	10	24.4	10	14.2	23.4	20.0
4月	25	32.6	11	13.3	30.9	19.7
5月	9	31.7	16	14.6	31.0	21.0
6月	12	36.7	19	13.7	35.9	15.0
7月	2	38.6	20	11.7	37.8	15.5
8月	11	38.1	29	10.3	38.1	15.0
9月	6	38.3	29	14.6	37.4	18.0
10月	1	29.9	29	25.1	29.4	21.0
11月	1	25.3	24	15.9	25.5	15.1
12月	1	20.1	23	14.1	19.8	22.0

※ 1：福井県統計年鑑（2002年～2011年版）

※ 2：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2003年～2012年）

※ 3：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録
(2003年～2012年)



第1.2.11.2.1図 発電所周辺の石油コンビナート施設の位置

1.2.11.3 参考文献

- (1) 「福井県統計年鑑（2002年～2011年版）」
福井県