

1.2.6 社会環境

1.2.6.1 人口分布

高浜発電所敷地は、福井県の最西端に位置する音海半島の根元部にある。

3号炉心予定地と4号炉心予定地の中心点（以下発電所中心とする）を中心とする昭和50年10月現在の人口分布は、半径5km以内では約4,000人、10km以内では約20,000人、30km以内では約200,000人である。

発電所中心から半径30km以内の方位別人口分布を第1.2.6.1.1表及び第1.2.6.1.1図に、半径100km以内の人口分布を第1.2.6.1.2表に、半径50km以内の市町村分布を第1.2.6.1.3表及び第1.2.6.1.2図に示す。

1.2.6.2 付近の集落及び公共施設

発電所近傍の集落としては、神野浦、神野、小黒飯及び音海地区がある。各地区の中心までの距離及び人口（昭和50年10月現在）は次のとおりである。

地区名	神野浦	神野	小黒飯	音海
距離(km)	約0.7	約0.8	約1.3	約2
人口(人)	44	81	62	274

なお、半径2km以内の集落位置を第1.2.6.2.1図に示す。

学校、病院等の公共施設は第1.2.6.2.1表、第1.2.6.2.2表及び第1.2.6.2.2図に示すとおりであり、発電所中心から、半径10km以内には小学校17、中学校4、保育所及び幼稚園7、診療所6、病院3、歯科診療所2がある。

最寄りの学校としては発電所中心から約1.1km離れた所に神野小学校があり、また約1.8km離れた所に音海小・中学校がある。

最寄りの医療施設としては発電所中心より、約5.5km離れたところに高浜病院（医師3人、ベッド数80、昭和52年9月現在）がある。

なお、舞鶴市には 14 の病院があり、ベッド数は 1,827 である。(昭和 50 年 12 月現在)

1.2.6.3 産業活動

原子炉設置予定地の高浜町の産業別就業者数の比率は、昭和 50 年 10 月現在で、第 1 次産業約 27%、第 2 次産業約 37%、第 3 次産業約 36%となっている。

高浜町の産業別就業者数を第 1.2.6.3.1 表に示す。

事業所数をみると昭和 50 年 5 月現在で、全事業所数は 1,142 あり、その内工業事業所数は 64 である。

主な産業としては、合板製造業、木材運搬業、繊維工業、家具製造業等がある。

農業の状況をみると、昭和 50 年 2 月現在で、農家戸数は 1,059 戸あり、その内専業農家戸数は 57 戸である。

主要農作物としては、米、野菜、いも類、果実等がある。乳用牛については、昭和 51 年 3 月現在で、飼養農家数 1 戸、飼養頭数 5 頭である。

海産物としては、あじ、ぶり、いわし、いか、しいら、かれい等が水揚げされている。

農作物の作付面積及び収穫量を第 1.2.6.3.2 表に、家畜家畜飼養頭羽数を第 1.2.6.3.3 表に、また海産物の魚種別魚獲量を第 1.2.6.3.4 表に示す。

都市計画法に基づく高浜町都市計画（高浜町告示、昭和 48 年 7 月）によれば、高浜町において用途指定されている準工業地域は発電所中心から 5km 以上離れており、工業地域、工業専用地域の計画はない。

1.2.6.4 交通

発電所最寄りの鉄道としては、J R 小浜線（敦賀～東舞鶴）がある。

道路として主要なものは、次のとおりである。

- (1) 国道 27 号線

(敦賀市～小浜市～舞鶴市～綾部市～京丹波町)

(2) 舞鶴若狭自動車道

(敦賀市～小浜市～舞鶴市～綾部市～三木市)

(3) 県道音海中津海線

(国道 27 号線より分岐)

なお、3 号炉心及び 4 号炉心から県道までの最短距離は、それぞれ約 500m 及び約 520m である。

港湾施設としては、昭和 44 年国際貿易港として開港した内浦港が、発電所中心から北方約 1km にある。この港では 10,000 トン(D/W)級の係船岸壁があり、木材が輸入されている。また、舞鶴には舞鶴港があり、50,000 トン(D/W)級の係船岸壁がある。

海上交通としては、発電所沖合約 14km に舞鶴から小樽（北海道）へのフェリー航路がある。

発電所周辺の鉄道、主要道路及び海上交通を第 1.2.6.4.1 図に示す。

航空関係としては、発電所の近くに空港はなく、発電所の南方約 80km に大阪国際空港、北東約 90km に福井空港、西方約 60km に但馬空港がある。発電所上空には航空路はないが広域航法（RNAV）経路（Y18、Y382）があり、その中心線は発電所の近傍を通っている。これらの航空路等に関する平成 24 年の交通便数の調査によると、当該空域を管轄する管制部に係る最大交通便数日（平成 24 年 6 月 8 日）の広域航法経路（Y382）の飛行便数は 1 日 12 便、広域航法経路（Y18）の飛行便数は 1 日 0 便である。なお、発電所上空に訓練区域は設定されておらず、航空機は原子力関係施設上空を飛行することを規制されている。

発電所周辺の航空路⁽¹⁾を第 1.2.6.4.2 図に示す。

第1.2.6.1.1表 発電所中心から半径30km以内の方位別人口分布

方位 \ 距離(km)	0 ～ 5	5 ～ 10	10 ～ 20	20 ～ 30
北	69	0 (69)	0 (69)	0 (69)
北 北 東	137	0 (137)	0 (137)	0 (137)
北 東	68	0 (68)	0 (68)	0 (68)
東 北 東	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
東	0	0 (0)	1,327 (1,327)	23,643 (24,970)
東 南 東	0	2,679 (2,679)	5,502 (8,181)	6,807 (14,988)
南 東	284	5,063 (5,347)	3,427 (8,774)	2,309 (11,083)
南 南 東	1,152	834 (1,986)	423 (2,409)	3,083 (5,492)
南	1,280	387 (1,667)	198 (1,865)	2,459 (4,324)
南 南 西	210	245 (455)	2,192 (2,647)	3,328 (5,975)
南 西	175	2,001 (2,176)	23,008 (25,184)	10,345 (35,529)
西 南 西	148	7,466 (7,614)	54,818 (62,432)	7,746 (70,178)
西	342	737 (1,079)	3,629 (4,708)	17,447 (22,155)
西 北 西	90	457 (547)	197 (744)	5,816 (6,560)
北 西	95	753 (848)	0 (848)	4,193 (5,041)
北 北 西	86	0 (86)	0 (86)	0 (86)
合 計	4,136	20,622 (24,758)	94,721 (119,479)	87,176 (206,655)

総理府統計局編「昭和50年国勢調査報告」より作成

(注1) () 内は累計を示す。

(注2) 人口分布は人家の分布状況を考慮して算出した。

第1.2.6.1.2表 発電所中心から半径100km以内の人口分布

距 離(km)	0 ～ 5	0 ～ 10	0 ～ 30	0 ～ 50	0 ～ 100
人 口(人)	約4,140	約24,760	約206,660	約590,460	約13,649,930

総理府統計局編「昭和50年国勢調査報告」より作成

第1.2.6.1.3表 発電所中心から半径50km以内の市町村（その1）

（昭和52年3月現在）

市 町 村 名	世 帯 数 (戸)	人 口 (人)	距 離 (km)
福井県大飯郡高浜町	3,132	11,494	約 5.7
京都府舞鶴市	31,298	98,069	〃 11.6
福井県大飯郡大飯町	1,637	6,204	〃 12.1
〃 遠敷郡名田庄村	872	3,349	〃 21
〃 小浜市	9,364	34,387	〃 22
京都府与謝郡伊根町	1,117	4,469	〃 26
〃 北桑田郡美山町	1,771	6,338	〃 28
〃 宮津市	8,382	30,378	〃 28
〃 船井郡和知町	1,592	5,756	〃 31
〃 与謝郡岩滝町	1,765	7,458	〃 32
〃 綾部市	13,297	44,262	〃 33
福井県遠敷郡上中町	1,919	8,008	〃 33
京都府加佐郡大江町	1,954	7,126	〃 35
〃 与謝郡野田川町	2,916	12,152	〃 36
〃 中郡大宮町	2,619	10,863	〃 37
〃 与謝郡加悦町	2,261	9,497	〃 37
福井県三方郡三方町	2,402	9,961	〃 37
京都府船井郡瑞穂町	1,543	6,207	〃 40
〃 竹野郡弥栄町	1,626	6,856	〃 40

第1.2.6.1.3表 発電所中心から半径50km以内の市町村（その2）

（昭和52年3月現在）

市 町 村 名	世 帯 数 (戸)	人 口 (人)	距 離 (km)
京都府船井郡丹波町	2,156	8,115	約 40
〃 〃 日吉町	1,793	6,867	〃 41
福井県三方郡美浜町	3,515	13,428	〃 41
滋賀県高島郡朽木村	792	2,986	〃 42
京都府中郡峰山町	3,934	15,243	〃 42
〃 北桑田郡京北町	2,018	7,948	〃 42
〃 福知山市	18,767	61,099	〃 42
〃 天田郡三和町	1,408	5,283	〃 42
〃 竹野郡丹後町	2,426	9,610	〃 44
〃 〃 網野町	4,731	19,399	〃 46
〃 船井郡園部町	3,803	14,773	〃 46
兵庫県氷上郡市島町	2,608	10,329	〃 48
滋賀県高島郡マキノ町	1,699	6,902	〃 49
〃 〃 今津町	3,431	11,549	〃 49
兵庫県出石郡但東町	1,742	7,065	〃 50

自治省行政局編「昭和52年度版住民基本台帳に基づく全国人口世帯数表」より作成

（注）距離は市町村役場までの直線距離である。

第1.2.6.2.1表 発電所中心から半径10km以内の学校、
幼稚園名及び生徒、園児数（その1）

学校保育所名	生徒 園児数(人)	距離 (km)	住 所	備 考
高 浜 小 学 校	453	約 5.7	福井県大飯郡高浜町宮崎	生徒数 昭和52.5現在
内 浦 小 学 校	17	〃 3.0	〃 高浜町山中	〃
神 野 小 学 校	15	〃 1.1	〃 高浜町神野	〃
音 海 小 学 校	16	〃 1.8	〃 高浜町音海	〃
日 引 小 学 校	22	〃 3.5	〃 高浜町日引	〃
青 郷 小 学 校	233	〃 4.1	〃 高浜町小和田	〃
青郷高野分校	10	〃 3.6	〃 高浜町高野	〃
和 田 小 学 校	220	〃 8.0	〃 高浜町和田	〃
佐分利小学校	109	〃 10.1	〃 大飯町鹿野	〃
佐分利川上分校	17	〃 9.1	〃 大飯町川上	〃
志 楽 小 学 校	316	〃 7.8	京都府舞鶴市小倉	〃
朝 来 小 学 校	228	〃 6.7	〃 朝来中	〃
原 小 学 校	52	〃 7.5	〃 河辺由里	〃
平 小 学 校	62	〃 10.2	〃 平	〃
丸 山 小 学 校	38	〃 10.1	〃 三浜	〃
野 原 小 学 校	25	〃 8.2	〃 野原	〃
田 井 小 学 校	23	〃 6.3	〃 田井	〃
高 浜 小 学 校	386	〃 5.8	福井県大飯郡高浜町宮崎	〃
内 浦 小 学 校	23	〃 3.0	〃 高浜町山中	〃
音 海 小 学 校	8	〃 1.8	〃 高浜町音海	〃

第1.2.6.2.1表 発電所中心から半径10km以内の学校、
幼稚園名及び生徒、園児数（その2）

学校保育所名	生徒 園児数(人)	距離 (km)	住 所	備 考
大 浦 中 学 校	160	約 9.5	京都府舞鶴市平	昭和52.5現在
高 浜 保 育 所	210	〃 5.9	福井県大飯郡高浜町宮崎	昭和52.9現在
青 郷 保 育 所	154	〃 3.1	〃 高浜町西三松	〃
内 浦 保 育 所	14	〃 3.0	〃 高浜町山中	〃
和 田 保 育 所	121	〃 8.0	〃 高浜町和田	〃
佐分利保育園	60	〃 9.7	〃 大飯町石山	〃
志 楽 幼 稚 園	127	〃 8.3	京都府舞鶴市田中町	昭和52.5現在
朝 来 保 育 所	115	〃 6.6	〃 朝来中	昭和52.12現在
東舞鶴高等学校	1,210	〃 8.8	〃 泉源寺	昭和52.5現在
(国立)舞鶴工業 高等専門学校	751	〃 6.2	〃 白屋	〃

文部省監修「全国学校総覧昭和53年版」より作成
保育所については高浜町発行「たかはま」より作成

第1.2.6.2.2表 発電所中心から半径10km以内の病院及び一般診療所名

(昭和52年9月現在)

名 称	距 離(km)	住 所
新 谷 歯 科	約 5.7	福井県大飯郡高浜町中町
池 田 歯 科	〃 5.2	〃 若宮
小 川 歯 科	〃 5.8	〃 赤尾町
菊 池 歯 科	〃 5.6	〃 今在家
山 口 歯 科	〃 5.6	〃 本町
高 浜 歯 科	〃 5.5	〃 若松
内 浦 診 療 所	〃 3.0	〃 山中
青 郷 診 療 所	〃 3.8	〃 小和田
和 田 診 療 所	〃 7.8	〃 和田
佐 分 利 診 療 所	〃 9.7	福井県大飯郡大飯町石山
坂 根 医 院	〃 10.0	京都府舞鶴市愛宕浜
窪 田 医 院	〃 10.0	〃 愛宕浜
野 原 診 療 所	〃 8.3	〃 野原
大 波 診 療 所	〃 9.1	〃 大波下
東 舞 鶴 病 院	〃 8.9	〃 大波下
海上自衛隊舞鶴地区病院	〃 9.3	〃 泉源寺

第1.2.6.3.1表 高浜町の産業別就業者数

(昭和50年10月現在)(単位：人)

区 分		総 数	男	女
総 数		6,165	3,802	2,363
第一次産業	農 業	1,312	425	887
	林 業・狩 猟 業	14	12	2
	漁業・水産養殖業	315	279	36
	合 計	1,641	716	925
第二次産業	鉱 業	—	2	—
	建 設 業	768	680	88
	製 造 業	1,517	1,021	496
	合 計	2,287	1,703	584
第三次産業	卸 売 業・小 売 業	721	353	368
	金融・保険・不動産業	57	28	29
	運 輸 ・ 通 信 業	272	237	35
	電気・ガス・水道業	274	257	17
	サ ー ビ ス 業	756	385	371
	公 務	153	120	33
	分 類 不 能 の 産 業	4	3	1
	合 計	2,237	1,383	854

総理府統計局編「昭和50年国勢調査報告」より作成

第1.2.6.3.2表 農作物の作付面積及び収穫量（その1）

（昭和50年）

		福 井 県		高 浜 町	
		作付面積(ha)	収 穫 量(t)	作付面積(ha)	収 穫 量(t)
稲	水 稲	42,600	205,300	463	1,930
	陸 稲	—	—	—	—
麦類	小 麦	11	17	2	3
	6 条 大 麦	7	13	0	0
いも類	か ん し ょ	96	1,320	2	25
	春植えばれいしょ	604	9,720	12	164
豆類	だ い ず	539	701	21	26
	あ ず き	175	151	7	6
野菜	き ゆ う り	183	3,140	4	53
	と ま と	74	2,390	4	112
	な す	214	3,420	5	71
	ピ ー マ ン	40	426	2	23
	か ぼ ち や	108	1,230	3	40
	い ち ご	52	288	1	3
	す い か	421	12,600	4	52
	露 地 メ ロ ン	70	1,210	1	5
	青さやえんどう	27	139	2	9
	え だ ま め	12	56	—	—
	青さやいんげん	69	377	1	4
	とうもろこし (未)	22	107	—	—

第1.2.6.3.2表 農作物の作付面積及び収穫量（その2）

（昭和50年）

		福 井 県		高 浜 町	
		作付面積(ha)	収 穫 量(t)	作付面積(ha)	収 穫 量(t)
野菜（つづき）	き や べ つ	215	5,880	12	377
	は く さ い	181	4,710	4	92
	ほ う れ ん そ う	91	999	2	22
	ね ぎ	142	2,090	3	44
	た ま ね ぎ	101	2,170	8	166
	レタス(サラダ含)	25	211	1	8
	だ い こ ん	644	19,000	15	465
	か ぶ	63	1,110	2	37
	に ん じ ん	103	1,240	4	46
	ご ぼ う	44	548	2	25
	さ と い も	237	3,290	5	73
	ら つ き よ	101	2,210	1	6
果 樹	み か ん	127	582	10	36
	ぶ ど う	41	179	5	17
	日 本 な し	40	632	0	0
	も も	17	123	0	0
	う め	270	687	3	9
	か き	130	642	3	10
	く り	299	319	1	2

第1.2.6.3.2表 農作物の作付面積及び収穫量（その3）

（昭和50年）

		福 井 県		高 浜 町	
		作付面積(ha)	収 穫 量(t)	作付面積(ha)	収 穫 量(t)
工農 作物	な た ね	48	86	1	1
	た ば こ	153	393	4	8
茶 ^(注2)		144	918	2	11
飼料 作物	青刈とうもろこし	96	3,500	0	0
	牧 草	446	15,600	1	34

「福井農林水産統計年報」（昭和50～51年）より作成

（注1）作付面積の内果樹については栽培面積を表わす。

（注2）茶の作付面積は専用及び兼用の合計栽培面積とし、収穫量は生葉収穫量とした。

第1.2.6.3.3表 家畜家きん飼養頭羽数

(昭和51年3月現在)

		高 浜 町	福 井 県
乳 用 牛	飼 養 戸 数	1	217
	飼 養 頭 数	5	3,721
肉 用 牛	飼 養 戸 数	—	205
	飼 養 頭 数	—	4,509
豚	飼 養 戸 数	3	86
	飼 養 頭 数	333	10,251
鶏	飼 養 戸 数	1	311
	出 荷 羽 数	100	950,499
ブロイラー	飼 養 戸 数	—	28
	出 荷 羽 数	—	214,950

第23回福井県統計年鑑より作成

第1.2.6.3.4表 魚種別漁獲量（属人）（その1）

(昭和50年) (単位: t)

地 域		高浜地区〔高浜漁協 若狭和田漁協〕	内浦地区〔内浦漁協 音海漁協 小黒飯漁協〕	福 井 県
魚 種				
魚	ま ぐ ろ	0	—	17
	び ん な が	0	0	5
	め ば ち	—	—	238
	き わ だ	—	—	100
	め じ	5	1	81
	ま が じ き	4	0	24
	め か じ き	—	—	3
	く ろ か わ 類	—	—	8
	ば しょ う か じ き	3	1	40
	か つ お	—	—	9
類	そう だ か つ お	4	4	65
	さ め 類	0	—	10
	さ け 類	0	—	100
	ま す 類	0	0	160
	ま い わ し	74	1	1,104
	うる め い わ し	27	1	414
	か た く ち い わ し	0	1	114
	あ じ 類	211	22	1,545
	さ ば 類	39	4	6,373
	さ ん ま	1	1	15
	ぶ り 類	144	5	2,977

第1.2.6.3.4表 魚種別漁獲量（属人）（その2）

(昭和50年) (単位: t)

地 域		高浜地区〔高浜町漁協 若狭和田漁協〕	内浦地区〔内浦漁協 音海漁協 小黒飯漁協〕	福 井 県
魚 種				
魚	ひ ら め	42	1	126
	か れ い 類	20	1	3,746
	た ら	2	0	182
	すけとうたら	—	—	9,186
	ほ っ け め ぬ け き ち じ	—	—	67
	は た は た	0	—	244
	に ぎ す 類	—	—	87
	え そ 類	6	0	21
	は も	—	—	2
	た ち う お	15	0	225
類	ほ う ぼ う 類	4	0	7
	え い 類	0	—	4
	ま だ い	24	0	261
	ち だ い	4	0	44
	き だ い	9	0	61
	く ろ だ い	3	0	13
	さ わ ら 類	3	0	52
	し い ら 類	60	18	236
	と び う お 類	37	8	391
	ぼ ら 類	5	1	7
す ず き	9	2	89	

第1.2.6.3.4表 魚種別漁獲量（属人）（その3）

（昭和50年）（単位：t）


地 域 魚 種		高浜地区〔高浜町漁協 若狭和田漁協〕	内浦地区〔内浦漁協 音海漁協 小黒飯漁協〕	福 井 県
魚 類	い かな ごと	0	—	46
	その他の魚類	257	33	2,616
	小 計	1,014	105	31,115
そ の 他 の 水 産 動 物 類	くるまえび	—	—	7
	その他のえび	0	0	597
	類	—	—	332
	ずわいがに	6	0	28
	が ざ み 類	—	—	7
	その他のかに	—	0	8,938
	類	73	23	399
	するめいか	52	7	263
	その他のいか	—	—	178
	た こ 類	5	1	107
	う に 類	—	—	21
海 産 ほ 乳 類	な ま こ 類			
	そ の 他 の 水 産 動 物 類			
貝 類	小 計	136	31	10,877
	あ わ び 類	1	1	26
	さ ざ え	16	7	241
	あ さ り 類	—	—	1
	その他の貝類	7	0	255
小 計	小 計	25	8	523

第1.2.6.3.4表 魚種別漁獲量（属人）（その4）


（昭和50年）（単位：t）

魚種 \ 地域		高浜地区 〔高浜町漁協 若狭和田漁協〕	内浦地区 〔内浦漁協 音海漁協 小黒飯漁協〕	福 井 県
草 類	わ か め 類	20	26	617
	て ん ぐ さ 類	—	—	110
	その他の草類	0	0	165
	小 計	20	26	892
合 計		1,195	170	43,408

「福井農林水産統計年報」より作成




第1.2.6.1.1図 発電所中心から半径30km以内の方位別人口分布




第1.2.6.2.1図 発電所周辺集落位置図



第1.2.6.2.2図 発電所中心から半径10km以内の学校及び公共施設



第1.2.6.4.1図 発電所周辺の鉄道、主要道路及び海上交通



第1.2.6.4.2図 発電所周辺の航空路

1.2.6.5 参考文献

(1) 「AIP-JAPAN」

国土交通省航空局、平成 25 年 3 月

1.2.7 津波

1.2.7.1 敷地周辺に影響を及ぼした過去の津波

敷地周辺の既往津波及び痕跡高について文献調査を実施した。文献調査によると、敷地周辺に影響を与えたと考えられる津波には、1983 年日本海中部地震津波及び 1993 年北海道南西沖地震津波がある。また、地震以外を要因とする日本海における津波の記録としては、火山現象に伴う山体崩壊を要因とする 1741 年渡島沖の津波があるものの、その他に海底地すべり、陸上の斜面崩壊（地すべり）、火山現象等、地震以外の要因による津波の記録は認められなかった。

さらに、若狭湾沿岸の津波堆積物調査⁽¹⁾によっても、完新世において、発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡は認められなかった。

1.2.7.2 基準津波の策定

1.2.7.2.1 津波伝播計算手法及び計算条件

津波に伴う水位変動の評価は、非線形長波理論に基づき、平面二次元モデルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施した。

津波シミュレーションに用いる敷地沿岸域及び海底地形については、海上保安庁等による海底地形図、海上音波探査記録及び深淺測量結果を用いた。また、敷地の形状及び標高については、発電所の竣工図を用いた。さらに、津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについては、各海水ポンプ室までの水理特性を考慮した詳細格子分割の数値計算モデル（以下「詳細数値計算モデル」という。）を基本とし、パラメータスタディや津波ハザード評価の計算には、取水口及び放水口の前面で完全反射条件とした概略数値計算モデルを用いた。計算上考慮している水深分布図を第 1.2.7.2.1 図に、概略数値計算モデルの計算条件及び計算モデルを第 1.2.7.2.1 表と第 1.2.7.2.2 図に、詳細数値計算モデルの計算条件及び計算モデルを第 1.2.7.2.2 表と第 1.2.7.2.3 図に示す。また、津波シミュレーションに

よる津波水位評価点の位置を第 1.2.7.2.4 図に示す。

詳細数値計算モデルによる検討に当たっては、潮位条件に加えて、循環水ポンプ及び海水ポンプの稼動条件並びに断層活動に伴う地盤変動を考慮した。

また、取水路防潮ゲート及び放水路付近の敷地を囲むように設置した放水口側防潮堤を計算モデルに反映した。

取水路防潮ゲートについては、遠隔操作によるゲート閉止に必要な時間を考慮して、閉止時間前に第 1 波のピークが到達する津波に対しては「開」の条件とし、それ以外の津波については「閉」の条件を設定した。ただし、津波警報等が発表されない場合⁽⁸⁾では、津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止ができないことから、取水路防潮ゲートについては「開」の条件を設定した。

1.2.7.2.2 地震に起因する津波

1.2.7.2.2.1 検討対象波源の選定

文献調査及び敷地周辺の地質調査結果を踏まえ、発電所へ大きな水位変動を及ぼす津波波源となる可能性のある敷地周辺の海域活断層と日本海東縁部の断層について、以下の検討を行った。

なお、太平洋側に想定されるプレート間地震及び海洋プレート内地震による津波については、発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡が認められず、日本海側には影響しないと考えられることから検討対象波源として選定しなかった。

(1) 検討対象断層の選定

a. 海域活断層

検討対象断層は、敷地前面海域及び敷地周辺海域において後期更新世以降の活動が否定できない断層とした。

これらの断層について、阿部(1989)⁽⁹⁾の簡易予測式により推定津波水位を算定し、その結果、安島岬沖～和布一干飯崎沖～甲楽城断層、甲楽城沖～浦底～池河内～柳ヶ瀬山断層、大陸棚外縁～B～野坂断層、三方断層及びF O - A

～F O－B～熊川断層の計 5 断層を検討対象の海域活断層として抽出した。抽出された断層を第 1.2.7.2.5 図に示す。

b. 日本海東縁部の断層

日本海東縁部の検討対象断層として、北海道沖から新潟県沖までの広範囲な海域にモーメントマグニチュード $M_w=7.85$ の基準波源モデルを設定した。

(2) パラメータスタディ

海域活断層及び日本海東縁部の各断層について、土木学会(2016)⁽³⁾に基づき、広域応力場、断層の位置、傾斜、走向等を合理的と考えられる範囲で変化させた概略数値計算モデルによるパラメータスタディを実施し、波源モデルの選定を行った。

(3) 検討対象波源の選定

パラメータスタディの検討結果より、水位変動量の大きい大陸棚外縁～B～野坂断層及びF O－A～F O－B～熊川断層を詳細数値計算モデルによる検討対象波源として選定した。

1.2.7.2.2.2 行政機関の波源モデルによる津波

行政機関の波源モデルの中でも発電所へ比較的大きな水位変動を与える可能性のある波源モデルとして、福井県(2012)⁽¹⁰⁾で想定されている若狭海丘列付近断層、秋田県(2012)⁽¹¹⁾で想定されている日本海東縁部の波源及び「日本海における大規模地震に関する調査検討会（以下「検討会」という。）」（国土交通省(2014)⁽¹²⁾）で想定されている若狭海丘列付近断層(F－49)及びF O－A～F O－B～熊川断層(F－53)を対象に検討を実施した。

福井県が想定した波源モデルを第 1.2.7.2.6 図に示す。

1.2.7.2.3 地震以外に起因する津波

1.2.7.2.3.1 海底地すべりによる津波の評価

(1) 検討対象となる海底地すべりの抽出

徳山他(2001)⁽¹³⁾によれば、日本海側に存在する海底地すべり

地形として、隠岐トラフ付近に分布する海底地すべり地形群が示されているほか、地質調査所が作成した海底地質図^{(14)~(17)}にも隠岐トラフ付近に広範囲に海底地すべり跡と考えられる崩落崖の記載が多数ある。これらと地質調査所が作成した表層堆積図^{(18)~(21)}の層相区分図及び池原他(1990)⁽²¹⁾を元に、高分解能海上音波探査記録（3.5kHz サブボトムプロファイラー：SBP）の再解析結果を用いて図面間の整合性の確認や図幅が整理されていない部分の追記を行い、38 の海底地すべり跡を抽出した。

(2) 評価対象とする海底地すべりの選定

検討対象として抽出した 38 の海底地すべり跡について、位置及び向きにより、大きく 3 つのエリア（エリア A～C）に分けた。検討対象として抽出した海底地すべり跡の位置及びエリア区分を第 1.2.7.2.7 図に示す。

検討対象として抽出した過去の海底地すべり跡のうち、各エリアで最大規模のものが将来発生したと仮定した場合の影響を考慮することとし、評価対象とする海底地すべりとして、エリアごとに最大規模となる、エリア A の Es-G3、エリア B の Es-K5、エリア C の Es-T2 を選定した。

(3) 海底地すべりによる津波の評価方法

海底地すべりによる津波の評価では、崩壊前後の海底地すべり地形を元に初期水位波形を設定し、津波シミュレーションを実施した。初期水位形状の算出に際しては、Grilli and Watts(2005)⁽⁴⁾及び Watts et al.(2005)⁽⁵⁾による予測式（以下「Watts 他 の 予測式」という。）及び佐竹・加藤(2002)⁽²³⁾による運動学的地すべりモデル（以下「Kinematic モデル」という。）による予測方法を用いた。

海底地すべりによる津波の評価における取水路防潮ゲートの設定は、取水路防潮ゲート閉止時間前に第 1 波のピークが到達しないことを踏まえた「閉」条件と、津波警報等が発表されない場合⁽⁷⁾としての「開」条件を、それぞれ考慮した。

1.2.7.2.3.2 陸上の斜面崩壊（地すべり）に起因する津波評価

(1) 検討対象となる陸上の斜面崩壊（地すべり）の選定

独立行政法人防災科学技術研究所による地すべり地形分布図データベースを基に、空中写真・航空レーザー測量結果による地形判読及び現地踏査を実施し、地すべり地形を抽出した。Huber and Hager(1997)⁽²⁴⁾による水位予測式を用いて、詳細検討を実施する地すべり地形として内浦湾南方の No.1,10 及び大島半島西方の No.14 を選定した。選定した地すべり地形の位置図を第 1.2.7.2.8 図に示す。

(2) 陸上の斜面崩壊（地すべり）の津波評価方法

想定した地すべり地形を用いて斜面崩壊シミュレーションを実施し、地すべりが海面に突入する際の挙動を計算した。初期水位形状の算出に際しては、Grilli and Watts(2005)⁽⁴⁾及び Watts et al.(2005)⁽⁵⁾による予測式（以下「Watts 他による方法」という。）及び佐竹・加藤(2002)⁽²³⁾を参考にした運動学的モデルによる予測方法（以下「運動学的手法」という。）を用いた。

1.2.7.2.3.3 火山現象に起因する津波評価

日本海で認められる活火山⁽²⁵⁾としては、渡島大島、利尻島及び鬱陵島があるが、若狭湾沿岸における津波堆積物調査⁽²⁶⁾の結果から、発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡は認められなかった。

一方、中野他(2013)⁽²⁵⁾や西来他(2012)⁽²⁷⁾に示されるその他の第四紀火山として隠岐島後があるが、噴火形態は溶岩流であること、また最大活動休止期間よりも最新噴火年から現在に至る期間の方が長く、将来の活動性が低いと考えられることから、火山現象に起因する津波により、発電所の安全性は影響を受けるおそれはないと評価する。

1.2.7.2.4 津波発生要因の組み合わせに関する検討

地震に起因する津波及び地震以外に起因する津波の検討結果を踏まえ、因果関係が考えられる津波発生要因の組み合わせとして、地震と海底地すべりの組み合わせとなる「若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり」、地震と陸上地すべりの組み合わせとなる「F O - A ~ F O - B ~ 熊川断層と陸上地すべり」を選定し、津波発生要因の組み合わせに関する検討を実施した。

津波発生要因の組み合わせの検討に当たっては、地震に起因する津波と、それに組み合わせる地震以外に起因する津波の計算を個別に行い、個々の津波水位評価結果を足し合わせて最も厳しい組み合わせケースを抽出した。ここで、津波水位評価結果の足し合わせにおいては、発生時間の不確かさを考慮した。

1.2.7.2.5 基準津波の選定

1.2.7.2.5.1 基準津波の選定方針

津波警報等に基づいて取水路防潮ゲートを閉止する場合に対して、津波警報等が発表されない場合⁽⁸⁾では津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止ができないことから、これらの2つの場合についてはそれぞれに基準津波を選定する。

また、津波警報等に基づいて取水路防潮ゲートを閉止する場合のうち、取水路防潮ゲートを閉止した後に津波の第1波が到達する場合（取水路防潮ゲート「閉」で評価）と、取水路防潮ゲートを閉止する前に津波の第1波が到達する場合（取水路防潮ゲート「開」で評価）では、評価条件が異なることから、これら2つの場合についてもそれぞれに基準津波を選定する。

1.2.7.2.5.2 基準津波の選定結果（津波警報等が発表されない場合⁽⁸⁾を除く）

各波源及びそれらの組み合わせ（以下「単体組み合わせ」という。）による津波水位評価結果を第 1.2.7.2.3 表及び第 1.2.7.2.4 表に示す。

単体組み合わせによる津波水位評価結果を踏まえ、各評価点で最も水位の影響が大きい波源（7 ケース）を対象に、断層と地すべりによる初期水位を同一の伝播計算上で考慮した津波シミュレーション（以下「一体計算」という。）を実施した。その結果を第 1.2.7.2.5 表に示す。

各波源及び一体計算による津波水位評価の結果から、取水路防潮ゲート「閉」条件で評価した波源のうち、取水路防潮ゲート前面、放水口前面及び放水路（奥）で最高水位となった「若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり（エリア B）の組み合わせ」を基準津波 1、取水路防潮ゲート「開」条件で評価した波源のうち、各ポンプ室で最高水位・最低水位となった「F O - A ~ F O - B ~ 熊川断層と陸上地すべり (No.14) の組み合わせ」を基準津波 2 として選定した。

1.2.7.2.5.3 津波警報等が発表されない場合⁽⁸⁾の基準津波の選定結果

津波警報等が発表されない場合⁽⁸⁾の津波水位計算結果及び敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源の確認結果を第 1.2.7.2.6 表に示す。津波警報等に基づく取水路防潮ゲート閉止ができない前提で評価した結果、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある波源は「海底地すべりエリア B（Es-K5、Kinematic モデル）」及び「海底地すべりエリア C（Es-T2、Kinematic モデル）」であった。このため、これらをそれぞれ基準津波 3 及び基準津波 4 として選定した。

1.2.7.2.5.4 基準津波の策定

基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよう、音海半島から北方に約 2km 離れた海域で定義した。

各基準津波の基準津波定義位置における時刻歴波形を第 1.2.7.2.9 図に示す。ただし、基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊

規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。

基準津波定義位置における平均ハザード曲線を第 1.2.7.2.10 図に示す。基準津波 1 及び基準津波 2 による水位上昇側の水位の年超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度、水位下降側の水位の年超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-6}$ 程度である。

なお、基準津波 3 及び基準津波 4 については、海底地すべりによる津波であることから水位の年超過確率を求めることはできないが、基準津波 3 及び基準津波 4 による水位は、第 1.2.7.2.10 図の平均ハザード曲線上では水位上昇側・水位下降側ともに年超過確率 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度に相当する。

1.2.7.3 津波に対する安全性

策定した 4 つの基準津波による各評価点での時刻歴波形を第 1.2.7.3.1 図、第 1.2.7.3.2 図、第 1.2.7.3.3 図及び第 1.2.7.3.4 図に示す。また、基準津波による発電所周辺の最高及び最低水位分布図を第 1.2.7.3.5 図、1.2.7.3.6 図、1.2.7.3.7 図及び第 1.2.7.3.8 図に示す。

基準津波 1 及び基準津波 2 による水位上昇に対して、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び原子炉補機冷却系の海水ポンプ設置エリアの周辺敷地高さは **T.P.+3.5m** であるが、取水路内に取水路防潮ゲートを設置していること、放水路付近の敷地を囲むように放水口側防潮堤を設置していることから、地盤変動を考慮しても、敷地に津波が遡上することはない。

また、基準津波 1 及び基準津波 2 による水位は、地盤変動を考慮しても原子炉補機冷却系の海水ポンプの取水可能水位約 **T.P.-3.5m** を上回ることから、原子炉施設の安全性が津波によって影響を受けることはない。

一方、基準津波 3 及び基準津波 4 による水位は、水位上昇において海水ポンプ設置エリアの周辺敷地高さを上回る。また、基準津波 3 に

よる水位は、水位下降において海水ポンプの取水可能水位を下回る。
ただし、基準津波 3 及び基準津波 4 に対しては、耐津波設計において、敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響を回避する設計とする。

津波による砂移動に関して藤井他(1998)⁽²⁸⁾及び高橋他(1999)⁽²⁹⁾等^{(30)~(44)}を参考に実施した砂移動に関する数値シミュレーションによれば、津波による砂移動に伴う砂の堆積量は、3 号及び 4 号炉海水取水トンネルの取水口において最大 **0.03m** 程度であり、3 号及び 4 号炉海水取水トンネルの取水口は底版から **1.0m** 高い位置に設置され、取水口の開口部が高さ **2.5m** であることから、砂の堆積による通水への影響はない。

さらに、3 号炉及び 4 号炉海水ポンプ位置の砂の堆積厚を評価するため、3 号及び 4 号炉海水取水トンネル部、3 号及び 4 号炉海水ポンプ室部、海水路部並びに 3 号及び 4 号炉循環水ポンプ室前部を別途 1 次元でモデル化した。3 号炉及び 4 号炉海水ポンプ位置での砂の堆積量を評価した結果、海水ポンプ下端から底版までの距離 **1.25m** に対して最大で **0.32m** 程度であることから砂の堆積に伴って閉塞することはない、原子炉補機冷却系の取水に支障が生じないことを確認した。

以上のことから、原子炉施設の安全性が、津波により影響を受けるおそれはない。

第1.2.7.2.1表 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件

設定項目		設 定 値	
津波計算	基礎方程式	非線形長波理論式及び連続式（後藤・小川(1982) ⁽¹⁾	
	変数配置および 差分スキーム	Staggered Leap-frog法	
計算条件等	計算領域	対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約1,500km, 南北方向約2,000km	
	空間格子間隔	1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m	
	時間格子間隔	0.3秒 安定条件（CFL条件）を十分満足するように設定	
	初期条件	断層モデルを用いて、Mansinha and Smylie(1971) ⁽²⁾ の方法により計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする	
	境界 条件	沖側 境界	特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件 （後藤・小川(1982) ⁽¹⁾ ）
		陸域 境界	完全反射条件
	海底摩擦	マンニングの粗度係数 n=0.030 （土木学会(2016) ⁽³⁾ ）	
	水平渦動粘性係数	0m ² /s	
	計算時間	3.0時間（日本海東縁部のケースは6.0時間）	
	計算潮位	T.P.0.00m	
津波水位評価		cmを切り上げ、10cm単位で評価	

第1.2.7.2.2表 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件

設定項目		設 定 値
津波計算	基礎方程式	非線形長波理論式及び連続式（後藤・小川(1982) ⁽¹⁾ ）
	変数配置および差分スキーム	Staggered Leap-frog法
計算条件等	計算領域	対馬海峡から間宮海峡に至る東西方向約1,500km、南北方向約2,000km
	空間格子間隔	1,350m→450m→150m→50m→25m→12.5m→6.25m→3.125m
	時間格子間隔※	地 震 0.05秒（取水路防潮ゲート開時は0.025秒）
		海底地すべり 0.05秒（取水路防潮ゲート開時は0.025秒）
		陸上地すべり 0.025秒
	初期条件	地 震 断層モデルを用いて、Mansinha and Smylie(1971) ⁽²⁾ の方法により計算される海底面の鉛直変位分布を初期条件とする
		海底地すべり (Watts他 ⁽³⁾ の予測式) Grilli and Watts(2005) ⁽⁴⁾ 及びWatts et al.(2005) ⁽⁵⁾ の予測式により計算される初期水位分布を初期条件とする。
		(Kinematicモデルによる方法) Kinematicモデルによる方法を用いて算出される時間刻みあたりの地形変化量が、海面水位と海底地形にそのまま反映されるものとする。
		陸上地すべり (Watts他による方法) Fritz et al.(2009) ⁽⁶⁾ による波源振幅予測式を用いた Grilli and Watts(2005) ⁽⁴⁾ 及びWatts et al.(2005) ⁽⁵⁾ による予測式により計算される初期水位分布を初期条件とする。
		(運動学的手法) 土砂崩壊シミュレーションによる時間刻みあたりの地形変化量が、海面水位と海底地形にそのまま反映されるものとする。
	境界条件	沖側境界 特性曲線法をもとに誘導される自由透過の条件（後藤・小川(1982) ⁽¹⁾ ）
		陸域境界 完全反射条件（発電所敷地については遡上境界）
	海底摩擦	マニングの粗度係数 $n=0.030$ （土木学会(2016) ⁽³⁾ ）
	水平渦動粘性係数	$0\text{m}^2/\text{s}$
	計算時間	3.0時間（日本海東縁部のケースは6.0時間）
	計算潮位	水位上昇側T.P.+0.49m、水位下降側T.P.0.00m
	評価潮位	水位上昇側T.P.+0.49m、水位下降側T.P.-0.01m 気象庁・舞鶴検潮所のデータによる(2007年1月～2011年12月の5箇年)
津波水位評価		cmを切り上げ、10cm単位で評価

※安定条件(CFL条件)を十分満足するように設

第1.2.7.2.3表 各波源による津波水位評価結果

(T.P.m)

波源モデル		取水路 防潮 ゲート※1	水位上昇							水位下降					
			(参考) 取水口※2 前面	取水路 防潮ゲート 前面	3、4号炉 循環水 ポンプ室	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3、4号炉 海水 ポンプ室	放水口 前面	放水路 (奥)	(参考) 取水口※2 前面	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3、4号炉 海水 ポンプ室	
地震に 起因する津波	大陸棚外縁～B～野坂断層	閉	3.8	5.3	0.9	0.9	0.9	1.3	2.1	2.1	—	—	—	—	
	FO～A～FO～B～熊川断層	開	2.1	2.0	2.1	1.9	1.9	2.5	2.7	2.8	-2.5	-1.9※3	-1.8※3	-2.0※3	
	日本海東縁部の波源	閉	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.9	-0.8	-0.7	-1.0	
	海底 地すべり	Watts他の予測式	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3
		Kinematicモデルによる方法	1.7	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.8	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
		Watts他の予測式	1.9	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.9	2.1	-1.0	-0.7	-0.7	-0.8
		Kinematicモデルによる方法	3.4	4.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	3.7	4.0	-3.0	-1.1	-1.0	-1.1
	陸上 地すべり	Watts他の予測式	1.6	2.4	0.8	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.3	-1.0	-0.5	-0.5	-0.8
		Kinematicモデルによる方法	2.8	3.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	3.7	3.9	-1.7	-0.9	-0.9	-1.2
		Watts他による方法	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
運動学的手法		0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	2.1	2.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	
地震以外に 起因する津波	No.1.2.3	Watts他による方法	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
		運動学的手法	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.5	1.4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
		Watts他による方法	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4
	No.14	Watts他による方法	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4
		運動学的手法	3.5	4.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	3.6	3.8	-3.5	-0.8	-0.8	-1.0
		Watts他による方法	4.0	4.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.9	3.0	-2.2	-1.4	-1.4	-1.6
	行政機関の 波源モデルを 用いた津波	大すべり中央	2.5	3.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	2.1	2.1	—	—	—	—
		若狭海丘列付近断層 (検討会モデル)	2.4	3.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	1.9	1.9	—	—	—	—
		大すべり隣接LLR	2.4	3.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	1.9	2.0	—	—	—	—

※1 閉：取水路防潮ゲート天端T.P.+8.5mで全閉、 開：両系列のゲートが開いた状態 (T.P.±0～+8.5mはカーテンウォールあり)

※2 取水口前面は評価点として用いていないが、津波高さの目安として参考に記載している

※3 地盤変動量0.23m隆起

第1.2.7.2.4表 単体組み合わせによる津波水位評価結果

(T.P.m)

波源モデル			取水路 防潮 ゲート※1	水位上昇						水位下降					
				(参考) ※2 取水口 前面	取水路 防潮ゲート 前面	3, 4号炉 循環水 ポンプ室	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3, 4号炉 海水 ポンプ室	放水口 前面	放水路 (奥)	(参考) ※2 取水口 前面	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3, 4号炉 海水 ポンプ室
地震に 起因する津波	地震以外に 起因する津波	発生時間の 不確かさ	取水路 防潮 ゲート※1	(参考) ※2 取水口 前面	取水路 防潮ゲート 前面	3, 4号炉 循環水 ポンプ室	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3, 4号炉 海水 ポンプ室	放水口 前面	放水路 (奥)	(参考) ※2 取水口 前面	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3, 4号炉 海水 ポンプ室
若狭海丘列 付近断層 (福井県モデル)	隠岐トラフ 海底地すべり (Kinematic)	エリアA		3.4	4.4	1.2	1.1	1.1	1.5	3.6	3.8	-3.7	-1.2	-1.1	-1.4
		エリアB	閉	4.6	5.7 (21秒)	1.5	1.3	1.3	1.8	6.0 (63秒)	6.1 (78秒)	-4.7	-1.3	-1.2	-1.7
		エリアC		3.5	4.7	1.1	1.1	1.1	1.5	4.8	5.1	-4.3	-1.3	-1.3	-1.7
F O - A ～ F O - B ～ 熊川断層	陸上地すべり (運動学的手法)	No.14	開	2.2	2.2	2.6 (54秒)	2.2 (54秒)	2.3 (54秒)	2.7 (45秒)	2.7	2.7	-2.6	-2.0 ※3 (51秒)	-1.9 ※3 (30秒)	-2.0 ※3 (54秒)
		No.1,2,3		2.1	1.9	2.2	2.0	2.0	2.3	3.0	3.1	—	—	—	—

※1 閉：取水路防潮ゲート天端T.P.+8.5mで全閉、 開：両系列のゲートが開いた状態 (T.P.±0~+8.5mはカーテンウォールあり)

※2 取水口前面は評価点として用いていないが、津波高さの目安として参考に記載している

※3 地盤変動量0.23m隆起

下線は、各評価点における最高または最低水位を示す
()は発生時間のずれ

第1.2.7.2.5表 一体計算による津波水位評価結果

(T.P.m)

波源モデル	発生時間の ずれ	取水路 防潮 ゲート※1	ケース	水位上昇							水位下降				
				(参考) ※2 取水口 前面	取水路 防潮ゲート 前面	3、4号炉 循環水 ポンプ室	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3、4号炉 海水 ポンプ室	放水口 前面	放水路 (奥)	(参考) ※2 取水口 前面	1号炉 海水 ポンプ室	2号炉 海水 ポンプ室	3、4号炉 海水 ポンプ室
若狭海丘列付近断層（福井県モデル）と 隠岐トラフ海底地すべり(エリアB)	21秒	閉	①	3.9	4.9	1.3	1.3	1.2	1.7	5.0	5.8	—	—	—	—
	63秒		②	4.4	5.1	1.3	1.3	1.2	1.8	5.3	6.1	—	—	—	—
	78秒		③	4.5	5.5	1.3	1.2	1.1	1.7	5.3	6.2	—	—	—	—
FO-A～FO-B～熊川断層と 陸上地すべり(N0.14)	30秒	開	④	—	—	—	—	—	—	—	—	-2.5	※3 -1.9	※3 -1.8	※3 -1.9
	45秒		⑤	2.1	2.1	2.4	2.1	2.1	2.5	2.7	2.7	—	—	—	—
	51秒		⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	-2.5	※3 -1.8	※3 -1.8	※3 -2.0
	54秒		⑦	2.1	2.2	2.5	2.2	2.2	2.5	2.7	2.7	-2.5	※3 -1.8	※3 -1.8	※3 -2.0

※1 閉：取水路防潮ゲート天端T.P.+8.5mで全閉、 開：両系列のゲートが開いた状態 (T.P.±0～+8.5mはカーテンウォールあり)

※2 取水口前面は評価点として用いていないが、津波高さの目安として参考に記載している

※3 地盤変動量0.23m隆起

第1.2.7.2.6表 津波警報等が発表されない場合の津波水位計算結果

(津波水位計算の結果)

数字はT.P.(m)、赤字は各評価点の最高または最低水位

取水路防潮 ゲート ^{※1}	波源モデル			水位上昇							水位下降				
				取水路防潮 ゲート前面	3、4号伊 海水ポンプ室	1号伊 海水ポンプ室	2号伊 海水ポンプ室	3、4号伊 海水ポンプ室	取水口 前面	取水路 (奥)	1号伊 海水ポンプ室	2号伊 海水ポンプ室	3、4号伊 海水ポンプ室		
開 (Open)	地震以外に 起因する津波	海底 地すべり	エリアA (Es-G3)	Watts他の予測式	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.5	-0.6	-1.1	基準津波 3
				Kinematicモデルによる方法	2.0	2.3	2.1	2.2	2.6	1.6	1.8	-1.2	-1.4	-2.2	
			エリアA (Es-G101)	Watts他の予測式	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.4	-0.5	-1.1	
				Kinematicモデルによる方法	0.9	1.0	0.9	0.9	1.1	0.8	0.9	-0.6	-0.7	-1.3	
			エリアB (Es-K5)	Watts他の予測式	2.2	2.5	2.3	2.4	2.5	1.9	2.1	-1.4	-1.5	-2.1	
				Kinematicモデルによる方法	3.6	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	4.0	-3.6	-3.7	-3.7	
			エリアB (Es-K6)	Watts他の予測式	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	-0.7	-0.8	-1.3	
				Kinematicモデルによる方法	2.0	2.3	2.1	2.1	2.3	1.7	1.9	-1.4	-1.5	-2.2	
			エリアB (Es-K7)	Watts他の予測式	1.4	1.7	1.5	1.5	1.7	1.1	1.2	-0.9	-1.0	-1.6	
				Kinematicモデルによる方法	2.1	2.3	2.1	2.2	2.6	2.2	2.4	-1.5	-1.6	-2.4	
			エリアC (Es-T2)	Watts他の予測式	1.4	1.8	1.4	1.6	1.8	1.1	1.4	-1.3	-1.4	-2.2	
				Kinematicモデルによる方法	3.2	3.7	3.3	3.5	3.6	3.7	3.9	-2.4	-2.5	-2.8	
			エリアC (Es-T8)	Watts他の予測式	1.3	1.7	1.2	1.3	1.6	0.9	1.1	-1.0	-1.0	-1.7	
				Kinematicモデルによる方法	1.8	2.1	1.9	2.0	2.1	2.4	2.5	-1.7	-1.9	-2.6	
			エリアC (Es-T13)	Watts他の予測式	0.9	1.2	0.9	1.0	1.3	0.9	0.9	-0.6	-0.7	-1.3	
				Kinematicモデルによる方法	1.8	2.0	1.8	1.8	2.1	2.3	2.4	-1.5	-1.6	-2.3	
			エリアC (Es-T14)	Watts他の予測式	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	-0.6	-0.7	-1.2	
				Kinematicモデルによる方法	2.0	2.4	2.1	2.2	2.4	1.9	2.0	-1.5	-1.6	-2.1	

(敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響
のおそれがある波源の確認結果)

津波水位計算結果に潮位のバランキ（上昇側+0.15m,下降側-0.17m）、高潮の裕度（上昇側+0.49m）を考慮。


数字はT.P.(m)

赤字は敷地への遡上または水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある値


取水路防潮 ゲート ^{※1}	波源モデル				水位上昇										水位下降		
					取水路防潮 ゲート前面	3、4号伊 海水ポンプ室	1号伊 海水ポンプ室	2号伊 海水ポンプ室	3、4号伊 海水ポンプ室	取水口 前面	取水路 (奥)	1号伊 海水ポンプ室	2号伊 海水ポンプ室	3、4号伊 海水ポンプ室			
開 (Open)	地震以外に 起因する津波	海底 地すべり	エリアA (Es-G3)	Watts他の予測式	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	-0.6	-0.7	-1.3	基準津波 3		
				Kinematicモデルによる方法	2.6	3.0	2.8	2.8	3.2	2.3	2.4	-1.4	-1.5	-2.4			
			エリアA (Es-G101)	Watts他の予測式	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-0.6	-0.7	-1.2			
				Kinematicモデルによる方法	1.5	1.6	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	-0.8	-0.9	-1.5			
			エリアB (Es-K5)	Watts他の予測式	2.8	3.1	3.0	3.0	3.1	2.6	2.8	-1.5	-1.6	-2.3			
				Kinematicモデルによる方法	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	-3.7	-3.8	-3.8			
			エリアB (Es-K6)	Watts他の予測式	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	1.6	1.7	-0.8	-0.9	-1.5			
				Kinematicモデルによる方法	2.6	2.9	2.8	2.8	2.9	2.3	2.5	-1.5	-1.7	-2.4			
			エリアB (Es-K7)	Watts他の予測式	2.1	2.4	2.1	2.1	2.3	1.7	1.8	-1.1	-1.2	-1.8			
				Kinematicモデルによる方法	2.7	3.0	2.8	2.8	3.2	2.8	3.0	-1.7	-1.8	-2.5			
			エリアC (Es-T2)	Watts他の予測式	2.0	2.4	2.1	2.2	2.5	1.8	2.0	-1.5	-1.6	-2.4			
				Kinematicモデルによる方法	3.8	4.3	4.0	4.1	4.3	4.3	4.5	-2.5	-2.6	-2.9			
			エリアC (Es-T8)	Watts他の予測式	2.0	2.3	1.9	1.9	2.3	1.6	1.7	-1.2	-1.2	-1.9	基準津波 4		
				Kinematicモデルによる方法	2.5	2.7	2.5	2.6	2.8	3.0	3.1	-1.9	-2.0	-2.8			
			エリアC (Es-T13)	Watts他の予測式	1.5	1.8	1.6	1.6	1.9	1.5	1.5	-0.8	-0.9	-1.4			
				Kinematicモデルによる方法	2.4	2.6	2.4	2.5	2.8	2.9	3.0	-1.7	-1.8	-2.5			
			エリアC (Es-T14)	Watts他の予測式	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	-0.7	-0.8	-1.4			
				Kinematicモデルによる方法	2.7	3.1	2.8	2.9	3.0	2.6	2.7	-1.6	-1.8	-2.3			
施設影響が生じる高さ（上昇側：敷地高+防潮ゲート高さ・防潮壁高さ、下降側：取水可能水位）					8.5	3.5	3.5	3.5	3.5	8.0	8.0	-3.2	-3.2	-3.5			

※1：開：取水路防潮ゲート先端TP+8.5mで全開、 開：両系列のゲートが開いた状態（TP±0+8.5mはカーテンウォールあり）


全体図




150m 格子以下の領域



50m 格子以下の領域



第 1.2.7.2.1 図 水深分布図




領域番号	空間格子間隔 $\Delta x(\text{m})$	最大水深 $h_{\text{max}}(\text{m})$	CFL条件を満たす $\Delta t(\text{sec})$ ※1
1	1350	3800	4.95
2,3	450	3700	1.67
4	150	240	2.19
5,6	50	90	1.19
7,8,9	25	80	0.63
10,11,12	12.5	60	0.36


※1

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{\sqrt{2gh_{\text{max}}}}$$

ここに、
 Δx : 空間格子間隔
 Δt : 時間格子間隔
 h_{max} : 最大水深
 g : 重力加速度



第 1.2.7.2.2 図 概略津波計算モデル（津波伝播計算領域及び空間格子間隔）





領域番号	空間格子 間隔 Δx (m)	最大 水深 $h_{\max}$ (m)	CFL条件 を満たす Δt (sec) ※1
1	1350	3800	4.95
2,3	450	3700	1.67
4	150	240	2.19
5,6	50	90	1.19
7or7' ※2, 8,9	25	80	0.63
10or10' ※2, 11,12	12.5	60	0.36
13	6.25	10	0.44
14	3.125	10	0.22

※1


$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{\sqrt{2gh_{\max}}}$$

ここに、
 Δx : 空間格子間隔
 Δt : 時間格子間隔
 $h_{\max}$: 最大水深
 g : 重力加速度

※2 FO-A～FO-B断層～熊川断層、陸上地すべりの計算時には7' 及び10' (領域パターン2) を用いている。




第 1.2.7.2.3 図(1) 詳細津波計算モデル (津波伝播計算領域及び空間格子間隔)



- ※1 本計算範囲は12.5m、6.25m及び3.125m格子であり、非線形長波理論式及び連続式で計算。
- ※2 海水路、海水取水トンネル(管路)、非常用海水路は、仮想スロットモデルにより一次元不定流の連続式及び運動方程式で計算。
- ※3 取放水口のカーテンウォール及び取水路防潮ゲートは、本間公式および土木研究所(1996)による計算式から、越流量および開口部通過流量を計算。
- ※4 灰色の着色部を除くメッシュで遡上計算が可能。
- ※5 取水路防潮ゲートは津波到達時間により「開」「閉」の条件を設定。津波警報等が発表されない場合は、取水路防潮ゲートは「開」の条件を設定。
- ※6 津波警報等が発表されない場合は、循環水ポンプによる取水を考慮する。ただし、運用上の設定水位(T.P.:2.50m)に達した場合には取水を停止する。

第 1.2.7.2.3 図(2) 詳細津波計算モデル (敷地内)




第 1.2.7.2.4 図 津波水位評価点位置図



第 1.2.7.2.5 図 敷地周辺の海域における検討対象断層


【福井県が想定した若狭海丘列付近断層の波源モデル】

断層長さ (km)	断層幅 (km)	地震規模 Mw	上端深さ (km)	傾斜角 (°)	すべり角 (°)	すべり量 (m)
90	17.32	7.63	0.1	60	90	6.43



福井県(2012)⁽¹⁰⁾：福井県における津波シミュレーション結果について、平成24年9月3日、福井県 危機対策・防災課。


第 1.2.7.2.6 図 若狭海丘列付近断層（福井県モデル）の波源モデル図




第 1.2.7.2.7 図 検討対象として抽出した海底地すべりの位置及びエリア区分図




第 1.2.7.2.8 図 選定した陸上地すべりの位置図




基準津波 1



基準津波 2




基準津波 3※



基準津波 4※


※基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。

第 1.2.7.2.9 図 基準津波の時刻歴波形





基準津波 3 及び基準津波 4 については、海底地すべりによる津波であることから水位の年超過確率を求めることはできないが、基準津波 3 及び基準津波 4 による水位は、平均ハザード曲線では水位上昇側・水位下降側ともに年超過確率 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度に相当する。


第 1.2.7.2.10 図 基準津波定義位置における平均ハザード曲線




時刻歴波形の算出位置




第 1.2.7.3.1 図(1) 基準津波 1 の時刻歴波形 (水位上昇側)



1 号炉海水ポンプ室




2 号炉海水ポンプ室




3 , 4 号炉海水ポンプ室

第 1.2.7.3.1 図(2) 基準津波 1 の時刻歴波形 (水位上昇側)




放水口前面




放水路 (奥)


第 1.2.7.3.1 図(3) 基準津波 1 の時刻歴波形 (水位上昇側)



時刻歴波形の算出位置




取水路防潮ゲート前面




3, 4号炉循環水ポンプ室


第 1.2.7.3.2 図(1) 基準津波 2 の時刻歴波形 (水位上昇側)



1 号炉海水ポンプ室




2 号炉海水ポンプ室




3 , 4 号炉海水ポンプ室

第 1.2.7.3.2 図(2) 基準津波 2 の時刻歴波形 (水位上昇側)






放水口前面




放水路 (奥)


第 1.2.7.3.2 図(3) 基準津波 2 の時刻歴波形 (水位上昇側)




第 1.2.7.3.2 図(4) 基準津波 2 の時刻歴波形 (水位下降側)



時刻歴波形の算出位置




取水路防潮ゲート前面




3, 4号炉循環水ポンプ室

基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。


第 1.2.7.3.3 図(1) 基準津波 3 の時刻歴波形（水位上昇側）



1 号炉海水ポンプ室




2 号炉海水ポンプ室




3 , 4 号炉海水ポンプ室

基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。

第 1.2.7.3.3 図(2) 基準津波 3 の時刻歴波形（水位上昇側）




放水口前面




放水路（奥）

基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。


第 1.2.7.3.3 図(3) 基準津波 3 の時刻歴波形（水位上昇側）



1 号炉海水ポンプ室




2 号炉海水ポンプ室




3 , 4 号炉海水ポンプ室

基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。


第 1.2.7.3.3 図(4) 基準津波 3 の時刻歴波形（水位下降側）



時刻歴波形の算出位置




取水路防潮ゲート前面




3, 4号炉循環水ポンプ室

基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。


第 1.2.7.3.4 図(1) 基準津波 4 の時刻歴波形（水位上昇側）



1 号炉海水ポンプ室




2 号炉海水ポンプ室




3 , 4 号炉海水ポンプ室

基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。

第 1.2.7.3.4 図(2) 基準津波 4 の時刻歴波形（水位上昇側）




放水口前面




放水路（奥）

基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。


第 1.2.7.3.4 図(3) 基準津波 4 の時刻歴波形（水位上昇側）



1 号炉海水ポンプ室




2 号炉海水ポンプ室



3 , 4 号炉海水ポンプ室


基準津波 3 及び基準津波 4 は、崩壊規模及び破壊伝播速度を固定値としないことから、施設への影響が最も大きくなる崩壊規模及び破壊伝播速度を適用した場合の時刻歴波形を示す。

第 1.2.7.3.4 図(4) 基準津波 4 の時刻歴波形（水位下降側）




最高水位分布図

第 1.2.7.3.5 図 基準津波 1 による水位分布図




最高水位分布図




最低水位分布図

第 1.2.7.3.6 図 基準津波 2 による水位分布図




最高水位分布図




最低水位分布図

第 1.2.7.3.7 図 基準津波 3 による水位分布図



最高水位分布図



最低水位分布図

第 1.2.7.3.8 図 基準津波 4 による水位分布図

1.2.7.4 参考文献

- (1) 後藤智明・小川由信(1982) : Leap-frog 法を用いた津波の数値計算法,東北大学土木工学科資料,1982
- (2) Mansinha,L.and D.E.Smylie(1971) : The displacement field of inclined faults, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.61, No.5, p.1433-1440
- (3) 土木学会(2016) : 原子力発電所の津波評価技術 2016
- (4) Grilli, S.T., and P. Watts (2005) : Tsunami Generation by Submarine Mass Failure. I : Modeling, Experimental Validation, and Sensitivity Analysis, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, ASCE, p.283-297
- (5) Watts, P., S.T. Grilli, D.R. Tappin, and G.J. Fryer (2005) : Tsunami Generation by Submarine Mass Failure. II: Predictive Equations and Case Studies, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, ASCE, p.298-310
- (6) Fritz, H. M., Mohammed, F. and J. Yoo (2009): Lituya Bay Landslide Impact Generated Mega-Tsunami 50th Anniversary, Pure and Applied Geophysics, Vol.166, p.153-175
- (7) 土木研究所(1996) : 氾濫シミュレーションマニュアル(案)ーシミュレーションの手引き及び新モデルの検証ー,土木研究所資料第3400号,p.15
- (8) 原子力規制庁(2019) : 津波警報が発表されない可能性のある津波への対応について (インドネシア・スンダ海峡で発生した火山現象による津波に関連して) ,平成 31 年 1 月 16 日 第 53 回原子力規制委員会
- (9) 阿部勝征(1989) : 地震と津波のマグニチュードに基づく津波高の予測,東京大学地震研究所彙報,Vol.64,p.51-69
- (10) 福井県(2012) : 福井県における津波シミュレーション結果について 平成 24 年 9 月 3 日,福井県 危機対策・防災課
- (11) 秋田県(2012) : 秋田県地震被害想定調査業務委託「津波浸水シミ

ュレーション」参考資料,平成 24 年 12 月 28 日

- (12) 国土交通省(2014)：日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書,平成 26 年 9 月
- (13) 徳山英一・本座栄一・木村政昭・倉本真一・芦寿一郎・岡村行信・荒戸裕之・伊藤康人・徐垣・日野亮太・野原壯・阿部寛信・坂井眞一・向山建二郎(2001)：日本周辺海域の中新世最末期以降の構造発達史（200 万分の 1）及び同説明書,海洋調査技術学会海域地質構造マップワーキンググループ
- (14) 山本博文・上嶋正人・岸本清行(1989)：鳥取沖海底地質図（20 万分の 1）及び同説明書,海洋地質図,35 号,地質調査所
- (15) 山本博文・上嶋正人・岸本清行(1993)：経ヶ岬沖海底地質図（20 万分の 1）及び同説明書,海洋地質図,40 号,地質調査所
- (16) 山本博文・上嶋正人・岸本清行(2000)：ゲンタツ瀬海底地質図（20 万分の 1）及び同説明書,海洋地質図,50 号,地質調査所
- (17) 岡村行信(2007)：能登半島西方海底地質図（20 万分の 1）及び同説明書,海洋地質図,61 号,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (18) 池原研・片山肇・佐藤幹夫(1990)：鳥取沖表層堆積図（20 万分の 1）及び同説明書,海洋地質図,36 号,地質調査所
- (19) 片山肇・佐藤幹夫・池原研(1993)：経ヶ岬沖表層堆積図（20 万分の 1）及び同説明書,海洋地質図,38 号,地質調査所
- (20) 片山肇・佐藤幹夫・池原研(2000)：ゲンタツ瀬表層堆積図（20 万分の 1）及び同説明書,海洋地質図,53 号,地質調査所
- (21) 片山肇・池原研(2001)：能登半島西方表層堆積図（20 万分の 1）及び同説明書,海洋地質図,57 号,地質調査所
- (22) 池原研・佐藤幹夫・山本博文(1990)：高分解能音波探査記録からみた隠岐トラフの堆積作用,地質学雑誌,96 巻,p.37-49
- (23) 佐竹健治・加藤幸弘(2002)：1741 年寛保津波は渡島大島の山体崩壊によって生じた,月刊海洋/号外 No.28,p.150-160
- (24) Huber, A. and W.H.Hager (1997)：Forecasting impulse waves

in reservoirs. Dix-neuvième Congrès des Grands Barrages C31, p993-1005 Florence, Italy. Commission International des Grands Barrages, Paris

- (25) 中野俊・西来邦章・宝田晋治・星住英夫・石塚吉浩・伊藤順一・川辺禎久・及川輝樹・古川竜太・下司信夫・石塚治・山元孝弘・岸本清行(2013):日本の火山(第3版)概要及び付表,200万分の1地質編集図,no.11,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (26) 関西電力(株)(2012):平成23年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震動及び津波の影響に関する安全性評価のうち完新世に関する津波堆積物調査の結果について
- (27) 西来邦章・伊藤順一・上野龍之(2012):第四紀火山岩体・貫入岩体データベース,地質調査総合センター速報,no.60,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (28) 藤井直樹・大森政則・高尾誠・金山進・大谷英夫(1998):津波による海底地形変化に関する研究,海岸工学論文集,vol.45,p.376-380
- (29) 高橋智幸・首藤伸夫・今村文彦・浅井大輔(1999):掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動床モデルの開発,海岸工学論文集,vol.46,p.606-610
- (30) 小林昭男・織田幸伸・東江隆夫・高尾誠・藤井直樹(1996):津波による砂移動に関する研究,海岸工学論文集,vol.43,p.691-695
- (31) 藤田尚毅・稲垣和男・藤井直樹・高尾誠・金戸俊道(2010):津波による海底地形変化評価モデルの現地適用性に関する研究,海洋開発論文集,vol.26,p.213-218
- (32) 高橋智幸・黒川貴博・藤田将孝・島田広昭(2011):津波による土砂移動の粒径依存性に関する水理実験,土木学会論文集 B2(海岸工学),vol.67,p.231-235
- (33) 高橋智幸(2012):津波による砂移動に関する数値シミュレーションの現状と課題,堆積学研究,第71巻,第2号,p.149-155

- (34) 玉田崇・田村保・高橋智幸・佐々木元(2009)：河川での津波防災検討における津波移動床モデルの適用性に関する研究,土木学会論文集 B2 (海岸工学) ,vol.B2-65,No.1,p.301-305
- (35) 近藤武司・森本徹・藤本典子・殿最浩司・志方建仁(2012)：港湾での津波による土砂移動計算の再現性評価,土木学会論文集 B2 (海岸工学) ,vol.68,No.2, I _396- I _400
- (36) 高橋智幸(1998)：津波による土砂移動に関する研究,東北大学博士論文
- (37) Sugawara, D. and T. Takahashi(2014-a) : Numerical Simulation of Coastal Sediment Transport by the 2011 Tohoku-Oki Earthquake Tsunami, Tsunami Event and Lessons Learned Environmental and Societal Significance, Y.A.Kontar V. Santiago-Fandiño T.Takahashi Editors, p.99-112
- (38) 高橋智幸・今村文彦・首藤伸夫(1992)：土砂移動を伴う津波計算法の開発,海岸工学論文集,vol.39,p.231-235
- (39) 芦田和男, 道上正規(1972)：移動床流れの抵抗と掃流砂量に関する基礎的研究,土木学会論文集,第 206 号,p.59-69
- (40) 今井健太郎・菅原大助・高橋智幸・岩間俊二・田中仁(2015)：2011 年東北津波における北上川河口部の大規模洗掘・堆積に関する数値的検討,土木学会論文集 B2 (海岸工学) ,Vol.71,No.2, I _247- I _252
- (41) Itakura, T. and Kishi T.(1980) : Open channel flow with suspended sediments., Journal of the Hydraulics Division, Vol.106,No.8,p.1325-1343
- (42) 森下祐・高橋智幸(2014)：2011 年東北地方太平洋沖地震津波来襲時の気仙沼湾を対象とした津波移動床モデルの再現性向上,土木学会論文集 B2 (海岸工学) ,Vol.70,No.2, I _491- I _495
- (43) Sugawara, D., T. Takahashi and F. Imamura(2014-b) : Sediment transport due to the 2011 Tohoku-oki tsunami at Sendai : Result from numerical modeling, Marine Geology 358,

<http://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2014.05.005>, p.18-37

- (44) 山下啓・菅原大助・高橋智幸・今村文彦・齋藤友一・今任嘉幸・甲斐恭・上原均・加藤季広・中田一人・坂良太郎・西川朝雄 (2015) : 岩手県陸前高田市における 2011 年東北地方太平洋沖地震津波による大規模土砂移動の再現計算,土木学会論文集 B2 (海岸工学) ,Vol.71,No.2, I _499- I _504

1.2.8 火山

1.2.8.1 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出

(1) 地理的領域内の第四紀火山

発電所の地理的領域（発電所から半径 **160km** の範囲）に対して、『日本の火山（第 3 版）』（中野他編(2013)⁽¹⁾）、『第四紀火山岩体・貫入岩体データベース』（西来他編(2012)⁽²⁾）及び『日本の第四紀火山カタログ』（第四紀火山カタログ委員会編(1999)⁽³⁾）を参照して第四紀火山を抽出した。

(2) 将来の火山活動の可能性

地理的領域内に分布する第四紀火山について、完新世における活動の有無及び噴火履歴より、将来の火山活動の可能性を検討し、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山を抽出した。

(3) 完新世に活動を行った火山

気象庁編(2013)⁽⁴⁾によれば、地理的領域内に分布する活火山（概ね過去 1 万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山）として、白山がある。

よって、白山については、将来の活動可能性が否定できないため、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した。

(4) 完新世に活動を行っていない火山

完新世に活動を行っていない第四紀火山は、地理的領域内に 24 火山確認される。各火山の火山形式、体積、活動年代、活動期間内の最大休止期間等を第 1.2.8.1.1 表に示す。

将来の活動可能性の有無については、文献調査結果を基に、当該火山の第四紀の噴火時期、噴火規模、活動の休止期間を示す階段ダイヤグラムを作成し、評価を行った。

くらよし おおぎのせん みかた かんなべ うえの きょうがたけ
倉吉、扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群、上野火山群及び経ヶ岳は、最後の活動からの経過期間が活動期間内の最大休止期間よりも短い火山であったことから、将来の活動可能性が否定できないため、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した。

1.2.8.2 設計対応が不可能な火山事象の評価

設計対応が不可能な火山事象は、火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊、新しい火口の開口及び地殻変動である。

原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した、白山、倉吉、扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群、上野火山群及び経ヶ岳を対象として、文献調査に基づき、運用期間における火山活動に関する個別評価を行った。

(1) 火砕物密度流

倉吉、扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群及び上野火山群については、活動履歴より顕著な火砕物密度流の発生は認められていない。

経ヶ岳については、両白山地における火山活動履歴及び地球物理学的特徴より、火山活動可能性は十分に小さい。また、火砕物密度流による堆積物が経ヶ岳近傍に分布することが確認されているが、当該堆積物は敷地周辺では確認されておらず、敷地まで十分に離隔距離がある。

白山については、火砕物密度流を含むマグマ噴火の発生可能性は否定できず、火砕物密度流による堆積物が白山近傍に分布することが確認されているが、当該堆積物は敷地周辺では確認されておらず、敷地まで十分に離隔距離がある。

以上のことから、火砕物密度流が発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

(2) 溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊

溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、それぞれの火山と敷地との位置関係より、敷地まで十分離隔距離があることから、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

(3) 新しい火口の開口及び地殻変動

新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地周辺は、過去の火山活動に伴う火口及びその近傍に位置しないことから、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

(4) 立地評価

以上の検討結果より、発電所の運用期間に設計対応が不可能な火山事象が、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。また、これらの火山活動は、既往最大規模の噴火を考慮しても、発電所に影響を及ぼさないと評価し、火山モニタリングは不要と判断した。

1.2.8.3 火山事象の影響評価

設計対応が不可能な火山事象以外の、降下火砕物及びその他の事象について検討した。

(1) 降下火砕物

降下火砕物（降灰層厚、粒径及び密度）について、文献調査及び地質調査結果より検討した。

① 噴出源が同定できる降下火砕物の降灰層厚に関する検討

a. 始良 **Tn** テフラ（始良カルデラ）(5)~(9)

始良 **Tn** テフラの噴出源は始良カルデラであり、噴火履歴より、破局的噴火の活動間隔（約 6 万年以上）は、最新の破局的噴火（始良 **Tn** テフラ）の経過時間（約 3 万年）に比べて十分長いこと、現在、破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火ステージの兆候が認められないことから、破局的噴火までには十分時間的な余裕があると考えられ、発電所運用期間にこの規模の噴火の可能性は十分低いと考えられる。

また、始良カルデラの地下構造による検討を行った結果、始良カルデラ中央部のマグマ溜まりは深度 12km に位置しており、破局的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度 7km より深い位置にある。

以上より、始良カルデラについては、発電所運用期間に始良 **Tn** テフラ規模相当の噴火の可能性は十分低いと評価する。したがって、運用期間の噴火規模として、後カルデラ火山噴火ステージである桜島での既往最大規模（桜島噴火）程度の噴火を考慮した結果、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能

性は十分に小さいと評価した。

b. 大山倉吉軽石及び大山生竹軽石（大山）^{だいせんなまだけ} (3)(10)~(35)

大山倉吉軽石の噴出源は大山であり、大山は、更新世中期に活動を開始し、少なくとも 2 万年前以降までその活動を続けた⁽¹⁰⁾。山元(2018)⁽¹²⁾によると約 10 万年前の名和噴火からマグマ噴出率が大きくなり、大山倉吉軽石噴火から弥山噴火を経て、噴出率が急減し約 2 万年前の三鉢峰噴火で活動を終えたとされている。また、気象庁⁽¹³⁾によると活火山には大山は含まれていない。第四紀火山の発達史的分類では、現在は第 4 期に整理されており、その第 4 期の噴出量は第 1 期～第 3 期に比べて少なく、数 km^3 とされている。⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾

大山の噴火履歴より、40 万年前以降、大山の最も規模の大きな噴火は、大山倉吉軽石であったが、大山倉吉軽石噴火に至る活動間隔は、大山倉吉軽石噴火以降の経過時間に比べて十分長いことから、次の大山倉吉軽石規模の噴火までには、十分時間的な余裕があると考えられ、発電所運用期間中におけるこの規模（約 20km^3 以上）の噴火の可能性は十分低いと考えられる。一方、大山倉吉軽石以外の噴火については、大山倉吉軽石噴火以前又はそれ以降においても繰り返し生じている。大山の噴火履歴に基づく階段ダイアグラムを第 1.2.8.3.1 図に示す。

この繰り返し生じた噴火のうち、原子力規制委員会(2018)⁽²³⁾によると越畑地点において大山生竹軽石の降灰層厚の評価厚さを 25cm としている。この大山生竹軽石について、町田・新井(2011)⁽³⁶⁾、岡田・谷本(1986)⁽²²⁾及び原子力規制委員会(2018)⁽²³⁾に示される降灰層厚の情報をもとに等層厚線図を作成し、噴出量を Legros(2000)⁽²⁴⁾ 及び Hayakawa(1985)⁽²⁵⁾の手法で算定した結果、 $1.8\sim 11.0\text{km}^3$ となった。原子力規制委員会(2018)⁽²³⁾によれば、大山生竹軽石の噴出規模は既往の研究で考えられてきた規模を上回る

10km³ 以上と考えられるとしていることを踏まえ、火山影響評価上、大山生竹軽石の噴出量は 11.0km³ とする。第 1.2.8.3.2 図に大山生竹軽石の等層厚線図を示す。

原子力規制庁(2019)⁽²⁶⁾によると、大山では、階段ダイアグラムからマグマ噴出率の変化が認められ、噴出率の高噴出率期と低噴出率期では化学組成のトレンドが明瞭に異なり、大山倉吉軽石は高噴出率期のトレンドと一致し、約 2 万年前の最終噴火では低噴出率期のトレンドに戻っているとされている。また、原子力規制委員会(2019)⁽²⁷⁾においては、大山倉吉軽石は高噴出率期に、大山生竹軽石は低噴出率期に発生したとし(第 1.2.8.3.3 図(1))、その研究を更に進めた原子力規制庁(2019)⁽²⁶⁾においては高噴出率期に発生したとしている。

Yamamoto and Hoang(2019)⁽²⁸⁾によると、大山のアダカイトは K₂O 量の高いグループと低いグループに分類できるとし、低いグループのアダカイトは約 10 万年前から約 2 万年前の高噴出率期に発生し、高いグループのアダカイトはその高噴出率期の前後に発生したとしている。また、大山倉吉軽石と大山生竹軽石は低いグループに属するとしている(第 1.2.8.3.3 図(2))。

これらのことから、巨大噴火並みに大きい大山倉吉軽石規模の噴火は、高噴出率期でのみ発生すると考えられ、低噴出率期に戻ったとされる現在において、発電所運用期間中における大山倉吉軽石規模の噴火の可能性は十分低いと考えられる。

また、大山生竹軽石について、火山影響評価上、低噴出率期に発生した噴火と見做して火山影響評価の対象として考慮するものとし、高噴出率期に発生した大山倉吉軽石と低噴出率期に発生した大山生竹軽石は一連の巨大噴火では無いと評価する。

兼岡・井田 (1997) ⁽⁶⁾および東宮 (1997) ⁽⁷⁾から、マグマ

の深さと組成との関係を検討した結果、爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度は、**7km** 程度に定置すると考えられる。大山の地下構造については、**Zhao et al.(2011)⁽²⁹⁾**および大見(2002)⁽³⁰⁾によると、大山の地下深部に広がる低速度層と、大山の西で生じている低周波地震の存在から、地下深部にマグマ溜まりが存在する可能性が示唆されるものの、仮にマグマ溜まりだとしても、これらの低速度層は **20km** 以深に位置していることが示される（第 1.2.8.3.4 図(1)）。この研究をさらに進めた **Zhao et al.(2018)⁽³¹⁾**によると、大山の地下深部の低速度層の存在が示されるが、その深度は **Zhao et al.(2011)⁽²⁹⁾**と同程度であり、大山の地下深部に広がる低速度層の深度に変化がないことが示される（第 1.2.8.3.4 図(2)）。

以上より、大山については、火山発達史、噴火履歴の検討結果、噴出率期および地下構造の評価結果から、発電所運用期間中における大山倉吉軽石規模相当の噴火の可能性は十分低いと評価する。

火山影響評価上、発電所運用期間中の考慮すべき噴火規模として、大山倉吉軽石以外の噴火の中で最大規模となる大山生竹軽石の噴火の可能性を考慮し、その噴出規模を **11km³** として、米子の 1981 年～2009 年の風データを用いて、移流拡散モデルを用いた降下火砕物のシミュレーションを実施した結果、風速等のばらつきも含めても最大層厚としては **21.9cm** であった。降下火砕物のシミュレーションの結果を第 1.2.8.3.5 図(1)、(2)に示す。

大山生竹軽石について、越畑地点では、大山生竹軽石を含む層は 2 層（2a 層，2c 層）に区分され、露頭西側では 2a 層と 2c 層の境界付近に中礫を主体とする礫層（2b 層）が挟在するものの、降灰層厚の評価厚さは原子力規制委員会（2018）⁽²³⁾の評価結果に基づき **25cm** とする。この越畑地点の評価層

厚 25cm と大山から越畑地点までの距離（191.0km）及び発電所までの距離（179.2km）の関係から、発電所地点における層厚を検討した結果、26.6cm となる。

c. 恵比須峠福田テフラ（飛騨^{ひだ}山脈）⁽³⁷⁾

恵比須峠福田テフラは、飛騨山脈の中でもやや南方で穂^ほ高岳^{だかだけ}～乗鞍岳に噴出源があると推定されている⁽³⁶⁾。及川（2003）⁽³⁷⁾によると飛騨山脈での火成活動を 3 つのステージに分けている。

stage I（約 2.5Ma～約 1.5Ma）は、伸張ないし中間的な地殻応力場の火山活動で、カルデラ形成を伴う大規模火砕流の噴出等があり、この内噴出量が詳細に推定されているものとして、恵比須峠福田テフラがある。噴出年代と噴出量については、約 1.75Ma、250km³～350km³と推定されている。

stage II（約 1.5Ma～約 0.8Ma）は、火山活動が低調な時代である。

stage III（約 0.8Ma～約 0Ma）は、東西圧縮の地殻応力場での立山～御岳火山といった成層火山の形成で特徴づけられる時代である。この時代は、10km³ 程度かそれ以下の規模の活動が卓越し、stage I の活動に比べて噴出量が一桁以上小さい。

以上より、発電所運用期間に鮮新世から中期更新世以前に活動した恵比須峠福田テフラ規模の噴火の可能性は十分低く、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

② 噴出源が同定できない降下火砕物の降灰層厚に関する検討^{(38)～(43)}

文献調査を行った結果、降灰層厚が比較的厚く、噴出源が同定できない降下火砕物として、NEXCO80 を抽出した。

NEXCO80 については、三方湖東岸においては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またその他周

辺調査を行った結果層厚 10cm を超えるものはなかったことから、NEXCO80 の降灰層厚は 10cm 以下と評価した。

③ 粒径及び密度に関する文献及び地質調査結果

降下火砕物の粒径については、若狭湾沿岸における津波堆積物調査⁽⁴⁴⁾より、久々子湖、菅湖及び中山湿地で確認されている降下火砕物を顕微鏡写真で確認した結果、粒径は約 0.2mm 程度であった。

本調査の中山湿地で得られた始良 Tn テフラの粒度試験結果より、粒径分布は 1mm 以下であった。粒度試験結果を第 1.2.8.3.6 図に示す。また、敷地周辺で確認される主なテフラの最大粒径は 1mm 以下である。さらに、敷地における降下火砕物は地理的領域外(160km)からの降下火砕物が想定されるが、樽前山から 156km 離れた地点での粒径分布を参照すると、約 0.2mm から約 1mm 程度である⁽⁴⁵⁾。

降下火砕物の密度については、若狭湾沿岸における津波堆積物調査⁽⁴⁴⁾より得られた菅湖で確認された鬼界アカホヤテフラ及び鬱陵隠岐テフラの火山灰の単位体積重量は、乾燥密度で約 0.7g/cm³、湿潤密度で約 1.3g/cm³ 程度であった。また、文献調査の結果、宇井(1997)⁽⁴⁶⁾によると、「乾燥した火山灰は密度が 0.4～0.7 程度であるが、湿ると 1.2 を超えることがある。」とされている。

④ 評価結果

文献調査、地質調査、降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地点における大山生竹軽石の評価層厚と距離の関係をもとにした検討結果から、発電所運用期間における敷地の降下火砕物の最大層厚は 27cm と設定した。また、降下火砕物の粒径及び密度については、文献及び地質調査結果を踏まえ、粒径は 1mm 以下、乾燥密度を 0.7g/cm³、湿潤密度を 1.5g/cm³ と設定した。

以上を踏まえて、降下火砕物による直接的影響及び間接的影

響を確認することとする。

(2) その他火山事象

その他火山事象として、火山性土石流・火山泥流及び洪水、火山から発生する飛来物（噴石）、火山ガス、津波及び静振、大気現象、火山性地震とこれに関連する事象、熱水系及び地下水の異常について、文献調査、地質調査等の結果より検討した。

火山性土石流・火山泥流及び洪水、火山から発生する飛来物（噴石）については、敷地との位置関係等から、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。火山ガスについては、敷地は若狭湾に面しており、火山ガスが滞留するような地形ではないと考えられ、地理的領域内の火山噴出物が認められないことから、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

津波及び静振については、日本海で認められる活火山や第四紀火山について、津波堆積物調査結果⁽⁴⁴⁾、火山の活動に関する評価結果等から、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

大気現象、火山性地震とこれに関連する事象、熱水系及び地下水の異常については、敷地周辺は過去の火山活動に伴う火口及びその近傍に位置しないことから、発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。

第 1.2.8.1.1 表 地理的領域内の第四紀火山の特徴整理

(中野他編(2013)⁽¹⁾、西来他編(2012)⁽²⁾、


第四紀火山カタログ委員会編(1999)⁽³⁾に基づき作成)

名称	火山の形式#	データベース等に基づく活動履歴				
		体積※ (km ³)	活動年代 (千年前)	活動期間 (千年)	最新噴火 =経過期間 (千年前)	活動期間内の 最大休止期間 =活動期間 (千年)
北条八幡 (ほうじょうはちまん)	(単成火山) 火砕丘・溶岩流	—	2200 ～ 1100	1100	1100	1100
倉吉 (くらよし)	溶岩流	—	1800 ～ 500	1300	500	1300
三朝 (みささ)	溶岩流 (溶岩ドーム)	—	1400 ～ 1300	100	1300	100
横原 (まきはら)	(単成火山) 溶岩流	—	800 ～ 700	100	700	100
郡家 (こおげ)	(単成火山) 溶岩流	—	2100	—	2100	—
扇ノ山 (おうぎのせん)	火砕丘・溶岩流	4.70	1200 ～ 400	800	400	800
佐坊 (さぼう)	溶岩流	—	1700	—	1700	—
美方火山群 (みかた)	火砕丘・溶岩流	0.46	1700 ～ 200	1500	200	1500
照来 (てらぎ)	火砕流・溶岩流 カルデラ	—	3100 ～ 2200	900	2200	900
大屋・轟 (おおや・とどろき)	単成火山群 溶岩流	—	2800 ～ 2400	400	2400	400
神鍋火山群 (かんなべ)	火砕丘・溶岩流	0.70	700 ～ 10・20	680・690	10・20	680・690
上佐野・目坂 (かみさの・めさか)	単成火山群 火砕丘・溶岩流	0.077	230 ～ 130	100	130	100
玄武洞 (げんぶどう)	火砕丘・溶岩流	1.00	1600	—	1600	—
宝山 (たからやま)	火砕丘・溶岩流	1.00	400 ～ 300	100	300	100
取立山 (とりたてやま)	複成火山	10.2	1000 ～ 800	200	800	200
経ヶ岳 (きょうがたけ)	複成火山	17.9	1400 ～ 700	700	700	700
願教寺・三ノ峰 (がんきょうじ・さんのみね)	複成火山	19.8	3100 ～ 2500	600	2500	600
戸室山 (とむろやま)	溶岩ドーム群	0.2	400 ～ 300	100	300	100
銚子ヶ峰 (ちょうしがみね)	(溶岩ドーム)	1.7	1500	—	1500	—
白山 (はくさん)	複成火山	17	400 ～	400	AD1659	400
毘沙門岳 (びしゃもんだけ)	複成火山	3.5	300	—	300	—
両白丸山 (りょうはくまるやま)	複成火山	6.24	400 ～ 300	100	300	100
大目ヶ岳 (だいにちがたけ)	複成火山	16	1100 ～ 900	200	900	200
烏帽子・鷲ヶ岳 (えぼし・わしがたけ)	複成火山	65.8	1600 ～ 1100	500	1100	500
上野火山群 (うえの)	単成火山群 溶岩流	1.24	2800 ～ 900	1900	900	1900

中野他編(2013)⁽¹⁾に基づく。貫入岩体・深成岩体については検討の対象から除く。

#：中野他編(2013)⁽¹⁾及び西来他編(2012)⁽²⁾の「形式・構造」に基づく。

※：第四紀火山カタログ委員会編(1999)⁽³⁾に基づく。



噴出物	噴出年代 (万年)	噴出量 (km³)	引用
鐔拔山	96.0	0.10	(3)
下蒜山	83.5	2.60	(3)
飯戸山	68.0	0.40	(3)
二股山溶岩	60.0	5.00	(3)
溝口凝灰角礫岩	40.0-60.0	50.00	(3)
中蒜山溶岩	51.0	1.10	(3)
上蒜山溶岩	49.0	2.80	(3)
cpm	33.0	0.80	(16)
hpm1	23.0	0.76	(16)
奥津軽石 (D O P)	19.0	4.29	(16)
樋谷軽石 (H d P)	17.0	1.87	(16)
hpm2	15.0	0.30	(16)
別所軽石 (D B P)	15.0	0.23	(16)
蒜山原軽石 (D H P)	14.0	0.14	(16)
松江軽石 (D M P)	13.0	2.19	(16)
名和火砕流	9.5	1.00	(16)
荒田軽石1 (D A P 1)	9.3	0.14	(16)
荒田軽石2 (D A P 2)	8.3	0.26	(16)
生竹軽石 (D N P)	8.0	11.00	※3
関金軽石 (D S P)	6.8	0.33	(16)
倉吉軽石 (D K P)	5.5	20.74	(16)
鴨ヶ丘火山灰 (K m A)	5.0	0.04	(16)
下のホーキ (s h) (D S s)	2.4	0.37	(16)
上のホーキ (U h) (D H g)	2.3	0.44	(16)
弥山軽石 (M s P) (D M s)	2.1	0.54	(16)
弥山一三鉢峰	2.0	5.00	(3)

※1) 須藤他(2007)⁽¹⁶⁾、第四紀カタログ編集委員会編(1999)⁽³⁾、津久井他(1985)⁽¹¹⁾を参考に噴出年代及び噴出量を整理

※2) 津久井他(1985)⁽¹¹⁾によると、60 万年前～40 万年前にかけて溝口凝灰角礫岩等が噴出・堆積したとされていることから、階段ダイヤグラムではその期間の噴出物については点線で記載

※3) 町田・新井(2011)⁽³⁶⁾、岡田・谷本(1986)⁽²²⁾及び原子力規制委員会(2018)⁽²³⁾に示される降灰層厚の情報をもとに作成した等層厚線図(第 1.2.8.3.2 図)から算定。

第 1.2.8.3.1 図 大山の噴火履歴※1



青文字は、原子力規制委員会(2018)⁽²⁰⁾で示された地点を示す


赤文字は、岡田・谷本(1986)⁽²²⁾に記載された地点を示す

[] は、参考扱いとした地点を示す。


出典：地図データ@2018Google,ZENRIN に加筆

第 1.2.8.3.2 図 大山生竹軽石の等層厚線図


原子力規制委員会(2019)⁽²⁷⁾より抜粋・加筆




第 1.2.8.3.3 図(1) 原子力規制委員会(2019)⁽²⁷⁾による大山の噴出率期の評価




第 1.2.8.3.3 図(2) Yamamoto and Hoang(2019)⁽²⁸⁾による大山の噴出率期の評価



第 1.2.8.3.4 図(1) 大山の地下構造 (Zhao et al.(2011)⁽²⁹⁾に加筆)



第 1.2.8.3.4 図(2) 大山の地下構造 (Zhao et al.(2018)⁽³¹⁾に加筆)




※アイソパックは降下火砕物堆積重量の分布図

上段：高浜発電所近傍での降下火砕物堆積重量

下段：高浜発電所近傍での降下火砕物堆積重量（堆積した粒径分布より等価密度を算出し、層厚を算出）

第 1.2.8.3.5 図(1) 大山の降下火砕物シミュレーション結果（基本ケース）




※アイソバックは降下火砕物堆積重量の分布図

上段：高浜発電所近傍での降下火砕物堆積重量

下段：高浜発電所近傍での降下火砕物堆積重量（堆積した粒径分布より等価密度を算出し、層厚を算出）

第 1.2.8.3.5 図(2) 大山の降下火砕物シミュレーション結果（基本ケース）



津波堆積物調査⁽⁴⁴⁾で得られた始良 Tn テフラ（中山湿地）を対象に実施

第 1.2.8.3.6 図 粒度試験結果

1.2.8.4 参考文献

- (1) 中野俊・西来邦章・宝田晋治・星住英夫・石塚吉浩・伊藤順一・川辺禎久・及川輝樹・古川竜太・下司信夫・石塚治・山元孝弘・岸本清行編(2013)：日本の火山（第3版）概要及び付表,200万分の1地質編集図,no.11,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (2) 西来邦章・伊藤順一・上野龍之編(2012)：第四紀火山岩体・貫入岩体データベース,地質調査総合センター速報,no.60,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (3) 第四紀火山カタログ委員会編(1999)：日本の第四紀火山カタログ ver.1.0(CD-ROM),日本火山学会
- (4) 気象庁編(2013)：日本活火山総覧（第4版）
- (5) Shinji Nagaoka(1988)：The late quaternary tephra layers from the caldera volcanoes in and around kagoshima bay , southern kyushu , japan , Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University , 23 , p.49－p.122
- (6) 兼岡一郎・井田喜明（1997）：火山とマグマ,東京大学出版会
- (7) 東宮昭彦(1997)：実験岩石学的手法で求まるマグマ溜まりの深さ,月刊地球,19,p.720－p.724
- (8) 井口正人・太田雄策・中尾茂・園田忠臣・高山鐵朗・市川信夫（2011）：桜島昭和火口噴火開始以降のGPS観測2010年～2011年,「桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究」平成22年度報告書
- (9) 小林哲夫・味喜大介・佐々木寿・井口正人・山元孝広・宇都浩三（2013）：桜島火山地質図（第2版）,産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (10) 津久井雅志(1984)：大山火山の地質,地質学会誌,90,p.643－p.658
- (11) 津久井雅志・西戸裕嗣・長尾敬介(1985)：蒜山火山軍・大山火山のK-Ar年代,地質学雑誌,91,p.279－p.288
- (12) 山元孝広(2018)：大山火山のアダカイト質マグマ供給系,日本火

山学会講演予稿集 2018 年度秋季大会

(13) 気象庁

(https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/katsukazan_toha/katsukazan_toha.html) 確認日 : 2021 年 2 月 4 日

(14) 守屋以智雄(1983) : 日本の火山地形, 東京大学出版会, p.34

(15) 米倉伸之・貝塚爽平・野上道男・鎮西清高(2001) : 日本の地形 I 総説, 東京大学出版会, p.183-p.184

(16) 須藤茂・猪股隆行・佐々木寿・向山栄(2007) : わが国の降下火山灰データベース作成, 地質調査研究報告書, 58, p.261-p.321

(17) 加藤茂弘・山下透・檀原徹(2004) : 大山テフラの岩石記載的特徴と大山最下部テフラ層中のテフラの対比, 第四紀研究, 43, p.435-p.445

(18) 岡田昭明・石賀敏(2000) : 大山テフラ, 日本地質学会第 107 学術大会見学旅行案内書 2000 年松江, p.81-p.90

(19) 浅森浩一・梅田浩司(2005) : 地下深部のマグマ・高温流体等の地球物理学的調査技術—鬼首・鳴子火山地域および紀伊半島南部地域への適用—, 原子力バックエンド研究, 11, p.147-p.156

(20) 産業技術総合研究所(2014) : 日本の主要第四紀火山の積算マグマ噴出量階段図

(21) 山元孝広(2017) : 大山火山噴火履歴の再検討, 地質調査研究報告, 68, 1, p.1-p.16

(22) 岡田昭明・谷本慎一(1986) : 大山下部火山灰から新たに発見された 2 枚の降下軽石層について

(23) 原子力規制委員会(2018) : 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 6 7 条第 1 項の規定に基づく報告の徴収について, 平成 30 年 12 月 12 日

(24) Legros, F.(2000) : Minimum volume of tephra fallout deposit estimated from a single isopach. Journal of volcanological and Geothermal Research, 96, 25-32.

- (25) Hayakawa, Y.(1985) : Pyroclastic geology of Towada volcano.
Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of
Tokyo, 60, 507-592.
- (26) 原子力規制庁(2019) : 安全研究成果報告 火山影響評価に係る
科学的知見の整備
- (27) 原子力規制委員会(2019) : 第 8 回地震・津波技術評価検討会,参
考資料 1,平成 31 年 4 月 22 日
- (28) Yamamoto and Hoang(2019) : Geochemical variations of the
Quaternary Daisen adakites, Southwest Japan, controlled by
magma production rate. LITHOS 350-351 (2019) 105214
- (29) Dapeng Zhao・Wei Wei・Yukihisa Nishizono・Hirohito
Inakura (2011) : Low frequency earthquakes and tomography in
western Japan : Insight into fluid and magmatic activity ,
Journal of Asian Earth Sciences , 42 , p.1381－p.1393
- (30) 大見士朗(2002) : 西南日本内陸の活断層に発生する深部低周波
地震,京都大学防災研究所年報,45B,平成 14 年 4 月,p.545－p.553
- (31) Dapeng Zhao, Xin Liu and Yuanyuan Hua(2018) : Tottori
earthquakes and Daisen volcano: Effects of fluids, slab melting
and hot mantle upwelling. Earth and Planetary Science Letters,
485, p.121－p.129.
- (32) University of Wyoming
(<http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html>)
- (33) Michigan Technological University : Forecasting Tephra
Dispersion Using TEPHRA2
- (34) University of South Florida(2011) : Tephra2 Users Manual
Spring
- (35) 萬年一剛(2013) : 降下火山灰シミュレーションコード Tephra2
の理論と現状－第四紀学での利用を視野に－,第四紀研
究,52,p.173－p.187
- (36) 町田洋・新井房夫(2011) : 新編 火山灰アトラス【日本列島とその

周辺],東京大学出版会

- (37) 及川輝樹(2003)：飛騨山脈の隆起と火成活動の時空的関連,第四紀研究,42,p.141－p.156
- (38) 石村大輔・加藤茂弘・岡田篤正・竹村恵二(2010)：三方湖東岸のボーリングコアに記録された三方断層帯の活動に伴う後期更新世の沈降イベント,地学雑誌,119,p.775－p.793
- (39) 日本原子力発電（株）(2014)：原子力規制委員会有識者会合による敦賀発電所敷地内破碎帯現地調査について（資料）,2014年1月24日
- (40) 日本原子力発電（株）(2014)：敦賀発電所敷地内破碎帯の調査に関する有識者会合 第2回追加調査評価会合（当社資料）,2014年6月21日
- (41) 竹村恵二・北川浩之・林田明・安田喜憲(1994)：三方湖・水月湖・黒田低地の堆積物の層相と年代,地学雑誌,103,p.232－p.242
- (42) 長橋良隆・吉川周作・宮川ちひろ・内山高・井内美郎(2004)：近畿地方および八ヶ岳山麓における過去43万年間の広域テフラの層序と編年,第四紀研究,43,p.15－p.35
- (43) Takeshi Nakagawa , Katsuya Gotanda , Tsuyoshi Haraguchi , Toru Danhara , Hitoshi Yonenobu , Achim Brauer , Yusuke Yokoyama , Ryuji Tada , Keiji Takemura , Richard A.Staff , Rebecca Payne , Christopher Bronk Ramsey , Charlotte Bryant , Fiona Brock , Gordon Schlolaut , Michael Marshall , Pavel Tarasov , Henry Lamb , Suigetsu 2006 Project Members(2012) : SG06 a fully continuous and varved sediment core from Lake Suigetsu , Japan : stratigraphy and potential for improving the radiocarbon calibration model and understanding of late Quaternary climate changes , Quaternary Science Reviews , 36 , p.164－p.176
- (44) 関西電力（株）(2012)：平成23年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震動及び津波の影響に関する安全

性評価のうち完新世に関する津波堆積物調査の結果について

- (45) 鈴木建夫・勝井義雄・中村忠寿(1973)：樽前降下軽石堆積物 Ta-b 層の粒度組成,火山第 2 集,18,p.47－p.63
- (46) 宇井忠英(1997)：火山噴火と災害,東京大学出版会

1.2.9 竜巻

1.2.9.1 基準竜巻の最大風速の設定

基準竜巻の最大風速は、過去に発生した竜巻による最大風速 (V_{B1}) 及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速 (V_{B2}) のうち、大きな風速を設定する。

(1) 過去に発生した竜巻による最大風速 (V_{B1})

日本で過去 (1961 年から 2012 年 6 月) に発生した最大の竜巻は、F3 スケールである。F3 スケールにおける風速は、70m/s～92m/s であることから、過去に発生した最大の竜巻の最大風速 V_{B1} を 92m/s とする。

(2) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速 (V_{B2})

第 1.2.9.1.1 図に示す海側及び陸側それぞれ 5km 全域の評価と、1km 範囲ごとの評価を比較して、竜巻最大風速のハザード曲線により設定する最大風速 V_{B2} は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061911 号原子力規制委員会決定) を参考に年超過確率 10^{-5} に相当する風速とし、70m/s とする。第 1.2.9.1.2 図に海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域における竜巻最大風速のハザード曲線と 1km 範囲ごとに細分化した評価における竜巻最大風速のハザード曲線のうち、最も風速が大きくなる海側 0-1km のハザード曲線を示す。

(3) 基準竜巻の最大風速

過去に発生した竜巻による最大風速 $V_{B1}=92\text{m/s}$ 及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速 $V_{B2}=70\text{m/s}$ より、高浜発電所における基準竜巻の最大風速 V_B は 92m/s とする。

(4) 竜巻影響エリアの設定

竜巻影響エリアは、高浜発電所 3 号炉と 4 号炉はツインプラントであり建屋及び設備が隣接しているため、3 号炉と 4 号炉の合計値として評価することとする。保守的に竜巻防護施設を包絡する円形エリアを竜巻影響エリアの面積及び評価対象施設を包絡する円形エリア (直径 350m、面積 96,212 m^2) として設定する。第 1.2.9.1.1 表

に評価対象施設の面積、第 1.2.9.1.3 図に評価対象施設を包絡する竜巻影響エリアを示す。

なお、竜巻影響エリアを円形とするため、竜巻の移動方向には依存性は生じない。

1.2.9.2 設計竜巻の最大風速の設定

発電所が立地する地域の特性として、周辺の地形や竜巻の移動方向を考慮して、基準竜巻の最大風速の割り増しを検討し、設計竜巻の最大風速を設定する。

(1) 高浜発電所周辺の地形

高浜発電所の立地する地形は、二方を山に囲まれ北西及び北東が開かれた狭隘な地形である。

竜巻の渦は地表面粗度の影響を受けやすい。力学的な知見からは、風洞を用いた竜巻状流れ場の可視化実験（松井・田村⁽¹⁾）等において、旋回流のパラメータの一つであるスワール比（上昇流の運動量に対する角運動量の比）に応じて、地表面粗度が旋回流速度の低下に影響を与えることが分かっている。

最近の知見として、ラージ・エディ・シミュレーション（以下「LES」という。）による非定常乱流解析（Lewellen. D. C., and Lewellen. W. S.⁽²⁾）で得られたスワール比に依存した竜巻の渦構造に関する知見が妥当であることが実際の竜巻近くで行った観測結果から示唆されている（Karstens et al.⁽³⁾）。LES を用いた非定常乱流場の数値解析結果では、スワール比が下がるのと同様の効果として、地表面粗度が旋回流の接線風速を弱める効果を有することが示唆されている（Natarajan and Hangan⁽⁴⁾）。

したがって、地表面粗度が大きい陸上部・山岳部を通過する際、竜巻旋回流の強さは粗度の影響を受けて減衰するため、高浜発電所の立地する地形では、竜巻が発生したとしても竜巻が増幅することを考慮する必要はないと考えられる。

一方、斜面における竜巻の増幅については、下り斜面で増幅する

という知見と、上り斜面で増幅するという知見の両方が存在しており、現時点で、地形効果による竜巻増幅を十分に評価できるだけの信頼性を有する知見は存在しない。高浜発電所の場合、敷地の南西側に山が存在することから、敷地南西側の山から発電所に進入する場合には、Forbes⁽⁵⁾や Lewellen⁽⁶⁾が増幅するとしている下り斜面に該当する。

そこで、敷地南西側の山から竜巻が発電所に進入することについては、地表面粗度が大きい山間部を越えてくることは考えにくいものの、下り斜面で増幅する可能性があることから、竜巻の移動方向について分析を行う。

(2) 高浜発電所周辺で過去に発生した竜巻の移動方向

高浜発電所の近傍エリアとして、鳥取県から石川県での竜巻の移動方向を調査した結果を第 1.2.9.2.1 図と第 1.2.9.2.2 図に示す。

35 個の発生竜巻の内、竜巻の移動方向が海上から陸側へ向かう方向（北方向以外）が 32 個で 91%を占めている。以上より、高浜発電所付近の竜巻は、海上から陸側へ向かう方向が卓越している。

竜巻の移動方向の分析結果から、高浜発電所への竜巻の進入ルートは、地形が平坦な海側からとなる可能性が高い。


(3) 設計竜巻の最大風速

高浜発電所では、海上で発生した竜巻が発電所敷地に進入する可能性が高く、知見にある下り斜面における増幅については、海上で発生した竜巻は上り勾配と下り勾配で相殺されるため、地形効果による竜巻の増幅を考慮する必要はないと考えられる。


したがって、基準竜巻の最大風速に対する割り増しは行わず、設計竜巻の最大風速 V_D は 92m/s とする。

第1.2.9.1.1表 評価対象施設の面積


	施設名	3 号 (m ²)	4 号 (m ²)	小計 (m ²)
建 屋	外部しゃへい建屋	2,957	2,957	5,914
	外周建屋			
	原子炉補助建屋	7,310	7,310	
	中間建屋			
	ディーゼル発電機建屋	517	517	1,034
	燃料取扱建屋	1,507	1,526	3,033
	燃料取替用水タンク建屋	1,017	1,017	
	廃棄物処理建屋			
	タービン建屋	9,145	9,145	
設 備	海水ポンプ	864	864	
	復水タンク	240	240	480
合 計				28,797




第1.2.9.1.1図 竜巻検討地域




第1.2.9.1.2図 竜巻最大風速のハザード曲線
(海側、陸側±5km全域及び海側0-1kmにおける評価)



第 1.2.9.1.3 図 竜巻影響エリア



第1.2.9.2.1図 竜巻の移動方向の個数（鳥取県～石川県）



第1.2.9.2.2図 竜巻の移動方向（鳥取県～石川県）

1.2.9.3 参考文献

- (1) 松井正宏、田村幸雄（2005）：竜巻状流れ場の可視化実験および流速計測によるスワール比，粗度の影響、東京工芸大学工学部紀要、28、pp.113-119.
- (2) Lewellen. D. C., and Lewellen. W. S.(2007): Near-surface intensification of tornado vortices. J. Atmos. Sci., 64, 2176-2194.
- (3) Karstens. C. D., Samaras. T. M., Lee. B. D., Gallus Jr. W. A., and Finley. C. A.(2010): Near-ground pressure and wind measurements in tornadoes. Mon. Wea. Rev., 138, 2570-2588.
- (4) Natarajan. D., and Hangan. H.(2012) : Large eddy simulations of translation and surface roughness effects on tornado-like vortices, journal of wind engineering and industrial aerodynamics, 104-106, pp.577-584.
- (5) Forbes. G. S. (1998) : Topographic Influences on Tornadoes in Pennsylvania , 19th Conference on Severe Local Storms, American Meteorological Society, Minneapolis, MN, pp.269-272.
- (6) Lewellen. D. C. (2012) : Effects of Topography on Tornado Dynamics: A Simulation Study, 26th Conference on Severe Local Storms, American Meteorological Society, Nashville, TN, 4B.1.

1.2.10 生物

1.2.10.1 海生生物

発電所周辺海域において、春から夏にかけてクラゲの発生が確認されることがあるが、クラゲ等の襲来により安全施設の安全機能が損なわれた実績はない。

また、発電所の除塵装置やストレーナには、貝等が捕集されることがあるが、貝等により安全施設の安全機能が損なわれた実績はない。

1.2.10.2 植生

発電所周辺の植生は、地方自治体の森林簿データ及び現地植生調査結果によると、内陸側の大部分に広葉樹が広がり、その中にスギ、ヒノキ及びマツが点在して分布している。また、国土交通省の国土数値情報によると、発電所の南側には、水田等の農用地が点在している。

1.2.11 外部火災

1.2.11.1 森林火災

森林火災検討に係る高浜発電所の最寄の気象観測所（舞鶴特別地域気象観測所、小浜地域気象観測システム）の気象データ（気温、湿度、風速）（2003年～2012年）及び高浜発電所の位置する福井県の森林火災発生状況（2002年～2011年）⁽¹⁾について、第1.2.11.1.1表に示す。

1.2.11.2 外部火災影響施設

発電所から約 **90km** 離れた所に福井臨海地区の石油コンビナート施設がある。また、発電所周辺の石油コンビナート施設以外の産業施設として、舞鶴市に平工業団地、日本板硝子株式会社舞鶴工場（ガラス製造）及び日立造船株式会社舞鶴工場（プラント、機械製造）、高浜町に日立造船株式会社若狭事業所（機械製造）がある（平成26年9月現在）。発電所周辺の石油コンビナート施設の位置を第1.2.11.2.1図に示す。


第1.2.11.1.1表 気象データ（気温、湿度、風速）及び森林火災件数

月	福井県 月別森林火災 発生頻度※ ¹	気象条件(舞鶴) ※ ²			気象条件 (小浜) ※ ³	
		最高気温 [℃]	最小湿度 [%]	最大風速 [m/s]	最高気温 [℃]	最大風速 [m/s]
1月	1	18.0	23	15.8	16.0	20.0
2月	1	22.8	19	14.0	21.3	20.0
3月	10	24.4	10	14.2	23.4	20.0
4月	25	32.6	11	13.3	30.9	19.7
5月	9	31.7	16	14.6	31.0	21.0
6月	12	36.7	19	13.7	35.9	15.0
7月	2	38.6	20	11.7	37.8	15.5
8月	11	38.1	29	10.3	38.1	15.0
9月	6	38.3	29	14.6	37.4	18.0
10月	1	29.9	29	25.1	29.4	21.0
11月	1	25.3	24	15.9	25.5	15.1
12月	1	20.1	23	14.1	19.8	22.0

※ 1：福井県統計年鑑（2002年～2011年版）

※ 2：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2003年～2012年）

※ 3：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録
（2003年～2012年）



第1.2.11.2.1図 発電所周辺の石油コンビナート施設の位置

1.2.11.3 参考文献

- (1) 「福井県統計年鑑（2002 年～2011 年版）」
福井県